

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2022 г.

№ п.п.	Наименование электростанции		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание защитной аппаратуры (нап. з-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установка)	Примечание
	ИС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-854(ОПО)	гр. Чкалова - 14(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-854 до ВРУ ж/д Чкалова 14(ОКЭС) фаза С	ПН-250А	01.09.2022	23ч04м	04ч50м	05ч46м	Смонтировали временную ВЛИ до ВРУ СИП 4х70	МКД Чкалова 14(частично)	
2	Сорочинские КЭС ТП-18 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Калинина 156	группу откл. для тушения пожара	02.09.2022	10ч36м	10ч58м	00ч22м	вкл. гр.№1	Жилой сектор.	
3	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.1, 2, 3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Возгорание травы	группу откл. для тушения пожара	02.09.2022	14ч15м	20ч37м	06ч22м	После тушения пожара вкл.	Магазин, жилой сектор.	
4	Орские КЭС Адамовский РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр.№1, 2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Возгорание травы	группу откл. для тушения пожара	02.09.2022	14ч20м	20ч37м	06ч17м	После тушения пожара вкл.	жилой сектор.	
5	г. Оренбург ТП 3134 (ОКЭС)	гр 2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	для безопасного тушения пожара ул. Зауральная д 36 на ТП откл. гр.	группу откл. для тушения пожара	04.09.2022	00ч39м	01ч34м	00ч55м	откл. ж/д ул. Зауральная д.36 гр вкл.	Жилой сектор.	
6	Орские КЭС ТП-1001 (ОКЭС)	гр. Краснофлоская я 69 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-1001 до ВРУ ж/д Краснофлоская д.69. С места раскопок виновника скрылись	АВ	08.09.2022	08ч00м	10ч55м	02ч55м	восстановили КЛ. гр. Вкл.	жилой дом	
7	г. Оренбург ТП 3025 (ОКЭС)	гр. Кирова д.31 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении дорожных работ повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3025 до ВРУ Кирова д. 31	АВ-100А	09.09.2022	15ч13м	16ч46м	01ч33м	восстановили КЛ. гр. Вкл.	АБК	
8	Сорочинские КЭС ТП-19 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ гр.1 пролет опор №2-3 ветки касаются проводов. Требуется опилка	АВ-100А	10.09.2022	18ч23м	18ч40м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
9	г. Оренбург ТП-3378 (ОКЭС)	гр. Кирпичная (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	для безопасного тушения пожара жилого дома по улице Кирпичная на ТП-3378 откл. гр.	группу откл. для тушения пожара	12.09.2022	20ч29м	22ч59м	02ч30м	бригада ОПО откл. дом от ВЛ. Гр. Вкл.	Жилой сектор.	
10	Сорочинский КЭС ТП-24 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Замыкание ввода 2эт ж/д Советская 18 в сетях абонента	не откл.	14.09.2022	17ч52м	18ч20м	00ч28м	Откл. ввод ж/д ул. Советская 18, гр вкл.	Жилой сектор.	
11	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-20 квартал(ОКЭС)	гр.№8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ гр.№8 слетел фазный провод с изолятора и замкнул с нулевым проводом.	ПН не сгорали.	15.09.2022	18ч30м	19ч35м	01ч05м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение.вкл.	Частный сектор.	
12	Сорочинские КЭС ТП-121 (ОКЭС)	гр. КНС (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-57А, В-53А, С-52А	ПН-250А фазы "А"	18.09.2022	12ч42м	12ч45м	00ч03м	Заменяли ПН, вкл.	КНС (резерв)	
13	Бугурусланские (КЭС) ТП-123 (ОКЭС)	гр.СУ-9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-0,4кВ в пролете опор №1-№2 упало дерево. Порывистый ветер.	АВ-125 А	19.09.2022	15ч05м	15ч45м	00ч40м	Убрали деревья, вкл. группу	Гаражи, ГИБДД, ООО "Природа", магазины.	
14	г.Оренбург ТП-3146(ОКЭС)	гр.№2(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентская) ввод №2 от ТП-3146 до ВРУ Дтсада	Повреждены 3-ПН-250А.	20.09.2022	13ч45м	—	—	Дтсад питается по вводу №1.	Дтсад	Информация по поврежденному КЛ-0,4кВ передана заслужившей дтсада.
15	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора уличного освещения(ОКЭС) Виновник ДТП с места скрылся	группа не отключалась.	22.09.2022	11ч30м	11ч30м	00ч00м	—	Уличное освещение	
16	Орские КЭС-ТП-1052 (ОКЭС)	гр-8 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	упало дерево на ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	гр. Не. Откл.	25.09.2022	15ч30м	17ч15м	01ч45м	восстановили ВЛ гр. Вкл.	Жилой сектор.	

17	Орекие КЭС Гайский РУЭС ТП-50 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	В результате пожара гаража на ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) повреждение дерев.оп.№1 и пролёта СШ от оп.1 до оп.2	АВ ввода	25.09.2022 26.09.2022	19ч40м	17ч30м	21ч50м	Возгорание потушено, провод демонтирован. Устранили повреждение вкл.	ГСК	ГСК без напряжения
18	Оренбург ТП- 458 (ОПО)	гр.№3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ВЛИ-0,4 кВ гр.№3 от ТП- 458, повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от опоры №10 в сторону ж/д	АВ	26.09.2022	15ч54м	18ч37м	02ч43м	На опоре перезаделали концевую разделку КЛ-0,4 кВ, гр.№3вкл.	Жилой сектор.	
19	Оренбург ТП- 548 (ОПО)	1СШ 0,4 кВ (ОПО) гр.№12 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На ТП-548 попадание воды на эл. Оборудование	ОПО не сообщает	26.09.2022	17ч09м	18ч28м	01ч19м	ОПО запитали 1 СШ 0,4 кВ	Жилой сектор.	
20	Бузулукские КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.Тимирязева (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №1/2 (ОКЭС) Виновник ДТП оформили в ГАИ	гр. Не. Откл.	26.09.2022	23ч33м	23ч33м	00ч00м	гр. Не. Откл.	Жилой сектор.	27.09.22 в 14ч50 заменяли опору №1/2

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2022 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.26 (ОКЭС)	ТП-71,68,65,81,75 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6кВ (ОКЭС) от ТП-81 до ТП-75	ТО	01.09.2022	12ч30м	13ч50м	01ч20м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	жилой сектор	02.09.2022 в 16ч50м вкл.КЛ 6кВ от ТП-81 до ТП-75
2	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 (ОКЭС)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-Очистных сооружений (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ВЛ-6 кВ откл. отпайку в сторону ТП очистных сооружений для безопасного тушения пожара	выпавших блинкеров нет	01.09.2022	16ч05м	16ч06м	00ч01м	ТП-очистные сооружения запитали по ф.41 п/с ГПП-1	Очистные сооружения (резерв)	02.09.22 в 21ч 45м вкл. ф.24
3	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с РП-2 (ОКЭС)	ф. 21 (ОКЭС)	ТП-Очистных сооружений (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ВЛ-6 кВ откл. отпайку в сторону ТП очистных сооружений для безопасного тушения пожара	выпавших блинкеров нет	01.09.2022	16ч50м	16ч51м	00ч01м	ТП-очистные сооружения запитали по ф.41 п/с ГПП-1	Очистные сооружения (резерв)	
4	Бузулукский КЭС п/с Погат(ОКЭС)	2СП-6кВ(ОКЭС)	ф.Гипермаркет, ф.Восход, ф.Маяк-2, ф.10 мкр ,Азот(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	На п/с Погат откл. ввод на 2 СП-35кВ(ОКЭС)	Грозовая защита	01.09.2022	19ч15м	21ч25м	02ч10м	На п/с Погат повторно вкл. 2СП	Жилой сектор, быт	
5	Бузулукские КЭС п/с Промбаза(Экспертэнергоаудит)	ф.Город-7(ОКЭС) и ремонтная схема запитан ф. 5 микрорайон(Экспертэнергоаудит)	ТП(ОКЭС): 443,328,91,316,483,325,89 Абонентские:394,221,209,125,284	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-6кВф.5 микрорайон(экспертэнергоаудит)	персонал смежной организации не сообщает	01.09.2022	19ч15м	20ч21м	01ч07м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. Город-7	Жилой сектор, быт	

6	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская(ЗПО)	ф. Мирный(ОКЭС С)	ТП(ОКЭС): 238,105,86,19,44,183,107,381,331,424,212,213	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛЗ-6 кВ упало дерево. Повреждена опора №22.	персонал смежной организации не сообщает	01.09.2022	19ч15м	01ч33м	06ч18м	Демонтировали опору, выгнули 2 пролета ВЛЗ.	Жилой сектор, быт	
7	Бузулукские КЭС п/с ЖД Больница(РЖД)	ф. ОКЗ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 406,456,399,386,99,36,71,35,262,404,495,47	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Упало дерево на ВЛ-6кВ Школьная 52	персонал смежной организации не сообщает	01.09.2022	19ч15м	23ч12м	03ч57м	Устранили повреждение вкл.	Жилой сектор, быт	
8	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 61,610,62,63,64,69,67,68,65,66	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили фидер для тушения пожара в охранной зоне ВЛ(гаражи)	выпавших блинкеров нет	01.09.2022	22ч26м	23ч15м	00ч49м	После тушения пожара вкл. фидер	Жилой сектор, быт	
9	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф. 72-13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3136,3135,3134,3201,3202,3204 Абонентские: 1751,1792,1325	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от опоры№ до ТП-3204(ОКЭС)	МТЗ	01.09.2022	22ч10м	23ч03м	00ч53м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. 72-13	Жилой сектор, быт	В 23ч50м запитали СНТ Медик, Строитель. ТП-3204 02.09.22в 9ч00м подкл. ДГУ, в 15ч17м КЛ восстановлена вкл. по норм. Схеме.
10	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-249,213,268,37,266,214,301,120 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.	МТЗ	02.09.2022	12ч00м	12ч35м	00ч35м	повторно вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	
11	Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-6(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3158	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	02.09.2022	20ч50м	20ч51м	00ч01м	ОПО повторно вкл.	Насосная(резерв)	
12	Оренбург РП-77(ОПО)	1 СШ-6кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС):3007(2),3032(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	03.09.2022	06ч40м	06ч45м	00ч05м	ОПО повторно вкл.	СПИД центр(резерв),школа(резерв), жилой сектор	

13	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.30 (ОКЭС)	ТП-40, 41, 41А, 42, 43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-2 до ТП-40	ТО	03.09.2022	16ч54м	18ч20м	01ч26м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.36 от п/с Город-2	Жилой сектор, быт.	Восстановлен 07.09.22
14	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3045,3050,3051,3072,3038 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр КВЛ (ОКЭС) повреждений нет	на ТП-489 (ОПО) отключился МВ,	04.09.2022	23ч51м	00ч38м	00ч47м	ф. повторно вкл.	жилой сектор, быт, легкая промышленность	
15	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.СК-4 (ОКЭС)	ТП-41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 410, 411, 412, 413 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб. муфта КЛ-10кВ (ОКЭС) на опору 113 в ст ТП-413	ТО, АПВ не успешно	05.09.2022	11ч58м	12ч20м	00ч22м	Откл РТП-413, вкл ф.СК-4	ЦРБ (резерв), школа, администрация, жилой сектор, быт.	ТП-413 (ОКЭС) резерв больницы. КЛ 10кВ (ОКЭС) на опору 113 в ст ТП-413 восстановлена и вкл в 16ч37м
16	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Кирпичная (ОКЭС)	ТП-484, 40, 55, 287, 155 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В результате падения дерева, на ВЛ-6кВ (ОКЭС) в пролёте опор 61-62 обрыв лин.провода	персонал смежной организации не сообщает	05.09.2022	16ч33м	17ч15м	00ч42м	Откл ВЛ-6кВ от ТП-55 до ТП-155	жильё, быт, пром.зона	Восстановили ВЛ и вкл ТП-287 (ОКЭС) жильё, и бхТП (абонентские) пром.зона в 19ч15м
17	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-82 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-82 (ОКЭС) сгорели ПК-10А по ф.А и С. Осмотр эл.оборудования причины не выявил	фидер не откл	05.09.2022	17ч30м	17ч59м	00ч29м	Заменяли и вкл. Произвели осмотр	КЭС "Газ", ж/д	
18	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	РП-1 (1 СШ), ф.105, ф.101 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Октябрьская(ЦПО) возгорание на 1 СШ-10кВ	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2022	06ч21м	07ч00м	00ч39м	На РП-1 вкл СВ-10кВ	ЦРБ (резерв),полиция (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
19	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП:50,51,52,53,67,68,69	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Октябрьская(ЦПО) возгорание на 1 СШ-10кВ	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2022	06ч21м	07ч44м	01ч23м	ф.4 запитали от п/с Нижний Гумбет ф. НГ-6	Водозабор(резерв),жилой сектор	

20	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС РП-69(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):84,66,82,70,83,Народный суд	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(абонентский) от ТП-83 до ТП-Народный суд	ТО	06.09.2022	10ч00м	11ч35м	01ч35м	Откл. поврежденную КЛ, вкл. ф. 12	Администрация, суд, быт	Без У ТП-83, Народный суд(абонентские)
21	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	1-2СШ полностью	Ф.(ОКЭС):5,12,14,4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Октябрьская(ЦПО). Персонал ЦПО занимается восстановлением.	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2022	09ч32м	17ч25м	07ч53м	ЦПО восстановили работу п\с Октябрьская	п. Октябрьское полностью	На ЦРБ установлена ДГУ-60 10ч21м. В 12ч10м установили ДГУ-50 на ТП-8(КНС).В15ч30м на ТП-54(водозабор) вкл. ДГУ-100
22	Октябрьский РУЭС п/с Нижний-Гумбет(ЦПО)	ф.6(ОКЭС) и ф.4 от п\с Октябрьская(ремонтная схема)	ТП(ОКЭС):50,54,5550,51,52,53,67,68,69	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.Персонал ЦПО занимается восстановлением.	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2022	09ч45м	16ч53м	07ч08м	ЦПО вкл. п\с Нижний-Гумбет	Водозабор	
23	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2(ОКЭС)	ф.25	ТП(ОКЭС):ТП-17квартал, 2 квартал, ТП-поликлиника, ТП-10квартал,ТП-29	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики ОКЭС при производстве работ повредили КЛ-6кВ от п\с Город-2 до ТП-17квартал	ТО	06.09.2022	10ч23м	13ч28м	03ч05м	Вывели поврежденный участок, абонентов запитали	Жилой сектор, поликлиника, быт	Восстановлен 07.09.22
24	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2(ОКЭС)	ф.37	ТП(ОКЭС): ТП-1, ТП-2(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики ОКЭС при производстве работ повредили КЛ-6кВ от п\с Город-2 до ТП-1	ТО	06.09.2022	10ч23м	11ч00м	00ч37м	Абоненты перешли на резерв	Медсанчасть(резерв)	Медсанчасть запитались порезерву
25	Оренбург РП-63(ОПО)	ф.63-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3291(1СШ),3292(1СШ),3293(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3097 сгорело ЗПК-80. Осмотр причину отключения не выявил	фидер не отключался	06.09.2022	11ч22м	11ч52м	00ч30м	Заменяли ПК, произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
26	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Фекальная(ОКЭС)	ф.19(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): Скважина 13(2СШ), ТП Гаражи, ТП-Кафе	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) на ТП-Скважина 13 от РУ-6кВ до ТМ-2	МТЗ	06.09.2022	15ч29м	16ч33м	01ч04м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф19	Скважина(резерв), гаражи, быт	16.09.2022 КЛ восстановлена, испытана, включена

27	Бузулукский КЭС п/с РП-1(ОКЭС)	ф. Роддом (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): ТП-5,433	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-5(ОКЭС)	Земля	07.09.2022	10ч18м	10ч22м	00ч04м	Вывели поврежденный участок, вкл	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	14.09.2022 КЛ восстановлена
28	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская (ВПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-142, 143 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на РЛНД Р-41 горит нож и по ф.А поврежден изолятор	фидер не отключался	08.09.2022	04ч40м	05ч00м	00ч20м	Откл участок ВЛ от Р-46 до РП-1, вкл. ф.14	жильё, быт, ГСК	Без напряжения ТП-142 жильё, ТП-143 ГСК. Восстановили Р-41, заменили изолятор, вкл ф.14 полностью в 06ч35м
29	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водопадъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ЮК25/5, ТП-Гаражи, ТП-Мех.завод, ТП-СТО, ТП-Ника (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ отключился реклоузер без оперативного наименования..	ТО	08.09.2022	10ч11м	10ч30м	00ч19м	На ВЛ-6кВ повторно включили реклоузер без оперативного наименования.	Жилой сектор,тур.база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	
30	Бузулукские КЭС п/с Заводская	ф. Маслозавод (ОКЭС)	ТП-29,393,79,149,529,206 (ОКЭС) ТП-440,145,104,146,441,369,387,153,151,204 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-206 до ТП-471	ТО	08.09.2022	14ч39м	15ч04м	00ч20м	на ТП-79 откл. ВН в стор. ТП-149 ф. Вкл.	жилой сектор, промзона	08.09.2022 в 15ч42м на ТП 206 откл. ВН в стор ТП-471(абонентская) ф. полностью вкл.
31	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-624,613,610,609,608,607,606,602,510,506,504,503,502 (ОКЭС) ТП-618,508,501 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП-602 поврежден проходной изолятор	ТО	09.09.2022	13ч15м	13ч27м	00ч12м	откл. ТП-602 ф. вкл.	жилой сектор, котельная (резерв)	ТП-602 вкл. 14ч30м
32	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 35кВ (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	п/с 2подьем ХПВ, 3подьем ХПВ, 4подьем ХПВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на оборудовании МУП ЖКХ п/с 4подьем ХПВ 6 кВ	МТЗ	09.09.2022	17ч44м	18ч32м	00ч48м	На п/с 4 подьем ХПВ откл. МВ Т-2, ВЛ-35кВ ф.11 вкл.	Насосная(резерв)	
33	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):701-737	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Сильный дождь. На ТП-717 обнаружили воду на шинах в результате течи крыши, поврежден опорный изолятор СШ по ф.С	Земля	10.09.2022	05ч35м	07ч07м	01ч32м	Откл Р.7-5, вкл ф.7	Котельная(резерв), НС, школа, д\сад, жилой сектор, быт	Без напряжения 3хТП-716, 717, 719 котельная (резерв), НС, жильё. Заменяли изолятор на ТП-717, вкл Р.7-5 и ф.7 полностью в 12ч38м

34	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 206,207,208,209,210,211	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Сильный дождь. Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.16 от РП-2 до ТП-209	Земля	10.09.2022	05ч35м	10ч41м	05ч06м	Откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.9	Очистные сооружения (резерв), КНС(резерв), жилой сектор, быт	КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.16 от РП-2 до ТП-209 восстановлена и вкл по норм.сх 14.09.22г в 18ч27м
35	Орские КЭС РП-3 (ОрПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП (ОКЭС) не откл.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора ВЛ-10кВ (ОКЭС) по ул.Вяземская 97. Виновник ДТП оформлен в ГИБДД	фидер не отключался	10.09.2022	07ч45м	07ч45м	00ч00м	фидер не отключался	Откл.потребителей нет, вывели поврежденный участок ВЛ	Заменяли поврежденную опору, вкл ф.11 по норм.схеме в 14ч33м
36	г. Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земля	10.09.2022	16ч10м	17ч18м	01ч08м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.12-7	Дом престарелых, МКД Мало-Восточная 1	
37	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ВПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-129,127,125,122,117, 116,108,107,104,103 (ОКЭС) ТП-101 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На опоре №24 попала птица, отгорел шлейф.	МТЗ	11.09.2022	06ч45м	08ч51м	02ч06м	устранили повреждение вкл.	Больница (резерв), промзона, жилой сектор, быт.	
38	Орские КЭС Гайский РУЭС ЦРП-2 (ОКЭС)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-17,16,15,50 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ЦРП-2 до ТП-17 ф.17	ТО	11.09.2022	07ч00м	08ч10м	01ч10м	откл. Поврежденную КЛ, запитали от РП-1 ф.8	Жилой сектор, быт.	16.09.2022 КЛ восстановлена, испытана
39	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-212, 209,272,220,208, 309, 274,287,251 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-294 откл. в откл. ВЛ-10 кВ от ТП-294 до Р 15-5 (ремонтная схема). На ВЛ-10 кВ попадание воздушных шаров.	фидер не отключался	11.09.2022	14ч50м	17ч22м	02ч32м	вкл. Р 15-7, запитали по ф.1 от п/с Саракташская	Жилой сектор, быт	
40	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Новая (СПО)	1 СШ-(СПО)	ф. НВ-4,НВ-5,НВ-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110кВ (СПО) Михайловка-Тюрино	персонал смежной организации не сообщает	12.09.2022	05ч59м	05ч59м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	РТПЦ (резерв), жилой сектор,быт	
41	г.Оренбург РП-61(ОКЭС)	ф.61-1(ОКЭС)	ТП-588(ОПО). ТП-1084,1371,1303(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ЗНЗ	12.09.2022	09ч48м	10ч30м	00ч42м	ООО"Терра" на ТП-1084 отключили ВН в сторону ТП-1371, на РП-61 по ТУ повторно включил ф.61-1.	Тяговая троллейбусная-резерв,2-ГСК.	

42	Орский КЭС, Гайский РУЭС п/с."ГПП-1"(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-78,79,401(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."ГПП-1" отключилась 2-СШ бкВ.	Земляная защита	13.09.2022	07ч34м	08ч43м	01ч09м	На п/с."ГПП-1" повторно включили 2-СШ бкВ.	пос. Калиновка, пос. Херсон.	
43	Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-6(ОПО)	ТП-3159, 3180 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	14.09.2022	12ч53м	12ч54м	00ч01м	ОПО повторно вкл.	Насосная(резерв), жилой сектор	
44	Оренбург п/с Ростоши (ОПО)	ф.Рш-4 (ОПО)	РП-79 1СШ(ОПО), ТП-3225 1СШ, ТП-3105, 3107 1СШ, 3106 1СШ, 3008 1СШ, 3010 1СШ (ОКЭС) ТП-1582, 1798, 1755, 1756 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) ф.Рш-4 от п/с Ростоши до РП-79	Земляная защита	14.09.2022	15ч20м	15ч30м	00ч10м	РП-79 запитали по ф.79-1 от РП-69	Водозабор, ПНС (резерв), МКД (резерв), АГЭС, юр.лица	
45	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-86, 77, 87, 89, 88, 90, 11а, 15, 16, 17, 92, 93, 91, 94, 27, 84,74,83 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре 151 обрыв вязки, провод на траверсе	Земляная защита	15.09.2022	16ч29м	16ч56м	00ч27м	Откл Р-12, вкл ф.1	Больница (резерв), жилой сектор	Без напряжения 3хТП-84,74,83 (ОКЭС) жильё. Восстановили вязку на ВЛ, вкл ф.1 полностью в 17ч43м
46	Оренбург РП-56 (ЦПО)	ф.56-8(ОПО)	ТП-3119 1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3119 до ТП-88 ф.56-8 подрядной организацией "СТройИнвест"	Земляная защита	15.09.2022	17ч32м	17ч44м	00ч12м	Вывели поврежденную КЛ, вкл по ф.40-6	Казначейство (резерв), прокуратура (резерв), магазин	КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.56-8 от ТП-3119 до ТП-88 восстановлена, включена 15.09.22г в 22ч15м
47	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Попадение птицы на отпайке ВЛ в сторону абонентской ТП-54	персонал смежной организации не сообщает	15.09.2022	17ч10м	17ч28м	00ч18м	вкл	жильё	
48	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-4(ОПО)	ТП-3156,3157(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	16.09.2022	05ч57м	06ч47м	00ч50м	ТП-3156 откл. ВН в ст.РП-75 ф.75-4,на ТП-3152 вкл. ВН в ст. ТП-3156 ф.75-4.	Жилой сектор.	
49	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш--1(ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123,3124,3017,3200 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	16.09.2022	06ч01м	06ч05м	00ч04м	На п/с."Ростоши"по ТУ повторно вкл. ф.Рш-1.	Жилой сектор,быт.	

50	г.Оренбург п/с."Западная"(ЦПО)	ф.3-12(ОПО)	ТП- 3023,3026,3027,3039,3042,30 54 СШ-6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	16.09.2022	07ч11м	07ч48м	00ч37м	ТП-3023 откл. ВН в ст. ТП-250 ф. 3-12 на ТП- 3027 вкл.ВН в ст. ТП- 753 ф.В-5.	2-ЦТП-резерв,ПНС- резерв,стоматология,шко ла- интернат,кожвендиспанс ер,жилой сектор,быт.	
51	Бузулукские КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф. АБЗ(ОКЭС)	ТП- 292,160,211,479,470,226,222, 459,374,128,496,355,434,380, 127,426, 192,517,531,423,458,347,363, 338Ю231,214,239 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №19	ТО	16.09.2022	08ч00м	08ч40м	00ч40м	на ТП-211 откл. ВН в стор ТП-479 ф. вкл. ВЛ 6 кВ от ТП-335 до ТП 239 запитали по ф. Красный флаг.	промзона	16.09.22 в 15ч07м заменяли опору ф. полностью вкл.
52	г. Оренбург п/с Юго- Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОПО)	ТП-3046 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар, для безопасного тушения пожара откл. КВЛ-6 кВ(ОПО) от ТП-112 до ТП 27	фидер не отключался	16.09.2022	11ч57м	16ч20м	04ч23м	После тушения пожара ОПО вкл. КВЛ	столярный ЦЕХ, сауна, пекарня	
53	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3105,3225 2СШ,3266,3310 (ОКЭС) ТП- 1753,1794,1437,1754,1893,15 15,1813,1756 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 (абонентская) кВ от Р- 10 до ТП-1753, на ВЛ- 10 кВ на РЛНД Р-23 поврежден изолятор	ТО	16.09.2022	16ч42м	19ч25м	02ч43м	откл. поврежденный участок ф. вкл.	АЭС,ПНС (резерв), кафе,промзона	На РЛНД Р-23 в 02ч18м 17.09.2022 устранили повреждение. КЛ- 10кВ от Р-10 до ТП- 1753 вкл.19.09.22 в 12ч27м
54	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-5(ОКЭС)	ТП-3041 2-СШ 10кВ,3078,3104,3307,3308,33 09,3312,3313,3314,3315,3316, 3317(ОКЭС). ТП-1897 2-СШ 10кВ,1299,1648,5002,1870,15 93,1795,1790,1791,1525,1645, 1791(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.Ив- 5(ОКЭС) поврежден РЛНД Р-6	МТЗ	16.09.2022	22ч05м	22ч54м	00ч49м	ТП-1897 откл. ВН в ст.ТП-3078 ф.Ив-5,на п/с."Инвертор" вкл. ф.Ив-5.	Жилой сектор,т.к "Новый мир",ГСК,промзона.	На РЛНД Р-6 устранили повреждение,ф.Ив-5 в 01ч59м 17.09.2022 включили полностью.
55	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-7(ОКЭС)	ТП-3031 1-СШ 10кВ,3085 1- СШ 10кВ,3099 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ТП- 3031 до ТП-3063 ф.59- 7.	ТО	17.09.2022	03ч22м	03ч57м	00ч35м	Отключили поврежденную КЛ- 10кВ, ф.59-7 на РП-59 включили.	ЦТП-резерв,НС- резерв,жилой сектор,быт.	КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП- 3031 до ТП-3063 восстановлена и вкл по норм.сх в 21ч20м 17.09.22г.

56	Новосергеевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	ф. 3(ЗПО)	ТП-333,354,341,310,336,311,340,312,313,309 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	Земля	17.09.2022	07ч40м	12ч39м	04ч59м	ЗПО устранили повреждение, ф. вкл.	с. Покровка	
57	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с 4 ХПВ-35кВ (ОКЭС)	Т-2	Т-2-35кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждено реле управления приводом	выпавших блинкеров нет	17.09.2022	07ч40м	13ч40м	06ч00м	заменяли реле, Т-2 вкл. в работу	водозабор (резерв)	ВКХ в 08ч00м перешли на резерв
58	г. Оренбург п/с РП-41(ОКЭС)	ф.41-7,41-8 (Абонентские) 41-10 (ОКЭС)	РП-46 1-2СШ ТП-2080,2081 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-2080 до ТП-2081 ф. 41-10 ,повреждены 2 КЛ-10 (абонентские) от РП-46 до Р-41-7-1, 41-8-1	ТО	17.09.2022	09ч19м	22ч47м	13ч28м	восстановлена КЛ от РП-46 до Р-41-8-1 , РП-46 запитана по ф.41-8	промзона	ф.41-10 вкл. в 14ч23м
59	г. Оренбург п/с Промбаза (Газпромэнерго)	ф.ПБ-13 (ОКЭС)	РП-41 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф. ПБ-13 на опоре №1 отгорел шлейф	Земля	17.09.2022	09ч19м	14ч23м	06ч04м	устранили повреждение ф. вкл.	промзона	на РП-41 ремонтная схема .ф ПБ-37 отключен по заявке Газпромэнерго
60	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.-103(ОКЭС)	ТП-4,5,75,42,57,58,59,45,46,74,65,68,73,72,60,61,63,64 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	ТП-60 поврежден опорный изолятор, сгорело 3 ПК	ТО	17.09.2022	10ч45м	10ч55м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор быт, ЦТП,	17.09.2022 12ч49м на ТП-60 заменили опорный изолятор, заменили ПК, ТП вкл.
61	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.-105(ОКЭС)	ТП-1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,3,39,43,44,56,6,7,71,8,9 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	17.09.2022	10ч45м	10ч55м	00ч10м	повторно вкл.	жилой сектор быт,больница (резерв)	
62	Октябрьский РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	РУ-10кВ	РУ-10 кВ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	ТП-40 РУ-10 кВ сгорело 2 ПК	ПК	17.09.2022	11ч45м	12ч00м	00ч15м	заменяли ПК, ТП-вкл.	жилой сектор	
63	Саракташский РУЭС ТП-315 (ОКЭС)	РУ-10кВ	РУ-10 кВ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	ТП-315 РУ-10 кВ сгорело ПК	ПК	17.09.2022	11ч10м	12ч05м	00ч55м	заменяли ПК, ТП-вкл.	ООО Природа	

64	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП-4,5,75,42,57,58,59,45,46,74,65,68,73,72,60,61,63,64 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	17.09.2022	12ч49м	12ч50м	00ч01м	повторно вкл.	жилой сектор быт, ЦТП,	
65	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.0 (ОКЭС)	РП-69 (2 СШ) ТП-85,86, 87, 101 (ОКЭС) п/с ТУ-5 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до РП-69 ф.0	Земля	19.09.2022	14ч40м	15ч45м	01ч05м	откл. поврежденную КЛ, на РП-69 вкл. СВ	Бассейн (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до РП-69 ф.0 восстановлена и вкл в 18ч05м 30.09.22г.
66	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ГГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-400, 630 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	19.09.2022	15ч50м	16ч38м	00ч48м	вкл. ф.19	Жилой сектор, быт.	
67	Орский КЭС п/с "Левобережная" (ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-1674,1701,1681,1676,1703,1619,1700,1702,1647,206(ОКЭС) . ТП-72ОР,1621,543,1618,1679,1072,1646,1688,1680(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647.	МТЗ	21.09.2022	14ч10м	15ч29м	01ч19м	Отключили повреждённый участок, ф.7 на п/с."Левобережная" включили.	КНС,2-НС,2-котельных-есть резерв,школа-детсад,жилой сектор,быт.	
68	Оренбург п/с Промбаза (ГазпромЭнерго)	ф.ПБ-13 (ОКЭС)	РП-41 2СШ (ОКЭС) , РП-46 1СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в абонентских сетях	Выпал блинкер "Земля" на ф.41-8, на п/с Промбаза откл ф.ПБ-13	22.09.2022	08ч16м	09ч26м	01ч10м	повторно вкл.	пром.зона	
69	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.21	ТП-НС №2, ТП-ГК (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики ОКЭС при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ от ТП-НС №2 до ТП-ГК	ТО	22.09.2022	11ч18м	13ч12м	01ч54м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.21	НС №2 (1ввод), газ.котельная (1ввод)	ТП-ГК без напряжения (Котельная не работает до отопит.сезона) Восстановили и вкл КЛ от ТП-НС №2 до ТП-ГК в 10ч55м 23.09.22г.
70	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.32	ТП-НС№2С, ТП-ГК (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики ОКЭС при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ от ТП-НС №2 до ТП-ГК	ТО	22.09.2022	11ч18м	13ч13м	01ч55м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.32	НС (2ввод), газ.котельная (2ввод)	ТП-ГК без напряжения (Котельная не работает до отопит.сезона)
71	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-24 (ОПО)	ЦРП Зподьёма (ВКХ), РП-61 2СШ, ТП-3220, 3120 (ОКЭС), ТП-1084, 1371, 588 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.Ст-24 от п/с Степная до ЦРП Зподьёма (ОПО)	ТО	23.09.2022	15ч40м	15ч44м	00ч04м	На РП-61 откл в ф.Ст-24, вкл в ф.9-1	КНС (резерв), Троллейбусное ТП (резерв), ГСК	ЦРП Зподьёма и ТП-3120,3220 (ОКЭС) запитали по ф.24-1 в 16ч24м. КЛ-10кВ восстановлена,включена 24.09.2022.

73	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-3 (ОКЭС)	ТП-40,61,67,68,69,80,81,91,117,9 /1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-81 поврежден опорный изолятор	МТЗ	25.09.2022	12ч56м	12ч56м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	ретранслятор (резерв), жилой сектор, быт.	25.09.2022 14ч23м на ТП-81 заменили опорный изолятор, ТП вкл.
74	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-3041 2-СШ 10кВ,3078,3104,3307,3308,3309,3312,3313,3314,3315,3316,3317(ОКЭС). ТП-1897 2-СШ 10кВ,1299,1648,5002,1870,1593,1795,1790,1791,1525,1645,1791(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	25.09.2022	13ч16м	15ч04м	01ч48м	ф. ИВ-5 повторно вкл.	Жилой сектор,т.к "Новый мир",ГСК,промзона.	
75	Орские КЭС п/с Восточная (РЖД)	ф. 3 (РЖД)	ТП-1741 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	ТО	25.09.2022	15ч30м	16ч20м	00ч50м	РЖД ф. 3 повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
76	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 УМП (ГГОК)	ф.21 (ОКЭС)	ЦРП-4 1СШ, ТП-школа, ТП-мед.санчасть, ТП-45	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждены 2хКЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с ГПП-1 до ЦРП-4, и от ЦРП-4 до ТП-45 ф.21	Земля	25.09.2022	22ч00м	23ч15м	01ч15м	На ЦРП-4 вкл СВ 1 и 2СШ, на ТП-45 вкл СВВ	школа, мед.санчасть, жильё, быт	КЛ-10кВ от ГПП-1 до ЦРП-4 включили 29.09.2022 в 13ч37м.
77	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-1 УМП (ГГОК)	2-СШ 10кВ (ГГОК)	ф.44, 48 ЦРП-4(1-2-3 СШ) (ОКЭС) ТП-Очистные, ТП-3 зона водоснабжения (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с.ГПП-1 УМП производят восстановительные работы на 2 СШ 10кв.	персонал смежной организации не сообщает	26.09.2022	10ч10м	17ч22м	07ч12м	На п/с ГПП-1 УМП, вкл 2 СШ, запитали ЦРП-4 по ф.44	Водоснабжение г.Гай, очистные сооружения (резерв), школа, мед. Санчасть. жилой сектор, быт.	Перерыва водоснабжения питьевой воды не было. В 10ч51 м ТП-Очистные, запитали по ремонтной схеме. В 13ч05 запитали ТП-3 зона водоснабжения, по ф.25 от п/с ГПП-1 УМП
78	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	СТ-44 (ОПО)	ЦРП Злодѣя (ВКХ), РП-61 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	26.09.2022	16ч50м	16ч51м	00ч01м	На РП-61 откл В ф.Ст-44, вкл В ф.9-8	КНС (резерв), Троллейбусное ТП (резерв)	
79	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподѣм (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ГК, 2019, 2003, 2006, ООО "РМЗ", 2010, 2018, 2026, 2020, 2023, 2004, ООО "ГапромТрансгаз" (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Производят осмотр эл.оборудования	Земля	26.09.2022	19ч34м	21ч16м	01ч42м	Откл РЛНД оп.24, вкл ф.11	СНТ,база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	В 08ч05м запитали 5хТП, без У 1хТП (сады огороды)

80	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-Св-2-8, Св-2-13, Св-2-15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотрели эл.оборудование ГУП "ОКЭС" повреждений не обнаружено.	Земля	27.09.2022	07ч01м	08ч47м	01ч46м	повторно вкл.	Жилой сектор	
81	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-Восточная поляна (ОКЭС), ТП-ГК, 2019, 2003, 2006, ООО "РМЗ", 2010, 2018, 2026, 2020, 2023, 2004, ООО "ГапромТрансгаз" (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях абонента откл. ТП 2018, 2026 (абонентские)	Земля	27.09.2022	19ч14м	22ч04м	02ч50м	на ВЛ-6кВ откл. ЛР №5/1 ф. вкл.	СНТ,база, склады, СТО, гаражи, пром.зона	
82	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(ЗПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП-82,80,175,81,160 1-СШ 10кВ,52,153,151,74,83,214,12,188,64,28,27,185,208 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	Земляная защита, АПВ успешное.	28.09.2022	14ч54м	14ч54м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	ОРТПЦ-резерв,терминал "Пион",скважина,кнс,жилой сектор,быт.	
83	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.12(ОКЭС)	ТП-123,124,125,126,1210,1211,1212,1213,127,128,129 (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	28.09.2022	18ч08м	19ч35м	01ч27м	повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
84	г. Оренбург п/с УКПГ-7(Газпромэнерго)	ф.5(Газпромысловое управление)	ТП-72 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях газпромэнерго	Земля	28.09.2022 29.09.2022	21ч10м	12ч57м	15ч47м	Газпромысловое управление устранили повреждение на ВЛ-6кВ ,ф.5 на п/с."УКПГ-7" включили.	Реабилитационнооздоровительный центр "РУСЬ"	На ТП-72 подключена ДГУ. ТП-72 включили по нормальной схеме 29.09.2022г в 15ч16м.
85	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(Оренбургнефть)	ф.5(ОКЭС) не отключался	ТП-106,105,104,103(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.5 на ЛР№552 вылетел провод с наконечника фазы "С".	ф.5 не отключался	29.09.2022	11ч50м	12ч08м	00ч18м	ТП-106 откл. ВН в ст. ЛР№552, на ТП-103 вкл. ВН в ст. ТП-104 ф.5 п/с."Промбаза".	МКД,школа,детсад,быт.	На ЛР№552 в 17ч44м устранили повреждение,включили по н/сх.
86	г.Оренбург п/с."Заречная"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Зар-8(Оборонэнерго),ТП-2023(ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на п/с."Заречная".	персонал смежной организации не сообщает	29.09.2022	14ч56м	18ч46м	03ч50м	ф.Зар-8 вкл. по ф.Зар-4.	Жилой сектор.	
87	г.Оренбург п/с."Заречная"(ЦПО)	2-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО),ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на п/с."Заречная".	персонал смежной организации не сообщает	29.09.2022	15ч53м	17ч39м	01ч46м	ТП-3311 откл.ВН в ст. ТП-741ф.Зар-7, на ТП-2075 вкл. РВ в ст. ТП-3311 ф.20-10.	Производственная база ГУП"ОКЭС".	В 18ч03м на п/с."Заречная" вкл. 2-СШ 10кВ.
88	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО) не отключался.	ТП-3185,3186,3187,3195,3196,3197,3194 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.49-4 на Р.49-4-5(ОКЭС) повреждён подвижный нож фазы "С".	ф.49-4(ОПО) не отключался.	29.09.2022	18ч40м	18ч41м	00ч01м	ВЛ-10кВ ф.49-4 откл. реклоузер В.49-4-1, на ТП-3194 вкл.СВН-10кВ.	Жилой сектор,быт.	

89	Орские КЭС п/с ЭЧ -76 (РЖД)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-1007 1009, 1008, (ОКЭС) ТП-1005 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от РТП до ТП-1008	персонал смежной организации не сообщает	30.09.2022	02ч11м	14ч36м	12ч25м	Восстановлена КЛ от РТП до ТП-1008, вкл ф.6 полностью	Н.С. (резерв), КНС(резерв), жилой сектор, быт	ТП-1007 1009, 1008 запитали по ремонтной схеме. Без У ТП-1005 (жилой сектор) , ТП-1005 запитана в 14ч36м
90	Орские КЭС п/с Восточная (ВПО)	1-2СШ-6кВ (ВПО)	ТП-553, 537 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	30.09.2022	15ч19м	17ч05м	01ч46м	вкл	Котельная (не введена до ОЗП), жильё	