

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причина аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское» Сентябрь 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зам. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Освобожденные потребители (зд.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорокинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр.1 от ТП-5 для тушения пожара ж/д по ул.Комсомольская 2а	не откл.	01.09.2023	17ч52м	18ч13м	00ч21м	Отключили ввод ж/д, вкл гр.1	60 частных дома, 110 человек, МКД нет.	
2	г.Оренбург ТП-3143 (ОКЭС)	гр.9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛИ-0,4кВ гр.9 (ОКЭС) в пролете опор7 8 тополь перетёр фазную жилу СИП	не откл.	02.09.2023	12ч30м	12ч30м	00ч00м	Подвазали СИП, у абонентов Строителей 28 и 30 в ВПУ сделали одноименную фазу.	отключенных абонентов нет	02.09.2023 в 20ч22м на ВЛИ-0,4кВ устранили повреждение, у абонентов ул. Строителей 28 и 30 убрали одноименную фазу.
3	Амбуласский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр.№3 Гаражи (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При вкл. рубильника после ремонта эл. оборудования, произошло перекрытие рубильника.	3-ПН 100А	05.09.2023	17ч39м	19ч40м	02ч01м	Заменяли рубильник, вкл группу	Гаражи	
4	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-34 (ОКЭС)	гр.№15 Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-3 обрыв провода	группа не откл.	06.09.2023	10ч50м	—	—	—	ул. Освещение	Демонтировал и оборванный провод
5	Оренбург ТП-3026 (ОКЭС)	гр. Комсомольская 128 (1 и 2 Ввод)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Задымление в подвале ж/д Комсомольская 128. Повреждена КЛ-0,4 кВ ввод№1 (ОКЭС) от ТП-3026 до ВРУ Комсомольская 128	группа не откл.	06.09.2023	16ч55м	19ч17м	02ч22м	Восстановили КЛ, вкл. гр. Комсомольская 128 (1 и 2 Ввод)	Комсомольская 126, 128; 2 МКД свыше 9 этажей, 511 человек, аптека.	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр. 1 ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №12 (ОКЭС)	группа не откл.	12.09.2023	11ч52м	11ч52м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	
7	Александровский РУЭС ТП-80 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка фазы А-41А В-95А С-33А	ПН-100А	12.09.2023	13ч55м	14ч07м	00ч12м	заменяли ПН, гр. Вкл.	1МКД (до 5 этажей) 15 частных домов, 38 человек, школа	
8	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	на ВЛИ-0,4кВ гр. ул. Освещение (ОКЭС) в пролете опор№е 7-8 упало дерево	группа не откл.	12.09.2023	15ч55м	14.09.2023 14ч14м	—	Устранили обрыв, вкл.	ул. Освещение	
9	Илекский РУЭС ТП-25(ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины отключения АВ не выявил. Нагрузка: 106А,103А,105А	АВ-250А	13.09.2023	20ч40м	21ч20м	00ч40м	Повторно вкл., произвели осмотр	Частных домов-106, население-265 человек	
10	г.Оренбург ТП-3127 (ОКЭС)	гр.2 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-3127 РУ-0,4 кВ гр.2(ОКЭС) дефект контакта фазы С	АВ-160А не отключался	16.09.2023	16ч40м	21ч35м	04ч55м	Устранили повреждение, вкл.	магазин	
11	г.Оренбург ТП-3127 (ОКЭС)	гр.2 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Возможно неисправен АВ на отходящей гр. №2. Нагрузка :20А,10А,10А.	АВ-160А	17.09.2023	13ч23м	14ч33м	01ч10м	Повторно вкл.	Административное здание	
12	г.Оренбург ТП-3127 (ОКЭС)	гр.2 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-160А гр. 2.	АВ-160А	17.09.2023	14ч55м	17ч09м	02ч14м	Заменяли АВ, вкл.	Административное здание	На время работ по замене откл. РУ-0,4кВ
13	Бугуруславские КЭС ТП-47(ОКЭС)	гр. Московская(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ №30(ОКЭС)	Защита не срабатывала	17.09.2023	17ч30м	17ч30м	00ч00м	Произвели осмотр.	МКД(до 5эт)-10 частных домов 130, население-250 человек, магазин.	Группа на ТП не отключалась. Решено о замене опоры будут принимать 18.09.
14	Сорокинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка фазы А-110А В-60А С-50А	АВ-160 А	19.09.2023	17ч48м	18ч05м	00ч17м	повторно вкл. АВ	МКД - нет, 95 частных домов, 150 человек, почта	
15	Сорокинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка фазы А-84А В-120А С-83А	АВ-160 А	20.09.2023	08ч03м	08ч20м	00ч17м	на АВ прогнули контакты, гр. повторно вкл.	МКД - нет, 95 частных домов, 150 человек, почта	
16	Бугуруславские КЭС ТП-86(ОКЭС)	гр.Энергитиков (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	ДТП, обрыв ВЛИ 0,4 кВ в пролете опор №1-14	АВ-125 А	20.09.2023	11ч55м	12ч38м	00ч43м	устранили обрыв, гр. вкл.	МКД-нет, 23 частных дома, 90 человек	

17	Оренбург ТП-388 (ОЮ)	гр. ЦТП ввод 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ ввод 2 (ОКЭС) от ТП-388 до ВРУ ЦТП	группа не откл.	20.09.2023	12ч41м	14ч00м	01ч19м	В ВРУ ЦТП переключились на ввод 1	ЦТП (резерв), НС (резерв)	26.09.23 КЛ восстановлена и включена
18	Оренбург ТП-3147(ОКЭС)	Щитг 2.7/18(ОКЭС) гр. Столовая	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Нагрузка после включения А-31А,45А,72А.	АВ-100А	25.09.2023	12ч00м	13ч15м	01ч15м	В щите 2.7/18 повторно вкл. АВ.	Столовая	
19	Шарлыкский РУЭС ТП-21(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Заречная д 23	группа не откл.	27.09.2023	17ч05м	17ч35м	00ч30м	Откинули ввод ж/д, вкл гр.1	МКД-нет 16 частных дома, 40 человек	
20	Оренск КЭС Гайский РУЭС ТП-19 (ОКЭС)	гр 1 Октябрьская 58 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ повреждена КЛ-0,4 кВ ввод (ОКЭС) от ТП-19 до ж/д ул.Октябрьская 58	группа не откл.	28.09.2023	14ч45м	16ч50м	02ч05м	восстановили КЛ, гр. Вкл.	1МКД (до 5 этажей) 200 человек,	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммуналэлектросеть» Сентябрь 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (нап. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС) не откл	ТП-61 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочес	На ТП-61 сгорели 2ПК-30А ТМ-250кВА. Осмотр оборудования причины откл. не выявил	2ПК-30А по ф.А и В	01.09.2023	13ч10м	14ч08м	00ч58м	заменяли ПК, вкл ТП-61	3-МКД (до 5этажей), 23 частных дома, 252-человека.	
2	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1003,Ясная Поляна(ОКЭС) ТП-2003,2004,2006, 2008, 2019,2020,2021,2022, 2023,2024, 2026,2030, 2034,2040 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На Р-12 ВЛ-6кВ (ОКЭС) опора 32/30 обнаружили птицу	Отключился реклоузер В.11-1 от ТО	02.09.2023	09ч22м	13ч24м	04ч02м	Убрали птицу, вкл реклоузер В.11-1	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, ФКУ ИК-5,ГСК,МУП"УКХ", промзона.	
3	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-5 (ОКЭС) не откл	ТП-96 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) опора 3/2 отгорел шлейф ф.В в сторону ТП-96	фидер не отключался	02.09.2023	14ч40м	16ч22м	01ч42м	устранили повреждение ф вкл.	РУС (резерв), почта, магазин, МКД-нет, 12-частных дома, 29-человек	
4	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с "Заглядино" (СПО)	ф. 3г-2 (СПО)	ТП- 28 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	03.09.2023	08ч20м	09ч30м	01ч10м	ф. 3г-2 СПО вкл.	НС (резерва нет)	
5	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с "Фрунзе" (СПО)	ф. Фр-1 (ОКЭС)	ТП- 10 55,33,12,15,34,37,26,46,25,32 (ОКЭС) ТП-24,27,13 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ф. Фр-1 откл. при попытке СПО запитать ф. 3г-2 по ремонтной схеме	персонал смежной организации не сообщает	03.09.2023	09ч04м	09ч25м	00ч21м	откл. ф. 3г-2 ф. Фр-1 вкл.	10 МКД до 5 этажей ,707 частных домов, 1976 человек	
6	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1003,Ясная Поляна(ОКЭС) ТП-2003,2004,2006, 2008, 2019,2020,2021,2022, 2023,2024, 2026,2030, 2034,2040 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Отключился реклоузер В.11-1 от ТО	03.09.2023	09ч55м	11ч31м	01ч36м	ф. повторно вкл.	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, ФКУ ИК-5,ГСК,МУП"УКХ", промзона.	

7	Октябрьский РУЭС п/с "Октябрьская" (ЦПО)	ф.Ок-13(ЦПО)	ТП-66(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (ЦПО) слетел изолятор	Земля	04.09.2023	06ч44м	08ч47м	02ч03м	ЦПО устранили повреждение на ВЛ ф. вкл.	МКД-нет, 35-частных домов, 119-человека.	
8	Оренбург п/с. "Ростоши" (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС)	ТП-3017,3121,3122,3123,3124,3220 1-СШ 10кВ(ОКЭС). 46-ТП(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	АПВ успешное.	04.09.2023	07ч09м	07ч09м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	19-МКД(до 5-этажей), 349-частных домов, 1272-человека,КНС-резерв,детсад-резерв,дачи.	
9	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-400,630,401 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ-6 кВ (ОКЭС) опора №15 слетел изолятор	Земля	04.09.2023	07ч55м	11ч40м	02ч45м	устранили повреждение ф. вкл.	п. Калиновка, п. Херсон, МКД- нет, 252 частных дома, 518 человек	
10	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (ГОК)	ф.48 (ОКЭС)	РП-4 ЗСШ,ТП-69,65,71,38,41,45,43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) кВ от ТП-65 до ТП-71	ТО	04.09.2023	13ч00м	14ч55м	01ч55м	откл. поврежденную КЛ. ф. 48 вкл.	3 МКД (до 5-этажей) частных домов 26, 1926 человек	КЛ-10кВ кВ от ТП-65 до ТП-71 вкл. 06.09.23 в 12ч45м
11	Бузулукские КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	персонал смежной организации не сообщает	04.09.2023	14ч45м	15ч34м	00ч49м	ЗПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	МКД-нет, 49 частных домов, 156 человек	
12	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78, 79, 401 (ОКЭС) ТП-214 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	05.09.2023	16ч30м	17ч25м	00ч55м	Повторно вкл.	п. Калиновка, п. Херсон, МКД- нет, 252 частных дома, 518 человек	
13	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-207	персонал смежной организации не сообщает	06.09.2023	10ч32м	10ч50м	00ч28м	откл. РТП-207, ф.11 вкл.	Резерв мясокомбината. МКД нет.	
14	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.1 (Россети)	ТП-122, 127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в Россетях	Земля	06.09.2023	10ч50м	13ч05м	02ч15м	вкл. ф.1	Горнолыжная база. МКД нет.	

15	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-29,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,80,82 (ОКЭС) ТП-23,32А, 63 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ не успешно	06.09.2023	14ч06м	14ч42м	00ч36м	на ВЛ-10 кВ откл. ЛР-64, ф.6 вкл.	20 МКД до 5 этажей, 1363 частных домов, 2901 человек, водозабор (резерв), ДРСУ, котельная (резерв), налоговая (резерв), школа, КНС (резерв), Бассейн, РДК.	В 15ч26м вкл. ЛР-64 запитали ТП-50, 70, 71, 72, 73, 74, 80.
16	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-29,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,80,82 (ОКЭС) ТП-23,32А, 63 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза.	ТО, АПВ не успешно	06.09.2023	16ч34м	16ч40м	00ч36м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР-63, ф.6 вкл.	20 МКД до 5 этажей, 1363 частных домов, 2901 человек, водозабор (резерв), ДРСУ, котельная (резерв), налоговая (резерв), школа, КНС (резерв), Бассейн, РДК.	
17	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-210,209 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	07.08.2023	00ч02м	00ч15м	00ч13м	Повторно вкл.	очистные сооружения (резерв) НС (резерв)	
18	г. Оренбург РП" Южный Урал" (ОПО)	ф. 3(ОПО)	ТП-3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Земля	06.09.2023 07.09.2023	23ч27м	04ч32м	05ч05м	ОПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	МКД-нет, 14 частных домов, 42 человека	
19	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-92, 93, 95, 99, 108, 116, 117, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 178, 182, 186, 191, 192, 98, 101, 231 (ОКЭС) ТП-198, 206, 210 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.60/28 поврежден штыревой изолятор, на опоре №60/30 обнаружили птицу на траверсе	Земля	07.09.2023	14ч47м	15ч10м	00ч23м	Откл ЛР-109, вкл ф.10	Больница (резерв), КНС (резерв), скважина (резерв), жильё 5 МКД до 5 этажей, 1217 частных домов, 2890 человек	Без напряжения бхТП-108, 141, 142, 191, 178(1), 116(1) Больница (резерв), жильё. Устранили повреждение, вкл ф.10 полностью в 17ч13м
20	г. Оренбург РП-75 (ОПО)	ф. 75-7(ОКЭС)	ТП-нет	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	ТО	08.09.2023	00ч27м	09ч50м	09ч23м	Осмотрели КВЛ, вкл ф.75-7	абонентов нет	
21	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. СИ-10 (ЦПО)	ТП-140,105,134,140,130,129,182,133,131,185,141,180,166,165,121,115,120,105,181 (ОКЭС),ТП -178,179,184 (МК-Энерго)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь, ВЛ-10 кВ откл. ПУС-10-1	МТЗ	08.09.2023	00ч25м	00ч32м	00ч07м	ПУС- В-10-1 повторно вкл.	1 МКД (до 5 этажей) 81 человек, ОРТПЦ (резерв) фермерские хозяйства	
22	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС)	ТП-10А,24,51,14,163,15,35,38,36,218,37,162,29,100,101,33,61,31,30(ОКЭС) ТП-17 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ВЛ-10 кВ ф. 11 поврежден реклоузер В-11-1 (абонентский)	ТО	08.09.2023	00ч25м	03ч43м	03ч18м	откл. ЛР-17 в стор. ТП-17 (абонентская) ф.11 вкл.	38 МКД (до 5 этажей) 486 частных домов, 1716 человек, котельная (резерв) НС(резерв_	

23	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. СИ-10 (ЦПО)	ТП-140,105,134,140,130,129,182,133,131,185,141,180,166,165,121,115,120,105,181 (ОКЭС) ТП-178,179,184 (МК-Энерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях МК-Энерго, на ТП-179 поврежден проходной изолятор.	ТО	08.09.2023	01ч36м	05ч32м	04ч56м	На ВЛ-10 кВ откл. Р-9, ф. вкл.	1 МКД (до 5 этажей) 81 человек, ОРТПЦ (резерв) фермерские хозяйства	в 15ч00м вкл. ТП-179, 178, 184.
24	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-46 (ОПО)	РП-50 1СШ (ОПО), ф.50-8 - ТП-3117 1СШ (ОКЭС) ТП-3116, 1760, 1942, 5004 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ ф.ЮВ-46 (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-50	ТО	08.09.2023	11ч09м	11ч24м	00ч15м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-50 вкл СВ	Гостиничный комплекс (резерв), ТД "Сокол", 4 МКД свыше 9 (резерв), 1574чел	
25	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3" (ОКЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-54А, 55, 56, 57, 58 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонней организацией повреждена КЛ-6кВ ф.16 (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-58	МТЗ	08.09.2023	12ч25м	14ч20м	01ч55м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по ф.35 п/с Город-3	12 МКД до 5 этажей, 8 МКД до 9 этажей, 4055 человек	КЛ-6кВ ф.16 (ОКЭС) от п/с Город-3 до ТП-58 восстановлена и вкл ф.16 на Х.Х. в 15ч38м 22.09.23г.
26	Оренбург п/с. "УКПГ-7" (ГазпромЭнерго)	ф.5 (ГазпромЭнерго)	ТП-72(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго со стороны 35 кВ.	МТЗ	09.09.2023	10ч35м	10ч36м	00ч01м	На п/с УКПГ-7 сработал АВР	Санаторий "Русь"	
27	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-29,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,79,80,82 (ОКЭС) ТП-23, 32А, 63 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ не успешно	09.09.2023	13ч19м	13ч27м	00ч08м	На п/с Шарлыкская повторно вкл. ф.б. Произвели осмотр	20 МКД до 5 этажей, 1363 частных домов, 2901 человек, водозабор (резерв), ДРСУ, котельная (резерв), школа, КНС (резерв), бассейн, РДК.	
28	Орские КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС) ТП-159, 162, 405 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	09.09.2023	23ч35м	01ч17м	01ч42м	запитали по ремонтной схеме от РП-12 ф.24	291 частный дом, 702 человек, МКД нет.	
29	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,214, Абонентские:74,160,185,183	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	10.09.2023	07ч38	07ч38м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр	МКД(до 5эт)-10, частных домов-987, 2416 человек населения,КНС(резерв),те рминал(резерв), телевизор(резерв), д\сад.	
30	Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП(ОКЭС):3195,3196,3197,3194,3185,3186,3187	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОборонЭнерго	Земля	10.09.2023	11ч50м	12ч36м	00ч46м	ОПО отключили участок в ст. войсковых частей, вкл. ф. 49-4	Частных домов-120, численность населения-325 человек	

31	Орский КЭС Новотрошский РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.37(ОКЭС)	ТП-2МСЧ(Больница №1)(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п/с Город-2 до ТП- МСЧ(Больница №1)	ТО	10.09.2023	16ч17м	16ч50м	00ч33м	Вывели поврежденную КЛ, ТП запитали от ф. 42	Больница(резерв)	25.09.2023 в 17ч54м вкл. КЛ-6кВ от п/с Город-2 до ТП- МСЧ(Больница №1)
32	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-3 (ОПО)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-99 до ТП-890 (ОПО)	ТО	10.09.2023	20ч00м	20ч35м	00ч35м	ТП-3048 запитали по ф.77-4	1МКД до 5 этажей, 259 частных домов, 777 человек	ф.82-3 вкл в 21ч50м
33	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-57(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) №1 от РП-2 до ТП-57	ТО	11.09.2023	10ч15м	10ч45м	00ч30м	откл. поврежденную КЛ. ф.20 вкл.	Администрация, прокуратура	
34	Орский КЭС, Новотрошский РУЭС п/с "1- Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1003,Ясная Поляна(ОКЭС) ТП-2003,2004,2006, 2008, 2019,2020,2021,2022, 2023,2024,2026,2030, 2034,2040 (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонентов	Отключился реклоузер В.11-1 от ТО	11.09.2023	10ч49м	15ч30м	03ч41м	на ВЛ-6 кВ откл. Р-23 в стор. ТП-204 (абонентская)	МКД-нет, 2-частных дома, 2-человека, ФКУ ИК- 5,ГСК,МУП"УНК", промзона.	
35	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-45	РП-68 1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ сторонней организацией "Адоникс" повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП-68	Земля	11.09.2023	12ч28м	12ч30м	00ч01м	повреждена КЛ- 10(ОКЭС) кВ от п/с Степная до РП-68	абоненты ОАО ЭнергоАльянсМКД(свыше 9-этажей) 694 человека	КЛ-10кВ (ОКЭС) кВ от п/с Степная до РП-68 восстановлена и вкл в 22ч00м
36	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-7 (ОКЭС)	РП-59 1 СШ, РП-68-1СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №1 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59	ТО	11.09.2023	13ч47м	14ч08м	00ч21м	на РП-59 откл. ф. Ив- 7 вкл. СВ, на РП-68 откл. ф. 59-15 вкл. СВ	ЦТП (резерв), НС(резерв) школа, 3 МКД-до 5 этажей, 40 МКД свыше 9 этажей, 175 частных домов, 8312 человек	КЛ-10кВ №1от п/с Инвертор до РП-59 восстановлена и вкл. 13.09.2023 в 18ч57м
37	г. Оренбург "ЦРП 3 Подъем" (ВКХ)	ф. 12 (абонентский)	ТП-3120, 3220 (ОКЭС) ТП- 1488 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3220 до ТП-587. На ТП-1488 (абонентская) повреждены ПК в яч. ввода 2СШ и в сторону ТП-3120	Земля	11.09.2023	14ч33м	17ч27м	02ч54м	ЦРП 3 подъем устранили повреждение в яч. 12 ф. вкл.	МКД- нет, ТД " мебель Росси", автосервис	на ЦРП 3 подъем яч. 12 откл. персонал отстраивает релейную защиту. На ТП-1488 заменяли ПК, вкл в 22ч35м. На ТП-3220, 3120 напряжение в норме 12.09.2023 КЛ восстановлена
38	Соль-Илецкий РУЭС РП- 1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП- 40,2,8,4,18,97,16,49,5,40,43,4 4,111,161,102,147,148,149,15 0,151,153,154,155,157,159 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-43 до ТП- 147	МТЗ	11.09.2023	15ч38м	15ч55м	00ч17м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	2 МКД (до 5этажей), 1633 частных домов, 3465 человек	11.09.2023 КЛ-10 кВ восстановлена

39	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ на Р 33-4-1 (ОПО) отгорел шлейф фазы "В"	фидер не отключался	13.09.2023	07ч15м	09ч35м	02ч20м	откл. Р 33-4-1, на ТП-790 вкл. СВН-10 кВ	КНС (резерв), администрация п.Пригородный, МКД нет.	
40	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-206, 207, 208, 209, 310 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Водоканал при производстве земляных работ, повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-209	Земля	13.09.2023	16ч35м	17ч40м	01ч05м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ремонтной схеме	364 частных дома, 42 МКД до 5 этажей, 750 человек, КНС (резерв), очистные (резерв)	КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-2 до ТП-209 восстановлена и ф.16 вкл. по норм.схеме в 13ч03м 15.09.23г.
41	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. Ст-45 (ОКЭС)	РП-59 1 СШ, РП-68-1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП-68 ф. Ст-45 стороной организацией. Виновник не установлен.	Земля	13.09.2023	16ч33м	16ч39м	00ч06м	откл. поврежденную КЛ, на РП-68 вкл. СВ-10 кВ, на РП-59 вкл. СВ-10 кВ	ЦТП (резерв), НС(резерв) школа, 3 МКД до 5 этажей, 40 МКД свыше 9 этажей, 175 частных домов, 8312 человек. абоненты ОАО ЭнергоАльянсМКД(свыше 9-этажей) 694 человека	КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП-68 ф. Ст-45 восстановлена и вкл по норм.схеме 15.09.23г. В 17ч55м
42	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО отключили ф.39-8 для устранения повреждения на абонентской ТП-1535(ОЭСК)	выпавших блинкеров нет	13.09.2023	20ч45м	21ч15м	00ч30м	После устранения повреждения ОПО вкл. ф.39-8	КНС (резерв), МКД(до 5 эт), численность населения-265 человек, производственный цех.	
43	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО отключили ф.39-8 для устранения повреждения на абонентской ТП-1535(ОЭСК)	выпавших блинкеров нет	13.09.2023	22ч16м	22ч28м	00ч12м	После устранения повреждения ОПО вкл. ф.39-8	КНС (резерв), МКД(до 5 эт), численность населения-265 человек, производственный цех.	
44	Орские КЭС РП-14(ОрПО)	полностью	ТП(ОКЭС): на ф.13(ОКЭС) :402,160,161	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке от ТП-160 в сторону ТП-159.	персонал смежной организации не сообщает	14.09.2023	05ч20м	08ч17м	02ч57м	откл. поврежденный участок, вкл. ф.13	140 частных домов, численность населения-190 человек	
45	г. Оренбург п/с "Восточная" (ЦПО)	ф. В-5 (ОПО)	ТП-3027 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от п/с "Восточная" до ТП-562	ТО	14.09.2023	23ч51м	00ч22м	00ч31м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. 3-12 п/с" Западная"	ЦТП (резерв), НС(резерв) , 5 МКД свыше 9 этажей, 16 частных домов, 877 человек	
46	Абдуллинские КЭС п/с Тяговая (РЖД)	1СШ-10кВ (РЖД)	ф.Бактак (РЖД) : ТП8, 13, 15, 52 (ОКЭС), ф.ВЧД (РЖД): ТП-90, 95, 107, 108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение по ф.ПРМЗ в сетях РЖД	ТО	15.09.2023	09ч45м	09ч53м	00ч08м	вкл.	Ретранслятор (резерв), очистные сооружения (резерв), дет.сад, жильё 12 МКД до 5 этажей, 776 частных домов, 1845 человек	
47	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-67, 72, 73, 74, 89 (КЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-74 до ТП-67	МТЗ	15.09.2023	11ч13м	11ч46м	00ч33м	Откл ТП-74, вывели поврежденный участок, вкл ф.2	Жильё : 12 МКД до 5 этажей, 1 МКД до 9 этажей, 2264 человек	ТП-74 запитали по ф.26 в 12ч09м 19.09.2023 КЛ восстановлена

48	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (ООО "Гайская медь")	ф.7 (ОКЭС) схема ремонтная	РП-10 (ВКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Дождь. Повреждение изолятора на опоре №89	Земля	16.09.2023	10ч00м	17.09.2023 19ч10м	-	Произвели опилровку ВЛ-10кВ, заменили изоляторы, вкл. ф.7	Очистные сооружения (резерв)	По ф.7 на РП-10 был отключен выключатель ввода
49	Бузулукские КЭС РП-18 (ОКЭС)	2СШ-6кВ (ОКЭС)	ф.12мкр-он (ОКЭС): ТП-143 (2), 77, 111 (2), 297, 358, 384, 521 (ОКЭС); ф.НГРЭ (абонентский): ТП-110, 448, 308 (абонентские), 66 (1) (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, дождь. Произвели осмотр эл.оборудования, причины отключения не выявили	На РП-18 откл В ввода яч. ф.ДСМУ и В ф.НГРЭ	16.09.2023	17ч05м	17ч17м	00ч12м	Повторно вкл.	Участок ОКЭС (резерв), пром.зона, 12МКД до 5этажей, 249 частных домов, 1360 человек	
50	Орские КЭС РП-3 (ОрПО)	ф.11 (ОрПО)	ТП-191, 389, 1192 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	17.09.2023	22ч15м	22ч37м	00ч22м	Запитали по ремонтной схеме от РП-8 ф.1	377 частных домов, 703 человека, МКД нет.	
51	Оренбург п/с УКПГ-7(Газпром)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):72	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ ГазпромЭнерго	МТЗ	18.09.2023	11ч07м	17ч26м	06ч19м	ГазпромЭнерго устранили повреждение	Санаторий "Русь"	
52	Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-3(ОПО)	ТП-1408(на оперативном обслуживании ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.09.2023	14ч51м	15ч45м	00ч54м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Абоненты ОПО	
53	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166(2), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	20.09.2023	07ч00м	07ч40м	00ч40м	Повторно вкл.	пос. Заречье жильё 846 частных домов, 2462 человека, 6 МКД до 5 этажей.	
54	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф. 64-7 (ОКЭС)	ТП-3066 1 СШ,3297 1 СШ,3028 2СШ,(ОКЭС) ТП-1432 2СШ (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3297 до ТП-3028.	ТО	20.09.2023	15ч04м	15ч22м	00ч18м	на ТП-3297 откл. ВН в стор. ТП-3028, на РП-64 ф 64-7 вкл.	Онкологический диспансер (резерв), 1 МКД (до 5 этажей) 200 человек.	20.09.2023 15ч37м абоненты ф. 64-7 полностью запитаны. 21.09.23. в 16ч38 м вкл. по норм. Схеме КЛ-10 кВ от ТП-3297 до ТП-3028.
55	Орские КЭС РП-12(ОрПО)	ф.1(ОрПО)	ТП(ОКЭС):155,203,197 Абонентские на участке ОКЭС: 1156,1198	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке Орского ПО Россетей.	МТЗ	20.09.2023	19ч16м	19ч50м	00ч34м	ОрПО повторно вкл.	21 МКД (до 5этажей), 72 частных домов, 820 человек	Осмотрели участок ОКЭС. Замечаний нет

56	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Сельхозтехника (ОКЭС)	ТП-203, 223, 135 (2СШ), 7 (2СШ) (ОКЭС) ТП-141 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве земляных работ МУП "ЖКХ", повреждена КЛ-6 кВ (ООО "Дема") от ТП-141 до ТП-7	фидер не отключался	21.09.2023	14ч52м	15ч14м	00ч22м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-84 вкл. ВВ	1 МКД (до 5 этажей), 151 человек, школа (резерв), котельная.	На ТП-84 от ТО откл. ВВ
57	Оренбург п/с 9 Января(ЦПО)	ф.Ян-7(ГазпромЭнерго)	ТП(ОКЭС):3126,3128	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-2407(Терра)	МТЗ	21.09.2023	21ч40м	23ч23м	01ч43м	Терра устранили повреждение, вкл.фЯн-7	Частных домов-206, население-618 человек	
58	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1(ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП(ОКЭС):162	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	МТЗ	22.09.2023	06ч40м	07ч03м	00ч23м	ВПО повторно вкл.	Частных домов-20, население-60 человек	
59	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	РП-9 1СШ (ОПО)	ТП-3300 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	земля	23.09.2023	19ч38м	20ч35м	00ч57м	ОПО откл. поврежденный участок, РП-9 1 СШ вкл.	СК "Кристалл" (резерв)	
60	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-Тяговая (РЖД)	1СШ-10кВ (РЖД)	ф.3 (ОКЭС) : ТП-57, 58, 59, 143 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	На п/с Новоорская-Тяговая (РЖД) откл В ввода ТМ-110/35/10кВ	24.09.2023	16ч51м	17ч16м	00ч25м	включили	Элеватор, д/с, жилье: 4 МКД до 5 этажей, 274 частных дома, 716 человек	
61	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 91,64,84,135,86,103,119,88,85,89,142	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Вывели поврежденный участок ВЛ.На опоре№75(ОКЭС) поврежден изолятор	фидер не отключался	25.09.2023	09ч10м	10ч14м	01ч04м	Вывели поврежденный участок, заменили изолятор, вкл.	МКД(до 5эт)-24, частных домов-409,1402 человек населения,налоговая,д\са д.	
62	Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-4(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3156,3157	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	25.09.2023	13ч49м	14ч32м	00ч43м	Отключили поврежденный участок, абонентов запитали по ф.51-3	Частных домов-235, население-797 человек	
63	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино(ННК ОренбургНефть)	2СШ-35кВ (ННК ОренбургНефть)	ф.Элеватор(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 35кВ на п/с Заглядино(ННК ОренбургНефть)	персонал смежной организации не сообщает	26.09.2023	11ч21м	11ч29м	00ч08м	Повторно вкл СШ на п/с Заглядино	Элеватор, катодная защита	
64	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская(ЗПО)	ф.Кт-5(ЗПО)	ТП ОКЭС-515	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв провода ВЛ-10кВ на участке ЗПО	ТО	26.09.2023	18ч00м	20ч48м	02ч48м	ЗПО устранили, вкл	3 частных дома, 12 человек население	
65	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.30 (ОКЭС) не откл.	ТП-41а (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-41а (ОКЭС) поврежден ТМ-320кВА и шина ввода 6кВ на ТМ по фазе "С"	На ТП-41а сгорел ПК-30А	26.09.2023	19ч10м	23ч04м	03ч54м	На ТП-41а заменили ТМ на 400кВА, восстановили шинный ввод, вкл	Жильё : 7 МКД до 5 этажей, 1 МКД до 9 этажей, 907 человек	

66	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП -54,64,53,52,51,51А,54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-51 до ТП-64	Земля	27.09.2023	16ч40м	20ч25м	03ч45м	Вывели поврежденную КЛ, вкл. ф.8	7 МКД (до 5 этажей) 1МКД (свыше 9 этажей), 1741 человек	ф.8 (ОКЭС) схема ремонтная
67	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.0 (ОКЭС)	РП--69 2СШ ,85,86,87,101, 48 ,51,Тяговая №5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-48 до ТП-51, повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-88 до ТП-87	Земля	27.09.2023	16ч40м	19ч16м	02ч36м	откл. поврежденные КЛ, вкл. ф.0	2МКД (до 5 этажей) 5МКД (свыше 9 этажей), 1823 человека	ф.0 (ОКЭС) схема ремонтная. КЛ от ТП-48 до ТП-51 восстановлена 29.09.23 в 18ч35м
68	Оренбург РП-1(ОПО)	ф.1-15(ОПО)	ТП(ОКЭС):3029	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-1 до ТП125 ф.1-15	МТЗ	28.09.2023	21ч25м	22ч15м	00ч50м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Частных домов-225 , численность населения-675 человек, школа	
69	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	1-2 СШ 10 кВ (СПО)	ф.МТ-6, МТ-4 (ОКЭС) ф.МТ-1, МТ-3 (СПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	29.09.2023	13ч04м	13ч14м	00ч10м	СПО запитали 1-2 СШ 10 кВ п/с Матвеевская	Водозабор, администрация, котельная, ФОК , ЦРБ (ДГУ), 1015 частных домов, 4592 человек, 14 МКД до 5 этажей, п.Матвеевка.	
70	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф. 64-31(ОПО)	Абонентов ОКЭС нет	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от РП-64 до РП-62(ОПО)	ТО	29.09.2023	20ч33м	20ч37м	00ч04м	ОПО на РП-62 вкл. СВ-10кВ	Абоненты ОПО	
71	Оренбург РП-48(ОПО)	ф.48-11(ОПО)	ТП-3040(1СШ) ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-240 в ст. ТП-716(ОПО)	Земля	29.09.2023	20ч35м	21ч04м	00ч29м	На ТП-3040 вкл. СР-10кВ	Школа(резерв),частных домов-94, численность населения-282 человека	
73	г. Оренбург п/с Пугачевская 1СШ (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	РП- 72 2 СШ (ОКЭС), ТП-3137,3112,3111,3132, ,3133,3202,3204, 3201, 3139 1СШ, 3146 1СШ,3211,3212,3215,3214,3217,3218,3213,3147,3219 1СШ,3138 1СШ, 3024 1СШ (ОКЭС) РП-71 1 СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Пугачевская откл. 1 СШ	персонал смежной организации не сообщает	30.09.2023	19ч30м	19ч31м	00ч01м	на РП-72 откл. В ф. П-20 вкл. СВ, на РП-71 (ОПО) сработал АВР	ЦТП (резерв), КНС (резерв), 75 МКД (до 5 этажей),1148 частных домов, 4235 человек	

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет