

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское» Октябрь 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зан. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установки)	Примечание
	РП и ТП	№ Группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-3147(ОКЭС)	Щит 2.7/18(ОКЭС) гр. Столовая	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение номинала АВ. Нагрузка после включения -102.47.60А.	АВ-100А	02.10.2023	14ч14м	15ч10м	00ч56м	В щите 2.7/18 повторно вкл. АВ.	Столовая	
2	Соричинские КЭС ТП-20 (Абонентская)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Падение ветки на ВЛ-0,4 кВ, произошел обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-13 и № 3-14.	группа не откл.	08.10.2023	16ч12м	17ч30м	01ч18м	устранили повреждение, вкл.	ул. Освещение.	
3	Абдулинские КЭС ТП-70(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр. для тушения пожара в жд	Защита не сработала	11.10.2023	07ч50м	09ч40м	01ч50м	После тушения пожара вкл.	17 частных домов, 35 человек	
4	Орские КЭС ТП-89(ОрПО)	гр. 4 Автоклапанная(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При поизводстве работ на территории повалили КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до прачечной	2 ПН-150А	11.10.2023	09ч30м	13ч42м	04ч12м	Восстановили КЛ, вкл.	Прачечная	
5	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-56(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отходящей гр. 3 сгорел АВ-160А	АВ-160А	12.10.2023	10ч00м	10ч55м	00ч55м	Перекинули гр. 3 на соседнюю группу на АВ-250А	40 частных домов, 120 человек	На ТП-56 заменили АВ и запитали гр.3 по норм.схеме 13.10.23г в 16ч00м
6	г.Оренбург ТП-3033 (ОКЭС)	гр.13 в сторону 27-29 линия (ОПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3033 на гр.0,4кВ №13 отгорел ТТ и наконечник СИП (ОПО) по фазе С	не откл.	13.10.2023	07ч11м	10ч43м	03ч32м	Устранили повреждение, вкл.	частный сектор ОПО	
7	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-34 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В результате пожара МКД ул.Советская 69 повреждена КЛ-0,4кВ от каб.коробки до ВРУ МКД	не откл.	14.10.2023	13ч50м	19ч40м	05ч50м	Восстановили временный СИП от каб.коробки до ВРУ МКД, и вкл	2 МКД до 5 этажей, 200 человек	УК устранили повреждение в ВРУ МКД Советская 69
8	Орские КЭС, Гайский РУЭС ТП-19(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-19 до ВРУ 5-этажного жилого дома ул.Октябрьская 58А.	Повреждены ПН-250А фазы "А"и"В".	18.10.2023	10ч50м	16ч45м	05ч55м	Восстановили КЛ-0,4кВ. Гр. №2 Вкл.	1-МКД(до 5-этажей), 90-человек.	
9	Орские КЭС Новоросский РУЭС ТП-67(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел схлест проводов	2 ПН-250А	19.10.2023	14ч10м	15ч10м	01ч00м	устранили повреждение, вкл.	87 частных домов, 218 человек, прокуратура, д/сад	
10	Сорочинские КЭС ТП-85 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП обита ж/б опора №4/7 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС). Виновик ДТП оформлен в ГИБДД	не откл.	20.10.2023	13ч05м	13ч05м	00ч00м	Поврежденную опору демонтировали	Магазины	На ВЛ-0,4кВ заменили ж/б опору №4/7 и вкл в 16ч10м
11	Бугурусланские КЭС ТП-123(ОКЭС)	гр. СУ-9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-123 до опоры №1	АВ-125 А	21.10.2023	14ч24м	15ч35м	01ч11м	восстановили разделку ф. вкл.	ГИБДД, автосервис, сауна	
12	Бугурусланские КЭС КТП-113(ОКЭС)	гр.Сосновая(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ-0,4кВ в пролете опор№5-№6 схлест проводов.	Отключился автомат 100А.	21.10.2023	19ч17м	19ч40м	00ч23м	На ВЛ-0,4кВ устранили схлест проводов,группу включили.	МКД-нет,12-частных домов,36-человек.	
13	г.Оренбург ТП-3352 (ОКЭС)	Вводной автомат 2-СЩ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3352 РУ-0,4кВ отключился вводной автомат 2500А 2-СЩ.	Отключился автомат 2500А.	21.10.2023	19ч57м	20ч55м	00ч58м	На ТП-3352 РУ-0,4кВ повторно включили вводной автомат 2-СЩ.	3-МКД(свыше 9-этажей),1367-человек,детсад-дсть резерв.	
14	Соль-Илецкий РУЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не выявлено.	Повреждены ПН-160А фазы "А"и"С".	22.10.2023	07ч10м	07ч20м	00ч10м	На ТП-22 гр.№1 заменили поврежденные ПН,включили.Н агрузка: А-25А,В-27А,С-17А.	МКД-нет,72-частных домов,216-человек.	
15	г. Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ 4 СЩ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. вводной АВ нагрузка фазы А-300А В-180А С-260	АВ-1600А	22.10.2023	08ч25м	09ч18м	00ч53м	повторно вкл. АВ	быт	

16	г. Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр. Красногорская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	проинвенти осмотр ВЛ поврежденный вет нагрузка А-84А В-62А С-76А	ПН-250А	22.10.2023	09ч13м	10ч00м	00ч47м	заменяли ПН гр вкл	58 частных дома, 145 человек	
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-66(ОКЭС)	гр 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	на ВЛ -0,4 кВ в пролете опора 8/7-8/8 упало дерево , повреждена опора	группа не откл.	22.10.2023	12ч45м	12ч45м	00ч00м	гр. Не откл.	освещение	
18	Илецкий РУЭС ТП-87 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН-160А	ПН-160 А	23.10.2023	10ч10м	11ч17м	01ч07м	заменяли ПН гр вкл	"А 7 Агро", населения нет.	
19	Оренбург ТП-3014(ОКЭС)	гр.ЗАО Орыдабентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Столбы 2 ПН-100А нестандартного исполнения	2ПН-100А	24.10.2023	05ч20м	06ч10м	00ч50м	В ВРУ Набережная 25 сделали одноименку	Институт им. Растроповича	
20	Оренбург ТП-3115 (ОКЭС)	4-СШ 0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3115 до каб. Коробки ул.Пролетарская 17 группа №42	АВ-2000 А ввод 4 СШ	24.10.2023	14ч19м	14ч43м	00ч24м	откл. группу №42, вкл. 4 СШ	1 МКД до 5 этажей, 286 человек, магазины, дом Тимашева.	КЛ-0,4 кВ от ТП-3115 до каб. Коробки ул.Пролетарская 17 вкл. в 17ч45м
21	г.Оренбург ТП-3352 (ОКЭС)	Вводной автомат 2-СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3352 РУ-0,4кВ отключился вводной автомат 2500А 2-СШ.	Отключился автомат 2500А.	25.10.2023	06ч00м	06ч54м	00ч54м	на ТП-3352 вкл. секционный рубильник	3-МКД(свыше 9-этажей),1367-человек,детсад-есть резерв.	
22	Орский КЭС,Гайский РУЭС КТП-79(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ упала ж/б опора № 13/10.	Группа не отключалась.	25.10.2023	14ч30м	16ч35м	02ч05м	Заменяли опору,акключили	пос. Калиновка МКД-нет,66-частных домов,100-человек.	В 14ч30м на КТП-79 отключили группу №1.
23	Соль-Илецкий РУЭС ТП-56(ОКЭС)	ТМ-160кВа,РУ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТМ-160кВа на КЛ-0,4кВ перемычка с ТМ до вводного рубильника отгорел наконечник фазы "С".	_____	26.10.2023	07ч15м	08ч35м	01ч20м	Заменяли наконечник, вклочили.	МКД-нет,106-частных домов,246-человек.	
24	г.Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр. №9 Кима (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация ОКЭС повредила КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3032 гр.9 до оп.№1	ЗПН-250А	27.10.2023	15ч30м	18ч30м	03ч00м	Восстановили КЛ, вкл гр.9	Магнит, 8 Юр-лиц, МКД-нет, 72-частных дома, 180 человек.	
25	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1001 (ОКЭС)	гр.№9 Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №6 ВЛ-0,4кВ (ОКЭС). Выпавшая ДТП Лада приора Е270АР156	группа не откл.	31.10.2023	14ч50м	—	—	—	ул. Освещение.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунэлэктросеть» Октябрь 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-5 (ОКЭС)	ТП-3267 1СШ,3069,3109,3266,332 2,3318,33103319,3225 2СШ(ОКЭС) ТП- 1437,1794,1893,1584,151 5,1813,ТП 1703 1СШ,1890 1СШ ( абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267	Земля	01.10.2023	02ч42м	03ч32м	00ч50м	на ТП 3069 откл. ВН в стор ТП-1703 на ВЛ-10 кВ вкл. реклоузер В ИВ-5-2	Дворец водных видов спорта, ПНС, 2 МКД (до 5 этажей), 175 частных домов, 525 человек	КЛ восстановлена и включена 04.10.2023
2	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-8 (ОКЭС)	ТП-3267 2СШ,3102,3041 1СШ(ОКЭС) ТП1703 2СШ,1890 2СШ,1897 1СШ( Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267	Земля	01.10.2023	02ч42м	04ч09м	01ч27м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	Дворец водных видов спорта, ПНС, АЭС, 5 МКД (до 5 этажей), 252 человек	КЛ-10 кВ (ОКЭС) восстановлена 03.10.23
3	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.33 (ОКЭС)	РП-102 (1), ТП-105, 106(1), 111 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ сторонняя организация ООО "Спецтехника" повредила КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/с Город-3 до РП-102	МТЗ	01.10.2023	08ч25м	09ч26м	01ч01м	Вывели поврежденную КЛ, РП-102 запитали по резерву от РП-90	НС (резерв), школа, 4 МКД до 9 этажей, 871 человек	КЛ восстановлена и включена 04.10.2023 в 08ч05м
4	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-50,51, 52, 53, 67, 68, 69, 70 (ОКЭС) ТП-48, 49, 12а (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО	02.10.2023	07ч50м	07ч55м	00ч05м	повторно вкл	3 скважины (резерв), 72 частных дома, МКД нет, 78 человек	
5	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС)	ТП-132, 345, 352, 379, 445, 475, 530 (ОКЭС) ТП- 408,493,177,466,418, 100 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	На ТП-161 (ОКЭС) откл ВВ в сторону КРУН-8, откл КРУН-8 (ЗПО)	02.10.2023	11ч00м	11ч55м	00ч55м	повторно вкл	Испр.колония (ДЭС), 140 частных домов, 4 МКД до 5 этажей, 600 человек	ЗПО вкл отпайку ВЛ от КРУН-8 в 12ч20м, ТП-475, 445 запитаны

6	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-50,51, 52, 53, 67, 68, 69, 70 (ОКЭС) ТП-48, 49, 12а (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При осмотре ВЛ обнаружили на РТП-12а (абонентской) нагрев контакта по ф.С	ТО	02.10.2023	18ч24м	18ч30м	00ч06м	повторно вкл	3 скважины (резерв), 72частных дома, МКД нет, 78 человек	
7	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская(МЭС)	ф.Очистные сооружения 1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 6,8,54,58,330,360,382,43 3,76,РП-13	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до ЛР-175	МТЗ	04.10.2023	12ч55м	13ч14м	00ч19м	Запитали абонентов по резерву от ф. Очистные-2	3 МКД(до 5эт),532 частных дома, население-1677 человек, больница(резерв),скорая помощь, КНС, д'сад	05.09. 2023 КЛ восстановлена
8	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5 (ЦПО)	ТП-16,17,14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	Земля	05.10.2023	08ч52м	10ч35м	01ч43м	ЦПО устранили повреждение ф. вкл	психоневрологический диспансер (ДГУ), МКД- нет, 54 частных дома, 129 человек	
9	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ЦПО)	ф. 1 Элеватор(ЦПО)	ТП-106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	06.10.2023	08ч53м	12ч55м	04ч02м	ЦПО устранили повреждение ф. вкл	ОРТПЦ (Резерв)	
10	г. Оренбург п/с "Степановская" (ЦПО)	ф. С-1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в абонентских сетях	персонал смежной организации не сообщает	06.10.2023	09ч49м	12ч00м	02ч11м	ОПО откл. поврежденный участок ф. С-1 вкл.	МКД-нет, 116 частных домов , 313 человек	
11	Илекский РУЭС п/с "Краснохолмская" (ЦПО)	ф. 2 (ЦПО)	ТП-34 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП-34 РУ-10 кВ (ОКЭС) попала птица под напряжение	ПК	06.10.2023	11ч15м	11ч25м	00ч10м	на ТП-34 заменили 2 ПК	летняя дойка	
12	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.Си-10 (ЦПО)	ТП-134,140,130,129, 182, 133,131,181,141, 180, 166,165,121,115, 181, 174,168,120,105, 183, 164,177,145,186 (ОКЭС) ТП-72/214 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ не успешно	07.10.2023	07ч57м	07ч58м	00ч01м	откл. реклоузер В 10-1, на РП-2 вкл. ф.2-3	ОРТПЦ (резерв), АЭС, магазин, Очистные сооружения, фермерское хозяйство, 28 частных домов, 34 человек.	
13	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Элеватор (ОКЭС)	РП-8 (1 СШ), РП-3, ТП-306 (абонентские) ТП-83,202, 488 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО	07.10.2023	12ч14м	13ч02м	00ч48м	Запитали ТП-83, 202, 488 по ф.Город-2	Элеватор (резерв), мельзавод (резерв), 103 частных дома, 4 МКД до 5 этажей, 547 человек, котельная, дет. Сад.	в 13ч10м вкл. ф.Элеватор

14	Бузулукские КЭС п/с "7 а микрорайон" (Сети +)	ф. Парк (ОКЭС)	ТП-4, 60, 76, 283, 476, 477, 488 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	МТЗ	07.10.2023	12ч40м	13ч09м	00ч29м	Повторно вкл.	Котельная (резерв), котельная, 214 частных домов, 9 МКД до 5 этажей, 739 человек.
15	Абдулинские КЭС п/с Полевая (ЦПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-76, 82, 83, 87, 89, 93, 111, 116, 118, 119, 120, 121 (ОКЭС) ТП-77, 86, 96 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Осмотр причину отключения не выявил.	Земля	07.10.2023	15ч58м	18ч00м	02ч02м	вкл. ф.Пл-2	Администрация (резерв) Фед. Казначейство (резерв) Детский дом, Поликлиника ,Типография (резерв), школа, 6 МКД до 5 этажей, 681 частный дом, 1385 человек.
16	Оренбург ВЛ-110 кВ Пугачи-Юго-Восточная (ЦПО)	п/с Кордонная, Береговая, Овощевод, (ЦПО)	РП-58 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Пугачи-Юго восточная	АПВ успешно	07.10.2023	16ч48м	16ч48м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно.	г.Оренбург
17	Оренбург ВЛ-110 кВ Пугачи-Юго-Восточная (ЦПО)	п/с Кордонная, Береговая, Овощевод, (ЦПО)	РП-58 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ Пугачи-Юго восточная	ТО, АПВ не успешно	07.10.2023	16ч53м	16ч53м	Время срабатывания АВР	На п/с Кордонная, Береговая, Овощевод, сработали АВР 10кВ	г.Оренбург
18	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-10 (ОКЭС)	ТП-104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010. 101, 102, 103 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Осмотр причину отключения не выявил.	ТО, АПВ успешно	07.10.2023	17ч24м	17ч24м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно.	Элеватор (резерв), АЗС, 168 частных домов, 37 МКД до 5 этажей, 600 человек.
19	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 12,28,52,57,64,80,81,82,83,151,153,175,208,218 Абонентские:74,160,185,188	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Осмотр причину отключения не выявил.	ТО, АПВ успешно	07.10.2023	18ч43м	18ч43м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр эл. оборудования	10 МКД(до 5эт), 987 частных домов, 2416 человек населения, КНС(резерв), телевизор(резерв), терминал
20	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф. МТ-1(СПО)	ТП(ОКЭС):МТ-1-33	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	СПО отключили ф. МТ-1 из-за возгорания опоры на участке СПО	выпавших блинкеров нет	08.10.2023	00ч31м	01ч10м	00ч39м	СПО устранили повреждение, вкл.	39 частных домов, 67 жителей

21	Оренбург РП-79(ОПО)	ф. 79-13(ОКЭС)	ТП: 3225(1СШ), 1756,3105,1755,1798,158 2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от РП-79 до ТП-3225	ТО	08.10.2023	06ч03м	06ч45м	00ч42м	Вывели поврежденную КЛ, запитали по резерву от ф. 59-5	АГЭС, водозабор, "Качкарский МАР", освещение объездной, организации	09.10.2023 КЛ восстановлена, включена по нормальной схеме.
22	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166 (2СШ), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, ветер.	выпавших блинkerов нет	08.10.2023	08ч16м	08ч55м	00ч39м	повторно вкл.	НС, Дет. Сад (резерв), 710 частных домов, 2077 человек.	
23	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166 (2СШ), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ ф.С-7 на Р.С. 7- 4 обнаружили птицу, на ТП-3174 повреждены проходные изоляторы фазы А и С.	МТЗ	08.10.2023	09ч12м	10ч16м	01ч04м	На ТП-3176 откл. ВН в ст. п/с Степановская ф.С-7, на ТП-3166 вкл. СВН-10 кВ	НС, Дет. Сад (резерв), 710 частных домов, 2077 человек.	устранили повреждение, в 15ч20м вкл. ф.С-7 запитали ТП-3174, 3175
24	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3108, 3098 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП- 246 (ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	08.10.2023	13ч00м	13ч43м	00ч43м	ОПО вкл. ф.39-4	53 частных дома, 2 МКД до 5 этажей, 582 человека, КНС (резерв), овощехранилище (резерв),	
25	Абдулинские КЭС п/с Тяговая- Абдулино (РЖД)	ф.ВЧД (РЖД)	ТП-107, 108, 90 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	Персонал РЖД без предупреждени я откл. ф.ВЧД	08.10.2023	14ч20м	15ч18м	00ч58м	РЖД вкл. ф.ВЧД	Ретранслятор (резерв), 291 частный дом, 572 человека.	
26	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3174, 3175 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, ветер. Ф.С-7 вкл. по ремонтной схеме.	персонал смежной организации не сообщает	08.10.2023	16ч08м	16ч15м	00ч07м	повторно вкл.	118 частных домов, 468 человек.	
27	Оренбург РП-35 (ОПО)	ф.35-4 (ОПО)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (ГазпромЭнерго) упало дерево	персонал смежной организации не сообщает	08.10.2023	16ч38м	21ч43м	05ч05м	ГазпромЭнерго убрали дерево с ВЛ абонентов запитали по ф. 21Н	СН "Логистика", ГСК.	

28	Кувандыкский РУЭС п/с "Кувандыкская" (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	РП-2 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2. Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10 кВ в пролете опор № 5/78- 5/79 упала ветка на провод	персонал смежной организации не сообщает	08.10.2023	21ч14м	21ч17м	00ч03м	РП-2 2СШ запитали по ф. 14	НС (резерв),котельная (резерв), 91 МКД (до 5 этажей) 1593 частных домов, 6858 человек	
29	Оренбург РП-УБР (Газпромэнерго)	ф. 21Н ( Газпромэнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (ГазпромЭнерго) отгорел шлейф	фидер не отключался	08.10.2023 09.10.2023	23ч32м	09ч44м	11ч12м	Газпромэнерго устранили повреждение на ВЛ-10кВ,ф.21Н включили.	СН "Логистика", ГСК.	
30	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС)	ф.34(Орские электрические сети)	ТП-кладбище(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетевой организации.	ТО	09.10.2023	07ч28м	12ч00м	04ч32м	Орские электрические сети устранили повреждение,ф.34 на п/с."Город-2" включили.	Кладбище.	
31	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"(ЦПО)	ф.Ду-4(ОКЭС) не отключался.	ТП-6,12(ОКЭС). ТП-11(завод Волма).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента на ТП-11.	Земля	09.10.2023	07ч40м	08ч18м	00ч38м	ТП-11 устранили повреждение, на ВЛ-10кВ по ТУ включили реклоузер В.4-1.	МКД-нет,3-частных дома,5- человек,водозабор-резерв,завод "Волма"-есть резерв.	На ВЛ-10кВ ф.Ду-4 по ТУ в 07ч40м отключили реклоузер В.4-1 для устранения повреждения на ТП-11.
32	г.Оренбург п/с."Пугачёвская"(ЦПО)	ф.П-17(ОПО).	ТП-3226,3229(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	Земля	09.10.2023	08ч40м	09ч41м	01ч01м	ОПО устранили повреждение,ф.П-17 включили.	Подключеных абонентов АО"ОКЭС" нет.	
33	г.Оренбург РП-71(ЦПО)	ф.71-6(ОКЭС)	ТП-3216 2-СШ 10кВ,3231(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр и испытали прибором УПК электрооборудование ,повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	09.10.2023	08ч25м	12ч04м	03ч39м	На РП-71 повторно включили ф.71-6.	МКД-нет,27-частных домов,73-человека,школа-есть резерв.	
34	г.Оренбург РП-60(ОПО)	ф.60-2(ОПО)	ТП-3115 2-СШ 10кВ,3227 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	09.10.2023	10ч53м	11ч14м	00ч21м	ОПО отключили повреждённый участок, ф.60-2 на РП-60 включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,5-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,286-человек,библиотека-есть резерв,АБК.	

35	Бузулукский КЭС п/с."ПОГАТ"(ОКЭС)	ф.Гипермаркет(ОКЭС)	ТП-490 2-СШ 6кВ,510,507,540,539,508(ОКЭС). ТП-361,411,307 1-СШ 6кВ,478 2-СШ 6кВ(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от ЛРН№22 до ТП-307.	ТО	09.10.2023	13ч28м	15ч35м	02ч07м	Отключили поврежденный участок,ф.Гипермаркет на п/с."ПОГАТ" включили.	МКД-нет,186-частных домов,558-человек,промзона.	
36	Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар-7 (ОПО)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Заречная до ТП-2024 ф.Зар-7	персонал смежной организации не сообщает	11.10.2023	04ч32м	05ч20м	00ч48м	Откл. поврежденную КЛ, запитали по ремонтной схеме.	Производственная база ОКЭС, Облгражданстрой.	
37	Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-1 (ОКЭС)	ТП-3117 2СШ (ОКЭС), ТП-1760, 1759(1), 1942(1), 3116(1) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ (абонента Оренэлектрострой) от ТП-1942 до ТП-5004	Земля	13.10.2023	09ч35м	09ч40м	00ч05м	Откл. поврежденную КЛ, вкл ф.50-1	АБК Гостиница (резерв), 5 МКД выше 9этажей (резерв), 1863 человек	
38	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-4 (ОПО)	ТП-3032 1СШ, 3230 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	13.10.2023	13ч50м	14ч25м	00ч35м	На ТП-3032 вкл СВВ	Лицей №1 (резерв), 7 МКД до 5 этажей, 2 МКД до 9 этажей, жилой сектор 92ж/д, 998 человек	Вкл ф.77-4 и ТП-3230 Юр.лицо в 17ч16м
39	Бузулукский КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-102, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 124, 126, 128 (ОКЭС) ТП-114 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение КЛ-10кВ (абонента) от ЛР-107 до ТП-114	МТЗ	13.10.2023	16ч25м	16ч56м	00ч31м	Откл ЛР-107 до ТП-114, вкл ф.10	Больница (резерв), школа (резерв), котельная (резерв), 78 МКД до 5 этажей, 305 частных дома, 1053 человека	Восстановили КЛ и вкл ТП-114 (торг. центр) 14.10.23г в 14ч14м
40	Оренбург п/с."Степановская" (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166 2-СШ 10кВ, 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь.Произвели осмотр электрооборудования, видимых повреждений не выявлено.	ТО	14.10.2023	01ч17м	02ч15м	00ч58м	На ТП-3176 отключили ВН в сторону п/с."Степановская" ф.С-7,на ТП-3166 включили СВН-10кВ.	6-МКД(до 5-этажей), 710-частных домов, 2077-человек,НС, Дет. Сад (резерв).	В 02ч55м на п/с."Степановская" включили ф.С-7, к.и. в норме.
41	Оренбург п/с Ростощи (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3124 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3124 в РУ-10кВ (ОКЭС) сгорели ПК ТМ по фазе А и С. Нагрев контактов ПК-держателя. Нагрузка общая 66-55-45 А	На ТП-3124 в РУ-10кВ (ОКЭС) сгорели ПК ТМ по фазе А и С.	14.10.2023	08ч50м	10ч00м	01ч10м	На ТП-3123 откл ВН в сторону ТП-3124, на ТП-3124 заменили ПК, на ТП-3123 вкл ВН в сторону ТП-3124 по ф.Рш-1	КНС (резерв), магазин, 1 МКД до 5 этажей, частный сектор 25 ж/д, 87 человек	
42	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 63, 76 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл.оборудования, видимых повреждений не выявлено.	МТЗ	14.10.2023	10ч25м	11ч45м	01ч20м	Осмотрели ВЛ, вкл	ЦРБ (резерв), школа (резерв), Дет. Сад (резерв), ТД (резерв), 3 МКД (до 5-этажей), 1331 частных дома, 2503 человека	



43	Оренбург РП-52(ОПО)	ф. 52-9(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3103(2 СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (Энергохолдинг) от ТП-1778 до ТП-3103 ф. 52-9	Земля	15.10.2023	00ч05м	00ч47м	00ч42м	На ТП-3103 вкл. СВ-10кВ	1 МКД( свыше 9 эт), 960 человек населения	
44	Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-5 (ОПО)	ТП-3027 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Восточная до ТП-562 ф.В-5	персонал смежной организации не сообщает	15.10.2023	08ч25м	08ч50м	00ч25м	Откл. поврежденную КЛ, запитали по ремонтной схеме.	ЦТП (резерв), НС(резерв) , 5 МКД, свыше 9 этажей, 16 частных домов, 877 человек	18.10.2023 в 11ч30м КЛ-6кВ ф.В-5 от п/с."Восточная" до ТП-562 восстановлен, включен.
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-3 (ОКЭС)	ТП-105,115,120,121, 129,130,131,133,134, 140,141,165,166,168, 174,180,181,182,185, 114,125,136,145,164, 169,173,175,177, 183,186 (ОКЭС) ТП-178,179,184,19, 72/214 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ф.2-3 вкл. по ремонтной схеме	ТО	15.10.2023	09ч04м	09ч07м	00ч03м	Повторно вкл.	115 человек, 1 МКД до 5 этажей, 29 частных домов, дет. Сад, Очистные, Ростелеком (резерв).	
46	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	1-2 СШ 10кВ(ЗПО)	ф.1,3,5,11,12,16(ОКЭС). Ф.14(ЗПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ от п/с."Сорочинская"-п/с."Новосергиевская"-п/с."Переволоцкая".	персонал смежной организации не сообщает	17.10.2023	08ч30м	09ч35м	01ч05м	п/с."Новосергиевская " 1-2 СШ 10кВ запитали по ВЛ-110кВ п/с."Переволоцкая"-п/с."Новосергиевская "	Полностью р.ц. Новосергиевка,11475-человек, ЦРБ-установили ДГУ.	
47	Переволоцкий РУЭС п/с."Переволоцкая"(ЦПО)	1-2 СШ 10кВ(ЗПО)	ф.2,3,4,8,10(ОКЭС). Ф.5(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ от п/с."Сорочинская"-п/с."Новосергиевская"-п/с."Переволоцкая".	персонал смежной организации не сообщает	17.10.2023	08ч30м	09ч25м	00ч55м	п/с."Переволоцкая" 1-2 СШ 10кВ запитали по ВЛ-110кВ п/с."Каргалинская"-п/с."Переволоцкая".	Полностью р.ц. Переволоцк,8443-человек.	
48	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.1(ОКЭС) не отключался.	ТП-4,7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-15 отключился В ф.Сады-огороды.	МТЗ	17.10.2023	11ч07м	12ч36м	01ч29м	Произвели осмотр электрооборудования оборудования,повреждений не выявлено. На ТП-15 повторно включили В ф.Сады-огороды.	МКД-нет,частных домов-нет,дачи.	
49	Бузулукский КЭС,Колтубановский РУЭС п/с."Колтубановская"(ЗПО)	ф.2(ОКЭС) не отключался.	ТП-206,207,217(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ в пролёте опор №244-245 упало дерево.	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В-2-3.	17.10.2023	12ч28м	12ч58м	00ч30м	На ВЛ-10кВ убрали дерево, реклоузер В-2-3 включили.	МКД-нет,112-частных домов,218-человек.	

50	Бузулукский КЭС п/с."7-микрорайон"(ЭкспертЭнергоАудит).	ф.Дачи(ОКЭС) не отключался.	ТП-272,274,278(ОКЭС). ТП-266,267,270,255,264,263,265,260,261,252(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.На ТП-278 отключился В ячейка №1.	выпавших блинкеров нет	17.10.2023	13ч10м	14ч22м	01ч12м	Произвели осмотр электрооборудования оборудования,повреждений не выявлено. На ТП-278 повторно включили В ячейка №1.	МКД,нет,частных домов-нет,пионерские лагеря,дачи.	
51	Бузулукский КЭС п/с."Заводская"(ЗПО)	ф.Город-6(ОКЭС)	ТП-25,28,34,118 1-СШ бкВ,184 1-СШ бкВ,383,402(ОКЭС). ТП-234(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-402 до ТП-118.	ТО	18.10.2023	11ч16м	11ч46м	00ч30м	Отключили поврежденный участок,ф.Город-6 на п/с."Заводская" включили. Абоненты запитаны все.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,9-МКД(до 5-этажей),810-частных домов,3364-человек.	КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-402 до ТП-118 восстановлена и вкл 20.10.2023.
52	г. Оренбург п/с."Пугачевская"(ЦПО)	ф.П-28 (ОПО)	ТП-3024 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-635 до ТП-3024.	ТО	18.10.2023	16ч12м	17ч17м	01ч05м	Отключили поврежденный участок,ф.П-28 на п/с."Пугачевская" включили. ТП-3024 2-СШ 10кВ включена.	МКД,нет,частных домов-нет,Котельная (резерв), вышка МТС	
53	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."4-подъём ХПВ"(ОКЭС)	Т-2 35/бкВ(ОКЭС)	4-подъём ХПВ 1-2 СШ бкВ(МУП"ЖКХ")	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с."4-подъём ХПВ" отключился МВ-35кВ ввод на Т-2.	выпавших блинкеров нет	18.10.2023	18ч25м	18ч45м	00ч20м	Осмотрели электрооборудование ,повторно включили МВ-35кВ ввод Т-2.	МКД,нет,частных домов-нет,водовод.	18.10.2023 Т-1 по плановой заявки выведен в ремонт.
54	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф. РШ-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3121,3122,3123,3124,3125,3017,3200(1 СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В-РШ-1-1, одновременно на п\с Ростоши откл. РШ-1	ТО, АПВ успешно	19.10.2023	09ч06м	09ч06м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр	349 частных домов, 19 МКД до 5эт, 1272 человека, водозабор, Д\сад	Реклоузер В-РШ-1-1 вкл. в 09ч08м
55	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п\с Тяговая-Заглядино(РЖД)	ф. Ввод(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): РП-1, 43,45,51,44,66,49,20,29	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение со стороны п\с Тяговая-Заглядино (РЖД)	персонал смежной организации не сообщает	19.10.2023	08ч49м	09ч00м	00ч11м	РЖД вкл.	1 МКД( до 5 эт), 528 частных домов,1308 человек населения, Д\сад, школа, сельсовет	
56	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п\с Тяговая-Заглядино(РЖД)	ф. Ввод(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): РП-1, 43,45,51,44,66,49,20,29	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение со стороны п\с Тяговая-Заглядино(РЖД)	персонал смежной организации не сообщает	19.10.2023	09ч10м	09ч14м	00ч04м	Запитали РП-1 от п\с Фрунзе	1 МКД( до 5 эт), 528 частных домов,1308 человек населения, Д\сад, школа, сельсовет	
57	Оренбург РП-60(ОПО)	ф. 60-7(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3115(1СШ),3227(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-7 до ТП-657	Земля	19.10.2023	13ч26м	13ч59м	00ч33м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Библиотека(резерв), 5 МКД(до 5 эт), 150 человек, магазины, наркоконтроль(резерв)	
58	Бузулукские КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.6 (ОКЭС) не откл	ТП-622, 646, 637,619, 638, 640, 639, 643, 625, 903 2СШ, 632, 627, 605, 902, 616, 615, 642, 641, 635, 644 (ОКЭС). ТП-628,630 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования оборудования,повреждений не выявлено.	откл реклоузер В.6-1	20.10.2023	18ч24м	18ч46м	00ч22м	повторно вкл реклоузер В.6-1	Больница (резерв АВР), дет.сад (резерв), МКД нет, 921 частный дом, 3137 человек	

59	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017,3121,3122,3123,3124,3200 1-СШ 10кВ(ОКЭС). 46-ТП(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	ТО, АПВ не успешно	21.10.2023	04ч30м	04ч35м	00ч05м	На ВЛ-10кВ по ТУ отключил реклоузер В.Рш-1-1,на п/с."Ростоши" по ТУ повторно включили ф.Рш-1, к.и.в норме.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,19-МКД(до 5-этажей),167-частных домов,726-человек,КНС-есть резерв,детсад-есть резерв,магазин "Магнит".	В 05ч25м на ВЛ-10кВ ф.Рш-1 по ТУ включил реклоузер В.Рш-1-1.
60	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 3 (ОКЭС)	ТП-300,301,319,302,323,318,320,310,316,303.307,308,321,305,306,309,304 (ОКЭС) ТП-322,317 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023	10ч10м	12ч03м	01ч53м	ф. повторно вкл.	школа, больница, 6 МКД (до 5 этажей) 495 частных домов, 933 человека	
61	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-9 (ОПО)	ТП-3087,3068,3076 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3068 упало дерево	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023	15ч43м	16ч30м	00ч47м	откл. ТП-3068 ф. вкл	МКД-нет, 121 частных домов, 363 человека	
62	г. Оренбург п/с "УКПГ-7"	ф.5 (ОКЭС)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ упало дерево и произошел обрыв двух проводов.	ТО	21.10.2023	16ч01м	22ч31м	06ч30м	На ТП-72 в 22ч31м установили ДГУ-500кВа.	оздоровительный центр "Русь"	22.10.2023 14ч38м ВЛ восстановлена вкл.
63	г. Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф. 72-13 (ОКЭС)	ТП-3134,3135,3136 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сильный дождь	выпавших блинкеров нет	21.10.2023	16ч39м	16ч43м	00ч04м	повторно вкл.	35 МКД-(до 5 Этажей),393 частныз дома, 1655 человек	
64	г. Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф. 72-13 (ОКЭС)	ТП-3134,3135,3136 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	произвели осмотр ВЛ-10 кВ( ОКЭС) замечаний нет	ТО	21.10.2023	16ч51м	17ч58м	01ч07м	откл. ТП-1751 ф. вкл.	35 МКД-(до 5 Этажей),393 частныз дома, 1655 человек	
65	г. Оренбург РП-33(ОПО)	2 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3088,3089,3012,3125,3082,3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на ВЛ-10кВ ф.33-2.	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023	17ч16м	18ч08м	00ч52м	РП-33 2-СШ 10кВ повторно включили.	МКД- нет, 418 частных домов, 1266 человек	ОПО на ВЛ-10кВ ф.33-2 отключили повреждённый участок, в 23ч31м ф.33-2 запитали по ф.Рш-1, ТП-3012 включена.
66	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023	17ч31м	18ч28	00ч57м	РЖД откл поврежденный участок ф. вкл.	МКД-нет 110 частных дома, 330 человек	
67	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 9 (ОКЭ)	ТП-616,612,611,613,725,726,614, 615 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр электрооборудования оборудования, повреждений не выявлено.	ТО	21.10.2023	18ч25м	18ч55м	00ч30м	повторно вкл.	681 частный дом, 1455 человек	

68	Орские КЭС п/с "ОЗТП" (ВПО)	ф. 8 (ОрПО)	ТП-582,800 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОрПО.	МТЗ	21.10.2023	19ч00м	19ч54м	00ч45м	На п/с. "ОЗТП" ф.8 повторно включили.	жилой сектор	
69	Кувандыкский РУЭС п/с "Кувандыкская" (ВПО)	ф.7(ОКЭС) не отключался.	ТП-732,738,728,727,734,731,722,721(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. Дождь. На ВЛ-10кВ опора №97 упала ветка.	На ВЛ-10кВ от ТО отключился реклоузер В.7-1.	21.10.2023	21ч25м	22ч16м	00ч51м	На ВЛ-10кВ опора №97 убрали ветку, реклоузер В.7-1 включили.	МКД-нет, 665-частных домов, 1448-человек, АБК.	
70	Шарлыкский РУЭС п/с. "Шарлыкская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-78,21,9,10,11,13,14,1,40,3,4,6,7,8,19,18,61,67,20,24,22,26,63,32,33,34,28,31,76(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	выпавших блинкеров нет	21.10.2023	21ч32м	21ч32м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	30-МКД(до 5-этажей), 1198-частных домов, 2848-человек, больница-есть резерв, 3-котельных, школа, АБК.	
71	г. Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023 22.10.2023	22ч25м	10ч40м	12ч15м	РЖД откл поврежденный участок ф. вкл.	МКД-нет 110-частных дома, 330-человек, АЗС, АБК.	
73	г. Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183 1-СШ 10кВ, 3190 2-СШ 10кВ, 3194 2-СШ 10кВ, 3195, 3196, 3197(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная причина.	Дождь, порывистый ветер.	персонал смежной организации не сообщает	21.10.2023	22ч50м	23ч15м	00ч25м	ОПО на РП-49 по ТУ повторно включили ф.49-4.	МКД-нет, 120-частных домов, 325-человек.	
74	Шарлыкский РУЭС п/с. "Шарлыкская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-78,21,9,10,11,13,14,1,40,3,4,6,7,8,19,18,61,67,20,24,22,26,63,32,33,34,28,31,76(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-10 РУ-10кВ повреждён проходной изолятор фазы "А"	ТО	21.10.2023	22ч57м	24ч00м	01ч03м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР-№50, ф.5 на п/с. "Шарлыкская" включили до ЛР-№50.	30-МКД(до 5-этажей), 1198-частных домов, 2848-человек, больница-есть резерв, 3-котельных, школа, АБК.	Отключили ТП-10, ф.5 включили полностью в 01ч10м. На ТП-10 заменили проходной изолятор 15х10м ТП-40 заменили порные изоляторы заменили ПК ТП вкл.
75	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф. Сухореченский (ОКЭС) не отключался.	ТП-445,475(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	2 Падение деревьев (веток)	Порывистый ветер. На ВЛ-6кВ(ЗПО) в пролёте опор №19-№20 упало дерево, произошел обрыв провода.	На ВЛ-6кВ от МТЗ отключился КРУН-№8(ОКЭС)	21.10.2023 22.10.2023	23ч10м	01ч19м	02ч09м	ЗПО на ВЛ-6кВ в пролёте опор №19-№20 убрали дерево, устранили обрыв, КРУН-№8 включили.	4-МКД(до 5-этажей), 53-частных домов, 272-человека, колония-ДГУ.	ВЛ-6кВ от КРУН-№8 находится на балансе ЗПО.
76	Бугурусланские КЭС п/с. "Городская" (СПО)	ф.Г-3(ОКЭС)	ТП-26,60,5,206,21,68,49,152 2-СШ 6кВ, 29 2-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-28(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер.	АПВ успешное	22.10.2023	00ч51м	00ч51м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно.	33-МКД(до 5-этажей), 676-частных домов, 4294-человека, ВНС-резерв, катальная №10, №26-резерв.	
77	Шарлыкский РУЭС п/с. "Шарлыкская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-40(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-40 с ТМ-1 250кВа вытекло масло из под изоляторов 10кВ.	Повреждён ПК фазы "А"	22.10.2023	00ч35м	01ч25м	00ч50м	На ТП-40 отключили ТМ-1, в РУ-0,4кВ включили СР.	МКД-нет, 22-частных домов, 45-человек, РУС-есть резерв, АБК.	Осмотром и прозвонкой ТМ-1 будут заниматься 22.10.2023.

78	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС) не отключался.	ТП-445,475(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	2 Падение деревьев (веток)	Порывистый ветер.На ВЛ-6кВ(ЗПО) в пролёте опор №20-№21 упало дерево	Земля.На ВЛ-6кВ отключили КРУН-№8(ОКЭС)	22.10.2023	02ч10м	03ч34м	01ч24м	ЗПО на ВЛ-6кВ в пролёте опор №20-№21 убрали дерево, КРУН-№8 включили.	4-МКД(до 5-этажей),53-частных домов,272-человека,колония-ДГУ.	ВЛ-6кВ от КРУН-№8 находится на балансе ЗПО.
79	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183 1-СШ 10кВ,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Порывистый ветер.Повреждение в сетях ОПО.	Земля	22.10.2023	02ч20м	03ч38м	01ч18м	На ВЛ-10кВ ф.49-4 отключил РЛНД Р-49-4 5,на ТП-3194 включил СВН-10кВ.	МКД-нет,120-частных домов,325-человек.	
80	г.Оренбург п/с."Юго-Западная"(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОПО)	ТП-3038,3045,3050,3051,3072(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	22.10.2023	03ч15м	05ч41м	02ч26м	На ТП-489 повторно включили В в сторону ТП-362.	МКД-нет,29-частных домов,87-человек,АБК.	
81	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-2(ОКЭС)	ТП-108,104,127,126,125,109,80,171,114(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МТЗ	22.10.2023	03ч32м	03ч33м	00ч01м	На РП-2 ф.2-2 повторно включили.	МКД-нет,288-частных домов,299-человек,детсад.	
82	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.Ск-12(ОКЭС) не отключался.	ТП-123,124,1210,126,127,128,129(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ ф.Ск-12 опора №36 отгорел шлейф.	ф.Ск-12 не отключался.	22.10.2023	05ч45м	07ч31м	01ч46м	Производят ремонтно-восстановительные работы.	120-МКД(до 5-этажей),271-частных домов,1107-человек.	
83	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская"(ЦПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-35,36,37,39,38,40,41,42,44,45,47,48,23,49,51,54,52,53,56,57,60,62,59,75,64,82,22,68,66,65,32,63а,58,79,71,70,72,50,73,80,74(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МТЗ	22.10.2023	06ч10м	06ч13м	00ч03м	На п/с."Шарлыкская" повторно включили ф.6.	МКД-нет,1363-частных домов,2901-человек,НКС,Басейн,котельная №1,№3-есть резерв,РУС,РДК,ДРСУ.	
84	Новосергиевский РУЭС ТП-325(ОКЭС)	ру-10 кв (ОКЭС)	ТП-325 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорело 2 ПК	ПК	22.10.2023	08ч03м	08ч30	00ч27м	заменяли ПК ТП вкл.	79 частных дома, 124 человека	
85	г. Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф. в-9 (ОПО)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	22.10.2023	08ч40м	10ч24м	01ч44м	01ч44м	6 МКД (до 5 этажей) 3 частных дома, 546 человек	
86	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф. 4 (ОКЭС)	ТП-1604,1611,1613,1615,1616,1617,1620	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-1611 упало дерево	ТО	22.10.2023	09ч12м	10ч58м	01ч46м	на ВЛ откл. Р-48 ф. вкл.	4 МКД до 5 этажей ,962 частных дома, 2966 человек ЦТП	22.10.2023 12ч46м ф. полностью вкл
87	г. Оренбург РП-54 (ОПО)	2 СШ 10 кв (ОПО)	ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	22.10.2023	12ч44м	13ч34м	00ч50м	на РП-54 откл. ф. 54-6 2СШ вкл.	26 частных домов, 78 человек	

88	Шарлыкский РУЭС ТП-35(ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-35 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	поврежден опорный изолятор	выпавших блинкеров нет	22.10.2023	12ч05м	13ч15м	01ч10м	заменяли проходной изолятор, ТП вкл.	22 частных дома, 42 человека	
89	г. Оренбург РП-52 (ОПО)	ф. 52-1 (ОПО)	ТП-3103 1 и 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от РП-52 до ТП-696	персонал смежной организации не сообщает	22.10.2023	15ч48м	17ч06	01ч18м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. 52-9	1 МКД (свыше 9 этажей) 960 человек	
90	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-13	РП-83-1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ от п/с Ростоши до РП-83	Земля	22.10.2023	17ч23м	17ч28м	00ч05м	откл. поврежденную КЛ, на РП-83 вкл. СВ	20 МКД (свыше 9 этажей) 10613 человек, ЦТП-(резерв)	КЛ от п/с Ростоши до РП-83 восстановлен 24.10.23 в 03ч15м
91	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС)	Ремонтная схема, отключенных абонентов нет	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Поврежден изолятор на Р 33-2-4	фидер не отключался	22.10.2023	20ч56м	20ч56м	00ч00м	Вывели поврежденную КЛ.	Ремонтная схема, отключенных абонентов нет	Устранили повреждение 23.10.23 в 15ч56м
92	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП-40,43,44,49,97,111,138,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161219,1001 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО, АПВ успешно	23.10.2023	11ч46м	11ч46м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно.	1633 частных дома, 1 МКД до 5 этажей, 3465 человек.	
93	Новосергеевский РУЭС п/с Платовская(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП(ОКЭС): 309,310,311,312,313,314,333,334,336,340,341	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	23.10.2023	21ч20м	21ч37м	00ч17м	ЗПО устранили повреждение, вкл.	Частных домов-698,1153 человека, школа	
94	Бузулукские КЭС п/с Речная(ЗПО)	2СШ-110кВ(ЗПО)	ф.ДСМУ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный дождь, гроза.Отключение ВЛ-110кВ Комсомолец цепь №2(ЗПО)	персонал смежной организации не сообщает	24.10.2023	00ч12м	00ч25м	00ч13м	РП-18 запитали по резерву	361 частный дом, 3178 человек населения,быт	
95	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	2СШ-110кВ(ЗПО)	ф.(ОКЭС): 2,3,4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный дождь, гроза.Отключение ВЛ-110кВ Комсомолец цепь №2(ЗПО)	персонал смежной организации не сообщает	24.10.2023	00ч12м	00ч13м	00ч01м	ЗПО запитали п/с Колтубановскую	1790 частных домов, 3326 численность населения, д/сад, скважина	
96	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069, 3109, 3225 (2СШ), 3266, 3267 (1СШ), 3310, 3318 (ОКЭС) ТП-1437,1515, 1584, 1703 (1 СШ),1754, 1793, 1794, 1890 (1СШ), 1893,1896, 1899 (1 СШ) (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ персоналом "Новый мир" повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-1897 до ТП-3267 ф.59-5	ТО	24.10.2023	10ч29м	11ч19м	00ч50м	откл. поврежденную КЛ, ф.59-5 вкл.	Бассейн, Вышка сотовой связи, СПК "Колос", кафе "Дача",Город Еды, освещение Загородного шоссе, 175 частных домов, 2 МКД до 5 этажей	в 11ч30м вкл. реклоузер В 59-5-1. КЛ-10 кВ от ТП-1897 до ТП-3267 ф.59-5 вкл. в 17ч32м

97	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	2 СШ 6 кв (ОКЭС)	ТП-3,4,5,6,7,8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 50, 57 (ОКЭС) ТП-202, 206, 208, 210, 212, 2 очередь, 3 зона водоснабжения (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кв (ОКЭС) от РП-2 до ТП-57 ф.20	МТЗ	24.10.2023	14ч37м	15ч04м	00ч27м	откл. поврежденную КЛ, запитали 2 СШ 6 кв РП-2	9845 человек, 158 частных домов, 92 МКД до 5 этажей, База "ОКЭС", Прокуратура, АЗС, НС.	КЛ-6 кв от РП-2 до ТП-57 вкл. в 17ч37м, запитали ТП-57
98	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	1 СШ (ЦПО)	ф.1, 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	24.10.2023	16ч07м	16ч17м	00ч10м	ЦПО запитали 1 СШ на п/с Шарлыкская	3-КНС (резерв), масло завод, водозабор (резерв), ЦРБ (резерв), дет. Сад, ДРСУ (резерв), 1839 частных домов, 2 МКД до 5 этажей, 3878 человек	
99	Илекский РУЭС ТП-91(ОКЭС)	РУ-10 кв (ОКЭС)	ТП-91 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-91 сгорало ПК	ПК	24.10.2023	19ч05м	20ч15м	00ч50м	заменяли ПК ТП вкл.	МКД-нет, 42 частных дома, 100 человек	
100	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф. Си-10 (ОКЭС)	ТП-105,114,115,120,121,125, 136,145, 129,130,131,133,134, 140,141,164,165,166,168, 174,180,181,182,185, 114,125,136,145,164, 169,173,175,177, 183,186 (ОКЭС) ТП-178,179,184,19, 72/214 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-10 кв ф. Си-10 откл. реклоузер В-10-1 (ОКЭС) повреждена КЛ (ОКЭС) от опоры 159/51 до ТП-181	МТЗ	24.10.2023	02ч25м	02ч55м	00ч30м	на ВЛ-10 кв ф. Си-10 откл. Р-69, реклоузер В-10-1 вкл.	ОРТЦП (резерв), АЗС, магазин, Очистные сооружения, фермерское хозяйство, 28 частных домов, 81 человек.	25.10.2023 03ч46с откл. Р-71 ф. вкл. откл. ТП-181(абонентов нет)
101	Акубулакский РУЭС п/с Акубулакская (ЦПО)	2 СШ 10 кв (ЦПО)	ф.1, 15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	28.10.2023	04ч42м	05ч13м	00ч31м	ЦПО запитали 2 СШ, вкл. ф.1	22 МКД до 5 этажей, 1757 частных домов, 5508 человек, ЦРБ (резерв), котельные, полиция, школа, погран. Застава (ДГУ), ретронслятор (резерв), суд, школа, дет. Сад.	в 05ч15м вкл. ф.15
102	Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 1СШ (ОКЭС), ТП-1760 (1), 1759(1), 1942 (2), 3116 (2) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке от ТП-3117 до ТП-1759 ф.50-8	ТО	28.10.2023	11ч00м	12ч23м	01ч23м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.50-8	АБК Гостиница (резерв), 5 МКД выше 9этажей (резерв), 1863 человек	Без напряжения ТП-3116 2СШ (абонентская). МКД Самолетная 196 запитан по вводу №1
103	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.22 (ОКЭС)	ТП-221, 222, 223(2), 224, 225(1), 31, 32 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №12 ВЛ-10кВ (ОКЭС) на участке от ТП-221 до ТП-225. Виновник оформлен в ГИБДД	земля	28.10.2023	13ч11м	13ч46м	00ч35м	Отключили участок ВЛ-10кВ от ТП-221 до ТП-225	ЦТП (резерв), магазины, 13 МКД до 5этажей, 150 частных дома, 2149 человек	Без напряжения ТП-31, 32 (ОКЭС) ГСК, частный сектор. Заменяли опору и вкл ВЛ от ТП-221 и ТП-31,32 в 18ч01м

104	Кувандыкский РУЭС п/с. "Кувандыкская" (ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,617,618,619,620,621,622,712,318 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МТЗ,АПВ успешно.	28.10.2023	21ч22м	21ч22м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,12-МКД(до 5-этажей),733-частных домов,1682-человека,роддом-резерв,котельная.	
105	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(Оренбургнефть)	ф.10(ОКЭС)	ТП-92,93,95,99,108,116,117,139,140,141,142,143,148,178,182,186,191,192,98,101,231(ОКЭС). ТП-198,206,210(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ ф.10 опора №63 попала птица, прошивает фарфоровый изолятор фазы "В".	ТО, АПВ не успешно	29.10.2023	00ч02м	00ч42м	00ч40м	На п/с."Помбаза" ф.10 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,5-МКД(до 5-этажей),1169-частных домов,2890-человека,КНС,НС,скважины.	Согласовали отключение ВЛ-10кВ ф.10 для замены изолятора. В 01ч51м отключили ф.10,на ВЛ-10кВ опора №63 заменили изолятор, в 02ч29м ф.10 включили.
106	Бузулукский КЭС п/с."Ж/Д Больница"(РЖД)	ф.Ретранслятор-3(ОКЭС)	ТП-273,487,372 1-СШ 6кВ,245,422,309 1-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-428,455,486(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Дождь,ветер.Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от опоры № 1/1 до ТП-35.	ТО	29.10.2023	03ч20м	04ч50м	01ч30м	Отключили повреждённую КЛ-6кВ,ф.Ретранслятор-3 на п/с."Ж/Д Больница" включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,10-МКД(до 5-этажей),131-частных домов,1100-человека.	На ТП-35 нормальный разрыв в сторону опоры№1/1.
107	Переволоцкий РУЭС п/с."Переволоцкая"(ЦПО)	ф.Пв-3(ОКЭС) не отключался.	ТП-35(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь,ветер.	Повреждён ПК фазы "В".	29.10.2023	02ч55м	06ч25м	03ч30м	На ТП-35 заменили ПК,включили.	МКД-нет,4-частных дома,12-человек,глубинный насос,атошкала Роста.	
108	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП-216,221,222,233,225,226,235,238,339,250,257,263,267,268,269,271,273,300,305(ОКЭС).ТП-259,262,291,217,223,240(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Саракташская до опоры №1 (кабельная разделка на опоре)	ТО	29.10.2023	06ч12м	08ч20м	02ч08м	на ВЛ-10 кВ ф. 8 откл. Р-8-12, вкл. В -14-3 , запитали с п/с Саракташская ф. 14	МКД(свыше 9-этажей)-нет,20-МКД(до 5-этажей),1073-частных домов,2886-человека,больница-есть резерв,поликлиника-есть резерв,2-КНС-есть резерв,3-котельных-есть резерв,пожарная часть-есть резерв,быт.	29.10.2023 в 09ч20 м ТП-226, 250 вкл. (фермерские хозяйства) 30.10.2023 16ч 23м КЛ восстановлена, вкл.
109	Переволоцкий РУЭС п/с."Сельская"(ЦПО)	2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф. 5,8 (ЦПО) ф.10 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	29.10.2023	07ч10м	07ч53м	00ч43м	повторно вкл.	28 МКД (до 5 этажей), 273 частных дома, 975 человек, котельная, Н/С,	
110	Саракташский РУЭС ТП-287 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-287 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	ТП-287 РУ-10 кВ сгорело 3 ПК, попадание воды на токоведущие части	ПК	29.10.2023	08ч42м	09ч40м	00ч58м	заменяли ПК ТП вкл.	43 частных дома, 110 человек, КНС (резерв)	



111	Кувандыкский РУЭС п/с "Кувандыкская" (ВПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,617,618,619,620,621,622,712,318 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (склест) провода	ВЛ-10 кВ в пролете опор № 34 до РТП-603 обрыв провода, на ТП-608 повреждение 6 опорных изоляторов, 1 проходного изолятора	МТЗ	29.10.2023	12ч43м	15ч32м	02ч51м	устранили обрыв ф. вкл.	12 МКД (до 5 этажей), 733 частных дома, 1682 человек,	29.10.2023 в 17ч48м включили ТП-603. На ТП-608 заменили изоляторы, включили в 20ч17м.
112	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 9 (ОКЭС)	ТП-612,616,611,613,614,615,614,726 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ-10 кВ( ОКЭС) замечаний нет	МТЗ	29.10.2023	12ч43м	13ч00м	00ч17м	повторно вкл.	5 МКД (до 5 этажей), 681 частных дома, 1405 человек,	
113	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.34(Орские электрические сети)	ТП-кладбище(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОЭС	ТО	29.10.2023	13ч29м	16ч41м	03ч12м	устранили повреждение ф. вкл.	Кладбище.	
114	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с. "ГПП-2"(Гайский ГОК).	ф.24(ОКЭС)	ТП-77,46,47,48,55,64,51,52,60,61,67(ОКЭС).ТП-200,201,202(абонентские ).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь.На ТП-77 протикает крыша.	ТО	29.10.2023	21ч52м	22ч31м	00ч39м	Отключили ТП-77,ф.24 на п/с."ГПП-2" включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,6-МКД(до 5-этажей),364-частных домов,1756-человека,колледж.	30.10.2023 12ч00м ТП-77 вкл.
114	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-4 (ОПО)	ТП-3098 1-СШ 10кВ,3108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.39-4 на РТП-247 горят ножи.	персонал смежной организации не сообщает	29.10.2023 30.10.2023	22ч30м	00ч08м	01ч38м	ОПО на РТП-247 устранили повреждение,ф.39-4 на РП-39 включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,2-МКД(до 5-этажей),53-частных домов,582-человека,КНС,быт.	
115	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с. "ГПП-2"(Гайский ГОК).	ф.24(ОКЭС) не отключался.	ТП-77,46,47,48,55,64,51,52,60,61,67(ОКЭС).ТП-200,201,202(абонентские ).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На КВЛ-6кВ опора №1 повреждено контактное соединение жилы КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ.	На п/с."ГПП-2" отключили ф.24.	29.10.2023 30.10.2023	22ч45м	00ч38м	01ч53м	Отключили повреждённый участок, ф.24 запитали с РП-3 ячейка №8,включили ТП-55,64,51,52,60,61,67.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,6-МКД(до 5-этажей),364-частных домов,1756-человека,колледж.	ТП-46,47,48,200,201,202 в 02ч20м запитали с РП-3 ячейка №6.
116	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3312,3309,3320,3321,3308,3313,3307,3314,3315,3317,3104,3316,3078(ОКЭС) ТП-1525,1645,1752,1790 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ 10 кВ откл. реклоузер В Ив-5-1 Осмотр эл.оборудования причины не выявил	выпавших блинкеров нет	30.09. 2023	09ч07м	09ч17м	00ч10м	повторно вкл. реклоузер В ИВ-5-1	МКД-нет, бетонный завод, станция тех. Обслуживания, горсвалка, ГСК, промзона	
117	г. Оренбург РП-43 ( ОКЭС)	ф. 43-4 (оборонэнерго)	ТП-1012 (Оборонэнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (оборонэнерго) от РП-43 до ТП-1012	Земля	30.10.2023	10ч16м	-	-	откл. поврежденную КЛ	абоненты оборонэнерго	
118	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ 10 кВ (ОПО) обрыв вязки провода	Земля	30.10.2023	11ч03м	11ч59м	00ч56м	ТП-3152 1СШ запитали по ф. 75-4	2 МКД (до 5 этажей) 9 частных домов, 46 человек	

119	Илекский РУЭС ТП-91(ОКЭС)	РУ-10 кв (ОКЭС)	ТП-91 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	поврежден ТМ	ф. не откл.	30.10.2023	11ч34м	14ч10м	02ч36м	заменяли ТМ, ТП вкл.	МКД-нет, 42 частных дома, 100 человек	
120	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6 (ЦПО)	ТП-32, 10, 40, 79, 97, 89, 26, 46, 71 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кв ф.6 опора №1 поврежден РЛНД (ЦПО)	фидер не отключался	31.10.2023	13ч19м	15ч40м	02ч21м	устранили повреждение, вкл	14 МКД до 5 этажей, 96 частных домов, 662 человека, АГЭС, 2-Дет. Сада,	
121	Сорочинский КЭС п/с "Промбаза" (Оренбургнефть)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-87,111, 112, 113, 88 (ОКЭС) ТП-177, 110, 114, 173 193, 202 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-86 откл ВВ от ТО. Дождь, ветер.	фидер не отключался	31.10.2023	16ч10м	16ч22м	00ч12м	На ТП-86 повторно вкл. ВВ	1484 человек, 106 частных домов, 13 МКД до 5 этажей.	

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет