

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, по ГУП "ОКЭС" Апрель 2014 г. название (филиал, РУЭС, ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-3024	2 СШ-0,4кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			01.04.14.	05ч34м	10ч32м	4ч58м	На ТМ-2 переключил и анцапфу на 2 положение, напряжение появилось	Котельная ввод №2	
2	г.Оренбург ТП-4 ОГЭС	гр. Пушкинская 43	9	Вандажные действия	бригада теплосетей повредила Кл-0,4кВ от ТП-4 до каб.коробки ж/д Пушкинская43	18	Повреждение кабеля, провода			5.04.14.	1ч20м	11ч36м	11ч16м	На ТП-4 откл гр. Пушкинская, Кл-0,4 выведен	ж/д Пушкинская 41 и 43	Кл-0,4 кВ 05.04.14.в остановили ,05.04.14. в 11ч36м вкл.
3	г.Оренбург ТП-3005	гр. Карагандинская 41	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН		Сгорели 2 ПН-250А.	07.04.14.	08ч10м	08ч51м	00ч41м	Заменяли ПН, вкл.	Ж/Д Карагандинская 41,39.	
4	г.Оренбург ТП-3005	гр. Карагандинская 41	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фаза "В"		07.04.14.	17ч45м	19ч56м	02ч11м	Заменяли ПН, вкл.	Ж/Д Карагандинская 41,39.	
5	г.Оренбург ТП-3032	гр. Кима	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фаза "А"		07.04.14.	19ч32м	20ч08м	00ч36м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор,Быт.	
6	Орский КЭС ТП-276 (ОргЭС)	гр. Дет. Сад	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение Кл-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-276 до Д/С №121	сгорел ПН фазы "В"	09.04.14.	16ч30м	07.05.14. 15ч02м	-	Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности	Д/С №121	Смонтировали временно до ВРУ д/с №121 в 14ч10м 10.04.14.
7	г. Оренбург ТП 3015	гр. Сухарева	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отсутствие контакта на опоре ул. Сухарева д 136		11.04.14.	14ч59м	15ч18м	00ч19м	перезаделал и контакт на опоре	жилой дом	
8	г.Оренбург ТП-3019	гр.Провсвещения	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отсутствие контакта на опоре ул. Цветочная Д. 3		14.04.2014	11ч48м	13ч00м	01ч12м	заменяли прокальвающие зажим на опоре	жилой дом	
9	г. Оренбург ТП 3024	2 СШ 0,4 кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Дефект вводного Авт. выкл.		17.04.2014	10ч35м	11ч11м	0ч36м	повторно вкл. авт. выкл.	Котельная ввод №2, МТС	
10	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 209	гр. 2	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		19.04.14.	09ч00м	14ч40м	05ч40м	гр.2 вкл.	Жилой сектор,Быт.	
11	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 8	гр.1	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		19.04.14.	09ч00м	14ч40м	05ч40м	гр.1 вкл.	Жилой сектор,Быт.	
12	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 11	гр.2; 3	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		19.04.14.	09ч00м	14ч40м	05ч40м	гр.2;3вкл.	Жилой сектор,Быт.	
13	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 6	гр. 1	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		19.04.14.	09ч00м	14ч40м	05ч40м	гр.1 вкл.	Жилой сектор,Быт.	
14	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 39	гр.2; 3	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		19.04.14.	09ч00м	14ч40м	05ч40м	гр.2;3 вкл	Жилой сектор,Быт.	
15	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 209	гр. 2	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		20.04.14.	07ч30м	15ч00м	07ч30м	уровень воды упал гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	
16	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 8	гр.1;2	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		20.04.14.	07ч30м	15ч00м	07ч30м	уровень воды упал гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	

17	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 11	РУ 0,4 кв	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		20.04.14.	07ч30м	15ч00м	07ч30м	уровень воды упал гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	
18	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 39	гр.34	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		20.04.14.	07ч30м	15ч00м	07ч30м	уровень воды упал гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	
19	Орский КЭС Адамовский РУЭС ТП 6	гр. 1	8	Прочее	подъем талых вод, подтоплен жилой сектор	12	Попадание воды на токоведущие части	угроза подтопления ВПУ на жилых домах		20.04.14.	07ч30м	15ч00м	07ч30м	уровень воды упал гр. вкл.	Жилой сектор,Быт.	
20	Бузулукский КЭС ТП-287	гр. ул. освещение.	12	ДТП	В результате ДТП сбита опора 0,4кВ. Машина скрылась.	16	Повреждение опоры	Опора требует замены. Порвана нулевая жила СИП.		21.04.2014	00ч10м			Откл. гр. ул. освещения.	ул. освещение(4-е фонаря)	22.04.14. 11ч25м заменяли опору гр вкл.
21	Бузулукский КЭС ТП-37	гр. ул. освещение. не откл.	19	Невыявленный неустановлен ный признак нарушения		16	Повреждение опоры	Опора требует замены.		21.04.14.	14ч15м	14ч15м	00ч00м	вкл. гр. ул. освещения.	ул. освещение	22.04.14 10ч45м заменяли опору
22	г.Оренбург ТП-3018	гр.Микрорайо нная левая сторона	19	Невыявленный неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фаза В		21.04.2014	20ч49м	21ч22м	00ч33м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
23	Первоколони й РУЭС ТП-14	гр. 3	7	Пожар	ул Школьная дом 2	14	В электросети потребителя			23.04.2014	19ч45м	20ч15м	00ч30м	откл. жилой дом гр.3 вкл.	жилой сектор	
24	Шарлыкский РУЭС ТП-67	гр.№2	19	Невыявленный неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-6 сгорел ПН-100А гр2		24.04.14.	21ч00м	21ч40м	0ч40м	Заменяли ПН, вкл.	жильё	
25	г.Оренбург ТП-3032	у абонента Депутатская 63	2	Дождь		21	Прочее повреждение	окисление ввода на опоре ВЛ-0,4кВ с ТП- 3032 повреждение сетей ОГЭС		24.04.14. 25.04.14.	23ч10м			откл	абонент Депутатская 63	Депутатская 63 абонент ОГЭС запитан с ТП- 95
26	Сакмарский РУЭС ТП-411	гр.Л-4	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	С крыши дома сорвало лист и перекрыло ВЛ- 0,4кВ		25.04.2014	09ч10м	10ч00м	00ч50м	Сняли лист с ВЛ, заменяли ПН, вкл.	муз.школа, сельсовет, МЧС, жилой сектор, быт.	
27	г. Оренбург ТП-3027	гр. Парижской Комуны	1	Сильный ветер		16	Повреждение опоры	загнивание в основание опоры, опора висит на проводах		25.04.2014.	10ч48м	15ч04м	04ч16м	заменяли опору вкл.	Жилой сектор, быт.	
28	г. Оренбург ТП-458	гр. 2	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	обрыв фазного провода		25.04.2014.	10ч08м	12ч25м	02ч17м	устранили обрыв, вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Сорочинский КЭС ТП-37	гр. 1	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	С крыши магазина сорвало кровлю с обрешетником 1/2 часть и перекрыло ВЛ.		25.04.2014	13ч45м	15ч53м	02ч08м	Перегнули три пролета ВЛ-0,4кВ, вкл гр. 1.	жилой сектор, быт.	
30	Орский КЭС ТП-611	гр.1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4кВ СИП упало два дерева сломав ж/б опору		25.04.2014	16ч30м	21ч17м	4ч47м	заменяли опору, вкл гр.	1 многоквартир ный жилой дом	
31	Бугурусланск ий КЭС ТП16	гр.Школьная	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановлен ная причина			25.04.2014	15ч07м	15ч45м	00ч38м	Повторно вкл. авт.	Быт.	
32	Бугурусланск ий КЭС ТП21	гр.Широкая	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановлен ная причина			25.04.2014	16ч48м	17ч20м	00ч32м	Повторно вкл. авт.	Быт, мечеть, лаборатория, котельная(рез ерв)	
33	Медногорск ий РУЭС ТП- 466		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4кВ упало дерево . 9 пролетов провода сплоялось.		25.04.14.	17ч00м	02ч40м 10ч10м	09ч40м 12ч10м	В 02ч40м Восстановили 9 пролетов ВЛ Большая часть домов запитана, В	жильё	На 7ч40м напряжения нет в 17 домах. В 10ч10м все абоненты запитаны.
34	Бугурусланск ие КЭС ТП-18	гр.Склад	19	Невыявленный неустановлен ный признак нарушения		14	В электросети потребителя	повреждение абонентской ВЛ- 0,4кВ		25.04.14.	22ч20м			откл.	автомойка	

35	г.Оренбург ТП-487	гр.Туркестанс кая 53	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены 2 каб.авода ОКЭС с ТП-487	26.04.14.	6ч05м	08ч05м	02ч00м	По первому аводу дали одноименну фаза С	жильё Туркестанская 53	
36	г.Оренбург ТП-487	гр.Туркестанс кая 53	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены 2 каб.авода ОКЭС с ТП-487	26.04.14.	12ч32	18ч03м	05ч31м	Восстановил и одну из поврежденн ых КЛ ввод №2 вкл.	жильё Туркестанская 53	30.04.14 в 14ч33м Восстановил и КЛ ввод №1 вкл.
37	г.Оренбург ТП-3170	гр.Л-4	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Откл. отходящий автомат	26.04.2014	14ч41м	16ч01м	01ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
38	г. Оренбург ТП-3032	гр. Кима	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	1	Обрыв провода	обрыв ввода ул. Харьковская д 6	27.04.14.	14ч 11м	16ч51м	02ч 41м	устранили обрыв	жилой дом.	
39	г.Оренбург ТП-3053	гр.Подурова 70	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фаза "С"	27.04.14.	21ч13м	21ч46м	00ч33м	Заменяли сгоревший ПН-250А фазы "С", гр.Подурова 70 вкл.	Жилой сектор.	
40	Шарлыкский РУЭС ТП-75	гр.3	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	8	Неисправность в ПС и сетях АО	В ВПУ пилорамы произошло короткое замыкание. На ТП-75 сгорел ПН- 250А	29.04.2014	18ч46м	19ч20м	00ч36м	Отключили пилораму до устранения повреждени я.	Жилой сектор, пилорама.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.  
по ГУП "ОКЭС" Апрель 2014 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутационные аппараты (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фила	№ТП														
1	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в сторону абонентских ТП	Т.О. АПВ не успешное	01.04.14.	01ч12м	01ч50м	00ч38м	Откл. РЛНД в ст. абонентских ТП, вкл. ф.7	Котельная, быт, жил. сектор	
2	Самарский РУЭС п/с Россия	ф.12 РЭСа		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Трактор сбился опору ВЛ-10кВ РЭСа		1.0.4.14.	10ч00м	17ч13м	7ч13м	устранили, вкл.	ТП-1245, 1246-Быт, жильё	
3	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден каб.авод 10кВ ТП-12		1.04.14.	11ч15м	11ч28м	0ч13м	Откл оттайку ВЛ-10кВ в ст ТП-12 и ТП-25, вкл ф.1-2	3 скважины, котельная, быт, жильё	запитали ТП-12 по ф.1-3, вывели поврежд.КЛ и запитали ТП-25 по ф.1-2 в 13ч00м
4	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.14 РЭС	РП-1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	При повторном вкл ф.14, на РП-1 откл. ф.1-2		1.04.14.	13ч45м	14ч04м	00ч19м	повторно вкл. ф.14	скважины, котельная, быт, жильё	
5	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-80 Ру-10кВ поврежден опорный изолятор		1.04.14.	14ч04м	15ч50м	1ч46м	устранили, вкл.	3 скважины, котельная, быт, жильё	
6	г.Оренбург ЦРП ССК	ф.СТЭЦ 11/1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ЦРП ССК откл. МВ в ст. СТЭЦ ф.11/1		02.04.14.	01ч00м	02ч16м	01ч16м	На ЦРП ССК вкл. МВ в ст. СТЭЦ ф.11/1	ТП-3055 промзона	
7	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-заглядино	ф.3Т-2 РП-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение кабельной разделки на опоре №1 выход с РП-1 ф.3Т-2 (СЭС)		02.04.14.	11ч50м	12ч30м	0ч40м	На РП-1 откл. ф.3Т-2, вкл на п/с Тяговая ф.3Т-2	9 ТП-ОКЭС элеватор, школа, котельная, лесхоз, нефтебаза, Быт.	ТП-28 Водозабор Асекеева запитали по ф.3Т-3 в 15ч15м. КЛ-10 кВ ф.3Т-2 КЛ-10 кВ ф.ЮВ-28
8	г.Оренбург п/ст."Юго-Восточная"	ф.ЮВ-28	РП-43 2-СШ 10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до РП-43	Земля	02.04.14.	18ч25м	19ч30м	01ч05м	На РП-43 вкл. СМВ-10кВ.	Пенсионный фонд, Воинская часть, Жилой сектор, Быт.	ЮВ-28 восстановил и 04.04.14., КЛ-10 кВ ф.ЮВ-28 вкл. 05.04.14. в
9	Бузулуковский КЭС п/ст."Железнодорожная больница"	ф.ОКЗ		12	ДТП	Автомобиль Лада Приора г/н т182вс выехала в ТП-36	21	Прочее повреждение	На ТП-36 в РУ 6кВ при ударе выпали ПК.		02.04.14.	22ч35м	23ч05м	00ч35м	Откл. РЛНД в ст. ТП-36. ф.ОКЗ вкл.	Жилой сектор.Быт.	ТП-36 вкл. в 00ч05м
10	г.Оренбург РП-64	ф.64-15		8	Прочее	На ТП-398 повреждена мягкая кровля.	12	Попадание воды на токоведущие части	На ТП-398 с крыши течёт вода на сборные шины 1-СШ 10 кВ.	Т.О	03.04.14.	01ч20м			по "ОГЭС" на ТП-398 в РУ-0,4кВ вкл. СР-0,4кВ.	Абоненты ПО"ОГЭС"	По запросу ДПГ ОГЭС на РП-64 в яч. ф.64-15 откл.ЛР, откл.ШР. На ТП-398
11	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-1"	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10 кВ от п/с Адамовская до опоры №1; повреждена	МТЗ	03.04.14.	01ч34м	11ч25м	09ч51м	откл поврежденный КЛ ф. вкл.	Миникательные Жилой сектор.Быт.	скач-1" до опоры №1 03.04.14. восстановил и 03.04.14. в
12	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.7		8	Прочее	Снег с дождём	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части		МТЗ	03.04.14.	05ч10м	10ч30м	05ч20м	убрали дерево вкл.	Промзона, Жилой сектор.Быт.	
13	г.Оренбург РП 59	ф.59-6		9	Вандажные действия	При производстве земляных работ по "ОГЭС"	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф.59 6 (ОКЭС) от ТП-3099 до РП-59		04.04.14.	10ч50м	11ч31м	00ч41м	вкл. ТП-3031,3085 по ф.59-4	жилой сектор.Быт.насосная станция (резерв)	ТП-3099 вкл.11ч50м по ф.59-4. откл. поврежденный участок КЛ ф.59-6 в
14	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-заглядино	ф.3Т-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.04.14.	19ч30м	21ч40м	2ч10м	ТП-28 ОКЭС - Водозабор Асекеева запитали по ф.ФР-1	ТП-28 ОКЭС - Водозабор Асекеева, Базы Быт, Жил. сектор	
15	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.04.14.	07ч40м	08ч30м	00ч50м	Повторно вкл.	ТП-28 ОКЭС - Водозабор Асекеева Базы, Быт, Жил. сектор	
16	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 19 на ТМ-160 вкл повреждение шпильки		06.04.14.	13ч50	14ч19м	00ч29м	откл. ТП 19 ф.105 вкл.	жилой сектор быт	06.04.14. на ТП-19 заменили поврежденный ТМ-160 кВа, усановили

17	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф.А-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			06.04.14.	23ч38м	23ч43м	00ч00м	АПВ успешно	жилой сектор	
18	г. Оренбург РП 58 1 СШ	ф.Б-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ 10 кВ от п/с Береговая до РП 58	МТЗ	07.04.14.	00ч43м	00ч47м	00ч04м	РП 58 1СШ запитали по ф. Кр.6	Обл. больница	КЛ-10кВ ф.Б- 6 восстановле н 07.04.14.вкл. 08.04.14., на РП-58 откл В
19	г.Оренбург РП-59	ф.59-2		8	Прочее	Ветер	22	Невыявленная, неустановленна я причина			07.04.14.	16ч58м	17ч06м	00ч08м	По Т.У повторно включили.	Т.К. Оренбург, абоненты ПО"ОГЭС".	
20	г.Оренбург п/ст."Инверт ор"	ф.Ив-5		1	Сильный ветер		11	Наличие "Земли"	Земля фаза "в"	Т.О.	07.04.14.	17ч33м	17ч37м	00ч04м	Повторно вкл.	Н.С, т.к. Новый мир, АЗС, Жилой сектор,Быт.	Производим Осмотр ВЛ- 10 кВ
21	г.Оренбург п/ст."Инверт ор"	ф.Ив-5		1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-10кВ от Р-7 в ст. Горсвалки в пролёте опоры №80,№82 обрыв		07.04.14.	18ч37м	18ч44м	00ч07м	Откл. Р-7 в ст.Горсвалки. ф. Ив-5 вкл.	Н.С, т.к. Новый мир, АЗС, Жилой сектор,Быт.	устраили обрыв вкл. 22ч50м Горсвалки,М ускорелера Батьвазский завод, ГСК О
22	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.12		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			10.04.14.	16ч53м	17ч29м	0ч36м	повторно вкл.	2миникотель ные, АЗС, быт.	
23	Бугурусланск ие КЭС п/с Юбилейная	ф.Ю-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На абонентской ТП-118 сгорели 3ПК	АПВ успешно	10.04.14.	14ч23м	-	-	откл отпайку ВЛ-6кВ в ст ТП 118	откл.потреби телей не было	
24	г. Оренбург ЦРП ССК	1 СШ-10кВ	ТП 3055(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			12.04.14.	08ч25м	09ч10м	00ч45м	на ЦРП ССК откл поврежденны й КЛ 1 СШ вкл	промзона	
25	Орские КЭС п/с Заводская	ф.53 ОргЭС	ТП 304, 229(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ от ТП 304 до опоры №1		12.04.14.	12ч50м	13ч44м	00ч54м	откл ТП 304, ВЛ вкл	освещение объездной дороги, садовое общество.	19ч20м ТП 304 вкл (Заменяли КЛ от ТП до опоры №1
26	Орские КЭС п/с ГПП ОЗТП	ф.45 (ОргЭС)	ТП 879 РУ 0,4кВ (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			12.04.14.	16ч15м	17ч21м	01ч06м	вкл.	жилой сектор	
27	Орские КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Домбаровск ая-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			13.04.14.	08ч48м	09ч10м	00ч22м	Повторно вкл.	Быт, больница перешла на резерв	
28	Сорочински е КЭС п/с Сорочинска я	ф.5	ТП-9	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежден ПК фаза С на ТП-9		13.04.14.	13ч25м	14ч00м	00ч35м	Заменяли ПК, вкл.	Быт,	
29	Орские КЭС п/с ГПП ОЗТП	ф.8 (ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			14.04.14.	08ч00м	08ч05м	00ч05м	Повторно вкл.	Быт, жил. сектор	
30	Орские КЭС п/с ГПП ОЗТП	ф.8 (ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е на участке ОргЭС		14.04.2014	10ч55м	17ч00м	06ч05м	восстановили вкл.	Быт, жил. сектор	
31	г. Оренбург п/с Юго- Восточная	ф.ЮВ- 16(ОГЭС)	ТП 3005 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ-6 кВ от п/с Юго- Восточная до ТП 271(ОГЭС)		14.04.14.	22ч16м	00ч55м	02ч39м	запитали по ф. ЮВ- 18	жилой сектор,Н.С, быт	
32	Шарлыкский РУЭС		ТП -45	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		5	Схлест проводов, провис проводов	На опоре №19 ВЛ-0,4 кВ гр.№2 слетел изолятор с крюка и произошел	Сгорели ПК фазы "В"и "С".	16.04.14.	06ч55м	08ч00м	01ч05м	Устранили схлест проводов, заменяли сгоревшие ПК. ТП-45 вкл.	жилой сектор	
33	Бугурусланск ие КЭС п/с Городская	ф.Г-3 не откл.	ТП-6 2СШ- 6кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПК	На ТП-6 сгорели 2ПК ТМ2		17.04.14.	5ч35м	6ч15м	0ч40м	На ТП-6 вкл СРВ	один ввод НС №1, быт	В 6ч50м заменяли ПК, вкл ТМ-2 ТП-6
34	Бугурусланск ие КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.ФР-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.04.14.	13ч50м	14ч12м	0ч22м	повторно вкл.	ТП-7, ТП-35, ТП-39 Быт, резерв больницы	

35	г. Оренбург ЦРП НМЗ	ф.31 Л-1	ТП-3070	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-3070 сгорели 2ПК в стор. ТП-3071 Л-1	17.04.14.	14x50м	16x55м	02x05м	Заменяли 2ПК вкл.	ТП-3071, Водозабор Бёрды	
36	г. Оренбург РП-33 (ОГЭС)	2-СШ	3082, 3043, 3089, 3088	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Предварительно повреждение на КЛ-10кВ ф. Ов-2	18.04.14.	15x46м	16x10м	00x24м	откл. ф. Ов-2 вкл. СВ	Насосная станция (один ввод), жилой сектор, быт.	
37	г. Оренбург п/ст. "Овощевод"	1-2 СШ 10 кВ	ТП-3012,3016,3043,3065,3082,3088,3089,3131.	12	ДТП	Автомобиль выехал в опору ВЛ-110 кВ отайка в ст. п/ст."Береговая" от ВЛ-110 кВ п/ст."Юго-Восточная"	21	Прочее	Отключилась ВЛ-110 кВ от п/ст."Юго-Восточная" до п/ст."Пугачёва"	18.04.14.	21x17м	21x51м	00x34м	п/ст."Овощевод" 1-2 СШ - 10 кВ запитали по ремонтной линии	КНС,Жилой сектор,Быт.	
38	г.Оренбург п/ст."Береговая"	2-СШ 10 кВ	РП-58 1-СШ 10 кВ	12	ДТП	Автомобиль выехал в опору ВЛ-110 кВ отайка в ст. п/ст."Береговая" от ВЛ-110 кВ п/ст."Юго-Восточная"	21	Прочее	Отключилась ВЛ-110 кВ от п/ст."Юго-Восточная" до п/ст."Пугачёва"	18.04.14.	21x17м		Время срабатывания АВР		Обл. больница	
39	г.Оренбург п/ст."Кордонная"	1-2 СШ-10 кВ	РП-58 2-СШ 10 кВ	12	ДТП	Автомобиль выехал в опору ВЛ-110 кВ отайка в ст. п/ст."Береговая" от ВЛ-110 кВ п/ст."Юго-Восточная"	21	Прочее	Отключилась ВЛ-110 кВ от п/ст."Юго-Восточная" до п/ст."Пугачёва"	18.04.14.	21x17м		Время срабатывания АВР		Обл. больница	
40	Орский КЭС		ТП-243а 1-2 СШ-10 кВ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее	Повреждение в сетях ОргЭС	18.04.14.	21x10м	00x07м	02x57м	ТП-243а вкл.	Машинностроительный колледж,Общественные.	
41	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.18 (ОГЭС)	ТП 3005 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждение КЛ 6кВ от ТП 95 до опоры №1 в стор. РП 5	20.04.14.	12x50м	13x40м	00x50м	ТП 3005 вкл.	Н/С жилой сектор	
42	Медногорский РУЭС РП-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП 68 поврежден разрядник	20.04.14.	16x45м	18x10м	01x25м	устранили повреждение ф. вкл	отдел полиции, быт, тепловый пункт (резерв)	
43	Бузулукский КЭС п/с Промбаза	Ф.Город-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6кВ от опоры до ТП 278	20.04.14.	16x10м	16x57м	00x47м	откл ТП 278 ф. вкл.	КЛ восстановлено на вкл. по нормальной схеме 21.04.2014.	
44	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-45		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф.ЮВ-45 от п/с Юго-Восточная до РП-64	21.04.2014	01x42м	02x05м	00x23м	Откл. поврежденную КЛ на РП-64 вкл.СМВ.	Онкология(ТП-3066 1 СШ), жилой сектор, СКК Оренбуржье(ТП-3075 2СШ)	
45	г.Оренбург РП-48	ф.48-10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РП-48 до ТП-3030 ф.48-10	земля	21.04.2014	01x39м	02x35м	00x56м	Откл. поврежденную КЛ.ОГЭС на ТП-280 вкл. РВ в ст. ТП-3030	Жилой сектор, ЦТП, КНС.
46	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв лин.провода ВЛ-6кВ ф.ЮЗ-16 от ТП-362 до ТП-200	22.04.14.	18x20м	18x26м	0x06м	вкл ф.ЮЗ-16, вывели поврежд.ВЛ	ТП-3050,3051,3008, 3038,3072 садовые общества, жильё	
47	Кувандыкский РУЭС ЦРП "Долина"	ф.5	ТП 503(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 503 сгорело 2ПК	23.04.2014	00x10м	01x11м	01x01м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, быт	
48	Бузулукский КЭС РП-2	ф.Мельничный		9	Вандажные действия	Служба заказчика при уборке мусора порвали КЛ-6 кВ.	18	Повреждение кабеля, провода	Порвана КЛ-6 кВ(ОКЭС) от ТП-281 до ТП-46	23.04.14.	14x55м	15x20м	00x25м	Откл. повр. КЛ-6 кВ. ф.Мельничный вкл.	Школа,Дом инвалидов,Жилой сектор,Быт.	
49	г. Оренбург РП-72 1СШ	ф.П-26		18	Прочее	Ошибочные действия ремонтного персонала на ТП 2216 вкл. ВН на ЗН	22	Невыявленная, неустановленная причина		23.04.14.	20x23м	20x48м	00x25м	На РП 72 вкл ф. П-26	автосалон, жилой сектор	
50	г. Оренбург РП-59	ф. 59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП 59 до ТП-448	23.04.14.	20x53м	21x44м	00x51м	потребителей запитали по ф. 59-2	Обл.ГАИ, жилой сектор	
51	Бугурусланский КЭС п/ст."Городская" 35/6 кВ	ф.Г-3(ОКЭС)		18	Прочее	Ветер,снег,дождь.	22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ, АПВ успешное	24.04.14.	16x42м	16x42м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Котельная,Полиция,Жилой сектор,Быт.
52	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-5		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина		24.04.14.	19x55м	20x03м	0x08м	повторно вкл.	водозабор, 19мкр-н, горсвалка, гаражи	

53	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП-6 поврежден опорный и проходной изолятор ф.А	земля	24.04.14.	20ч35м	21ч12м	0ч37м	откл. ТП-6, вкл. ф.105	резерв ЦРБ, резерв КНС и очистных, жильё	заменяли изоляторы и вкл. ТП-6 в 22ч24м
54	Белевский РУЭС п/с Белевская	1СШ	ф.2,3	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		земля	25.04.14.	9ч30м	9ч40м	00ч10м	1СШ-10кВ вкл. Земля на ф.2(ОКЭС). Бригада выехала.	Поликлиника администрация, котельная, школа (есть резерв)	ф.Бе-2 вкл. в 14ч 55м
55	г. Оренбург РП-6 (ОГЭС)	ф.6-1	ТП-3057	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждены в сетях ОГЭС		25.04.14.	10ч13м	10ч37м	00ч24м	ОГЭС перевели нагрузку на ф. 2 п/с Узловая	АЭС, жилой сектор, быт.	
56	г. Оренбург РП-33 (ОГЭС)	33-7	ТП-3016	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014.	10ч36м	11ч03м	00ч27м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
57	Орские КЭС п/с ОЭТП (ОргЭС)	ф. 8 (ОргЭС)	КТПН-1, ТП-582 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014.	10ч55м	11ч00м	00ч05м	повторно вкл.	Быт, жилой сектор	
58	Орские КЭС п/с Левобережная	ф. 6 (ВЭС)	ТП-207,206	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждены в на участке ВЭС	Земля	25.04.14.	11ч45м	16ч10м	04ч25м	Устранили повреждение, вкл.	Насосная (имеется 2-е питание), котельная (имеется 2-е питание)	
59	Саркатынский РУЭС п/с Саркатышская	ф. 14	ТП-271, 204, 227, 228 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждены на абонентской линии		25.04.2014.	10ч 20м	11ч 15м	00ч55м	вкл. ф. 14 до р-5	жилой сектор, быт, водозабор,	вкл. ф.14 до р-3 в 11ч45м.
60	Орские КЭС п/с Сокол	ф.9		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014.	13ч03м	14ч25м	01ч22м	осмотрели ВЛ, повторно вкл.	жилой сектор, быт	
61	г. Оренбург РП-59	ф.59-5		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) ф. 59-5 от ТП-1703 до ТП-3094	земля	25.04.2014.	13ч00м	13ч14м	00ч14м	откл. поврежденный участок	быт, магазины	
62	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандышская	ф.6	ТП-601-615 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ, АПВ не успешно	25.04.2014	13ч08м	15ч05м	01ч57м	осмотрели линию, вкл.	быт, жилой сектор	
63	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Шильдинская	ф.3 Ш		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждены на абонентской линии		25.04.2014	13ч45м	14ч35м	00ч50м	повторно вкл.	Школа	
64	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф. 10		1	Сильный ветер		17	Повреждение изоляторов (указать название)	опора № 89 слетел изолятор	АПВ не успешно	25.04.2014	14ч05м	15ч40м	01ч35м	заменяли изолятор	Элеватор, АЭС, Быт	
65	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф.6(ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	25.04.2014.	15ч00м	15ч20м	00ч20м	повторно вкл.	больница, администрация, 2-ва Д/С, налоговая, казначейство ,быт, жилой сектор	
66	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская Районная	ф.16		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	14ч40м	15ч00м	00ч20м	осмотрели ВЛ, вкл.	Д/С, жилой сектор	
67	Медногорский РУЭС РП-1	ф.6(ОКЭС)		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Падение ветки на ВЛ		25.04.2014	15ч20м	16ч20м	01ч00м	убрали ветку с ВЛ, вкл.	тепло пункт(резерв), быт	
68	Орские КЭС РП-12 (ОргЭС)	ф.24 ОргЭС	ТП-159,160,162,161 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	15ч30м	15ч40м	00ч10м	повторно вкл.	сады огороды, быт	
69	Орские КЭС РП-16 (ОргЭС)	ф.2(ОргЭС)	ТП-243 (ОКЭС)	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	15ч30м	16ч10м	00ч40м	повторно вкл.	колледж, общежитие	
70	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВЭС)	ф.9		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	15ч40м	16ч05м	00ч25м	повторно вкл.	хлебзавод, быт.	

71	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.6,ф.4		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	25.04.2014	15ч44м	19ч25м	03ч41м	повторно вкл.	жилой сектор, быт	Ф.4 вкл. в 16ч30м
72	г. Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-5		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	повреждение на абонентской ТП-1515		25.04.2014	16ч00м	20ч12м	04ч12м	На ТП-1515 Аргон заменил РЛНД	жилой сектор, быт, водозабор, гор свалка	
73	г.Оренбург п/с 9 Января	полностью		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Повреждение на ВЛ-35кВ		25.04.2014	14ч36	18ч52м	04ч16м	Устранили повреждение	Жилой сектор	С 14ч36м напряж. во всем поселке по 2-м фазам 100В
74	Бузулукский КЭС	КЛ-6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	При вкл. после плановых работ ТП-203 обнаружили поврежденную КЛ от ТП-		25.04.2014	17ч05			С 17ч05м до 17ч15 перевели ТП-203 на другой ввод.	кратковременно, на время перевода	
75	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	18ч10м	19ч25м	01ч15м	Повторно вкл.	Быт	
76	Бугурусланский КЭС п/с Городская	ф.Г-3		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешно	25.04.2014	17ч32м				АПВ успешно	
77	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с."Адамовская-1"	ф.3		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	19ч00м	19ч20м	00ч20м	Повторно вкл.	Быт.	
78	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с."Адамовская-1"	ф.2 ВЭС	ТП-325 ОКЭС	1	Сильный ветер		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение с сетях ВЭС		25.04.2014	17ч00м	22ч20м	5ч20м	вкл.	Быт, жилой сектор	
79	Медногорский РУЭС РП-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.04.2014	17ч25м	20ч03м	2ч38м	повторно вкл.	тепло пункт(резерв), быт	
80	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-308 отгорела шина 0,4кВ между ТМ и вводным рубильником		25.04.14.	23ч05м	23ч45ч	0ч40м	восстановили вкл.	частный сектор	
81	Абдулинский КЭС РП-2	ф.Город-2		13	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	В ТП-101 на шины попала кошка. Сторело 2ПК-31А		26.04.2014	12ч12м	13ч45м	01ч33м	Убрали животное,заменили ПК, вкл.	Жилой сектор.	
82	Бузулукский КЭС п/с."Бузулукская"	ф.Вокзал (РЖД)	ТП-447 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ(РЖД) выход с п/с."Бузулукская".	Т.О	26.04.14.	22ч40м	23ч35м	00ч55м	РЖД откл. повр. КЛ-6 кВ. вкл.	Рынок,Магазин.	
83	Бузулукский КЭС п/с."Бузулукская"	ф. Водовод 2		9	Вандажные действия	"Оренбургская ипотечная компания" крапом повредила ВЛ 10кв от опоры №1 до опоры №2	21	Прочее повреждение	Повреждение ВЛ 10кВ ф. Водовод 2 от опоры №1 до опоры№2	Т.О.	27.04.14.	09ч02м	09ч35м	00ч33м	потребителей запитали по ф. Водовод-1	скважина	28.04.14. 16ч08м ВЛ-10 кВ ф. Водовод 2 восстановле на вкл. по нормальной
84	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-9	ТП-3118	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	РТП-3118 отгорел шлейф 10кВ фаза А		29.04.14.	15ч05м	17ч20м	02ч15м	восстановили вкл.	Гаражи	
85	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "земли"	Опора№13 ВЛ-10кВ провод слетел на траверсу	Земля	29.04.14.	16ч18м	19ч36м	03ч18м	устранили, вкл.	Д/с, поликлиника, быт, котельная резерв	Часть потребител и запитали через Реклоузер-7, КРУН-2 в 17ч07м
86	Бузулукские КЭС п/с Заводская РП-2	ф. Химчистка		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.04.14.	17ч35м	17ч45м	00ч10м	Повторно вкл.	Быт.	
87	Медногорский РУЭС РП-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	при кольцевание ВН на ТП-66 откл. ф.3 и ф.6		30.04.14.	10ч04м	10ч45м	00ч41м	повторно вкл.	Быт	
88	Медногорский РУЭС п/с Медногорская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	при кольцевание ВН на ТП-66 откл. ф.3 и ф.6		30.04.14.	10ч04м	10ч58м	00ч54м	повторно вкл.	быт, ЦТП	



89	Бугурусланские КЭС п/с Александровская	Ф.А-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	Падение ветки на ВЛ	АПВ успешное	30.04.14.	12ч16м	-	на время срабатывания АВР	АПВ успешное	Быт, жил. сектор, промзона. На время срабатывания АВР.
----	--	-------	--	----	---	--	---	---	---------------------	--------------	-----------	--------	---	---------------------------	--------------	--