

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2014 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Кувандыкский РУЭС ТП-314	гр.№1	7	Пожар	Горел частный дом по ул.Лесная.	21	Прочее(указать фактор).	Горел частный дом по ул.Лесная.		01.08.14.	05ч00м	05ч45м	00ч45м	После окончания тушения пожара гр.№1 вкл.	Жилой сектор,Быт.	
2	Бугурусланский КЭС КТП-65	гр.Ленина	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	обрыв ввода ул.Ленина д 15		02.08.14.	15ч10м	15ч45м	00ч35м	устранили обрыв гр вкл	Жилой сектор,Быт.	
3	Бугурусланский КЭС КТП-80	гр.Мичурина	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		AB	04.08.14.	20ч50м	21ч05м	0ч15м	осмотрели ВЛ, повторно вкл.	Жилой сектор,Быт.	
4	г.Оренбург ТП-3011	СШ-0,4кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3011 на вводном руб-ке сгорел ПН-400А ф.В		6.08.14.	12ч25м	13ч45м	1ч20м	заменяли ПН, вкл.	1фаза Пехария, АЭС, жильё	
5	Бугурусланский КЭС ТП-172	гр. ж/д 17	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-172 нагрев контакта на автомате гр.ж/д17	автомат 250А	6.08.14.	16ч05м	17ч10м	1ч05м	устранили, гр вкл	прокуратура, редакция газеты, жильё	
	Бугурусланский КЭС ТП-175	гр. Комсомольская	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		автомат 250А	06. 08. 14.	18ч52м	20ч40м	01ч48м	Повторно вкл.	Быт, жилосектор	
7	Бугурусланский КЭС ТП-86	гр. Энергетиков	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		автомат 160А	06.08.14.	18ч52м	20ч50м	01ч58м	Повторно вкл.	Аптека, быт	
8	Бугурусланский КЭС Асекевский РУЭС ТП-14	гр. Гагарина	1	Сильный ветер		16	Повреждение опоры	Упала конечная подставная опора		06.08.14. 07.08.14	20ч00м	09ч30м	13ч30м	Срезали последний пролет СИП. Абонент запитался от соседа.	Один частный дом	В 9ч30м установили деревянную опору, запитали абонента.
9	Сорочинский КЭС ТП-4	гр.Ул. освещение	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упала ветка на ВЛ ул. освещения, обрыв провода		07.08.14.	02ч57м	10ч15м	07ч18м	Восстановили ВЛ-0,4кВ, вкл.	гр.Ул. освещение	
10	Бугурусланский КЭС ТП-8	гр.Комсомольская	3	Гроза		5	Скльст проводов, провис проводов	Скльст проводов ВЛ-0,4кВ гр.Комсомольская		08.08.14. 09.08.14.	22ч30м	1ч50м	3ч20м	устранили, гр вкл	Жилой сектор,Быт.	
11	Абдулинский КЭС ТП-16	гр. Жилой сектор	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-0,4 кВ (абонентская) от ВЛ-0,4 кВ до Котельной		09.08.14.	7ч30м	9ч00м	1ч30м	на ВЛ-0,4 кВ отсоединили КЛ в ст. Котельной вкл.	Жилой сектор,Котельная	
12	Сорочинский КЭС ТП-97	гр. 1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		5	Скльст проводов, провис проводов	скльст проводов на ВЛ-0,4кВ гр1 в пролете от опоры №4 до №5		09.08.14.	15ч57м	17ч40м	1ч43м	устранили повреждение вкл.	водозабор	
13	Бугурусланский КЭС ТП-65	гр. Автосервис	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		5	Скльст проводов, провис проводов	скльст проводов на ВЛ-0,4 кВ (абонентская)		09.08.14.	14ч35м	14ч55м	0ч20м		Автосервис, Быт	
14	Бугурусланский КЭС ТП-18	гр. МПС	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП-18 сгорели 2-ва ПН гр. МПС	2-ва ПН-250А	10.08.2014	9ч45м	10ч40м	0ч55м	осмотрели ВЛ-0,4 кВ, заменили 2-ва ПН, вкл.	Быт	
15	Бугурусланский КЭС ТП-169	гр. Дубовская	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		AB-100А	10.08.2014	16ч15м	16ч30м	0ч15м	осмотрели ВЛ-0,4 кВ, повторно вкл. АВ	Быт	
16	г.Оренбург ТП-819	Газовиков32	9	Вандажные действия	Теплосети при земляных работах потянули 1 КЛ-0,4кВ от ТП-819 до ж.д ул. Газовиков 32	18	Повреждение кабеля, провода			11.08.14.	16ч56м	18ч06м	01ч10м	ОГЭС на ТП-819 откл. 1 КЛ	Газовиков 32 1ввод	

17	г.Оренбург ТП-3092	гр.1	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	отгорел контакт фазы "В" на вводном АВ ж/д ул. Южная 41		13.08.14.	4ч35м	-	-			ул. Южная 41	Повреждени е в сетях абонента
18	Орские КЭС ТП-619	гр.1	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4 кВ до насосной 1подъёма		13.08.14.	14ч15м	14ч15м	0ч00м	вывели поврежд.КЛ	Насосная 1подъёма запитана по вводу 2		15.08.14 в 14ч30м КЛ восстановили
19	Сорочинские КЭС ТП-8	гр.3	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	опора № 5-4 упала висит на "СИП"	отключения не было	17.08.14.	-	-	-				будут производить монтаж Ж/Б приставки
20	г.Оренбург ТП-3032	гр.Хима	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-3032 сгорел ПН фазы "А"		18.08.14.	14ч51м	15ч24м	0ч33м	заменяли ПН вкл.	жилой сектор		
21	Шарлыкский РУЭС ТП-28	гр.2 и гр.4	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На гр.2 сгорел ПН-100А, на гр. 4 сгорел ПН- 250А		19.08.2014	19ч50м	21ч16м	01ч26м	заменяли ПН вкл.	жилой сектор		
22	Сакмарский РУЭС ТП-1210	гр.Л-3	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4кВ абонента на гараж ул.Салмышская 23	Сгорел ПН фаза В	20.08.14.	10ч55м	12ч20м	01ч25м	Отсоединил и поврежденн ую КЛ, заменяли ПН, вкл.	жилой сектор		
23	г.Оренбург ТП-3157	гр.Л-7	12	ДТП	Сбита опора №8 ВЛИ-0,4кВ	16	Повреждение опоры			20.08.14.	13ч09м	-	-	Заменяли поврежденн ую опору №8	Отключения не было		
24	г.Оренбург ТП-3011		19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на вводном рубильнике сгорел ПН фазы "С"		21.08.2014	3ч41м	4ч19м	0ч38м	заменяли ПН, вкл.	АЗС, ПЕКАРНЯ, жилой сектор, быт		
25	Бузулукский КЭС ТП-4	гр. Уличное освещение	12	ДТП	Сбита опора. ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры			23.08.2014	08ч30м				Уличное освещение.		
26	Орские КЭС ТП-71	гр. Телецентр	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ- 0,4 кВ (резерв) от ТП-71 до ВРУ Телецентра		25.08.14.	13ч58м	-	-	взамен КЛ- 0,4 кВ произвели монтаж СИП.	Телецентр (есть резерв)		отключение потребителе й не было
27	г.Оренбург ТП-1199	гр.Дом Офицеров	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	В ВРУ Дома Офицеров нагрев КЛ-0,4кВ		27.08.14.	10ч23м	10ч40м	00ч17м	Переделал и, вкл.	Дом офицеров на резерве		
28	г.Оренбург ТП-198	гр. Комарова левая сторона	12	ДТП	Автомобиль скрылся.	21	Прочее повреждение	Опора №16 два провода слетели с изоляторов.		27.08.2014	20ч20м	20ч40м	00ч20м	Отключили группу, устранили повреждени е, вкл.	Жилой сектор.		
29	Шарлыкский РУЭС ТП-54	гр.1	3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-54 сгорел ПН гр.1		29.08.14.	11ч10м	11ч30м	0ч20м	заменяли ПН, вкл.	жильё		
30	Акулакский РУЭС ТП-71	гр.1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4кВ упало дерево		29.08.14.	17ч30м	18ч00м	0ч30м	убрали дерево, вкл гр.	жилой сектор		
31	Бугурусланск ие КЭС ТП-24	гр.Гоголя	1	Сильный ветер		5	Схлст проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ схлст ввода	откл. автомат	29.08.14.	16ч50м	17ч37м	0ч47м	устранили, вкл	жилой сектор		
32	Бугурусланск ие КЭС ТП- 123	гр.Су-9	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		откл. автомат	29.08.14.	17ч35м	18ч15м	0ч40м	Повторно вкл.	база, магазин		
33	Бугурусланск ие КЭС ТП-21	гр. Широкая	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		откл. автомат	29.08.14.	20ч40м	21ч30м	0ч50м	осмотрели ВЛ-0,4кВ, повторно вкл.	школа, жилой сектор, быт.		
34	г.Оренбург ТП-3157	гр.Звездный	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленн ая причина		откл. автомат	30.08.14.	21ч23м	22ч43м	01ч20м	осмотрели ВЛ-0,4кВ, повторно вкл.	Жил.сектор		

35	Медногорский РУЭС ТП-44	гр.8	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена ВЛЛ-0,4кВ(1 фаза) от ТП-44 до ВРУ многоквартирного ж/д Комсомольская		31.08.2014	06*53м	08*45м	01*52м	Восстановили ВЛ-0,4кВ, вкл.	Многоквартирный ж/д Комсомольская 13	
----	-------------------------	------	----	---	----	-----------------------------	---	--	------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------------------------------------	--

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.  
по ГУП "ОКЭС" Август 2014 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	г. Оренбург ЦРП НМЗ	1,2-СШ	3060,3058,3 059,3053	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на Сакмарской ТЭЦ откл. В ф. СТЭЦ 11/3, питание ЦРП НМЗ	22	Невыявленная, неустановленная причина			01.08.2014	9ч15м	10ч07м	0ч52м	на ЦРП НМЗ откл. В ф.20, на Сакмарской ТЭЦ вкл. В ф. СТЭЦ 11/3, в	водозабор, ЦТП, ЦРП, КНС, Д/С, ГРП, жилой сектор	в 10ч46м на ЦРП НМЗ вкл. ф.20
2	г. Оренбург РП-43	2-СШ	3040 1-СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на п/с Юго-Восточная откл. В ф. ЮВ-28, на РП-43 откл. В ф. 43-4.	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ ф. ЮВ-28от п/с Юго-Восточная до РП-43		01.08.2014	14ч08м	14ч43м	0ч35м	на РП-43 откл. В ф.ЮВ-43, вкл. СВ	школа, автосалон, база налоговой, жил. сектор.	
3	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская	ф. 9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.08.14.	08ч30м	08ч50м	00ч20м	осмотрели ВЛ ф вкл.	жилой сектор быт	
4	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская	ф. 9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.08.14.	11ч25м	12ч25м	01ч00м	осмотрели ВЛ ф вкл.	жилой сектор быт	
5	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская	ф.13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		4	Ложная работа РЗИА	Неселективное срабатывание защиты на п/с Кваркенская		03.08.2014	06ч30м	07ч00м	00ч30м	Осмотрели, повторно вкл.	Связь, телевышка, быт.	

6	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская	ф.8 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На ВЛ-10кВ отгорели шлейфа ввода ТП-1 РЭСа		3.08.14.	11ч20м	13ч02м	1ч42м	восстани ли шлейфа на ВЛ ТП-1	больница АВР, жильё, быт	
7	г.Оренбург РП-33	ф.33-10 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	Отгорел нож РТП-1713		3.08.14.	11ч35м	12ч18м	0ч43м	восстани ли и вкл.	ТП-3088,3089 1ввод КНС, жильё п.Виноградар ский	
8	Соль Илецкий РУЭС ТП-44			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-44 выгорело РУ- 0,4кВ. Возможная причина попадание птицы.		03.08.2014	13ч11м	21ч50м	08ч39м	Заменяли щит 0,4 полностью.	Жилой сектор.	
9	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.8 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"			04.08.14.	10ч33м	10ч40м	00ч07м	Повторно вкл.	Д/С, школа,скважи на, интернат, КНС, быт.	
10	Бузулукские КЭС Курманаевск ий РУЭС п/с Курманаевск ая	ф.10		3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-105 поврежден разрядник		04.08.2014	20ч12м	20ч41м	0ч29м	откл. ТП- 105 производит замену разрядника	жилой сектор быт	устранили повреждение в 22ч30м ТП- 105 вкл.
11	г.Оренбург п/с Юго- Восточная	ф.ЮВ-4	ТП-3032	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) ф. ЮВ-4 от п/с Юго- Восточная до ТП-190		04.08.14.	23ч05м	23ч41м	0ч36м	на ТП-190 откл. В в ст. п/с Юго- Восточная, на РП-5 вкл. В ф.77-1	Лицей №1, жилой сектор, Быт	КЛ-6кВ ф.Ю-4 вкл. 07.08.14.
12	Бугурусланск ий КЭС		КТП-65	3	Гроза		21	Прочее повреждение	на ТП-65 сгорели ПК 10А фазы "В" и "С", разрушился опорный изолятор		04.08.14. 05.08.14.	22ч30м	2ч45м	4ч15м	устранили поврежден ие, откл. ВЛ 0,4кВ, КТП- 65 вкл.	быт, автосервис	
13	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		3	Гроза		2	Отгорание шлейфа	На ВЛ-10кВ оп.170 отгорел шлейф		05.08.14.	17ч03м	18ч25м	1ч22м	устранили, вкл ф.6	пром.зона, жилой сектор	В 18ч04м откл ф.6 с п/с Шарлыкская для устранения повреждения

14	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Мирный		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токопроводящие части	На ВЛ-6кВ в пролете опор №3 и №4 упала ветка	МТЗ	5.08.14.	18ч30м	19ч40м	1ч10м	устранили повреждение вкл.	пром.зона, жилой сектор	
15	г.Оренбург РП-51	ф.51-3	ТП-3152 (1-СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			5.08.14.	18ч27м	18ч33м	0ч06м	повторно вкл.	КНС (есть резерв), жилой сектор, быт.	
16	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	на ВЛ-10кВ ф.2 обрыв провода в пролетах от опоры №59 до №61		05.08.14.	18ч48м	19ч23м	0ч35м	откл.ЛР-204, устраняют повреждение, ф.2 вкл.	п.Паника, п.Партизанка, с. Опытное, с.Заповедное.	в21ч00м устранили повреждение вкл. ЛР-204
17	Абдулинские КЭС п/с Тяговая	ф.Питающий 1	РП-2(1-СШ), ф. Город2 (ОКЭС), Город3 (ОКЭС)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.08.14.	20ч30м	23ч00м	2ч30м	в 20ч35м на РП-2 вкл. СВ вкл. ф.Город 3. Откл. РТП-106 вкл. ф. город 2.	АЗС, жилой сектор, быт.	
18	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			6.08.14.	13ч05м	13ч25м	0ч20м	Повторно вкл.	Гайский ГОК, воинская часть	
19	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Город-2		12	ДТП	Автомобиль врезался в ТП-1	21	Прочее повреждение	Повреждены двери РУ-0,4кВ		6.08.14.	14ч10м	14ч55м	0ч45м	откл ТП-1, вкл ф.Город 2	жилой сектор	Восстановили вкл ТП-1 в17ч25м
20	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			6.08.14.	17ч00м	17ч55м	0ч55м	отключили отпайку ВЛ в ст Гайского ГОК, вкл ф.11	Гайский ГОК, воинская часть	
21	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на абонентских ТП-21,23		6.08.14.	16ч38м	19ч20м	02ч42м	откл ТП-21 теплица, ТП23 рынок	1ввод хлебокомбинат, быт	

22	Бугурусланский КЭС п/с Новая	ф. НВ-6		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		Земля	06.08.14.	18ч52м	18ч57м	00ч05м	Вывели поврежденную		
23	Бугурусланский КЭС п/с Новая	ф. НВ-6		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ в ст. ТП-172		06.08.14.	19ч40м	22ч07м	02ч27м	Отсоединил и поврежденную КЛ	ТП-196 Пекарня, сауна, быт, жилсектор	ТП-196 откл. на время отсоединения поврежденного КЛ на ТП-172
24	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф. 13		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	Отгорел зажим на КЛ-10кВ на опоре №1 выход с п/с Кувандыкская		06.08.14.	21ч47м	23ч35м	01ч48м	Перезаделали зажим на опоре №1, вкл.	Быт, жил.сектор	
25	Кувандыкский РУЭС РТП	ф. 6 (РЖД)	ТП-726	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	ТП-726 поврежден ТМ 10/100кВА		07.08.14. 08.08.14	21ч10м	11ч00м	13ч50м	Заменяли ТМ, вкл.	Быт, частный сектор	
26	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф.9	ТП-631	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-631 поврежден разрядник		08.08.2014	12ч45м	13ч43м	00ч58м	Демонтировали поврежденный разрядник, вкл.	Быт, жил.сектор	
27	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-7	РП-59 1СШ-10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ №2-10кВ ф.Ив-7 от РП-59 до п/с Инвертор		08.08.2014	14ч45м	15ч01м	00ч16м	По ТУ запитали 1СШ через СМВ.	Быт, жил.сектор, КНС, ЦТП	
28	г.Оренбург РП-59	ф.59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-448 до ТП-535(ОГЭС)		08.08.2014	14ч45м	17ч15м0	2ч30м	Откл. поврежденный участок, вкл. 59-3	Абоненты ОГЭС	
29	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			08.08.2014	14ч55м	15ч30м	00ч35м	п/с Фрунзе запитали через резерв.	Асекеево полностью. Больница запитана через ДГУ.	

30	Соль Илецкий РУЭС РП-1	ф. 1-5	ТП-3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Тп-3 повреждены 3 ПК 10кВ после замыкания учета РУ-0,4кВ		09.08.14.	20ч20м	23ч15м	02ч55м	восстановили и вкл.	Жил. сектор	ф.1-5 не откл.
31	Бугурусланские КЭС РП-1	ф.АР3-3 (абонентский)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			09.08.14.	19ч20м	20ч00м	00ч40м	Вкл. после запроса Нефетранс сервис	Промзона (абонентская)	На РП-1 ф.АР3-3 в.в. на балансе ОКЭС
32	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.3		12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита опора №9 10кВ		09.08.14.	-	-	-	Произвели обвязку пасынка	ф.3 не откл.	
33	г. Оренбург РП-43	1-СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ ф.ЮВ-29 от РП-43 до п/с Юго-Восточная		10.08.14.	10ч00м	10ч38м	0ч38м	на РП-43 откл. в ф. ЮВ-29, вкл. СВ	В/ч, жилой сектор, быт	В 21ч48м ЮВ-29 включили по нормальной схеме.
34	Орские КЭС п/с ОЗТП	ф.8 (ОргЭС)	ТП-582, КТПН-1	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			10.08.14.	18ч33м	19ч10м	00ч37м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
35	г.Оренбург п\с Юго-Западная	ф.Ю3-16	ТП-3072,3038	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл. ВЛ-6кВ от ТП-1260 до ТП-1436. На ТП-1260(ОГЭС) сгорели 2ПК		10.08.2014	20ч41м	21ч55м	01ч14м	Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, дачи.	
36	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф. 14		9	Вандальные действия	Кран оборвал 2 линейных провода ВЛ-10кВ опора№37	1	Обрыв провода		"Земля"	11.08.14.	16ч49м	20ч45м	03ч56м	Заменяли траверсу, восстановили ВЛ, вкл.	жилой сектор, быт.	ф.14 вкл. до Р-143 в 17ч09м
37	г.Оренбург РП-51	ф.33-4		12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита опора ВЛ-10кВ(ОГЭС) возле ТП-478		11.08.2014	21ч49м	00ч43м	02ч54м	ОГЭС установили ж\б приставку, вкл.	ТП-3160 Администрация, резерв КНС и дет. сада.	

38	Абдулинские КЭС РП-2	ф.Город-3	ТП-91	13	Прочее	Короткое замыкание РУ-0,4кВ гр.1 абонента	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-91 повреждены 3 ПК-10кВ		12.08.14.	10ч05м	11ч40м	00ч55м	Заменяли ПК, вкл.	Водозабор	ф. Город-3 не отключался
39	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	Попадение птицы на РТП-10		13.08.14.	16ч36м	16ч48м	0ч12м	Повторно вкл.	скважины, д/с, школа, жильё, быт	
40	Бузулукский КЭС п/с Заводская	ф.Западный-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ от п/с Заводская до РП-2 ф. Западный-2	МТЗ	14.08.14.	1ч10м	1ч20м	0ч10м	вывели поврежденный участок КЛ, на РП-2 вкл. СВ	Быт	
41	Бузулукский КЭС п/с Заводская	ф. Город 3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.08.14.	1ч10м	1ч35м	0ч25м	повторно вкл.	Быт	
42	Бузулукский КЭС РП-2	ф. Полимовский		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на РП-2 при включение СВ откл. В ф. Полимовски	15	Повреждение разрядника, ПН	на ЛР-134 поврежден разрядник		14.08.14.	1ч20м	3ч20м	2ч00м	откл. поврежденный разрядник, вкл.	Быт	
43	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	15.08.14.	06ч36м	-	-		Жил. сектор, быт на время срабатывания АВР	
44	Бузулукский КЭС РП-2	ф. Мельничный		9	Вандальные действия	При поведении раскопок.	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-63		15.08.2014	10ч20м	10ч48м	00ч28м	вывели поврежденный участок КЛ, вкл. ф. Мельничный	2 дет сада, дом престарелых, школа, быт.	
45	Бузулукский КЭС п/с Заводская	ф. Город 3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-205		15.08.2014	10ч37м	12ч15м	01ч38м	вывели поврежденный участок КЛ, вкл. ф. Город 3	ГПТУ, Поликлиника, быт	

46	Орский КЭС РП-12	ф.1(ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На отпайке ОКЭС кусок радио провода касался фазного провода	земля	16.08.2014	10ч40м	16ч50м	06ч10м	Поочередно включая участки выявили повреждение.	Быт, детский сад, школа.	
47	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф. Красный флаг-1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.08.14.	15ч15м	15ч18м	0ч03м	повторно вкл.	быт	
48	г.Оренбург РП-6	ф.6-0	ТП-3057	1	Сильный ветер	на ТП-1215 отключился В. в сторону ТП-993 ф. 6-0	22	Невыявленная, неустановленная причина			17.08.14.	16ч35м	19ч24м	2ч49м	запитали с п/с Узловая по ф. У-2	жилой сектор, быт, автозаправка	
49	г.Оренбург	ТП-3378		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП-1204 откл. В в сторону ТП-3378		17.08.14.	17ч19м	20ч47м	3ч28м	Повторно вкл.	резерв КНС, жилой сектор, быт.	
50	Бузулукские КЭС РП-2	ф.Полимовский		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упала ветка на ВЛ-10кВ в пролёте оп.7-8		17.08.14.	20ч10м	20ч28м	0ч18м	убрали ветку, фидер вкл.	жильё, быт	
51	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая	ф.1		1	Сильный ветер		16	Повреждение опоры	Упала ж/б опора №15 10кВ на проезжую часть		17.08.14.	21ч20м	22ч00м	0ч40м	На ВЛ-10кВ срезали шлейфа в пролёте оп.14-16, вкл ф.1, конец ВЛ	жильё, быт	
52	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	1СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.08.14.	6ч45м	6ч47м	0ч02м	Повторно вкл.	Водозабор, больница, РОВД, жильё, быт	
53	Беляевский РУЭС ВЛ-35кВ Дубенская-Беляевская п/с Беляевская			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	17.08.14.	7ч11м	7ч11м	0ч00м	Повторно вкл.	р.ц. Беляевка	

54	г.Оренбург п/с Узловая	ф. У-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.08.14.	15ч16м	15ч29м	0ч13м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт, автозаправка	
55	г. Оренбург	ТП-3378		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	на ТП-1204 откл. В в сторону ТП- 3378		18.08.2014	16ч01м	17ч13м	1ч12м	повторно вкл.	резерв КНС, жилой сектор, быт.	
56	Орские КЭС п/с ОЗТП	ф. 8 (ОргЭС)		13	Прочее	Повреждена опора ВЛ-10кВ (ОргЭС)	16	Повреждение опоры			18.08.14.	14ч53м	16ч58м	02ч05м	(ОргЭС) вывели поврежден ный участок,вкл .	Полиция, жил. сектор, быт.	
57	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 14		15	Ошибочные (неправильные) действия ремонтного персонала		18	Повреждение кабеля, провода	При производстве земляных работ ОКЭС повреждена КЛ-10кВ от ТП-22 до ТП-		18. 08.14.	15ч00м	-	-	-	-	КЛ-10кВ от ТП-22 до ТП- 23 была без напряжения
58	Орские КЭС п/с ОЗТП	ф. 8 (ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ОргЭС.		18.08.14.	17ч57м	20ч10м	02ч13м	(ОргЭС) вывели поврежден ный участок,вкл .	Полиция, жил. сектор, быт.	
59	Орский КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Д-1	1СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п\с Д-1 поврежден МВ 1СШ-35кВ		19.08.2014	20ч28м	20ч43м	00ч15м	На п\с Д-1 вкл. секционны й выключате ль.	Жил.сектор, быт, школа, дет. сад.	
60	г.Оренбург п\с Шевченковс кая	ф. Шв-29		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП 3042 до ТП 3114 ф. Шв-29	Земля	20.08.2014	00ч33м	01ч28м	00ч55м	Вывели поврежден ный участок, вкл.	Жил.сектор, быт, школа, Насосная, ЦТП,АТС, стоматология.	
61	г.Оренбург п/с Юго- Западная	1 и 2 СШ10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			20.08.14.	17ч10м	20ч04м	2ч54м	ТП- 3027,3026,3 042 10кВ запитали через ф. 74- 1 в 19ч12м	ТП- 3115,3119(по лностью), ТП 3023, 3042,3026,30 27. СШ 10кВ	ТП-3023 вкл. в 19ч38м по ф.74-1, в 20ч04м вкл. ТП- 3115,3119.

62	г.Оренбург п/с ПромБаза	ф.ПБ-36, ПБ-4	ТП-3039	7	Пожар		21	Прочее повреждение	отключили для безопасности и тушения пожара		20.08.14.	19ч05м	0ч03м	4ч58м	вкл.	жилой сектор, быт.	
63	Соль Илецкий РУЭС ТП-44	ТП-1001		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	на ТМ отгарела шпилька 0,4 кВ фазы "В"		20.08.14.	15ч50м	19ч55м	4ч05м	заменяли ТМ вкл	скважина, быт.	
64	г.Оренбург РП-59	1-СШ	ТП- 3099(2СШ), 3085(1СШ), 3031(2СШ), 3101(1СШ), 3064(1СШ), 3063(1СШ).	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на РП-59 откл. В ф.59- 15	МТЗ	21.08.14.	21ч47м	22ч34м	0ч47м	повторно вкл.	4 ЦТП(есть резерв), 2 НС (есть резерв), Обл. ГАИ, Банк, жилой сектор, быт.	ф.59-3 вкл. в 23ч07м
65	г.Оренбург	Линия 110кВ Пугачи-Юго- Восточная		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	23.08.2014	07ч08м		0ч00м			
66	г.Оренбург РП-59	ф.59-2		12	ДТП	Автомобиль врезался в (абонентскую) опору ВЛ-10кВ	16	Повреждение опоры			24.08.14.	21ч40м	22ч 02м	00ч22м	На ТП-448 откл. ВН в ст. ТП-535, вкл. В ф.59- 2	Абонентов ГУП ОКЭС нет	
67	Бузулукский КЭС Калтубановский РУЭС п\с Колтубановская	2 СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	24.08.2014	09ч00м	09ч45м	00ч45м	Повторно вкл.	Быт.	
68	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6	ТП-70	3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-70 сгорело ЗПК - 10А		24.08.2014	13ч07м	14ч37м	01ч30м	Заменяли ПК, вкл.	Пилорама, мойка.	
69	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- городская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Провис повода от ТП- 33 до ТП- .Откл. для перетяжки.		24.08.2014	17ч40м	19ч30м	1ч50м	Перетянули пролет, вкл.	Жилой сектор.	

70	Орские КЭС РП-11 (ОргЭС)	ф.40 (ОргЭС)	ТП-334 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			26.08.14.	11ч47м	12ч20м	0ч33м	Повторно вкл.	НС	
71	Бугурусланск ий КЭС Северный РУЭС п\с Северная	ф. СВ- 10(СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ- 10кВ(СЭС) ф. СВ-10 упала ветка		26.07.2014	21ч05м	21ч25м	00ч20м	убрали ветку,фиде р вкл.	2 ТП ОКЭС- Быт	
72	г. Оренбург	ТП-3378		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина	на ТП-1204 откл. В в сторону ТП- 3378		27.08.2014	01ч16м	02ч18м	01ч02м	повторно вкл.	резерв КНС, жилой сектор, быт.	
73	г. Оренбург п\с Заречная	ф. Зар-4		3	Гроза		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ опора №134(РЭС Орен-го рай- на) слетел изолятор		27.08.2014	01ч40м	03ч45м	02ч05м	Заменяли изолятор, вкл.	Метеостанци я	
74	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1 и ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е по 110кВ в ЦЭС.		27.08.2014	02ч40м	03ч38м	00ч48м	На п\с Шарлыксска я вкл. СМВ.	Маслозавод, больница, АЗС, быт.	
75	Александров ский РУЭС п/с Александров ская	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"		"Земля"	27.08.14.	04ч15м	04ч38м	00ч23м	Повторно вкл.	Жилсектор, быт, промзона	
76	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая-городская	ф.1	РП-2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На РП-2 повреждена каб. перемычка 10кВ ТМ	2 ПК 10кВ	27.08.14.	07ч15м	11ч00м	03ч45м	Восстанови ли и вкл.	Колбасный цех, мельница, гаражи, промзона.	
77	Переволоцк ий РУЭС п/с Сельская	ф.Се-8		3	Гроза		21	Прочее повреждение	ТП-3151 повреждены 2 ПК-10кВ	2 ПК 10кВ	27.08.14.	07ч25м	08ч44м	01ч19м	Заменяли ПК, вкл.	Жил.сектор	

78	Орские КЭС РП-11 (ОргЭС)	ф.42		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.08.14.	10ч40м	12ч22м	01ч42м	Повторно вкл.	ТП-364 водозабор правый берег, ТП-331 НС	
79	Бугурусланские КЭС п/с Новая	ф.Нв-4	КТП-56	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На КТП-56 фаза "С" поврежден ПК-6кВ	ПК-6кВ фаза "С"	27.08.14.	12ч30м	15ч00м	02ч30м	Заменяли ПК, вкл.	Межрайгаз	
80	Бузулукский КЭС п/с Речная	ф.АБЗ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Обрыв повода ВЛ-6кВ опора №2(абонентская)	МТЗ	27.08.2014	17ч52м	17ч54м	00ч02м	Повторно вкл., при осмотре обнаружил и обрыв провода на абонентском	Промзона	С 19ч45м до 21ч53м ф. АБЗ откл. для устранения обрыва.
81	Бузулукский КЭС РП-18	ф. АТК-1594		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-295 до ТП-196(ОКЭС)		27.08.2014	18ч38м	19ч55м	01ч17м	Вывели поврежденный участок, вкл.	Комбинат, быт.	
82	Абдулинские КЭС п/с Тяговая	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждение на п/с Тяговая		28.08.14.	09ч05м	09ч20м	00ч15м	На РП-2 вкл. ф.2	Жил.сектор	
83	г.Оренбург 2 цепь 110кВ Оренбургская-Сакмарская ТЭЦ			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			28.08.14.	10ч15м	-	-		РП-61, СКК Оренбуржье.	Посадка напряжения
84	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		13	Прочее	повреждение в сетях абонента	22	Невыявленная, неустановленная причина			28.08.14.	15ч09м	17ч31м	02ч22м	Откл. отпайки в стор. абонентских ТП-703, 704, 705, вкл.	Школа, д/с, быт.	
85	Абдулинские КЭС п/с Тяговая	ф.Город-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв провода ВЛ-10кВ от опоры№84 до опоры№85		28.08.14.	10ч55м	11ч45м	00ч50м	Устранили, вкл.	Жил. сектор.	

86	Абдулинские КЭС п/с Тяговая	ф.Пл-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	Обрыв провода ВЛ-10кВ от опоры№84 до опоры№85		28.08.14.	10ч55м	14ч07м	03ч12м	Устранили, вкл.	Администрация, больница(резерв), школа, пожарная часть	ф.Пл-2 питался через ф.Город-1
87	Бузулукский КЭС п/с Заводская	ф.Общежитие завода Куйбышева		9	Вандальные действия	Водоканал при производстве земляных работ порвали КЛ-6кВ от п/с Заводская до ТП-67 ф.Общежитие	18	Повреждение кабеля, провода			28.08.14.	12ч05м	12ч20м	0ч15м	вывели поврежденный участок в ремонт, перевели на ф. Город	жилой сектор, быт.	
88	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	ф. ЮВ-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	на ВЛ-6кВ (ОГЭС) ф. ЮВ-4 отгорели шлейфа		28.08.14.	22ч09м	22ч35м	0ч26м	на РП-5 2 СШ 6кВ: откл. В ф. 5-8, вкл. В ф. 77-1, 1 СШ 6кВ : откл. В ф. 5-	Лицей №1, жилой сектор, Быт	на время переключения без "У" ТП-3007
89	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	29.08.14.	04ч49м	-	-		Школа, д/с, больница, быт, котельная	
90	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза	ф.16	6 ТП (ОКЭС)	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждение на абонентской ТП-132 Вторчермет		29.08.14.	06ч00м	7ч28м	1ч28м	запитали участок от п/с ПромБаза до КРУН-4	КНС 4, быт.	Откл ТП-132 и вкл ф.16 полностью в 14ч42м
91	Александровский РУЭС п/с Александровская	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	Поврежден проходной изолятор ТП-193	"Земля"	29.08.14.	04ч20м	08ч32м	4ч12м	откл ТП-193, вкл ф.11	Жилсектор, быт, промзона	На ТП-193 заменили 3 проходных изолятора, вкл в 10ч55м
92	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-52 сгорел ПК ф.В	С успешным АПВ ф.1	29.08.14.	11ч55м	12ч30м	0ч35м	на ТП-52 заменили ПК, вкл	жилой сектор	
93	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-41 сгорели 3ПК, вышел из строя ТМ	С успешным АПВ ф.5	29.08.14.	12ч20м	14ч30м	2ч10м	заменяли ТМ, 3ПК, вкл ТП-41	скважина, военкомат, прокуратура	

94	Кувандыкский РУЭС РТП-1	ф.6 РЖД		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.08.14.	15ч30м	18ч40м	3ч10м	вкл	ТП-725,726 ОКЭС быт
95	Шарлыкский РУЭС	ТП-69		3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-69 сгорел ПК фазы "С"		29.08.14.	20ч01м	20ч33м	0ч32м	заменяли ПК вкл.	Мех. ток, училище.
96	г.Оренбург п/с Узловая	ф. У-2		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			29.08.14.	22ч40м	22ч44м	0ч4м	повторно вкл.	авто. заправка, жилой сектор, быт
97	Абдулинские КЭС РП-2	ф. город 2		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О.	30.08.14.	18ч25м	19ч00м	00ч35ч	повторно вкл.	жил.сектор
98	Абдулинские КЭС РП-2	ф.Пл-9		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			30.08.14.	18ч25м	19ч00м	00ч35м	повторно вкл.	Д/С, Гимназия, Н.С., жил.сектор