

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2014 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС КТПМТ-4-13	гр.3	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили группу 3 по просьбе пожарных.		01.12.2014	21ч05м	21ч05	00ч00м	Потушили пожар, вкл.	Жилой сектор	
2	Соль Илецкий РУЭС ТП 93	гр. ул. освещение	12	ДТП	сбита опора №15	21	Прочее повреждение	повреждена опора		02.12.14.	18ч00м	18ч00м	00ч00м		ул. освещение	
3	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС ТП 119	гр. 2	7	Пожар		21	Прочее повреждение	пожар ж/дома ул. Дружбы д 21		03.12.14.	23ч00м	23ч30м	00ч30м	с опоры отключили ж/дом гр.2 вкл	Жилой сектор	
4	Орский КЭС ТП-819 (ОКЭС)	Вводной рубильник	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На вводном рубильнике сгорел Т.Т фазы "С".		04.12.14.	07ч59м	16ч19м	8ч20м	на ТП-819 заменили ТТ вкл.	Жилой сектор,Быт.	
5	Орский КЭС ТП-389 (ОКЭС)	Вводной рубильник	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На вводном рубильнике ТП-389 сгорел ПН-400А фазы "В".		04.12.14.	20ч30м	21ч08м	0ч38м	заменили ПН, вкл вводной руб-к на ТП-389	Жилой сектор,Быт.	
6	Сорочинский КЭС ТП-61	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отключился автомат 160А из-за превышения нагрузки.		05.12.2014	19ч15м	19ч34м	00ч19м	Повторно вкл.	Быт.	
7	Сорочинские КЭС ТП-93	гр.3	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отгорел 2пролёта ВЛ-0,4кВ от оп.1 до 1.2.2		05.12.14, 06.12.14.	21ч30м	00ч18м	2ч48м	устранили, вкл.	Жилой сектор	
8	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП 610	гр.3	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили группу 3 по просьбе пожарных.		06.12.2014	07ч40м	07ч40м	00ч00м		Жилой сектор	
9	Октябрьский РУЭС ТП-57	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	В результате нагрева на контактах вышел из-строя автомат 100А		06.12.2014	15ч10м	16ч54м	01ч44м	Заменили автомат, вкл. группу	Жилой сектор	
10	Бузулукский КЭС ТП-57	гр. Восточная	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Отключили группу Восточная по просьбе пожарных.		06.12.2014	18ч10м	18ч10м	00ч00м		Быт.	
11	Орский КЭС Домбаровский РУЭС ТП-269	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На вводном рубильнике 0,4кВ отгорела губка фазы "А"		06.12.2014	18ч40м	19ч20м	00ч40м	Заменили губку, вкл. ТП.	Жилой сектор	
12	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-322	гр. №2	12	ДТП		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ опора №1 обрыв нулевого линейного провода.		08.12.14.	03ч15м	05ч30м	02ч15м	Устранили обрыв провода, вкл.	Жилой сектор.	
13	Бугурусланские КЭС ТП-80		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ТП-80 в РУ-0,4 кВ выгорел учёт гр. Нефтебаза	2-ПК	08.12.14.	16ч23м	18ч50м	02ч27м	заменили учёт. заменили ПК ТП вкл.	Нефтебаза, жил. сектор., быт, АЗС	
14	Бузулукские КЭС ТП-47		12	ДТП	Виновник ДТП скрылся	21	Прочее повреждение	В результате ДТП сдвинут фундамент КТП, сбита приставка опоры		10.12.14.	обнаружили в 8ч15м		0ч00м	отключений не было	жильё, быт	
15	Бугурусланские КЭС ТП-111	гр. ул. освещение	12	ДТП		1	Обрыв провода	Сбита опора №47, обрыв провода 3 пролёта		13.12.14.	00ч25м		00ч00м	Подобрали обрыв	ул. освещение после места повреждения	Опора демонтирована. Менять 15.12.14
16	Бузулукские КЭС ТП-188	гр. ул. освещение	12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита ж.б. опора ВЛ-0.4кВ		13.12.14.	06ч50м		00ч00м		Отключения не было	Опора демонтирована. Менять 15.12.14

17	г.Оренбург ТП-3082	гр.Л-7	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	На ТП-3082 откл автомат 100А	15.12.14.	17ч00м	18ч10м	1ч10м	Повторно вкл.	жилой сектор ул.Надежды п.Куйбышева		
18	Орский КЭС ТП-32(ОКЭС)	гр. №8	9	Вандажные действия	ВКХ при производстве работ порвали КЛ 04кВ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 04 кВ от ТП 32 до ж/д проезд Армовирский 9	16.12.14.	16ч40м	19ч30м	02ч50м	восстановил и КЛ 04 кВ гр 8 вкл.	ж/д пр. Армовирский 9		
19	г.Оренбург ТП-3082	гр.Л-7	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	ж/д Надежды 20 поврежден ввод в дом КЛ- 0,4кВ	16.12.14.	19ч23м	20ч49м	01ч26м	Повторно вкл.	жилой сектор ул.Надежды п.Куйбышева		
20	Бугурусланск ий КЭС	гр. ВДПО	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	поврежден АВ гр. ВДПО	17.12.14.	12ч00м	12ч25м	00ч25м	заменяли АВ вкл.	Юстиция, быт.		
21	Амбулакский РУЭС ТП 29		19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТМ выгорело кантактное соединение налевой шпильки с шиной	19.12.14.	23ч40м	00ч35м	00ч55м	устранили повреждени е ТП вкл	жилой сектор		
22	Бузулукский КЭС ТП-78	гр. Новая	12	ДТП	ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ж/б.	22.12.2014	17ч20м	19ч45м	02ч25м	Заменяли опору, вкл. ТП	Быт.		
23	г. Оренбург ТП-3127	гр.№2	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	на опоре отсутствие контакта на прокальвающе м зажиме ввод в ж/д Есенина 6	23.12.14.	10ч21м	—	—	на опоре заменяли прокальваю щий зажим	ж/д Есенина 6		
24	г.Оренбург ТП-3004	гр. Детский корпус	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на рубильнике гр. Детский корпус сгорел ПН-400А фаза А	23.12.14.	15ч38м	16ч30м	0ч52м	заменяли ПН вкл.	Детский корпус (есть резерв)		
25	Бузулукский КЭС ТП-43	гр. ул. освещение	9	Вандажные действия	Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ-0,4 кВ	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4кВ(ОКЭС)	23.12.14.	23ч30м	00ч05м	00ч35м	Вывели в ремонт повреждён ный участок КЛ-0,4 кВ, гр. вкл.	уличное освещение	На данное время не работают 6 светильнико в.	
26	Бузулукский КЭС ТП-63	гр. ул.Гая	7	Пожар	Горела баня по адресу ул.Гая 11.	22	Невыявленная, неустановленна я причина		24.12.14.	01ч56м	02ч45	00ч49м	В доме по ул. Гая 11 отключили автомат в ст. бани, на ТП- 63 вкл. гр.	Жилой сектор.		
27	Илекский РУЭС ТП-1	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На вводном рубильнике сгорел Т.Т фазы "С".	24.12.2014	20ч10м	21ч25м	01ч15м	Исключили поврежденн ый Т.Т. из схемы, вкл. ТП	Жилой сектор.		
28	г.Оренбург ТП-3058	гр. Гастелло	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ- 0,4кВ ввод в магазин Ворошилова 1	25.12.2014	04ч58м			Откинули поврежденн ую КЛ с опоры	гр. на ТП-3058 не отключалась.		
	г.Оренбург ТП-3180	гр. №1	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	на опоре отсутствие контакта на прокальвающе м зажиме ввод в ж/д Ковыльная 3 кв	26.12.14.	12ч42м	—	—	заменяли прокальваю щий зажим	гр. на ТП-3180 не откл.		
30	г. Оренбург ТП-3060	гр. Заводская	19	Невыявленный, неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН 250А фаза А	26.12.14.	21ч58м	22ч47м	00ч49м	заменяли ПН вкл.	жилой сектор		
31	г.Оренбург ТП-3053	гр.Калинингр адская	13	Прочее	Поврежден вводной Автомат абонента	21	Прочее повреждение	Поврежден вводной Автомат абонента	28.12.14.	19ч49м	19ч24м	00ч00м	Откл. вводной автомат абонента	Калининградс кая 168 частный дом		
32	Кувандыкски й РУЭС ТП- 712	гр.№3	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	Схлест проводов ВЛ- 0,4кВ слетел изолятор с крюка	29.12.14.	03ч25м	05ч35м	02ч10м	Откл. гр.№3, вкл. вводной автомат	Быт.		
33	Беляевский РУЭС ТП-213	гр.№1	8	Прочее	Порывистый ветер.	5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №1, опоры №2 произошел схлест проводов.	Отключился автомат 100А.	30.12.14.	23ч10м	23ч41м	00ч31м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ, устрани ли схлест проводов. вкл.	Миникотельна я министра образования, Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь

2014 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ВЛ-10кВ опоры 24-25 обрыв фазного провода.		01.12.2014	22ч46м	23ч43м	00ч57м	Ф.4 перевели на ф.6. Востановил ВЛ-10кВ.	Водозабор	ВЛ-10кВ восстановили в 01ч07м
2	г.Оренбург РП-68	ф.Ст-45		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	по плановой заявке №7 (Вывод в ремонт КЛ-10кВ ф.Ст-12)на РП-68 при вкл. СВ-		02.12.14.	00ч26м	01ч04м	00ч38м	РП-68 2-СШ 10 кВ запитали по ф.59-16, ф. Ст-45 повторно вкл.	жилой сектор, быт, Д/С, строй площадки.	
3	Орский КЭС п/ст. "Левобережная"	ф.4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На ТП-675 повреждена концевая кабельная разделка 6 кВ на ТМ.	МТЗ	04.12.14.	09ч14м	09ч34м	00ч20м	Вывели повр. участок ф.4 повторно вкл.	Котельная перешли на резерв, НС, КНС, 2-детсада,Школа,Жилой сектор.Быт.	Без "У" ТП-675,615-Школа, Детсад, Жилой сектор.Быт. ТП-675,615
4	г.Оренбург РП-72 2-СШ 10кВ	ф.72-18, ф.72-16.	Без "У" ТП-3134, 3135,3201,3202, 3203,3204.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	На РП-72 откл. В ф. 72-18 и В ф.П-20	17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ на ТП-3134 слетел изолятор в сторону ТП-3133 ф.72-18		04.12.14.	16ч04м	16ч49м	00ч45м	на ТП-3133 откл. ВН в ст. ТП-3134 на РП-72 вкл. ф. П-20, вкл. ф.72-18, 72-	жилой сектор, быт, КНС-резерв.	ТП-3135 вкл. в 17ч13м. ТП-3134, 3201,3202, 3203,3204 вкл. в 17ч56м
5	Абдулинский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	2СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф. Питающий 2 от п/с Тяговая выход на опору		05.12.2014	03ч30м	05ч50м	02ч20м	Часть потребителей запитали через СВ на Тяговой, часть через	3 котельные, 3 д\сада, 3 школы, жилой сектор, быт.	Котельные, дет\сады запитали в 04ч40м
6	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская	ф.14	РП-1	9	Вандажные действия	Подрядная организация ООО "ЭСМ" буром повредила КЛ-10кВ.	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Медногорская городская до опоры №1		05.12.2014	16ч50м	17ч35м	00ч45м	Откнули поврежденную КЛ, ф.14 запитали через ф.1	2 котельные, полиция, жилой сектор, хлебокомбинат	
7	г. Оренбург п/с Степановская	2СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	на п/с Степановская откл. вводной "В" 2 СШ		07.12.14.	13ч40м	14ч17м	00ч37	повторно вкл.	п. Заречье к. Ленина	
8	Абдулинский КЭС п/с Полевая	ф.ПЛ-2, (ПЛ-9)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	09.12.14.	10ч10м	10ч40м	00ч30м	Осмотрели, повторно вкл.	Администрация, быт, жилсектор, ЦРБ-АВР, котельные-резерв	ф.ПЛ-9 был запитан по ф. ПЛ-2, вкл. в 11ч40м
9	Бузулукские КЭС п/с "Железнодорожная больница"	ф. ОКЗ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.12.2014	11ч50м	12ч10м	0ч20м	Осмотрели, повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
10	Бугурусланский КЭС п/с "Юбилейная"	ф.Питающий-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	11.12.14.	14ч02м	14ч02м	00ч00м	время срабатывания АПВ	Жилой сектор, быт, торговые базы.	
11	Бугурусланский КЭС п/с "Юбилейная"	ф.Питающий-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ВЛ-6 кВ откл. КРУН-8		11.12.14.	14ч02м	14ч28м	00ч26м	повторно вкл.	Торговые базы.	
12	Сорочинский КЭС п/с Промбаза	ф. 5	ТП 212	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	выгорел нож РТП ТП 212		12.12.14.	07ч32м	11ч00м	3ч28м	Заменяли РТП вкл.	магазин	
13	г.Оренбург п/с Инвертор	ф. Ив-20		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	Земля на ф.68-17. На ТП-1750 Ру-10кВ пробой опорного изолятора.		12.12.14.	13ч55м	13ч55м	на время отыскания "земли"	на РП-68 откл. В ф. 68-17	Абоненты РП-59 2-СШ 10 кВ, РП-68 2-СШ 10 кВ	Ремонтная схема РП-68 2-СШ 10кВ запитана с Рп 59 по ф.59-16
14	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4(ОКЭС)	Отпайка в ст. ТП-32	11	Факт хищения коммуникаций	На ВЛ-10кВ ф. 4 отпайка в ст. ТП-32 в пролете срезали 2 провода.	21	Прочее повреждение	На ВЛ-10кВ ф. 4 отпайка в ст. ТП-32 в пролете срезали 2 провода.	Земля	14.12.2014	11ч35м	13ч15м	01ч40м	Откл. отпайку в ст.ТП-32, на опоре забританил и концы проводов	Турбаза "Рассвет".	
15	Медногорский РУЭС п/ст. "Медногорская-Городская".	ф.4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-41 до ТП-42	фаза "А" полная Земля.	15.12.14.	19ч00м	20ч20м	01ч20м	Откл. повр. КЛ-10кВ, вкл.ф.4 с п/ст."Медногорская-Городская" до ТП-41.	Жилой сектор,Быт.	ф.4 до ТП-42 запитали по ф.2 с п/ст."Медногорская-Городская" в 20ч48м.
16	Бугурусланский КЭС п/ст. "Юбилейная"	Ю-9(ОКЭС)		12	ДТП	Сбита ж/б опора ВЛ-6кВ	16	Повреждение опоры	Повреждена ж/б опора №9 ВЛ-6кВ	Земля	16.12.14.	06ч50м	07ч30м	00ч40м	Вывели в ремонт повр. участок, ф.Ю-9 вкл.	Котельная,Жилой сектор,Быт.	11ч35м опоры №9 заменили

17	г.Оренбург п/с Пугачёвская РУ-110кВ	РП-64, РП-58, РП-72,		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е в ЦЭС		16.12.14.	15ч16м	-	00ч00м	посадка напряжени я	Обл. больница, СКК "Оренбуржье ", жилой сектор, быт	
18	г.Оренбург п/с Пугачевская	1СШ-10 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/с Пугачевская откл. 1-СШ 110 кВ от действия ДЭСШ		16.12.14.	15ч36м	16ч23м	0ч47м	Повторно вкл.	п.Весенний, резерв котельной,	
19	г.Оренбург п/с Юго- Западная	ф.Ю3-43		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	поврежден КЛ-10 кВ ф.Ю3-43		17.12.14.	07ч56м	8ч55м	00ч59м	на РП-57 вкл. СВ-10 Кв	ТП-3115 2СШ	
20	Бугуруслан ский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	1-2 СШ-10 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Дефект СВ- 35 кВ на п/с Фрунзе		18.12.14.	8ч01м	-	00ч00м		с. Асекеево	
21	Бугуруслан ские КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка	ф.М-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.12.14.	14ч17м	17ч28м	03ч09м	Осмотрели, повторно вкл.	Почта,школа, жил.сектор	
22	Орские КЭС Домбаровск ий РУЭС п/с Д-1	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.12.14.	17ч47м	18ч30м	00ч43м	Осмотрели, повторно вкл.	В/ч, Гайский ГОК	
23	Бугуруслан ские КЭС Северный РУЭС п/сСеверная	ф. СВ- 4 (МРСК)	КТП 4-16 (ОКЭС)	5	Гололёд		21	Прочее повреждение	обрыв ВЛ 10кВ в 4 пролетах из- за гололедного образования на проводах		18.12.14.	20ч29м	23ч44м	03ч15м	абанентов ОКЭС запитали ДГУ	жилой сектор	ф. СВ-4 вкл 00ч35м. МРСК Волги повторно откл. ф СВ 4 в 05ч17м для аварийновос
24	Бугуруслан ские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. СВ- 4 (МРСК)	КТП 4-16 (ОКЭС)	5	Гололёд		21	Прочее повреждение	обрыв ВЛ 10кВ в 4 пролетах из- за гололедного образования на проводах		19.12.14.	7ч11м	12ч20м	05ч09м	Устранили повреждени я, ф.Св-4 вкл.	жилой сектор	в 10 ч 30 м на КТП СВ 4- 16 установили ДГУ-60 кВА
25	г.Оренбург п/с."Юго- Западная"	ф.Ю3-9	ТП-3118	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждени е на ТП 1473 (абанентская)		19.12.14.	19ч07м	20ч22м	01ч15м	откл. ТП1473 ф. Ю3 9 вкл.	ГСК-288	
26	Бузулукский КЭС Первомайск ий РУЭС п/с Первомайск ая	ф. 5(ЗЭС)	ТП 532(ОКЭС)	4	Метель		21	Прочее повреждение	ТП 504 (ЗЭС) попадание снега на токоведущие части электростан овки		19.12.14.	17ч30м	20ч30м	03ч00м	очистили ТП от снега ф вкл	жилой сектор	
27	Бузулукский КЭС Первомайск ий РУЭС п/с Первомайск ая	ф. 2(ЗЭС)	ТП 222(ОКЭС)	4	Метель		21	Прочее повреждение	ТП 202 (ЗЭС) попадание снега на токоведущие части электростан овки		19.12.14.	17ч30м	21ч00м	03ч30м	очистили ТП от снега ф вкл	жилой сектор	
28	Илекский РУЭС п/с. "Илекская".	ф.3(ОКЭС)		8	Прочее	Изморось.	17	Повреждение изоляторов (указать название)	ВЛ-10кВ опора №18 поврежден стеклянный изолятор. АПВ успешное .После включени я АПВ на п/с."Иле кская"		20.12.14.	12ч40м	12ч50м	00ч10м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР Р 3 З. ф.3 на п/с."Илекс кая" вкл.	ЦРБ,Водозаб ор,Жилой сектор,Быт,К НС. Очистные сооружения перешли на резерв	Без "У" ТП- 48,49,61(ОКЭ С)- Очистные сооружения основное питание, КНС,Жилой
29	Илекский РУЭС п/с. "Илекская".	ф.4(ОКЭС)		8	Прочее	Изморось.	2	Отгорание шлейфа	ВЛ-10кВ на РЛНД Р4-1 отгорел шлейф на неподвижно м контакте.		20.12.14.	16ч35м	18ч00м	01ч25м	На РЛНД Р4 1 восстанови ли отгоревши й шлейф, ф.4 вкл.	Водозабор"Г идроучасток" ,"Маслобойка, Нефтебаза,М ельница,Шко ла№2,Лесхоз, Жилой	
30	Бугуруслан ские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. СВ- 4 (МРСК)	КТП 4-16 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			20.12.14.	20ч54м	21ч05м	00ч09м	повторно вкл.	Жил.сектор, быт.	
31	Бугуруслан ские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая- Заглядино	РП- Заглядино ф.Элеватор ф.Школа (ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/с Тяговая- Заглядино откл.ф. Ввод РП		21.12.14.	00ч05м	00ч45м	00ч40м	Вкл. РП- Заглядино	Сельсовет, нефтебаза, медпункт, школа, лесхоз, быт.	ф.Элеватор вкл. в 00ч50м, ф.Школа вкл. в 00ч56м
32	Бузулукский КЭС Первомайск ий РУЭС п/с Первомайск ая	ф.2	По ф. 2 одна ТП-222 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			21.12.2014	06ч00м	09ч15м	03ч15м	ЗЭС осмотрели ф.2, повторно вкл.	Быт	
33	г.Оренбург п/с Степановска я	ф.С-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			21.12.2014	10ч45м	11ч30м	00ч45м	ЦЭС повтрно вкл. ф.С-1	Жилой сектор, быт.	
34	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая- Городская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	Повреждено соединение КЛ(в муфте) с голым проводом опора №		21.12.2014	10ч50м	10ч50м	00ч00м	Вывели поврежден ный участок от ТП-23 до РП-1. Поврежден	Резерв хлебзавода, насосной, РП- 1	23.12.13 устранили повреждени е ф 2 вкл 12ч02м

35	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на абонентской ТП-1118(Мелкомбинат)	Земля	21.12.2014	13ч20м	14ч45м	01ч25м	Откл. ТП-1118, ф. 11 давался включению	Комбикорм, Мелкомбинат, АЭС, терманал, школа, жилой сектор.	
36	г.Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Повреждение на абонентской ТП возле карьера	АПВ не успешно	22.12.2014	07ч40м	09ч20м	01ч40м	Откл. Р-5-58, на ТП-3077 вкл. ВН в ст. ТП-3091	Жилой сектор	ЦЭС ф. А-5 вкл. в 9ч40м
37	Александровский РУЭС ТП-85	РУ-10 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-85 повреждены 3 опорных изолятора, сгорело 3 ПК-10А		22.12.14.	9ч30м	10ч35м	01ч05м	Заменяли изоляторы, ПК. Вкл. ТП.	ЦРБ(резерв)	
38	г. Оренбург РП-72	72-18		9	Вандажные действия		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	при опилковке дерева неустановленными лицами произошло		22.12.2014	16ч11м	16ч55м	0ч44м	на ТП-3132 откл. ВН в ст. ТП-3133 на РП-72 вкл. ф. 72-18. В 18ч47м	жилой сектор, быт, автосалон, СНТ "Медик"	В 16ч55м запитали ТП-3111, 3132, 3137, 3133. В 17ч45м вкл. ТП-3134, 3135, 31
39	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф. 6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-35 сгорело 3ПК-10А. Видимых повреждений нет.	АПВ успешно	22.12.2014	15ч35м	15ч35м	00ч00м	Заменяли ПК. Вкл. ТП.	ТП-35 Дет. сад, жилой сектор	ТП-35 без напряжения 00ч55м
40	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф. 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-16 сгорело 2ПК-10А. Видимых повреждений нет.	АПВ успешно	22.12.2014	15ч35м	15ч35м	00ч00м	Заменяли ПК. Вкл. ТП.	ТП-16 БыТ	ТП-16 без напряжения 01ч29м
41	Орские КЭС п/с Тяговая	ф.3 (ОргЭС)	ТП-57,58,143 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	на опоре слетел изолятор		22.12.14.	11ч35м	13ч20м	01ч45м	устрашили вкл.	жилой сектор, быт	
42	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.14.		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение			23.12.14.	12ч30м	12ч50м	00ч20м	откл. отпайку (РЖД) в сторону водозабора ф. вкл.	молокозавод (резерв ф.15) жилой сектор быт	
43	г.Оренбург п/с Степановская	С-8 (ОКЭС), С-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	23.12.14.	15ч00м	15ч26м	0ч26м	повторно вкл.	Очистные сооружения (есть резерв), жилой сектор, быт.	
44	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 на опоре №44 отгорел шлейф		24.12.14.	12ч58м	14ч07м	1ч09м	на ТП-3094 откл. В ф. Ив-5; вкл. В в ст. ТП-1703 ф.59-5	ВКХ 4 подъем, АЭС, АГЭС, бетонный завод, мусороперераб. завод, ОДКБ.	ВЛ 10кВ ф.Ив-5 от п/с Инвертор до ТП 3094 вкл. 18ч56м
45	г.Оренбург п/с Степная	ф. СТ-22		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф. СТ-22 от РП-24 до опоры №54(ОКЭС)		25.12.2014	02ч44м	02ч50м	00ч06м	ОГЭС на РП 24 по ту вкл. СВ-10кВ	Поликлиника, аптека, прачка, пищеблок, дет. корпус(АВР)	КЛ-10кВ восстановлена 25.12.14 в 23ч15м
46	г.Оренбург п/с Инвертор	ф.Ив-5	ТП-1648	18	Прочее	попадание птицы на токоведущие части ТП-1648	15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорели 2-ПК 20,30 А фазы "в" и "с"		25.12.14.	12ч22м	16ч04м	3ч42м	на ТП-1648 заменили 2-ПК, вкл.	ГСК-615	
47	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская (ВЭС)	1-2-СШ-10 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	26.12.14.	11ч12м	11ч30м	0ч18м	на п/с Медногорская-Городская вкл. 1-2-СШ-10кВ	г Медногорск	
48	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС	КТП-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	Не доходил контакт в ПБВ ТМ		26.12.14.	15ч20м	16ч55м	01ч35м	На КТП-4 переключили ПБВ, вкл. ТМ	жилой сектор	
49	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская (ВЭС)	ф.2		1	Сильный ветер		13	Отсутствие эл. контакта	Опора №20 место соединения Мульти-Виски с ВЛ-10кВ нагар в клиновом		26.12.14.	16ч00м	16ч30м	00ч30м	Откл. Р-22, вкл. ф.2 29.12.14 КЛ вкл. по нормальной схеме.	рынок, теплица, жилой сектор	без "У"резервы хлебокомбината, Н.С.28.12.14 КЛ бригадой Вербицкого
50	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 Главная (РЖД)	ф.6 (РЖД)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			26.12.14.	16ч10м	16ч20м	0ч10м	повторно вкл.	ТП-726, 725 жил.сектор	
51	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская-Районная	ф.7		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Повреждение в ВЭС		26.12.14.	16ч17м	17ч10м	00ч53м	Вкл. ф.7	сбербанк, Д/С, школа,	
52	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская (ВЭС)	ф.2		1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	ВЛ-10кВ провис проводов		26.12.14.	16ч48м	17ч58м	01ч10м	Устранили провис, вкл.	рынок, теплица, жилой сектор	

53	г.Оренбург п/ст."Юго- Западная"	ф.Ю3-9	ТП-3118	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленна я причина			28.12.14.	12ч27м	12ч34м	00ч07м	повторно вкл.	ГСК-288	
54	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС	ТП- 225(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена кабельная перемычка 10 кВ на ТМ- 2	Сгорели 2 ПК-10кВ фазы "В"и"С".	28.12.14.	10ч00м	10ч25м	00ч25м	на ТП-225 откл. вводной рубильник с ТМ-2, вкл. СР- 0.4кВ.	Дом культуры,Дет сад.	
55	г.Оренбург РП-39	ф.39- 4(ОГЭС)	ТП- 3098,3108(О КЭС)	1	Сильный ветер		Прочее повреждение		Земля	28.12.14.	19ч06м	20ч05м	00ч59м	На ВЛ-10 кВ откл. Р 39-4-1, ф.39 4 вкл. Запитали ТП-3108,	Жилой сектор,Быт,К НС,Овощехра нилище.	
56	г.Оренбург РП-19	ф.19-5 (ОГЭС)		1	Сильный ветер	5	Схлёт проводов, провис проводов			28.12.14.	22ч38м	22ч40м	00ч02м	повторно вкл.	АЗС, пекарня, жил.сектор	
57	г.Оренбург РП-39	ф.39- 4(ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ ф39- 4 от ТП-3098 до опоры№55		28.12.14.	19ч06м	00ч54м	05ч48м	На опоре №55 отсоеденил и КЛ-10кВ, вкл.	Жилой сектор,Быт,К НС,Овощехра нилище.	
58	Соль- Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленна я причина			31.12.14.	13ч35м	13ч52м	00ч17м	повторно вкл.	насосная котельная жилой сектор.	
59	Бузулукский КЭС ТП-297			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На ТП-297 сгорел ПК- 6кВ фазы "С".		31.12.14.	21ч10м	22ч05м	00ч55м	Заменяли сгоревший ПК, вкл.	Жилой сектор,Быт.	