

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, по ГУП "ОКЭС" Февраль, 2014 г., название (филиал, РУЭС, ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-3115	Щит-71	13	Прочее воздействие посторонних лиц и организаций	Ресторан Зеленая горчица во ВРУ поврежден вводной автомат	14	В эл. сетях потребителя	Ресторан Зеленая горчица во ВРУ поврежден вводной автомат		01.02.14.	12ч405м	12ч435м	00ч30м	Абонент заменил вводной автомат	Наркоконтроль в 1 ввод, Магазины, рестораны, Жил.сектор	Отключали по запросу ресторана "Зеленая горчица"
2	г.Орск ТП-60 ОргЭС	гр. 3	8	Прочее	Сход льда с крыши	1	Обрыв провода	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ ОКЭС ввод в дом		01.02.14.	13ч32м	15ч19м	01ч57м	Восстановили вкл.	1 подъезд 3-х эт. дома пр. Мира 26	
3	Сорокинский КЭС ТП-30	гр.№2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На гребёнке выход с ТП отгорел контакт фазного провода.		02.02.14.	13ч40м	14ч55м	01ч15м	Устранили повреждение вкл.	Жилой сектор.	
4	Сакмарский РУЭС ТП-106	Вводной рубильник	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На вводном рубильнике выгорел подвижный и неподвижный контактный фазы "в".		02.02.14.	14ч21м	15ч15м	00ч54м	На вводном рубильнике заменили подвижный и неподвижный контакт	Жилой сектор.	
5	г. Оренбург ТП 3056	гр. Есимова 7	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 3056 сгорел ПН		02.02.14.	22ч58м	00ч11м	01ч13м	заменяли ПН гр. вкл	Жилой сектор.	
	г.Бугуруслан КТП-7	гр. Революционная	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная неустановленная причина	Отключился автоматический выключатель 200А		03.02.14.	15ч05м	15ч15м	00ч10м	Повторно вкл.	Жилой сектор, Быт.	Пенсионный фонд - АВР, Банк "Оренбург" - АВР.
7	Оренбург ТП-643	гр. Б.Хмельницкого За	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	Отсутствие контакта на фронтоме дома абонента		04.02.14.	00ч08м	01ч25м	01ч17м	Оренбургская Управляющая компания переделала За 1 фазу и контакт на фронтоме	Б. Хмельницкого За 1 фазу	
8	Бугурусландский КЭС ТП-169	гр. Быт	1	Сильный ветер		22	Невыявленная неустановленная причина	Отключился автоматический выключатель		04.02.2014	17ч25м	17ч50м	00ч25м	Повторно вкл., осмотр причин не выявил.	Быт.	
9	Бугурусландский КЭС ТП-147	Вводной рубильник	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	Нагрев болтового соединения фазы "В" и "С" на сборных шинах 0,4кВ от вводного	На вводном рубильнике сгорели ПН-400 А фазы "В" и "С".	05.02.14.	18ч50м	20ч30м	01ч40м	Произвели протяжку болтовых соединений, заменили сгоревшие ПН. Вкл.	КНС №3, Жилой сектор, Быт.	
10	г. Оренбург ТП 3053	гр. Л-3	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная неустановленная причина	отключился автоматический выключатель 250А		07.02.14.	12ч19м	13ч19м	01ч00м	повторно вкл.	жилой сектор.	
11	Октябрьский РУЭС ТП-57	гр. 2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	отключился автоматический выключатель		09.02.14.	19ч50м	20ч20м	00ч30м	повторно вкл.	жилой сектор.	
12	г. Оренбург ТП-3135	ру-04кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	РУ 04 кВ фаза С выгорел Т.Т.		09.02.14.	22ч09м	00ч31м	02ч22м	на отх гр. подали доименную фазу	жилой сектор.	
13	Переволоцкий РУЭС ТП-13	гр.3	7	Пожар		21	Прочее повреждение	пожар ул. Степная 36		10.02.14.	05ч05м	05ч55м	00ч50м	откл. дом №36 по ул. Степная гр. 3 вкл.	жилой сектор	
14	г.Оренбург ТП-3061	гр.Пищевблок (ввод №2)	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена одна из двух КЛ-0,4 кВ(ОКЭС) в сторону пищеблока.	Сгорели 2 ПН-400А фазы "А", "В".	10.02.14. 11.02.14.	16ч07м	12ч50м	20ч03м	На ТП-3061 и в ВРУ Пищевблока отключили поврежденную КЛ-0,4кВ. гр.Пищевблок	Пищевблок сработал АВР.	
15	Шарлыкский РУЭС ТП-41	гр.4	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН 100 А фаза "С"		10.02.14.	17ч31м	18ч05м	00ч34м	заменяли ПН гр. вкл	жилой сектор промзона	
16	г.Оренбург ТП 8 (ОГЭС)	гр.Советская 1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	В кабельной коробке на стене дома отгорел наконечник (КЛ КЭС)		10.02.14.	21ч50м	23ч28м	01ч38м	Устранили повреждение вкл.	жилой дом	

17	Сакмарский РУЭС ТП-103	гр.Л-1	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	сгорел ПН фазы "С" гр.Л-1		11.02.14.	23*06м	23*39м	0*33м	заменяли ПН гр. вкл	жильё	
18	Бугурусланский КЭС ТП-168	гр. Рабиновая	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	выгорела губка на рубильнике отх. группы.		12.02.2014	13*45м	14*10м	00*25м	Заменяли губку, вкл.	Быт.	
19	Бузулукский КЭС ТП -233	гр. Уличное освещение	12	ДТП	16	Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора уличного освещения.		14.02.14.	02*05м	02*05м	00*00м	Ж/Б опоры демонтаж али.		Группа на РП 233 не отключалась
20	Соль-Илецкий РУЭС ТП 71	гр.7	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	На ВЛ 04кВ выгорел пролет провода СИП от опоры №8 до опоры №9		14.02.14.	08*00м	11*00м	03*00м	откл. КЛ 04кВ (скважина)з аменили СИП гр вкл.	жилой сектор, скважина	повреждени е ВКХ
21	г. Оренбург ТП 3165	гр. 4	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На опоре №21 отсутствие контакта		15.02.14.	09*59м	12*12м	02*13м	заменяли прокальваю щий зажим	жилой дом	
22	Бугурусланский КЭС Асеевский РУЭС КТП-9	гр. Дружба	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	выгорел Т.Т. фаза В		19.02.14.	22*55м	23*45м	00*50м	заменяли Т.Т гр. вкл	Дом милосердия, жилой сектор, школа	
23	Бугурусланский КЭС ТП-111	гр. Тубдиспансер	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	В результате схода снега с крыши на ввод откл гр.0,4кВ Тубдиспансер	автомат	20.02.14.	0*05м	0*30м	0*25м	вкл.	Тубдиспансер	
24	г. Оренбург ТП-3153	гр№3	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Вышел из строя автомат 250А		20.02.2014	13*50м	15*06м	01*16м	Заменяли автомат, вкл. гр.№3	Жилой сектор.	
25	Орский КЭС ТП-71 (ОргЭС)	гр.№3	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 0,4 кВ (ГУП"ОКЭС") от ТП-71 до Телецентра.		26.02.14.	11*00м	16*38м	05*38м		Телецентр- резервное питание.	На Телецентр по опорам проложили провод СИП 3*35+1*54 с ТП-
26	Беляевский РУЭС ТП 213	гр 2	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановлен ная причина			27.02.14.	04*18м	04*55м	00*33м	повторно вкл АВ	жилой сектор	
27	Сорочинский КЭС ТП-28	гр.Крестьянская	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-28 сгорел ПН гр.Крестьянская		27.02.14.	21*25м	21*40м	0*15м	заменяли ПН, гр. вкл	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Февраль 2014 г.
название (филиал, РУЭС, ОГУЭС)

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фила	№ТП														
1	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.16 (ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 164 (ОГЭС) повреждение вывода 0.4 кВ для устранения откл. ВЛ 6 кВ		02.02.14.	22ч37м	23ч12м	00ч35м	устранили повреждение ф.ЮЗ-16 вкл	ТП-3051 котельная, жилой сектор	
2	Бугуруславский КЭС ТП-172	2-СШ 6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-172 РУ-6кВ сгорел ПК фазы "А".		03.02.14.	11ч45м	12ч35м	00ч45м	Заменяли ПК. Вкл.	Школа, банк "Фарштад", банк "Спутник", Жилой сектор, Быт.	
3	г.Оренбург РП-59	ф.59-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.02.14.	19ч14м	19ч50м	00ч36м	ОГЭС испытали КВЛ ф.59-2 повторно вкл.	Абонентов ГУП"ОКЭС" нет.	
4	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-200(ОГЭС) сгорели ПК. На п/с Юго-западная неисправен в.ф. ЮЗ-16		04.02.14.	07ч20м	12ч15м	04ч55м	На ТП-200(ОГЭС) заменили КВЛ ф.ЮЗ-16 два раза не дался вкл. в	Котельная, мини котельную ТП-3051 с ТП-416, в 9ч46м заливали ТП-3050 ТП.	
5	г.Оренбург п/с Юго-Западная	2СШ-6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Земля на ф.11(РЖД)	"земля"	04.02.2014	13ч50м	13ч55м	00ч05м	ЦЭС откл. ф.ЮЗ-7 для отыскания земли	Котельная, завод СПЕКТР, жилой сектор, Быт.	
6	г.Оренбург РП-12 (ОГЭС)	ф.12-7		8	Прочее	Повреждение на участке ОГЭС	18	Повреждение кабеля, проводов	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-218 в ст. ТП183 (ОГЭС)		04.02.14.	20ч46м	21ч37м	00ч51м	Испытали КЛ-6кВ, вкл ф.12-7	ТП-3037 Дом пристреловой, котельная.	
7	г.Оренбург п/с Шевченковская	1СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, проводов	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3084 до ТП-3054 ф. ШВ-29(ОКЭС)		05.02.14.	15ч42м	16ч09м	00ч27м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. ШВ-29.	Ледовый дворец(АВР), стройка.	
8	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	1СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Персонал п/с Соль-Илецкая без предупреждения откл. ф.11 и ф.18(ОКЭС)	Земля	05.02.2014	13ч40м	13ч50м	00ч10м	Вкл.	7-котельных, дет.сад, скважины, жилой сектор.	
9	Акулацкий РУЭС п/с Акулацкая	ф.-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП-103(ОКЭС) поврежден опорный изолятор		08.02.12.	18ч20м	18ч32м	00ч12м	Заменяли опорный изолятор.	Котельная(вкл. через 12мин), жил. сектор ТП-103 (жилой сектор)	В 18ч32 ф.1 вкл. В 19ч40м вкл. ТП-103 (жилой сектор)
10	г.Оренбург ТП-3061	II-СШ 6кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-3061 сгорел ПК бкв фазы "С".		10.02.14.	12ч05м	12ч56м	00ч51м	Заменяли сгоревший ПК фазы "С". Вкл.	Детский корпус,Терапевтический корпус,ВРУ№2,Пищеблок сработали АВР.	
11	г.Оренбург РП-53	I-СШ 10 кВ	ТП-3039	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на КВЛ 10кВ от ТП 390 на РЛНД отгорал шлейф		10.02.14.	18ч14м	18ч48м	00ч34м	отк. поврежденный участок РП 53 I- СШ вкл	Жилой сектор.	
12	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	ВЛ 35 кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждение в в СЭС причину откл. не сообщают		11.02.14.	00ч55м	01ч22м	00ч27м	вкл.	р-ц Матвеевка	
13	Кувандыкский РУЭС п/с. "РТП-1" (РЖД)	ф.6(РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.02.14.	17ч15м	17ч30м	00ч15м	Осмотрели ВЛ-10 кВ. ф.6 вкл.	Жилой сектор.	
14	Абдулинский КЭС Тяговая	Ф.Город-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-75(ОКЭС) пробой проходного изолятора		13.04.2014	10ч00м	10ч17м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор, лесхоз, школа, дет. сад.	В 13ч30м заменили изолятор на ТП-75. С 10ч00м до 13ч30м без напряж.
15	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с. "Матвеевская" (СЭС)	Ф.МТ-1(СЭС)	КТП-33(ГУП"ОКЭС")	5	Гололед		8	Неисправность в ПС и сетях АО	повреждение в в СЭС причину откл. не сообщают		14.02.14.	05ч40м	10ч44м	05ч04м	Вкл.	Жилой сектор.	
16	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 51 сгорало 3 ПК		14.02.14.	13ч00м	13ч09м	00ч09м	АПВ не успешно вкл. РПВ	жилой сектор, котельная быт	На ТП-51 сгорало 3ПК быт

17	Сакмарский РУЭС п/с Большевик	ф.1 (ГЭС)	ТП 62(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ поврежден изолятор.	земля на фазе "С"	14.02.14.	17ч47м	20ч30м	02ч43м	Заменяли поврежденный изолятор. ф.1 вкл.	Жилой сектор, котельная переключ. на 2 питание	
18	Абдулинский КЭС п/с Тяговая	ф.Питающ 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ (ОКЭС) от п/с Тяговая до РП-2 ф. Питающий 2		17.02.2014	05ч05м	06ч30м	01ч25м	Осмотрели линию, запитали РП-2 через ф.Питающий-1	Жилой сектор, гор.газ(перешол на резерв)	
19	Бузулукский КЭС РП-2 (ГУП"ОКЭС")	ф.Полимовский (ГУП"ОКЭС")		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		19	Повреждение кабельной муфты	На опоре №1 повреждена концевая манчовая муфта КЛ-6 кВ (ГУП"ОКЭС")	Земля	18.02.14.	10ч40м	11ч50м	01ч10м	Отключили повр. КЛ-бкв, ф. Полимовский запитали по ф.АТК	Школа,Детса д. Жилой сектор,Быт.	КЛ-бкв от РП-2 до опоры №1 ф.Полимовский востановлены,собрали
20	г.Оренбург п/с Степная	ф.Ст 45(КЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждены КЛ 10кВ от п/с Степная до РП 68 ф. Ст-45	земля	19.02.14.	00ч51м	01ч21м	00ч30м	откл.повр. КЛ РП 68 1СШ запитали пр 59 ф.59-15	Т.К. Новый мир. Быт, жилой сектор	
21	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/ст."Грачевская"	ф.2		7	Пожар	Пожар на абонентской ТП-201 (ЗЭС)	22	Невыявленная, неустановленная причина			19.02.14.	11ч40м	11ч45м	00ч05м	Откл. ТП-201, ф.2 вкл.	Жилой сектор,Быт.	Для отключения ТП-201 на п/ст."Грачевская" откл.ф.2.
22	Орский КЭС п/ст."ОЗТП" (ВЭС)	ф.8 (ОргЭС)	ТП-582, КТПН-1 (ГУП"ОКЭС")	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			19.02.14.	16ч52м	17ч03м	00ч11м	Повторно вкл.	Почта, Батальон полиции,Самарский университет, Жилой сектор,Быт.	Причину отключения ф.8 выясняют ОргЭС.
23	г.Оренбург РП-39	ф.39-5		13	Прочее	Строители при производстве работ коснулись краном ВЛ-10кВ.	21	Прочее повреждение			20.02.2014	15ч14м	15ч17м	00ч03м	Повторно вкл. по ТУ	Школа, детсад, жилой сектор, КНС.	ВЛ не повреждена.
24	Абдулинский КЭС п/с Полевая	ф.Пл-2		13	Прочее	При чистке снега на крыше ПТУ, сорвался большой кусок и упал на ТП	21	Прочее повреждение	На ТП-89 повреждены 2 проходных изолятора.		20.02.2014	14ч00м	14ч30м	00ч30м	Заменяли исходные изоляторы, вкл. ф.Пл-2	Больница(не рреша на резерв), Быт, жилой сектор, 2 катальные	
25	г.Оренбург РП-39	ф.39-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.02.2014	13ч26м	13ч28м	00ч02м	Повторно вкл. по ТУ	Школа, детсад, жилой сектор, КНС.	
26	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.02.2014	17ч30м	18ч00м	00ч30м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
27	Бузулукский КЭС п/ст."Бузулукская"	ф.Водовод 2 (ГУП"ОКЭС")	ТП-94,95,96,97, 351,366,367 (ГУП"ОКЭС")	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждены КЛ 10 кВ от п/с Бузулукская до опоры №1	Т.О.	22.02.14.	04ч05м	04ч50м	00ч45м	На РП-16 вкл. СВ-6 кВ. Запитали ТП-94,95,96,97 366,367	Водяные скважины.	16ч 00м ТП 351 вкл.
28	г.Оренбург п/ст."Восточная"	ф.В-9	ТП-3061 2-СШ,ТП-3062 1-СШ 6 кВ.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ (ОГЭС) от ТП-287.		23.02.14.	04ч00м	04ч47м	00ч47м	На ТП-3061 вкл.СР-6кВ. ТП-3061 2-СШ,ТП-3062 1-СШ 6кВ запитали	ТП-3061 2-СШ,ТП-3062 1-СШ 6 кВ.	В бланице сработали АВР.
29	Орский КЭС п/ст."ГПП1" (ЗАО"Электросеть")	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на п/с ГПП1 к.з. в яч МВ 35кВ		25.02.14.	17ч00м	17ч15м	0ч15м	вкл.	п. Нимель-ИС, больница, котельная ввод№1, жильё	
30	Орский КЭС ТП-18 ОКЭС	откл МВ ф.10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на п/с ГПП1 к.з. в яч МВ 35кВ		25.02.14.	17ч00м	17ч15м	0ч15м	вкл.	котельная ввод№2, частный сектор	
31	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.1(ГУП"ОКЭС")		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На опоре №1 повреждена концевая манчовая муфта КЛ-10 кВ (ГУП"ОКЭС")	Т.О.	27.02.14.	15ч20м	18ч14м	02ч54м	На ВЛ-10кВ от опоры №121 ф.2 до опоры №118 ф.1 смонтировали провод	котельная №10,Жилой сектор,Быт. Больница-резервное питание.	28.02.14 устранили повреждение на КЛ ф.1 и разделили фидера. ф.2 откл. в
32	Кувандыкский РУЭС п/ст.Кувандыкская	ф.13		9	Вандажные действия	МУП"Имущество" произвдила не санкционированную опиловку.	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10кВ упало дерево, слетел изолятор, ВЛ целая.	МТЗ	28.02.2014	10ч16м	11ч14м	00ч58м	Установили изолятор на траверсу.	Дет. сад, жилой сектор.	