

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, по ГУП "ОКЭС" Июль 2014 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Шарлыкский РУЭС ТП-33	гр.2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	дефект автомата 0,4кВ гр.2 фазы А		1.07.14.	19ч28м	21ч10м	1ч42м	заменяли автомат гр.2, вкл.	2магазина, жильё	
2	г.Оренбург ТП-3062	гр. Поликлиника	9	Вандажные действия		18	Повреждение кабеля, провода	при производстве работ. Водоканал порвал КЛ-0,4кВ от каб/кор Поликлиники		03.07.2014	11ч36м	16ч54м	5ч18м	восстановил и КЛ-0,4кВ вкл.	кабинет флюорографии	
3	г.Оренбург ТП-3011	Вводной рубильник.	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На вводимом рубильнике сгорел ПН-400 А фазы "С".		04.07.14.	07ч58м	08ч45м	00ч47м	Заменяли ПН. Вкл.	АЭС,Песария,С торговый магазин,Жилой сектор.	
4	Бугурусланский КЭС ТП 170	гр. магазин	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	16ч00м	18ч50м	02ч 50м	повторно вкл	магазин	
5	Бугурусланский КЭС КТП 192	гр. АЭС	2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	17ч10м	18ч05м	0055м	повторно вкл	АЭС	
	Бугурусланский КЭС ТП 131	гр. магазин	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 04 кВ от ТП 131 до опоры №1		04.07.14.	16ч30м	02ч07м	08ч37м	запитали по временнке		
7	Бугурусланский КЭС КТП-94	гр.Марфин	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ-0,4 кВ в ст.Мельницы.	Отключился автомат 250А	05.07.14.	09ч20м	10ч00м	00ч40м	Откл. повр. КЛ-0,4кВ. Вкл.	Магазин,Склад,Мельница.	
8	г.Оренбург ТП-3058	гр.Почта	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	На железной опоре №7/7 уличного освещения выгорел прокалывающий зажим	гр.Почта на ТП-3058 не отключалась.	05.07.14.	11ч02м	14ч00м	02ч58м	На железной опоре №7/7 заменили прокалывающий зажим.	ж/д. ул.Гостелло 143	От деревянной опоры №7/2 до опоры №7/25 линейный провод СИП
9	Октябрьский РУЭС ТП-40	гр.2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		5	Скелст проводов, провис проводов	Скелст нулевого провода с уличным освещением, с крюка оп. слетел изолятор		05.07.14. 06.07.14.	23ч45м	1ч05м	1ч20м	устрашили, вкл гр.2	жильё	
10	г.Оренбург ТП-3138	гр. Уличное освещение	2	Дождь		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ в кабельной коробе опоры освещения за зданием администрации		05.07.14 06.07.2014	23ч15м	08ч53м	09ч38м	Часть фонарей запитали	гр. Уличное освещение	
11	Перволюцкий РУЭС ТП-15	гр. 1, 3, 5	7	Пожар	гр. 3 пожар в помещении Беляшной	21	Прочее повреждение			08.07.2014	16ч53м	17ч25м	00ч32м	гр. 1 вкл	беляшная, ОВД пожарная часть, шиномонтаж	гр. 3, 5 беляшная. шиномонтаж откл.
12	г.Оренбург ТП-3037	1 СШ-0,4кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отключился вводной автомат 1СШ-0,4кВ		09.07.2014	20ч37м	21ч11м	00ч34м	Повторно вкл	2-3 корпус, охрана, котельная.	
13	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1009	гр.№2	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв линейного фазного провода от опоры №3 до опоры №4		12.07.14.	14ч10м	15ч09м	00ч59м	Устранили обрыв. Вкл.	Жилой сектор.	
14	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС ТП-1-13	гр.№1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4кВ упало дерево и произошел обрыв линейных проводов.		12.07.14.	15ч30м	16ч27м	00ч57м	Устранили.Вкл.	Жилой сектор.	
15	Сорочинский КЭС ТП-63	гр.№1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4кВ упало дерево и провод СИП сорвало с опоры.	гр.№1 не отключалась.	12.07.14.	16ч30м	18ч53м	02ч23м	Устранили повреждение. Вкл.	Жилой сектор.	в 16ч30м отключили гр.№1 для устранения повреждения.
16	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТПСВ 14	гр. 1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	выгорел автоматический выключатель		12.07.14.	14ч25м	17ч10м	02ч45м	заменяли АВ гр. 1 вкл.	жилой сектор. быт	

17	Бузулукский КЭС	Уличное освещение.	12	ДТП	Сбита железная опора уличного освещения.	16	Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4 кв повреждена железная опора уличного освещения.		13.07.14.	08ч45м		Уличное освещение не отключалось.	Демонтировали сбитую опору.	Уличное освещение.	Линейный провод СИП не повреждён.
18	Кувандыкский РУЭС ТП-602	гр.№4	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛИ-0,4кв от опоры №3 до опоры №5 оплавилась изоляция провода СИП.	Сгорели 3 ПН-250А.	13.07.14.	16ч50м	20ч25м	3ч35м	восстановил и ВЛИ-0,4кв вкл.	Жилой сектор.	
19	г.Оренбург ТП-3027	гр. Ордженикидзе	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв нулевого провода ж/д Ордженикидзе 94		14.07.2014	16ч29м	17ч31м	01ч02м	Перезаделали контакт на опоре	ж/д Ордженикидзе 94	
20	г.Оренбург ТП-3053	гр. Подурова	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Оборвало ВЛ-0,4кв ввод в ж/д Подурова 85		14.07.2014	17ч50м	18ч45м	00ч55м	Заменяли ввод в дом, произвели опилровку.	Жилой сектор, быт	
21	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-602	гр.4	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	откл. гр.4 по просьбе ТСЖ (горит ЦС)		15.07.2014	7ч25м	10ч00м	2ч35м		ТСЖ	
22	г.Оренбург ТП-3033	гр.пр.Промысловый б	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Сгорели 3 ПН-250А.	17.07.14.	01ч35м	10ч26м	8ч49м	В Каб/Кор. отсоединили КЛ-0,4 кв от ТП-3033 подкл. каб. перемычку на ГЩ-0,4кв	5-этажный ж/д пр.Промысловый б	
23	г.Оренбург ТП-3089	гр. №4	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	нет напряжения в доме по адресу 5 проезд дом №3		17.07.2014	13ч06м	16ч15м	3ч09м	на опоре заменили прожальвающий зажим	5 проезд дом №3	
24	Бузулукский КЭС ТП-445	Вводной рубильник.	18	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	попала мышь на подвижные ножи вводного руб.	на вводном рубильнике сгорел 2 ПН,	17.07.2014	14ч40м	15ч10м	0ч30м	убрали мышь вкл	быт	
25	Бугурусланский КЭС ТП-445	гр. Коммунистическая	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	превышение нагрузки	откл. АВ	17.07.2014	14ч25м	14ч40м	0ч15м	повторно вкл.	быт	
26	Бугурусланский КЭС ТП-5	гр. Нефтяников	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на АВ нагрев контакта фазы "А"	откл. АВ	17.07.2014	15ч55м	16ч07м	0ч12м	протянули контакт фазы "А" вкл.	быт	
27	Акулацкий РУЭС ТП-31	гр. №1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	в пролете от опоры №4 до опоры №5 оборвался линейный провод фазы "в"	откл. АВ	21.07.2014	15ч00м	15ч35м	0ч35м	устранили, вкл.	жилой сектор	
28	Бугурусланский КЭС ТП-102	гр. Интернациональная	12	ДТП		21	Прочее повреждение	авто. сбил опору		23.07.2014	15ч20м	18ч30м	03ч10м	Заменяли ж/б опору, вкл.	жилой сектор	
29	Шарлыкский РУЭС ТП-45	гр.1	1	Сильный ветер		5	Скелет проводов, провис проводов	Скелет проводов	Сгорел ПН	23.07.2014	16ч50м	17ч45м	00ч55м	Заменяли пролет голого провода на изолированный, вкл.		
30	г.Оренбург ТП-3378	гр.Бр.Коростелёвых 68/1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-250А фазы "В".		23.07.14. 24.07.14.	23ч45м	00ч27м	00ч42м	Заменяли сгоревший ПН.Вкл.	Жилой сектор.	
31	г.Оренбург ТП-3007	гр. Красногорская	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие зл. Контакта	на фронтоне ж/д ул. Красного казачества 74 а окисление контакта		31.07.2014	15ч19м	16ч06м	0ч47м	перезаделали и контакт на фронтоне	ж/д. Красного казачества 74 а	
32	г.Оренбург ТП-3032	гр.Парковая	7	Пожар	Горел ж/д по ул.Краснопартизанская 38	21	Прочее повреждение	Горел ж/д по ул.Краснопартизанская 38	гр.Парковая не отключалась.	31.07.14.	20ч31м	20ч31м	гр.Парковая не отключалась.	В 21ч01м по запросу старшего МЧС Луценко для безопасного тушения	ж/д ул.Краснопартизанская 36,38,40.	ж/д ул.Краснопартизанская 36,38,40 без "У".
33	Бугурусланский КЭС ТП-200	гр.Ленинградская	3	Гроза	Сильный ветер	1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кв в пролёте опоры №10, опоры №11 обрыв линейного фазного провода.	Отключился автомат 250А	31.07.14.	20ч35м	21ч45м	01ч10м	Устранили обрыв. Вкл.	Наркоконтроль, Жилой сектор, Быт.	
34	Перволюцкий РУЭС ст.Каргала ТП-2	гр.№1	7	Пожар	горел ж/д по ул.Максима Горького 1	21	Прочее повреждение	горел ж/д по ул.Максима Горького 1		31.07.14. 01.08.14.	23ч38м	00ч03м	00ч25м	На опоре отключили ж/д ул.Максима Горького 1. На ТП-2 вкл. гр.№1	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, по ГУП "ОКЭС" Июль, 2014 г., название (филиал, РУЭС, ОГУЭС)

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутационные аппараты (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фид.	№ТП														
1	г.Оренбург РП-15	ф.15-4 (ОГЭС)	ТП-3003(1-СШ), 3004(1СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.07.2014	9ч31м	10ч24м	0ч53м	ТП-3003,3004 запитали по ф.24-5	МКБ №5	в 9ч50м МКБ №5 перешли на 2-ой ввод
2	Кувандыкский РУЭС РП-1	ф.61		9	Вандажные действия		18	Повреждение кабеля, провода	при раскопках сторонней организацией порвали КЛ, бкВ(ОКЭС)		02.07.2014	09ч50м	10ч50м	1ч00м	откл. поврежденный участок КЛ, вкл.	2-ва Д/С, жилой сектор, быт	
3	Орские КЭС п/с Левобережная	ф.8	ТП-12,683,"Дачи" (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	неисправность на абонентской ВЛ		02.07.2014	11ч03м	13ч50м	2ч47м	устранили неисправность вкл.	дачи, жилой сектор, быт, НС 1 - Подъёмная(резерв)	
4	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СЭС)	ф.1,2,3,4(ОКЭС)	44-КТП (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	на п/с Фрунзе откл. СВ-35кВ (СЭС)		02.07.2014	16ч08м	16ч15м	0ч07м	вкл.	п. Асекеевский полностью	
5	Бугурусланский КЭС п/с Новая 110/35/10 кВ	ф.4,5,6,8	41 - ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	предварительно повреждение на ВЛ-110кВ (СЭС), вл.110кВ -		03.07.2014	12ч17м	12ч28м	0ч11м	повторно вкл.	гор.больница, 3 котельные, жилой сектор, быт	
6	Бузулукский КЭС п/с Бузулук	ф. Очистные сооружения		13	Прочее		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ (Водоанал) от ТП-330 до ЛР-65		03.07.2014	12ч42м	12ч55м	0ч13м	откл. поврежденный участок КЛ, вкл.	Очистные сооружения	
7	Бузулукский КЭС п/с Пром База НГДУ	ф.Город-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.07.2014	15ч13м	15ч55м	0ч42м	вывели КЛ бкВ от ТП-91 до ТП-89	жил. сектор (есть резерв)	
8	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тягоява-Заглядино	ф.Элеватор, школа (ОКЭС) ф.3Т2 (СЭС)	9 - ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на п/с Тягоява-Заглядино откл. МВ ввод №1 и на РП-1 откл. МВ ввод №1		03.07.2014	6ч30м	07ч30м	1ч00м	повторно вкл.	школа, котельная, водозабор, нефтебаза, база лесхоза, быт	
9	г.Оренбург п/ст."9 Января"	1-СШ 10 кВ.	ТП-3096,3127.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		16	Повреждение опоры.	На абонентском ф. Ян-4 упали две опоры.		04.07.14.	06ч50м	06ч59м	00ч09м	повторно вкл.	Жилой сектор.	
10	Орские КЭС п/с "Левобережная"	ф.8 Откл.КРУН		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	повр. на абонентской ВЛ отайка в ст. карьера.		04.07.14.	12ч45м	14ч20м	01ч35м	Откл. абонентскую оттайку в ст. карьера, КРУН вкл.	Карьер,Дачный посёлок.	
11	Бузулукский КЭС РП-11	ф.Домбыта		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	14ч47м	15ч00м	00ч13м	повторно вкл.	Назначейство,Сбербанк,Магазин,Школа№5,Жилой сектор.	
12	Бузулукский КЭС п/с "Бузулукская"	ф.Водовод-2		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О	04.07.14.	15ч25м	15ч30м	00ч05м	повторно вкл.	Скважины.	
13	Бузулукский КЭС РП-18	ф.АТК-1594		3	Гроза		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-295 до опоры №5		04.07.14.	15ч27м	17ч40м	02ч13м	Откл.повр. участок ф.АТК-1594 запитали по ф.Полимовский с РП-2	Котельная,Строительный магазин,Офисы,Жилой сектор.	
14	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская"	ф.5		3	Гроза	Дождь	22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	04.07.14.	18ч47м	18ч47м	Время РПВ.	РПВ успешное.	Котельная,2-школы,3-детсада,Скважина,Больница-дневной стационар,Жилой сектор.	
15	Орский КЭС Кваринский РУЭС п/с Кваринская	ф.13		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	упало дерево, обрыв ВЛ		04.07.14.	19ч53м	21ч50	01ч03м	устранили обрыв вкл.	Жилой сектор.	
16	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая	ф.Л-5		2	Дождь		12	Подавание воды на токоведущие части	на ВЛ 10 кВ ф.Л-5 откл КРУН-7. ТП 180 попадание воды на токоведущие		04.07.14.	16ч30м	18ч00м	01ч30м	откл ТП 180	ГПУ жилой сектор. быт	ТП 180 вкл 20ч55м

17	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП 1	ф.ЭТ-2 СЭС	ТП -	2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	16ч 20м	20ч10м	03ч50м	повторно вкл.		
18	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП 1	ф.Школа (ОКЭС)		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	16ч20м	17ч26м	01ч06м	осмотрели ВЛ повторно вкл	жилой сектор быт	
19	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РП 1	ф. Элеватор		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			04.07.14.	16ч20м	17ч20м	01ч40м	осмотрели ВЛ повторно вкл		
20	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-3		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина	земля		04.07.14.	17ч25м	19ч31м	02ч06м	осмотрели ВЛ ф.повторно вкл	автосервис, жилой сектор быт	
21	Бугурусланский КЭС п/ст."Юбилейная"	ф.Ю-9(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	По ВЛ-110 кВ Бугуруслан Тяга-1, Бугуруслан Тяга-2 была посадка наповождения		05.07.14.	13ч40м	14ч01м	00ч21м	повторно вкл.	Больница-АВР,Промзона,Жилой сектор,Быт.	Бригада производит осмотр ВЛ-6 кВ ф.Ю-9.
22	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-3(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Тяговая" была посадка "U"и на РП-2 откл. ф.Город-3		05.07.14.	13ч40м	16ч40м	03ч00м	Откл. ТП по ф.Город-3, на РП-2 вкл. ф.Город-3, поочередно вкл. ТП	Ретро-слатор-АВР,НС,Котельная,Жилой сектор,Быт.	Из-за ремонтных работ на ф.Пл-9, все ТП по ф.Пл-9 запитанны по ф.Город-3
23	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	После осмотра ВЛ-10кв причины не выявили	земля	05.07.14.	22ч02м	22ч05м	0ч03м	повторно вкл.	2школы, 3 дет.сада, скважина, быт	
24	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	Поврежден подвесной изолятор оп.8 в ст.ТП-505		05.07.14. 06.07.14.	23ч35м	1ч02м	1ч27м	заменяли изолятор, вкл ф.5	жильё	
25	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Нагрев на шлейфе ЛР-5-2		06.07.14.	1ч15м	1ч50м	0ч35м	устранили нагрев, вкл ф.5	жильё	
26	Бугурусланские КЭС РП-1	ф.Аэродром		12	ДТП	ДТП оформлено.	16	Повреждение опоры	Сбита оп. ВЛ-6кв		06.07.14.	4ч40м	5ч20м	0ч30м	вывели отпайку ВЛ-6кв в ст. ТП-192м, вкл.	жильё, промзона, Д/сад.	В 13ч17м заменили опору, ТП-192 под напряжение м.
27	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение		АПВ успешно	06.07.2014	09ч23м	09ч23м	0ч0м	При обходе ВЛ нашили останки птицы.		
28	г.Оренбург п/с Ростоши	ф.Рш-1		1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ-10кв на участке ОГЭС.	Земля	06.07.2014	15ч10м	16ч16м	01ч06м	вкл.	Жилой сектор, Быт.	
29	г.Оренбург п/ст."9 Января"	ф.Ян-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Аварийные работы в сетях ГазпромЭнерго		06.07.2014	21ч45м	23ч46м	2ч01м	устранили, вкл.	ТП-3126 жильё	
30	Бузулукский КЭС РП-2	ф.п.Нефтяников		9	Вандажные действия	При производстве земельных работ порвали КЛ-6кв	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кв от РП-2 до ТП-70(голова)		07.07.2014	12ч30м	12ч40м	00ч10м	Вывели поврежд. участок, вкл. через РП-18	Быт	
31	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст."Фрунзе"	ф.Фр-3 (СЭС)	ТП-7,35,39.(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	На ж/б опоре обнаружили кусок проволоки.	земля	07.07.14.	20ч20м	00ч23м	04ч03м	СЭС произвели осмотр ВЛ-10 кВ,сняли кусок проволоки с ж/б опоры	ТП-7-резерв ЦРБ,котельная, ТП-35,39-скважина, жилой сектор,Быт.	
32	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст."Фрунзе"	ф.Фр-4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О, АПВ не успешное	07.07.14.	20ч20м	20ч30м	00ч10м	РПВ успешное.	Промышленные и коммунально-бытовые потребители.	
33	Кувандыкский РУЭС ТП-208			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-208 сгорели 2-ПК 10 кВ.		07.07.14.	21ч50м	23ч00м	01ч10м	Осмотрели, заменили сгоревшие ПК. Вкл.	Жилой сектор.	
34	Орский КЭС п/с Тягова ЭЧ (РЖД)	ф.6(ОКЭС)		2	Дождь	Гроза,Сильный ветер.	22	Невыявленная, неустановленная причина			08.07.14.	18ч37м	20ч26м	01ч49м	Осмотрели ф.6. Вкл.	насосная, котельная КНС	

35	Орский КЭС п/с Левобережная	ф.6 (ОргЭС)	ТП 207	2	Дождь	Гроза, Сильный ветер.	22	Невыявленная, неустановленная причина			08.07.14.	18ч35м	18ч36м	00ч01м	повторно вкл.	насосная	
36	г.Оренбург п/ст."Степная" 2-СШ 10кВ.	ЦРП III-подъём ф.12	ТП-3120. ТП-1488(Абонентская)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена абонентская КЛ-10кВ от ЦРП III-подъёма до ТП-1488	На п/ст."Степная" 2-СШ 10кВ в ст.ЦРП III-подъёма. ТП-3120, ТП-1488	09.07.14.	02ч45м	04ч28м	01ч43м	На ТП-1488 откл.повр.КЛ-10кВ в ст.ЦРП III-подъёма. ТП-3120, ТП-1488	ООО"Автолидер" ДЗУ, АГН КС-3.	
37	г.Оренбург п/ст."Степная"	ф.12		9	Вандажные действия	при производстве земляных работ "Ортехцентр" порвали КЛ-10кВ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ от РП-68 до РП-59 ф.59-16	На п/ст."Степная" 1-СШ 10кВ фаза "С" полная Земля.	09.07.2014	9ч45м	21ч48м	11ч54м	откл. поврежденную КЛ	откл. не было	
38	г.Оренбург РП 2	ф.2-8 (ОГЭС)	ТП 3013 1СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ от п/с Южная до РП-2 ф.Ю-10		09.07.2014	11ч47м	12ч00м	00ч13м	откл. РВ в стор. ТП-3 ф.2-8, вкл. СР	ФСБ, правительственная связь, почта	
39	Бугурусланский КЭС		КТП 203	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 203 сгорало ПК		09.07.14.	16ч55м	17ч55м	01ч00м	заменяли ПК ТП вкл	быт	
40	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-29	1СШ-10кВ РП-43	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Юго-Восточная до РП-43 ф. ЮВ-29		10.07.2014	05ч05м	05ч36м	00ч31м	Вывели поврежд. участок, вкл. через СМВ-10кВ	Жилой сектор, быт, войск. часть	
41	г.Оренбург РП-33	2-СШ	ТП-3043, 3082, 3012, 3088, 3089	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-33 откл. В ф.Ов-2		11.07.14.	14ч35м	15ч00м	0ч25м	На РП-33 откл. В ф.3-2, вкл. В ф.Ов-2	п.Виноградский, п. Куйбышева, КНС (резерв)	в 15ч02м вкл. ф.33-2 (ТП-3012)
42	Александровский РУЭС п/с Александровская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На РТП-177 попал грач		11.07.14.	16ч22м	16ч42м	0ч20м	вкл.	Больница-АВР, РОВД, пожарная часть, иллой сектор, Быт.	
43	Бузулукский КЭС п/с Заводская	ф. Кирипичный завод		12	ДТП		21	Прочее повреждение	опора №32/3 сбит укос обрыв вязки провода		12.07.14.	02ч15м	03ч43м	01ч28м	устранили обрыв	АЗС быт промзона	
44	Бугурусланский КЭС п/ст."Городская" 35/6 кВ	ф.Г-3		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ, АПВ успешное	12.07.14.	13ч50м	13ч50м	Время срабатывания АПВ.		НС, Магазины, Жилой сектор, Быт.	После включения осмотрели ВЛ-6 кВ, видимых повреждений не
45	Сакмарский РУЭС п/ст."Россия"(ЦЭС)	ф.12(Сак.РЭС)	ТП-1245, 1246(ОКЭС)	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10кВ лежала ветка.		12.07.14.	16ч04м	17ч18м	01ч14м	Осмотрели ВЛ-10кВ, сняли ветку. Вкл.	Жилой сектор, Двепилорамы.	После включения на п/ст."Россия" ф.12 на ТП-1245, 1246 по 10кВ не
46	Кувандыкский РУЭС п/ст."Кувандыкская"	ф.4(ОКЭС)	РП-2 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	1	Сильный ветер		11	Наличие "Земли"	На ВЛ-10кВ ф.4 Земля на фазе "В".		12.07.14.	18ч27м	18ч37м	00ч10м	РП-2 2-СШ 10кВ запитали по ф.13 с п/ст."Кувандыкская"	Водозабор перешли на резерв, Жилой сектор, Быт.	ф.4 вкл 19ч53м на опоре № 103/5 заменили изолятор
47	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.2(ОКЭС)		1	Сильный ветер		11	Наличие "Земли"	На ВЛ-10кВ ф.2 полная Земля.		12.07.14.	18ч45м	19ч30м	00ч45м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ, видимых повреждений не обнаружен	Скорая помощь, Жилой сектор, Быт.	
48	Сакмарский РУЭС п/ст."Россия"(ЦЭС)	ф.12(Сак.РЭС)	ТП-1245, 1246(ОКЭС)	1	Сильный ветер		2	Отгорание шлейфа	На ВЛ-10кВ ф.12 РЛНД Р-121 отгорел шлейф.		12.07.14.	19ч00м	22ч34м	03ч34м	устранили повреждение ф. вкл.	Жилой сектор, Двепилорамы.	
49	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.8		12	ДТП		21	Прочее повреждение	сбита опора №7отайка в сторону ТП 213 обрыв ВЛ		12.07.14.	22ч54м	0017м	01ч23м	восстановили обрыв ф. 13 вкл.	жилой сектор быт	ТП 213 откл требуется замена опоры
50	г.Оренбург ЦРП III-подъём	ф.2(ОКЭС)	ТП-1262(на обслуживании), ТП-1417, 1661(абонентские)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.07.14.	06ч00м	10ч45м	04ч45м	Провели испытания КЛ-10кВ (ОКЭС) прибором УПК. ТП-1262, 1417.	Вышка"Мегафон", Антенное поле, АЭС №11.	
51	г.Оренбург РП-33 1-2 СШ 10кВ	ф.Ов-1, ф.Ов-2.	ТП-3012, 3016, 3043, 3082, 3088, 3089, 3131.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-33 в яч.СВ-10кВ произошло к/з и на РП-33 отключились ВВ ф. Ов-		13.07.14.	10ч55м	11ч49м	00ч54м	На РП-33 откл. СВ-10кВ. 1-2-СШ вкл.	Две КНС, Жилой сектор, Быт.	
52	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.07.14.	11ч52м	11ч53м	00ч01м	повторно вкл.	Организации, Жилой сектор, Быт.	

53	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-29 в РУ 10кВ поврежден разрядник фазы "В".	земля	13.07.14.	11x52м	17x19м	05x27м	На ТП-29 откл. повр.разрядник. ф.6 вкл.	Котельная №2,НС,Жилой сектор,Быт.
54	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/ст."Колтубановская"	ф.3		8	Прочее	Ветер	7	Наброс на провод	На опоре №108 ВЛ-10кВ висела проволока.	земля	13.07.14.	18x15м	18x44м	00x29м	На опоре №108 сняли проволоку. ф.3 вкл.	Больница,Магазины,Жилой сектор,Быт.
55	Орские КЭС РП-12	ф.1 ОрГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.07.14.	21x48м	23x18м	1x30м	повторно вкл.	Гаражи, быт, жильё
56	г. Оренбург п/с Южная	ф.Ю-4	ТП-3025	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от ТП-157 до ТП-110 и на ТП-5 поврежден ВЛ в ст.ТП-		15.07.2014	15x30м	21x54м	06x24м	Откл.повр. КЛ-6кВ,на ТП-5 на ВЛ в ст.ТП-65,264 установили шунты. ф.Ю	Худож. училище, Банк "Русь", Церковь, жильё
57	г. Оренбург п/с Южная	ф.Ю-1	ТП-3008	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от п/с Южная до РП-2 ф.Ю-1		15.07.2014	15x30м	16x00м	00x30м	на РП-2 вкл. СВ.	Центр.РЭС, производственная база.
58	г. Оренбург п/с Юго-Восточная	1-СШ 6кВ	ТП-3083, 3005, 3048, 3021, 3037, 170(ОГЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОГЭС) от п/с Юго-Восточная до ТП-614 ф.ЮВ-18		16.07.2014	10x00м	10x38м	0x38м	вкл.; на РП-12 вкл. СВ, откл.ф.ЮВ-18,16,9	ТП-3083, 3005, 3048, 3021, 3037, ф.ЮВ-9 вкл. 17.07.14
59	г. Оренбург п/с Узловая	ф.-2	ТП-3057	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-1594 до Р-12 ф.У-2		17.07.2014 18.07.2014	11x20м	02x36м	15x16м	Восстановил и КЛ-6кВ в 2-х местах, вкл.	Авто. заправка, мойка, жил. сектор
60	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4, ф.14		3	Гроза		17	Повреждение изоляторов (указать название)	поврежден изолятор на ВЛ-10кВ ф.4 на опоре №61		17.07.14.	11x15м	11x32м	0x17м	повторно вкл. ф.14. В 17x24м вкл. ф.4 на опоре №61 заменили подвесной	ТП-48,49,68,67,50 (ТМ-1), 51,52,53,54. запитали по ф.6 в 12x11м
61	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская	ф.6		1	Сильный ветер		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП-625 повреждены 2 проходных изолятора		17.07.2014	13x55м	15x45м	1x50м	заменяли 2 проходных изолятора	быт
62	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.2	ТП-58(ОКЭС)	3	Гроза		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-58 грозой повреждены разрядники, сгорело 2 ПК-10А		17.07.2014	20x20м	20x40м	00x20м	Сняли разрядник и, заменили ПК, вкл.	Автобаза
63	г.Оренбург ЦРП ССК	ф.АТП		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ абонентский от ТП-3055 до ТП-1072		18.07.14.	10x16м	21x01м	10x45м	Монтажная организация восстановила КЛ, ТП-3055 запитали	пром.зона
64	г.Оренбург ЦРП ССК	ф.АТП		18	Прочее		18	Повреждение кабеля, провода	При испытании повреждена КЛ-10кВ от ЦРП ССК до ТП-3055 ф.АТП		18.07.2014	14x23м	21x01м	6x38м	ТП-3055 запитали через ТП-1072	пром.зона
65	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская	ф.16		12	ДТП		21	Прочее повреждение	сбита опора №138/1.		20.07.14.	02x40	03x20м	00x40м	подобрали обрыв	без "У" ТП 325 326. Заменили сбитую опору, ТП-325,326 вкл. в 14x22м.
66	Орский КЭС РП 4 (Анос)	ф.2	ТП С- 5 С-26 КЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			20.07.14.	02x25м	03x28м	01x03м	повторно вкл.	насосная
67	г.Оренбург п/ст."9 Января"	ф.Ян-3 (ОГЭС)	ТП-3096,3127.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-34 в РУ 10кВ попала птица.		20.07.14.	14x13м	15x15м	01x02м	Повторно вкл.	Жилой сектор,Быт.
68	Орский КЭС п/с Левобережная	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			20.07.14.	19x03м	19x05	00x02м	повторно вкл.	быт жилой сектор
69	г.Оренбург РП-68	ф.59-16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Организация по строительству дорог зацепила КЛ 10кВ ф.59-16		21.07.14.	19x32м	19x48м	0x16м	вывели КЛ-10кВ ф.59-16	отключенных абонентов нет
70	г.Оренбург РП-40	ф.40-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-753 до ТП-585 ф. 40-5(ОГЭС)		22.07.2014	18x19м	19x12	00x53м	Вывели поврежденный участок, ТП-3119 запитали через ТП-88	Управление казначейства, ПФ Доверие.

71	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на линии ОГЭС		22.07.2014	21ч10м	22ч05м	0ч55м	На ТП-346 откл. РВ в ст. ТП-1050 ТП-3009 запитали по ф.10-23	ТП-3009 жильё, магазин	
72	г.Оренбург ТП-3055	ф.И-10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	По "ОГЭС" откл. ф. И-10 по плановой заявке, КП-10кВ ф.АТП с ЦРП ССК восстановление		23.07.2014	14ч30м	17ч00м	2ч30м	вкл. по ф. И 10	пром. база	
73	г.Оренбург ЦРП НМЗ	ф.20(ОКЭС)	ТП-3058 1-СШ,ТП-3059 2-СШ,ТП-13(СРСУ абонентская)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	Повреждена КП-10кВ(ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-13	Т.О.	24.07.14.	05ч39м	06ч41м	01ч02м	Откл.повр. КП-10кВ,на ТП-3058 вкл. СР-10кВ.	ЦТП,КНС,Детсад,СРСУ,Жилой сектор,Быт.	ТП-13 вкл. в 07ч25м.
74	Кувандыкский РУЭС РП-1 РЖД	ф.6	ТП 725, 726(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.07.14.	10ч43м	11ч20м	00ч37м		жилой сектор	
75	г.Оренбург п/с Юго-Восточная	ф.ЮВ-26	ТП-3116(1СШ), 3117("СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	на РП-50 повреждена кабельная разделка КП-10кВ от п/с Юго-Восточная ф.		24.07.2014	16ч37м	17ч02м	0ч25м	на РП-50 вкл. СВ	жилой сектор быт	
76	Белевский РУЭС п/с Белевская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	поврежден штыревой изолятор на опоре №51		24.07.2014	12ч05м	13ч25м	1ч20м	заменяли, вкл.	жилой сектор	
77	Бугурусланский КЭС РП-2	ф. 2-ой мифрорайон	12 - ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	повреждена КП-10кВ от РП-2 до опоры №1 ф. 2-ой мкр-он.		25.07.2014	12ч50м	14ч05м	1ч15м	на опоре №1 отинули поврежденную КП-10кВ ф. 2-ой	котельная, ком. быт, 2-ва Д/С.	В 19ч45м КП восстановили и собрали нормальную схему.
78	г. Оренбург п/с Юго-Восточная 2СШ 10 кВ			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Газовая" отключалась ВЛ-550 кВ		27.07.14.	06ч22м	06ч23м	00ч01м	повторно вкл	ССК Оренбуржье, больница	
79	г.Оренбург п/ст."Промбаза" (Газпромэнерго)	ф.Пб-36(ОГЭС)	РП-53 1-СШ 10 кВ(ОГЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	Повреждена КВЛ-10кВ(ОГЭС) от п/ст."Промбаза" до РП-53.		28.07.14.	10ч30м	10ч58м	00ч28м	На РП-53 вкл. СВ-10кВ	ТП-3039 Жилой сектор.	
80	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.5(ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		земля	29.07.14.	8ч17м	8ч18м	0ч01м	повторно вкл.	2- котельные, 3-Д/С, 2-школы, поликлиника, жилой сектор, быт	
81	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.5(ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О	29.07.14.	09ч33м	09ч36м	00ч03м	повторно вкл.	2- котельные, 3-Д/С, 2-школы, поликлиника, жилой сектор, быт	Производит осмотр ВЛ-10 кВ.
82	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст. "Тяговая-Заглядино"	ф.3т-2	РП-1 ф.Элеватор, школа (ОКЭС) ф.3т-2(СЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на п/с Тяговая-Заглядино откл. МВ ввод №1 и на РП-1 откл. МВ ввод №1		29.07.14.	10ч00м	10ч19м	00ч19м	повторно вкл.	школа, котельная, водозабор, нефте база, база лесхоза, быт	На РП-1 откл. ф.3т-2, без "У" кТП-27(ОКЭС)-связанна. В 12ч15м на РП-1 вкл. ф.3т-2
83	г.Оренбург РП-59	ф.59-3	ТП-1038(на обслуживании)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	повреждена КП-10кВ(Абонентская) от ТП-328 до ТП-1005.		29.07.14.	15ч29м	15ч53м	00ч24м	Откл.повр. на частом ф.59-3 по Т.У вкл.	ООО"Атом"	ТП-1038 без напряжения из-за повреждения я на абонентских КП-10кВ.
84	г.Оренбург п/ст."Степановская" 2-СШ 10кВ	ф.С-8(ОКЭС),ф.С-1(ОГЭС)	ТП-3161,3162,3163,3164,3165,3166 1-СШ,3168,3169,3177,3178,3179.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Степановская" откл. МВ ввод с ТМ-2.		29.07.14.	18ч19м	19ч00м	00ч41м	Повторно вкл.	КНС,Жилой сектор,Быт.	
85	г.Оренбург п/ст."Степановская" 2-СШ 10кВ	ф.С-8(ОКЭС),ф.С-1(ОГЭС)	ТП-3161,3162,3163,3164,3165,3166 1-СШ,3168,3169,3177,3178,3179.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Степановская" откл. МВ ввод с ТМ-2, повреждение на 2-СШ 10		29.07.14.	19ч10м	21ч35м	2ч25м	устранили, вкл.	КНС,Жилой сектор,Быт.	ВЛ-10кВ ф.С-1 запитали через ТП-17049 и реклоузер ф.С-8 в 22ч45м.
86	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На реклоузере ОКЭС поврежден проходной изолятор		29.07.14.	18ч44м	22ч00м	3ч16м	устранили, вкл.	жильё, быт	
87	Бугурусланский КЭС РП-2	ф. ТП-156	ТП-156	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	Повреждена КП-10кВ от РП-2 до ТП-156(ОКЭС)		30.07.2014	14ч05м	16ч55м	02ч50м	Восстановил и КП-10кВ, вкл. ф. ТП-156	жильё, быт	
88	г. Оренбург РП-33	2-СШ	ТП-3012,3043,3082,3088,3089.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на абонентской ТП-1713		30.07.2014	15ч59м	16ч37м	00ч38м	На РП-33 вкл. СВ-10кВ.	Жильё, быт, КНС	

89	г.Оренбург РП-33	ф. 33-10	ТП- 3088,3089.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждени е на абонентской ТП-1713		30.07.2014	15ч59м	17ч35м	01ч36м	Отключили поврежден ную ТП, ф. 33-10 вкл.	Жилье, быт.
90	Абдулински й КЭС РП- 2(ОКЭС)	ф. Город 4		9	Вандажные действия	Пробурили КЛ- 10кВ буром. Акт составили.	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ переход под железной от дорогой от опоры №10 до опоры		31.07.2014	17ч01м	18ч30м	01ч29м	Вывели поврежд. участок, потребител ей запитали через ф.	Горгаз, чермет, жилой сектор.
91	Бугурусланс кий КЭС п/ст."Городс кая" 35/6 кв	ф.Г-3		3	Гроза	Сильный ветер.	22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешно	31.07.14.	20ч15м	20ч15м	Время срабатыв ания АПВ.		Жилой сектор,Быт.
92	Октябрьский РУЭС п/ст."Октябр ская"	1-СШ 10 кв.	РП-1 1-СШ 10кВ	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Отключалась ВЛ-110кВ "Кумертауск ая ТЭЦ"- п/ст."Октябр ская"	АПВ успешно	31.07.14.	20ч04м	20ч04м	Время срабатыв ания АПВ.	Больница,Орг анизации,Ма газины,Жило й сектор,Быт.	