

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Июнь 2014 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-3053	гр.Подурова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3053 сгорели 2хПН-250А фазы А и С		1.06.14.	6ч53м	8ч42м	1ч49м	заменяли ПН, вкл.	жильё	
2	Бугурусланский КЭС ТП-172	гр. Ресторан	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП-172 откл. АВ гр. Ресторан		06.06.2014	13ч10м	13ч20м	00ч10м	повторно вкл.	Ресторан "Венский двор", гостиница.	
3	Абдулинский КЭС ТП-19	гр.№1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4 кВ в пролёте опоры №16, опоры №18 упало дерево и произошёл обрыв линейных		06.06.14.	18ч10м	20ч55м	02ч45м	Устранили обрыв линейных проводов. гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
4	Бугурусланский КЭС ТП-95	гр. Авторсервис	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП 95 откл. АВ гр. Авторсервис		07.06.14.	12ч00м	12ч30м	00ч30м	повторно вкл.	автосервис	
5	г.Оренбург ТП-3017	гр. 2	9	Вандажные действия	МК 99 при работе ямобуром порвала ВЛ	1	Обрыв провода	обрыв ВЛ0.4кВ от опоры № 7 до опоры №8		09.06.14.	19ч05м	21ч44м	02ч39м	Устранили обрыв линейного провода. гр.№2 вкл.	Жилой сектор.	
	г.Оренбург ТП-3053	гр.Подурова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3053 сгорел ПН-250А фазы "А"		10.06.14.	15ч52м	17ч36м	01ч44м	заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	
7	г.Оренбург РП-44	гр. Травмпункт ввод №1,№2 (ОКЭС)	9	Вандажные действия	при озеленение двора порвали КЛ-0,4 кВ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-0,4 кВ в ст. Травмпункта ввод №1		11.06.2014	12ч20м	16ч56м	04ч36м	Восстановил и КЛ-0,4кВ ввод №1. На РП-44 вкл. ввод №1,№2.	Детский травмпункт №5 РП-44 не повреждён.	КЛ-0,4кВ ввод №2 с РП-44 не повреждён.
8	Бугурусланский КЭС ТП-200	гр. Типография	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.14.	15ч10м	15ч40м	0ч40м	осмотрели вкл.	Типография (есть резерв)	
9	Абдулинский КЭС ТП-33	гр.№1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛИ-0,4кВ упала большая ветка и произошёл обрыв провода СИП 3*50+1*70+1*16		11.06.14.	16ч55м	18ч25м	01ч30м	Устранили обрыв провода СИП. гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
10	г.Оренбург ТП-3015	гр. Проспект победы	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упало дерево на ВЛ-0,4кВ между ж.д. по ул. Орлова 141 и 139		11.06.14.	22ч57м	01ч48м	01ч51м	Спилили дерево, устранили повреждение, вкл.	Жил.сектор	
11	г.Оренбург ТП-3138	Ул. освещение	3	Гроза		21	Прочее повреждение	Молния ударила в фонарь ул.освещения		11.06.14.	23ч14м	-	-	Осмотрели, фонарь не плавится ул. освещение в работе, откл. не потребовало	ул. освещение п. Экодолье	
12	г. Оренбург ТП-1743		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		На ТП-1743 откл. вводные автоматы по1 и 2 СШ	12.06.14.	00ч39м	02ч38м	01ч59м	Откл. отходящие гр. вкл. вводные автоматы ввод№1,№2 вкл.	Жил. сектор	
13	Октябрьский РУЭС ТП 7	гр. 2	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорало 2 ПН		15.06.14.	16ч30м	17ч00м	00ч30м	вкл.	суд, сельхоз управление быт	
14	Акбулакский РУЭС ТП 21	гр.3	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	обрыв ВЛ 0.4кВ от опоры № 7 до опоры №8		15.06.14.	17ч05м	18ч45м	01ч40м	устранили обрыв гр3 вкл	жилой сектор	
15	Орский КЭС ТП 1	гр.1	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	схлест провода		15.06.14.	17ч20м	17ч41м	00ч21м	устранили схлест гр вкл	Жилой сектор.	
16	Акбулакский РУЭС ТП-32	гр.1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упало дерево на дерев опору ВЛ-0,4кВ		15.06.14.	20ч30м	21ч50м	1ч20м	устранили, вкл	жильё	

17	Акбулакский РУЭС ТП-24	гр.1	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв ВЛ-0,4кВ веткой		15.06.14.	19ч20м	22ч40м	3ч20м	устранили обрыв, вкл гр.1	жильё	
18	Октябрьский РУЭС ТП-7	гр. 2	1	Сильный ветер		15	Повреждение разрядника, ПН	сгорало 2 ПН		15.06.14.	21ч40м	22ч30м	0ч50м	вкл.	быт, жильё	
19	Октябрьский РУЭС ТП-19	гр. 1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов		откл. автомат	15.06.14.	21ч40м	22ч55м	1ч15м	устранили, вкл.	жилой сектор	
20	Оренбург ТП-3087	гр 1	8	Прочее		13	Отсутствие эл. контакта	Опора№13 плохой контакт ввод в дом		16.06.2014	12ч 45м	13ч22м	00ч37м	устранили, вкл.	жилой сектор	
21	г. Оренбург ТП-1743		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина		На ТП-1743 откл. вводной автомат по 2 СШ-0,4кВ	16.06.14.	20ч20м	21ч40м	01ч20м	повторно вкл. вводной автомат ввод №2	Жил. сектор	
22	г.Оренбург ТП-3109		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	На опоре ввод в дом плохие контакты		16.06.14.	11ч42м	13ч12м	01ч30м	На опоре ввод в дом переделал и контакты	ул. Курортная 20А	
23	г.Оренбург ТП-3378	гр. КНС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4 кВ (Абонентская) резерв КНС	откл. автомат	17.06.14.	15ч38м	-	-	На ТП-3378 отсоединили КЛ от автомата	КНС резерв	КНС не откл
24	г.Оренбург ТП-3136		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			19.06.14.	21ч45м	21ч53м	00ч08м	Причина откл. и вкл. не выяснена	п. Весенний ж.д. ул.Центральная 1	
25	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1001	гр.№2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская 67 в пролёте опоры №10,Опоры№11 упала ветка и произошел		21.06.14.	14ч30м	17ч20м	02ч50м	Произвели опилровку ВЛ-0,4 кВ,восстановили обрыв нулевого линейного	Жилой сектор.	
26	Шарлыкский РУЭС ТП 45	гр. 1	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов			22.06.14.	10ч45м	12ч00м	00ч 15м	устранили обрыв, на ТП 45 заменили ПН	жилой сектор	
27	г Оренбург ТП 198	гр 1(ОКЭС)	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, веток на токоведущие части			22.06.14.	11ч07м	14ч16м	03ч09м	произвели опилровку ВЛ устранили обрыв гр 1 вкл.	жилой сектор	
28	Кувандыкский РУЭС ТП 721	гр. 3	1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	на ТП 721 гр. 3 подгорел рубильник,		22.06.14.	13ч20м	18ч17м	04ч 57м	заменяли рубильник	жилой сектор	
29	г Оренбург ТП-3221	гр. Бугалтерия	21	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	отсутствие контакта фазы "В" на рубильнике		23.06.14.	9ч00м	10ч15м	1ч15м	устранили повреждение вкл.	бугалтерия Обл. больницы	
30	г Оренбург ТП-3032	гр. Ваана Теряна	16	Ошибочные (неправильные) действия командировочного персонала или жильцов	"УК ЖФ"Центральная" нарушили схему подключения в связи с этим произошло	21	Прочее повреждение			23.06.2014	12ч57м	14ч31м	1ч34м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор	
31	Бугурусланский КЭС ТП-111	гр. Ул. освещение	12	ДТП		21	Прочее повреждение	на ул. Советской авто. врезался в опору, гр. Ул. освещ. не откл.		25.06.2014	-	-	-	-	-	опора подлежит замене
32	г Оренбург ТП-3043	гр. Малоозерная	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	отсутствие контакта, на опоре, ввода ж/д ул. Малоозерная 23		25.06.2014	11ч34м	11ч52м	0ч18м	устранили повреждение гр. Малоозерная вкл.	жилой сектор, быт	
33	Переволоцкий РУЭС ТП-71	гр.1	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛ-0,4кВ слетел изолятор с крюка оп.3 фазы А		29.06.14.	16ч30м	18ч10м	1ч40м	устранили, вкл.	жилой сектор	
34	Бугурусланский КЭС ТП-131	СШ-0,4 кВ	1	Сильный ветер		13	Отсутствие эл. контакта	В РУ-0,4 кВ нагрев кантакта на сборных шинах после вводного рубильника.		29.06.14.	10ч50м	11ч40м	00ч50м	Устранили нагрев. Вкл.	Промзона,Магазины.	

35	Бугурусланский КЭС ТП-40	гр.Газоспасатели	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		Отключился автомат 160 А.	29.06.14.	10ч30м	11ч10м	00ч40м	Повторно вкл.	Промзона.
36	Бугурусланский КЭС ТП-86	гр.Энергетики	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		Отключился автомат 125 А.	29.06.14.	13ч45м	14ч00м	00ч15м	Повторно вкл.	Жилой сектор.
37	Бугурусланский КЭС ТП-123	гр.СУ-9	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		Отключился автомат 160 А.	29.06.14.	14ч55м	15ч15м	00ч20м	Повторно вкл.	база МУП "Пассажирский транспорт".
38	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-1	гр. Садовая	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Ветки дерева хлипали по проводам ВЛ-0,4 кв.	Отключился автомат.	29.06.14.	15ч55м	17ч20м	00ч25м	Произвели опиловку веток дерева. гр. вкл.	Жилой сектор.
39	Переволоцкий РУЭС ТП-49	гр 2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	пожар ул Железнодорожная 61		30.06.2014	18ч45чм	19ч30м	00ч45м	потушили пожар гр 2 вкл	жилой сектор

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

по ГУП "ОКЭС" Июнь 2014 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Стройтехникум		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6кВ от ТП-101 до ТП-313	Т.О.	01.06.2014	04ч57м	05ч40м	00ч43м	Вывели поврежденный участок, вкл.	Быт	06.06.14 14ч45м КЛ 6 кВ от ТП 101 до ТП 313 восстановлена
2	г. Оренбург ЦРП НМЗ	ф.20		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-3058		01.06.14.	21ч10м	21ч44м	00ч34м	Вывели поврежденный участок, вкл.	жилой сектор быт	
3	г. Оренбург ЦРП ССК	ф.АТП		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП 3055 повреждены 2-ух ОПН		01.06.14.	21ч10м	02ч11м	05ч01м	заменяли ТП вкл	промзона	
4	Амбулакский РУЭС	ТП 40		18	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	на ТП 40 попала птица сгорело ПК		01.06.14.	22ч05ч	22ч20м	00ч15м	заменяли ПК ТП вкл	скважина	
5	Амбулакский РУЭС	ТП 67		18	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	на ТП 67 попала птица сгорело ПК		01.06.14.	22ч20м	22ч40м	00ч20м	заменяли ПК ТП вкл	скважина	
6	Медногорский РУЭС п/с "Медногорская-Городская"	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/ст."Медногорская-Городская"	МТЗ	02.06.14.	10ч25м	17ч06м	06ч41м	Отключили поврежденную КЛ-10кВ на опоре №1. ф.14 запитали по	жилой сектор быт	09.06.14 в 14ч14м вкл. ф.14 по нормальной схеме
7	Медногорский РУЭС п/с "Медногорская-Городская"	ф.13		9	Вандальные действия	Строительная компания Уралспецстрой при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ.	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-131 до РП-4.		02.06.14.	10ч50м	11ч50м	01ч00м	Откл.повр. КЛ-10 кВ. ф.13 вкл.	Казначейство, Жилой сектор.	Восстановлен, вкл. 04.06.14. в 19ч45м
8	г. Оренбург п/с Ростоши	ф. РШ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП-3018 повреждены проходные изоляторы и опорные изоляторы на ВН в		02.06.14.	22ч50м	23ч35м	00ч45м	на ТП 3018 откл. ВН в стор РП 33 ф. 33-9, ВЛ (ОГЭС)	жилой сектор быт	ТП 3068 3087 запитали 03.06.14 в 15ч48м. На ТП-3018 заменили ТМ
9	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. Ок-4		9	Вандальные действия	сбили опору ВЛ-10 кВ ф. Ок-4	16	Повреждение опоры	повреждена ж/б опора №17 ВЛ-10 кВ	МТЗ, АПВ не успешно	03.06.2014	14ч33м	17ч37м	03ч04м	Заменяли поврежденную опору №17, ф.4 вкл.	Водозабор, лесхоз, Октябрьское ЛПУ, быт.	
10	г.Оренбург ЦРП ССК	ф.АТП		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП 3055 повреждены ОПН фазы А	Замыкание на землю	03.06.14.	20ч49м	22ч27м	01ч38м	Заменяли ОПН, вкл.	промзона	
11	Орские КЭС РП-12	ф.24 (ОргЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ в сетях ОргЭС		04.06.2014	10ч15м	10ч55м	0ч40м	Вывели поврежденный участок, вкл.	жильё, быт	
12	г.Оренбург РП-57	ф.57-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10 кВ от ТП-3042 до ТП-724 ф. 57-9.		04.06.14.	20ч24м	21ч40м	01ч16м	Откл. в ст. сетей ОГЭС вкл. ф.57-9	ТП-3023 1 СШ ЦТП, Мегафон ввод №1, быт, жил. сектор.	
13	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.16	ТП-3038, 3072, 3045, 3050, 3051	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-6 кВ (ОГЭС) от п/с Юго-Западная до ТП-489 ф.16		05.06.2014	9ч32м	10ч40м	1ч08м	Вывели поврежденный участок, вкл. по ф.ЮЗ-7	жилой сектор, быт, сады огороды, котельная, хим продукт, Овчинный	КЛ-6 кВ (ОГЭС) от п/ст. "Юго-Западная" до ТП-489 вкл. 06.06.14. Собрали
14	г.Оренбург РП-71	ф.71-6,71-5	ТП-3138 2-, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3148, 3149,3147, 3211	9	Вандальные действия	При земляных работах "Энергостройгруппа" повредили КЛ-10кВ ф.71-6	18	Повреждение кабеля, провода	поврежден КЛ-10 кВ от ТП-3148 до ТП-3149 ф. 71-6		05.06.2014	10ч20м	14ч20м	03ч00м	Вывели поврежденный участок, вкл.	п. Экодолье жилой сектор, быт, котельная	без напряжения ТП-3149
15	г.Оренбург РП-59	ф.59-2 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от ТП-328 до ТП-1702 ф. 59-2		05.06.2014	11ч10м	12ч26	1ч16м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф. 59-2	нет	
16	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф. 5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			05.06.2014	12ч32м	12ч42м	00ч10м	повторно вкл. производят осмотр ВЛ	западная часть п. Беляевки	

17	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	1СШ-6кВ: ф.Красный флаг-1, ф.Водовод-1, ф.СУ-6, ф.тех училище.		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/с Бузулукская в яч ф.СУ-6 взорвался выключатель бкВ, откл 1СШ-6кВ		05.06.2014	15ч18м	17ч46м	2ч28м	Запитали отходящие фидера п/с Бузулукской через резервные линии	Очистные сооружения, Водозабор, КНС, быт, жильё	На п/ст. "Бузулукская" 1СШ-6кВ вкл. в 19ч56м. Ячейку ф.СУ-6 вывели в
18	г.Оренбург п/с Восточная	ф.12	ТП-3061 1-СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на абонентской ТП 1292		06.06.2014	16ч23м	16ч46м	00ч23м	на ТП 3061 вкл СР	2-я Областная больница: детский корпус, терапевт. корпус.	
19	г.Оренбург п/с Инвертор	ф. ИВ-5		8	Прочее	ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 опора№77/1 птица	9	Попадание птиц, животных под напряжение	ВЛ-10кВ ф.ИВ-5 опора№77/1 птица		08.06.14.	10ч42м	11ч23м	00ч41м	Откл. Р-7, вкл. ф. ИВ-5	Н.С. 4 подъем АЗС, Горсвалка, жил. сектор, быт.	Р-7 вкл. в 16ч19м
20	г. Оренбург п/с 9 Января	1 СШ-10кВ		8	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	ф.ЯН-4 птица		08.06.14.	12ч20м	15ч20м	03ч00м	Устранили, вкл.	ТП-3127, 3096, жил. сектор	
21	Бугурусланские КЭС РП-1	ф.АРЗ-3 абонентский		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			8.06.14.	20ч15м	20ч50м	0ч35м	повторно вкл.	пром.зона	
22	Бузулукский КЭС РП-18	ф. Межрайгаз		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			09.06.2014	13ч40м	14ч10м	00ч30м	осмотрели повторно вкл.	быт	
23	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Мирный		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	09.06.2014	17ч46м	18ч25м	0ч39м	осмотрели повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
24	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе ТМ 1	ф. Фр 1, Фр 2, Фр 3, Фр 4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на абонентской КТП 6 (ремонтное транспортно		10.06.14.	17ч48м	18ч00м	00ч12м	откл КТП №6 на п/с Фрунзе 1СШ запитали с ТМ 2	больница, котельная, быт, жилой сектор	
25	г. Оренбург РП 71	ф. 71-6		9	Вандальные действия	При земляных работах "Энергостройгруппа" повредили КЛ-10кВ ф.71-6	18	Повреждение кабеля, провода	поврежден КЛ-10 кВ от ТП-3146 до ТП-3148 ф. 71-6		10.06.14.	21ч 01м	22ч20м	01ч19м	откл поврежденную КЛ ф 71-6 вкл.	ж/к Экодолье	ТП-3148, 3149 без "У"
26	г. Оренбург РП 71	ф. 71-5		9	Вандальные действия	При земляных работах "Энергостройгруппа" повредили КЛ-10кВ ф.71-5	18	Повреждение кабеля, провода	поврежден КЛ-10 кВ от ТП-3146 до ТП-3211 ф. 71-6		10.06.14.	21ч01м	22ч20м	01ч19м	откл поврежденную КЛ ф 71-5 вкл.	ж/к Экодолье	ТП-3211 без "У"
27	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Очистные 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10кВ от п/с Бузулукская до РП 13		10.06.14.	23ч 04м	23ч30м	00ч26м	РП 13 вкл СВ, 2 СШ запитали по ф. Очистные 1	скважина, жилой сектор быт	Восстановили, вкл. 11.06.14в 19ч47м
28	Акбулакский РУЭС п/ст Акбулакская	ф. 6 (абонентский)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На Р-13 ВЛ-10 кВ отпайка в сторону ТП-64 (ОКЭС) попала ворона	ТО, АПВ не успешное	11.06.2014	8ч44м	10ч10м	1ч26м	осмотрели ВЛ-10 кВ отпайка в сторону ТП-64, вкл.	резерв телевышки.	
29	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино	ф. ЗТ-2 (ОКЭС)	РП-1 (ОКЭС)	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.2014	10ч50м	11ч40м	0ч50м	на РП-1 откл. отходящий ф. ЗТ-2 (СЭС), на п/ст Тяговая Заглядино	школа, элеватор, лесхоз, жилой сектор, быт	на РП-1 вкл. отходящий ф. ЗТ-2 (СЭС), в 12ч00м
30	Сорочинский КЭС п/ст Сорочинская	ф. 8		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.14.	15ч29м	15ч30м	00ч01м	Повторно вкл. производят осмотр ВЛ-10кВ ф. 8	Скважина резерв, КНС резерв, школа, жилой сектор, быт	
31	Бугурусланские КЭС п/с Лучевая	ф.5		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	11.06.2014	14ч30м	-	-		быт, котельная, школа	
32	Бугурусланские КЭС п/с Юбилейная	ф. 9		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	11.06.2014	14ч32м	-	-	после осмотра в 16ч02м вкл. КРУН-8	Мед. сан. часть.	откл. КРУН-8 ф.9 без напряжения 8 ТП
33	Бугурусланские КЭС п/с Городская	ф. 7		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	11.06.14.	14ч38м	-	-		Насосная, налоговая, нар. суд, быт	
34	Медногорский РУЭС п/с "Медногорская-Районная"	ф.43		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.14.	19ч20м	19ч30м	00ч10м	Повторно вкл.	Жил. сектор, быт	

35	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.16		3	Гроза	17	Повреждение изоляторов (указать название)	Поврежден подвесной изолятор		11.06.14.	17ч16м	17ч35м	00ч19м	Восстановил и, вкл.	Жил. сектор Д/С, пенсионный фонд.
36	Илекский РУЭС с. Краснохолм п/с Краснохолмская	ф.7 Оренбургэнерго		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О.	11.06.14.	21ч10м	21ч55м	00ч45м	Осмотрели, повторно вкл.	Жил. сектор, пункт контроля загазованности
37	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф.3		3	Гроза	17	Повреждение изоляторов	Поврежден подвесной изолятор	"Земля" фаза А	11.06.14.	20ч25м	21ч15м	00ч50м	Восстановил и, вкл.	Больница, жил. сектор
38	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф.2		3	Гроза	17	Повреждение изоляторов (указать название)	Поврежден ОПН фаза "А" на ТП-221		11.06.14.	20ч25м	21ч15м	00ч50м	Восстановил и, вкл.	Жил. сектор
39	г. Оренбург п/с Промбаза	ф.ПБ-36		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.14.	23ч16м	23ч55м	00ч39м		Жил. сектор
40	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф.А-5		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			12.06.14.	01ч22м	02ч13м	00ч51м	Откл. отпайку в ст. турбаза Нежинка, вкл. ф. А-5	Жил. сектор п. Нежинка-3
41	Орские КЭС Адамовский РУЭС п. Речной п/с Кошульская	ф.-5		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			12.06.14.	01ч25м	02ч00м	00ч35м	Осмотрели повторно вкл.	Жил сектор, быт.
42	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6	ТП-47	3	Гроза	21	Прочее повреждение	На ТП-47 повреждены 2 ПК 10кВ		12.06.14.	05ч57м	06ч40м	00ч43м	Заменяли ПК, вкл.	Жил. сектор
43	Сакмарский РУЭС п/с Россия	ф.12 РЭСа		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			11.06.14. 12.06.14.	22ч16м	02ч10м	3ч54м	Осмотрели повторно вкл.	ТП-1245, 1246 ОКЭС жилой сектор
44	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина			12.06.14.	7ч44м	8ч23м	0ч39м	повторно вкл.	1ввод очистных сооружений, жильё п.Заречье
45	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5	ТП-22	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-22 повреждены 2 ПК 10кВ		12.06.14.	7ч20м	7ч55м	0ч35м	заменяли ПК, вкл ТП-22	жилой сектор
46	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5	ТП1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На ТП-1 отгорел шлейф 10кВ на СШ		12.06.14.	8ч20м	10ч45м	2ч25м	Восстановили, вкл.	резерв КНС, школа, сельсовет, жильё
47	Бугурусланские КЭС п/с Северная	ф.Св-3 СЭС		3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			12.06.14.	15ч38м	17ч29м	1ч51м	После осмотра ВЛ бригадой СЭС, ф.Св-3 вкл	3хТП ОКЭС-быт, жильё
48	г.Оренбург РП-52	ф.52-1 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях ОГЭС		12.06.14.	18ч50м	19ч25м	0ч35м	запитали по ф.52-9	1СШ-10кВ ТП-3103 ж/д Победы 178/1
49	Бугурусланские КЭС п/с Северная	ф.Св-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	17	Повреждение изоляторов (указать название)	Поврежден изолятор реклоузера ВЛ-10кВ ф.Св-3 ОКЭС		12.06.14.	18ч28м	20ч25м	01ч57м	откл РЛНД реклоузера, заменили изолятор, вкл.	3хТП ОКЭС-быт, жильё
50	Бузулукские КЭС-п/с Речная	ф.АБЗ		14	Пожар	21	Прочее повреждение	Опора №42 подгорела, демонтирована.	МТЗ	12.06.2014	19ч05м	19ч08м	00ч03м	Повторно вкл.	Пром.зона
51	Бузулукские КЭС-п/с Речная	ф.АБЗ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена каб. заделка на ЛР-36 выход на ТП-211		13.06.14.	01ч49м	04ч37м	02ч48м	Запитали через ТП-335 ф. Красный Флаг	Техсервис Убойный пункт переходят на резервное питание
52	г.Оренбург РП-56	ф.56-8 ОГЭС		2	Дождь	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение КЛ в сторону РП-56 ОГЭС		13.06.14.	7ч15м	7ч55м	0ч40м	запитали по ф.40-5	1СШ-10кВ ТП-3119

53	Илекский РУЭС с. Краснохолм п/с Краснохолмская	ф.7		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.06.14.	7ч41м	10ч30м	2ч49м	После осмотра ВЛ, вкл ф.7	скважина №17, жильё	
54	Бугурусланские КЭС п/с Городская 2 СШ	ф. 3,7 (ОКЭС)		3	Гроза		8	Неисправность в ПС и сетях АО	отключилась ВЛ-35 кВ НПС Городская(СЭС) в результате грозового	сработало АВР	13.06.14.	21ч37м	-	-		жилой сектор, ком. быт., котельная	
55	Бугурусланские КЭС п/с Юбилейная 1 СШ	ф. 5 (ОКЭС)		3	Гроза		8	Неисправность в ПС и сетях АО	отключилась ВЛ-35 кВ НПС Юбилейная (СЭС) в результате грозового		13.06.2014	21ч37м	21ч47м	0ч10м		пром зона, интернат, ком. быт., городская больница №1 (есть резерв), поликлиника	
56	Октябрьский РУЭС п/с Нижний Гумбет	ф.6		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ фазы А и С	13.06.2014	23ч30м			осмотр ВЛ будут производить утром		ф. 6 выведен в ремонт ВЛ на холостом ходу, абоненты запитаны с п/ст
57	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	13.06.2014	23ч42м	-	-		р.ц. Шарлык	
58	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	00ч00м	-	-		р.ц. Шарлык	
59	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	00ч30м	-	-		р.ц. Шарлык	
60	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	00ч33м	-	-		р.ц. Шарлык	
61	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	00ч35м	-	-		р.ц. Шарлык	
62	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	00ч40м	-	-		р.ц. Шарлык	
63	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.06.2014	6ч09м	6ч12м	0ч03м	повторно вкл.	ЦРБ (есть резерв), жилой сектор, быт	
64	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.06.2014	6ч38м	6ч43м	0ч05м	повторно вкл.	Водозабор, лесхоз, станция катодной защиты, быт.	
65	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		2	Дождь		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.06.2014	6ч41м	6ч57м	0ч16м	повторно вкл.	ЦРБ (есть резерв), жилой сектор, быт	
66	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	01ч53м	-	-		р.ц. Шарлык	
67	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6,5,1 (ОКЭС)		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина	повреждена в сетях ЦЭС	АПВ успешное	14.06.2014	02ч06м	-	-		р.ц. Шарлык	
68	Шарлыкский РУЭС ТП-52			3	Гроза		21	Прочее повреждение	на ТП-52 сгорел ПК фазы "С"		14.06.2014	2ч06м	2ч40м	0ч34м	заменяли ПК вкл.	жилой сектор	
69	Медногорский РУЭС п/с "Медногорская-Городская"	ф.20		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	повреждение кабеля, провода	повреждена резервной КЛ от РП 5 до ТП 37	Т.О.	14.06.14	7ч25м	8ч29м	01ч04м	откл. поврежденный участок ф. вкл	жилой сектор, быт д/ больница	КЛ-10кВ восстановил и вкл 16.06.14. в 14ч35м
70	г. Оренбург РП 39	ф. 39-4 (ОГЭС)	ТП 3108	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.06.14.	06ч57	11ч32м	04ч35м	осмотрели ВЛ ф. вкл	жилой сектор	

71	Илекский РУЭС с. Краснохолм п/с Краснохолмская	ф. 7	ТП 93(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	повреждение в ЦЭС причину откл. не сообщают		14.06.14.	12ч45м	13ч10м	00ч25м		жилой сектор	ТП 93 вкл 13ч33м
72	Медногорский РУЭС РП-1	ф. 6		2	Дождь	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение на ТП-66 концевой муфты КЛ-10кВ ф. 6		14.06.2014	20ч45м	21ч40м	1ч05м	откл. поврежденный участок КЛ, ТП-66 запитали по ф. 3 с ТП-315	жилой сектор, быт	КЛ-10кВ восстановили и вкл 15.06.14г. в 19ч41м
73	г. Оренбург РП 39	ф. 39-4 (ОГЭС)	ТП-3108(ОКЭС)	2	Дождь	22	Невыявленная, неустановленная причина		"Земля"	14.06.2014	22ч41м	23ч38м	0ч57м	осмотрели ВЛ вкл.	жилой сектор	
74	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5	3090,3091,3092,3093,3077	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	повреждение на ТП 60 ОГЭС		15.06.2014	08ч56м	10ч47м	01ч09м	на ТП 60 устранили повреждение	жилой сектор	
75	г. Оренбург п/с Шевченковская	ф. Шв 29		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 3042 до ТП 3026		15.06.14.	09ч35м	10ч42м	01ч07м	вывели поврежденный участок	Н/С быт, жилой сектор СК звездный, стоматология	
76	г. Оренбург п/с Шевченковская	ф. Шв 29		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 3054 до ТП 3084		15.06.14.	09ч35м	10ч42м	01ч07м	вывели поврежденный участок	Н/С быт, жилой сектор СК звездный, стоматология	
77	Медногорский РУЭС п/с Медногорская	ф. 2		3	Гроза	21	Прочее повреждение	в результате грозы произошло возгорание провода СИП 10 кВ опора № 20		15.06.14.	16ч18м	16ч44м	00ч26м	РП 1 запитали по ф. 14	жилой сектор быт	ТП 21 (теплица) тп 23 (рынок) 18ч18м вкл.
78	Шарлыкский РУЭС		ТП 47	3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП 47 сгорало 2 ПК		15.06.14.	16ч25м	17ч05м	00ч30м	заменяли ПК, ТП вкл	жилой сектор	
79	Перволюцкий РУЭС п/с Перволюцкая	ф. ПВ-3	ТП 46	1	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	Перекрыло листом стройматериала ВЛ-10кВ		15.06.14.	16ч49м	17ч24м	00ч35м	вкл.	банк, быт, МЧС	
80	г. Оренбург п/с Восточная	ф. В-9		1	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	повреждение в сетях ОГЭС		15.06.14.	18ч11м	18ч20м	00ч09м	повторно вкл	2ая обл больница	
81	Амбулакский РУЭС п/ст Амбулакская	ф. 15		1	Сильный ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешно	15.06.14.	19ч25м	22ч40м	3ч15м	На п/с Амбулакская ф. 15 вкл полностью	полиция, пожарная, жилой сектор	На п/с Амбулакская ф. 15 вкл до ЛРН№7 в 20ч14м без напряжения 10хТП жильё
82	Бузулукский КЭС РП-2	ф. АРМ		1	Сильный ветер	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10кВ ф. АРМ упало дерево в пролёте оп. 12/4, 12/6, погнуло		15.06.14.	18ч18м	22ч36м	4ч18м	устранили, вкл. ф. АРМ полностью	быт, пром. зона	На РП-2 вкл ф. АРМ до ЛР106 в 19ч11м
83	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф. 14		1	Сильный ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина			15.06.14.	21ч03м	21ч45м	0ч42м	вкл.	быт	
84	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф. 3		1	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	Повреждение на участке ВЛ от п/с Медногорская до ТП-33		15.06.14.	21ч03м	21ч45м	0ч42м	Вывели участок КВЛ от п/с Медногорская до ТП-33, запитали абонентов	больница запитали через ДГУ, быт	
85	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф. 4	РП-2	3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			15.06.14.	20ч48м	21ч20м	0ч32м	запитали РП 2 по ф. 4	очистные сооружения, котельная	
86	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф. 23 РЭСа отключен	РП-2	3	Гроза	22	Невыявленная, неустановленная причина			15.06.14.	20ч48м	21ч20м	0ч32м	запитали РП 2 по ф. 4	микрорайон	На ф. 23 РЭС устраняет повреждение
87	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф. Бе-2		3	Гроза	1	Обрыв провода	В результате падения дерева обрыв лин. провода ВЛ-10кВ фазы А	"земля"	15.06.14.	20ч10м	21ч30м	1ч20м	устранили обрыв ВЛ, вкл.	быт, жильё	
88	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	ф. Бе-3		3	Гроза	1	Обрыв провода	В результате падения дерева обрыв лин. провода ВЛ-10кВ фазы С	"земля"	15.06.14.	20ч10м	21ч30м	1ч20м	устранили обрыв ВЛ, вкл.	быт, жильё	

89	Саракташский РУЭС п/с Саракташская	ф.16		3	Гроза	18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден каб.переход через жел.дорогу в пролёте оп.15-16		15.06.14.	20ч25м	20ч45м	0ч20м	запитали ВЛ 10кВ по ф.8 до ТП-308	жилой сектор	ТП-308 жильё запитали в 23ч50м
90	г.Оренбург п/с 9 Января	полностью ф.Ян-2, Ян-3, Ян-7		3	Гроза	21	Прочее повреждение	На п/с 9 Января откл СВ-10кВ и вводной ВТМ		15.06.14.	22ч30м	23ч37м	1ч07м	вкл.	ТП-3127, 3096, 3126 Жил. сектор	
91	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.3	РП-1 (ОКЭС) ф.1-2	3	Гроза	21	Прочее повреждение	Повреждения на отход-фидерах РП-1		15.06.14.	19ч13м	19ч20м	0ч07м	повторно вкл.	быт, жильё	
92	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.3	РП-1 (ОКЭС) ф.1-3, 1-4, 1-5	3	Гроза	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	В результате падения деревьев на ВЛ-10кВ		15.06.14.	19ч13м	22ч50м	3ч37м	устрашили, вкл.	больница переведена на ф.11, жильё	
93	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	ф.18		3	Гроза	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10кВ упало дерево		15.06.14.	19ч13м	23ч00м	3ч47м	убрали дерево, вкл.ф18	резерв очистных сооружений	
94	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная	ф.43		1	Сильный ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина			15.06.14.	21ч03м	21ч43м	0ч40м	вкл.	теплоточ. пункт, быт	
95	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная	по ф.12 откл. реклоузер		1	Сильный ветер	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На два пролёта ВЛ-10кВ ф.12 упали деревья		15.06.14.	21ч03м	23ч57м	2ч54м	устрашили, вкл.	теплоточ. пункт, быт	
96	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская	ф.1		1	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	повреждение в сторону линии с/о	МТЗ	15.06.14. 16.06.14.	23ч27м	0ч46м	1ч19м	откл. отпайку в ст. С/О и вкл ф.1	быт, сад,общество	
97	Амбулакский РУЭС п/ст Амбулакская	ф.15		1	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	Опора №219 вылетел крюк изолятора		16.06.14.	14ч08м	14ч47м	00ч39м	устрашили, вкл.	Горгаз, частный сектор.	
98	г.Оренбург РП-39	ф.39-4 (ОГЭС)		1	Сильный ветер	22	Невыявленная, неустановленная причина			16.06.14.	15ч56м	17ч02м	01ч06м	Откл. в ст. ТП-1532 Вкл ф. 39-4	ТП-3108 Жилсектор	
99	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская Районная	ф.16		1	Сильный ветер	17	Повреждение изоляторов (указать название)	Повреждение штырьового изолятора на оп.1 ВЛ-10кВ		16.06.2014	17ч55м	18ч33м	0ч38м	устрашили, вкл.	Жилой сектор, быт	
100	г.Оренбург РП-68 ОКЭС	ф.68-17 абонентский		2	Дождь	22	Невыявленная, неустановленная причина			16.06.14.	19ч53м	22ч15м	2ч22м	вкл.	ТП-1750, 1749, 1701 абонентские	
101	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.СУ-6		9	Вандальные действия	18	Повреждение кабеля, провода	ИП Самойлов порвали КЛ-6кВ от ТП-315 до ТП-318		17.06.14.	14ч30м	14ч50м	00ч20м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.СУ-6	Быт.	Составили акт.
102	Амбулакский РУЭС п/ст Амбулакская	ф.1	ТП-70	1	Сильный ветер	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	РТП-70 упала ветка	Т.О.	17.06.14.	15ч09м	15ч17м	00ч08м	Ветка сама упала, вкл.	Водовод, Котельная, школа№1	
103	Шарлыкский РУЭС		ТП 47	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП 47 сгорало ПК		17.06.2014	21ч25м	21ч45м	00ч20м	заменяли ПК ТП вкл	жилой сектор	
104	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-28 сгорел ПК-10 кВ фазы "С"	Т.О., АПВ успешное	18.06.14.	07ч21м		Время срабатывания АПВ.	Больница АВР, Жилой сектор,Быт.	На ТП-28 заменили ПК-10 кВ фазы "С", ТП-28 вкл. в 08ч35м	
105	Новосергиевский РУЭС п/ст."Новосергиевская"	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена концевая мачтовая муфта резервного КЛ-10 кВ (ОКЭС)		18.06.14.	10ч22м	12ч30м	02ч08м	Откл. резерв. КЛ-10 кВ. ф.11 вкл.	АБЗ,ДРСУ,Автотранс,Жилой сектор.	
106	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-43 в РУ-10 кВ попала птица,сгорел и 2ПК-10 кВ	Т.О, АПВ успешное	18.06.14.	09ч13м		Время срабатывания АПВ.	Больница,Баня,Школа,Водовод,Жилой сектор.	ТП-43 (резервное питание скважины №5) вкл. в 16ч15м.	

107	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/ст."Новоорск-Районная"	ф.7		12	ДТП		21	Прочее повреждение	На ВЛ-10 кВ сбита деревянная опора с ж/б приставкой		18.06.14.	15ч25м	15ч35м	00ч10м	Откл.повр.у часток ВЛ-10 кВ, ф.7 вкл.	Жилой сектор. без "У" оставались ТП-138,278,312.	Заменяли сбитую опору, ТП-138,278,312 вкл. в 18ч20м
108	г.Оренбург РП 5 (ОГЭС)		ТП 3007(1 СШ)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от РП 5 до 3007 до ф. 5-3(ОГЭС)		18ч06.14.	22ч08м	22ч39м	00ч31м	откл. поврежденную КЛ на ТП 3007 вкл СР	лаборатория спид, жилой сектор	
109	Орский КЭС ТП-675			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-675 поврежден ТМ-400 кВа		19.06.14.	10ч40м	12ч40м	02ч00м	Заменяли ТМ. вкл.	Жилой сектор,Сбербанк,Школа,Аптека,АТС.	
110	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ВЛ-10 кВ попала птица.	АПВ не успешно	19.06.14.	10ч54м	10ч58м	00ч04м	РПВ успешное.	Больница-АВР,Жилой сектор,Быт,Промзона.	
111	Сорочинский КЭС п/ст."Сорочинская"	ф.5		2	Дождь		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10 кВ в полете опоры №33/2 и опоры №33/3 упали ветки.	Земля	19.06.14.	15ч53м	15ч56м	00ч03м	Повторно вкл. ф.5 земля пропала.	Водозабор 1-2 подъём,Поликлиника, 2-котельных,Жилой сектор.	
112	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС)	ф.10(ОКЭС)		1	Сильный ветер		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-47 попала варона на проходные изоляторы РУ-10 кВ.		19.06.14.	17ч55м	18ч30м	00ч35м	На ТП-47 убрали варону. ф.10 вкл.	Школа,Газовая котельная,Воинская часть,Жилой сектор.	
113	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС)	ф.11(ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ на фазе "С"	19.06.14.	17ч55м	19ч40м	01ч45м	Откл. абонентскую отпайку ВЛ-10 кВ в ст. Гайского ГОК. ф.11 вкл.	Школа,Газовая котельная,Воинская часть,Жилой сектор.	
114	г.Оренбург РП 24 (ОГЭС)	ф. 24-8 (ОГЭС)		14	Ошибочные (неправильные) действия оперативного персонала	на ТП-3001 не откл. ЗН на 1 СШ 10 кВ подали напряжение	21	Прочее повреждение			20.06.2014	15ч23м	15ч29м	0ч06м	повторно вкл.	МКБ №5	
115	Илекский РУЭС с. Краснохолм п/с Краснохолмская	ф.2 (Оренбургэнерго)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	слетел штыревой изолятор		21.06.14.	5ч45м	9ч15м	3ч30м	заменяли изолятор вкл.	ТП-34, 68, 91 дойка, жил. сектор	
116	Орский КЭС ТП-17(ЮУНК)	ф.8 (ЮУНК)	ТП-85,57,63	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.06.2014	9ч50м	10ч40м	0ч50м	запитали от ТП-51 ф.3	жилой сектор	
117	Амбулакский РУЭС п/ст."Амбулакская"	ф.1	ТП-77,38,67,66,103,104	1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	на ВЛ-10 кВ ф.1 на опоре №141 оборвалась вязка провод упал на траверсу.		21.06.2014	11ч00м	11ч34м	0ч34м	устранили повреждение вкл.	Жилой сектор, скважина, водовод	
118	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4		1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	падение веток на ВЛ	МТЗ, АПВ не успешно	21.06.2014	14ч00м	14ч46м	0ч46м	убрали ветки с ВЛ, вкл. ф.4	жилой сектор, быт,насосная станция.	
119	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешно	21.06.14.	22ч56м	23ч01м	00ч05м	РПВ успешное.	Больница АВР, Жилой сектор,Быт,Промзона.	
120	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.1		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на опоре №147 обрыв вязки провода		22.06.14.	14ч30м	15ч15м	00ч45м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор быт	
121	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская	ф.13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от п/с Амбулакской до опоры №1		22.06.14.	15ч30м	18ч36м	03ч06м	ф. 13 запитали по ф. 15.	больница переведена на ф.1 жильё КНС	
122	Орский КЭС п/с Восточная	ф.8	ТП-537,553 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ (ОргЭС)		23.06.2014	14ч15м	15ч13м	0ч58м	вывели поврежденный участок вкл	типография, котельная, быт	
123	г. Оренбург ВЛ 110 кВ п/с Пугачевская			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			23.06.14.	14ч33м	14ч39м	00ч06м	вкл.	РП 61 , РП 75, РП51	
124	г. Оренбург РП-63	ф.63-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ от РП-63 до ТП-3097 ОКЭС		23.06.14.	20ч00м	20ч37м	0ч37м	вывели поврежденный КЛ, ТП-3097 запитали по ф.27-3	ввод 2 ССК "Олимпийский"	

125	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ТП-14(на обслуживании ОКЭС) в РУ-10кВ к.з. ВН		24.06.2014	7ч49	9ч05м	1ч16м	вывели ТП-14 в ремонт, вкл. ф.105	жилой сектор, быт, ЦРП (резерв), очистные сооружения, КНС-1;3; Сельсовет.	
126	г. Оренбург п/с Аэропорт	фА-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.06.2014	11ч35м	13ч21м	1ч46м	повторно вкл.	жилой сектор	
127	Сорочинский КЭС п/ст Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ успешное	24.06.2014	15ч12м	-	на время срабатывания АПВ	АПВ успешное	Школа, котельная, Д/С, Больница, Жилой сектор.	
128	г. Оренбург п/с Узловая	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО,	24.06.2014	17ч23м	17ч28м	0ч05м	повторно вкл.	жилой сектор	
129	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	1 и 2 СШ ВЛ-110кВ Кумертауская ТЭЦ-п/с Октябрьская		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.06.14.	17ч59м	18ч12м	00ч13м	повторно вкл.	Районный центр Октябрьский	
130	г.Оренбург п/с Инвертор	4СШ-10кВ, ф.Ив-20		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	"Земля" на абонентском ф.Ив-2	Земля	24.06.14.	20ч30м	20ч31м	00ч01м	вкл.	ввод1 НС, жильё, быт	
131	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		3	Гроза		21	Прочее повреждение	на ТП-51 сгорело 3 ПК		25.06.14.	6ч10м	6ч13м	0ч03м	повторно вкл.	Больница АВР, Жилой сектор, Быт, Лромзона.	на ТП-51 заменили 3 ПК вкл. в 8ч33м
132	Сакмарский РУЭС п/с Россия	ф.12 РЭСа	ТП-245, 246	3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			25.06.14.	6ч28м	9ч32м	3ч04м	вкл.	с. Татарская Каргала быт, жильё, строит.цех	
133	Перволюцкий РУЭС п/с Сельская	ф.10		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на 2СШ-10кВ п/с Сельская		25.06.14.	6ч30м	8ч30м	2ч00м	откл. ф.10, запитали по ф.2	с. Татарская Каргала	
134	Бугурусланские КЭС п/с Лучевая	ф.Л-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ, АПВ не успешно	25.06.2014	5ч50м	5ч51м	0ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	ТП-156 вкл. в 10ч50м
135	Бугурусланские КЭС РП-2	1СШ, 2СШ	ТП-143,156	3	Гроза		21	Прочее повреждение	подрядчики перекрывали крышу на РП-2 не успели завершить работу, из-за дождя		25.06.2014	6ч15м	7ч45м	1ч30м	повторно вкл.	жилой сектор	ТП-156 вкл. в 10ч50м
136	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.13		3	Гроза		21	Прочее повреждение	на ТП-131 повреждено 3 ПК		25.06.2014	8ч20м	8ч56м	0ч36м	заменяли 3 ПК вкл.	жилой сектор	
137	Бузулукский КЭС РП-2	ф.Западный-1		9	Вандальные действия		18	Повреждение кабеля, провода	сторонней организацией порвана КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-63		25.06.2014	16ч00м	16ч45м	0ч45м	откл. поврежденный участок, вкл.	быт	
138	г. Оренбург п/с Заречная	ф.Зар-4	3010	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение		земля	25.06.14.	20ч39м	21ч40м	01ч01м	откл. ЛНД 410 в стор. газонаполнительной станции. ф вкл.	метеостанция АЗС	
139	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф. 4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	26.06.14.	06ч57м			АПВ успешное	жилой сектор	
140	г.Оренбург РП-24	ф.24-8		14	Ошибочные (неправильные) действия оперативного персонала	при производстве переключения по Б/П №13 на ТП-3001 в РУ-10кВ ошибочно откл. ВН в стор.ТП-3002 ф.24-8 и вкл. 3Н.	21	Прочее повреждение			26.06.2014	10ч32м	10ч39м	0ч07м	повторно вкл. по Т.У.	частично МКБ №5	
141	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	Ввод с ТМ-1	ф.1;2;3(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			26.06.2014	13ч25м	13ч33м	0ч08м	повторно вкл.	жилой сектор, быт, административные здания.	
142	Орский КЭС Домбаровский РУЭС ВЛ-35 кВ (ВЭС)	п/ст."Домбаровская-1", п/ст."Домбаровская-2"(ВЭС)	ф.6,9,10,11,17(ОКЭС)	3	Гроза	Сильный ветер	21	Прочее повреждение	На п/ст."Голубой факел" отключилась ВЛ-35 кВ		26.06.14.	18ч30м	18ч53м	00ч23м	Повторно вкл.	пос.Домбаровка.	

143	Соль-Илецкий РУЭС п/ст. "Соль-Илецкая"	ф.18 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС) питался через ф.18 по ремонтной схеме	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	26.06.14.	16ч00м	16ч18м	00ч18м	Повторно вкл.	Жилой сектор, Быт, участок Соль-Илецкого РУЭС.	Осмотрели ВЛ-10 кВ ф.18, ф.1-3. ф.1-3 вкл. в 17ч04м по нормальной схеме.
144	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст. "Домбаровская-1"	ф.3(ГЭС)	ТП 206, 216, 218, 188 (КЭС)	3	Гроза		16	Повреждение опоры	Из-за грозы произошло возгорание деревянной опоры		26.06.2014	23ч30м	01ч30м	01ч00м		жилой сектор быт	
145	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.06.14.	01ч30м	02ч22м	00ч52м	повторно вкл	жилой сектор	
146	п/с Ростоси г. Оренбург	РШ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	"Земля" на п/с Ростоси 1 с/ш 10кВ		27.06.2014.	20ч28м	20ч49м	00ч29м	Откл. РТП-1493 вкл. Ф. РШ-1	Жил. сектор	
147	Орские КЭС РП-12	ф.1 ОргЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			28.06.14.	8ч10м	9ч05м	0ч55м	повторно вкл.	ТП-155, 203, 197, гаражи, школа, быт, жильё	
148	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ РЭСа в ст. турбазы		28.06.14.	13ч21м	14ч41м	1ч20м	откл РЛНД в ст. турбазы, вкл ф.А-5	Нежинка 3 жилой сектор	
149	г.Оренбург п/с Узловая	ф.Уз-2 РЖД		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	28.06.14.	13ч30м	13ч36м	0ч06м	повторно вкл	ТП-3057 АЗС, мойка, жилой сектор	
150	г.Оренбург п/с Узловая	ф.Уз-2 РЖД		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	28.06.14.	14ч15м	14ч18м	0ч03м	повторно вкл	ТП-3057 АЗС, мойка, жилой сектор	
151	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская	ф.10		1	Сильный ветер		17	Повреждение изоляторов (указать название)	пробой стекл. изолятора ВЛ-10кВ на оп.84	ТО	28.06.14.	16ч25м	17ч50м	1ч25м	заменяли изолятор вкл.	элеватор и школа ввод1, АЗС, быт, жильё	
152	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6	ТП-69	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-69 в РУ-10кВ залетела птица, перекрыла 2ПК		28.06.14.	15ч15м	16ч12м	0ч57м	заменяли 2ПК, вкл ТП-69	ТП-69 уч.хоз.	
153	Бугурусланские КЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Земля	28.06.14.	20ч55м	22ч15м	1ч20м	повторно вкл.	резерв больницы, быт	
154	Бугурусланские КЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке ВЛ-10кВ СЭС	Земля	29.06.14.	1ч10м	4ч05м	2ч55м	Восстановили, вкл.	резерв больницы, быт	
155	Бузулукские КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская	ф.2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ от ТП-222 до ТП-113		29.06.14.	15ч10м	15ч50м	0ч40м	вывели КЛ, запитали потребителю по ф.1	жилой сектор п.Грачёвка	
156	Новосергиевский РУЭС п/ст. "Новосергиевская"	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в ст отпайки абонентской ТП-1118	Земля	29.06.14.	16ч30м	17ч55м	1ч25м	Откл ЛР.11-8 в ст. ТП-1118, вкл ф.11	ДРСУ, пром.зона, быт	Без напряжения ТП-1118 Мелокомбинат
157	Абдулинский КЭС п/ст. "Тяговая"	ф.Питающий-1	РП-2 1-СШ-10 кВ ф.Город-2, ф.Город-3	9	Вандажные действия	На ВЛ-10 кВ ф.Город-3 по адресу ул. Полевая 82 был произведён наброс металлической	7	Наброс на провод	На ВЛ-10 кВ ф.Город-3 по адресу ул. Полевая 82 был произведён наброс	При повторно включении на п/ст. "Тяговая"	29.06.14.	21ч50м	21ч55м	00ч05м	Повторно вкл. на п/ст. "Тяговая" ф.Питающий-1.	Н.С., Жилой сектор, Организация.	Ф.Город-3 на РП-2 вкл. в 22ч40м
158	г.Оренбург п/с Пугачевская	ф.П-34		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ-10кВ №2(ОКЭС) от ТП-637 до ТП-2036 ф.П-34	"Земля"	10.06.14г	22ч30м	23ч31м	1ч31м	отсоединил и КЛ-10кВ №2 ф.П-34, вкл.	абонентов ОКЭС нет	12.07.14г. в 15ч40м вкл. КЛ-10кВ №2