

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Май 2014 г.
название (филиал, РУЭС) **ОГУ КЭС****

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Кувандыкский РУЭС ТП 111	гр.5	12	ДТП		21	Прочее повреждение	ВЛ-04 кВ от ТП-111 гр. 5 сбито опора		30.04.14. 1.05.14.	23ч53м	9ч45м	9ч52м	восстановил и опору, вкл гр.5	жилой сектор. д,сад	
2	Сорочинские КЭС ТП-34		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел на вводном рубильнике по ф.А трансформатор тока и в месте соединения СШ-		2.05.14.	15ч00м	16ч45м	1ч45м	заменяли ТТ, восстановил и СШ, вкл	магазины	
3	Бузулукский КЭС ТП-257	гр.Рожкова	12	ДТП		21	Прочее повреждение	ВЛ-0,4кВ опора №1 сбито 2 укоса. Опора, стойка и ВЛ целые		03.05.2014	09ч05м				Откл. не было.	05.05.14 16ч51м заменяли 2 укоса
4	Оренбург ТП-3057	гр.Нефтяников	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		12	Попадание воды на токоведущие части	Отгорела 1-а жила КЛ-0,4 на жд		04.05.2014	10ч24м	12ч02м	01ч38м	Перезаделал и контакт на опре.	жд Нефтяников 4	
5	Оренбург ТП-3163	гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Нет контакта на прокалывающем фаза С		04.05.2013	08ч00м	09ч42м	01ч42м	Заменяли прокалывающий	жд Светлая 25	
4	г.Оренбург п. Заречье ТП 3169	гр. 4	9	Вандажные действия	производилась отсыпка участка	1	Обрыв провода	обрыв ВЛ 04 кВ от опоры №14 до опоры №15		06.05.2014	17ч15м	18ч40м	01ч25м	обрыв "подобрали" гр.№4 вкл.	жилой сектор.	
7	Шарлыкский РУЭС ТП-45	гр.№1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Неисправен автомат отходящей группы		07.05.2014	06ч15м	07ч24м	01ч09м	Заменяли автомат, вкл.	Жилой сектор.	
8	г. Оренбург ТП-3061	гр. Пищевблок	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены 2КЛ-0,4 кВ фаза С Ввода №1 и ввода №2 на пищевблок 2-ой гор. больницы		07.05.14.	8ч37м	15ч49м	07ч 12м	на ТП-3061 и в ВРУ пищеблока отсоединили КЛ №2 ввод №2 и КЛ №1 ввод №1.	Пищевблок Ввод №1 и ввод №2 фаза С	вкл. КЛ №1 ввод №2 в 15ч49м, и КЛ №2 ввод №1 в 16ч24м 08.05.14. в
9	Шарлыкский РУЭС ТП-80	гр.1	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-80 сгорел ПН-100А ф.В гр.1		9.05.14.	16ч10м	16ч35м	0ч25м	заинициализировали ПН, вкл гр.1	кафе, частный сектор	
10	Сорочинский КЭС ТП-88	гр. 2	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	На ВЛ-0,4 кВ обрыв нулевого провода.		12.05.2014	12ч35м	13ч35м	01ч00м	Устранили обрыв, гр. вкл.	Быт.	
11	Бузулукский КЭС ТП-91	гр. ул.освещения	12	ДТП	Машина на месте. ДТП оформлено.	21	Прочее повреждение	Повреждена опора ВЛ-0,4кВ. СИП целый.		12.05.2014	13ч30м	16ч15м	02ч45м	Заменяли опору.	ул.освещение	
12	г.Оренбург ТП-3068	гр.1, гр.2	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Автомобиль кузовом порвал ВЛ-0,4кВ. Слетело 10 пролетов СИП.		12.05.2014	11ч25м	20ч45м	09ч20м	восстановил и, вкл	жилой сектор.	
13	Бугурусланский КЭС КТП 123	гр.Союз	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.05.14.	12ч19м	12ч45м	00ч26м	осмотрели ВЛ 04кВ гр.вкл	жилой сектор	
14	Оренбург ТП-3036	гр. Типография	9	Вандажные действия	Трактор ГН 7153 ОТ ПРИ УБОРКЕ МУСОРА ПОРВАЛ КЛ-0,4кВ (абонента)	18	Повреждение кабеля, провода		2 ПН-250кВ	15.05.2014	10ч35м			Откл гр в ст. Типографии	Духовная семинария	
15	Оренбург ТП-3011	гр. Строймагазин	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорело 2ПН-250А		15.05.2014	15ч45м	16ч50м	01ч05м	Заменяли ПН, вкл.	Магазин	
16	Оренбург ТП-3124	гр.1	12	ДТП	Сбита жб опора 0,4кВ. ДТП оформлено	21	Прочее повреждение	Повреждена опора ВЛ-0,4кВ. СИП целый.		15.05.2014	21ч24м	05ч02м	07ч38м	Заменяли опору.	жилой сектор	Восстановлен о 16.05.14

17	Бугурусланский КЭС ТП 12	гр. ул. освещение	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	откл. А.В. выгорел учет.		16.05.14.	23ч00м	23ч20м	00ч20м	вкл.	ул.освещение	
18	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС ТП-706(принадлежит пограничник	РУ-0,4кВ полностью	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел щит 0,4кВ полностью.РУ-0,4 пограничников, отх. гр. 0,4кВ ОКЭС		20.05.2014	14ч20м	20ч35м	6ч15м	ОКЭС совместно с пограничниками восстановили щит 0,4кВ и вкл ТП-	Жилой сектор, быт.	
19	Бугурусланские КЭС ТП-186	гр. АЗС абонента	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		откл автомат	20.05.14.	23ч10м	23ч40м	0ч30м	повт вкл.	АЗС	
20	г. Оренбург ТП 3011		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на вводном рубильнике сгорел ПН		22.05.14.	10ч20м	10ч40м	00с20м	заменяли ПН	лекарня, АЗС, жилой сектор	
21	Абдулинский КЭС ТП 15	гр 1	7	Пожар	пожар ул Орлова д 22	21	Прочее повреждение	повреждена ВЛИ 04 кВ		22.05.14.	16ч20м	18ч00м	01ч40м	устранили повреждение гр. 1 вкл	жилой сектор	
22	г.Оренбург ТП-3142		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН			23.05.14.	18ч55м	20ч40м	01ч45м	Заменяли ПН250,вкл.	Жилсектор	
23	г.Оренбург ТП-3068	гр. 2 правая сторона	9	Вандажные действия		5	Схлест проводов, провис проводов	Частное лицо при обрезке дерева схлестнуло провода		24.05.14.	09ч15м	10ч27м	01ч08м	Устранили, вкл.	Жилсектор	Составили акт.
24	г.Оренбург ТП-3053	гр.Подурова	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На гр.0,4кВ Подурова сгорели 2ПН-250А		25.05.14.	13ч45м	14ч40м	0ч55м	Заменяли ПН, вкл.	жильё	
25	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-321	гр.-4	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Выгорел СИП от опоры №18 до опоры №21		26.05.2014	06ч40м	11ч30м	4ч50м	восстановили ВЛ вкл.	жильё	
26	Акбулакский РУЭС ТП-77	гр№1	12	ДТП	Сбита ж\б опора 0,4кВ. ДТП оформлено	21	Прочее повреждение	Повреждена опора №32 ВЛ-0,4кВ. СИП целый.		27.05.14.	23ч45м				Без откл.	28.05.14 опору в 17ч00м заменили
27	Октябрьский РУЭС ТП-41	гр. 32	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на опоре №27 ВЛ-0.4 кВ слетел изолятор фазы В		28.05.2014	14ч10м	15ч05м	1ч05м	заменяли изолятор вкл.	Жилой сектор, быт.	
28	Акбулакский РУЭС ТП-21	гр.2	1	Сильный ветер		18	Повреждение кабеля, провода	На ВЛ-0,4 кВ обрыв 2 фазных проводов.		28.05.2014	18ч40м	19ч35м	00ч55м	Устранили, вкл.	Жилой сектор.	
29	г.Оренбург ТП-3053	гр. Подурова 70	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На гр.0,4кВ Подурова сгорели 2ПН-250А		30.05.2014	23ч02м	23ч38м	00ч36м	Заменяли ПН, вкл.	жильё	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Май 2014 г.**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	г.Оренбург РП-51	ф33-4 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-10кВ ф.33-4 ОГЭС упала ветка		1.05.14.	8ч20м	9ч28м	1ч08м	убрали ветку, вкл ф.33-4	ТП-3160 здание администрации п.Пригородного, дет.сад, резерв КНС	
2	Бузулукский КЭС п/с Новозаводская	ф.ГПТУ-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждён КЛ-6кВ от ТП-205 до ТП-84		1.05.14.	10ч30м	11ч00м	00ч30м	вывели КЛ-6кВ, вкл ф.ГПТУ-4	жильё, быт	02.05.14 12ч40м КЛ 6кВ от ТП 205 до ТП 84 восстановлен
3	г.Оренбург РП-33	ф.33-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на участке КВЛ-10кВ ОГЭС		2.05.14.	17ч20м	21ч15м	03ч55м	откл.	ТП-3016 жильё	
4	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.1		2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ опора 66 произошло разрушение изолятора		03.05.2014	09ч30м	10ч38м	01ч08м	Заменяли изолятор, вкл.	Водозабор, ЦРБ(АВР), бетонный завод, запрвка.	
5	Саракташский РУЭС п\с Саракташская	ф.8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена одна из двух КЛ-10кВ от опоры №62 до опоры №63(переход под		03.05.2014	16ч25м	18ч05м	01ч40м	Откинули поврежденную КЛ.Вкл. ф.8	Жилой сектор, ГАИ, быт.	

6	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.Ок-14		8	Прочее		9	Попадание птиц, животны-х под напряжение	ТП-37 кошка	ТП-37 2 ПК-10кВ	04.05.14.	03ч15м	03ч21м	00ч06м	Повторно вкл.	ЦРБ, Иволга, Хлебопродук т, жилье.	ТП-37 Хлебопродук т убрали кошку, заменяли 2 ПК, вкл. в 06ч40м
7	Оренбург п/с Степановска я	ф. С-8		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			04.05.14.	06ч17м	07ч20м	01ч03м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
8	Оренбург РП- 33	1 и 2 СШ 10- кВ		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Повреждени е на ф.33-6		04.05.14.	06ч39м	07ч29м	00ч50м	Откл. ф.33- 6 вкл. 1 и 2 СШ-10кВ	Жилой сектор.	Ф.33-6 вкл. в 07ч39м
9	Оренбург РП- 54	ф.54-6		3	Гроза		21	Прочее повреждение	Повреждени е в абонентских сетях-на дачах		04.05.14.	06ч39м	11ч49м	05ч10м	вкл.	Жилой сектор ОГЭС.	
10	Оренбург РП- 54	ф.54-4		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			04.05.14.	06ч39м	07ч29м	00ч50м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
11	Новосергеев ский РУЭС п\с Новосергеев ская	ф.11		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-1114 повреждены 2 разрядника		04.05.2014	17ч15м	17ч33	00ч18м	В 17ч33м ф.11 вкл. В 18ч20м заменяли разрядник и и вкл. ТП- 1114	Жилой сектор, водозабор.	
12	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф. 6(РЭС)	ТП 64(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП 64 разрушение проходного изолятора		05.05.14.	18ч00м	19ч40м	1ч40м	заменяли изолятор, вкл. ф.6	ретранслятор (резерв)	
13	г.Оренбург п/с Степная	ф.Ст-22 ОКЭС	РП-24 2СШ- 10кВ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждена мачтовая муфта на оп.1 КВЛ- 10кВ ф.Ст-22 от п/с Степная	"земля"	5.05.14.	20ч48м	21ч37м	0ч49м	вывели КВЛ-10кВ, 2СШ РП-24 запитали по ф.Ш-22	МКБ №5 по одному вводу	06.05.14 14ч33м КВЛ 10 кВ восстановле на вкл.

14	Илекский РУЭС Краснохолм п/с Краснохолмская	ф. 6	ТП-71	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	на РТП-71 отгорел шлейф		06.05.14.	8ч50м	10ч31м	01ч41м	Восстановили шлейфа ф.6 вкл.	жилой сектор, д/с, быт	ф.6 откл. с 10ч 00м для восстановления шлейфов.
15	Бузулукский КЭС п/с РП-1	ф. Центральный		9	Вандажные действия	При уборке мусора городскими службами, экскаватором была повреждена КЛ	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-43 до ТП-136.		06.05.14.	11ч40м	12ч05м	00ч25м	откл. поврежденный участок КЛ	жилой сектор,	восстановил и КЛ-6кВ вкл. по нормальной схеме 07.05.14. в
16	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Элеватор		9	Вандажные действия	При уборке мусора городскими службами, экскаватором была повреждена КЛ	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-202 до ТП-83.		06.05.14.	12ч00м	12ч27м	00ч27м	откл. поврежденный участок КЛ	Мель-завод, жилой сектор, быт	восстановил и КЛ-6кВ вкл. по нормальной схеме 08.05.14. в
17	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф. 9-20	ТП-138	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП-138 сгорели 3 ПК		07.05.14.	9ч55м	10ч33м	00ч38м	заменяли 3 ПК	Очистные сооружения (резерв)	
18	г. Оренбург РП-59	ф.59-10	3056 2-СШ, 3080 1-СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от ТП-3056 до ТП-1210 ф. 59-10		07.05.2014	13ч36м	14ч19м	00ч43м	откл. поврежденный участок КЛ, вкл. ф. 59-10	с ТП-3080 ЦТП 1 ввод, Насосная станция 1 ввод, с ТП-3056 ЦТП 1 ввод. жилой	
19	г. Оренбург РП-77	ф.77-4	ТП-3048	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	на ТП-259 (ОГЭС) на ТМ попала кошка		07.05.2014	10ч35м	11ч54м	01ч19м	Убрали кошку вкл. ф.77-4	жилой сектор, быт	
20	г. Оренбург п/с Южная	ф. Ю-4(ОГЭС)	ТП-3025(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 6кВ от ТП 65 До ТП 32 (ОГЭС)		09.05.14.	03ч20м	04ч23м	01ч03м	откл. повр.КЛ ф. вкл.	Банк, быт	
21	Бугурусланские КЭС п/с Лучевая	ф.Л-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждена каб.разделка на оп.1 с п/с Лучевая		09.05.14.	12ч28м	12ч57м	0ч29м	вывели КЛ, запитали потребител ей по ф.Л-5	НС, котельная, быт	Каб.разделка на оп.1 с п/с Лучевая восстановил и и вкл ф.Л-1 в 18ч34м

22	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-3 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На реклоузере СЭС поврежден проходной изолятор		09.05.14.	15ч20м	17ч25м	2ч05м	заменяли изолятор, вкл ф.Св-3	быт	
23	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.Св-4 СЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			09.05.14.	15ч20м	15ч58м	0ч38м	повторно вкл.	быт	
24	Орский КЭС РП-8(ОргЭС)	ф.19(РЖД)	2 ТП ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в Орских ГЭС		11.05.2014	15ч10м	23ч35м	08ч25м	Вкл.	Быт	
25	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф. 1-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.05.14.	18ч25м	19ч25м	01ч00м	повторно вкл.	Быт, жильё	
26	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.1	ТП-67	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-67 сгорело ПК-10А фаза А		12.05.2014	11ч00м	11ч50м	00ч50м	Заменяли ПК, вкл.ТП-67	Скважина.	
27	г.Оренбург РП-40	полностью	ТП-3119 2СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Юго-Западная до РП-40 ф.ЮЗ-38(ОГЭС)		12.05.2014	16ч00м	16ч45м	00ч45м	Вывели поврежд. участок, вкл.	Казначейство (есть резерв), магазин.	
28	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.6	ТП-70	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	В РУ-10кВ ТП-70 попала птица. Сгорел 1 ПК-10А.		12.05.2014	16ч05м	16ч30м	00ч25м	Убрали птицу, заменили ПК, вкл. ТП.	Быт.	
29	Бузулукский КЭС РП 18	ф. Межрайгаз		9	Вандажные действия	ТП 439 (Мебельный цех) производил опилровку деревьев	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упало дерево на ВЛ		13.04.14.	16ч50м	17ч35м	00ч45м		промзона	

30	Бугурусланский КЭС п/с Александровская	ф.А-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.05.14.	16ч03м	16ч20м	00ч17м	поризвели осмотр ВЛ повторно вкл.	молкомбинат, быт
31	Бузулукский КЭС п/с 7ой мкр-н (ООО"Энергонефть")	ф. котельная ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На абонентской ТП-162 ЭЧ-6 на СШ-6кВ попала куница		14.05.14.	00ч14м	01ч39м	1ч25м	устранили, вкл	КНС, резерв котельной, быт
32	г.Оренбург п/с Южная	полностью	ТП-3025, ТП-3014, 1СШ ТП-3013	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/с Южная откл. вводной выключатель ТМ-1, в яч ф.Ю-5 попала		14.05.14.	4ч35м	6ч32м	1ч57м	вкл.	ТП-3025 худ.училище, ТП-3014 газ.котельная, 1СШ ТП-3013 ФСБ
33	Бугурусланский КЭС п/с Городская	ф. Г-4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.05.14.	14ч32м	14ч32м	#ЗНАЧ!	АПВ успешно	ВНС. скважина, быт
34	г. Оренбург РП 40(ОГЭС)	ф. 40-5(ОГЭС)	ТП 3119 2 СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10кВ от ТП 585 до ТП 723		14.05.14.	17ч10м	18ч49м	01ч39		банк, УФК
35	г. Оренбург РП 57(ОГЭС)	ф.57-3(ОГЭС)	ТП 3115 1 СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 3115 до РП 11		14.05.14.	17ч08м	18ч40м	01ч32м		нарконтроль, быт жилой сектор
36	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.12		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изолятора	Поврежден изолятор опора№100		15.05.14.	14ч18м	14ч49м	00ч31м		частный сектор
37	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежд. КЛ выход с п\с на опору №1		15.05.2014	16ч12м	20ч07м	03ч55м	Вывели поврежд. участок, вкл.	Котельная, д/с резерв. жил.сектор быт.

38	Сорочинский КЭС п/сПромбаз а	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение каб. заделки на ТП-103		15.05.2014	18ч02м	18ч20м	00ч18м	вкл. СР-0,4кВ	Быт, жил.сектор.	
39	Беляевский РУЭС п/с Беляевская	1СШ-10кв		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение каб. заделки на ТП-72		15.05.2014	19ч00м	19ч30м	00ч30м	Вывели поврежд. участок, вкл.	Школа(резерв)	
38	Бузулукский КЭС РП-2	ф.АРМ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-82 до ТП-317		15.05.2014	18ч30м	19ч30м	01ч00м	Вывели поврежд. участок, вкл.	Быт, Промзона	16.05.14 КЛ 6 кВ ТП 82 до ТП 317 вкл. 20ч00м
41	Оренбург п\с 9 Января	1СШ-10кв		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на ВЛ-10кВ ф. Ян-1		15.05.2014	19ч15м	21ч00м	01ч45м		Жилой сектор.	
42	Оренбург п\с Степная	полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			15.05.2014	21ч46м	22ч07м	00ч21м	повторно вкл.	Детская больница, жилой сектор, РП-61, РП-68.	
43	Оренбург п\с Степная	ф.Ст-12		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Степная до РП-68 ф.Ст-12		15.05.2014	22ч49м	23ч56м	01ч07м	Откл. СТ-12, вкл. СВВ 10кВ	Жилой сектор, стройки	
44	Оренбург п\с Юго-Восточная	2СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от п\с Юго-Восточная до РП-48 ф.ЮВ-27(ОГЭС)		16.05.2014	03ч20м	04ч36м	01ч16м	Откл. ЮВ-27, вкл. 2СШ-10кВ.	Жилой сектор, пекарня, РП-64 2СШ-10кВ, РП-43 2СШ-10кВ,	
45	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф. 5		13	Прочее	ТП 54 (абонентская) Башнефть	21	Прочее повреждение	ТП 54 вкл РЛНД на ЗН		16.05.14.	17ч41м	21ч31м	03ч50м	вкл.	школа котельная быт жилой сектор	

46	г. Оренбург п/с Заречная	ф. Зар 4(ОГЭС)	ТП 3010(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	задымление ТП 2131		17.05.14.	20ч54м	21ч45м	00ч51м	откл ТП 2131ф. вкл	метеостанци я, АЭС	
47	Октябрьский РУЭС РП1	ф.103		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			18.05.14.	01ч10м	01ч50м	00ч40м	осмотрели ВЛ 10 кВ ф вкл.	жилой сектор быт	
48	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская	ф. 3		3	Гроза		21	Прочее повреждение	повреждени е в сетях ВЭС		18.05.14.	06ч10м	06ч49м	00ч39м	запитали по ф. 19	жилой сектор быт д/сад, школа	
49	Бугурусланс кие КЭС Асекеевский РУЭС ВЛ- 35кВ п/с Заглядино	ф.Элеватор		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Аварийно откл. ВЛ- 35кВ до п/с Заглядино		18.05.14.	03ч30м	09ч00м	5ч30м	вкл.	Элеватор	
50	Кувандыкск ий РУЭС п/с Кувандыкск ая	ф.16, РП-2 - не откл.	ТП-206	3	Гроза		12	Попадание воды на токоведущие части	На ТП-206 сгорели 2ПК		18.05.14.	08ч10м	09ч40м	1ч30м	устранили, вкл ТП-206	дорожное управление, быт	
51	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская	ф.6 не откл.	ТП-37	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-37 поврежден опорный изолятор и ПК фазы В		18.05.14.	10ч31м	11ч18м	0ч47м	устранили, вкл ТП-37	жилой сектор	
52	Абдулински й КЭС Пономаревс кий РУЭС п\с Пономаревс кая	ф.ПН-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.05.2014	05ч45м	06ч45м	01ч00м	Повторно вкл.	ЦРБ, дет.сад, милиция	
53	Абдулински й КЭС Пономаревс кий РУЭС п\с Пономаревс кая	ф.Пн-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			19.05.2014	05ч45м	05ч49м	00ч04м	Повторно вкл.	школа, администрац ия, АЭС.	

54	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	ТП-65 поврежден ТМ-160кВА		19.05.14.	20ч00м	20ч55м	00ч55м	Заменили ТМ-160 кВА, вкл.	жил. сектор	
55	Оренбург п/с Инвертор	ф. ИВ-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			20.05.14.	07ч22м	07ч30м	00ч08м	Повторно вкл.	НС 4подъем, АЗС Горсвалка, Жил. сектор.	
56	Орский КЭС РП-14(ОргЭС)	ф.24	2ТП(ОКЭС)	12	ДТП	Сбита опора ВЛ-10кВ(ОргЭС)	21	Прочее повреждение	Повреждение на участке ОргЭС		20.05.2014	10ч15м	10ч55м	00ч40м	Вывели поврежденный участок.	Быт	
57	Орские КЭС РП-14 ОргЭС	ф.13 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ от РП-14 до ТП-402		20.05.14.	21ч10м	22ч50м	1ч40м	вывели КЛ, ТП-402 запитали по линии ОргЭС	ТП-402 жилой сектор	
58	г. Оренбург РП 59	ф. 59-5		9	Вандальные действия		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ 10 кВ от ТП 1703 до ТП 3094		21.05.14.	11ч53м	12ч54м	01ч01м	Вывели поврежденный участок.	быт	
59	г.Оренбург п\с Ростоши	ф.РШ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			22.05.2014	21ч07м	22ч05м	00ч58м	Осмотрели , повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
60	г.Оренбург п\с Западная	ф. Зап-4	РП-8 1СШ-6кВ	9	Вандальные действия	Горсвет при установке опоры повредил КЛ ОГЭС	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-126 до ТП-127(ОГЭС)		22.05.2014	23ч23м	23ч44м	00ч21м	Откл. поврежденный фид. Вкл. 1СШ РП-8	Абоненты ОГЭС	В 00ч35м вкл. ф.8-1
61	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская	ф. 13		12	ДТП	ДТП оформлено.	21	Прочее повреждение	ВЛ-10кВ опора №126 сбит пасынок. Опора целая.		23.05.2014	01ч25м				Отключения не было.	

62	Оренбург п/с Юговосточная	ф.ЮВ-18 (ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ ОГЭС от п/с ЮВ до ТП-614		23.05.14.	12ч57м	15ч05м	02ч08м	Вкл.	ТП-3006 пристройка школы	
63	Сакмарский РУЭС п/с Большевик	ф.1 РЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Повреждение на участке РЭС		23.05.14.	18ч55м	19ч42м	00ч47м	Видимых повреждений нет. Повторно вкл.	Водозабор на ф.8 Котельная переходит на резерв	
64	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	В результате нагрева расплавился наконечник со стороны 0,4кВ фаза В		23.05.14.	23ч30м	01ч15м	01ч45м	Устранили повреждение, вкл.	Жилье, быт.	
65	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая	ф.Пв-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-50 возгорание ТМ	9ч35м с успешным АПВ	25.05.14.	9ч52м	10ч07м	0ч15м	откл РТП-50, вкл ф.Пв-3	р.ц. Переволоцк	ТП-50 (жилье) восстановлена и вкл в 17ч30м
66	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачёвская		ТП-217	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На ТП-217 поврежден каб.ввод ТМ-1		25.05.14.	16ч30м	17ч25м	0ч55м	На ТП-217 вывели ввод ТМ-1, запитали потребителей через ТМ-2	быт	26.05.14. в 16ч 30м восстановили каб. ввод ТМ-1 вкл. по нормальной схеме.
67	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Заглядино	ф.3т-2	РП-1(ОКЭС) ф. 3т-2 (СЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		"земля"	26.05.14.	07ч45м	08ч45м	1ч00м	обнаружил и "землю" от РП-1 ф. 3т-2, СЭС осматривает ВЛ	скважина, котельная, быт	Без напряжения КТП-28 - Скважина
68	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная	ф. Ю-9		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на ВЛ-6кВ откл. КРУН-8	АПВ успешно ф. Ю-9	26.05.14.	09ч53м	11ч20м	1ч 27м	после осмотра отпайки ВЛ от КРУН-8 повторно вкл.	жилой сектор, быт	
69	г. Оренбург п/с Восточная (ЦЭС)	2СШ-6кВ	ТП-3061 1СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			26.05.14.	12ч40м	13ч30м	0ч50м	повторно вкл.	2-ая Областная больница, ТП-1231 завод сверл	

70	г. Оренбург п/с Восточная (ЦЭС)	ф. В-9	ТП-3061, ТП-3062 1-СШ, ТП-3015	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		14	В электросети потребителя	обрыв провода на ВЛ-6 кВ от ТП-39 до ТП-14 ОГЭС повреждение КЛ-6 кВ		26.05.14.	12ч40м	13ч17м	0ч37м	На ТП-3062 вкл. СР запитали ТП-3061 2-СШ	2-ая Областная больница, УФМС, Д/С, жилой сектор, быт	ТП-3015 запитали по ф.3-6 в 14ч00м
71	Бузулукские КЭС п/с Заводская РП-11	ф. Стадион		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от РП-11 до ТП-182		26.05.14.	22ч30м	23ч10м	00ч40м	Вывели поврежденную КЛ	Быт	
72	г. Оренбург ТП-3054	ф. Шв-29	ТП-3054, ТП-781 (ОГЭС)	14	Ошибочные (неправильные) действия оперативного персонала	персонал ГУП "ОКЭС" при производстве переключений по бланку переключений №3 ошибочно откл. на	21	Прочее повреждение	полное погашение ТП-3054		27.05.2014	10ч30м	10ч38м	0ч08м	повторно вкл.	Стаматалогия	
73	Бузулукский КЭС РП-18	ф. НГРЭ		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.05.2014	17ч30м	17ч55м	00ч25м	повторно вкл.	База ОКЭС, промзона	
74	Бузулукский КЭС РП-2	ф. Палимовский		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.05.2014	17ч30м	17ч56м	00ч26м	повторно вкл.	Быт	
75	г. Оренбург п/с Степановская	ф. С-8		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.05.2014	18ч39м	19ч05м	00ч26м	Повторно вкл.	Жилой сектор, НС.	
76	г. Оренбург п/с Степановская	ф. С-7		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.05.2014	18ч45м	19ч34м	00ч49м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
77	г. Оренбург п/с 9 Января	ф. Ян-7		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленная причина			27.05.2014	19ч13м	21ч07м	01ч54м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	

78	г.Оренбург п\с 9Января	ф. Ян-3		3	Гроза		22	Невыявленная, неустановленна я причина			27.05.2014	19ч45м	21ч07м	01ч22м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
79	г.Оренбург РП-33	ф.33-10	ТП-3089	3	Гроза		3	Выход из строя силового трансформатор а	На ТП-3089 поврежден ТМ 400кВА		27.05.14.	21ч52м	03ч00м	05ч08м	Заменяли ТМ, вкл.	Жилой сектор.	
80	Бузулукский КЭС п/с 7 микрорайон	ф. дачи		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			28.05.2014	8ч35м	9ч36м	1ч01м	повторно вкл.	Дачи, пионерские лагеря	
81	Бузулукский КЭС п/с 7 микрорайон	ф. дачи		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	на ВЛ-10 кВ легло дерево		28.05.2014	10ч00м	13ч30м	3ч30м	убрали дерево вкл.	Дачи, пионерские лагеря	
82	г. Оренбург п/с Береговая	ф.21	ТП-3036	9	Вандажные действия		21	Прочее повреждение	при земляных работах на территории Кадетского корпуса порвали КЛ-		28.05.2014	14ч19м	15ч32м	1ч13м	откл. поврежден ный участок КЛ, ТП-3036 запитали по ф.Ю-3	кадетский корпус, духовная семинария, насосная станция	
83	Абдулински й КЭС Матвеевски й РУЭС п\с Матвеевска я	ф.Мт-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Провис провода на ТП-МТ6 016		28.05.2014	15ч46м	17ч09м	01ч23м	Устранили провис, вкл.	жилой сектор, поликлиника, Д/К	
84	Кувандыкск ий РУЭС п/с Кувандыкск я	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина	упало дерево на ВЛ, на опоре № 106 оборвалась вязка провода на	МТЗ	29.05.14.	5ч40м	12ч48м	07ч08м	убрали дерево, устранили поврежден ие ВЛ вкл.	сакмарский водозабор перешел на ввод №2	
85	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская	ф. 3		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	на опоре № 5 обрыв вязки провода на изоляторе		29.05.14.	14ч20м	16ч25м	02ч05м	Устранили поврежден ие, вкл.	Банк, школа, жилой сектор быт	

86	г. Оренбург РП 59	ф.59-8		9	Вандальные действия		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 1703 до ТП 3102 ф 59-8		29.05.14.	18ч30м	19ч29м	00ч59м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл	ТЦ Новый мир, жилой сектор быт	КЛ-10 кВ от ТП-1703 до ТП-3102 ф.59-8 восстановлено на 30.05.14
87	Бузулукские КЭС п/с Промбаза	ф.Город-7 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО	Отключился в ф.Город-7		29.05.14.	18ч50м	19ч10м	0ч20м	вкл.	4ый мкр-н быт	
88	Октябрьский РУЭС РП-1	ф.105 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на опоре №19 повреждение изолятора		30.05.14.	4ч00м	05ч10м	01ч 10м	заменяли изолятор ф. вкл	жильё, быт	
89	г.Оренбург РП-60	ф.60-3 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ от ТП-3086 до ТП-1142 ф.60-3		30.05.14.	6ч25м	7ч10м	0ч45м		ТП-3086 - школа 33, УФМС, жильё	