

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Март 2014 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

| № п.п. | Наименование электроустановки | | Классификатор признаков нарушений | Признак нарушения | Дополнительная информация по признакам нарушений | Классификатор причин отключений | Причина нарушения | Дополнительная информация по признакам нарушений | Срабатывание коммутации (заш. у-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл. установка) | Примечание |
|--------|--|------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| | №ТП | №гр. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бугурусланский КЭС ТП-80 | гр.Мичурина | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 13 | Отсутствие электрического контакта | На автоматическом выключателе нагрев в болтовом соединении на отходящем | Автоматический выключатель 125А. | 01.03.14. | 20ч15м | 21ч05м | 00ч50м | Устранили нагрев. Вкл. | Жилой сектор. | |
| 2 | Сорочинский КЭС ТП 135(Главное управление дорожного хозяйства) | | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | повреждение ТМ | | 02.03.14. | 10ч29м | 17ч31м | 06ч02м | произведен монтаж ВЛИ 350 м.жилой сектор запитали с ТП 73 | жилой сектор | |
| 3 | Бугурусланский КЭС ТП-1 | гр. Революционная | 8 | прочее | сход снега с крыши дома | 21 | Прочее повреждение | обрыв ВЛИ | | 02.03.14. | 17ч30м | 17ч55м | 00ч25м | устраили обрыв. Вкл. | Жилой сектор. быт | |
| 4 | Бугурусланский КЭС ТП-72 | гр. Некрасова | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 5 | Скелст проводов, провис проводов | На ВЛ-0,4кВ гр.Некрасова скелст проводов | откл. автомат | 4.03.14. | 10ч50м | 11ч35м | 0ч45м | устраили скелст, вкл гр.0,4кВ | жильё | |
| 5 | Бузулукские КЭС ТП-216 | гр. Ул. освещение | 12 | ДТП | Сбита металлическая опора 0,4кВ ул. освещения | 16 | повреждение опоры | | | 06.03.14. | 04ч50м | 05ч10м | 00ч20м | Откл. поврежденный участок, вкл. | Ул. освещение | |
| 6 | Орский КЭС ТП-60 (ОргЭС) | гр.№3 ВЛ-0,4кВ (ОргЭС) | 9 | Вандальные действия(механические повреждения) | ООО"коммунальщик" при освождении крыши 5-этажного дома от сосулек повредила ВЛ | 1 | Обрыв провода | На ВЛ-0,4кВ произошёл обрыв провода ввод на подъезд №1. | | 07.03.14. | 10ч45м | 11ч30м | 00ч45м | Восстановил и обрыв провода. Вкл. | Банк "Русь", 5-этажный жилой дом подъезд №1. | |
| 7 | г.Оренбург ТП-4 ОГЭС | гр. Пушкинская (ОКЭС) | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-4 до каб.хоробки ж/д Пушкинская 43 | | 8.03.14. 9.03.14. | 20ч50м | 3ч50м | 7ч00м | Смонтировали временную СИП с оп. линии "Ленинская" ТП-87 | ж/д Пушкинская 41 и 43 | |
| 8 | Бузулукские КЭС ТП-393 | гр.Уличное освещение | 12 | ДТП | Винювик с места происшествия скрылся. | 16 | Повреждение опоры | Повреждена ж/б опора ВЛИ-0,4кВ уличного освещения и наклонилась на проезжую часть дороги. | | 09.03.14. | 22ч45м | 22ч45м | 00ч00м | Гр.Уличное освещение не отключалась | Ул. освещение | В 23ч50м демонтировали поврежденную ж/б опору. |
| 9 | Орский КЭС ТП-Баня | ру-0,4кВ | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | Отгорела шина фаза "А" 0,4кВ (от шпильки ТМ до вводного рубильника) | | 11.03.2014 12.03.14 | 23ч50м | 3ч05м | 03ч15м | Переошиновили фазу "А" 0,4кВ, вкл. | насосная(не работает), котельная(АВР резерв) | |
| 10 | Бугурусланский КЭС ТП-111 | гр.Тубдиспансер | 8 | Прочее | Сход снега с крыши дома | 5 | Скелст проводов, провис проводов | | откл. автомат | 13.03.14г | 13ч35м | 14ч00м | 00ч25м | вкл. | резезв Тубдиспансер. | |
| 11 | г Оренбург ТП 3061 | гр пищеблок | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | поврежден КЛ 04кВ от ТП 3061 допищблока | | 15.03.14. | 05ч37м | | | | | пищблок переключил и на ввод№2 |
| 12 | Бугурусланский КЭС ТП-18 | гр.Склад | 8 | Прочее | Сход льда с крыши автомайки. | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-0,4кВ(Абонентская) ввод на автомайку. | Сгорели 3-ПН 250А | 15.03.14. | 11ч55м | 13ч30м | 01ч35м | Откл. поврежденную КЛ-0,4кВ, заменили сгоревшие ПН гр. Склад | Автомойка, ОО "Осамара автомойгут" | |
| 13 | Бугурусланский КЭС ТП-207 | гр. Жилой дом 5 | 19 | Неустановленный признак нарушения | | 22 | Неустановленная причина | | Автомат 200А | 15.03.14. | 20ч05м | 21ч15м | 01ч10м | Вкл. автомат 200А | Многоподъездный жилой дом | |
| 14 | Бугурусланский КЭС ТП-207 | гр. Жилой дом 5 | 1 | Сильный ветер | | 22 | Неустановленная причина | | Автомат 200А | 16.03.2014 | 06ч10м | 06ч30м | 00ч20м | Вкл. автомат 200А | Многоподъездный жилой дом | |
| 15 | Бугурусланский КЭС ТП-147 | гр. Ул. освещение | 1 | Сильный ветер | | 16 | Повреждение опоры | Упало дерево на СИП ул. освещения 18пролетов на земле, сломано 2 ж/б опоры | | 17.03.14. | 02ч15м | | | | Ул. освещение | 17.03.14 установили опоры, вытянули СИП. Гр. ул. освещ. выключили на В 16ч35м отключили гр. до 17ч26м без напряж. 2 магазина и жилой |
| 16 | Бугурусланский КЭС ТП-47 | гр.Уралочка | 8 | Прочее | Сход снега с крыши дома | 18 | Повреждение кабеля, провода | Оборвало ввод КЛ-0,4 в дом и оттайку СИП | | 17.03.2014 | 14ч55м | 17ч26м | 02ч31м | Устранили обрыв, вкл. | Многоквартирный жилой дом. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|----|--|--|----|-------------------------------------|---|---------------|-------------|---------|--------|--------|--|--------------------------------|----------------------|
| 17 | Бугурулanskiй КЭС ТП-207 | гр. Жилой дом 5 | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-0,4кВ от автомата до траверсы. | | 17.03.2014 | 16*42м | 18*50м | 02*08м | Заменяли КЛ-0,4кВ, вкл. гр. | Многоквартирный жилой дом. | |
| 18 | Орский КЭС ТП 163 | гр. д/сад | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | поврежден КЛ 0,4кВ от ТП-163 до д/сада фаза С | | 19.03.14. | 13*00м | | | | д/сад | гр д/сад вкл. ТП 163 |
| 19 | г. Оренбург Тп 3032 | гр. Парковская | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | поврежден КЛ 04кВ от ТП 3032 до опоры №1 | | 19.03.14. | 17*400м | 22*34м | 5*34м | устранили, вкл. | жилой сектор | |
| 20 | Медногорский РУЭС ТП-311 | гр.0,4кВ не отключалась | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | поврежден кабельный ввод частного дома ул. Никитина д 12 | | 19.03.14. | 16*20м | - | - | отключен ввод ж/д ул. Никитина д 12 | ж/д ул. Никитина д 12 | |
| 21 | Новосергиевский РУЭС ТП-314 | гр.3 | 1 | Сильный ветер | | 1 | Обрыв провода | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | | 19.03.14. | 19*00м | 20*25м | 1*25м | устранили, вкл. | быт | |
| 22 | Октябрьский РУЭС ТП-10 | гр.2 | 1 | Сильный ветер | | 5 | Сквѣст проводов, провис проводов | сквѣст проводов на ВЛ-0,4кВ | откл. автомат | 19.03.14. | 21*45м | 22*05м | 0*20м | устранили, вкл. | жильѣ, магазин | |
| 23 | Абдуллинские КЭС ТП-3 РЖД | гр.1 ОКЭС | 1 | Сильный ветер | | 15 | Повреждение разрядника, ПН | сгорел ПН ф.С гр1 | | 19.03.14. | 21*10м | 22*35м | 1*25м | замели ПН, гр.1 вкл | жилой сектор | |
| 24 | г.Оренбург ТП-3032 | гр.Кима | 1 | Сильный ветер | | 15 | Повреждение разрядника, ПН | сгорел ПН ф.С гр.Кима | | 19.03.14. | 22*10м | 22*20м | 0*10м | замели ПН, гр.Кима вкл | жилой сектор | |
| 25 | Бузулукские КЭС РП-18 | гр. Ул. освещение | 12 | ДТП | Сбита Ж.Б. опора ул.освещения | 16 | Повреждение опоры | | | 20.03.2014 | 07*40м | 11*35м | 04*05м | заменяли опору вкл. | Ул. освещение | |
| 26 | Пономаревский РУЭС ТП-1-7 | гр.№2 | 1 | Сильный ветер | | 1 | Обрыв провода | Обрыв ВЛ-0,4кВ | | 20.03.14. | 08*25м | 10*00м | 01*35м | восстановили вкл. | жилой сектор | |
| 27 | г.Оренбург ТП-3017 | СШ-0,4кВ, гр. Жувевского | 4 | Метель | | 12 | Попадание воды на токоведущие части | Повреждены 2 ПН 250А вводного рубильника, поврежден автомат гр.Жувевского | | 20.03.2014 | 15*39м | 20*00м | 4*21м | восстановили питание гр.Жувевского и вкл СШ-0,4кВ | жилой сектор | |
| 28 | Бугурулanskiй КЭС ТП-47 | гр. Уралочка | 8 | Прочее | Сход снега с крыши дома. | 1 | Обрыв провода | обрыв ввода, от опоры №2 до дома 49 ул. Краснознаменная | | 23.03.14. | 02*45м | 04*25м | 01*40м | устранили обрыв. Вкл. | жилой сектор | |
| 29 | г.Оренбург ТП-4 ОГЭС | каб.перемычка ОКЭС от ж/д ул. Пушкинская 41 до ж/д ул. Пушкинская 43 | 13 | Прочее | Бригада Ленинского РЭС при раскопках повредила КЛ-0,4кВ (ОКЭС) | 18 | Повреждение кабеля, провода | каб.перемычка от ж/д ул. Пушкинская 41 до ж/д ул. Пушкинская 43 | | 24.03.2014 | 12*00м | 23*02М | 11*02М | Ленинский РЭС восстановил и КЛ-0,4кВ от ТП-4 до Пушкинская 43 от | ж/д ул. Пушкинская 41, 43 | |
| 30 | г.Оренбург ТП-388 (ОГЭС) | КЛ-0,4кВ Ввод №1(ОКЭС) | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | КЛ-0,4кВ Ввод №1 (резерв) на ж/д пр. Победы 107/1 | | 25.03.2014. | 9*00м | 10*25м | 1*25м | На ТП-388 отключили КЛ-0,4кВ до ВРУ ж/д пр.Победы 107/1 | резерв ж/д Победы 107/1 | |
| 31 | г.Оренбург ТП-388 (ОГЭС) | КЛ-0,4кВ Ввод №2(ОКЭС) | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | На КЛ-0,4кВ повреждена фаза "В", Ввод №2 на ж/д пр. Победы 107/1 | | 26.03.14. | 18*48м | 20*26м | | в ВРУ подали одностороннему. Вкл. | ж/д пр. Победы 107/1 | |
| 32 | г.Оренбург ТП-3040 | гр. 13 Линия | 19 | Невыявленный неустановленный признак нарушения | | 15 | Повреждение разрядника, ПН | Сгорел ПН-250А фаза "А". | | 26.03.14. | 21*05м | 21*48м | 00*43м | Заменяли сгоревший ПН. гр. 13 Линия вкл. | Жилой сектор. | |
| 33 | Илекский РУЭС ТП-33 | РУ-0,4кВ | 13 | Прочее | Превышение нагрузок сторонней организацией | 21 | Прочее повреждение | К.З. РУ-0,4кВ на ТП-33 из-за превышении нагрузок Райпо | | 28.03.2014 | 10*00м | 12*50м | 02*50м | устранили, вкл. | Райпо, Зоотехника, жил. сектор | гр.Райпо отключена |
| 34 | Орские КЭС ТП-78(ОГЭС) | гр. ж.д. пр.Ленина 49 | | ЛОЖЬ | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) на ж.д. пр. Ленина 49 | | 28.03.14. | 16*07м | 19*30м | 03*27м | запитали по временной схеме от ТП-77 | Многоквартирный жилой дом. | |

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Март, 2014 г.
название (филиал, РУЭС, ОГУЭС)

| № п.п. | Наименование электроустановки | | | Классификатор признаков нарушений | Признак нарушения | Дополнительная информация по признакам нарушений | Классификатор причин отключений | Причина нарушения | Дополнительная информация по причинам нарушений | Сработавшие коммутационные аппараты (заш. у-ва) | Дата | Время откл. | Время вкл. | Длительность перерыва электроснабжения | Принятые меры | Отключенные потребители (эл.установка) | Примечание |
|--------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------|--|--|---|--|
| | ПС или РП | №фила | №ТП | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/ст Фрунзе | Ф. ФР-3 (СЭС) | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | "Земля" | 05.03.2014г | 12ч10м | 14ч36м | 02ч26м | вкл. | 3хТП Быт,резерв больницы. | |
| 2 | г.Оренбург п/ст Степная | Ф.Ст-27 | РП-67 1СШ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | повреждение кабельного ввода на РП-67 ф. Ст-27 | ТО, МТЗ. | 05.03.2014г | 14ч18м | 15ч10м | 00ч52м | на РП-67 вывели ф. Ст-27, вкл. СМВ | ТП-1,ТП-2,ТП-4,ТП-5,частный сектор. | |
| 3 | г.Оренбург РП-31 | Ф.31-5 (ОГЭС) | ТП-3022(ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-6кВ от Р-31-5-3 до ТП-1407.(ОГЭС). | | 05.03.2014г | 14ч40м | 16ч15м | 01ч35м | вывели КЛ-6кВ от Р.31-5-3 до ТП-1407, вкл. ф. 31-5 | ТП-1407, 1007 (Абонентские)Детский лагерь Дубки | |
| 4 | г.Оренбург ЦРП НМЗ | 1-СШ, 2-СШ | ТП-3071,3070,3058,3059,3060,3053. | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3070 до ТП-3071 Л.1 ф. 31,КЛ-10кВ(ОКЭС) на п/с | "Земля" | 06.03.2014г | 08ч07м | 09ч26м | 01ч19м | вкл. ф.-24, ф.-12 ТП-3060,3058 2СШ ,3053. | КНС, Самзский водозабор, ЦТП, жилой сектор,быт | ТП-3058 1СШ , ТП-3059 вкл в 10ч36м. ТП-3071 вкл. в 10ч57м. КЛ-10кВ от ТП-3070.кв.ТП. |
| 5 | г.Оренбург п/с Пугачи | ВЛ-110кВ Пугачевская Юго-Восточная | п/с Кординная 1СШ 10кВ, Заречная 2СШ, Овощевод 1СШ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | На п/с Пугачи отключилось устройство резервного отказа выключателя | | 09.03.2014 | 10ч51м | 11ч25м | 00ч34м | В 11ч24м в ручном режиме перевели РП-58 2СШ-10кВ на ф.50-21 по | частично Областная больница(АВ Р), Жилой сектор, быт. | |
| 6 | Соль-Илекский РУЭС п/с Соль-Илекская | 110кВ | Соль-Илекский район полностью | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | На п/с Пугачи отключилось устройство резервного отказа выключателя | | 09.03.2014 | 10ч51м | 11ч16м | 00ч25м | Запитали п/с через Акбулак | Соль-Илекский район полностью | |
| 7 | г.Оренбург п/ст."Шевченковская" | ф.Шв-21(ОГЭС) | ТП-3097 1-СШ 10кВ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-10кВ(ОГЭС) от п/ст."Шевченковская" до РП-63 | | 10.03.14. | 03ч12м | 03ч55м | 00ч43м | На РП-63 откл. ф.Шв-21, вкл. СВ-10кВ. | СК "Олимпийский" | |
| 8 | г.Оренбург РП-59 | 2СШ-10кВ | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | Превышение нагрузки на В ф.59-16 | откл В ф.59-16 | 12.03.14. | 10ч27м | 10ч30м | 0ч03м | повторно вкл. | РП-59 2СШ-10кВрезерв НС и ЦТП, жильё, быт | |
| 9 | г.Оренбург п/с Степановская | Ф.С-1 | ТП-3179 | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 13.03.2014 | 06ч51м | 07ч10м | 00ч19м | повторно вкл. | Жилой сектор | |
| 10 | г.Оренбург РП-51 | Ф.51-8 | ТП-3153,3154,3155(ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 17 | Повреждение изоляторов (указать название) | Пробой изолятора абонентской ТП-1385 | | 13.03.14г. | 14ч14м | 15ч51м | 1ч37м | откл РП-1385, вкл ф.51-8 | откл. ТП-3153,3154,3155. Жилой сектор | |
| 11 | г. Оренбург п/с Заречная | ф. Зар-4(Оренбургский р-он) | ТП 3010(ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | Повреждение в сетях ПО ОГЭС | | 13.03.14. | 19ч00м | 21ч50м | 02ч50м | | метеостанция(ДГУ) АЗС | |
| 12 | Абдулинский КЭС п/с Тяговая | ф. питающий 1 РП 2 1СШ | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | повреждение КЛ 10 кВ от опоры №23/10-7 ТП 106 (Таттрансгаз) | | 14.03.2014 | 19ч15м | 19ч50м | 00ч35м | откл. поврежденный КЛ | жилой сектор быт. | |
| 13 | Бугурусланский КЭС п/ст."Микеевская" 35/10кВ(СЭС) | Ф.М-4(СЭС) | ТП-М4-4(ГУП"ОКЭС") | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 17 | Повреждение изоляторов (указать название) | На опоре ВЛ-10кВ поврежден опорный изолятор. | Земля | 15.03.14. | 10ч17м | 12ч56м | 02ч39м | Заменяли изолятор. Вкл. | Жилой сектор. | |
| 14 | г.Оренбург п/ст."Степановская"(ЦЭС) | Ф.С-1(Оренбургский РЭС) | ТП-3179(ГУП"ОКЭС") | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 5 | Скелст проводов, провис проводов | Произошел скелст проводов старой ВЛ-10кВ с новой ВЛ-10кВ. | | 15.03.14. | 11ч19м | 16ч14м | 04ч55м | Осмотрели ВЛ-10кВ, устранили скелст. ф.С-1 вкл. | Жилой сектор,Быт. | |
| 15 | Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская" | ф.6 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 11 | Наличие "Земли" | | АПВ не успешное | 15.03.14. | 12ч07м | 12ч30м | 00ч23м | РПВ успешное | Промзона,Жилой сектор,Быт | После РПВ "Земля" на ф.6 пропала. Осмотрели ВЛ-10кВ ф.6,видимых повреждений. |
| 16 | Кывандыкский РУЭС п/ст."Кывандыкская" | ф.6 | | 1 | Сильный ветер | | 6 | Падение сучьев деревьев, веток на токоведущие части | При осмотре ВЛ-10кВ обнаружили около опоры №49/3 лежала ветка. | МТЗ, АПВ не успешное | 15.03.14. | 12ч49м | 14ч40м | 01ч51м | Осмотрели ВЛ-10кВ,видимых повреждений не обнаружено | Промзона,Жилой сектор,Быт | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|----|---|--|----|--|--|--------------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| 17 | г.Оренбург п/ст."Южная" | ф.Ю-3 | ТП-3036 | 9 | Вандажные действия | Строительная компания "Стройконтракт" при производстве земляных работ порвали КЛ-6кВ | 18 | Повреждение кабеля, провод | Порвана КЛ-6кВ (ГУП"ОКЭС") от ТП-3036 до ТП-89 | | 15.03.14. | 13x52м | 14x46м | 00x54м | Откл.повр.у часток. ф.Ю 3 вкл. | Газовая котельная,КНС,Кадетский корпус,Дуговая семинария. | КЛ-6кВ восстановлен на, вкл. в21x46м |
| 18 | Кувандыкский РУЭС п/ст."Тяговая"(РЖД) | ф.6(РЖД) | ТП-725,726 (ГУП"ОКЭС") | 1 | Сильный ветер | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | РЖД причину отключения не назвали. | | 15.03.14. | 14x40м | 18x30м | 03x50м | РЖД осмотрели ВЛ-10кВ. ф.6 вкл. | Жилой сектор. | |
| 19 | г.Оренбург п/ст."Степановская"(ЦЭС) | ф.С-1(Оренбургский РЭС) | ТП-3179(ГУП"ОКЭС") | 13 | Прочее | | 9 | Попадание птиц, животных под напряжение | | | 16.03.2014 | 16x15м | 17x52м | 01x37м | Убрали птиц, вкл. | Жилой сектор,Быт. | |
| 20 | Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская | ф.12 ОКЭС | | 1 | Сильный ветер | | 2 | Отгорание шлейфа | Отгорел шлейф на РТП РЖД | | 16.03.14. | 19x14м | 20x03м | 00x47м | РЖД устранили повреждение, вкл. ф.12 | Жилой сектор, быт, следственный комитет | ЦРБ, котельная сработало АВР |
| 21 | г.Оренбург п/ст."Степановская"(ЦЭС) | ф.С-1(Оренбургский РЭС) | ТП-3179(ГУП"ОКЭС") | 1 | Сильный ветер | | 5 | Скелст проводов, провис проводов | Скелст проводов ВЛ-10кВ | | 17.03.14. | 02x43м | 06x04м | 03x21м | Оренбургский РЭС устранили, вкл. | Жилой сектор,Быт. | |
| 22 | Бугурусланские КЭС п/с Лучевая | ф.Л-5 | | 1 | Сильный ветер | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | АПВ успешное | 17.03.14. | 01x38м | - | - | АПВ успешное | Не было | |
| 23 | Сорочинский КЭС п/с Сорочинская | ф.19 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провод | Повреждена КЛ-10кВ от ТП-58 до ТП-21(ОКЭС) | "земля" | 17.03.2014 | 15x09м | 15x40м | 00x31м | Откл. ТП-58(ОКЭС) ф.19 вкл. | Котельная(не решла на резерв), дет.сад, школа, КНС | ТП-58 вкл. в 16x20м |
| 24 | Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная | ф.СВ-4(СЭС) | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 17.03.2014 | 11x54м | 17x50м | 05x56м | СЭС Методом последовательного вкл. участков вывели | Быт | ф.СВ-4(СЭС) протяженностью 50км |
| 25 | Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская" | ф.1 | | 1 | Сильный ветер | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | "земля" | 17.03.2014 | 16x58м | 17x38м | 00x40м | Осмотрели, повторно вкл. | Больница(АВР), сваяжина, маслозавод(резерв) | |
| 26 | Абдулинский КЭС Понамаревский РУЭС п/ст."Понамаревская" | ф.Пн-1 | | 2 | Дождь | Обледенение электроустановок. | 2 | Отгорание шлейфа | На ТП-Пн-1-14 на принимающей траверсе 0,4кВ отгорел шлейф. | | 18.03.14. | 01x26м | 01x47м | 00x21м | ф.Пн-1 повторно вкл. | Отдел полиции перешли на резерв, Жилой сектор. | вкл. в 10x 30м 18 частных жилых дома. |
| 27 | Абдулинский КЭС Понамаревский РУЭС п/ст."Понамаревская" | ф.Пн-1 | | 2 | Дождь | Обледенение электроустановок. | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 18.03.14. | 04x33м | 05x21м | 00x48м | Откл. ТП-Пн-1-12, ф.Пн-1 вкл. | Жилой сектор. | вкл. в 10x 30м ТП-Пн-1-12(Жилой сектор) |
| 28 | Сакмарский РУЭС п/ст."Сакмарская" | ф.9(РЭС) | ТП-15,17,18(ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 6 | Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части | На ВЛ-10кВ упало дерево. | | 18.03.14. | 02x40м | 04x40м | 02x00м | Убрали дерево с ВЛ-10кВ. вкл. | Промзона, Жилой сектор. | |
| 29 | г. Оренбург РП-64 ЗСШ | ф.ЮВ-38 | РП-62 3 СШ(ОГЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провод | повреждение КЛ 10кВ от РП 64 до РП 62 ф. 64-31 | | 18.03.14. | 09x09м | 10x12м | 01x03м | откл ф. 64-31 вкл. ф.ЮВ-38 | РП-62 ЗСШ (ОГЭС) | РП-62 ЗСШ запитали по резерву |
| 30 | Кувандыкский РУЭС РТП1(РЖД) | ф.6 (РЖД) | ТП-725,726 (ГУП"ОКЭС") | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 18.03.14. | 12x13м | 13x22м | 01x09м | произвели осмотр ВЛ ф.6 вкл | жилой сектор | |
| 31 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская 1 | ф.19 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | повреждение на ТП 233 (абонентская) | | 18.03.14. | 10x30м | 12x41м | 02x11м | откл ТП 233 ф.19 вкл. | насосная, КНС, жилой сектор | |
| 32 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская | ф.19 | | 1 | Сильный ветер | | 9 | Попадание птиц, животных под напряжение | ТП-260 попала птица | | 18.03.14. | 17x27м | 19x13м | 01x46м | | насосная, КНС, жилой сектор | |
| 33 | Кувандыкский РУЭС РТП1(РЖД) | ф.6 (РЖД) | ТП-725,726 (ГУП"ОКЭС") | 1 | Сильный ветер | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | Т.О. | 18.03.14. | 19x00м | 21x25м | 02x25м | РЖД осмотрели ВЛ-10кВ. вкл. | Жилой сектор. | |
| 34 | Илекский РУЭС Краснохолм п/с Краснохолмская | ф.2 | | 1 | Сильный ветер | | 21 | Прочее повреждение | На деревянной опоре №50 слетел крюк с изолятором. | | 18.03.14. | 14x00м | 20x56м | 06x56м | Заменяли крюк с изолятором м. вкл. | сторожка сельхозтехники | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------|----|---|----|--|---|-----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--|---|--|
| 35 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС) | ф.10(ГУПО КЭС) | | 1 | Сильный ветер | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | МТЗ на фазе "С" | 19.03.14. | 01ч05м | 01ч55м | 00ч50м | Откл.ЛР-56, 1/2 часть ф.10 с п/ст."Домбаровская" вкл. | Школа,Жилой сектор,Быт. | Осмотрели ВЛ-10кВ,осмотрели все ТП, в 03ч20м ф.10 включили полностью |
| 36 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-1"(ВЭС) | ф.19(ГУПО КЭС) | | 1 | Сильный ветер | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 19.03.14. | 02ч25м | 02ч40м | 00ч15м | повторно вкл. | насосная, КНС, жилой сектор | |
| 37 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-1"(ВЭС) | ф.19 | | 1 | Сильный ветер | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 19.03.14. | 02ч55м | 04ч45м | 01ч50м | Откл. ЛР-19/4, ф.19 с п/ст."Адамовская-1" до ЛР-19/4 вкл. | насосная, КНС, жилой сектор | 13ч30м ф.19 вкл полностью |
| 38 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-1"(ВЭС) | ф.3(ГУПО КЭС) | | 1 | Сильный ветер | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 19.03.14. | 02ч55м | 05ч05м | 02ч10м | Осмотрели ВЛ-10кВ ф.3, вкл. | Котельная, Жилой сектор, Быт. | |
| 39 | Орский КЭС Адамовский РУЭС п/ст."Адамовская-2"(ВЭС) | ф.9(ГУПО КЭС) | | 1 | Сильный ветер | 21 | Прочее повреждение | на опоре №127 слетел поровод с изолятора | | 19.03.14. | 07ч05м | 10ч30м | 03ч25м | устранили вкл. | водозабор, котельная, жилой сектор | |
| 40 | Сорочинский КЭС п/с Промбаза | ф.5 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 21 | Прочее повреждение | повреждение на п/с Промбаза | | 19.03.14. | 09ч05м | 10ч15м | 01ч10м | ф.5 до Р-553 запитали по ф.12, ф.5 до Р551 запитали по ф.10. | школа, д\сад, жилой сектор, котельная переключ. на 2 питании | 16ч50м ф.5 вкл. полностью повреждение на п/с Промбаза в яч. ф.5 |
| 41 | Орский КЭС Кварзинский РУЭС п. Красноярский | ф.Элеватор Айдырля | ТП-16 (ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 19.03.14. | 09ч10м | 13ч00м | 04ч50м | вкл. | жилой сектор | |
| 42 | Орские КЭС РП-14 (ОргЭС) | ф.13 ОКЭС | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-402 до ТП-160 | | 19.03.14. | 19ч35м | 22ч47м | 3ч12м | вывели КЛ-10кВ, вкл ф.13 | жилой сектор | Запитали через ДГУ ТП-160 в 00ч55м, ТП-161 в 02ч40м, ТП-405 ОбГЭС |
| 43 | Медногорский РУЭС п/с Медногорская-городская | ф.2 | РП-1 (ОКЭС) | 1 | Сильный ветер | 6 | Падение сучьев, веток на токоведущие части | Упало дерево на ВЛ-10кВ в пролете оп.59-60 | МТЗ | 19.03.14. 20.03.14. | 20ч50м | 01ч06м | 4ч16м | убрали дерево, вкл ф.2 | ТП-21,23 теплица и рынок | РП-1 запитали по ф.14 жильё в 21ч37м |
| 44 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская | 1СШ-10кВ | ф.2, ф.3 (ОКЭС) | 4 | Метель | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 20.03.14. | 11ч45м | 11ч55м | 00ч10м | Повторно вкл. | ЦРБ(перешла на резерв), администрация. | |
| 45 | Беляевский РУЭС п/с Беляевская | ф.БЕ-3 | | 4 | Метель | 5 | Схлест проводов, провис проводов | Схлест проводов 0,4кВ на ТП-309. Автомат отходящей группы не отключился | | 20.03.2014 | 11ч45м | 12ч22м | 00ч37м | ТП-309 откл. вкл. ф.БЕ-3 | Быт, ЦРБ(перешла на резерв), Жилой сектор, лесхоз. | ТП-309 гаражи. |
| 46 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1 | ф.1-3 ОКЭС | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | Осмотр ВЛ и ТП повреждены и не выявил | | 20.03.14. | 18ч35м | 19ч25м | 0ч50м | откл. Р-23 отпайку ВЛ в ст. ТП-6, вкл ф.1-3 | жилой сектор | Без напряжения остались ТП-6, ТП-43, ТП-44 |
| 47 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1 | 2СШ-10кВ, ф.1-3 ОКЭС | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 17 | Повреждение изоляторов (указать название) | На ТП-6 поврежден опорный изолятор ВН в ст. линии | При вкл Р-23, откл 2СШ РП-1 | 20.03.14. | 20ч24м | 20ч47м | 0ч23м | откл. Р-23 отпайку ВЛ в ст. ТП-6, вкл 2СШ РП-1 | жилой сектор | Заменяли изолятор и вкл. ТП-6 в 0ч10м |
| 48 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая | ф.3 | РП-1 2СШ (ОКЭС) | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | Т.О. | 21.03.14. | 21ч20м | 21ч38м | 00ч18м | повторно вкл. | скважина, котельная жилой сектор | |
| 49 | г.Оренбург п/ст."Ивертор" | ф.Ив-5 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 9 | Попадание птиц, животных под напряжение | На опоре №89 ВЛ-10кВ в ст.Горсвалки лежал грач. | Земля | 22.03.14. | 13ч08м | 15ч08м | 02ч00м | Осмотрели ВЛ-10кВ ф.Ив-5, на опоре №89 убрали грача. ф.Ив-5 вкл. | НС IV-подъём, ТК "Новый Мир", АЭС "Лукойл", АЭС "Петрол", Горсвалки | |
| 50 | г.Оренбург п/ст."Ивертор" | ф.Ив-7 | РП-59 1-СШ 10кВ | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-10кВ №2(ГУП"ОКЭС С") от п/ст."Ивертор" до РП-59. | Земля | 22.03.14. | 15ч06м | 15ч10м | 00ч04м | На РП-59 по Т.У откл. ф.Ив-7. РП-59 1-СШ 10кВ запитали по ф.59-15. | НС, ЦТП, Жилой сектор, Быт. | |
| 51 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС) | ф.9 (ГУП"ОКЭС") | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 2 | Отгорание шлейфа | На ТП-268 Ру-10кВ отгорел шлейф и касался корпуса. | Земля | 23.03.14. | 09ч30м | 11ч24м | 01ч54м | Устранили повреждение. ф.9 вкл. | Жилой сектор. | |
| 52 | Бугурусланский КЭС Асеевский РУЭС п/с Фрунзе 35/10 | ф.Фр-3 (СЭС) | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | 11 | Наличие "земли" | | | 24.03.14. | 14ч17м | 14ч33м | 00ч16м | повторно вкл. | ЭхТП без напряжения (ОКЭС) резерв больницы, быт. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|----|---|---|----|---------------------------------------|---|------------------|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 53 | Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/ст."Домбаровская-1"(ВЭС) | ф.11 (ГУП "ОКЭС") | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | МТЗ | 25.03.14. | 07ч40м | 08ч05м | 00ч25м | повторно вкл. | Войсковая часть, Гайский ГОК. | |
| 54 | Бугурусланские КЭС п/с Городская | ф.Г-8 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | На ТП-66 перекрыло СШ-0,4кВ, сгорело ЗпН вводн.руб., Латомагов | Успешно е АПВ | 25.03.14. | 17ч57м | - | 0ч00м | ф.Г-8 в работе, вывели в ремонт ТП- 66 | ТП-66 две скважины, быт, жильё | ТП-66 востановил и Щит-0,4 кВ, в 22ч05м ТП- 66 вкл. |
| 55 | г.Оренбург п/ст."Овоще вод" II-СШ 10 кВ (ЦЭС) | РП-33 2- СШ,РП-54 2 СШ (ОГЭС) | ТП- 3012,3043,3 082,3088,30 89. | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | На п/ст."Овоще вод" отключился ТМ-2 | | 26.03.14. | 05ч29м | 06ч53м | 01ч24м | На п/ст."Овоще вод" вкл. СВ-10кВ | ЖНС,Жилой сектор,Быт. | ЦЭС не придоставил и информацию по отключению |
| 56 | Медногорский РУЭС п/ст. "Медногорская- Городская" | ф.22(ГУПО КЭС) | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | На ТП-222 повреждена концевая кабельная муфта КЛ-10кВ(ГУП"ОКЭС") в ст.ТП- | T.O. | 26.03.14. | 19ч49м | 20ч25м | 00ч36м | Откл.повр.у часток. ф.22 вкл. | ЦТП(резерв), Жилой сектор,Быт,Д етсад. | |
| 57 | Соль-Илецкий РУЭС РП-1 | ф.1-3 ОКЭС | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | поврежден КЛ от опоры до ТП-12 | T.O. | 27.03.14. | 08ч26м | 09ч15 | 00ч49м | откл поврежден ный КЛ ф.1- 3 вкл | жилой сектор ,быт, баня | ТП-1вкл в 11ч10м |
| 58 | Бузулукский КЭС п/с Бузулукская | ф. Красный флаг 1 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждены концевой разделки на КЛ-6кВ (ОКЭС) на опоре №40 выход с ТП- | | 27.03.14. | 19ч40м | 19ч42м | 00ч02м | повторно вкл. уч. от ТП-343 до ТП-1 запитали по ф. АБЗ п/с Речная | пром зона | КЛ-6кВ востановлен на, вкл. в12ч450м |
| 59 | Кувадыкский РУЭС РП-1 | ф.1-11 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 18 | Повреждение кабеля, провода | Повреждена КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-114(ОКЭС) | | 29.03.14. | 16ч16ч | 18ч24м | 02ч08м | Вывели поврежден ную КЛ, ТП- 114,112, 113 запитали по ф. 66 | Быт, жил. сектор | |
| 60 | Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая | ф. 11 | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | T.O. | 29.03.14. | 23ч50м | 23ч58м | 00ч08м | повторно вкл. | скважина, котельная, жилой сектор. | |
| 61 | г. Оренбург п/с Степановская | ф. С- 1(Орен, р- он) | ТП- 3179(ГУП"О КЭС") | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 21 | Прочее повреждение | На ВЛ-10кВ ф С-1 откл. реклоузер В-С-1-2(Оренб. р-он) | | 30.03.14. | 01ч20м | 02ч20м | 01ч00м | повторно вкл. | жилой сектор | |
| 62 | г. Оренбург п/с Пугачевская 1СШ | РП- 72(ОКЭС) | | 19 | Невыявленный, неустановленный признак нарушения | | 8 | Неисправность в ПС и сетях АО | причину откл. ЦЭС не сообщил | | 30.03.14. | 23ч20м | 00ч09м | 00ч49м | вкл. | жилой сектор | |
| 63 | Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС | | ТП 502(ОКЭС) | 8 | Прочее | Из-за угрозы подтопления откл. ТП | 22 | Невыявленная, неустановленная причина | | | 30.03.14. | 12ч25м | - | - | откл. РТП- 502 по запросу абонента | зернодробил ка, гормолзавод | вкл ТП-502 в12ч00м 21.04.14. |