

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.  
по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2014 г.  
название (филиал, РУЭС, ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	г.Оренбург ТП-2023	гр. Авиагородок-2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-2023 сгорел ПН-250 А фазы "С"		01.10.14.	08ч16м	09ч38м	01ч22м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	жилой сектор, быт.	
2	г.Оренбург ТП-3036	гр. Котельная ввод 1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3036 до ВРУ котельной ввод 1		02.10.2014	13ч07м	13ч07м	00ч00м		Котельная резервный ввод	КЛ восстановле на 03.10.14 в 15ч08м
3	Бугурусланские КЭС ТП-51	гр. Белинского	12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита ж/б опора №19 ВЛ-0,4кВ		02.10.14.	18ч25м	18ч25м	00ч00м		Без отключения	
4	г.Оренбург ТП-3026	гр. Степная 118	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-3026 сгорел ПН-250А		02.10.2014	19ч02м	20ч48м	01ч46м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	Часть многоквартирного дома	
5	Акубулакский РУЭС ТП-9	гр.3	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На ВЛ-0,4 упала ветка, откл. автомат		03.10.2014	17ч00м	17ч30м	00ч30м	Убрали ветку, вкл.	Жилой сектор	
	Абдулинский КЭС ТП-98	гр.АЭС,Жилой сектор.	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв линейного фазного провода.	Отключился автомат 100А.	04.10.14.	20ч20м	21ч45м	01ч25м	Устранили обрыв. Вкл.	АЭС,Жилой сектор.	
7	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС ТП-2/15	гр.№2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-2/15 выгорел автомат 100А.		04.10.14. 05.10.14.	22ч15м	00ч20м	02ч05м	Заменяли автомат. Вкл.	Жилой сектор.	
8	Бугурусланский КЭС КТП 169	гр. быт	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП 169 откл АВ 160 А		07.10.14.	19ч10м	20ч05м	00ч55м	повторно вкл	жилой сектор быт	
9	Бугурусланский КЭС КТП 169	гр. быт	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	на ТП 169 откл АВ 160 А		08.10.14.	19ч40м	20ч00м	00ч20м	повторно вкл	жилой сектор быт	
10	Сорочинские КЭС ТП143	гр.№3	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Поврежден ПН фазы"С"	09.10.14.	20ч34м	20ч51м	00ч17м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	
11	Бугурусланские КЭС КТП-7	гр. Сбербанк	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Отключился автомат.	09.10.14.	22ч05м	22ч15м	00ч10м	Включили автомат	Сбербанк	АВР не сработало
12	Сорочинские КЭС ТП-22	гр.№2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена отпайка абонентского КЛ-0,4кВ резервного ввода школы		11.10.14.	05ч02м	14ч00м	8ч58м	На ВЛ-0,4кВ с опоры откинули поврежденный КЛ, вкл гр.	быт, резерв школы	
13	Акубулакский РУЭС ТП-3	гр.3	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-0,4кВ с крюка снетел изолятор		11.10.14.	15ч35м	16ч15м	0ч40м	Устранили, вкл.	жильё	
14	Сорочинские КЭС ТП-38	гр.1	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ВЛ-0,4кВ на оп. вырвало крюк в результате произошел сход проводов		11.10.14.	16ч28м	17ч00м	0ч32м	Устранили, вкл.	жильё	
15	Сорочинские КЭС ТП-24	гр.1	1	Сильный ветер		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Упала ветка, в результате обрыв провода с оп. 6/3		11.10.14.	18ч37м	19ч15м	0ч38м	Устранили, вкл.	жилой сектор	
16	Илекский РУЭС ТП-2	Вводной рубильник	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ТП-2 сгорел Т.Т 150/5 фазы "А".		11.10.14.	19ч25м	21ч30м	02ч05м	Заменяли сгоревший Т.Т. Вкл.	Жилой сектор.	

17	г.Оренбург ТП-3122	гр.№1	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ВЛИ-0,4 кВ в пролёте опоры №10, опоры №11 поплавились линейный провод СИП	Отключился автомат 100А.	12.10.14. 13.10.14.	23*09м	00*31м	01*22м	На ж/б опоре №10 ВЛИ-0,4 кВ отключили три фазные линейные провода и	Жилой сектор.	устраили поврежде ние гр №1 вкл16*21м
18	г.Оренбург ТП-1743	2Щ-0,4кВ	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	короткое замыкание на абонентской гр. стройплощадка	Отключился вводной автомат 2СШ	13.10.14.	21*20м	22*03м	0*43м	вкл.	ж/д Салмышская 43/2, дет/сад	
19	г.Оренбург ТП-3057	гр. Бакинская	9	Вандальные действия	При незаконной опиловке дерева в охр. зоне ВЛ- 0,4кВ произошел схлест проводов	1	Обрыв провода	обрыв "0" провода опора №4		14.10.2014	14*45м	14*55м	00*00м	Устранили, вкл.	Жилой сектор	Высокое напряжение повреждена Бытовая техника, составили акты
20	Октябрьский РУЭС ТП-30	гр.2	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		5	Схлест проводов, провис проводов	На ВЛ-0,4кВ гр.2 обнаружили схлест проводов		14.10.14.	20*02м	20*50м	0*48м	Устранили, вкл.	Жилой сектор	
21	Бузулукские КЭС ТП-91	гр.Уличное освещение	12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита опора уличного освещения		15.10.14.	02*15м	02*15м	00*00м	15.10.14 в 11*20м заменяли опору.	Уличное освещение	
22	Акулацкий РУЭС ТП-17	гр.1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	замыкание электропроводк и сарая абонента		15.10.14.	04*47м	05*30м	0*43м	На ВЛ-0,4кВ с опоры срезали шлейфа на сарай и 1 гараж	гаражи	
23	г.Оренбург ТП-3108	гр.Тепличная	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		21	Прочее повреждение	отсутствие контакта на опоре		15.10.14.	17*15м	17*15м	00*00м	заменяли прозрачиваю щий зажим	ул Мирнинская дом 41 (Частный дом)	
24	Медногорск й РУЭС ТП- 467	гр.№4	9	Вандальные действия	Теплосети при производстве земляных работ порвали КЛ- 0,4кВ(ОКЭС)	18	Повреждение кабеля, провода	Порвана КЛ- 0,4кВ от ТП-467 до Детсада №15		16.10.14.	14*10м	22*25м	08*15м		Детсад №15.	16.10.14. 22*25м КЛ восстановле на вкл.
25	Бугурусланск ие КЭС ТП-54	гр.Бамбурова нечетная	12	ДТП		16	Повреждение опоры	Повреждена опора №7 ВЛ- 0,4кВ		17.10.14.	21*15м	21*15м	00*00м		Без отключения	
26	Оренбург ТП- 3026	гр. Стелная 118	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН		Поврежден ПН 250А фаза "С"	17.10.14.	22*02м	22*35м	00*33м	Заменяли ПН, вкл.	Жил.сектор	
27	Оренбург ТП- 3091	гр.№4	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановлен ная причина		Автомат 250А	17.10.14.	23*02м	23*50м	00*48м	Вкл. автомат	Жил.сектор	
28	Акулацкий РУЭС ТП-14	гр.2	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4кВ обрыв нулевого провода		18.10.14.	14*47м	15*29м	0*42м	Устранили обрыв. Вкл.	Жил.сектор	
29	Бугурусланск ий КЭС ТП207	гр. ж/д №5	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановлен ная причина		Автомат 200А	18.10.14.	18*30м	18*50м	0*20м	повторно вкл	Жил.сектор	
30	Александров ский РУЭС ТП- 172	гр.№1	7	Пожар	ул.Советская 153 пожар	22	Невыявленная, неустановлен ная причина			19.10.14.	03*30м	04*50м	01*20м	Отсоединил и ввод в дом, вкл.	Жил.сектор	
31	г. Оренбург ТП-3061	гр. Детский корпус	9	Вандальные действия	Организация Электроспецрем онт при производстве работ порвала КЛ-0,4	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждены 2КЛ-0,4кВ от ТП- 3061 до ВРУ Детского корпуса. Сгорело 6 ПН- 250А	Сгорело 6 ПН- 250А	20.10.2014	11*00м	16*31м	05*31м	2КЛ-0,4кВ восстановил и сфазирова ли. Вкл.	Детский корпус	восстановил и 2КЛ вкл
32	Бугурусланск ий КЭС КТП- 125	гр.Пелюченск ое шоссе	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановлен ная причина	На ТП-125 отключился автомат 160А.		20.10.14.	13*00м	14*05м	01*05м	повторно вкл	Жилой сектор, Быт.	
33	Бугурусланск ий КЭС КТП- 51	гр.2	12	ДТП		16	Повреждение опоры	Сбита ж/б опора 0,4кВ гр.2	автомат не отключился	21.10.14.	15*35м		0*00м		Жилой сектор, Быт.	
34	Бугурусланск ий КЭС ТП-6	ТМ-1	19	Невыявленный · неустановлен ный признак нарушения		13	Отсутствие эл. Контакта	ТМ-1 отгорела шина 0,4кВ фаза "А"		23.10.14.	06*30м	07*15м	00*45м	Вкл. СР 0,4кВ	Н.С.резерв, школа, жил. сектор	

35	г. Оренбург ТП-3142	гр. Аксакова	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	13	Отсутствие эл. Контакта			23.10.14.	18*13м	00*00м	00*00м	Экодолье ул. Аксакова 37 в ШС дома сделали одноименку	жилой дом	
36	Сакмарский РУЭС ТП-411	гр. Л-3	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы "В"		24.10.14.	08*35м	09*57м	01*22м	Осмотрели ВЛ- 0,4кВ, замени ли ПН. Вкл.	Школа, Банк "Оренбург".	
37	г. Оренбург ТП-3007	гр. Красногорс кая не отключалась	7	Пожар	14	В электростр ебителя	Замыкание электропроводк и на чердаке абонента по ул. Туркестанская 28Б		27.10.14.	9*43м			отключили 2 ввода ж/д Туркестанск ая 28	Ж/Д Туркестанская 28Б	Подключили ввод Туркестанск ая 28 по запросу абонента
38	Сорочинский КЭС ТП-28	гр. №3	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН-100А фазы "В"		28.10.14.	00*10м	00*40м	00*30м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	Жилой сектор.	
39	Сакмарский РУЭС ТП-102	гр. Население	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	21	Прочее повреждение	На автоматическом выключателе 160А выгорел контакт фазы "в".	Отключился автомат 160А.	29.10.14.	08*35м	10*35м	02*00м	Заменяли автомат. Вкл.	Жилой сектор, АТС, Ма газин.	
40	г. Оренбург РП-59 РУ- 0,4кВ	гр. Ди агностики 19	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	21	Прочее повреждение	Подгорели контакты на вводном рубильнике в ВРУ дома Диагностики 19		30.10.14., 31.10.14.	23*00м	00*10м	1*10м	Заменяли вводной рубильник в ВРУ дома, Вкл.	Ж/Д Диагностики 19	
41	Бугурусланск ие КЭС КТП Св4-16	гр. 21	19	Невыявленный неустановлен ый признак нарушения	6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	Обрыв 2-х пролетов ВЛ- 0,4кВ		31.10.14.	08*20м	12*39м	04*19м	Восстановил и, вкл	Быт.	
42	г. Оренбург ТП 3048	гр. Куйбышева	7	Пожар	22	Невыявленная, неустановлен ная причина			31.10.2014	22*50м	23*45м	00*55м	на время тушения пожара на ТП 3048 откл гр Куйбышева	быт	ул. Куйбышева дом 10а откл. ввод с опоры

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению. По ГУП "ОКЭС" Октябрь 2014 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.л.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	г.Оренбург РП-1	2-СШ 6 кВ	ТП-3029	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на абонентской линии.(завод ЖБИК)		01.10.14.	08ч32м	09ч20м	00ч48м	Откл. повр. участок. РП-1 2-СШ 6 кВ вкл.	Школа,Жилой сектор.	
2	г.Оренбург Сакмарская ТЭЦ	ВЛ-110кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	откл. ВЛ-110кВ Сакмарская ТЭЦ-п/с Оренбургская 1-ая цепь	АПВ успешное	01.10.14.	12ч01м	-	Время срабатывания АПВ		г.Оренбург	
3	г.Оренбург п/с Заречная	ф.Зар-4	ТП-3010	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Заречная" повреждён МВ.		01.10.14.	13ч20м	15ч00м	1ч40м	Откл.повр.у часток ТП-3010 запитали с п/ст."9 Января" по ф. Яц-5	АЗС, метеостанция	
4	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская	ф.1		2	Дождь	На абонентской ТП-11 на ВН в ст. п/ст." Медногорская-Городская"с крыши попала вода.	17	Повреждение изоляторов (указать название)	На абонентской ТП-11 на ВН в сторону п/с Медногорская-Городская повреждены	"ЗЕМЛЯ"	01.10.14.	16ч04м	19ч11м	03ч07м	На ТП-11 на ВН в ст. п/ст."Медногорская-Городская" установили щиты ф.1	Жилой сектор, пром. зона, сады огороды	
5	Сакмарский РУЭС ТП-101			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП-101 откл. МВ в ст. ТП-102		01.10.14.	17ч45м	19ч00м	01ч15м	Осммотрели, прозвонили кабельные линии 10 кВ, поврежден	Эlevator,Жилой сектор,Быт.	
6	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	02.10.2014	10ч03м	10ч44м	0ч41м	повторно вкл.	школа, Жилой сектор, сбербанк, Д/С,	

7	г.Оренбург РП-33	ф.33-4		12	ДТП	Автомобиль С555ВВ. ДТП оформлено	16	Повреждение опоры	Сбито 2 укоса опора №5. Опора целая.		02.10.2014	09ч32м	09ч32м	00ч00м		Отключения не было.	
8	Октябрьский РУЭС ТП-34			13	Прочее		21	Прочее повреждение	По окончанию заявки при вкл. РТП-34 не вошел нож.		02.10.2014	13ч27м	13ч27м	00ч00м	Устранили поврежден ие, вкл.	Организации.	Для ремонта РТП откл. ВЛ от ЛР14-8. с 13ч27м до 13ч47м
9	Оренбург ЦРП 3-го подъема	1 СШ-10кВ	РП-61 1СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1489 до ТП-251(ОКЭС)		02.10.2014	17ч31м	17ч47м	00ч16м	Вывели поврежден ный участок, вкл.	КНС и Тяговая тролейбусная перешли на резерв.	КЛ восстановлен а, вкл. в 01ч06м
10	Оренбург РП- 71	ф.71-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		АПВ успешное	02.10.2014	17ч29м	17ч29м	00ч00м		Отключения не было.	
11	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.23 Оренбургэ нерго		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			02.10.14.	19ч45м	19ч50м	00ч05м	РП-2 ОКЭС запитали по ф.4	Жилой сектор.	
12	Орские КЭС РП-12	ф.6	ТП-148	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			03.10.14.	06ч20м	07ч17м	00ч57м	повторно вкл.	Насосная станция	
13	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.6	отпайка ВЛ- 10кВ от Р-13 до ТП-64 ОКЭС	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-64 поврежден ТМ.		02.10.14., 03.10.14.	19ч25м	15ч35м	20ч10м	Заменяли ТМ,вкл	ретранслятор (резерв)	
14	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РЛНД 14-4 до ТП-23(ОКЭС)		03.10.2014	13ч10м	15ч10м	02ч00м	Поочередн ым включение м выявили поврежден ный участок.	Больница(пер ешла на резерв), организации, жилой сектор, школа	На 14ч10м большую часть потребителе й запитали.
15	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая-Городская	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина			03.10.14.	19ч43м	20ч00м	00ч17м	повторно вкл.	Узел связи,Теплопу нкт,Жилой сектор,Быт.	

16	Акбулакский РУЭС п/ст. "Акбулакская".	ф.15		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Провод действующей ВЛ-10кВ ф.15 захлестнуло под траверсу вновь построенной		04.10.14.	04448м	05ч07м	00ч19м	Устранили повреждение, вкл.	РОВД,Пожарная часть,СПТУ,Жилой сектор,Быт.	
17	Бузулукский КЭС п/с ж/д Больница	ф ОКЗ(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		Т.О.	05.10.14.	14ч20м	14ч45м	00ч25м	осмотрели ВЛ повторно вкл	быт жилой сектор	
18	г.Оренбург п/с Юго-Западная	ф.ЮЗ-43, 1СШ-10кВ РП-57	2СШ-10кВ ТП-3115	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-10кВ ф.ЮЗ-43 ОГЭС		6.10.14.	23ч00м	23ч19м	0ч19м	на РП-57 вкл СМВ, поврежд. КЛ выведен	магазины, кафе	КЛ-10 кВ ф.ЮЗ-43 10.10.14. восстановили, вкл.
19	г.Оренбург РП-50	ф.50-8	ТП-1759	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			07.10.14.	11ч21м	11ч28м	00ч07м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф. 3, 5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	по запросу ДПГ ЗЭС в связи с графиком разгрузки энерго системы		07.10.14.	20ч00м	21ч09м	01ч09м	вкл	котельные, школа д,сад жилой сектор быт.	
21	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	по запросу ДПГ ЗЭС в связи с графиком разгрузки энерго системы		07.10.14.	21ч00м	21ч05м	00ч05м	вкл.	жилой сектор	
22	г.Оренбург РП-68	ф.68-22		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10 кВ(Абонентская) от РП-68 до ТП-3100	Т.О.	08.10.14.	08ч10м				Торговый комплекс ООО "Новый Мир"	
23	г.Оренбург РП-2	ф.2-4	ТП-3014	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ(ОГЭС) от ТП-51 до ТП-8		08.10.14.	13ч50м	15ч07м	01ч17м	Откл. повр. участок. ф.2-4 вкл.	Котельная.	
24	г.Оренбург п/ст."Юго-Западная"	ф.ЮЗ-37	ТП-3023 1-СШ,ТП-3115.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10 кВ(ОГЭС) отп/ст."Юго-Западная" до РП-57	Земля	09.10.14.	12ч35м	12ч40м	00ч05м	РП-57 2-СШ,ТП-3023 1-СШ 10 кВ,ТП-3115 1-СШ 10 кВ запитали по ф.Шв-29 в	ТП-3023 1-СШ,ТП-3115.	РП-57 1-СШ 10 кВ,ТП-3115 2-СШ 10 кВ запитали с РП-60 по ф.60-2 в 13ч25м. КЛ-10 ф.ЮЗ-37

25	Октябрьский РУЭС ТП-21			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-21 сгорел ПК-10 кВ фазы "В".		09.10.14.	10ч50м	11ч30м	00ч40м	Заменяли сгоревший ПК, вкл.	Почта, Ростелеком, Жилой сектор.	
26	Бузулукский КЭС п/ст. "Бузулукская".	ф.Город-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от опоры №13 до опоры №14 переход под		09.10.14.	10ч16м	11ч10м	00ч54м	ф.Город-5 частично запитали от ф.Город-2, ф.Дом Советов, ф.Обшежитие	Жилой сектор, Быт.	
27	Бузулукский КЭС РП-11	ф.Домбыта		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от ТП-445 до ТП-293		09.10.14.	10ч30м	12ч20м	01ч50м	Откл.повр.у часток ф.Домбыта запитали по ф.ГПТУ с п/ст."Новозаводская"	Жилой сектор, Быт.	
28	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	10.10.14.	10ч55м	11ч30м	0ч35м	вкл	резерв водозабора, катодная защита ЛПУ, жильё	
29	Бузулукский КЭС РП-2	ф.Северный		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-201 до ТП-281		11.10.14.	03ч30м	04ч55м	01ч25м	Вывели поврежденный участок, вкл.	быт жилой сектор	КЛ-6кВ от ТП-201 до ТП-281 восстановили, сфазирован. вкл в 09ч30м 17.10.14
30	Акбулакские КЭС п/с Акбулакская	ф.15		1	Сильный ветер		1	Обрыв провода	Обрыв линейного провода ВЛ-10кВ в пролете оп. 281-282		11.10.14.	17ч30м	18ч47м	1ч17м	Устранили повреждение, вкл.	центральный р-н Акбулака, котельная №4, 2, резерв котельной №1, жильё	
31	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Красный флаг		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина			11.10.14.	17ч45м	17ч48м	0ч03м	повторно вкл.	пром.зона, быт	
32	Орский КЭС РП 20	ф 14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ от РП 20 до РП 3 ОргЭС		13.10.14.	09ч05м	09ч10м	00ч05м	откл поврежденную КЛ	абонентов ОКЭС нет	13.10.14. 18ч00м КЛ от РП 20 до РП 3 восстановлена вкл
33	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская	ф. СЕ 10		18	Прочее	МК 99 при производстве работ поведила КЛ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от п/с Сельская до ТП 1		13.10.14.	14ч35м	15ч15м	00ч40м	ф. СЕ 10 запитали по ф. СЕ-2	жилой котельная отчистные сооружения быт	КЛ восстановлена, ТП-1 вкл. в 22ч20м

34	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф.СВ 1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП СВ 1-10в результате повреждения 2-х опорных изоляторов сгорело 3 ПК	АПВ успешное	13.10.14.	14ч46м	14ч46м	00ч00м	На ТП СВ 1-10 заменили 3 ПК заменили 2 опорных изолятора	жилой сектор быт	
35	Бузулукские КЭС п/сЗаводская	ф.Общежитие з-да Куйбышева		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от п/с Заводская до ТП-67	ТО	14.10.14.	15ч02м	15ч38м	00ч36м	Вывели поврежденный участок, вкл по ф.Город-1 п/с Бузулукска	Две котельные перешли на резерв,аптека, быт.	Восстановили, собрали нормальную схему в 18ч43м
36	г.Оренбург п/с Степная	ф.Ст-43 ОКЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			14.10.14.	18ч21м	22ч00м	3ч39м	после испытания КЛ под УПК, вкл.	потребителей ОКЭС нет, абонентские ТП-1489,1032	
37	г.Оренбург РП-39	ф.39-8(ОГЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			15.10.14.	10ч50м	11ч28м	00ч38м	Запитали по ф. 39-4	ТП-3098 Жилсектор, овощехранилище, КНС.	
38	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская	ф.1		8	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП-210 ВЛ-10кВ попала птица		15.10.2014	12ч50м	12ч54м	00ч04м	Повторно вкл. При осмотре обнаружил и птицу.	Больница(перешла на резерв), администрация организации, жилой сектор, школа	
39	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	полностью	ф.1(ОКЭС) и ТП-160,161(ОКЭС)	8	Прочее		9	Попадание птиц, животных под напряжение	Массовый перелет птиц		15.10.2014	16ч10м	16ч44м	00ч34м	Осмотрели, повторно вкл.	Быт.	ф. 1 вкл. в 16ч44м ф. 24 вкл. в 17ч00м
40	Бузулукский КЭС РП-2	ф.Северный		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-281 до ТП-199		16.10.14.	15ч35м	16ч10м	00ч35м	Откл.повр. участок КЛ-6кВ. ф.Северный на РП-2 вкл.	Школа глухонемых, Жилой сектор.	КЛ-6кВ от ТП-281 до ТП-199 восстановили, вкл в18ч55м.
41	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская	ф.43		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		7	Наброс на провод	на ВЛ 10кВ в полете от опоры 129/8 до опоры 129/9 наброс	ТО	16.10.14.	22ч42м	00ч20м	0138м	Устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	
42	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф Водовод 2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение на РП 15 (водоканал)		16.10.14.	21ч38м	23ч16м	01ч38м	откл ВЛБ 2(выключатель линейный блочный ) ф вкл	Насосная станция	

43	г. Оренбург п/с Ростоши	РШ-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			17.10.14.	04ч34м	04ч56м	00ч22м	повторно вкл.	жилой сектор	
44	г.Оренбург п/ст."Оренбургская"	ф.О-17		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повыреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/ст."Оренбургская" до ТП-1204	Т.О.	17.10.14. 18.10.14.	14ч35м	12ч21м	21ч46м	Восстановили КЛ, откл ДГУ на ТП-3067,3378, вкл ф.О-17 полностью	КНС,Жилой сектор,Быт.	в 17ч03м на ТП-3067 установили ДГУ-100кВа,запитали КНС, 5 двухэтажных
45	г.Оренбург п/с Оренбургская, Ростоши, Промбаза, Юго-Восточная			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.10.14.	06ч00м	06ч01м	00ч01м	повторно вкл.		
46	Акбулакский РУЭС	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.10.14.	06ч00м	06ч10м	00ч10м	повторно вкл.	Акбулак	
47	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.10.14.	06ч00м	06ч18м	00ч18м	повторно вкл.	Шарлык	
48	Александровский РУЭС	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.10.14.	06ч00м	06ч18м	00ч18м	повторно вкл.	Александровка	
49	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.10.14.	06ч00м	06ч09м	00ч09м	повторно вкл.	Соль-Илецк	
50	г.Оренбург ВЛ-110кВ п/с Ростоши	ф.РШ-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Неисправность в сетях МРСК		18.10.14.	06ч00м	7ч00м	1ч00м	повторно вкл	ТП-3152, 3153, 3154, 3155,3156, 3157, 3158, 3159, 3180 п.Пригородный	
51	г.Оренбург ВЛ-110кВ п/с Ростоши	ф.РШ-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Неисправность в сетях МРСК		18.10.14.	06ч00м	6ч25м	0ч25м	повторно вкл	ТП-3152, 3199 п.Пригородный	

52	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская	ф.Элеватор		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Поврежден КЛ-6кВ от п/с Бузулукская до РП-8 ОКЭС	ТО	18.10.14.	5ч18м	7ч15м	1ч57м	КЛ выведен, РП-8 запитали с п/с Заводская ф.Общежит	РП-8-Элеватор, РП-3-Мельзавод	КЛ-6кВ восстановили, испытали, вкл. в 15ч20м 19.10.14.
53	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на отпайке абонентской ТП-1	АПВ успешное	18.10.14.	9ч16м	9ч16м	0ч00м	Откл отпайку абонентской ТП-1	ТП-15, ТП-46 резерв пекарни, храм вкл 11ч57м	Вкл отпайку 000"Гранит" ТП-1 в 18ч11м
54	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.105	ТП-15	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	ТП-15 поврежден проходной изолятор		18.10.14.	23ч20м	01ч25м	01ч05м	ТП-15 заменили изолятор, вкл.	Жил сектор, юрид. лица	
55	г.Оренбург РП-75	ф.РШ-5 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			19.10.14.	10ч25м	10ч28м	0ч03м	повторно вкл	ТП-3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3180 п.Пригородный	
56	Орский КЭС РП 3 (ОргЭС)	ф3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от РП 13 до ТП 299		20.10.2014	09ч00	16ч30м	06ч30м	восстановили КЛ вкл.	потребителей ОКЭС нет	
57	Октябрьский РУЭС п/ст. "Нижний Гумбет"	ф. 6		18	Прочее	водоканал производил земельные работы повредил КЛ	18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от РЛНД 4-6 до ТП 50 (ОКЭС)	МТЗ	20.10.14.	15ч25м				Резвное питание насосной станции.	
58	г. Оренбург ЦРП НМЗ 1 и 2 СШ		ТП-3053,3058,3059,3060.3070,3071.	9	Вандальные действия	На ТП-3070 разобрана кирпичная кладка РУ-10 кв.	21	Прочее повреждение	На ТП 3070 сгорало 3 ПК в ячейки ф.12.	Т.О.	20.10.14.	17ч04м	17ч13м	00ч09м	ТП-3053,3058,3059,3060 вкл. в 17ч13м	НС,КНС,Котельная,ЦТП,Почта,Жилой сектор,Быт.	ТП-3071(НС) вкл. в 19ч08м
59	Медногорский РУЭС п/ст. "Медногорская-Районная"	ф.30		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	На ЛР-4 подвижный нож.		20.10.14.	18ч40м	19ч40м	01ч00м	На ЛР-4 установили шунт. Вкл.	Котельная,Жилой сектор,Быт.	
60	Беляевский РУЭС п/ст. "Дубенская" 110/35/10 кВ	ф.5		8	Прочее	Снег	21	Прочее повреждение	на ТП 5 (абонентская) повреждение опорного изолятора		21.10.14.	04ч10м	08ч12м	04ч02м	осмотрели ВЛ повторно вкл	Школа,Жилой сектор,Быт.	

61	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		9	Вандажные действия	При производстве работ подрядной организацией ЭСМ	18	Повреждение кабеля, провода	Обрыв ВЛ-10кВ ф. 15		21.10.14.	07ч40м	07ч54м	00ч14м	отключили Р-7 ф 15 вкл	котельная жилой сектор быт	В 09ч16м Устранили повреждение . Все абоненты запитаны.
62	г.Оренбург РП-59	ф. 59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.04.2014	10ч53м	10ч55м	00ч02м	Повторно вкл. по ТУ	Абоненты ОГЭС	
63	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая	ф.6 РЖД	ТП-725,726	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			21.04.2014	14ч04м	14ч50м	0ч46м	Повторно вкл.	жилой сектор	
64	Бузулукские КЭС РП-1	ф.Сухореченский		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение на абонентской ТП-18 (АЗС)		21.10.14.	21ч30м	22ч10м	0ч40м	откл РТП-18, вкл ф.Сухореченский	дачи, колония	
65	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	22.10.14.	05ч35м	05ч35м	0ч00м	АПВ успешно	жильё, быт	
66	г.Оренбург РП-75	ф. 75-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	На ВЛ-10кВ опора №19(ОГЭС) обрыв вязки.		22.10.2014	12ч18м	17ч16м	04ч58м	ОГЭС устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
67	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф. 1; 6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			22.10.2014	13ч45м	15ч104м	01ч19м	Осмотрели, повторно вкл.	Быт, насосная станция	
68	г Оренбург п/с Оренбургская 2СШ	ф.0-17		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	на п/с Оренбургская 2СШ "земля"		23.10.14.	22ч29м	22ч40м	00ч11м	при повторном вкл. на п/с Оренбургская ф 0-17 на ТП 1204 откл. МВ в	КНС жилой сектор быт	ТП 3378 вкл 00ч07м
69	Медногорский РУЭС п/ст. "Медногорская-Городская"	ф.14		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	ВЛ-10кВ на ЛР-9(абонентский) отгорел нож фазы "С".		24.10.14.	11ч24м	13ч10м	01ч46м	На ЛР-9 установили шунт. Вкл.	Хлебокамбинат-перевели на резервный ввод, Жилой сектор.Быт.	

70	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/ст."Кваркенская"	ф.13(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	25.10.14.	10ч30м	11ч00м	00ч30м	Осмотрели ВЛ-10кВ. Повторно вкл.	Жилой сектор.	
71	г.Оренбург РП-19	ф.19-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10(ОГЭС) от ТП-519 до ТП-826		25.10.14.	15ч06м	15ч46м	00ч40м	Откл. повр.участок к КЛ- 10кВ,ф.15-9 вкл.	Школа,АЗС,Пе карня,Жилой сектор,Быт.	
72	г.Оренбург п/ст."Юго- Восточная"	ф.ЮВ-28	РП-43 2- СШ,ТП-3040 1-СШ	9	Вандальные действия	Автосалон Вектор Авто ул. Мира 1/2 при производстве земляных работ повредили КЛ- 10кВ(ОКЭС)	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от п/ст.Юго- Восточная" до РП-43.	МТЗ	25.10.14.	15ч04м	15ч54м	00ч50м	На РП-43 вкл. СМВ- 10кВ.	Школа, Пенсионный фонд, Жилой сектор,Быт.	
73	Медногорск ий РУЭС п/с Медногорск ая-Городская	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		6	Падение сучьев, деревьев, веток на токоведущие части	На отпайке ВЛ-10кВ ОКЭС в ст. с/о обнаружили ветки		27.10.14.	10ч15м	11ч15м	1ч00м	откл отпайку ВЛ- 10кВ в ст. дач, вкл ф.1	быт, пром.зона	в 12ч30м убрали ветки, вкл дачи
74	г. Оренбург п/с Аэропорт	ф. А-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		АПВ не успешное	29.10.14.	19ч17м	20ч31м	1ч14м	вкл	жилой сектор	
75	Медногорск ий РУЭС п\с Медногорск ая- Районная	ф. 43		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	ВЛ-6кВ опора№38 отгорел шлейф	Земля	30.10.2014	13ч18м	14ч31м	01ч13м	Запитали через ф.46	дет.сад, поликлиника, быт.	Восстановили в 16ч00м, собрали нормальную в19ч03м
76	г.Оренбург РП-68	ф.59-16		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РП-68 до РП- 59 ф.59-16		30.10.14.	18ч47м		00ч00м	Вывели поврежден ную КЛ	Отключения не было.	КЛ-10кВ испытание прошла.
77	г.Оренбург п/с 9 Января	ф.Ян- 2(ЦЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	п/с 9 Января поврежден проходной изолятор ф. Ян-2		31.10.14.	17ч53м	18ч47м	00ч54м	Устранили поврежден ие, вкл.	Жил.сектор	На время устранения повреждения откл. ф.Ян-3