

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2014 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.л.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключен-ные потребители (эл. установки)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бугурусланский КЭС КТП 45	гр. Пушкина	19	Неустановленный признак нарушения.		21	Прочее повреждения.	на КТП 45 откл АВ		03.09.14.	14ч25м	15ч15м	00ч50м	повторно вкл.	жилой сектор	
2	г. Оренбург ТП-548	гр. Котеджи прав. сторона	19	Неустановленный признак нарушения.		13	Отсутствие эл. контакта.	на ВЛ-0,4 кВ на опоре ввод в дом Загородное шоссе 32		04.09.14.	10ч20м	10ч20м	00ч00м	перезаделал и контакт фазы "В" на опоре, вкл.	Загородное шоссе 32	
3	Шарлыкский РУЭС ТП-41	гр.№3	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждения разрядника,пн.	Сгорел ПН-100А фазы "В".		07.09.14.	09ч40м	10ч20м	00ч40м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ,заменяли сгоревший ПН.Вкл.	Промзона,Жилой сектор,Быт.	
4	Оренбург ТП-3221	гр. Морг	19	Неустановленный признак нарушения.		18	Повреждение кабеля, провода.	Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-3221 до ВРУ морга. Нет 1-й фазы.		09.09.2014	09ч02м	16ч34м	7ч32м	произвели монтаж новой КЛ, вкл.	Морг.	
5	Бугурусланский КЭС КТП 108	гр. Жилые дома 31-33	19	Неустановленный признак нарушения.		21	Прочее повреждения.	Нагрев контактов на автомате		11.09.2014	21ч35м	22ч00м	00ч25м	ПОДТЯНУЛИ КОНТАКТЫ, ВКЛ. АВТОМАТ.	Жилой сектор	
	Октябрьский РУЭС ТП-45	гр.№2	19	Неустановленный признак нарушения.		22	Невыявленная, неустановленная причина		Автомат 160А	12.09.14.	08ч35м	09ч05м	00ч30м	Осмотрели ВЛ-0,4кВ,,вкл.	Жилой сектор, быт.	

7	Медногорский РУЭС ТП-131	гр. 1 (Чернышевского дом №3)	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждения разрядника, пн.	На ТП-131 сгорело 2 ПН		14.09.14.	18ч55м	20ч55м	02ч400м	заменяли ПН гр. 1 вкл	жилой дом	повреждение в ШС дома	
8	Шарлыкский РУЭС ТП-17	Вводной рубильник	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждения разрядника, пн.	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "В"		15.09.14.	08ч35м	09ч10м	00ч35м	Заменяли ПН. Вкл.	Асфальтный завод.		
9	г. Оренбург ТП-3180	гр. №5	19	Неустановленный признак нарушения.		1	Обрыв провода.	На ВЛ-0,4кВ на опоре №3 произошел обрыв провода ввод в жилой дом ул. Горная 3 и произошел	Отключился автомат 100А.	15.09.14.	16ч58м	19ч40м	02ч42м	Восстановил и обрывы. Вкл.	Жилой сектор.		
10	Сорочинский КЭС ТП-61	гр. №3	19	Неустановленный признак нарушения.		16	Повреждения опоры.	На ВЛ-0,4кВ подгнила деревянная опора №3-2 и наклонилась.	гр. №3 на ТП-61 не отключалась.	17.09.14.	20ч19м	20ч19м	00ч00м	На опору №3-2 установили ж/б приставку. Вкл.	Жилой сектор.	Для установки ж/б приставки на опору №3-2 отключали гр. №3, вкл. в	
11	Орские КЭС ТП-426	гр. №2	19	Неустановленный признак нарушения.		14	Пожар	откл. гр. №2 для тушения пожара частного дома		18.09.14.	17ч32м	20ч55м	03ч23м	Потушили пожар, вкл.	Жилой сектор.		
12	Соль-Илецкий РУЭС ТП-102	гр. №3	12	ДТП	ДТП оформлено.	16	Опоры	Повреждена опора 0,4кВ №13.		20.09.2014	18ч20м	21ч55м	03ч35м	Заменяли опору, вкл. гр.	Жилой сектор.		
13	г. Оренбург ТП-3060	гр. Общежитие	19	Неустановленный признак нарушения.		14	Пожар	Откл. гр. Общежитие для тушения пожара в гаражах		21.09.2014	06ч28м	08ч39м	02ч11м	Потушили пожар, вкл.	Жилой сектор, поликлиника, сауна.		
14	Сорочинский КЭС ТП-35	гр. №1	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждение разрядника, пн.	На ТП-35 сгорел ПН-100А фазы "В".		22.09.14.	12ч10м	12ч30м	00ч20м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	Женская консультация, Детская поликлиника.		

15	Шарлыкский РУЭС ТП-41	гр. №4	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,пн.	на ТП-41 сгорел ПН (100А) фазы "А" на руб. группа №4		23.09.14.	10ч05м	10ч25м	0ч20м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	жилой сектор, пром. зона		
16	Бугурусланский КЭС ТП-75	гр.Контакт	19	Неустановленный признак нарушения.		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП-75 откл. автомат.		24.09.2014	14ч45м	15ч20м	00ч35м	Повторно вкл. автомат.	Автомойка		
17	г.Оренбург ТП-3140	гр№1	19	Неустановленный признак нарушения.		13	Отсутствие эл. контакта.	На ВЛИ-0,4кВ ввод в дом ул. Аксакова 1 плохой контакт на нулевом прокалывающем зажиме		24.09.14.	22ч27м	22ч27м	00ч00м	Заменяли прокалывающий зажим, вкл	Жил.сектор		
18	Илекский РУЭС ТП-25	Вводной рубильник	2	Дождь		21	Прочее повреждения.	На вводном рубильнике сгорели ТТ-150/5 фазы "А"и"В"		25.09.14.	22ч40м	24ч00м	01ч20м	Демонтировали сгоревшие ТТ. Вкл.	Жилой сектор.		
19	Бузулукский КЭС РП 18	гр. ул. освещение	12	ДТП	сбита опора № 15	21	Прочее повреждения.	повреждение ЖБ опоры		26.09.14.	19ч00м			гр не откл.	ул. освещение		
20	Шарлыкский РУЭС ТП 35	гр. 6	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,пн.	сгорело 2 ПН 100А фаза В С		26.09.14.	18ч40м	19ч15м	00ч35м	осмотрели ВЛ поврежденный нет заменили ПН гр вкл	жилой сектор		
21	Бугурусланский КЭС	гр Пекарня	19	Неустановленный признак нарушения.		22	Невыявленная, неустановленная причина	На ТП 16 откл АВ 250 А		26.09.14.	19ч20м	19ч35м	00ч15м	Повторно вкл. автомат.	жилой сектор		
22	Новосергеевский РУЭС ТП-108	гр.2	19	Неустановленный признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,пн.	Сгорел ПН-250А		27.09.2014	21ч50м	22ч30м	00ч40м	осмотрели ВЛ поврежденный нет заменили ПН гр вкл	Быт.		

23	Сорочинский КЭС ТП-143	гр.3	19	Неустановленн ый признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,пн.	Сгорел ПН-100А из-за превышения нагрузок.		28.09.2014	21ч45м	22ч05м	00ч20м	Заменяли ПН, вкл.	Быт.		
24	Октябрьский РУЭС ТП-23	гр.№5	19	Неустановленн ый признак нарушения.		15	Повреждение разрядника,пн.	На ТП-23 гр.№5 ввод №2 в ст.Начальной школы сгорел ПН-100А фаза "А".		30.09.14.	10ч40м	11ч20м	00ч40м	Заменяли сгоревший ПН. Вкл.	Начальная школа-ввод №2.		

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2014 г.
название (филиал, РУЭС, ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутационные аппараты (заш. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фила	№ТП														
1	Бугурусланский КЭС Асекевский РУЭС п/с Заглядино тяговая	ф.3Т-2		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			01.09.2014	12ч20м	12ч40м	00ч20м	Повторно включили.	Элеватор, школа, водозабор(есть резерв), быт	
2	Орский КЭС п/с Городская	ф. 35	ТП 99, 424	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			02.09.14.	13ч00м	14ч05м	01ч05м	Повторно включили.	жилой сектор	
3	Орский КЭС п/с Городская	ф. 35	ТП 99, 424	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях ОргЭС.		02.09.14.	14ч10м	16ч05м	01ч55м	Повторно включили.	жилой сектор	
4	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	1-СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Беляевская" откл. МВ ввод с ТМ-1.		03.09.14.	07ч02м	07ч07м	00ч05м	Повторно включили.	Больница-резерв,НС,Административные здания,Жилой сектор,Быт.	
5	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская	ф.14	4 - ТП	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провод	Повреждена одна из двух КЛ-10кВ под жел. дорогой	ТО	04.09.14.	13ч16м	18ч11м	04ч55м	Отсоединили поврежденную КЛ, вкл.	скважина, жилой сектор, быт.	Скважина запитана в 13ч32м
6	г. Оренбург РП-68	ф.68-17	ТП-1750,1749, 1701	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		ТО	05.09.2014	10ч31м	12ч02м	1ч31м	осмотрели, повторно вкл.	"Лист", ООО "Циркон"	
7	г. Оренбург РП-68	ф.59-15	РП-59 1 СШ	9	Вандажные действия		18	Повреждение кабеля, провод	при производстве земляных работ сторонней организацией повредила КЛ		05.09.14.	15ч04м	15ч06м	0ч02м	вывели поврежденный участок, на РП-59 вкл. СВ	РП-59 1 СШ	
8	Бугурусланский КЭС Асекевский РУЭС РП-1			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На РП-1 откл. МВ ввод с п/ст."Тяговая Заглядино"	МТЗ	06.09.14.	09ч00м	09ч30м	00ч30м	Повторно включили.	Элеватор, школа, водозабор,Лесхоз,Нефтебаз,Жилой сектор, быт.	
9	Сорочинские КЭС п/с Промбаза	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	на ТП-110 (абонентская)повредился разрядник	"земля"	08.09.14.	20ч32м	21ч22м	0ч50м	откл. поврежденный участок вкл. ф.5	школа, д/с, котельная, мед.сан.часть ,быт.	ТП-110 вкл. 09.09.14. в 2ч29м
10	Сорочинские КЭС п/ст."Сорочинская" 110/35/10кВ	2-СШ 10кВ	ф.5,8,9,11,19(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На п/ст."Сорочинская" откл. ВЛ-110кВ.	АСМ	09.09.14.	19ч48м	19ч56м	00ч08м	Повторно включили.	Школы, детсады, Котельные, НПС,Скважины,Жилой сектор,Быт.	
11	Сорочинские КЭС п/ст."Промбаза" 35/10кВ	1-2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Из-за отключения на п/ст."Сорочинская" ВЛ-110кВ без "цп"		09.09.14.	19ч48м	19ч56м	00ч08м	Повторно включили.	Школы, детсады, Котельные, НПС,Скважины,Мед.сан.часть,Жилой сектор,Быт.	
12	Шарлыкский РУЭС п/ст."Шарлыкская"	1-2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл.ВЛ-110кВ от п/ст."Александровская" до п/ст."Шарлык"	АПВ усешное	10.09.14.	07ч20м	07ч20м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	р-ц Шарлык	
13	Александровский РУЭС п/ст."Александровская"	1-2 СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Откл.ВЛ-110кВ Самарская ТЭЦ до п/ст."Александровская"	АПВ усешное	10.09.14.	07ч20м	07ч20м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	р-ц Александровка	
14	г. Оренбург РП-59	1-СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на РП-59 откл. В ф.59-15, В ф.59-3, и на РП-68 откл. В ф.59-15	18	Повреждение кабеля, провод	повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от ТП-1038 до ТП-1005		11.09.14.	11ч27м	11ч30м	0ч03м	вкл. по ТУ.	3-ЦТП, 2-НС, жилой сектор, быт, Д/С, школа.	вкл. в 12ч17м ф.59-3
15	Орский КЭС Кваринский РУЭС п/с Красноварский п/с Тяговая (РЖД)	ф. 2	ТП 15, 17 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях РЖД.		11.09.14.	18ч15м	18ч50м	00ч35м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.2	жилой сектор метеостанция	
16	Александровский РУЭС п/ст."Александровская"	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Отключение по 110кВ		12.09.2014	07ч46м	07ч46м	00ч00м	Повторно включили.	Связь, жилой сектор, быт.	

17	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	2 СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина	Отключение по 220кВ	Автоматика снижения напряжения	12.09.2014	07ч24м	07ч36м	00ч12м	Повторно включили.	ф. 5, 6, 8.
18	Сорочинский КЭС п/с Промбаза	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина	Отключение по 220кВ	Автоматика снижения напряжения	12.09.2014	07ч24м	07ч36м	00ч12м	Повторно включили.	ф. 5,10, 12, 16.
19	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	ф.14	ТП-196	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	3	Выход из строя силового трансформатора	Поврежден ТМ-100 кВА	ПК-10кВ фаза "С"	12.09.14.	17ч20м	20ч30м	03ч10м	Заменяли ТМ, включили.	Стройка
20	Оренбург РП-40	ф. 40-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-723 до ТП-585 ф. 40-5		13.09.2014	05ч18м	05ч49м	00ч31м	Вывели поврежденный участок, вкл.	Казначейство, пенсионный фонд.
21	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	1 СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина			13.09.14.	12ч57м	13ч03м	00ч06м	Повторно включили.	Администрация, водозабор, больница, 2 избирательных участка.
22	Бузулукские КЭС п/с ОПОГАТ г.Бузулук	ТМ-1 1 СШ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	13	Отсутствие эл. контакта	При осмотре обнаружили плохой контакт проходного изолятора ТМ-1		13.09.14.	15ч10м	15ч10м	00ч00м	Вывели 1 СШ бив	Быт на время переключения
23	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Спутник		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	повреждение КЛ от ТП-188 до ТП-258(ОКЭС)		13.09.14.	23ч25м	00ч26м	01ч01м	вывели поврежденный участок	Жилой сектор
24	Бузулукский КЭС РП-13	ф.Очистные сооружения-1(ОКЭС)	ТП-330,360.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6кВ от РП-13 до ТП-8		13.09.14.	23ч25м	23ч40м	00ч15м	Осмотрели ф.Очистные сооружения -я 1 видим повреждение	Очистные сооружения, КНС-головная запитаны по ф.Очистные сооружения - 2 23ч40м
25	Кувандыкский РУЭС РП-1	ф.61		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	на ТП-104 повреждена концевая разделка		15.09.14.	8ч55м	9ч43м	0ч48м	на ТП-104 откл. КЛ№1(поврежденная), вкл. по КЛ№2	Котельная, д/с, магазины, жилой сектор, быт.
26	г.Оренбург п/ст."Восточная"	ф.В-5	ТП-3027 2-СШ 6 кв.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кв(ОГЭС) от ТП-562 до п/ст. "Восточная".		15.09.14.	17ч55м	18ч18м	00ч23м	На ТП-3027 откл. ВН в ст. ТП-753 ф.В-5,вкл. ВН в ст. ТП-3026 ф.3-12.	ЦТП,НС,Микробанк-АВР,Жилой сектор,Быт.
27	г.Оренбург п/ст."Восточная"	ф.В-15	ТП-3061 2-СШ,ТП-3062 1-СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кв(ОГЭС) от ТП-227 до ТП-616 и от ТП-227 до ТП-287		15.09.14.	17ч55м	18ч50м	00ч55м	Откл. повр. участок КЛ 6 кв,на ТП-3061 вкл. СР-6 кв	Вторая областная больница-АВР
28	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная	ф. СВ-3(СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях СЭС		16.09.2014	07ч35м	08ч56м	01ч21м	Устранили повреждение, вкл.	Быт.
29	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф. Водовод 2	3-ТП(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	17	Повреждение изоляторов (указать название)	в результате повреждения изолятора на опоре №36, отключился ВЛБ-4		16.09.14.	10ч40м	13ч31м	2ч51м	заменяли изолятор вкл.	часть водозабора
30	Медногорский РУЭС п/с Медногорская городская	ф.1	ТП-13(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Выгорел нож РТП фаза С		16.09.2014 17.09.14	17ч10м	17ч20м	24ч10м	Откл. ТП-13 17.09.14 РТП восстановили.	Садовое общество
31	Бугурусланские КЭС Асикеевский РУЭС п/с Фрунзе	ф.Фр-3 (СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена вязка на ВЛ-10кВ СЭС	Земля	16.09.14.	20ч00м	22ч03ч	02ч03м	Устранили повреждение, вкл.	Скважина, жилой сектор, быт.
32	Бузулукские КЭС п/с 7а Микрорайон	Полностью		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	17	Повреждение изоляторов (указать название)	Повреждены изоляторы ВЛ-110кВ Бузулук-Новотепловка		16.09.14.	16ч46м	20ч18м	03ч32м	Восстановили, вкл.	Котельная, КНС, АТС, быт.
33	г. Оренбург п/с Инвертор	ф.ИВ-5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На ВЛ-10кВ ф. ИВ-5 опора №80 слетел верхний провод с изолятором.	МТЗ	17.09.2014	15ч23м	16ч25м	01ч02м	В 16ч25м вкл. ф. ИВ-5 с ТП-3094, 3041. В 16ч50м вкл. болыщю	Насосная, жилой сектор, быт, горсвалка, АЗС.
34	г.Оренбург п/ст."Степная"	ф. СТ-43		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-251 до ТП-1489(ОКЭС)		17.09.2014	17ч35м	18ч55м	01ч20м	Вывели поврежденный участок, вкл.	Абонентов ОКЭС нет.

35	г.Оренбург п/ст."Юго-Восточная"	ф.ЮВ-4	РП-5 2-СШ 6 кв.	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-190 1-СШ 6кВ произошло к/з и сгорел ВН в ст.п/ст."Юго-восточная" и		17.09.14.	21ч32м	21ч39м	00ч07м	На РП-5 по ту откл. ВВ ф.5-8, вкл.ВВ ф.77, 1	ТП-3032-Личей №1,Жилой сектор,Быт.	КЛ-6кВ (ОКЭС) от п/ст."Юго-Восточная" до ТП-190 не поврежден.
36	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Районная"	ф.30		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	На реклоузере по ф.30 и ф.5 на РЛНД от ф.30 нагрев контактов.		17.09.14.	21ч30м	21ч47м	00ч17м	На реклоузере откл. РЛНД от ф.30, ф.5 запитали по ф.12 с п/ст."Медн	Школа-интернат,Узел связи,Жилой сектор,Быт.	18.09.14 в 13ч50м вкл. по нормальной схеме
37	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская" 35/10кВ	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			18.09.14.	19ч55м	20ч03м	00ч08м	Повторно включили.	Жилой сектор,Быт.	
38	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская	ф.1		8	Прочее	Птицы на ВЛ-10кВ	5	Скелст проводов, провис проводов	Скелст проводов ВЛ-10кВ		21.09.14.	16ч05м	16ч10м	00ч05м	осмотрели, повторно вкл.	Промзона, быт	
39	г.Оренбург РП-59	ф.59-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	повреждение в Абонентских сетях		23.09.14.	8ч27м	9ч15м	0ч48м	на ТП-448 откл. ВН в стор. ТП-1702 на РП-59 вкл. В ф.59-3 по ту	Абонентов ГУП "ОКЭС" нет	
40	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Городская"	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-5 до ТП-39	ТО	23.09.14.	10ч54м	13ч48м	02ч54м	Откл. повр. участком КЛ 10кВ, ф.3 вкл.	школа, жилой сектор, быт, профилакторий.	КЛ-10 кВ восстановлен 24.09.14., сфазирован, вкл. в 22ч15м
41	Александровский РУЭС ТП-181			19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		3	Выход из строя силового трансформатора	На ТП-181 поврежден ТМ-160кВа		23.09.14.	13ч30м	16ч00м	2ч30м	установили ТМ-160кВа (из аварийного запаса) вкл.	Жилой сектор,Быт.	
42	Абдулинские КЭС РП-2	ф.Город-3	ТП-80	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		13	Отсутствие эл. контакта	РП-80 плохой контакт на ножах РЛНД		23.09.14.	19ч50м	20ч25м	00ч35м	Заменили, вкл.	Жилой сектор, автомойка.	
43	Медногорский РУЭС п/ст."Медногорская-Городская"	ф.20		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-203(ОКЭС)	ТО	25.09.14.	06ч07м	07ч55м	1ч48м	Вывели поврежденный участок.Запитали по резерву.	Узел связи 1 ввод, ЦРБ 1 ввод, быт.	Восстановлено вкл. по нормальной схеме 26.09.14г.
44	г.Оренбург РП-39	1-СШ 10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	на РП-39 откл. 1-СШ 10кВ	17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ВЛ-10кВ ф. 39-9 (ОГЭС) РЛНД Р-39-9-8 повреждены 3 изолятора		25.09.14.	10ч58м	11ч55м	00ч57м	Откл. 39-9 и вкл. 1СШ на РП-39	жилой сектор, быт, КНС	
45	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская	ф.15		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На опоре 306 обрыв вьязки. Отключения фидера не было.		25.09.2014	16ч41м	16ч41м	00ч00м	Откл. ф. 15, устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт,котельная	
46	Новосергиевский РУЭС п/ст."Новосергиевская"	ф.3		2	Дождь		9	Попадание птиц, животных под напряжение	ВЛ-10кВ ж/б опора №142 между изоляторов марки ЦР-10кВ лежал пачк провис		25.09.14. 26.09.14.	22ч40м	00ч04м	01ч24м	Заменили изоляторы, восстановили обрыв провода. Вкл.	Очистные сооружения, Инфиционная Больница, Предприятия, Жилой сектор Быт	
47	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф.1(ОргЭС)	ТП155,197,203(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			26.09.14.	05ч35м	05ч49м	00ч14м	Повторно включили.	Школа,Жилой сектор,Быт.	
48	Орский КЭС РП-12(ОргЭС)	ф.1(ОргЭС)	ТП155,197,203(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	26.09.14.	10ч50м	11ч10м	0ч20м	Повторно включили.	Школа, Жилой сектор, Быт.	Бригада Орских КЭС производит осмотр эл.оборудования
49	г. Оренбург п/с Юго-восточная	ф.18(ОГЭС)	ТП 3048,	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	повреждение КЛ от ТП 161до ТП 284(ОГЭС)		27.09.14.	10ч55м	11ч17м	00ч22м	ТП 3048 запитали по ф 77-4	жилой сектор	
50	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская 1	ф.6		2	Дождь		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП 258 поврежден опорный изолятор		27.09.14.	15ч00м	15ч36м	00ч36м	откл. ТП 258 ф вкл	Больница-резерв, полиция жилой сектор быт.	На тп 258 заменили изолятор ТП вкл 16ч05м
51	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская	ф.14		8	Прочее	Птица на Л.Р.14-9	9	Попадание птиц, животных под напряжение			28.09.14.	16ч31м	16ч53м	00ч22м	Осмотрели, вкл.	ЦРБ-резерв, быт, жил сектор	
52	Орский КЭС РП-12	ф.24 (ОргЭС)	ТП-412,160,161(ОКЭС)	12	ДТП	Автомобиль совершил столкновение с опорой (авто. скрылся)	17	Повреждение изоляторов (указать название)	на опоре разрушился изолятор		29.09.2014	10ч30м	13ч10м	2ч40м	устранили повреждение вкл.	жилой сектор, быт	

53	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская	ф.Спутник, Тех.училищ, Красный Мирный, Город-1, СУ-6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина		29.09.2014	11ч21м	11ч28м	0ч07м	Повторно вкл.	жилой сектор, Быт, Пром. предприятия.	в 11ч 50м вкл. ф.СУ-6 до ТП-318
54	Орский КЭС РП-14	ф.5	ТП-171,179	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ (ОргЭС)	29.09.14.	11ч53м	13ч15м	1ч22м	Вывели поврежденный участок вкл.	Жилой сектор, Быт	
55	Бугурусланские КЭС Асиковский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино	Ввод-1 на РП-1	9 ТП (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина	МТЗ	29.09.14.	12ч40м	13ч05м	0ч25м	повторно вкл.	Элеватор, водозабор, скважина, нефтебаза, школа, лесхоз.	
56	Новосергиевский РУЭС п/ст."Новосергиевская"	ф.1		12	ДТП	16	Повреждение опоры	сбита опора №5	29.09.14.	14ч20м	19ч02м	4ч42м	произвели замену опоры вкл.	Маслозавод, Дом быта, почта, пенсионный фонд, РОВД, ГИБДД, налоговая. 2.	
57	Беляевский РУЭС п/ст."Беляевская"	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина		30.09.14.	11ч25м	11ч35м	00ч10м	Повторно вкл.	АЗС, Жилой сектор, Быт.	
58	Орский КЭС РП 14	ф.13(ОргЭС)	ТП 402(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ от ТП 402 до ТП 405 (ОргЭС)	30.09.14.	21ч22м	22ч55м	01ч33м	вывели поврежденный участок вкл.	жилой сектор быт	
59	Орский КЭС РП 18	ф. 14(ОргЭС)	ТП 242, 442 1СШ(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	18	Повреждение кабеля, провода	повреждена КЛ от ТП 186 до ТП 442(ОКЭС)	30.09.14.	21ч25м	23ч00м	01ч35м	вывели поврежденный участок вкл.	жилой сектор	КЛ-10 кВ восстановлен 01.10.14., вкл. в 15ч05м
60	Бузулукский КЭС п/с Промбаза МГДУ	ф. Город 7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	повреждена в 3ЭС ВЛ 35кВ	01.10.14.	02ч29м	03ч45м	01ч16м	потребитель ей запитали по ф Красный флаг 1, Красный	жилой сектор быт	