

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Январь 2014 г.
название (филиал, РУЭС, ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл. установка)	Примечание
	№ТП	№гр.														
1	Бугурусланские КЭС ТП-138	гр.Уральская	8	Прочее	В результате схода снега с крыши дома обрыв ввода ж/д Уральская 120	21	Прочее повреждение	В результате схода снега с крыши дома обрыв ввода ж/д Уральская 120	откл. автомат	10.01.14.	17ч55м	18ч35м	0ч40м	восстановил и ввод ж/д, вкл гр.0,4	жилой сектор	
2	г.Оренбург ТП-3058	гр.Гастелло	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар ж/д Гастелло 105		13.01.14.	3ч20м	3ч45м	0ч25м	отрезали ввод ж/д Гастелло 105, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	
3	Сорочинские КЭС ТП-4	гр. 2	9	Вандажные действия	Автомобилем порвана КЛ-0,4кВ	18	Повреждение кабеля, провода	КЛ-0,4кВ на Балансе Райпо	ПН фаза С	15.01.14.	11ч18м	11ч45м	00ч27м	Заменяли ПН вкл.	Быт	
4	Орские КЭС ТП-52	гр.1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар ж/д Никельщиков 73		17.01.14.	8ч36м	8ч52м	0ч16м	откл. ввод на ж/д Никельщико в 73, вкл гр.1	КНС, жилой сектор	ввод на ж/д восстановлен в 14ч 59м.
5	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС ТП-4	гр.1	1	Сильный ветер		5	Скльст проводов, провис проводов	Скльст проводов ВЛ-0,4кВ в пролете оп.11-12	откл. автомат	17.01.14.	9ч15м	10ч35м	01ч20м	устранили, вкл.	жилой сектор	
6	Шарлыкский РУЭС ТП-47	гр. 1	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	слетел изолятор с опоры №1	откл. автомат	17.01.14.	9ч00м	10ч00м	01ч00м	устранили, вкл.	жилой сектор	
7	Сакмарский РУЭС ТП-107	РУ-0,4кВ	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Выгорел средний нож на вводном рубильнике 0,4кВ		20.01.2014	15ч10м	15ч45м	00ч30м	Заменяли рубильники, вкл.	жилой сектор	
8	Абдулинские КЭС ТП-34	гр.5	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	ВЛ 04кВ обрыв фазного провода		21.01.14.	00ч40м	01ч15м	00ч35м	устранили, вкл.	жилой сектор	
9	Оренбург ТП-3115	ввод№2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			24.01.14.	11ч57м	12ч14м	00ч17м	Осмотрели, вкл. вводной автомат ввод №2	Наркоконтроль, Русский молот, Торг. комплекс Меридиан, быт.	
10	Бузулукский КЭС ТП 450	гр.1	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Обрыв ВЛИ 04 кВ опора №5		25.01.14.	18ч10м	21ч00м	02ч50м	устранили обрыв, гр. 1 вкл.	жилой сектор	
11	Оренбург ТП-3018	гр.2	6	Предельные температуры		1	Обрыв провода	обрыв провода на ВЛ-0,4кВ опора №16-17		27.01.14.	09ч15м	12ч32м	03ч17м	устранили обрыв, гр. 2 вкл.	Жилой сектор, быт	
12	г.Оренбург ТП-3043	гр. Дачная	6	Предельные температуры		1	Обрыв провода	На ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв одного линейного фазного провода от опоры №2 до		29.01.14.	04ч39м	07ч13м	02ч34м	Устранили обрыв. Вкл.	жилой сектор	На ТП-3043 группа Дачная не отключалась
13	г. Оренбург ТП-3048	Вводной рубильник	6	Предельные температуры		15	Повреждение разрядника, ПН	На вводном рубильнике сгорел ПН-600А фазы "А".		29.01.14.	21ч07м	22ч02м	00ч55м	Заменяли сгоревший ПН на вводном рубильнике, вкл.	Жилой сектор, быт.	
14	Новосергеевский РУЭС ТП-502	гр. Л-1	7	Пожар		21	Прочее повреждение	Пожар гаража.		30.01.14.	07ч05м	08ч10м	01ч05м	откл. КЛ ввод на гараж, вкл. гр. Л-1.	Жилой сектор.	
15	г.Оренбург ТП-3056	гр. Есимова 1 подъезд	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	Сгорел ПН 250А фаза "В"		31.01.2014	20ч36м	21ч33м	00ч57м	Заменяли ПН, вкл.	Часть ж/д.	
16	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС ТП-МТ4-13	гр.2	19	Невыявленный неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	В результате К.З. на фронтоне жилого дома сгорел ПН-250А.		31.01.2014	19ч55м	20ч55м	01ч00м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
по ГУП "ОКЭС" Январь 2014 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Классификатор признаков нарушений	Признак нарушения	Дополнительная информация по признакам нарушений	Классификатор причин отключений	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП														
1	Бугурусланский КЭС п/с Александровская	ф. А-3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			01.01.14.	00ч30м	01ч15м	00ч45м	повторно вкл	жилой сектор быт. молококомбинат	
2	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская"	ф.13		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП-56 в РУ-10 кВ повреждён разрядник фазы "В".		01.01.14.	17ч40м	18ч20м	00ч40м	На ТП-56 демонтировали повреждённый разрядник. ф.13 вкл.	Котельная, Жилой сектор, ЦРБ переключили на резерв.	
3	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская" 1-СШ 10 кВ	ВЛ-110 кВ Пугачёвская-Акбулак (ЦЭС)	ф.2;12;13(ГУП"ОКЭС")	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	В ЦЭС отключалась ВЛ-110 кВ Пугачёвская-Акбулак	АПВ успешное	02.01.14.	11ч15м	11ч15м	Время срабатывания АПВ.		ф.2;12;13	
4	Беляевский РУЭС п/с Беляевская полностью	110кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			03.01.14.	23ч00м	23ч20м	00ч20м	п/с Беляевская запитали по 35кВ	Беляевский р-н, п. Рудник	
5	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская"	ф.14		5	Гололёд		1	Обрыв провода	ВЛ-10кВ обрыв провода	Т.О.	04.01.14.	00ч20м	00ч45м	00ч25м	Вкл. резерв ф.6	Ретранслятор (АВР)	Восстановили обрыв, вкл. ф.14 в 05ч10м

6	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1	ф.11		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	04.01.14.	05ч30м	05ч54м	00ч24м	повторно вкл	В/Ч, Котельная резерв.	
7	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская"	ф.14		5	Гололёд		1	Обрыв провода	ВЛ-10кВ обрыв провода	Т.О.	04.01.14.	06ч25м	10ч13м	03ч48м	Вкл. резерв ф.6	Ретранслятор (АВР)	
8	г.Оренбург п\с Инвертор	1СШ-10кВ		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Отключился ТМ 1		04.01.2014	10ч05м	10ч09м	00ч04м	Повторно вкл.	Водозабор, быт, 2 котельные(2- а питания), жилой сектор, горсвалка.	
9	Бугурусланский КЭС РП-1	ф.Аэродром		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждена КЛ-6 кв (ГУП"ОКЭС") переход под железной дорогой.	Земля	04.01.14.	19ч00м	19ч30м	00ч30м	Откл. повр.участо к. ф.Аэродро м вкл.	Жилой сектор, быт,контора ТВС,АЗС,Пожа рная часть,Нефтеб аза,ЦДДС	ТП-80 в 21ч02м запитали по ф.Аэродром.
10	Оренбург п/с Заречная	ф. Зар-7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	Повреждени е на участке ОГЭС	Земля	08.01.14.	18ч30м	-	-	Кратковрем ено	ТП-311 Производстве нная база ГУП ОКЭС, котельная.	
11	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 (РЖД)	ф.6	ТП 725, 726(ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			09.01.14.	04ч50м	06ч05м	01ч15м	вкл.	жилой сектор, быт.	
12	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП-61 обнаружили сгорели 2хПК ф.В и С	МТЗ	09.01.14.	05ч10м	05ч25м	00ч15м	вкл.	ЦРБ(резерв) водоканал котельная, жилой сектор	ТП-61 заменяли 2хПК и вкл. в 9ч30м -жильё
13	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		11	Наличие "Земли"	п\с Илекская 1 СШ земля		09.01.14.	05ч23м	05ч45м	00ч22м	вкл.	жилой сектор быт	

14	г.Оренбург п/с Заречная	ф.Зар-3 ОГЭС		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Поврежде ние на участке ОГЭС		9.01.14.	8ч00м	9ч50м	1ч45м	запитали ТП-311 по ф.20-10	ТП-311 Производстве нная база ГУП ОКЭС, котельная.
15	Александров ский РУЭС п/с Александров ская	ф.5		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На ВЛ-10кВ на РТП-96 отгорел шлейф		9.01.14.	12ч15м	13ч00м	0ч45м	восстанови ли, вкл.	резерв больницы, жилой сектор
16	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.4	ТП 11	4	Метель		15	Повреждение разрядника, ПН	На ТП 11 сгорело 2ПК		10.01.14.	06ч34м	07ч40м	01ч06м	заменяли ПК, ТП вкл.	жилой сектор
17	Беляевский РУЭС п/с Дубенская	ф. Ду- 4(ОКЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На ТП-11(на обслуживани и ОКЭС) произошел пробой проходного изолятора	земля	11.01.2014	07ч15м	09ч00м	01ч45м	Заменяли изолятор, вкл. ф. Ду-4	Жилой сектор, дробилка.
18	Орские КЭС п/с ЭЧЭ-76	2СШ-6кВ		8	Прочее		9	Попадание птиц, животны-х под напряжением	На п/с ЭЧЭ- 76 110\6 на 2СШ-6кВ попала птица		11.01.2014	15ч26м	15ч31м	00ч05м	Убрали птицу, вкл. секцию.	Котельная(2-а питания), Насосная(2-а питания), КНС(2-а питания), жилой сектор
19	Бугурусланск ий КЭС Северный РУЭС п/с Михеевская	ф.М-4(СЭС)		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина	Причину откл. ф.М-4 СЭС не сообщил.		11.01.2014 12.01.14	18ч21м	12ч20м	17ч59м	Устранили поврежден ие, вкл.	Быт
20	Бузулукские КЭС Колтубановс кий РУЭС п/с Колтубановс кая	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленна я причина		МТЗ	11.01.14.	21ч12м	21ч16м	00ч04м	Повторно вкл.	Быт
21	Абдулинские КЭС Матвеевски й РУЭС п/с Матвеевская	ф.МТ-1		1	Сильный ветер		5	Схлест проводов, провис проводов	ВЛ РЭС		11.01.14.	21ч30м	23ч05м	01ч35м	Устранили, вкл.	ТП-33 ОКЭС жил. сектор

22	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	ф.МТ-1		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленная причина	ВЛ РЭС		11.01.14.	23ч54м	00ч04м	00ч10м	Повторно вкл.	ТП-33 ОКЭС жил. сектор	
23	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская	ф.3		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		17	Повреждение изоляторов (указать название)	На опоре ВЛ-10кВ слетело 2 форфоровых изолятора		11.01.2014	22ч30м	22ч54м	00ч24м	Заменяли изоляторы, вкл. фидер.	Быт.	
24	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина	Причину отключения Заур-й РЭС не выяснил.		12.01.2014	13ч19м	20ч10м	06ч51м	Вкл. поочердно ТП по ф. С-1	Жилой сектор.	
25	г. Оренбург п/с Степановская	ф.С-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО		МТЗ	13.01.14.	16ч20м	17ч10м	00ч50м	повторно вкл.	Жилой сектор.	
26	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Михеевская	ф.М-4 (СЭС)		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленная причина			13.01.14.	18ч40м	19ч11м	00ч31м	повторно вкл.	жилой сектор.	
27	г. Оренбург п/с Кардонная	ф. Кр-5	РП 58 2 СШ	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	На ТП 496 ОГЭС на ТМ 1 произвели перекл ПБВ, в результате произошло отключение		14.01.14.	11ч33м	11ч50м	00ч17м	вкл. ф Кр 5 по ТУ	ОКБ	ф.58-2 вкл в 13ч23м
28	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская	ф.7		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	14.01.14.	19ч07м	21ч30м	02ч23м	Осмотр видимых повреждений не выявил, вкл. ф. 7	котельная перешла . на резерв, школа, быт, жилой сектор	
29	Медногорский РУЭС ТП-143			8	Прочее		9	Попадание птиц, животных-х под напряжение	Повреждено 2 ПК, попадание птицы	ПК фазы А и В	14.01.2014	20ч35м	15.01.14. 10ч45м	14ч10м	Убрали птицу, заменили ПК, вкл.	Гаражи, ул. освещение	КТПН мачтовая. По согласованию с руководством в связи с плохими

30	г.Оренбург РП 61	ф. 9-8		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		18	Повреждение кабеля, провода	Повреждени е КЛ 10кВ от РП-61 до РП- 9	МТЗ	17.01.14.	03ч48м	04ч10м	00ч22м	РП-9 2СШ(ОГЭС)э апитали СВ	абоненты ОГЭС	
31	Абдулинские КЭС Пономарёвс кий РУЭС п/с Пономарёвс кая	ф.ПН-2		4	Метель		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.14.	7ч37м	9ч30м	1ч453м	вкл.	школа, дет.сад, АЗС, жилой сектор	Без напряжения 3 абонентскиеТ П (СПК Единство, АБЗ.
32	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская	1 СШ-10кВ (ф. 14 ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.2014	11ч39м	11ч45м	00ч06м	вкл. ф. 14	Банк, стоматология ,резерв котельная, быт, жилой сектор.	
33	Сорочинский КЭС п/с Сорочинск	1 СШ-10кВ (ф. 6 ОКЭС)		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.14.	11ч39м	11ч46м	00ч07м	вкл. ф.6	Банк, стоматология ,резерв котельная, быт, жилой сектор.	
34	Абдулинские КЭС Пономарёвс кий РУЭС п/с Пономарёвс кая	ВЛ-110 кВ (ЦЭС)	ПН-1, ПН-2 ГУП "ОКЭС"	1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.14г	11.25м	11ч27м вкл. ф.ПН- 2, 12ч30м вкл.ф. ПН- 1	00ч02м ф.ПН-2, 01ч05м ф.ПН-1	вкл.	р.ц.Пономарё вка	
35	Переволоцк ий РУЭС п/с Переволоцк ая	ф.Пв-3		1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	Пробой форфор.изол атора на ж/б опоре №220А	"земля"	17.01.14.	11ч50м	12ч40м	00ч50м	откл. Р.3-5 в ст. ТП-58, вкл. ПВ-3	котельная №1, прокуратура, суд, быт, жильё	После замены изолятора в 13ч20м вкл. ф.ПВ-3 полностью.
36	Абдулински й КЭС п/с Полевая	ПЛ-2		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.2014	12ч04м	13ч06м	01ч02м	откл. ПЛ- 2Обводная, ф.Пл- 2дался вкл	Пожарная часть, администрац ия, рынок, котельная резерв.	
37	Абдулински й КЭС п/с Полевая	ПЛ-9		1	Сильный ветер		22	Невыявленная, неустановленна я причина			17.01.2014	12ч04м	12ч10м	00ч06м	вкл.	Пожарная часть, администрац ия, рынок, котельная резерв.	

38	Абдулинский КЭС РП-2	ф.Город2	ТП-5	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Пробой опорного изолятора СШ-10кВ ТП-5		17.01.14.	15ч15м	16ч50м	1ч35м	устранили, вкл ТП-5	жилой сектор	
39	Медногорский РУЭС РП-1	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На абоненской ТП-69 поврежден каб. ввод		17.01.14.	16ч18м	17ч30м	1ч12м	Откл. РТП-69, вкл ф.6	полиция перешла на ввод2, жильё, быт	
40	Бузулукский КЭС РП-1	ф. Сухареченский		4	Метель	21	Прочее повреждение	На ТП-352 сгорело 3 ПК		17.01.14.	19ч35м	21ч20м	01ч45м	заменяли ПК, ТП вкл.	с/о Пчелка	ф. Сухареченский не откл.
41	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая ф.Л-5, РП-2 (ОКЭС)	ф.2микрорайон		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Трактор повредил привод РТП-180	ф.Л-5 АПВ успешно, на РП-2 откл СВ и ф.2микрорайон	18.01.14.	13ч32м	14ч30м	0ч58м	устранили, вкл. на РП-2 СВ и ф.2микрорайон	две котельные перешли на ввод2, 2дет/с, поликлиника, быт	
42	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровка-2	2СШ-10кВ ВЭС ф.17(ОКЭС)		4	Метель	22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	20.01.14.	05ч55м	07ч15м	01ч20м	ВЭС вкл. 2СШ на п/с Домбаровка-2	Котельная, водозабор резерв, школа, дом культуры, быт.	
43	Октябрьский РУЭС п\с Октябрьская	ф.4		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	На ТП-12а(абонент) поврежден опорный изолятор, на ТП-68(ОКЭС) поврежден		20.01.2014	13ч20м	17ч30м	04ч10м	Устранили повреждение, вкл.	Водозабор(перевели на резерв в 13ч45м)	
44	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная	ф.СВ-3(СЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	22	Невыявленная, неустановленная причина		МТЗ	20.01.2014	16ч00м	16ч20м	00ч20м	Повторно вкл. ф. СВ-3. Реклоузер на отпайке ОКЭС вкл. в 16ч55м	Быт.	
45	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская	ф.6		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения	21	Прочее повреждение	Поврежден РЛНД возле ТП-614 расколот изолятор подвижного механизма		20.01.2014	18ч12м	19ч05м	00ч53м	Откл. ф.6, заменили изолятор, вкл.	Жилой сектор, водозабор.	На ТП-614 по одной фазе не было напряжения с 17ч05м

46	Переволоцкий РУЭС п/с Сыртинская	ф. Ср-4		5	Гололёд	Облединение ВЛ-10кВ (ОАО)	21	Прочее повреждение	Отбивают гололёд с ВЛ-10кВ вручную		24.01.2014	11400м	13ч15м	02ч15м	устранили, вкл.	ТП-2,ТП-3, Д/С, Жил. сектор, быт.
47	Переволоцкий РУЭС п/с Сельская	ф.Се-8 РЭСа		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	Повреждение в сетях Оренбургэнерго		25.01.14.	9ч00м	12ч50м	3ч50м	вкл.	жильё
48	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская	ф.6	ТП 47	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		9	Попадание птиц, животных под напряжение	На ТП 47 залетела птица, сгорело 2 ПК		25.01.14.	19ч20м	20ч10м	00ч50м	заменяли ПК, ТП вкл.	жилой сектор
49	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-1 неоткл.		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		21	Прочее повреждение	отключили Р-18 на ВЛ-10кВ ф.С-1 для устранения нагрева РТП-40		26.01.14.	13ч25м	14ч00м	0ч35м	устранили нагрев РТП-40, вкл Р-18 на ВЛ-10кВ ф.С-1	ТП-3179-жильё
50	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			26.01.14.	17ч15м	18ч15м	1ч00м	вкл.	ТП-3179-жильё ТП-3179 вкл в 18ч48м
51	г.Оренбург п/с Степановская	ф.С-1		6	Предельные температуры		1	Обрыв провода	На ВЛ-10 кВ (РЭС Оренбургского р_на.) обрыв провода		27.01.14.	06ч56м	10ч30м	03ч34м	устранили вкл.	ТП-3179-жильё
52	Бузулукский КЭС РП-16	ф.-1		6	Предельные температуры		17	Повреждение изоляторов (указать название)	на ТП-364 поврежден проходной изолятор	земля	27.01.14.	07ч15м	14ч32м	07ч17м	заменяли изолятор и вкл.	Скважина (резерв)
53	Илекский РУЭС п/ст Краснохолм	ф.-2 (ЦЭС)	ТП-34, 68, 91.	6	Предельные температуры		8	Неисправность в ПС и сетях АО			27.01.14.	09ч50м	10ч40м	00ч50м	осмотр видимых повреждений не выявил, повторно вкл. ф. 2	Агро ферма (Охрана)

54	Новосергеевский РУЭС п/ст Новосергеевская	1-СШ(ЗЭС)		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		8	Неисправность в ПС и сетях АО			27.01.14.	13ч45м	19ч27м	05ч37м	В 16ч53м запитали ф. 1,3,5 через резервные. ф.14(дет. сад, жилой сектор)	Центральная котельная (оба ввода), маслозавод, Узел связи, налоговая, жилой	ДГУ Подкл. на котельную 14ч30м
55	Илекский РУЭС п/ст Краснохолм	ф.-2 (ЦЭС)	ТП-91	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		1	Обрыв провода	На п\с Краснохолм в яч. вводного выключателя неисправен вакуумный	земля	27.01.2014	16ч35м	28.01.14.16ч59м	24ч24м	Расчистили подъездные пути, устранили обрыв.	Агро ферма (Охрана)	В 16ч35м откл. отпайку в ст. ТП-91(ОКЭС). 28.01.14 руководство м Агрофермы
56	Акбулакский РУЭС п/ст."Акбулакская"	ф.1		19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		2	Отгорание шлейфа	На РЛНД №1 в ст. ТП-12 отгорел шлейф.		28.01.14.	22ч15м	23ч11м	00ч56м	Устранили повреждение, вкл.	Котельная №10, Жилой сектор.	ЦРБ перевели на резерв, Водовод перешли на резерв.
57	Орский КЭС п/с Заречная	ф. 17(ОргЭС)	ТП-678(КЭС)	1	Сильный ветер		21	Прочее повреждение	На ТП 678 сгорало 2 ПК		29.01.14.	18ч39м	19ч47м	01ч08м	заменяли ПК, ТП вкл.	кладбище	
58	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. ЗТ-2 Северные Сети	КТП-28 (ОКЭС)	19	Невыявленный, неустановленный признак нарушения		22	Невыявленная, неустановленная причина			30.01.14.	10ч30м	11ч05м	00ч35м	Северные сети осмотрели ВЛ-10кВ повреждение не обнаружен	Насосная станция	