

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Декабрь 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электрооснаб.	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Г. Оренбург ТП-3096 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3096 гр. 1 сгорел ПН -250 нагрузка фаза А-60А В-65А С-35А	ПН-250	02.12.2018	12ч49м	13ч34м	00ч45м	заменяли ПН	жилой сектор	
2	г. Оренбург ТП-3046 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар на территории Гончарный 22.	Защита не срабатывала	04.12.2018	02ч25м	03ч39м	01ч14м	Откл. РУ-0,4кВ, откинули КЛ в сторону боксов, вкл. РУ-0,4кВ	Автосервис, скрутка металла, столярный цех	
3	г.Оренбург ТП-3115(ОКЭС)	гр. Пролетарская 26 и Комсомольская 13(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в расселенном доме Пролетарская 26	Защита не срабатывала	05.12.2018	07ч30м	14ч12м	06ч42м	Потушили пожар, гр.Пролетарская 26 и гр.Комсомольская 13 вкл.	жилой сектор быт	
4	г. Оренбург ТП-3098 (ОКЭС)	гр. Гражданская 36/4 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	при проведении земляных работ повредили КЛ 0,4 кВ (абонентская)	ПН-100 А	06.12.2018	22ч50м	23ч55м	01ч05м	силами абонента КЛ восстановлена	жилой дом	
5	Бугурусланский КЭС КТП-200(ОКЭС)	гр. ул. Краснознаменная(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-200 отключился автомат 100А из-за превышения нагрузки. Нагрузка А-40А,В-133А,С-83А.	Отключился автомат 100А.	07.12.2018	11ч47м	11ч58м	00ч11м	Повторно вкл.	Регионгаз,магазины,жилой сектор.	

6	Сорочинский КЭС ТП-17 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4кВ гр.2 опора №2 отгорел шлейф	Защита не срабатывала	12.12.2018	19ч40м	20ч30м	00ч50м	Устранили повреждение, вкл.	Быт	
7	Сорочинский КЭС ТП-82 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-82 на гр.2 сгорел ПН-160А по ф.С. Нагрузка 38-76-94А Осмотр ВЛ причины не выявил.	ПН-160А	13.12.2018	11ч55м	12ч08м	00ч13м	заменяли ПН	жилой сектор	
8	г. Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр. ООО Караван	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-3153 РУ-04 кВ гр. ООО Караван на АВ отсутствие контакта фаза "А" Нагрузка А-55А В-40А С-60А	АВ-400А	14.12.2018	21ч20м	22ч14м	00ч54м	протянули контактные соединения гр. Включили	жилой сектор	
9	Переволоцкий РУЭС ТП-41 (ОКЭС)	гр-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №17	гр. Не откл.	18.12.2018	06ч24м	06ч24м	00ч00м	гр не откл.	жилой сектор	
10	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС ТП-МТ6-013(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер, снег. На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №10-№11 произошёл схлест проводов.	Сгорел ПН-100А фазы "В".	23.12.2018	17ч40м	18ч00м	00ч20м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, устранили схлест проводов, заменили сгоревший ПН, вкл.	Жилой сектор.	
11	Сакмарский РУЭС ТП-127 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Вышел из строя вводной АВ-250А	АВ-250А	28.12.2018	08ч52м	10ч00м	01ч08м	Заменяли АВ, на ТП-127 вкл. РУ-0,4 кВ.	Дет. Сад, магазин, жилой сектор.	

12	Бугурусланский КЭС ТП-30 (ОКЭС)	гр.Гая	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ВЛ-0,4 кВ гр.Гая от ТП-30, авто. Совершил столкновение с ж/б опорой №13, опора треснула в основании, авто. с места происшествия скрылся.	группа не откл.	28.12.2018	13ч30м	13ч30м	00ч00м	В 16ч00м заменили опору	Стройка, жилой сектор.	
13	Бузулукский КЭС ТП-472(ОКЭС)	гр. 1 Линия(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в двух квартирном жилом доме по адресу 1 Линия дом №45.	группа не откл.	30.12.2018	08ч10м	08ч44м	00ч34м	На опоре №4/28 ВЛИ-0,4кВ откл. ввод в двух квартирный жилой дом по адресу 1 Линия дом №45, на ТП-472 вкл. гр. 1 Линия.	жилой сектор, быт.	
14	г.Оренбург ТП-3202(ОКЭС)	гр. Интузиастов (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3202 РУ-0,4 кВ гр.Интузиастов сгорел ПН фазы "А"	ПН-250 "А"	31.01.2018	19ч38м	20ч09м	00ч31м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор.	Нагрузка А-188А, В-152 А, С-133А

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Декабрь 2018 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Северный (ОКЭС)	ТП-81 1СШ, 194, 118 2СШ, 184 2СШ, 201 2СШ, 281 2СШ, 199 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-118 до ТП-184	ТО	02.12.2018	22ч25м	23ч40м	01ч15м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.Северный до ТП-118, до ТП-184 запитали по ф.Мельничный	котельная дома пристарелых (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ от ТП-118 до ТП-184 восстановлена, включена.
2	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская(МЭС)	полностью по 110кВ	56 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ. После вкл. цепи Пугачев-Соль-Илецкая нет 1 фазы по 110кВ	ЦПО не сообщает	04.12.2018	05ч27м	05ч32м	00ч05м		поселок Акбулак полностью	Ремонтная схема на п\с Акбулакская.С 05ч32м на п\с Акбулакская нет 1 фазы по 110 кВ. ЦПО вводит в работу резерв. В 08ч40м запитали по резервной схеме.
3	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	полностью по 110кВ	143 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ	ЦПО не сообщает	04.12.2018	05ч27м	05ч32м	00ч05м	ЦПО запитали п\с Соль-Илецкую	город Соль-Илецк полностью	
4	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	1 СШ (ЦПО)	Фидер ОКЭС 14,11,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ. ЦПО причину отключения не сообщает	АПВ успешно	04.12.2018	23ч03м	23ч03м	00ч00м		Скважины, котельные, школы, д\сад, колония, полиция, жилой сектор	
5	Акбулакский РУЭС п\с Акбулакская(МЭС)	полностью по 110кВ	56 ТП ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение по 110кВ. ЦПО причину отключения не сообщает	АПВ успешно	04.12.2018	23ч03м	23ч03м	00ч00м		поселок Акбулак полностью	

6	Орский КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.7 (ОрПО)	ТП-553 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Восточная откл. 2 СШ	ВПО не сообщает	05.12.2018	22ч15м	22ч47м	00ч32м	повторно вкл.	котельная (резерв)	
7	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с КС-16 (абонентская)	ф.44 (ОКЭС)	ТП-16 (ОКЭС) ТП-22, 23 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ оп.76 поврежден изолятор по ф.С	земля	06.12.2018	17ч02м	18ч43м	01ч41м	заменяли изоляторна оп.76, вкл ф.44	жильё, мельница, элеватор	
8	г.Оренбург РП-10(ОПО)	ф.10-8(ОПО)	ТП-3083(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-10 откл. ф.10-8(ОПО)	ТО	09.12.2018	14ч58м	15ч40м	00ч48м	ОПО испытали КЛ по ф.10-8. Повторно вкл.	АЭС, организации	
9	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-8(ОКЭС)	ТП-3102,3041(1СШ)-ОКЭС. ТП-1703,1899,1890, 1897-абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-1703 до РП-59 ф.59-8	земля	12.12.2018	22ч50м	23ч58м	01ч08м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ф. 59-8 по ф. 68-22	Жилой сектор, торговые комплексы(резерв), АЭС	КЛ смонтирован и вкл на ХХ 14.12.2018 в 17ч03м
10	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3153 в РУ-0,4кВ перекрыло верхние контакты отход. АВ. В РУ-0,4кВ попал снег.	ф.51-8 не откл, на ТП-3153 сгорели 2хПК-40А	14.12.2018	11ч19м	18ч27м	07ч08м	Заменяли 2хПК, заменили 9хАВ отходящих гр.0,4кВ, вкл ТП-3153	жилой сектор, таунхаусы	
11	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф. АК-1 (ОКЭС)	ТП-11,12,13,22,24,32,36,38,40,42,43,65,70,77,79,88,90,94,99,103,104,105,106,108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	при аварийном отключении ф. Ак-4 (РЭС) отключился ф. Ак-1	МТЗ	14.12.2018	20ч15м	20ч22м	00ч07м	повторно вкл.	водовод, пекарня, котельная, жилой сектор,АЭС	
12	г. Оренбург РП-35 (ГазпромЭнерго)	ф. 35-3 (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ТП-2332 (абонентская) поврежден изолятор	ГазпромЭнерго не сообщает	14.12.2018 15.12.2018	23ч55м	04ч51м	04ч56м	ГазпромЭнерго откл. абонентские ТП, ВЛ вкл.	ООО Логистика	ТП-3079 вкл. 05ч29м

13	Бузулукский КЭС п/с."Заводская" (ЗПО)	ф.Город-6(ОКЭС)	ТП-118 1-СШ 6кВ,184 1-СШ 6кВ,234,25,28,34,383,402(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-6кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ	15.12.2018	11ч12м	11ч55м	00ч43м	Произвели осмотр ВЛ-6кВ и ТП, повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
14	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123, 3124,3018,3017 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл. Оборудования повреждений не обнаружено	МТЗ	15.12.2018	21ч25м	21ч27м	00ч02м	повторно вкл.	КНС (резерв), жилой сектор, быт	
15	г.Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3137,3111,3132, 3133,3135,3134, 3201,3202,3204 (ОКЭС) ТП-1799,1944,1792, 1751 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На Р 72-18-1 отгорела жила фазы "С" КЛ-10 кВ (ОКЭС)	ТО	17.12.2018	04ч15м	05ч35м	01ч20м	откл Р-72-18-1, запитали по ф.72 13	Жилой сектор, КНС (резерв)	На ВЛ-10кВ Р.72-18-1 восстановили шлейф по ф.С и вкл в 12ч41м
16	г.Оренбург РП-3 (ОПО)	ф.3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-563 до ТП-3047	"Земля"	17.12.2018	06ч50м	08ч03м	01ч13м	вывели поврежд. КЛ, запитали ТП-3047 по ф.4-2	Мегафон, охрannое предприятие.	ОПО КЛ-6кВ от ТП-563 до ТП-3047 18.12.18. восстановили,испытал и,сфазировали,включили,собрали нормальную схему.
17	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС), РП-1 (ОКЭС)	РП-1: ТП-5, 433(1), 16, 236, 408, 493, 177, 132, 418, 466, 415, 130, 345, 303, 133, 352, 134, 298, 475, 349, 346, 235, 354, 148, 336, 218, 131, 246.(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-51 до РП-1	На п/с Бузулукская защита не сработала, ф.Город-2 не откл.	17.12.2018	16ч30м	16ч45м	00ч15м	вывели поврежд. КЛ, на РП-1 вкл СВ-6кВ	промзона	КЛ-6кВ от ТП-51 до РП-1 восстановлен,включен .
18	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"((МЭС)	ф.5 не отключался	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25 ,26,27,29,30,33,34,35,38,4 0,41,42,44,45,47,49,56,59, 62,66,78,79,547,146,209,2 17(ОКЭС). ТП-32,39,54,55,60,67,68,75,14 9,158,159,162,167,170,174 ,179,180,194,203(абонент ские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-10кВ ф.5 на анкерной опоре №87 повреждён укос.	ф.5 не отключался.	19.12.2018	04ч20м	04ч20м	00ч00м	ф.5 не отключался.	Котельные,ск важины,сбербанк, жилой сектор,быт.	17ч03м 19.12.18 заменили анкерную опору

19	г.Оренбург п/с Береговая 1 СШ-6кВ (ЦПО)	ф. Б-21, Б-22, Б-23 (ОПО)	ТП-3036, 3022, ТП- 30071СШ-6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Береговая откл. 1СШ-6кВ	МТЗ	20.12.2018	15ч20м	16ч17м	0ч57м	Запитали по резервной схеме.	Котельня, кад. Корпус,КНС, жилой сектор, быт	ТП-3007 1СШ-6кВ вкл. в 15ч29м; ТП-3022 вкл по нормальной схеме в 16ч17м ; ТП-3036 вкл в16ч17м
20	Медногорский РУЭС ТП- 463 (ОКЭС)	РУ-6 кВ (ОКЭС)	ТП-463 РУ-6/0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-6кВ яч.№2, на ВН вышел из строя фиксатор привода, откл. ВН.	ф.43 на п/с Медногорская Районная не откл.	21.12.2018	07ч40м	09ч01м	01ч21м	Заменяли привод ВН, ТП- 463 вкл.	Котельная (резерв), магазин, строй. площадка	
21	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. ИВ-7 (ОКЭС)	РП-59 1 СШ 10кВ (ОКЭС), РП-68 1СШ 10кВ (ОКЭС) ТП-3074 1СШ, ТП-3073 1 СШ,ТП-3101 2СШ,ТП-3064 2СШ,ТП-3063 2СШ,3099 2СШ,ТП-3085 1СШ,ТП- 3031 1СШ,3096,3109,3225 2СШ,ТП-3058 1СШ,3080 2СШ, ТП- 3081 (ОКЭС) ТП-328 2СШ,ТРП-448 2СШ, ТП-535 2СШ, ТП-778 2СШ, 539 1СШ,540 1СШ, ТП-641 1СШ ТП-536 ТП-1703 1СШ,ТП-1890 1СШ,ТП-1899 1СШ, ТП- 1896,1893,1515,1754,1437,1794,1 753, 1675,1702,ТП-1741 1СШ,ТП- 1743-1СШ,ТП-1748 1 СШ,ТП-1742 1СШ,ТП-1744 1СШ,ТП1745- 2СШ,ТП-1447 2СШ, ТП-1746 2СШ(Абонетские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП- РП-59 до ТП- 448 ф.59-3	Земля, Аварийное отключение	21.12.2018	22ч15м	22ч37м	00ч22м	Отключили поврежденный участок,повторн о включили поочередно	Жилой сектор, торговые комплексы, ЦТП, (резерв), АЗС	В 22ч37м вкл. РП-59 1СШ, РП-68 1СШ,ф.59- 9,ф.59-7,ф.59-1,ф. 59- 15,ф. 59-11. В 23ч 13м вкл ф.59-5. РП-68 1СШ 10кВ была запитана по ремонтной схеме в связи проведением реконструкции на ПС Степная (ЦПО)
22	Бугурусланск ий КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СЭС)	ф. Св-2 (СЭС)	ТП-Св-2-8, Св-2-13, Св-2- 15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	для безопасного тушения пожара в с. Саковка отключили ВЛ- 10кВ ф. Св-2	откл. для тушения пожара	22.12.2018	04ч21м	05ч08м	00ч47м	пожар потушили ф Св-2 вкл.	жилой сектор быт	
23	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	Ст-43 (ОПО)	ТП-3120,3220 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ (ОПО) ф. Ст-43 отгорел шлейф фазы "С"	на п/с Степная ф.43 не откл.	24.12.2018	00ч22м	01ч16м	00ч54м	На ТП-3220 откл. ВН в ст. ТП-587, на ТП-3120 вкл. ВН в ст. ТП-1488.	Авто. Сервис, магазин.	
24	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф. 8 (ОКЭС)	238,327,322,,5,253,315,4,3 24,315,4,323,324,11,254,1 0,380,354,96,2,3,321, 239 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотрели ВЛ и ТП- повреждений нет	земля	27.12.2018	15ч45м	15ч50м	00ч05м	отключили ЛР Р 108 ф. включили	больница (резерв) , жилой сектор, быт	ф. 13 запитан по ремонтной схеме с ф. 8

25	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф. 8 (ОКЭС)	238,327,322,,5,253,315,4,3 24,315,4,323,324,11,254,1 0,380,354,96,2,3,321, 239 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотрели ВЛ и ТП- повреждений нет	земля	27.12.2018	16ч37м	16ч52м	00ч15м	отключили ЛР- 110 ф. 8 включили	больница (резерв), жилой сектор, быт	ф. 13 запитан по ремонтной схеме с ф. 8 В 17ч53м ф. 13 осмотрели ВЛ и ТП повреждений нет вкл. по нормальной схеме
26	Оренбург ТП- 3171(ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-3171 поврежден ТМ- 250кВа. Со стороны 0,4кВ отгорела шпилька фазы А, выброс масла.	Защита не срабатывала.	29.12.2018	03ч15м	04ч24м	01ч09м	Заменяли ТМ, вкл.	Жилой сектор	
27	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- Городская (ВПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-142, 143, 144, 145, 146, 149, 1410, 1411 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ВЛ-10 кВ ф.14, авто. совершил столкновение с ж/б опорой №12/42.	ТО	29.12.2018	12ч05м	12ч33м	00ч28м	На ВЛ-10 кВ откл. Р-3, ф.14 вкл.	Школа, дет. Сад, ГСК, жилой сектор, быт	В 15ч39м заменили опору №12/42, ТП- 142, 143 вкл. в 16ч03м.
28	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-6(ОПО)	ТП-638 1-СШ 10кВ,639 2- СШ 10кВ,716 2-СШ 10кВ(ОПО). ТП-1771 2-СШ 10кВ(МК Энерго).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП- 638(ОПО) повреждён ТМ- 1 с выбросом масла и возгоранием ТМ-1.	ТО	31.12.2018	08ч19м	08ч51м	00ч32м	На РП-43 повторно вкл. ф.43-6.	Жилой сектор,быт,на циональная деревня(абон енты ОПО,МК Энерго).	