

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2018 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ вл.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (шиф. у-жа)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	МТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС ТП-12 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2. Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ гр.1 (ОКЭС) в пролёте оп.30-31 упало дерево	АВ	01.11.2018	21:53м	22:43м	00:40м	отсоединили шлейфа ВЛ на оп.28, вкл гр.1	пекарня, райгаз, жилой сектор	Убрали дерево, восстановили шлейфа ВЛ и вкл гр.1 полностью в 23:58м
2	Бугурусланский КЭС ТП-143 (ОКЭС)	гр.Жилой дом 7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ ж/д микрорайон №7 произошло к.з.	АВ-150А	02.11.2018	15:42	16:40м	00:58м	В ВРУ дома 7 откл. вводной АВ, на ТП-143 вкл. группу	жилой дом.	
3	Орский КЭС ТП-254(ОргЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Житель по ул. Щерса №11 производил спливание дерева. В результате падения дерева на ВЛ-0,4кВ уличное освещение(ОКЭС) произошел обрыв проводов и надлом ж/б опоры, опора упала на припаркованный автомобиль.	—	05.11.2018	16:30м	16:30м	00:00м	На ВЛ-0,4кВ уличное освещение демантировали оборванные провода.	уличное освещение.	Повреждённую опору будут менять 06.11.2018. Опору заменили, вкл. гр. Освещение полностью в 15:28м
4	Оренбург ТП-3013(ОКЭС)	гр.ФСК(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-3013 1 СШ гр. ФСК сгорело 2 ПН-400А	2 ПН-400А	06.11.2018	15:25м	15:35м	00:10м	Заменяли ПН, вкл.	ФСК(резерв ДГУ)	
5	Переволоцкий РУЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-0,4кВ поврежденных не выявил	АВ-160А	06.11.2018	20:20м	21:20м	01:00м	Произвели осмотр, вкл. гр№1	Н.С., ГСК, жилой сектор, быт.	Нагрузка А-60А, В-60А, С-70А.
6	Переволоцкий РУЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛИ-0,4кВ поврежденных не выявил	АВ-160А	06.11.2018	06:30м	06:45м	00:15м	Произвели осмотр, вкл. гр№1	Н.С., ГСК, жилой сектор, быт.	
7	Оренбург ТП-3013(ОКЭС)	гр. ФСК(ОКЭС) по 1СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ по 1 СШ от ТП-3013 до ВРУ ФСБ(ОКЭС)	3 ПН-400А	07.11.2018	09:10м	-	-	Откл. повреждённую КЛ	ФСБ(резерв)	КЛ-0,4кВ от ТП-3013 до ВРУ ФСБ вкл1 восстановлен и вкл 12:40м 08.11.18.
8	Абдулинские КЭС ТП-8(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр. Для тушения пожара	Защита не сработала	10.11.2018	22:45м	23:10м	00:25м	Отключили ввод в ж/д, вкл. гр.	Жилой сектор	
9	Орский КЭС ТП-43(ОргЭС)	ЩО и ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена концевая металлическая опора освещения	Защита не сработала	11.11.2018	05:00м	—	—	Убрали опору	уличное освещение.	12.11.2018 в 12:00м заменили опору,восстановили опору пролёт провода.
10	Кувандыкский РУЭС ТП-603 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-603 загорелся ТТ на вводном рубильнике, повреждена изоляция КЛ гр.2, 3	Защита не сработала	11.11.2018	19:50м	22:50м	03:00м	Установили шунт на вводном рубильнике, восстановили КЛ отход, гр.2,3	жилой сектор	12.11.2018 заменили вводной рубильник(установка автомата 630А),заменили ТТ, в 14:44м ТП вкл.
11	Саракташский РУЭС ТП-303 (ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки номинала АВ. Нагрузка на гр.3 77-98-72А	АВ-100А	11.11.2018	20:15м	20:50м	00:35м	повторно вкл.	жилой сектор	
12	Сорочинский КЭС ТП-222 (ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП водитель МАЗа повредил опору №7 (ОКЭС) строящейся ВЛ-0,4кВ гр.3 от ТП-222. ДТП оформили.	гр.3 была отключена	17.11.2018	11:25м	—	—	Заменяли опору №7 в 14:00м	абонентов нет	
13	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС ТП-7 (ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) гр.3 от ТП-7 для тушения пожара ж/д Ленинская 54	отключили руб-к гр.№3	17.11.2018	16:07м	16:39м	00:32м	Откл.ввод ж/д, вкл гр.3	РОВД, жилой сектор	
14	Орский КЭС ТП-8(ОргЭС)	ЩО и ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ул. Освещения. Под замену.	Сгорели 2ПН-160А	18.11.2018 19.11.2018	00:40м	16:07м	15:27м	Заменяли опору	уличное освещение.	
15	Бугурусланский КЭС ТП-67 (ОКЭС)	гр.Швейная фабрика (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	АВ-100А	18.11.2018	16:20м	16:35м	00:15м	Повторно вкл АВ	Магазин, авто.сервис	
16	Сорочинский КЭС ТП-3(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр.2 для тушения пожара в ж/д	Защита не сработала	19.11.2018	01:57м	02:32м	00:35м	Отключили ввод в ж/д, вкл. гр.	Жилой сектор	

17	Кувандыкский РУЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией поврежден КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-105 до Аптеки, Стоматологии	Защита не сработала	19.11.2018	14x50м	19x30м	04x20м	КЛ восстановили гр. Включили	Стоматология, аптека.	
18	Переволоцкий РУЭС ст. Каргала ТП-4 (ОКЭС)	гр. 4	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на рубильнике отгорел контакт фаза "С"	Защита не сработала	25.11.2018	12x40м	16x15м	03x35м	устранили повреждение гр. Включили	ТМЗ, Центр газовой эколог. Безопасности	
19	Переволоцкий РУЭС ст. Сырт ТП-2(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На отходящей гр.2 откл. АВ-63А	Откл. АВ-63 А	25.11.2018	22x00м	23x25м	01x25м	Повторно вкл. АВ. Осмотрели ВЛИ-0,4кВ	Жилой сектор	
20	Орский КЭС ТП-89 (ОрПО)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-89 до ВРУ прачечной гор. Больницы№5	3-ПН 250 А	27.11.2018	08x50м	16x50м	8x00м	устранили повреждение гр. Включили	Хоз. помещение гор. Больницы № 5	
21	Переволоцкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не выявил, нагрузка гр.2 27-50-30А	АВ-63А	29.11.2018	09x01м	11x15м	02x14м	пересадили КЛ на АВ-100А, вкл гр.0,4кВ	Жилой сектор	
22	Бугурусланский КЭС ТП-205(ОКЭС)	гр. Жилотй дом №4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Отключился автомат отходящей гр.	АВ-100А	30.11.2018	17x05м	18x00м	00x55м	Повторно вкл. автомат	Многоквартирный ж/д	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Ноябрь 2018 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф. 105 (ОКЭС)	ТП-39 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях ВКХ (поврежден эл. Двигатель)	ТП-39 сгорело ПК	01.11.2018	11ч10м	11ч25м	00ч15м	на ТП-39 заменили ПК	очистные сооружения	
2	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-2,3,4,15, 16,17,29,36,37, 42,50,53,63,65, 70,71,157,218 (ОКЭС) ТП-1,14,183 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-71 поврежден РВО фазы "В"	"Земля" АПВ не успешное	02.11.2018	10ч50м	11ч01м	00ч11м	откл. РТП-71, ф.6 вкл.	Почта (резерв),2-Скважины, 2-котельные (резерв),банк (резерв), Ростелеком (резерв), жилой сектор, быт.	В 12ч03м заменили РВО, ТП-71 вкл.
3	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(МЭС)	ф.Ак-15(ОКЭС)	ТП-3,4,5,7,8,9,10,2 7,28,33,35,49,5 0,57,58,62,68,6 9,84(ОКЭС). ТП-85,95,100(потребительские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-85(потребительская) РУ-10кВ сгорели 2-ПК.	ТО,АПВ успешное.	05.11.2018	09ч24м	09ч24м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП.	Горгаз,нал.инспекция,гос.банк,котельные,атовокзал,РОВД,лесхоз,ДРСУ,школа №2,хлебная база,узел связи,жилой сектор,быт.	
4	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.8(ОКЭС) не отключался.	ТП-213,238,239,26 7,268,273(ОКЭС). ТП-259,291(потребительские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.8 опора №99 на ЛР №8-1 отгорел шлейф фазы"А".	ф.8 не отключался.	05.11.2018	09ч37м	10ч45м	01ч08м	На ЛР №8-1 устранили повреждение, ф.8 вкл.	Котельная,МТС, кирпичный завод,хоз. комплекс Милосердие,ПМК ЭМР-очистные,жилой сектор,быт.	После согласования с абонентами в 09ч37м на п/с."Саракташская" отключили ф.8 для устранения повреждения на ЛР№ 8-1.

5	Бугурусланский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2 мкр-н(ОКЭС)	ТП-93,170,110,159,114,100,96,180,107,82,72,109(ОКЭС). ТП-104,153(потребительские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ(ОКЭС).	МТО	05.11.2018	18ч08м	19ч21м	01ч13м	На опоре №1 отсоединили повреждённую КЛ-10кВ, ф.2 мкр-н запитали по ф.Л-1 с п/с Лучевая	Котельная-есть резерв, жилой сектор, быт.	06.11.18 восстановили и вкл. в 15ч48м
6	Илекский РУЭС п\с Илекская(МЭС)	ф. 6(ОКЭС)	ТП:14,21,28,42,47,50,56,59,60,65,66,67,69,70,71,73,75,78	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ, АПВ успешно	06.11.2018	12ч25м	12ч25м	00ч00м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП.	Погрангородок, стройбаза, пожарная часть, жилой сектор, быт	
7	Оренбург п\с Западная(ЦПО)	полностью	РП-8(полностью), ТП-3013(2СШ),3054(2),3042(1),3026(2),3027(2),3023(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена опора 35 кВ(ЦПО) в результате ДТП	ЦПО не сообщают	06.11.2018	14ч50м	17ч10м	02ч20м	ЦПО запитали п\с Западная по резерву	школа-интернат, ЦТП(резерв), КНС(резерв), организации, Почта(резерв),ФСБ(резерв)	В 16ч40м вкл. 1 СШ на п\с Западная. В 17ч10м вкл. 2 СШ.
8	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Красный флаг-1 (ОКЭС)	ТП-417 (ОКЭС) ТП-410, 416, 457, 444, 124, 232 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ в пролете опор №53-54 упало дерево	На п/с Бузулукская ф. Красный флаг-1 не откл. На ТП-343 откл. МВ (МТЗ)	06.11.2018	19ч25м	20ч10м	00ч45м	Убрали дерево на ТП-343 вкл. МВ	Пром. Зона.	
9	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	1-2 СШ 10кВ (ЗПО)	ПС Новосергиевская 110/35/10кВ: КЛ 1-НВС: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 303, 80, КЛ 11-НВС: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, КЛ 12-НВС: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 4, КЛ 14-НВС: 1405, 1406, 1407, КЛ 16-НВС: 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1614, 1615, 1616, КЛ 3-НВС: 2, 3, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗПО о причине откл. не сообщают	ЗПО не сообщают	06.11.2018	20ч05м	20ч10м	00ч05м	ЗПО вкл.	п. Новосергиевка	на п/с Новосергиевская не приходила одна фаза 110 кВ, В 20ч38м ЗПО запитали по резервной схеме.

10	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-111,112, 113, 114,115, 116,117 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Переволоцкая откл. 1 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	06.11.2018	20ч00м	20ч20м	00ч20м	ЦПО вкл.	н.с., школа, жилой сектор, быт.	
11	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-16,17,3,35,37,38,4,42,47,49,5,50,51,52,53,57,58,59.62,67,7,75,77,9,96 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Переволоцкая откл. 1 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	06.11.2018	20ч00м	20ч20м	00ч20м	ЦПО вкл.	Больница (резерв), школа (резерв),скважина, отчистные сооружения,котельная, жилой сектор, быт.	
12	Новосергиевский РУЭС п/с Платовская (ЗПО)	1-2 СШ 10кВ (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)КЛ 3-ПЛТ: 301, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 333, 334, 336, 340, 341, КТП	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗПО о причине откл. не сообщают	ЗПО не сообщают	06.11.2018	20ч05м	20ч10м	00ч05м	ЗПО вкл.	п.Покровка	на п/с Платовская не приходила одна фаза 110 кВ, в 20ч38м ЗПО запитали по резервной схеме
13	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП:12,28,52,57,64,74,80,81,82,83,153,151,160,175,185,188,208,214	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	Земляная защита, АПВ успешно	07.11.2018	15ч04м	15ч04м	00ч00м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП.	Жилой сектор, школа-интернат,скважина, КНС, Антенны цифрового вещания(резерв)	Скопление птиц в районе старого элеватора
14	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Город-1 (ОКЭС)	ТП-18, 195, 356, 173, 41, 174, 61, 39, 14 2СШ, 67 2СШ, 117 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-117 (ОКЭС) поврежден ВНА в ст. ТП-41, подгорели ножи и дугогас.камеры	ТО	08.11.2018	09ч58м	10ч17м	00ч19м	откл. ЛР-5, ЛР-109, вкл ф.Город-1, часть запитали через РП-11 ф.Больница	Больница (резерв), котельная (резерв), жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-117. Испытали изоляцию ТП-117, заменили ВН, вкл ТП в 14ч46м, вкл ф.Город-1 по норм.схеме в 15ч23м
15	г.Оенбург РП-19 (ОПО)	ф.19-0 (ОПО)	ТП-3011, 3033 2СШ, 3040 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО производят отыскание места повреждения.	ТО	08.11.2018	15ч40м	16ч40м	01ч00м	На ТП-3033 откл ВН в ст. ТП-826. На ТП-3040 вкл СВВ, запитали по ф.48-11	ПФР (резерв), Пекарня, АЗС, жилой сектор.	

16	Сакмарский РУЭС п/с "Сакмарская"(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП-15,17,18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.9(ЦПО) на Р-91 отгорел шлейф.	ТО	08.11.2018	22ч30м	23ч10м	00ч40м	ЦПО на Р-91 устранили повреждение, ф.9 вкл.	Жилой сектор,магазины,металлобаза.
17	Орский КЭС, Новоорский РУЭС п/с "Тяговая"(РЖД)	ф.3(ОКЭС)	ТП-57,58,143(ОКЭС), ТП-59(потребительская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Автомобиль КАМАЗ порвал провода на участке ВЛ-10кВ (ВПО)отпайка в сторону завода "Керамика".	МТЗ	08.11.2018	22ч20м	00ч31м	02ч11м	На ВЛ-10кВ(ВПО) отключили повреждённый участок, ф.3 на п/с."Тяговая" вкл.	Жилой сектор,быт,элеватор.
18	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(МЭС)	2СШ-10кВ (МЭС), ф.Ак-1, ф.Ак-15 (ОКЭС)	ТП-13,79,44, 24, 36,11,70, 12,108,106,77,3 8,103,99,94, 104,105,90,40, 42,43, 20,17,95,5,35,5 8,62,27,8,9,85,8 4,57,51,7,69,3,1 0,68,28,50,49,1 00,33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-110кВ Соль-Илецкая-Пугачёвская цепь2 в сетях МЭС	АПВ успешное	09.11.2018	07ч18м	07ч18м	00ч00м	АПВ успешное	Котельные №10, СОШ№1,№3, лицей, СОШ№3, СОШ №1, водовод, котельные №1,2,9, СОШ№2, ПУ-51, д\с№4, д\с№3, поссовет, сбербанк, соцзащита, загс, БТИ, д\с "Ласточка", администрация, жильё
19	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП:301,317, 319, 314,302, 316,315,305, 307, 303,304, 308,309,308, 309,306,313, 312,318,320, 321. (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	При осмотре ВЛ выявили обгоревшие ветви дерева у опоры №1 отпайки на ТП № 316.	АПВ успешное	09.11.2018	14ч48м	14ч48м	00ч00м	АПВ успешное	Стадион, РУС(резерв), Котельная №1(резерв), Пессионный фонд(резерв), нарсуд(резерв), Агрохимия, оренсот, очистные маслозавода, жилой сектор.
20	Орский КЭС п/с "Восточная" (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-537, 553 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	09.11.2018	15ч46м	16ч15м	00ч29м	повторно вкл	котельная (АВР), церковь, МТС, магазины, стоматология

21	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-213, 267, 268, 273, 238, 239, (ОКЭС) ТП-291, 262, 240, 295 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №62 до опоры №63 (переход через ж/д)	ТО	10.11.2018	16ч25м	21ч50м	05ч25м	Откинули поврежденную КЛ, вкл. ф.8	ЦТП (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-268,273,238, 239 запитали по ф.16 в 17ч50м. Полностью абонентов запитали в 22ч20м. КЛ восстановили 15.11.18 и вкл по норм/схеме в 12ч00м 16.11.18г.
22	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.14 (ВПО)	ТП-141, 142 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-10кВ ф.14 (ВПО) для тушения пожара в охран.зоне ВЛ	ВПО откл. ф.14	12.11.2018	21ч05м	21ч11м	00ч06м	повторно вкл	жилой сектор, быт	
23	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Водовод-1 (ОКЭС)	РП-16 (1СШ), ТП-100 (1СШ), 190 (1СШ), 93(1СШ), 294, 364, 365, 409, 98 (ОКЭС), РП 15 1СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях абонентской РП-15 (Водоканала)	ТО	12.11.2018	22ч55м	23ч19м	00ч24м	Откл ЛР-42 в ст. РП-15, вкл ф. Водовод-1	Водозабор, скважины	РП-15 вкл в 23ч55м
24	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф.Водовод-2 (ОКЭС)	РП-16 (2СШ), ТП-100 (2СШ), 190 (2СШ), 93(1СШ), 366, 367, 94, 95, 96, 97 (ОКЭС), РП-15 2СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях абонентской РП-15 (Водоканала)	ТО	12.11.2018	23ч00м	23ч17м	00ч17м	Откл ЛР-43 в ст. РП-15, вкл ф. Водовод-2	Водозабор, скважины	РП-15 вкл в 23ч55м
25	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС), ТП-162, 159 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-14 до ТП-402	"земля", ОрПО откл ф.13	13.11.2018	01ч09м	03ч05м	01ч56м	Вывели поврежден. КЛ, на ТП-160 откл ВН в ст. отпайки ТП-162,159, запитали по фидеру ОрПО через ТП-405	жилой сектор, сады и огороды	Без напряжения ТП-162, 159 -с/о. ТП-162,159 включили в 10ч45м. 23.11.18 КЛ восстановлена и вкл

26	Бузулукский КЭС п/с."Заводская"(ЗПО)	ф.Маслозавод(ОКЭС)	ТП-29,393,79,149(ОКЭС). ТП-145,440,104,146,153,151,369,441,350(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-146(абонентская) выгорело РУ-0,4кВ.	МТЗ	13.11.2018	09ч21м	09ч42м	00ч21м	На ВЛ-6кВ откл. РТП-146,ф.Маслозавод на п/с."Заводская" вкл.	Жилой сектор,магазины,миникотельная-резерв.	
27	Оренбург РП-40 (ОПО)	ф.40-7 (ОКЭС)	ТП-3301 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ выход на опору с РП-40 ф.40-7	ТО	14.11.2018 15.11.2018	16ч40м	17ч30м	24ч50м	Вывели поврежденную КЛ.	ТП-3301 на холостом ходу. Абонентов нет.	15.11.18 КЛ восстановлена и вкл.
28	Оренбург РП-Оренбург нефть(Газпром Энерго)	ф.21-Н(Газпром Энерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ на участке ГазпромЭнерго	земля	17.11.2018	21ч20м	23ч40м	02ч20м	ГазпромЭнерго вывел поврежденный участок, запитал по ф.35-3	ГСК, Склады логистики	
29	Оренбург ЦРП 3 подъем(Водоканал)	ф.12(абонентский)	ТП-3220,3120(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3220 на СШ-10кВ попала крыса. На ТП-1488 сгорел ПК. На ТП-3220 сгорел ПК.	Сгорел ПК и на ТП-3220 и на ТП-1488	18.11.2018	03ч16м	04ч33м	01ч17м	Заменяли ПК на ТП-3220, запитали по ф.СТ-23	Автосалон, ТК Мебель России	Ф. СТ-24 н на ЦРП не отключался
30	Бузулукский КЭС п/с ПромБаза (ЭкспертЭнерго Аудит)	1 СШ-6кВ (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Город-7 (ОКЭС) ТП-287,316,321(1СШ),324(2СШ),325(2СШ),328,342,343(1СШ),344,373(1СШ),443(2СШ),449,483,499(2СШ),88(2СШ),89,91, РП-14(2СШ) (ОКЭС) ТП-125,209,394 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с ПромБаза откл. 1 СШ-6кВ	ТО	18.11.2018	15ч51м	16ч25м	00ч34м	Запитали по резервной схеме.	Ледовый дворец (резерв), жилой сектор, быт.	На п/с ПромБаза ф.Город-7 вкл. в 16ч54м, запитали ТП-483, 325(2СШ), 287.
31	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1654 до Р-2	МТЗ	19.11.2018	15ч20м	15ч52м	00ч32м	ОПО повторно вкл.	Почта, поликлиника, банк, жилой сектор, быт.	

32	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.Уч.хоз (ОКЭС)	ТП:501,461,129,353,491,482,492,489,494,511,295,196,109,10,439,159,320,143,193,469,405,215,244,413,388,403,189,513,158,481,436,384,358,297,138,253,414,62,277 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отходящем ф.2 п/с Речная в сетях ЗПО	ЗПО не сообщают	21.11.2018	10ч20м	10ч36м	00ч16м	повторно вкл	4хКотельные (резерв), жилой сектор, быт	
33	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.ДСМУ (ОКЭС)	ТП:276,129,142,371,285,256,110,448,308,66,143,77,111 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отходящем ф.2 п/с Речная в сетях ЗПО	ЗПО не сообщают	21.11.2018	10ч20м	10ч36м	00ч16м	повторно вкл	3хКотельные (резерв), жилой сектор, быт	
34	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП: 208,274,209,272,309,287,220,212,210,288,211,207,206,205,201,243,200,219,282,290,314,253,202,260,285,255,301,365,310,203	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. При осмотре видимых причин не выявили.	ТО	23.11.2018	08ч20м	09ч00м	00ч40м	Отключили участок, вкл. ф.15. После осмотра запитали полностью.	Котельные(резерв), КНС(резерв), АТС(резерв), школа, жилой сектор	В 09ч37м запитали абонентов оставшихся 5 ТП(быт)
35	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская(ВПО)	ф.8(ОКЭС)	ТП: 238,321,311,5,322,251,315,4,323,7,324	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	При осмотре видимых причин не выявили.	МТЗ	23.11.2018	11ч17м	11ч35м	00ч18м	ВПО повторно вкл. ф.8, произвели осмотр	Жилой сектор, быт	
36	Оренбург п\с Заречная(ОПО)	ф.Зар-8(ОПО)	ТП-2023(ОГСК)(ВЛ-0,4кв ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ(ОборонЭнерго). Поврежден РЛНД	МТЗ	23.11.2018	10ч10м	15ч30м	05ч20м	ОборонЭнерго устранило повреждение, вкл.	Жилой сектор	

37	Бузулукский КЭС п\сРечная(ЗПО)	ф.АБЗ(ОКЭС)	ТП:292, 160, 211, 286, 276, 479, 470, 226, 222, 459, 438, 128, 496, 374, 355, 434, 380, 426, 127, 192, 335, 420, 423, 458, 347, 363, 338, 231, 214, 239.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве работ повреждена абонентская КЛ-6кВ от ЛР-80 до ТП-192	МТЗ	23.11.2018	14ч50м	15ч14м	00ч24м	Откл. поврежденный участок, вкл.	промзона	
38	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП-465, 431, 463, 466, 467, 468 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП обнаружили на ВЛ-6кВ ф.43 трещину опоры №123 и провод лежит на траверсе. Виновник ДТП скрылся.	земля, ВПО откл ф.43	24.11.2018	03ч02м	06ч03м	03ч01м	Закрепили провод оп.123, вкл ф.43 по нормальной схеме	школа (резерв), кондитерская фабрика, жилой сектор	В 04ч19м запитали 3хТП-465,431, 463 по ф.46. На ВЛ ф.43 опоры №123 будут менять в понедельник
39	Акбулакский РУЭС п/с."Акбулакская" (МЭС)	ф. 13 (ОКЭС)	ТП-31,78,60,37,112,6 7,66,107,115,113, 92,56,1,74,4,6,73,8 2,48,2,71,80,30,71, 2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, опора №59 поврежден укос, виновник ДТП скрылся	не отключался	25.11.2018	05ч35м	—	—	ф. 13 не отключался	ЦРБ (резерв), водовод, ледовый дворец, жилой сектор	
40	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-6 (ОПО)	ТП-3155, 3275 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО о причине откл не сообщают	МТЗ	27.11.2018	12ч19м	14ч10м	01ч51м	ОПО повторно вкл.	МТС, ЖКХ "Дельта"	
41	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ВЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-1912 до Р-33-4-2	МТЗ	27.11.2018	12ч19м	14ч25м	02ч06м	ОПО откл. поврежденный участок, ф.33-4 вкл.	Администрация п. Пригородный	
42	г.Оренбург п/с Оренбургская (МЭС)	ф.О-17 (ОКЭС)	ТП-3270 (2 СШ), 3067, 3378,	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (МК-Энергосеть) ф.О-17 от ТП-1204 до ТП-3067	ТО	27.11.2018	13ч57м	15ч43м	02ч14м	На ТП-3270 откл. ВН в ст. ТП-1204, ф.О-17 вкл.	КНС, жилой сектор, быт.	ТП-3067 вкл. в 17ч34м, ТП-3378 вкл. в 17ч17м
43	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10 (ЦПО)	ТП-105, 120, 121, 115, 165, 166, 141, 131, 133, 129, 130, 140, 134, 114 2СШ, 125 2СШ, 83 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Снег. На ТП-105 сгорел ПК-20А по фазе В.	На ВЛ-10кВ откл ПУС-1 (ОКЭС)	28.11.2018	08ч10м	09ч40м	01ч30м	откл РТП-105, вкл ПУС-1	телевышка (резерв), АЗС, жилой сектор.	На ТП-105 заменили ПК и вкл 10ч35м

44	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-14, 15, 16, 4, 7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Осмотр причину отключения не выявил	ТО	28.11.2018	09ч10м	09ч35м	00ч25м	откл отпайку от ТП-15 в ст С/О	быт, жильё, С/О (охрана)	ТП-4,7 сады и огороды (охрана) вкл в 10ч35м
45	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС), ТП-1156,1198 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Снег. Осмотр причину отключения не выявил	ОрПО не сообщают	28.11.2018	16ч15м	16ч45м	00ч30м	повторно вкл	быт, жильё	
46	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.9 (ВПО)	ТП-295, 138, 276 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	земля по ф.А и В	28.11.2018	18ч50м	19ч12м	00ч22м	вкл.	быт, жильё	
47	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС), ТП-1156,1198 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	поизвели осмотр ВЛ и ТП ОКЭС, повреждений нет	ОрПО не сообщают	28.11.2018	19ч17м	19ч43м	00ч26м	повторно вкл	быт, жильё	
48	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,602, 603, 604,605, 617, 712,606, 619, 610,611, 612, 613,614, 615, 616 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ в полете опор №146-147 упало дерево	МТЗ	28.11.2018	19ч54м	21ч21м	00ч27м	отключили РЛНД Р-6-8 ф включили	насосная, котельная, жилой сектор быт	в 21ч35м убрали дерево с ВЛ, ф.6 полностью включили
49	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,602, 603, 604,605, 617,712,606, 619,610,611, 612,613,614, 615,616 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ в полете опор №140-141 деревья ксаются проводов, на РТП 613 лежит ветка.	МТЗ	29.11.2018	07ч18м	07ч35м	00ч17м	отключили РЛНД Р-6-8, включили ф.6	насосная, котельная школы, жилой сектор быт	Без напряжения 7хТП (ТП-613 насосная, ТП-614 котельная школы, запитали через ДЭС в 09ч06м) Произвели опиловку ВЛ, вкл ф.6 полностью в 09ч47м

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина