

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушения	Срабатывание коммутационной (защ. у-жа)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинские КЭС ТП-19 (ОКЭС)	гр №1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. Совершил столкновение с опорой №12, с места ДТП скрылся.	группа не откл.	02.10.2018	17ч15м	19ч30м	02ч15м	заменяли опору .гр. Включили	Жилой сектор	
2	Медногорский РУЭС ТП-144 (ОКЭС)	гр. №5 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Для тушения пожара в охранной зоне ВЛ-0,4кВ гр.№5 от ТП-144 (ОКЭС)	группа не откл.	02.10.2018	15ч01м	17ч50м	02ч49м	откл. гр.5	Жилой сектор	Возгорание под ВЛ-0,4 кВ
3	Сорочинские КЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр.1 для тушения пожара в ж/д	группа не откл.	06.10.2018	11ч14м	12ч00м	00ч46м	Отключили ввод в ж/д, вкл.	Жилой сектор	
4	Сорочинский КЭС ТП-76 (ОКЭС)	РУ-04 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-76 РУ 0,4 кВ на вводном рубильнике отгорела губка	ПН-250А	08.10.2018	17ч05м	18ч15м	01ч10м	устранили повреждение заменили ПН ТП включили в работу	жилой сектор	
5	Медногорский РУЭС РП-4 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ гр. №14 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, стороной организацией Траса "Оренбург", были повреждены 2-КЛ-0,4 кВ (абонентские) гр. №14	ПН-250 А фазы "А" и "С"	10.10.2018	10ч15м	15ч45м	05ч30м	восстановили КЛ-0,4 кВ, гр.№14 вкл.	ж/д ул. М.Горького 4/1 (1-2 подъезд)	
6	Бузулукский КЭС ТП-3 (ОКЭС)	гр. В сторону Куйбышева (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д № 36, по ул. Куйбышева	группа не откл.	11.10.2018	12ч36м	12ч55м	00ч19м	срезали шлейфа на оп.3 в ст. ж/д Куйбышева 36 для тушения пожара, вкл гр.	Жилой сектор	
7	Бузулукский КЭС ТП-316 (ОКЭС)	гр.4 микрорайон 34-36 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-316 до ж/д 4 микрорайон 34	ПН-150А	13.10.2018	21ч30м	23ч38м	02ч08м	запитали по резерву	Жилой сектор	
8	Шарлькский РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Сгорели неподвижные контакты на предохранителе	ПН-125А	14.10.2018	00ч16м	01ч20м	01ч04м	заменяли неподвижный контакт, вкл. гр. №1	Жилой сектор, отельная (резерв)	
9	г. Оренбург ТП-487 (ОПО)	гр. Детский сад (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, стороной организацией была повреждена КЛ-0,4 ввод №2 (ОКЭС) от ТП-487 до д/сада	ПН-250А	15.10.2018	09ч30м	09ч55м	00ч25м	во ВРУ д/сада переверли питание на ввод №1	детский сад	15ч13м КЛ 0,4 кВ восстановлена
10	Новосергиевский РУЭС ТП-1103 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-1103 отгорел контакт шпильки ТМ 0,4кВ со сбор.шиной по ф.В	не сработала	15.10.2018	19ч10м	20ч20м	01ч10м	восстановили, вкл.	АГРС, жильё, быт.	
11	Бузулукские КЭС ТП-72 (ОКЭС)	гр.1 Мая в сторону ул. Галактионова (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	при осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружили повреждена ж/б опора №3 в результате ДТП (авто с места происшествия скрылся)	группа не откл.	18.10.2018	14ч46м	14ч46м	00ч00м	группа не откл.	Жилой сектор.	Заменяли укос в 16ч15м
12	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-305(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По адресу ул.Подлеская №32 пожар.	группа не откл.	18.10.2018	18ч00м	18ч50м	00ч50м	Пожар потушили,гр. №1 на ТП-305 вкл.	Жилой сектор.	Группу №1 на ТП-305 исключили для безопасного тушения пожара.
13	Шарлькский РУЭС ТП-39(ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	КНС- поврежден эл. Двигатель	2 ПН	19.10.2018	23ч05м	00ч15м	01ч10м	на ТП заменили ПН гр. Вкл.	КНС (резерв), жилой сектор	
14	Кувандыжский РУЭС ТП-734(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП. В результате ДТП на деревянной опоре №7 повреждена ж/б приставка. Автомобиль с места ДТП скрылся.	группа не откл.	20.10.2018	10ч20м	10ч20м	00ч00м	22.10.2018г будут производить замену ж/б приставки на опоре №7.	Жилой сектор.	
15	Октябрьский РУЭС ТП-2ж(Д/РЖД)	ТМ(РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В камере ТМ отгорела шина фазы "А" 0,4кВ.	защита не сработала.	23.10.2018	20ч05м	21ч23м	01ч18м	На ТП-2ж/Д в камере ТМ заменили шину фазы "А",вкл.	Жилой сектор,пу-64,бойлерная,щ инномонтажа.	ТП-2ж/Д РУ-10кВ иТМ на балансе РЖД, РУ-0,4кВ на балансе ОКЭС.
16	Орский КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита опора №53	группа не откл.	27.10.2018	22ч30м	22ч30м	00ч00м	требуется замена опоры	ул. Освещение	Восстановили опору и вкл 15ч50м 29.10.18.
17	Сорочинский КЭС ТП-76 (ОКЭС)	Вводной рубильник	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На ВЛ-0,4кВ гр.№2 в пролёте опор №12-13 произошел схлест проводов. Дождь, ветер.	На вводном рубильнике сгорел ПН-250А фазы "С".	28.10.2018	17ч12м	17ч27м	00ч15м	На ТП-76 откл. автомат 160А гр.№2,на вводном рубильнике заменили ПН,вкл.	Жилой сектор.	ВЛ-0,4кВ гр.№2 устранили схлест проводов, в 19ч35м гр.№2 вкл.

18	г.Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр. ул.Кима	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-3032 гр.Кима сторел ПН. Дождь, ветер.	ПН-250А фазы "А"	28.10.2018	19ч58м	20ч31м	00ч33м	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ гр.Кима, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор.	Осмотр ВЛ-0,4 кВ гр. Кима причины откл. не выявил.
19	г.Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр. Ростовская (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-3057 гр.Ростовская сторел ПН. Дождь, ветер.	ПН-250А фазы "С"	28.10.2018	20ч00м	20ч57м	00ч57м	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ гр. Ростовская, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор	Осмотр ВЛ-0,4 кВ гр. Ростовская причины откл. не выявил.
20	Сорочинский КЭС ТП-76 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ВЛ-0,4 кВ гр№1 в пролете опор 5/2-5/6, слелст проводов. Дождь, ветер.	ПН-250 А фазы "в"	28.10.2018	19ч35м	20ч25м	00ч50м	устранили повреждение, заменили ПН, гр.№1 включили в работу	Жилой сектор	
21	Кувандынский РУЭС ТП-726(ОКЭС)	гр№1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл не выявил. Дождь, ветер.	АВ-100А	28.10.2018	21ч15м	21ч40м	00ч25м	вкл. гр№1	жилой сектор, быт.	
22	г. Оренбург ТП-3098 (ОКЭС)	гр. ИП Мелоян	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	ПН-250 А	31.10.2018	14ч26м	15ч37м	01ч11м	заменяли ПН гр. Включили	овощехранилище	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Октябрь 2018 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Северный (ОКЭС)	ТП-81 1СШ, 194, 118 2СШ, 184 2СШ, 281 1СШ, 199, 201 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	На РП-2 блинкер защиты не выпал	03.10.2018	12ч05м	12ч50м	00ч45м	повторно вкл.	Котельная, жильё, быт	
2	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП - КЭС Оренбуржья	МТЗ	04.10.2018	10ч17м	11ч19м	01ч02м	Откл КРУН-33-9-1, повторно вкл. ф.Рш-1	КНС (1ввод) жилой сектор п.Дёма	
3	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (ОПО) отгорел шлейф Р.33-9-5 при вкл КРУН.33-9-1	МТЗ	04.10.2018	11ч37м	12ч08м	00ч31м	Откл Р.33-9-8, повторно вкл. ф.Рш-1	КНС (1ввод) жилой сектор п.Дёма	На ВЛ восстановили шлейф Р.33-9-5 и вкл ТП-3017 в 15ч12м
4	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮЗ-37 (ОПО)	ТП-3023 1СШ, 3115 1СШ (ОКЭС) РП-57 1СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗА.	Неселективная работа РЗА	МТЗ	04.10.2018	12ч09м	12ч41м	00ч32м	повторно вкл.	магазины, мегафон (ввод1), кожвендиспансер (ввод1), жильё	
5	г.Оренбург п/с РП-57 (ЦПО)	ф.57-9 (ОПО)	ТП-3023 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ ф.57-9 от ТП-3042 до ТП-724 (ОКЭС)	МТЗ	04.10.2018	12ч09м	12ч50м	00ч41м	Вывели поврежден.КЛ, вкл ф.57-9	мегафон (ввод1), кожвендиспансер (ввод1), жильё	
6	г.Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.1-15 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщают	04.10.2018	17ч35м	17ч58м	00ч23м	повторно вкл.	жилой сектор, школа	

7	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-301,317,319, 314,302,316,315, 305,307,304,308, 309,313,306,312, 318,320,321 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-316 поврежден проходной изолятор фазы "в"	"Земля"	04.10.2018	20ч15м	22ч00м	01ч45м	На ТП-316 заменили изолятор, ф 3 вкл.	Ледовый дворец, котельная (резерв), жилой сектор, быт.	
8	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.10, 18, 11, 14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110 кВ Пугачевская - Соль-Илецк	АПВ Успешное	05.10.2018	06ч43м	06ч43м	00ч00м	АПВ успешное	Соль-Илецк	
9	Оренбург РП-31(ОПО)	ф.31-5(ОПО)	ТП-3022(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ Водоканал повредил КЛ-6кВ от Р-31-5-2 до ТП-3022(ОКЭС)	ТО	05.10.2018	15ч55м	17ч39м	01ч44м	Вывели поврежден.КЛ, вкл ф.31-5	Детский лагерь(охрана)	По согласованию с охраной ТП-3022 оставили до утра. В котловане стоит вода. Водоканал утрачивает свое повреждение. 06.10.18 в 13ч23м восстановлена и вкл.
10	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-24(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-24 из-за протечки воды сгорел 1 ПК	Сгорел ПК-15А	06.10.2018	07ч55м	09ч40м	01ч45м	Заменили ПК, устранили протечку	Жилой сектор, организации	ф.5 на п/с Шарлыкская не отключался
11	Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.68-21(ЛистПромСтрой)	ТП(абонентские: 1797,1749,1701	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ абонентская от РП-68 до опоры №1 ф.68-21	ТО	06.10.2018	08ч45м	17ч13м	08ч28м	Лист восстановил КЛ, вкл.ф.68-21	Стройка	
12	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(ОренбургЭнергоНефть)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):92,93,9 5,98,99,108,116,1 17,139,140,141,1 42,143,148,178,1 82,186,191,192	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО, АПВ успешно	06.10.2018	09ч55м	09ч55м	00ч00м	Произвели осмотр	Скважины, больница(резерв),котельная(резерв), школа(резерв), КНС, жилой сектор	
13	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-38(ОПО)	ТП-3119 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-585 до ТП-723	ТО	06.10.2018	11ч22м	12ч22м	01ч00м	ОПО вывели поврежденный участок, вкл.	Организации	
14	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая(СПО)	ф.Л-5(ОКЭС)	ТП-129,140,143,144, 145,156,203.207, РП-2 1 СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Возможная причина: не селективная работа защиты при отключении 1 СШ на РП-2	МТЗ, АПВ успешно	06.10.2018	12ч35м	12ч35м	00ч00м	Произвели осмотр	2 котельные, быт, жилой сектор	

15	Бугурусланский КЭС РП-2(ОКЭС)	1 СШ-10кВ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):72,82,96,104,107,109,100,110,114,120,153,159,170,180,93	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины не выявил	МТЗ	06.10.2018	12ч35м	12ч55м	00ч20м	Повторно вкл.	2 котельные, быт, жилой сектор, ГПТУ, школа(резерв), д\сад	
16	Абдулинский КЭС п/с Абдулинская (СПО)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-73,52,13,8,15,90,107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ (РЖД) упало дерево	Т.О.	08.10.2018	15ч40м	16ч40м	01ч00м	убрали дерево с ВЛ ф. Бактак вкл.	водозабор, д/сад, АЗС. Жилой сектор быт	
17	Орские КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402, 160, 161 (ОКЭС) ТП-159, 162 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил	МТЗ	09.10.2018	11ч56м	13ч59м	02ч03м	произвели осмотр эл. Оборудования, вкл. ф.13	Жилой сектор, быт, садовое общество.	
18	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорск-Районная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-294,182,64,180,65,337,336,171,72,73,99,235,134,77,75,327	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кв (ОКЭС) от Р-95 до ТП-294	"Земля" ф.7 не откл.	10.10.2018	9ч00м	—	—	На ВЛ-10 кв откл. Р-95, в 09ч30м ТП-294 запитали через ДГУ	Завод "БОЗАУ"	В 14ч11м КЛ-10 кв от Р-95 до ТП-294 вкл. в работу.
19	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-3049, 3000, 3046 (ОКЭС) ТП-112, 47, 27 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кв (ОПО) от ТП-27 до ТП-114	ТО	10.10.2018	14ч44м	15ч12м	00ч28м	На ТП-3000 откл. ВН в ст. ТП-112, ф.ЮЗ-7 вкл.	Котельная, химзавод "Спектр", автосервис, пекарня, сауна.	в 15ч37м откл. поврежденный участок запитали ТП-3046
20	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-21 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация повредили КЛ-10 кв от п/с Сакмарская до опоры №1	ТО	10.10.2018	16ч20м	16ч28м	00ч08м	Водозабор запитали с ТП-132.	Водозабор	В 16ч28м водозабор запитали с ТП-132. КЛ восстановлен и вкл ф.2 по нормальной схеме.
21	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	1-СШ 10 кв (ЦПО)	ф.1, ф.6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кв Александровка-Шарлык	ЦПО не сообщают	10.10.2018	16ч19м	16ч30м	00ч11м	ЦПО вкл. на Шарлыкская вкл. СВ-10 кв	Больница (резерв), ДРСУ, почта (резерв), пром. Зона, жилой сектор, быт.	
22	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-70,71,72,73,50,80,74 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РЛНД Р-64 отгорел шлейф	—	10.10.2018	19ч20м	19ч50м	00ч30м	устранили повреждение ф.6 вкл.	промзона, жилой сектор	

23	Переволоцкий РУЭС п/с Каргалинская (ЦПО)	ф.Се-2 (ОКЭС)	ТП-1, 4,8,9, 10, 11 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Камаз сбил укос опоры №25 ВЛ-10кВ ф.Се-2 (ОКЭС). Водитель погиб.	ф.Се-2 не откл.	10.10.2018	01ч00м	01ч00м	00ч00м	ф.Се-2 не откл.	котельная, жилой сектор	15.10.18 заменили анкерную опору
24	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО), п/с Новая (СПО)	ф. Г-2, Г-3, Г-4, Г-6, Г-7, Г-8 ф. Нв-4, Нв-5, Нв-6, Нв-8 (ОКЭС)	93хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ в сетях СПО.	АПВ неуспешно	11.10.2018	12ч18м	12ч18м	00ч00м	вкл.	12 котельных, 2дет.сад, КНС, 3 ВНС, 3 скважины, ЦГБ, жилой сектор, быт.	
25	г.Оренбург п/с Инвертор (СПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3104, 3078 (ОКЭС) 12хТП (абонентских)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентской отпайке ВЛ-10кВ в ст. ТП-1525 провод касается траверсы.	земля	11.10.2018	14ч20м	14ч28м	00ч08м	откл Р-17 на ВЛ-10кВ и вкл ф.Ив-5	ПНС, бетон.завод, мусороперераб. завод, ТД Новый мир, горсвалка, ГСК, АЗС	
26	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-21 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация "Энергостройинвест" повредили трактором КЛ-10 кВ от п/с Сакмарская до опоры №1	земля	12.10.2018	16ч45м	17ч13м	0ч28м	Водозабор запитали от резерва с ТП-132. ф.13	Водозабор (ввод №1)	13.10.2018 в 17ч42м КЛ восстановлена.
27	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.3-4(ОПО)	РП-8 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ о тп\с Западная до РП-8(ОПО)	МТЗ	13.10.2018	09ч28м	10ч03м	00ч35м	Вывели поврежденную КЛ-6кВ, на РП-8 вкл. СВВ	Абоненты ОПО	
28	Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф. 8-3(ОПО)	ТП(ОПО): 983.12,106,41,56	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от РП-8 до ТП-983(ОПО)	ТО	13.10.2018	09ч28м	10ч22м	00ч54м	Отключили поврежденную КЛ, ОПО запитали абонентов по резерву	Абоненты ОПО	
29	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-1 (ОКЭС)	ТП-3097 1СШ (ОКЭС) ТП-1801, 1659 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП-1801 (абонентская)	бригада на РП-63 не выезжала	15.10.2018	14ч01м	14ч07м	00ч06м	на РП-63 по ТУ вкл. ф 63-1	СК "Олимпийский"	
30	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-2 (ОКЭС)	ТП-3097 2СШ (ОКЭС) ТП-1801, 1659 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП-1801 (абонентская)	бригада на РП-63 не выезжала	15.10.2018	14ч01м	14ч07м	00ч06м	на РП-63 по ТУ вкл. ф 63-2	СК "Олимпийский"	

31	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-104, 106, 110, 119,118,117,120, 114,105 (ОКЭС) ТП-121 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-121 поврежден разрядник фазы "в"	"Земля" ф.1 не откл.	18.10.2018	11ч00м	11ч50м	00ч50м	На ВЛ-10 кВ ф.1 откл. ЛР-15, на ТП-121 демонтировали разрядник, ЛР-15 вкл.	Жилой сектор, быт.	
32	г.Оренбург п/с ЦРП НМЗ (НМЗ)	1-2 СШ 10 кВ (НМЗ)	ТП-3070,3071, 3060, 3058, 3059, 3053 (ОКЭС) ТП-13,1947 (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Из-за повреждения на ф.12, на ЦРП НМЗ откл. питающий ф. СТЭЦ-11/3	Персонал НМЗ не сообщает	18.10.2018	11ч50м	12ч04м	00ч14м	Повторно вкл. ф. СТЭЦ-11/3	Водозабор, д/сад, школа, 3-ЦТП, КНС, Жилой сектор быт.	
33	г.Оренбург п/с ЦРП НМЗ (НМЗ)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-3070 (1-СШ 10 кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3070 до ТП-3071 ф.12	ТО, "Земля"	18.10.2018	11ч50м				Резерв Водозабора.	Производятся восстановительные работы
34	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-800, 819, 582 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО причину отключения не сообщает	ОрПО не сообщает	18.10.2018	18ч25м	19ч40м	01ч15м	ОрПО устранили повреждение ф.8 вкл.	Жилой сектор, быт.	
35	Орские КЭС РП-14 1СШ-10кВ(ОрГЭС)	ф. 9 (ОрГЭС)	ТП-266 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОрГЭС) от ТП-266 до ТП-136	МТЗ	19.10.2018	10ч20м	11ч06м	00ч46м	Отключили поврежденный участок. Ф.9 повторно вкл.	Школа.	
36	г.Оренбург п/с ЦРП НМЗ (НМЗ)	ф.31 (ОКЭС)	ТП-3071, 3070 (2-СШ 10 кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3070 до ТП-3071 ф.12	ТО	19.10.2018	16ч09м	17ч24м	01ч15м	Отключили поврежденный участок. Ф.31 повторно вкл.	Водозабор.	
37	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-47,53,52,102,114, 81,25,39,55,91,61,59,54,75,76 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.12 и ТП,повреждения не обнаружено.	Т.О. АПВ успешное	20.10.2018	07ч20м	07ч20м	00ч00м	время срабатывание АПВ	АЗС, весовой контроль, АБЗ, жилой сектор	

38	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):2,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,54,55,56,59,60,62,66,67,68,75,78,79,147,149,158,159,162,164,167,170,174,179,180,194,209,216,217	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	При осмотре обнаружили поврежденный подвесной изолятор на опоре №49	МТО, АПВ успешно	21.10.2018	09ч16м	09ч16м	00ч00м	Произвели осмотр ф.5	3 школы,5 д\сад, почта,скважина(резерв),2 котельных(резерв),жилой сектор	Менять изолятор будут 22.10.18
39	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):12,28,52,57,64,74,80,81,82,83,151,153,160,175,185,188,208,214	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр видимых повреждений не выявил	АПВ Успешно	21.10.2018	09ч16м	09ч16м	00ч00м	Произвели осмотр ф.8	Школа, д\сад,скважина(резерв),КНС(резерв), жилой сектор	
40	Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3041 2 СШ,3104,3078, абонентские:129 9,1648,1870,1750 ,1593,1795,1790, 1645,1525,1791,1752	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр видимых повреждений не выявил	ТО	21.10.2018	17ч40м	17ч46м	00ч06м	Повторно вкл. Произвели осмотр.	торговый центр(резерв), бетонный завод, свалка, АЗС, гаражи, жилой сектор	На ВЛ-10кВ ф. ИВ-5 большое скопление птиц
41	Илекский РУЭС п\с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6(ЦПО)	ТП(ОКЭС):32,50,40,71,46,79,97,26,89	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	земля	22.10.2018	18ч10м	20ч10м	02ч00м	Произвели осмотр. Повторно вкл.	Больница(резерв),скважина,д\сад,АЗС, жилой сектор	
42	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-4(ОПО)	ТП-3156,3157(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-75(ОПО) повреждён блок управления ВВ.	Выпавших блиннеров нет.	22.10.2018	19ч18м	20ч12м	00ч54м	На ТП-3156 откл. ВН в ст.РП-75 ф.75-4, на ТП-3152 вкл. ВН в ст. ТП-3156 ф.75-4.	Жилой сектор,быт.	
43	Оренбург п\с Пугачёвская (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО), ф.П-5, ф.П-20 (ОКЭС)	РП-72 2СШ, 3024 1СШ, 3137, 3111, 3132, 3133, 3202, 3204, 3201, 3134, 3135 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО на п/с Пугачевская	Откл. вводной выключатель 1СШ-10кВ	25.10.2018	09ч46м	09ч53м	00ч07м	вкл.	котельная ввод №1, КНС резерв, жилой сектор, быт, СНТ Медик	
44	Бузулукский КЭС п\с Бузулукская (ЗПО)	ф. Очистные сооружения-2	ТП-360,42, 180, 450,249,250 (ОКЭС); ТП-329, 330 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате ошибочных действий персонала абонента ТП-329 отключился ф. Очист. сооружения-2 при производстве переключений.	ТО	25.10.2018	10ч52м	11ч20м	00ч28м	Откл ТП-329, вкл ф.Очист. Сооружения-2	Очистные сооружения, головная КНС, жилой сектор,быт.	Вкл в 14ч26м ТП-329-инкубатор

45	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-1,3,6,7, 8,9, 10, 11,12,13,15, 16,17,18,19,20,21 ,23 2сш,39 1сш,43 2сш,44 2сш (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. На ВЛ- 10кВ ф.105 оп.41/12/2 слетел изолятор.	"земля"	25.10.2018	15ч30м	16ч15м	00ч45м	Вкл. ф.105 до ЛР 5-4	ЦРБ резерв, котельная резерв, сельсовет, казначейство, жильё, быт	Без напряжения 9хТП. Вкл ф.105 до ЛР.5-15 в 17ч05м без напряжения ТП- 10,11,13 жильё. Заменяли изолятор оп.41/12/2 и полностью вкл ф.105 в 17ч30м.
46	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.12(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):123,12 4,125,126,128,12 ,23 2сш,39 9,127,1210,1212, 1213,1217	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ от ТП-123 до Р-121 на опоре №36(ОКЭС)	ТО, АПВ не успешно	25.10.2018 26.10.2018	23ч45м	00ч38м	00ч53м	Вывели поврежденную КЛ, запитали ф.12	Жилой сектор, организации	Вкл ф.12 по нормальной схеме в 15ч00м
47	Кувандыкский РУЭС п/с Поимская (ВПО)	ф.Рамазан 2(ВПО)	п/с Рамазан (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ВПО не сообщают	26.10.2018	02ч30м	-	-	ф.Рамазан 2(ВПО) отключен	Отключеных потребителей нет	п/с Рамазан запитана по ф. Рамазан 1(ремонтная схема). Рамазан 2 стоял в резерве В 20ч32м Рамазан 2 включили
48	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-11,4, 323, 7, 324, 315, 253, 322, 5, 327, 238, 311 (ОКЭС) ТП-1, 155, 96 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер. На спусках ВЛ-10кВ абонентской ТП- 155 провисают и замыкают провода	ВПО не сообщают	26.10.2018	13ч20м	13ч50м	00ч30м	откл РТП-155, вкл ф.8	жилой сектор, быт, АЭС, организации	Произвели перетяжку ВЛ, ТП-155- АЭС вкл в 16ч25м
49	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-11,4, 323, 7, 324, 315, 253, 322, 5, 327, 238, 311 (ОКЭС) ТП-1, 155, 96 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Ветер. На ВЛ- 10кВ ЛР.113 провод по ф.С касался траверсы.	ВПО не сообщают	26.10.2018	14ч55м	15ч40м	00ч45м	Устранили дефект, вкл. ф.8	жилой сектор, быт, АЭС, организации	Произвели перетяжку ВЛ, ТП-155- АЭС вкл в 16ч25м
50	Оренбург п/с Пугачёвская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО), ф.П-5, ф.П-20 (ОКЭС)	РП-72 1СШ, 3024 2СШ, 3136 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО, на п/с Пугачевская повреждение по ф.П-30	Откл. вводной выключатель 2СШ-10кВ	26.10.2018	14ч20м	14ч25м	00ч05м	вкл.	котельная ввод №2, КНС резерв, жилой сектор, быт	
51	Абдулинский КЭС п/с. "Полевая" (СПО)	ф.Пл-9(ОКЭС)	ТП- 92,112,1,29,70,32 ,57,64,88,34,65,1 13,41,103,104,10 5(ОКЭС). ТП- 79(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер,мокрый снег.	МТЗ, АПВ успешно	28.10.2018	16ч33м	16ч33м	Время срабатывания АПВ.	Производят осмотр.	Жилой сектор,хлебзавод.	
52	Кувандыкский РУЭС ЦРП- Долина (абонентская)	1-СШ 10кВ(абонентс кая)	ф.15,19,22(ОКЭС) ,ТП- 501,506,503,502, 504,505(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонняя организация при производстве земляных работ поврвали КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ТП- 504 до ТП-505 по ф.15.	МТЗ	28.10.2018	16ч05м	17ч20м	01ч15м	Откл. повр. КЛ- 10кВ,на ЦРП- Долина 1-СШ вкл.	Жилой сектор,2- детсада, КНС, быт.	

53	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-221,213,214,211, 224,206,220,218, 214,205,216,215, 22,213,315,225 1-СШ,210 2-СШ,108,217 2-СШ. ТПА-201,202,223,204, 226,115,203 2-СШ,209 2-СШ(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер,дождь. На ВЛ-10кВ в пролёте опоры №70-71 упала ветка.	МТЗ	28.10.2018	17ч45м	18ч05м	00ч20м	На п/с."Грачевская" ф.2 включили до ТП-222.	Больница-есть резерв,детсад,школа,жилой сектор,быт.	В 19ч40м на ВЛ-10кВ ф.2 устранили повреждение, вкл.
54	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с. "Тоцкая" (ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-128,141,111,146, 125,114,112,118, 119,124,147,123, 110,144,142,138, 148,131,135,113, 109,129,140(ОКЭС). ТП-143,115(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Произвели осмотр ВЛ-10кВи ТП,повреждений не обнаружено.	МТО	28.10.2018	17ч49м	17ч54м	00ч05м	Повторно вкл.	Котельная-есть резерв,больница-есть резерв,школа,2-детсада,жилой сектор,быт.	
55	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.7(ОКЭС) не отключался	ТП-701(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-701 сторел ПК фазы "В".	Сгоре ПК фазы "в"	28.10.2018	18ч55м	19ч20м	00ч25м	На ТП-701 заменили ПК,вкл.	Жилой сектор,миникател ьная.	
56	Переволоцкий РУЭС п/с."Сельская" (ЦПО)	ф.Се-2 (ОКЭС)	ТП-1,8,9,10,11 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-11 повреждены ПК фазы "А" и"В" и опорный изолятор. На РТП-11 подгорели ножи РЛНД, требуется замена.	МТЗ	28.10.2018 29.10.2018	18ч55м	02ч50м	07ч55м	Откл. ТП-11, на ЛР-2-2 установили шунт, ф.Се-2 вкл.	Жилой сектор,быт.	Без напряжения ТП-11. На ТП-11 заменили опорный изолятор, на ВЛ заменили РЛНД и вкл ТП-11 в 12ч05м 29.10.18.
57	г.Оренбург п/с."9 Января"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ТП-3096,3127,3129(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."9 Января" по ф.Ян-1 и ф.Ян-2 повреждены опорные изоляторы.	ЦПО не сообщают	28.10.2018 29.10.2018	19ч03м	20ч05м	01ч02м	На п/с."9 Января" откл. ф.Ян-1 и Ян-2, вкл. В ввод с ТМ-1	Жилой сектор,быт,РП-Южный Урал.	Ф.Ян-3 отключили для безопасного ведения работ 28.10.18. в 23ч40м. Ф.Ян-3 вкл в 12ч18м 29.10.18.
58	г.Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-4 (ОКЭС)	п/с РП-Нежинка 2 СШ 10 кВ (ОПО) ТП-3090, 3091 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Аэропорт откл. ф.А-4, о причине откл. ЦПО не сообщают	ЦПО не сообщают	28.10.2018	20ч18м	21ч05м	00ч47м	Зауральный РЭС запитали 2 СШ 10 кВ	Жилой сектор.	
59	г.Оренбург ТП-3089 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-3089 поврежден ТМ-400 кВА	3-ПК	28.10.2018	20ч18м	03ч17м	06ч59м	Заменили ТМ, ТП-3089 вкл.	КНС (резерв), жилой сектор.	

60	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ОПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО о причине откл. не сообщают Дождь, ветер.	ТО	28.10.2018	20ч08м	20ч15м	00ч07м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
61	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-13 (ОКЭС)	ТП-131,1313, 1314,1315,1316,133,132,135 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил Дождь, ветер	ТО	28.10.2018 29.10.2018	20ч08м	00ч09м	04ч01м	произвели осмотр эл. Оборудования, вкл. ф.13	Н.С. (резерв), жилой сектор, быт.	
62	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-213,267,268, 235,273,238,239, 221,222, 263,216 (ОКЭС) ТП-291,262,240,295, 217 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, ветер.	МТЗ	28.10.2018	20ч57м	21ч06м	00ч09м	повторно вкл	жилой сектор, быт.	
63	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-200,282,262, 206,287,209,274, 309,208,2290,272 ,212,294,210,288, 211,261 (ОКЭС) ТП-205, 207 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-208 протекает на проходном изоляторе фазы "с". Дождь, ветер.	МТЗ	28.10.2018	20ч57м	21ч45м	00ч48м	откл. ЛР 15-5, ф.15 вкл.	Жилой сектор, быт.	В 23ч45м откл. ТП-208, ЛР 15-5 вкл. На ТП-208 заменили проходной изолятор вкл в 09ч40м 29.10.18.
64	Кувандынский РУЭС п/с РТП-1 "Главная" (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД о причине откл. не сообщают	РЖД не сообщают	28.10.2018	21ч48м	22ч50м	01ч02м	РЖД повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
65	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Районная (ВПО)	ф.70 (ВЭС) (не откл)	ТП-121, 122, 123 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ ф.70 в сетях ВПО. На ВЛ-6 кВ откл. ПУС ф.12. На ПУС ф.12 нет "U" во вторичных цепях. Дождь, ветер.	На ВЛ-6кВ ф.70 (ВПО) отсутствовала 1фаза и откл ПУС (ОКЭС)	28.10.2018 29.10.2018	20ч30м	00ч00м	03ч30м	ф.12 запитали по ф.5.	ЦТП (Резерв), жилой сектор, быт.	ВПО закончили ремонтные работы по ф.70 и вкл ПУС и ф.12 по нормальной схеме в 16ч10м 29.10.18..
66	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-206, 1702,1700, 1619,1676,1681,1701,1674,1703 (ОКЭС) ТП-1688, 1680 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На абонентской отпайке в сторону ТП-1688 повредился штыревой изолятор фазы "в"	ВПО не сообщают	29.10.2018	00ч30мм	03ч10м	02ч40м	откл. РЛНД-79, ф 7 вкл.	Котельная (резерв), Н.С. (резерв), жилой сектор, быт	Заменяли изолятор на абонентской отпайке и вкл ТП-1688, 1680 в 15ч46м 29.10.18. (меб. фабрика, свиноферма).
67	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Районная (ВПО)	ф.43 (ОКЭС)	ТП-431,463,464,465, 467,466,469,468 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6 кВ ф.43 в пролете опор 118/4-118/5 упало дерево. Ветер, дождь. На ВЛ-10кВ оп.131 провод касался контура повторного заземления.	ВПО не сообщают	28.10.2018 29.10.2018	23ч40м	01ч25м	01ч45м	Убрали дерево, на ТП-465 откл. ВН в ст. ТП-468, ф.43 вкл.	Жилой сектор, дет/сад, быт	Без "U" ТП-466, 467, 468, 469. На ВЛ-10 на оп.131 устранили дефект и вкл 4хТП в 09ч12м 29.10.18.

68	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-22 (1СШ),13,79,24,36,11,70,32,65,88,44,12,108,106,77,38,99,94,103,104,105,96,40,42,43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	В результате осмотра обнаружили на КТП-104 поврежден ТМ-250 кВА (ОКЭС)	МТЗ, на ТП-104 сгорели 3хПК	29.10.2018	08ч12м	08ч15м	00ч03м	повторно вкл	Школа, котельная, пограничники, центр занятости, детский сад, жилье	Произвели замену ТМ-250кВА на ТП-104, вкл в 11ч30м
69	Бузулукский КЭС п/с Погат (ОКЭС)	2СШ-10кВ (ОКЭС), ф.Маяк-2, Восход, Гипермаркет, 10 мкр-он (ОКЭС)	10хТП (ОКЭС), 9хТП (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗА.	Неселективная работа РЗА на п/с Погат	ТО, откл В ввода 2СШ-6кВ, откл В оход. Фидеров	30.10.2018	07ч00м	07ч31м	00ч31м	повторно вкл	жилой сектор, быт	ф.10 мкр-он включению не дался
70	Бузулукский КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.10 мкр-он (ОКЭС)	ТП-377, 392, 502, 503, 506, 504, 505, 500, 391 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Повреждение ОПН на оп.26,27 участка КВЛ-6кВ от ТП-502 до ТП-503 (ОКЭС)	ТО	30.10.2018	07ч00м	08ч20м	01ч20м	вывели поврежденный участок, вкл ф.10 мкр-он до ТП-502, часть фидера от ТП-503 запитали через ф.11 мкр-он.	резерв школы, жилой сектор, быт	КВЛ-6кВ от ТП-502 до ТП-503 (ОКЭС) испытание прошла, вкл ф.10мкр-он по нормальной схеме в 11ч50м
71	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.6 (ОПО)	ТП-64 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО, АПВ успешно	30.10.2018	09ч56м	09ч56м	00ч00м	АПВ успешное	теле-ретранслятор резерв	ТП-64 осмотрели, причин не выявлено
72	г.Оренбург п\с. "Инвертор"(ЦПО)	ф. Ив-5(ОКЭС)	ТП-3041 2- СШ 10кВ,3104,3078(ОКЭС). ТП-1299,1648,1870.1750,1593,1795,1790,1645,1525,1791,1752(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр видимых повреждений не выявил	ТО	31.10.2018	20ч00м	20ч16м	00ч16м	Повторно вкл. Произвели осмотр.	торговый центр, жилой сектор, быт, промзона.	На участке ВЛ-10кВ ф. Ив-5 от РЛНД Р7 до ТП-3078 большое скопление птиц.

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина