

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2018 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС ТП-27(ОКЭС)	гр. ул. Фабричная(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Фабричная 11а	группа не отключалась.	01.08.2018	18ч20м	18ч54м	00ч34м	На опоре отключили ввод в дом, группу вкл.	жилой сектор.	
2	Кувандыкский РУЭС ТП-504 (ОКЭС)	гр.№7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д ул. Заречная 50, 52.	группа не отключалась.	03.08.2018	01ч05м	02ч30м	01ч25м	Откл.ввод в ж/д ул.Заречная 50,52, группу №7 вкл.	жилой сектор.	
3	Оренбург ТП-3098(ОКЭС)	гр. ИП Мелоян(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ИП Мелоян	Сгорел ПН-100А	03.08.2018	12ч37м	13ч25м	00ч48м	Заменяли ПН, вкл	Зернодробилка	
4	Саракташский РУЭС ТП-203(ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в результате ДТП приставка деревянной опоры №2 и произошел схлест провода в пролёте опоры №2-№3, виновник с места ДТП скрылся.	Сгорел ПН-100А фазы "С".	04.08.2018	18ч35м	19ч35м	01ч00м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №2-№3 устранили схлест, на ТП-203 заменили сгоревший ПН, гр. №4 вкл.	жилой сектор.	Ж/б приставку на опоре №2 будет менять 06.08.2018
5	Новосергиевский РУЭС ТП-1208 (ОКЭС)	гр№5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д пр.Калинина 213	группа не отключалась.	06.08.2018	00ч30м	02ч00м	01ч30м	После тушения пожара, гр№5 вкл.	Жилой сектор.	
6	Сорочинский КЭС ТП-86(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Сторонняя организация при производстве работ краном повредила фазный провод 0,4кВ(ОКЭС)	Сгорел ПН-250А	06.08.2018	19ч40м	21ч30м	00ч50м	Устранили повреждение, заменили ПН, вкл.	3 эт. ж/д	

7	Орский КЭС ТП-1611 (ОКЭС)	гр.1, 4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер.Обрыв ВЛИ-0,4кВ в пролете оп.6-7 совместный подвес гр.1 и4 в результате падения дерева	гр.1 сгорел 2хПН-100А по ф.А и В	07.08.2018	19ч30м	21ч00м	01ч30м	восстановили ВЛИ, вкл гр1 и 4	Жилой сектор.	
8	Новосергиевский РУЭС ТП-103 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер.Град. На ВЛИ-0,4кВ гр.3 упало дерево.	гр.3 не откл	07.08.2018	20ч37м	20ч45м	00ч08м	убрали дерево с ВЛ-0,4кВ и вкл гр.3	Жилой сектор.	
9	Оренбург ТП-3032(ОКЭС)	гр.Кима (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр, повреждений не обнаружили А-102А, В-120А, С-76А	Сгорел ПН-250А фазы А	08.08.2018	14ч06м	15ч01м	0ч55м	Зменили ПН, гр. вкл.	Жилой сектор, быт.	
10	Шарлыкский РУЭС ТП-17(ОКЭС)	Вводной рубильник	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-400А фазы "В".	Сгорел ПН-400А фазы "В".	09.08.2018	08ч15м	08ч40м	00ч25м	Заменяли ПН, вкл	Асфальтный завод.	
11	Абдулинский КЭС ТП-19(ОКЭС)	гр. 1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена абонентская КЛ-0,4кВ резервный ввод в пекарню	Сгорел ПН-250А фазы "А".	10.08.2018	13ч50м	16ч40м	02ч50м	Откинули КЛ, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор, резерв пекарня	
12	Бугурусланский КЭС ТП-22(ОКЭС)	гр. Тельмана 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	Откл. АВ-250А	11.08.2018	08ч03м	08ч15м	00ч08м	Повторно вкл.,произвели осмотр	Жилой сектор	
13	Орнебург ТП-3122(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в таунхаусе Пражская 1	группа не отключалась.	11.08.2018	16ч48м	17ч31м	00ч43м	Откл. группу, откинули ввод с опоры, вкл. гр.	Жилой сектор	В 20ч51м после тушения пожара на опоре подключили ввод в дом.
14	Сорочинский КЭС ТП-80 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на вводном рубильнике выгорел Т.Т. Фаза "А"	ПН не сгорали	12.08.2018	09ч10м	09ч42м	00ч32м	заменяли Т,Т ТП включили в работу	жилой сектор	

15	Бугурусланский КЭС ТП-16(ОКЭС)	гр.Кулинария (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил. Замерили нагрузку 55-54-75А	Откл. АВ-250А	12.08.2018	17ч30м	17ч40м	00ч10м	Повторно вкл.	2 ж/д, дет/сад	
16	г.Оренбург ТП-3172(ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На опоре №6 ВЛИ-0,4кВ из-за плохого контакта в прокалывающем зажиме абонентского провода СИП произошло возгорание магистрального провода и повреждение.	Откл. АВ-160А	13.08.2018	00ч21м	01ч19м	00ч58м	На опоре №1 гр.№4 ВЛИ-0,4кВ отключили магистральный провод СИП в сторону опоры №2, гр.№4 вкл.	жилой сектор.	Без "У" 20 жилых частных дома по ул. Солнечная(Чётная сторона). Восстановили 2пролета СИП и вкл гр.4 полностью в 14ч49м
17	Медногорский РУЭС ТП-204 (ОКЭС)	гр.№14 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Перетерся СИП на выводе с ТП	ПН фазы "А"	14.08.2018	08ч05м	10ч25м	02ч20м	Устранили повреждение, заменили ПН, вкл.	Школа (актовый зал), жилой сектор, быт.	
18	Сорочинский КЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-90 гр№3 сгорел ПН фазы "С"	ПН-125А фазы "С"	15.08.2018	16ч05м	16ч11м	00ч06м	Заменили ПН, вкл	Жилой сектор, стройка магазина.	Нагрузка А-40А; В-19А; С-80А.
19	Саракташский РУЭС ТП-258(ОКЭС)	гр.№2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-258 гр. №2 поврежден контакт фазы "А" на автомате.	Отключился автомат 80А.	16.08.2018	09ч05м	10ч00м	00ч55м	На ТП-258 вкл. автомат гр.№2, в ВРУ дома установили одноимёнку.	12 квартирный жилой дом.	Будут производить замену автомата.
20	Бузулукский КЭС ТП-251(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №3/5	гр. Не отключалась	17.08.2018	00ч53м	-	-	-	ул. Освещение	будут производить замену опоры.
21	Новосергеевский РУЭС ТП1206(ОКЭС)	гр-5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	поврежден вводной кабель (абонентский) ул. Пушкина 2В	АВ-160 А	20.08.2018	14ч00м	15ч20м	01ч20м	отключили жилой дом гр. Вкл.	Гостиница (резерв), медцентр (резерв) жилой сектор	

22	Абдулинский КЭС ТП-53(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов в пролете опор № 6-7.	АВ-100А	22.08.2018	20ч45м	21ч57м	01ч12м	Произвели опиловку, устранили схлест, вкл.	Жилой сектор	
23	Бугурусланский КЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр.Омская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Произошел схлест проводов на вводе в ж\д ул.Ростовская 26	АВ-63А	23.08.2018	18ч00м	18ч30м	00ч30м	Устранили повреждение, вкл. гр.Омская.	Жилой сектор, быт.	
24	Амбулакский РУЭС ТП-69(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Порывистый ветер. ВЛ-0,4кВ опора №24 слетел изолятор фазы "С" и произошел схлест провода фазы "С" с нулевым проводом.	Отключился автомат 250А.	25.08.2018	15ч35м	16ч05м	00ч30м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
25	Орский КЭС ТП-139 (ОргЭС)	гр. Уличное освещение(ОргЭС) - Щит УО(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Повреждена опора ж\б уличного освещения. Под замену	группа не отключалась.	26.08.2018	17ч45м			Убрали сбитую опору, подобрали 2 пролета СИП.	ул. Освещение	27.08.2018 в 15ч30м заенили опору
26	Медногорский РУЭС ТП-63 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж\д	группа не отключалась.	30.08.2018	21ч59м	22ч17м	00ч18м	Откинули ввод в ж\д, вкл. гр.3	Жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Август 2018г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключены потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-75 (ОПО)	ф. 75-2,75-8 (ОПО)	ТП-3180,3159, 3153,3154,3155, 3275,3152 1СШ, 3199 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-75 до РП-51 ф.75-2.	ТО	01.08.2018	11ч18м	11ч24м	0ч06м	2СШ-10кВ на РП-51 запитали по ф.А-14	НС,КНС, жилой сектор, быт	На РП-75 ф.75-2, заведен в яч. ф.75-8. Без напряжения ТП-3180, 3159. ф.75-8 вкл. в 12ч58м запитали ТП-3180,3159.
2	Новосергиевский РУЭС п/сНовосергиевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-102,103,104, 105,107,108, 109,111,113, 114,116,117, 118 (ОКЭС) ТП-106, 110 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-102 повредился разрядник фазы "В"	Земля фазы "В"	02.08.2018	19ч40м	20ч10м	00ч30м	откл. ТП-102, ф.1 вкл.	Школа, жилой сектор, быт.	На ТП-102 демонтировали разрядник фазы "В", ТП-102 вкл. в 20ч26м
3	Новосергиевский РУЭС ТП-1405 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-1405 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1405 сгорел ПК фазы "С"	ПК фазы "С"	02.08.2018	22ч20м	23ч20м	01ч00м	заменяли ПК, ТП-1405 вкл.	Дет.Сад, жилой сектор, быт.	
4	Бугурусланский КЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 8,31,53,5,9,4,3,4 2,56,63,64,40,1, 54,36,6,38,52,65, 41,47,47,67	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину не выявил	МТЗ, АПВ успешно	03.08.2018	14ч48м	14ч48м	00ч00м	Произвели осмотр	ЦРБ(резерв), д\сад, школа, быт	
5	Орский КЭС,Кваркенский РУЭС п/с "Кваркенская"(ВПО)	1-СШ 10кВ(ВПО)	ф.5(ВПО), ТП-383,317,135,14, 19(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ВПО по 110кВ.	ВПО причину отключения не сообщают.	04.08.2018	22ч33м	22ч50м	00ч17м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
6	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская(СПО)	п/с Пономаревская полностью	ф.(ОКЭС) ПН-1, ПН-2	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный дождь.Отключение в сетях СПО по 110кВ.	СПО причину отключения не сообщают.	05.08.2018	19ч12м	19ч23м	00ч11м	СПО запитали п/с Пономаревская	ЦРБ,РОВД, пожарная, пекарня, школа, д\сад,КНС, НС, жилой сектор, быт.	

7	Абдулинский КЭС п/с Подвея (СПО)	ф.Пл-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,2,29,32,34,41, 47,57,54,55,70,79,88,92,103,104, 105,112,113	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Сильный дождь. На опоре №2 поврежден разрядник.	Земля	05.08.2018	19ч07м	20ч25м	01ч18м	Демонтировал и разрядник, вкл.	Жилой сектор, быт.	
8	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-36,425,34, 330,446,440, 302, 38,365,39 (ОКЭС) ТП-445,426 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ВПО по 110кВ.	ВПО не сообщают.	06.08.2018	13ч55м	14ч23м	00ч28м	На ВЛ-10 кВ ф.9 откл. Р 9-5, на ТП-4 вкл. СР-10 кВ	Больница, жилой сектор, быт.	ф.9 вкл. по н.с. в 15ч50м
9	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-54,434,7,9, 420,5,8,6,209, 11,428,428А, 435,433,436, 441,260 (ОКЭС) ТП-437,233,427, 259,201,10 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ВПО по 110кВ.	ВПО не сообщают	06.08.2018	13ч55м	15ч21м	01ч26м	ВЭС вкл. ф.19	Больница, жилой сектор, быт.	
10	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП- 10,12,15,25,26,32,33,34,37, 46,55(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ не успешно	07.08.2018	06ч52м	07ч14м	00ч22м	СПО повторно вкл	ЦРБ(резерв), д\сад, школа, быт, жилой сектор	
11	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-1(ОКЭС)	ТП- 1,2,3,4,8,9,36, 38,41,42,47,52,53,54,56,63,64,65 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ не успешно	07.08.2018	06ч52м	09ч43м	02ч51м	На ВЛ-10 кВ ф.Фр-1 откл. Р -1 и вкл. Р-4, запитали по ф.Фр-4.	Школа, д/с, жилой сектор, быт.	ТП-12,13,10,55,33 вкл. в 13ч00м. ф.Фр-1 вкл. по н.с. В 14ч40м Осмотр причины откл. не выявил.
12	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-201,202,203, 204,205,206, 207,209,210 (ОКЭС) ТП-208,211,212, 213,707 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	"Земля"	07.08.2018	07ч00м	07ч15м	00ч15м	ЗПО повторно вкл.	п.Широкое, п.Боровое, п.Партизанский, п.Паника, п.Заповедное. База НГДУ, д/с, ОАО МТС, Санаторий Бузулукский бор, водозабор (резерв)	

13	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Гроза. На участке ВЛ-10 кВ ЗПО, произошло падение дерева.	"Земля"	07.08.2018	07ч00м	10ч04м	03ч04м	ЗПО убрали дерево, ф.5 вкл.	Пилорама	
14	Перволюцкий РУЭС п/с Перволюцкая (ЦПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-112,116,111,117,1130,114,115 (ОКЭС) ТП-120.119.118 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10 кВ опоре №32 повредился изолятор. Гроза, дождь	"Земля"	07.08.2018	12ч15м	13ч42м	01ч27м	Заменяли изолятор, ф.2 вкл.	Школа, скважина, МТС, Жилой сектор,быт.	
15	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3049, 3000, 3046 (ОКЭС) ТРП-112, 47, 27, 114 (2 СП), (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	2 Падение деревьев (веток)	Шафеева 20 на ВЛ-6 кВ (ОПО) упало дерево.	ТО	07.08.2018	12ч45м	13ч28м	00ч43м	На ТП-3046 откл. РВ-в ст. ТП-27, ф.ЮЗ-7 вкл.	Котельная, Химзавод "Спектр", жилой сектор, быт	
16	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3179, 3178, 3177 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф.С-1 на участке (ОПО) упала кровля. Ветер.	ТО	07.08.2018	13ч05м	14ч12м	01ч07м	ОПО устранили повреждение, ф.С-1 вкл.	Жилой сектор,быт.	
17	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-47,53,102,52,114,81,25,61,59,54,76,75,39,55,91 (ОКЭС) ТП-96, 97 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	ТО АПВ успешное	07.08.2018	13ч18м	13ч18м	00ч00м	АПВ успешное	АЗС, Асфальтный завод, жилой сектор	Осмотр причины откл. не выявил.
18	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-1673, 1675, 1616, 1620, 1672,1615, 1611, 1613, 1677, 1604, 1617 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь, гроза.	МТЗ	07.08.2018	16ч34м	18ч25м	01ч49м	На ТП-1613 заменили ПК, ф.4 вкл.	Н.С., котельная, жилой сектор, быт.	На ТП-1613 повредился ПК
19	Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3046 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На КВЛ-6 кВ ф.ЮЗ-7 повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от опоры №1 до ТП-3046	ф.ЮЗ-7 на п/с Юго-Западная не откл.	07.08.2018	15ч35м	22ч05м	06ч30м	КЛ восстановили, вкл ТП-3046	Сауна, ООО Шенон, столлярный цех.	

20	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-231,237, 240, 247,258, 283,350,373, 438 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Гроза.	ВПО не сообщают	07.08.2018	16ч53м	17ч09м	00ч16м	ВПО повторно вкл.	Жилой сектор,б/г.	
21	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.12 (ОКЭС)	ТП- 47,53,102,52, 114,81,25,61, 59,54,76,75,39,5 5,91 (ОКЭС) ТП-96, 97 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Гроза.	ТО АПВ успешное	07.08.2018	17ч08м	17ч08м	00ч00м	АПВ успешное	АЭС, Асфальтный завод, жилой сектор	Осмотр причины откл. не выявил.
22	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-63(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Гроза.	ТО	07.08.2018	17ч18м	17ч43м	00ч25м	Повторно вкл.	ОРТПЦ	Осмотр причины откл. не выявил.
23	Новосергиевск ий РУЭС п/с Новосергиевск ая (ЗПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-1101, 1114, 1102, 1111, 1115, 1116, 1103, 1118, 1109, 1110, 1105, 1117, 1106, 1107, 1108, 1119 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Ветер.Град. На ТП- 1115 поврежден разрядник ф.А	земля	07.08.2018	17ч17м	18ч53м	01ч36м	Демонтировал и разрядник, вкл. ф.11	ДРСУ, Автотранс, магазины, жилой сектор	
24	Новосергиевск ий РУЭС п/с Новосергиевск ая (ЗПО)	ф.14 (ЗПО)	ТП-1405 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Ветер.Град. На ТП-1405 поврежден опорный изолятор ПК фазы "С"	ф.14 не откл., На ТП-1405 сгорел ПК фазы "С"	07.08.2018	19ч50м	20ч25м	0ч35м	заменяли изолятор, вкл ТП-1405	жилой сектор,дет/с.	
25	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-34,86,70, 13,11,44,77,5,6, 37,63,26,20,43,1 9,46,88,40,35,89 ,27,16,41 (ОКЭС) ТП- 80,81,83 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Обрыв ВЛ-10кВ на абонентском участке ВЛ в ст. ТП-80, 81, 83	ф.4 не откл	07.08.2018	21ч00м	21ч00м	00ч00м	откл ЛР.4-4 абонентский участок ВЛ в ст. ТП-80, 81,83	уличное освещение	Абонентские ТП- 80,81,83 ул.освещение вкл 17ч00м 09.08.2018г.
26	Бугуруслански й КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-1 (ОКЭС)	ТП-1,10,12, 15, 25,26,32, 33,34, 37,46, 55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ	08.08.2018	05ч35м	06ч45м	01ч10м	Откл Р-1, вкл ф.Фр-1	Жилой сектор,б/г.	Без напряжения 5хТП-10, 55, 33, 12, 13. В 07ч40м ф.Фр-1 до Р-1 запитали по ф.Фр-2,
27	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинс кая"(МЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП- 1,2,3,4,15,16,17, 29,36,37,42,50,5 3,63,65,69,70,71 ,157,183,218(ОК ЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.Производит осмотр.	Земляная защита. АПВ успешное.	08.08.2018	13ч01м	13ч01м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	2-скважины,2- котельных,гла впочтамп,рост елеком,жилой сектор.	



28	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.Ак-14(ОКЭС)	ТП-63,64(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.Произвели осмотр ВЛ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ, АПВ не успешно	08.08.2018	14ч14м	14ч40м	0ч26м	Повторно вкл.	Ретрослятор.	
29	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-8 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-160 кВА на ТП-8 (ОКЭС)	ф.105 не откл.	08.08.2018	20ч10м	21ч30м	01ч20м	откл ТП-8, заменили ТМ, вкл ТП-8	КНС (резерв), жилой сектор	
30	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-249, 213, 214, 220, 266, 37, 120 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Ливень.	МТЗ	08.08.2018	21ч12м	21ч42м	00ч30м	Повторно вкл.	ЦРБ (АВР), жилой сектор, быт	Осмотр ВЛ будут производить с утра
31	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Ливень.	МТЗ	08.08.2018	21ч12м	21ч42м	00ч30м	Повторно вкл.	жилой сектор, быт	Осмотр ВЛ будут производить с утра
32	г.Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф.Ю-4 (ОПО)	ТП-3025 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждены КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-5 до ТП-65 и от ТП-65 до ТП-32.	ОПО не сообщают	09.08.2018	06ч03м	06ч34м	0ч31м	ТП-3025 запитали по ф.11-1 через ТП-110	Худ.училище, церковь, жильё	
33	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,8,9,36,38,41,42,47,52,53,54,56,63,64,65(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ(СПО)	МТЗ	09.08.2018	15ч40м	16ч17м	00ч37м	На ВЛ-10кВ ф.Фр-2 откл.поврежденный участок СПО, ф.Фр-2 вкл.	ЦРБ(резерв),д\сад,школа,быт, жилой сектор	

34	Орский КЭС РП-12(ОрПО)	ф.24(ОрПО)	ТП-151,412(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ОрПО не сообщают	09.08.2018	16ч58м	17ч45м	00ч47м	ОрПО на РП-12 ф.24 повторно вкл.	Жилой сектор,сады-огороды	
35	г.Оренбург п/с Западная(ЦПО)	ф.3-5 (ОПО)	РП-8 2СШ-6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщают	10.08.2018	13ч20м	14ч13м	0ч57м	ЦПО повторно вкл.	Абоненты ОПО и РЖД.	
36	г.Оренбург п/с Западная(ЦПО)	ф.3-12 (ОПО)	ТП-3023 2СШ, 3054 2СШ, 3042 1СШ, 3026 2СШ, 3027 2СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ повреждена КЛ-6кВ ф.3-12 от ТП-3023 до ТП-250(ОКЭС)	земля	10.08.2018	13ч20м	14ч44м	1ч24м	Откл. поврежденный участок, запитали по ф. В-5	Жилой сектор, быт, 3 ЦТП(резерв), школа-интернат, мегафон(резерв)	10.08.18 КЛ восстановлена и вкл. в 18ч25м
37	Орский КЭС РП-14(ОрПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 402,160,161	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ от РП-14 до ТП-402(ОКЭС)	МТЗ	11.08.2018	14ч00м	14ч53м	00ч53м	Вывели поврежденный участок, ф.13 запитали от РП-12	Быт	
38	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 (1СШ-10кВ) ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На участке ВЛ-10кВ ВПО обнаружили наброс	ТО, АПВ не успешно	11.08.2018	14ч25м	14ч40м	00ч15м	1 СШ на РП-2 запитали по СВ.	КНС (резерв), жилой сектор, очистные(резерв), быт	
39	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) отпайка в ст.ТП-319(резерв роддома)	ТО, АПВ не успешно	11.08.2018	14ч25м	14ч58м	00ч33м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.13	КНС, жилой сектор, быт, роддом(резерв)	
40	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-3(ОКЭС)	ТП-448 2-СШ 10кВ,328 2-СШ 10кВ(ОПО), ТП-1702 2-СШ 10кВ,1675,1005,1038,1295,1378(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке от ТП-328 в сторону ТП-1005.	ТО	12.08.2018	02ч46м	03ч26м	00ч40м	ОПО откл. повр. Участок. Ф.59-3 по ТУ на РП-59 вкл.	Абоненты ОПО.	

41	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-1(ОКЭС)	ТП-3101 1-СШ 10кВ,3064 1-СШ 10кВ, ТП-3063 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3064 до ТП-3063 ф.59-1.	ТО	12.08.2018	02ч49м	03ч57м	01ч08м	Откл. повр. Участок КЛ-10кВ, ф.59-3 на РП-59 вкл.	Жилой сектор,магазины,быт.	ТП-3063 в 04ч09м запитали по ф.59-7.
42	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-14(ОКЭС)	РП-1 1-СШ(ОКЭС), ф.1-1(2-ТП),ф.1-3(17-ТП),ф.1-4(17-ТП),ф.1-7(10-ТП)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате попадания птицы на ВЛ-10кВ ф.1-4 на ж/б опоре №75 произошло повреждение изолятора фазы "А".	Земля на фазе"А".	12.08.2018	19ч30м	19ч40м	00ч10м	На РП-1 откл. ф.1-4, на п/с "Соль-Илецкая" ф.Си-14 вкл.	Скважины ЖКХ,котельные,школы,детсады,жилой сектор,быт.	В 20ч35м на ВЛ-10кВ ф.1-4 опора №75 заменили повреждённый изолятор,ф.1-4 на РП-1 вкл.
43	г.Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-21 (ОПО)	ТП-3036 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-6кВ от ТП-60 до ТП-3036 (ОПО, от места врезки до ТП-3036 ОКЭС)	Земля	13.08.2018	16ч05м	16ч34м	0ч29м	откл. поврежден. КЛ, вкл ф.Б-21	Кадетский корпус, семинария	
44	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-15,17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	13.08.2018	17ч35м	21ч25м	03ч50м	РЖД вывели поврежденную КЛ, вкл. ф.2	жилой сектор	
45	г.Оренбург п/с Степановская ЦПО	ф. С-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3176, 3166, 3172, 3173, 3170,3171,3174, 3175	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На оголовнике ТП-3176 в ст. ТП-3166 повреждены 3 проходных изолятора.	МТЗ	13.08.2018 14.08.2018	20ч48м	00ч41м	03ч53м	На ТП-3176 на оголовнике откинули шлейфа в ст. ТП-3166, ф. С-7 запитали по ф. С-8	Жилой сектор	14.08.18в 12ч46м устранили повреждение ф.С-7 вкл. по НС
46	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.9(ВПО)	ТП-276,295,138(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	Земля	14.08.2018	02ч40м	03ч17м	00ч37м	ВПО поочередно участками вкл. ТП-ОКЭС	Жилой сектор	
47	г.Оренбург п/с Ростощи (ЦПО)	ф.РШ-1 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3121,3122,3123, 3124,3018,3017, 3068,3076,3087	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ (ОКЭС) ф.Рш-1 опоре №33 отгорел шлейф фазы "С"	ТО	14.08.2018	07ч04м	08ч03м	00ч59м	На ТП-3124 откл. ВН в ст. ТП-3018, ф.Рш-1 вкл.	Жилой сектор, КНС(резерв), быт,дачи.	Устранили повреждение, ф.Рш-1 вкл в 11ч44м полностью
48	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3078,3104, ТП-1870, 1750, 1790, 1752, 1791, 1525, 1645, 1795 1593 абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. Ив-5 на опоре №61 поврежден изолятор фазы"С"	Земля	14.08.2018	13ч11м	16ч34м	3ч23м	Устранили повреждение, вкл.	Промзона, АЭС, ГСК,	На п/с Инвертор ф. Ив-5 не откл.

49	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.Пн-1 (ОКЭС)	ТП 1-4 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	В ТП 1-4 ударила молния. Повреждены 3 ОПН, вводной рубильник 0,4кВ, вторичные цепи	ф.Пн-1 не откл.	14.08.2018	17ч24м	21ч40м	04ч16м	Восстановили ТП, вкл.	Жилой сектор, быт	
50	г.Оренбург п/с Степановская ЦПО	ф. С-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3176, 3166, 3172, 3173, 3170,3171,3174, 3175	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ТП-3176 протекла крыша по креплению оголовника.	МТЗ	15.08.2018	22ч51м	00ч53м	02ч02м	На ТП-3176 произвели протирку СШ и изоляторов, поочередно вкл. ТП по ф. С-7	Жилой сектор, НС	
51	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-1,10,11,12, 14,15,16,17,18, 19,20,21,23,3, 39,43,44,56,6,7, 8, 9,71 (ОКЭС) ТП-13 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-11 повредился разрядник фазы "С"	"Земля"	15.08.2018	09ч05м	09ч20м	00ч15м	откл. ТП-11, ф.105 вкл.	ЦРБ (Резерв), жилой сектор, быт.	На ТП-11 демонтировали разрядник фазы "С", ТП-11 вкл. в 9ч45м
52	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1	ТП(ОКЭС): 3121,3122,3123, 3124,3018,3017, 3068,3076,3087	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ и ТП, повреждений не обнаружено.	ЦПО на п/с Ростоши не выезжала	16.08.2018	07ч05м	07ч39	00ч34м	на ТП-3018 отключили ВЛ в стор. ТП-3124 на РП-33 вкл. ф 33-9	Жилой сектор, КНС(резерв), быт,дачи.	в 07ч48м на п/с Ростоши включили ф. РШ-1
53	г. Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	ТО	16.08.2018	15ч55м	16ч39м	0ч44м	Откл. поврежденный участок, ф.12-7 повторно вкл.	Дом пристарелых, 5-эт. мкд.	
54	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Город-2 (ОКЭС)	ТП- 20,54,21,24,71,2 2,102,106,27,30, 97,5,28,94,10,4, 3,115,16,12,6,90 .2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза, произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаружено.	МТЗ	17.08.2018	01ч15м	01ч28м	00ч13м	Повторно вкл.	жилой сектор АЗС	
55	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.64 (ВПО)	ТП-468,469 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Из-за порыва ветра на опору №142 ВЛ-6кВ участок (ОКЭС), упала часть кровли магазина.	Земля	17.08.2018	13ч53м	15ч36м	1ч43м	Устранили повреждение, вкл.	жилой сектор	
56	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП- 147,56,217,59,1 8,216,30,5,164,6 .7,23,19(ОКЭС). ТП- 149,75,39,162,5 5(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ВЛ-10кВ отключился реклоузер №9. Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП повреждений не обнаружено.	Выпавших блинкеров нет.	17.08.2018	18ч10м	18ч25м	00ч15м	Повторно включили реклоузер №9.	Водозабор 1-2 подъём,школа, полиция,4-магазина,парикмахерская,жилой сектор.	

57	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3176, 3166, 3172, 3173, 3170,3171,3174, 3175	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3172 поврежден проходной изолятор фазы "С" и опорный изолятор на оголовнике	МТЗ	18.08.2018	02ч40м	03ч19м	00ч39м	На ТП-3176 откл. ВН в ст. ТП-3166, ф.С- 7 вкл.	Жилой сектор, НС.	ТП-3172 на оголовнике отсоединили шлейфа в сторону ТП-3176, на ТП- 3176 вкл. ВН в ст. ТП-3166 в 04ч25м. Без"У" ТП- 3172,3173.в 12ч34м восстановили и запитали.
58	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(Оре нбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 92,93,95,98,99,1 08,116,117,139, 140,141,142,143 ,148,178,182,18 6,191,192,198,2 06,210	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ опора 35- 35\1 провис провода	ТО, АПВ не успешно	18.08.2018	15ч02м	15ч20м	00ч18м	Запитали большую часть ТП по ф.5. Перетянули пролет. Вкл. ф.10	5 скважин(резер в),медсанчасть (резерв),2 котельные, КНС, жилой сектор, быт	Без напряжения 7хТП- 101,99,98,117,198,21 0,206. В 17ч40м всех абонентов запитали.
59	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- районная (ВПО)	ф.64 (ВПО)	ТП-468,469 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-6 кВ (ВПО) на опоре №7 отгорел шлейф фазы "С"	ф.64 не откл.	18.08.2018	21ч00м	23ч40м	03ч40м	ВПО устранили повреждение, ф.64 вкл.	Жилой сектор.	ф.64 откл. в22ч10м для устранения повреждения.
60	Абдулинский КЭС п/с."Полевая"( СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП- 23,25,26,31,33,3 5,36,37,38,39,42 ,43,44,45,46,48, 76,77,82,83,86,8 7,89,93,96,111,1 16,118,119,120( ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ ф.Пл-2 произвели осмотр, повреждений не обнаружено..	МТЗ. АПВ успешное.	20.08.2018	06ч10м	06ч10м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница-есть резерв,поликл иника,школа,а дминистрация., асфальтный завод, жилой сектор,быт.	
61	Абдулинский КЭС п/с."Полевая"( СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП- 23,25,26,31,33,3 5,36,37,38,39,42 ,43,44,45,46,48, 76,77,82,83,86,8 7,89,93,96,111,1 16,118,119,120( ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	ВЛ-10кВ ф.Пл-2 на РЛНД Р-2 попал грач.	МТЗ. АПВ успешное.	20.08.2018	06ч29м	06ч29м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Больница-есть резерв,поликл иника,школа,а дминистрация., асфальтный завод, жилой сектор,быт.	
62	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	1-2 СШ 10кВ	ф.-13, 8 (ОКЭС) ф.5, 9 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВПО не сообщают о причине откл.	ВПО не сообщают	22.08.2018	08ч22м	08ч43м	00ч21м	ВПО вкл. ф.13,8	п.Кваркено	В 09ч12м вкл ф.5,9
63	Абдулинский КЭС Пономаревски й РУЭС п/с Пономаревска я (СПО)	ф.Пн-2 (ОКЭС)	ТП-2-1, 2-4, 2- 6, 2-7, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2- 13, 2-14, 2-15, 2- 16, 2-17, 2-18, 2- 19, 2-20, 2-21, 2- 24, 2-25, 2-26, 2- 28 (ОКЭС) ТП2-2, 2-3, 2-4, 2-8, 2-27 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10 кВ от РТП до ТП 2-5 упала ветка	МТЗ	22.08.2018	15ч10м	15ч55м	00ч45м	убрали ветку, ф.Пн-2 вкл.	Школа, Администраци я, пожарная часть, жилой сектор,быт.	

64	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3176, 3166, 3172, 3173, 3170,3171,3174, 3175	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-3175 поврежден ОПН фазы "В", протекает оголовник.	земля	23.08.2018	05ч20м	06ч08м	00ч48м	Методом деления запитали ТП по ф.С-8 до ТП-3174, на ТП-3175 просушили оборудование демонтировал и ОПН	Жилой сектор, НС(резерв)	ТП-3174, 3175 без У. ТП-3174 вкл. в 06ч50м ТП-3175 вкл. в 07ч34м.
65	Орский КЭС РП-18(ОргЭС)	ф.15(ОргЭС)	ТП(ОКЭС):171	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-171 до ТП-167(ОКЭС)	МТЗ	23.08.2018	02ч50м	03ч37м	00ч47м	Вывели поврежденный участок, запитали ф.15	Жилой сектор, быт	
66	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.СИ-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС):72,2 14,134,140,130, 129,133,131,141 ,166,165,121,11 5,120,105	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	23.08.2018	06ч17м	07ч20м	01ч03м	Запитал ТП ОКЭС по ф. 2-3	Жилой сектор, тельвышка(резерв),АЗС	
67	г.Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф. 5 (ОПО)	ТП-3027 (2 СШ 6 кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве земляных работ,Теплосети повредили КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Восточная до ТП-562	ТО	23.08.2018	14ч49м	15ч32м	00ч43м	откл. поврежденный участок, запитали по ф.Зап.-12	ЦТП (резерв), НС (резерв), Жилой сектор, быт.	
68	Бугуруслански КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Ю-4(ОКЭС)	ТП- 44,130,160,103, 148,73 1-СШ 6кВ. ТП- 77,183(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-6кВ опора №4 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-6кВ(ОКЭС) в сторону ТП-103.	МТЗ,ТО.	24.08.2018	16ч10м	17ч10м	01ч00м	На ВЛ-6кВ откл. РЛНД Ю4-РЗ отпайка в ст. ТП-160,103. ф.Ю-4 на РП-1 вкл.	Больница-АВР,дк "Радуга",школа,котельная №19-резерв,модуль котельная,гаражный кооператив,жилой сектор,быт.	Без напряжения ТП-103,160(жилой сектор,гаражный кооператив). В 18ч30м допустились на ремонт КЛ-6кВ. В 20ч25м КЛ -6кВ восстановили ф. Ю-4 полностью включили
69	Илекский РУЭС п/с."Илекская" (МЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-34,86,70, 13,11,44,77,5,6, 37,63,26,20,43,1 9,46,88,40,35,89 ,16,41 (ОКЭС) ТП-27,80,81,83 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) ф.4 при взлёте стаи птиц в пролёте опор №21/10/13 21/10/14 произошел схлест проводов и обрыв.	МТЗ, АПВ не успешное.	25.08.2018	15ч41м	16ч03м	00ч22м	На ВЛ-10кВ откл. РЛНД №4-1, ф.4 вкл.	Водозабор-есть резерв,ДРСУ-есть резерв,учхоз,жилой сектор,быт,уличное освещение.	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) ф.4 опора №21/10/10 отключили шлейфа в сторону опоры №21/10/11, в 17ч15м на ВЛ-10кВ вкл. РЛНД №4-1. ТП-27,80,81,83 вкл. В 19ч02м
70	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101,103,104, 105, 106,108, 121, 122,126, 127, 130, 132, 133, 134, 137, (ОКЭС) ТП-145 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину откл. не выявил	ЗПО не сообщают	26.08.2018	05ч58м	06ч15м	00ч17м	повторно вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	

71	г.Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-16(ОКЭС)	ТП: 3045,3038,3072, 3050,3051. ТП-416 и 113(0,4 ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На участке ОПО в районе ТП-621 упало дерево, на ТП-489 повреждена КЛ	МТЗ	26.08.2018	10ч30м	13ч25м	02ч55м	ОПО устранили повреждение, ф.ЮЗ-16 вкл.	Жилой сектор, котельная, быт	
72	Медногорский РУЭС п/с Медногорская районная (ВПО)	ф.64 (ВПО)	ТП-468,469 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ТО	26.08.2018	20ч53м	21ч38м	00ч45м	ф.64 вкл.	Жилой сектор, быт	ТП-468,469 осмотрели и вкл. в 22ч03м
73	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-67 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-67 повреждена КЛ-6 кВ от ПК до ТМ. На п/с Городская ф.8 не откл.	"Земля"	26.08.2018 27.08.2018	21ч06м	00ч55м	03ч49м	устранили повреждение, ТП-67 вкл.	Жилой сектор, быт	
74	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	1, 4СШ-10кВ	РП-59 1СШ, (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п/с Степная откл. 1 и 4 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	27.08.2018	14ч26м	15ч09м	0ч43м	1СШ-10кВ на РП-59 запитали по ф. ИВ-7	Жилой сектор, быт, 3 ЦТП(резерв), школарезерв), ДС	1СШ-10кВ РП-59 запитана от РП-68 по ремонтной схеме по заявке ЦПО
75	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	1, 4СШ-10кВ	РП-68 полностью (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п/с Степная откл. 1 и 4 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	27.08.2018	14ч26м	15ч50м	1ч24м	РП-68 1 СШ запитали по ф. 59-15, РП-68 2СШ запитали по ф. 68-16	Жилой сектор (УКС), быт	Повреждены КЛ-10 кВ ф.СТ-12,Ф.СТ-45 (ОКЭС) из-за пожара в кабельном канале на ПС "Степная". КЛ-10кВ ф.Ст-12,ф.Ст-45 восстановили,испыт али,включили,сфазировали,на РП-68 собрали н/сх.
76	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	1, 4СШ-10кВ	РП-61 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п/с Степная откл. 1 и 4 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	27.08.2018	14ч26м	14ч46м	0ч20м	повторно вкл.	КНС (резерв), Тяговая ТП (есть резерв).	
77	Оренбург ЦРП 3го подъема (Водоканал)	ф.12 абонентский	ТП-3120,3220 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1488 до ТП-3120 (ОКЭС)	На ТП-1488 сгорело 2 ПК в сторону ТП-3120	27.08.2018 28.08.2018	16ч16м	03ч49м	11ч13м	Восстановили поврежденную КЛ-10кВ,ТП-3120,3220 вкл.	ТК, промзона.	

78	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	1, 4СШ-10кВ	ТП-3044 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На п/с Степная откл. 1 и 4 СШ-10кВ	ЦПО не сообщают	27.08.2018	14ч26м	18ч24м	3ч58м	Откл. поврежденный участок, включили.	Многоквартирный ж/д	
79	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (ВПО)	1 и 2 СШ-10кВ (ВПО)	ф.6(25-ТП),ф.7(16-ТП),ф.15(18-ТП),ф.16(29-ТП) (ОКЭС). Ф.21(ВПО) 4-ТП(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ВПО.	ВПО не сообщают	27.08.2018	20ч27м	20ч40м	0ч13м	Повторно вкл.	Районный центр Новоорск.	
80	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП: 40,2,8,4,18,97,16,49,11,5,161,6,43,44,12,138,1,219	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр видимых повреждений не выявил	АПВ успешно	31.08.2018	06ч13м	06ч13м	00ч00м	Осмотрели ф.1-3	Жилой сектор, быт, школа, д/сад, скважины	
81	Орский КЭС Кваркинский РУЭС п/с Тяговая (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-15, 17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВПО не сообщают о причине откл.	МТЗ	31.08.2018	07ч30м	10ч45м	03ч15	ВПО вкл. ф.2	Жилой сектор, быт, АГЭС.	
82	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1674,1701,1672,1681,1676,1703,1619,1700,1647,1702,206 (ОКЭС) ТП-72,543,1676,1618,1072,1646,1688,1680 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	на ВЛ-6 кВ ф.7 авто. совершил столкновение с опорой №30, провод фазы "В" слетел с изолятора и лег на провод фазы "А"	МТЗ	31.08.2018	11ч05м	16ч05м	05ч00м	Заменяли опору. Включили ф.7	3-НС (резерв), 2-котельные (резерв), жилой сектор, быт.	
83	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена абонентская КЛ-10 кВ	ТО	31.08.2018	13ч35м	16ч24м	2ч49м	Откл. поврежденный участок. Повторно вкл.	Администрация п. Пригородный, Дет. Сад (резерв), котельная (резерв)	
84	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-2 (ОКЭС)	ТП-211, 68,77,138,212,66,67,65,53,46,45,216,144,52,145,125,164,114,108,104,128,127,126,83,109,80,210 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КВЛ-10 кВ, выход с РП-1 ф.1-2, опоре №1 повредилась кабельная разделка	ТО	31.08.2018	13ч40м	16ч00м	02ч20м	откл. поврежденный участок, запитали с РП-2 ф.1-7	4-скважины, центральный водопровод, КНС, жилой сектор, быт.	31.08.2018 22ч00м КЛ восстановили
85	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-14 (ОКЭС)	РП-1 1-СШ(ОКЭС), ф.1-1(2-ТП),ф.1-3(17-ТП),ф.1-4(17-ТП),ф.1-7(10-ТП)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КВЛ-10 кВ, выход с п/с Соль-илецкая ф.СИ-14, опоре №1 повредилась кабельная разделка	ТО	31.08.2018	16ч10м	19ч45м	03ч35м	На РП-1 вкл. СВ 10 кВ	Скважины ЖКХ, котельные, школы, детские, жилой сектор, быт.	31.08.2018 20ч10м КЛ восстановили



	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
<b>Причины</b>	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина