

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2018 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-87 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ул. Ворошилова д. 16 (36 кв) снег сошел с крыши оборвал ввод	гр. Не отключалась	02.04.2018	06ч55м	08ч47м	1ч52м	Устранили повреждение. Гр.№1 вкл.	жилой сектор	
2	Медногорский РУЭС ТП-42 (ОКЭС)	гр.7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Комсомольская д.28 (многоквартирный жилой дом)	гр. Не отключалась	02.04.2018	20ч12м	21ч00м	00ч48м	после тушения пожара с разрешения нач. караула в ТП- 42 гр.7 включили	жилой дом	
3	Бузулукский КЭС ТП-79 (ОКЭС)	гр. Челюскинцев в в ст. мебельной фабрики	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден ввод КЛ в ж\д Туркестанская 3(абонентский)	Сгорел ПН-100 А ф. А	05.04.2018	16ч15м	17ч50м	01ч35м	Произвели верховой осмотр ВЛ, откинули ввод, вкл.	жилой сектор	Без У частный ж\д Туркестанская 3. В 20ч00м заменили ввод в дом, вкл.

4	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС ТП-11 (ОКЭС)	полностью гр.1,2,3,4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар хоз.построек вблизи ТП-11	гр. Не отключались	06.04.2018	10ч05м	10ч25м	0ч20м	откл. ввод на хоз.постройки, вкл ТП-11	быт, жилой сектор	
5	Бузулукский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр. ж/д 3 мкр-н 12А щит №1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-89 до щита№1 ж/д 3 мкр-н 12А.	Сгорел ПН-100 А фазы "В".	06.04.2018	21ч20м	22ч00м	00ч40м	На ТП-89 откл. группу, ЖЭУ в ВРУ ж/д 3 мкр-н 12А щит №1 запитали по КЛ-0,4кВ от щита №2.	5-этажный жилой дом.	
6	Шарлыкский РУЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.3 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Нагрузка при вкл. группы: А-25А; В-20А; С-30А.	ПН-100А фазы "А"	09.04.2018	09ч00м	09ч35м	00ч35м	Заменяли ПН, гр.3 вкл.	Колбасный цех, столовая, Банк.	
7	Орский КЭС ТП-168 (ОрПО)	гр.Ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. Сбил опору №5. Виновник с места ДТП скрылся.	группа не откл.	09.04.2018	14ч30м	—	—	В 17ч55м заменили опору.	Ул. Освещение	
8	Бугурусланский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр. Московская 43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повредилась КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-2 до ВРУ ж/д Московская 43, по фазе "В".	группа не откл.	11.04.2018	20ч50м	22ч00м	01ч10м	В ВРУ ж/д сделали перемычку.	ж/д Московская 43 (5-ти этажный)	КЛ-0,4 кВ будут восстанавливать 12.04.2018

9	Бузулукский КЭС ТП-25(ОКЭС)	гр. Ливаневског о(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж\д. Откл. гр. По просьбе пожарных	группа не откл.	12.04.2018	15ч05м	16ч14м	01ч09м	Откинули ввод на ж\д от опоры. Вкл.	Жилой сектор	
10	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-19 (ОКЭС)	гр. Чапаева-1	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Чапаева 1	группа не откл.	13.04.2018	19ч35м	19ч50м	0ч15м	Отключили гр.0,4кВ для тушения пожара ж/д, вкл	Жилой сектор	
11	Орский КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита опора уличного освещения. Опора упала на соседнюю машину.	автомат	15.04.2018	01ч20м	—	—	ГИБДД составили протокол.	Ул. Освещение	15.04.2018 13ч33м заменяли опору
12	Бузулукский КЭС ТП-472 (ОКЭС)	гр.4,5	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.5линия 18	группа не откл.	15.04.2018	03ч51м	04ч28м	0ч37м	Отключили гр.0,4кВ для тушения пожара ж/д, откинули ввод ж/д, вкл	Жилой сектор	

13	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-СВ-16(ОКЭС)	гр. 3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. для тушения пожара в жилом доме.	гр. Не отключалась	15.04.2018	21ч10м	21ч40м	00ч30м	Откинули ввод на ж\д от опоры. Вкл. гр. №3	Жилой сектор	
14	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС КТП-1-19(ОКЭС)	гр-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	поврежден вводной кабель (абонентский) на аптеку от фронтон здания до ЩР	АВ-160А	17.04.2018	19ч48м	20ч35м	00ч47м	отключили КЛ, гр. Включили	магазин, аптека, гараж	
15	г. Оренбург ТП-3096(ОКЭС)	гр. Оренбургская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН нагрузка фаза А-100А В-80А С-83А	ПН-100А фазы "А"	17.04.2018	20ч41м	21ч31м	00ч50м	заменяли ПН гр. вкл.	жилой сектор	
16	Бугурусланский КЭС ТП-29(ОКЭС)	гр. Жилой дом 68-70(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	во дворе 2х этажных жилых домов горели хозпостройки	гр. не отключалась	17.04.2018	23ч35м	05ч00м	05ч25м	после тушения пожара с разрешения нач. караула в ТП- 29 гр. включили	жилой сектор	
17	Сорочинский КЭС ТП-82(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-0,4кВ гр.2 опора №12(ОКЭС) слетел изолятор	АВ-125А	20.04.2018	11ч55м	12ч55м	01ч00м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	

18	Бугурусланский КЭС ТП-111 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №6 уличного освещения. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	автомат 250А не отключался.	22.04.2018	05ч30м	—	—	Будут производить замену ж/б опоры №6.	Ул. Освещение	Заменяли опору и вкл гр. В 12ч00м 23.04.18
19	Бугурусланский КЭС ТП-51 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б опора №24	гр. не отключалась	22.04.2018	13ч50м	—	—	Будут производить замену ж/б опоры №24.	Ул. Освещение	Заменяли опору и вкл гр. В 15ч40м 23.04.18
20	Сорочинский КЭС ТП-81 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер	АВ-100А	22.04.2018	15ч33м	15ч45м	00ч12м	осмотрели ВЛ повреждений нет, повторно вкл.	жилой сектор	
21	Орский КЭС ТП-1611 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	10 Дефект контакта	В результате ДТП на опоре №17 ВЛИ-0,4кВ произошел обрыв нулевого проводника. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	группа не откл.	26.04.2018	8ч35м	11ч08м	2ч33м	Устранили повреждение, группу вкл.	жилой сектор	

22	Сорочинский КЭС ТП-82(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер	АВ- 125А	27.04.2018	00ч03м	00ч27м	00ч24м	осмотрели ВЛ повреждений нет, повторно вкл.	жилой сектор	
23	Бузулукский КЭС ТП-47 (ОКЭС)	гр.Чехова (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Авто. Сбил опору. №13/1. ДТП не оформлено.	Группа на ТП не откл.	28.04.2018	4ч05м	—	—	Группа на ТП не откл.	Жилой сектор	Восстановительные работы будут производиться в рабочее время.
24	Сорочинский КЭС ТП-81(ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер. Осмотр ВЛ-0,4кВ причины не выявил.	АВ-160А	28.04.2018	16ч52м	17ч05м	0ч13м	повторно вкл	Жилой сектор, магазин	
25	Октябрьский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр.7 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ 0.4 кВ в пролете опор №42-43 произошел обрыв провода фазы "С", в результате падения антенны на ВЛ.	группа не откл.	28.04.2018	18ч23м	19ч00м	00ч37м	устранили повреждение, группу Вкл.	Жилой сектор, быт.	В ж/д ул. Каширина 30 сгорела бытовая техника

26	Абдулинский КЭС ТП-15 (ОКЭС)	гр.№1	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	В следствии падения кровли с ж/д ул.Сергея Третьякова 4 на ВЛ-0,4 кВ, произошел обрыв проводов в пролете опор №125-127	3 ПН-250А	28.04.2018	17ч50м	18ч20м	00ч30м	Устранили повреждение, гр№1 вкл.	Жилой сектор, быт.	
27	Абдулинский КЭС ТП-64 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	В следствии падения кровли с ж/д ул.9 Января 53 на ВЛ- 0,4 кВ, произошел обрыв проводов в пролете опор №44-45	3 ПН-250А	28.04.2018	18ч00м	19ч30м	01ч30м	Устранили повреждение, гр№2 вкл.	Жилой сектор, быт.	
28	Медногорски й РУЭС ТП-203 (ОКЭС)	гр.15	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 0,4кВ (ОКЭС) от ТП-203 до МКД ул.Советская 10	ПН целые, Группа не откл.	29.04.2018	13ч55м	14ч50м	0ч55м	Откл поврежденны й КЛ, запитали МКД через каб.перемычк у от МКД №12	МКД по ул. Советская 10	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2018г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (зач. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП-17,52,74,53,24,39,87,55,29,30,82,48,54,57,64,62,72,30,92 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Т.О. АПВ успешное	01.04.2018	19ч45м	19ч57м	00ч00м	АПВ успешное	КНС, АБЗ, таможня, жилой сектор быт	
2	г. Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф. Зар. 3 (ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	Т.О.	01.04.2018	21ч07м	21ч39м	00ч32м	ТП-3311 запитали по ф. 20-10	производственная база ГУП "ОКЭС"	
3	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив- 5 (ОКЭС)	ТП-3104,3078, 3041 2СШ(ОКЭС); ТП-1299,1648,1897 2СШ,1870, 1750,1593,1795,1645,1525,1791,1752, 1790(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ТП-1897 повреждена кабельная разделка КЛ-10кВ(абонентская) в ст. п/с Инвертор ф. ИВ-5	Т.О.	02.04.2018	07ч49м	09ч34м	1ч45м	Откл. поврежденный участок, на ТП-1897 вкл. ВН ф. 59-5	Жилой сектор, быт, пром. Зона.	В 14ч25м на опоре №44 ВЛ-10кВ отсоединили КЛ-10кВ в сторону ТП-1897. В 16ч57м на п/с "Инвертор" включили ф.Ив-5 до опоры №44, запитали ТП-1299,1648.
4	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-61,62,63,64,65,66,67,68(ОКЭС); ТП-69 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ТП-66 повреждена кабельная разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) в ст. РП-1 ф. 6	Т.О.	02.04.2018	11ч00м	12ч54м	01ч54м	Откл. поврежденный участок, на РП-1 вкл. ф. 6	Горгаз, полиция, жил. сектор, быт, организации.	
5	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13,15,52,73 ,108, 8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	Т.О.	02.04.2018	13ч21м	13ч24м	00ч03м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, АЗС, Д/с №б.	

6	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая 1СШ-10кВ (РЖД)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-730 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Тяговая повреждены опорные изоляторы 1СШ-10кВ	РЖД не сообщают	03.04.2018	12ч52м	14ч55м	02ч03м	На п/с Тяговая заменили опорные изоляторы, ф.5 вкл.	Жилой сектор, быт, мини-котельная (переключили на резерв), КНС(переключили на резерв).	
7	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13,15,52,73 ,108, 8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участок ВЛ-10кВ(РЖД) упала ветка, произошел схлест.	Т.О.	04.04.2018	14ч20м	14ч35м	0ч15м	Произвели осмотр ВЛ, повторно вкл.ф Бактак	Жилой сектор, быт, АЭС, Д/с №6.	
8	Оренбург п/с Кордонная (ЦПО)	ф. Кр-23 (ОПО)	ТП-3006 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Кордонная до ТП-279 ф.Кр-23	Т.О.	05.04.2018	04ч06м	05ч11м	01ч05м	ОПО откл. поврежденный участок, на ТП-279 вкл. СР-6 кВ.	Школа, жилой сектор, быт.	
9	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-78,10,44,49, 35,9,33,43,8,79,40, 47,62,41,34,25,24, 42,45,48,26,27,38, 7,23,6,19,5,30, 18, 59, 56,53,209,147,164,216,217,56, 66 1-СШ 10кВ (ОКЭС). ТП-203,167,158, 179, 54, 170, 194, 174, 159, 68, 162,67,75,149,39,55,32,180,60 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 от п/с Сорочинская повреждена концевая маточная муфта КЛ-10кВ ф.5(ОКЭС)	Т.О.	06.04.2018	00ч10м	00ч42м	00ч32м	На ВЛ-10кВ откл. ЛР-515 ф.5 до ЛР-515 запитали по ф.6 с п/с."Сорочинская".	2-Котельных-перешли на резерв,школа,2-детсада,поликлиника,детская консультация,женская консультация,жилой сектор,быт.	В 02ч01м на опоре №1 сняли повреждённую концевую маточную муфту КЛ-10кВ, ф.5 от ЛР-515 до опоры №1 запитали по ф.19 п/с."Сорочинская". В 07ч10м концевую маточную муфту КЛ-10кВ ф.5 восстановили,КЛ-10кВ испытан,включен, сфазирован в 08ч16м по нормальной схеме.
10	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	земля	06.04.2018	17ч56м	20ч46м	02ч50м	ВПО устранили повреждение,ф. 2 на п/с. "Домбаровская" вкл.	жильё, быт.	ВПО причину отключения не сообщают.
11	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701. 702, 703,704, 705,706, 707, 710, 711, 712, 708,709, 730, 714, 713, 717, 716, 717, 718, 720,721,722,731, 729,728 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая разделка КЛ-10кВ на оп.101 от ТП-717 (ОКЭС)	МТЗ	07.04.2018	11ч10м	11ч36м	0ч26м	вывели поврежден. КЛ от ТП-717, вкл ф.7	3 котельные (есть резерв), воин.часть (ДЭС), жильё, быт.	Без напряжения ТП-716- пограничники, ТП-719, 720 жилой сектор. Восстановили каб.разделку на оп.101 и вкл ф.7 полностью в 15ч50м
12	Оренбург п/с Заречная(РЭС Орен. района)	ф.Зар-8(ОборонЭнерго)	ТП-2023(гр.0,4кВ ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ(ОборонЭнерго) от ТП-2115 до п/с Заречная ф.Зар-8	МТЗ	08.04.2018	03ч00м	06ч51м	03ч51м	ОборонЭнерго вывели участок ВЛ с повреждением и запитали часть потребителей по ф. Зар-4	Жилой сектор	

13	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-201,210,202,206,207, 209,203,204,205 (ОКЭС) ТП-212,211,208,213,707(2 СШ 10 кв) (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10 кВ ф.2 в пролете опор №81-82 упало дерево, произошёл обрыв провода фазы "А".	МТЗ	08.04.2018	13ч10м	13ч50м	00ч40м	На ВЛ-10 кВ ф.2 откл. ЛР-204, ф.2 вкл.	п.Паника, п.Заповедное, п.Партизанский, п.Боровое-Опытное, п.Широковское, д/с, ОАО МТС, водозабор (резерв), Санаторий, Тур. База.	В 14ч30м устранили повреждение, ф.2 вкл. полностью.
14	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. Бактак (РЖД)	ТП-13,15,52,73 ,108, 8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	Т.О.	10.04.2018	13ч18м	13ч24м	00ч06м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт, АЭС, д/с №6.	
15	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Город-6 (ОКЭС)	ТП-25, 28, 34, 184, 383, 402, 118 1СШ, 234 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате вандальных действий повреждена КЛ-6кВ от ТП-383 до ТП-118 (ОКЭС). Виновик с места раскопок скрылся.	Т.О.	10.04.2018	15ч20м	15ч42м	0ч22м	вкл ф.Город-6 до ТП-25.	2котельные, д/с, школа, жилой сектор, быт	Без напряжения 3хТП- жилой сектор. Запитали ТП-402 по ф.Город-6, ТП383,184 по ф.Север в 16ч26м. 12.04.2018 КЛ восстановлена.
16	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-312,317,289,296,297,303, 277,284,298,306,308,313 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от оп.115 до оп.116 через ж/д	"земля"	10.04.2018	16ч50м	17ч35м	0ч45м	Вкл ф.16 до Р.16-2.	р-н новостройки, жилой сектор	Без напряжения 2хТП-313,308 жилой сектор. Отсоединили шлейфа на ВЛ поврежденного КЛ, запитали ТП-313,308 через ф.8 в 18ч20м
17	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО. (повреждение изолятора на ВЛ)	земля	10.04.2018	21ч10м	23ч26м	02ч16м	заменяли изолятор ф. вкл.	жилой сектор. Быт	
18	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 11 (ОКЭС)	ТП-74 1СШ (ОКЭС) ТП-142,69216,221,135,212, 193,184(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ -6 кВ отключился реклоузер №2	ТО	11.04.2018	03ч23м	03ч59м	00ч36м	Повторно вкл. по ту	жилой сектор, промзона	в светлое время суток произвели осмотр ВЛ, причины не выявлено
19	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	земля	11.04.2018	13ч00м	15ч00м	02ч00м	повторно вкл.	жилой сектор. Быт	
20	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СЭС)	ф.Фр-2 (СЭС)	ТП-1,2,3,4,5,8,9, 31, 36, 38, 40,41,42,47,52,53,54,56	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	СЭС о причине откл. не сообщают	АПВ успешное	11.04.2018	23ч53м	—	—	—	Больница (резерв), 3 котельные, школа, д/с, жилой сектор, быт.	

21	Оренбург РП-50 1СШ (ОПО)	ф.50-2 (ОКЭС)	ТП-3117 1СШ, 3116 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-50 из-за неселективной работы при повреждении ф.50-4(ОПО) откл. 1СШ-10кВ на РП-50(ОПО).	МТЗ	12.04.2018	11ч45м	11ч48м	0ч03м	ОПО откл. поврежденный участок, повторно вкл. 1СШ-10кВ на РП-50	Редуктор +, жилой сектор, быт.	
22	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):176,199,196,197,90,166,89	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра обнаружили на ТП-89(ОКЭС) течь кровли. Поврежденного оборудования нет.	Земля, АПВ успешно	12.04.2018	08ч27м	08ч27м	00ч00м	АПВ успешно.	Скважина, жилой сектор,быт,ДРСУ	ТП-89 вывели по аварийной заявке, устранили течь.
23	Бугурусланский КЭС п\с Юбилейная(СПО)	1 СШ-6кВ(СПО)	Ф.Ю-5(ОКЭС) ТП-133,210,218,209,131,132,126,124,134,165,222	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность на п\с Юбилейная(СПО)	Ложное срабатывание защиты минимального напряжения	13.04.2018	09ч24м	09ч27м	00ч03м	СПО осмотрели, повторно вкл.	Котельная(нет резерва),промзона, жилой сектор, быт.	
24	Бузулукский КЭС п/с Пром База (НГДУ)	ф.Город-7 (ОКЭС)	ТП-343, 278, 483, 325 (2СШ), 324(2СШ), 443(2СШ), 328, 91, 316, 373(1СШ), 89, Рп-14(2СШ), 88(2СШ), 449 (1СШ), 342. (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	16.04.2018	10ч20м	10ч30м	00ч10м	повторно, вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	
25	Оренбург РП-41(ОКЭС)	ф.41-10(ОКЭС)	ТП(абонентские): 2080(2СШ),2081	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве работ на абонентской ТП-2081 РУ-0,4кВ произошло КЗ.Откл. ф.41-10	МТЗ	16.04.2018	19ч24м	20ч04м	00ч40м	Испытали КЛ УПК ф.41-10, повторно вкл.	Промзона	
26	Оренбург РП-48(ОПО)	ф.48-11(ОПО)	ТП-3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-240,716 1-СШ 10кВ(ОПО), ТП-1291,1771(МК Энерго).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) от ТП-716 до опоры	Т.О.	18.04.2018	16ч31м	17ч31м	01ч00м	Откл. поврежденный участок. На ТП-3040 вкл. СРВ-10кВ	Жилой сектор, школа(есть резерв)	
27	Сорочинский КЭС ТП-89 (ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-89 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На РТП-89 повреждён изолятор фазы "В".	Земля	19.04.2018	06ч20м	06ч35м	00ч15м	Отключили РТП ТП-89. На РТП-89 заменили изолятор, в 07ч50м ТП-89 вкл.	жилой сектор	

28	Шарлыкский РУЭС п\с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,41,40,42,44,48,23,45,47,49,51,53,52,54,56,57,59,60,62,75,64,82,65,66,68,32А,63А,58,70,71,72,50,73,80,74,69,79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на участке ВЛ-10кВ (ОКЭС) от ЛР-63 до ТП-69	ТО	20.04.2018	01ч30м	02ч08м	0ч38м	Откл ЛР-63 в ст ТП-69, вкл ф.6	водозабор (резерв), район.узел связи (резерв), КНС, 2котельные (резерв), жилой сектор	ТП-69 (уч.хоз.) - демонтирована. С утра будут производить осмотр откл. участка ВЛ. 20.04.2018 осмотрели. Видимых повреждений не обнаружили
29	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-городская (ВПО)	ф.22(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 221,222,223,224,225	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п\с Медногорская-городская до ТП-221	Земля	20.04.2018	11ч44м	12ч50м	01ч06м	Откл. поврежденную КЛ, ф.22 запитали через ф.23	Жилой сектор, быт, ЦТП(есть резерв)	КЛ-10кВ от п\с Медногорская-городская до ТП-221 восстановлена и вкл на ХХ 21.04.18г. В 04ч40м
30	Саракташский РУЭС п\с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-200,203,205,206,207,8,9,10,12,219,220,249,251,254,255,261,264,265,272,274,282,285,287,288,280,294,301,309,310 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Дождь. На ТП-203 поврежден ОПН по ф.С	Земля	20.04.2018	19ч50м	20ч45м	00ч55м	Срезали шлейф на ОПН ТП-203, вкл ф.15	школа, 2котельные (АВР), жилой сектор, магазины.	
31	Переволоцкий РУЭС п\с Переволоцкая (ЦПО)	ф.ПВ-3 (ОКЭС)	ТП-35, 9, 75, 5, 4, 96, 7 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-53 отгорел шлейф на РВО и поврежден РВО по ф.А	откл реклоузер №3 от МТЗ	20.04.2018	22ч04м	22ч32м	0ч28м	Восстановили шлейф, демонтировали РВО, вкл ф.ПВ-3	НС, очистные (резерв), ДРСУ, жилой сектор	
32	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.105(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,71,56,44(2СШ),23(2СШ),43(2СШ),21	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ф.105(ОКЭС) отключился в результате выгорания прокальвающего зажима СИП-3 на опоре №30 и отгорания шлейфа на лопоре №31 ВЛ3-10кВ ф.В.	МТЗ	21.04.2018	09ч32м	10ч53м	01ч21м	Устранили повреждение на опоре № 30 и 31, вкл.	1КНС(нет резерва), ЗКНС(резерв), котельная(резерв), ЦРБ(АВР), молокозавод, очистные(резерв), Ростелеком(резерв), жилой сектор	
33	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская (ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):601,602,603,604,605,617,712,606,619,613,614,15,12,16,11,10,9,7,8.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП на ВЛ-10кВ(ОКЭС) повреждена ж\б опора №22 и на анкерной опоре №23 произошел обрыв проводов в ст. опоры №22. ДТП оформлено	МТЗ	21.04.2018	15ч40м	17ч27м	01ч47м	После осмотра ф.6 до опоры №23 в 17ч27м запитали по ф.7 п/с."Кувандыкская".	Роддом(резерв), жилой сектор, администрация, насосная(нет резерва), котельная(нет резерва)	Без "У" ТП-601,602,603(Вышка связи, жилой сектор).Заменяли поврежденную ж/б опору №22,на анкерной опоре №23,подсоединили провода,ф.6 в 22ч14м включили по нормальной схеме.
34	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п\с Первомайская (ЗПО)	ф.2 (ЗПО)	ТП-222 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	причину отключения не ЗПО не сообщает	земля	22.04.2018	08ч10м	09ч00м	00ч50м	ЗПО ф.2 вкл.	жилой сектор	

35	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (НГДУ)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-2,4,6,7,8,5,18,913 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер	выпавших блиннеров нет	22.04.2018	14ч10	15ч40м	01ч30м	Произвели осмотр ВЛ поврежденный нет, повторно вкл.	очистные сооружения (резерв), больница (резерв), жилой сектор	
36	г. Оренбург п/с Благодлавленка (ЦПО)	ф. 3 (ОПО)	ТП-4009 (на обслуживании ОКЭС по договору)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	поврежден ТМ	сгорело 3 ПК	22.04.2018	15ч40м	—	—	сообщино собственнику ТП	вагончик охраны, ул освещение п. Экодолье	ТП отключено, нагрузка переведена на другие объекты.
37	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф. 4 (ОКЭС)	ТП-67,69,70,68,49,48,50,51,52, 53 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-69 поврежден ОПН фаза "А"	земля	22.04.2018	16ч40м	18ч00м	01ч20м	произвели осмотр ВЛ отключили ЛР-4-10 ф. вкл.	водозабор (резерв) жилой сектор, быт	На ТП-69 демонтировали ОПН, в 18ч17м ф.4 полностью включен
38	Амбулакский РУЭС п/с Амбулакская (МЭС)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-31,78,60,37,112,113,67,66, 107,1,92,56,74,82,73,64,2,48,3 0,72,71,80. (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-92 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор	земля	23.04.2018	09ч10м	09ч29м	00ч19м	ВЛ-10 кВ отключили ЛР-25 ф. 13 включили	водозабор (резерв) КНС (резерв) больница (резерв) жилой сектор	в 10ч42м отключили ТП-92 на ВЛ-10 кВ вкл. ЛР-25 В12ч20м на ТП-92 заменили опорный изолятор ТП вкл.
39	г. Оренбург ЦРП 3-го подъема (Водоканал)	1СШ-10кВ (Водоканал)	РП-61 1СШ-10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ЦРП 3-го подъема из-за повреждения на отходящем ф.2 откл. питающий ф. Ст-44	Т.О	24.04.2018	11ч12м	11ч17м	00ч05м	На ЦРП 3-го подъема откл. поврежденный ф.2 Вкл. питающий ф. Ст-44	КНС ввод №1, Тролейбусное ТП (есть резерв)	
40	г. Оренбург п/с Юго-восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-46 (ОПО)	РП-50 1СШ-10кВ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Юго-восточная до РП-50	земля	24.04.2018	13ч01м	13ч02м	00ч01м	На РП-50 по ТУ откл. ф. ЮВ-46, вкл. СВ-10кВ	Редуктор +, жилой сектор, быт.	
41	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО)	ТП-3082,3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-1096 (абонентская)	Т.О	24.04.2018	15ч30м	16ч27м	00ч57м	Откл. ТП-1096 ф.33-6 вкл.	1 КНС, д/с, жилой сектор, быт.	ТП-3043 запитали по ф.54-6 в 16ч05м
42	Кувандыкский РУЭС РП-1 (ООО Криолит)	ф.61 (ОКЭС)	ТП-101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 6кВ (ОКЭС) от РП-1 до ТП-101	МТЗ	26.04.2018	00ч13м	04ч55м	04ч42м	ТП-106 -111 запитали по ф.111	котельная (резерв) КНС (резерв) больница (резерв) жилой сектор	КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-101 восстановлена и вкл. по н.с. 28.04.2018 в 22ч 45м

43	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	РП-1 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причину отключения не выявил.	МТЗ АПВ успешно	26.04.2018	11ч41м	11ч41м	00ч00м	Произвели осмотр электрооборудования	2КНС(есть резерв), 6 Дет. Садов(есть резерв), МЧС(ДГУ), 3 школы, 3 котельных, 7 скважин, жилой сектор, быт.	
44	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-3 (ОКЭС)	ТП-448 1СШ, 328 2СШ (ОПО), ТП-1702 2СШ, ТП-1005 1СШ, ТП-1675, ТП-1038, 1378 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-1005 до ТП-1295 (абонентская)	Т.О	26.04.2018	13ч14м	14ч08м	00ч54м	Откл. поврежденный участок. Ф. 59-3 повторно вкл.	пром.зона, жилой сектор	
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП-40,2,8,4,18,97,16,111,49,5,6,4 3,44,161(ОКЭС). ТП-147(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-18 повреждён разрядник РВО-10 фазы "В".	Аварийное отключение(другие блинкера не выпадали). АПВ успешное.	26.04.2018	17ч21м	17ч21м	00ч00м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ. На ТП-18 27.04.2018 будут производить замену разрядника.	2 -Детсада(есть резерв),МЧС(ДГУ),2 котельных(резерва нет),4-скважины(резерва нет),2-школы(резерва нет), жилой сектор,быт,организации.	
46	Абдулинский КЭС ТП-184 (ОКЭС)	камера ТМ	—	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТМ на шпильке 0,4 кВ отгорел наконечник фазы "А"	—	26.04.2018	20ч15м	22ч00м	01ч45м	устранили повреждение ТП вкл.	жилой сектор	
47	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП-2,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,63 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-41 сгорело ПК фаза "А", на ТП-26 сгорело 3 ПК	АПВ успешное	27.04.2018	00ч27м	00ч27м	00ч00м	повторно вкл.	ЦРБ (резерв) жилой сектор быт	ТП-41 заменили ПК вкл. 02ч57м, на ТП-26 заменили 3 ПК вкл. в 02ч55м
48	г. Оренбург п/с 9 Января 1 СШ (ЦПО)	ф.Ян-3 (ОПО)	ТП-3096, 3127 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	на п/с 9 Января отключился вводной В 1 СШ	ЦПО не сообщает	27.04.2018	02ч08м	02ч22м	00ч14м	повторно вкл.	жилой сектор	
49	Бузулукский КЭС п/с Масложаводская (ЗПО)	ф. Масложавод (ОКЭС)	ТП-440,63,145,393,104,146,79,44 1,369,149,350(ОКЭС) 387,151,153 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонентов	МТЗ	27.04.2018	04ч20м	04ч45м	00ч25м	отключили ТП-151,153,387 (абонентские) ф. включили	жилой сектор, промзона	В 15ч50м включили ТП-151,153,387 (абонентские)
50	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. АРМ (ОКЭС)	ТП-82,317,471,512,116,233,464,241,462,119,204,430,442,121,120,123 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ от ТП-512 до опоры №3 (ОКЭС)	Т.О.	27.04.2018	04ч20м	05ч35м	01ч15м	на ТП-82 откл. ВН в стор. ТП-512	котельная (резерв) жилой сектор	в 06ч30м ф. АРМ полностью включен. КЛ-6кВ от ТП-512 до опоры №3 восстановлена.

51	Соль-Илецкий РУЭС ТП-27(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-27(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-27 РУ-10кВ сгорели 3 ПК.	сгорело 3 ПК	27.04.2018	07ч20м	07ч41м	00ч21м	На ТП-27 заменили ПК, вкл.	ДРСУ, жилой сектор.	
52	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.59(ОрПО)	ТП-229,304(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО о причине откл. не сообщают.	Т.О.	27.04.2018	08ч40м	20ч09м	11ч31м	ОрПО вкл.	Сады-огороды-сезонные.	Осмотрели оборудование ГУП "ОКЭС", повреждений не обнаружено.
53	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-211,216, 167, 142,188,212,206,218 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	МТЗ	27.04.2018	15ч55м	16ч13м	00ч18м	На п/с."Домбаровская" ф.3 повторно вкл.	2 НС(есть резерв), 2НС, полиция, пожарная часть, жил. сектор, быт	Производят осмотр электрооборудования.
54	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-104,106,110,117,118, 119,120,114,105,107,124, 125,210(1СШ), 225(2СШ), 212,208,217(1СШ),111, 123, 207 (ОКЭС) ТП-116, 121, 102,103, 101,112,203(1СШ), 209(2СШ) -абонентские	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Гроза. На ТП-121 (АЗС) повреждены 2ПК по ф.А,В	МТЗ	28.04.2018	07ч12м	08ч10м	0ч58м	Вкл ф.1 до ЛР-3	Жилой сектор, АЗС,быт	Полностью вкл ф.1 в 8ч50м.
55	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-160,82,80,81,52,13,22,61,83,74,151,12,188,185,28,64,57 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Ветер. Произвели осмотр ВЛ. На ТП-47 обнаружили поврежден РВО по фазе А.	Земля, АПВ успешно	28.04.2018	14ч06м	—	00ч00м	АПВ успешно	4школы, 6 дет/с, 4скважины, 3котельные, поликлиника, дет.поликлиника, жилой сектор.	На ТП-47 заменили РВО в 15ч30м
56	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-167,60,78,158,179,10,44,54,49,35,194,9,33,170,180,114,43,8, 47,41,79,40,62,34,159,25,42,24,32,45,68,48,38,26,27,7,23,6, 19,164,5,30,18,59,55,51,163,162,56,39,75,149,147,67 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Произвели осмотр ВЛ. Причина не выявлена.	Земля, АПВ успешно	28.04.2018	14ч06м	—	00ч00м	АПВ успешно	дет/с, КНС, скважина, школа-интернат, жилой сектор	
57	г.Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-22 (ОПО)	РП-31 1СШ-6кВ (ОПО), ТП-3022 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от п/с Береговая до РП-31	ТО	28.04.2018	12ч17м	13ч20м	01ч03м	На РП-31 вкл СВ, КЛ ф.Б-22 откл.	лагерь "Полянка"	
58	Бузулукский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.АРМ (ОКЭС)	ТП-82,317,471,512,116,233,464,241,462,119,204,430,442,121,120,123 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Причина не выявлена.	МТЗ	28.04.2018	16ч41м	17ч10м	0ч29м	повторно вкл.	пром.зона, жильё	

59	Бузулукский КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.Маяк-1 (ОКЭС)	РП-19 1СШ-6кВ: ф.Московский-1 (ОКЭС), ф.Ретранслятор-1 (ОКЭС), ф.станция обезжелезования (Водоканала)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. На п/с Погат откл. В ф.Маяк-1, на РП-19 откл. ф.Ретранслятор. Причина не выявлена.	МТО	28.04.2018	16ч43м	17ч07м	0ч24м	На п/с Погат по ТУ повторно вкл ф.Маяк-1	станция обезжелезования (резерв), ретранслятор (ДЭС), дет/с (резерв), жильё, быт	На РП-19 повторно вкл ф.Ретранслятор в 17ч37м
60	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-9 (ОКЭС)	ТП- 119, 121, 128, 127, 123, 157, 115, 125, 176, 116, 70, 22, 59, 86, 118, 73 (2 СШ), 111 (2 СШ), (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер.	Персонал СПО не сообщает.	28.04.2018	15ч56м	18ч25м	02ч29м	Запитали по ф.А-2 от РП-1 (ремонтная схема)	пром.зона: лесопилка, торг.база	В 20ч53м ф.Ю-9 вкл. по н.с.
61	Абдулинский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-4,5, 10, 12, 16, 20, 22, 27, 30, 72, 94, 101, 102, 115, 97 (ОКЭС) ТП-3, 6, 7/1, 7/2, 21, 24, 28, 54, 63, 71, 106 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	28.04.2018	16ч50м	19ч55м	03ч05м	Произвели осмотр, вкл.	водокачка ввод№1, жилой сектор	
62	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономарёвская (ЦПО)	ф.Пн-1 (ОКЭС)	ТП - ПН - 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17, 1-18 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На опоре №93 слетел изолятор.	земля	28.04.2018	16ч50м	19ч30м	02ч40м	Устранили повреждение, вкл.	ЦРБ (есть резерв, сработал АВР) жилой сектор.	
63	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-14, 21, 28, 42, 47, 50, 56, 59, 65, 66, 69, 71, 75, 78, 91 (ОКЭС) ТП-60, 67, 70, 73 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ упало 2 дерева.	МТЗ	28.04.2018	17ч23м	18ч50м	01ч27м	убрали деревья, вкл ф.6	погран.городок (ДЭС), быт, полиция (резерв), МЧС, дворец культуры (резерв), жильё	
64	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-160, 82, 80, 81, 52, 13, 22, 61, 83, 74, 151, 12, 188, 185, 28, 64, 57 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер.	Земля, АПВ успешно	28.04.2018	17ч09м	—	00ч00м	АПВ успешно	4школы, 6 дет/с, 4скважины, 3котельные, поликлиника, дет.поликлиника, жилой сектор.	
65	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-10 (СПО)	ТП - Св 10-1, 10-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал СПО о причине откл. не сообщают.	Персонал СПО не сообщает.	28.04.2018	17ч55м	19ч08м	01ч13м	Персонал СПО вкл.	Жилой сектор, быт	
66	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ (ЦПО) произошло падение дерева.	ТО	28.04.2018	20ч15м	22ч35м	02ч20м	Персонал ЦПО устранили повреждение, ф.9 вкл.	Жилой сектор, быт	
67	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-1 (ОКЭС)	ТП-105,108, 117, 120, 139,140,144,145,146, 173, 186,213,217 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ, АПВ успешно	29.04.2018	13ч05м	—	00ч00м	АПВ успешно	Наркология (ввод№1), насосная, 2хкотельная (резерв есть), жилой сектор, быт	

68	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-9 (ОКЭС)	ТП- 119, 127, 123, 115, 125, 176, 116, 70, 22, 59, 86,73 (2 СШ), 111 (2 СШ), (ОКЭС). ТП-118,121,122,128,157,171(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. На ВЛ-6кВ откл КРУН-8 в результате падения профлиста в пролете оп.23-24	ф.9 МТЗ, АПВ успешно	29.04.2018	18ч10м	—	00ч00м	АПВ успешно	пром.зона: лесопилка, торг.база	Откл. участок ВЛ от КРУН-8. Без напряжения ТП-119,121,122,128,127,123,157,177(пром.зона). В 20ч20м сняли профлист с ВЛ-6кВ в пролёте опор №23-№24, КРУН-8 вкл.
----	--	--------------	---	--	--	--	----------------------	------------	--------	---	--------	-------------	---------------------------------	--

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина