

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Января. 2018 г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электросетевой		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (наш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	МТП											
1	Сорочинский КЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.магазин "Юют" (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента, нагрузка на гр.Магазин 66-77-36А	Сторел ПН-100А гр.Магазин по ф.В	03.01.2018	09+50м	10+04м	0+14м	заменяли ПН, гр. Магазин	Магазин	
2	Бузулукский КЭС ТП-47(ОКЭС)	гр. ул.Бузулукская нечётная сторона(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д по ул. Окрайная №6.	Группа не отключалась.	05.01.2018	07+10м	07+40м	00+30м	На ТП-47 отключили группу на опоре отключили ввод в дом, группу вкл..	Жилой сектор.	
3	Александровский РУЭС ТП-177(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в здании Киносети.	Группа не отключалась.	05.01.2018	08+10м	09+40м	01+30м	На ТП-177 отключили группу на опоре отключили ввод в здание Киносети, группу вкл.	Киносеть, пилорам а,два жилых двух квартирных дома.	
4	Кувандыкский РУЭС ТП-502(ОКЭС)	Вводной автомат	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-502 до 5 этажного ж/д ул. Школьная №1 гр. №6, гр.№6 поврежденных предохранителей ПН-250А нет.	На ТП-502 отключился вводной автомат 320А.	05.01.2018	10+45м	11+20м	00+35м	На ТП-502 откл.рубильник гр.№6, вводной автомат включили.	Жилой сектор.	На ТП-502 и ВРУ ж/д ул. Школьная №1 откинули повреждённую КЛ-0,4кВ,подключили резервную КЛ-0,4кВ(ОКЭС), в 13+25м группу №6 включили. Нагрузка гр.№6: А-15А, В-17А, С-21А; Нагрузка на вводном автомате: А-151А, В-175А, С-163А.
5	Орский КЭС ТП-48(ОРПО)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	Абонент по ул.Новосибирская №107 производил спил дерева в охранной зоне ВЛН-0,4кВ в результате произошло падение дерева на ВЛН-0,4кВ.ВЛН-0,4кВ не повреждена,надломилась концевая деревянная опора №17.	Группа не отключалась.	05.01.2018	11+55м	11+55м	00+00м	В 16+00м на ВЛН-0,4кВ заменили деревянную опору №17,установили ж/б опору.	Жилой сектор.	
6	Сорочинский КЭС ТП-95(ОКЭС)	гр.Л-3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-95 на отк. гр. Л-3 сторел ПН-160А	Сторел ПН-160А гр.Л-3 по ф.В	07.01.2018	06+40м	07+15м	00+35м	Заменяли ПН, вкл.	Быт.	
7	г.Оренбург ТП-458(ОПО)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На ВЛ-0,4кВ произошел обрыв фазного провода от опоры №2 до опоры №3.	Автомат 250А на ТП-458 не отключился.	07.01.2018	20+00м	20+45м	00+45м	На ВЛ-0,4кВ устранили обрыв провода, гр.№1 на ТП-458 вкл.	Жилой сектор,магазин.	
8	Абдульский КЭС ТП-3 (РЖД)	РУ-0,4 (ОКЭС) жилой сектор	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер, метель	сторел ПН-250 А	08.01.2018	11+00м	11+45м	00+45м	заменяли ПН гр. Включили	Жилой сектор	
9	Абдульский КЭС Пономаревский РУЭС ТП-ПН-2-7 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (склест) провода	сильный ветер, метель	отключился АВ	08.01.2017	11+40м	12+14м	00+34м	повторно включили	пожарная часть, магазин	
10	Бузулукский КЭС ТП-125 (ОКЭС)	гр. Ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита ж/б опора №68.	гр. не отключалась.	12.01.2018	14+40м	14+40м	00+00м	В 18+20м заменили повреждённую опору №68.	ул. освещение	
11	Бузулукский КЭС КТП-164 (ОКЭС)	гр. ул. Дубинская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-164 отключился автомат 250А. Нагрузка: А-14А; В-15А; С-15А.	Отключился автомат 250А.	13.01.2018	16+40м	17+10м	00+30м	Произвели осмотр ВЛН-0,4кВ, группу ул. Дубинская вкл.	Жилой сектор.	
12	Сорочинский КЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отсутствие 1 фазы в сетях потребителя Жилкомсервис	гр. не отключалась	14.01.2018	08+10м	—	00+00м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, группу не откл.	скважина (нет 1фазы)	На ВЛ-0,4кВ в месте балансового разграничения напряжение по 3 фазам присутствует .
13	Бузулукский КЭС ТП-194(ОКЭС)	гр. ул. Микурина(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в здании торгового павильона табачных изделий.	гр. не отключалась	15.01.2018	23+04м	23+17м	00+13м	На ТП-194 отключили группу на опоре отключили ввод в здание торгового павильона табачных изделий, группу вкл.	Жилой сектор,торговые павильоны.	
14	Октябрьский РУЭС ТП-62(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-62 откл. автомат отходящей гр.	Откл. автомат 40А	17.01.2018	20+45м	20+55м	00+10м	Произвели осмотр, гр. 2 вкл.	Жилой сектор	
15	Сорочинский КЭС ТП-105(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В ТП-105 гр.1 сторел ПН фазы "С"	ПН-250А	18.01.2018	17+02м	17+25м	0+23м	Заменяли ПН гр. Включили	Многоэтажный ж/д	ТП-105 гр.№1 нагрузка А-40А, В-20А, С-40А. А-
16	Сорочинский КЭС ТП-89 (ОКЭС)	гр.№3	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Неглинная 59	На ТП-89 гр.№3 не откл.	19.01.2018	14+05м	14+32м	00+27м	Откл. ввод в ж/д ул.Неглинная 59, гр.№3 вкл.	жилой сектор	На ТП-89 откл. гр.№3 для безопасного тушения пожара
17	Орский КЭС ТП-143 (ОРЭС)	гр.7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-143 гр.№7 до станции перееливания крови.В ВРУ станции перееливания крови отсутствовала 1 фаза.	гр. не отключалась	20.01.2018	10+10м	15+54м	05+44м	Откл. поврежденный КЛ, восстановили временный СИП до ВРУ станции перееливания крови	станция перееливания крови	

18	Абулукский РУЭС ТП- 21(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-0,4кВ опора №3 слетел изолятор.	Откл. автомат 250А	22.01.2018	12*35м	13*18м	00*43м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор	
19	Беляевский РУЭС ТП- 214(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причину не выявил.	Откл. АВ	23.01.2018	04*55м	05*15м	00*20м	Осмотрели, вкл.	Жилой сектор	
20	Беляевский РУЭС ТП- 216(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ упала антенна, обрыв ВЛ.	Откл. АВ-100А	23.01.2018	11*35м	12*40м	01*05м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
21	Саракташский РУЭС ТП-238 (ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причину не выявил.	Откл. АВ-160А	24.01.2018	00*55м	01*30м	00*35м	повторно включили	Жилой сектор.	
22	Оренбург ТП- 3180 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ-0,4 кВ причину не выявил. Нагрузка А-100А; В-38А; С-42А	откл. АВ-63А	27.01.2018	15*20м	16*10м	00*50м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
23	Новосергеевски й РУЭС ТП-306 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4 кВ опора №13 сторел ВПУ (Авто.мойка)	Группа не откл.	27.01.2018	15*40м	—	—	Заменяли ВПУ в 17*10м	Авто. Мойка	
24	Оренбург ТП- 3180 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-142А; В-99А; С-34 А	откл. АВ-63 А	29.01.2018	21*43м	22*15м	00*32м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
25	Оренбург ТП- 3180 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-135А; В-99А; С-34 А	откл. АВ-63 А	29.01.2018	22*20м	22*44м	00*24м	Повторно вкл.	Жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГЭП "ОЭС" Январь 2018г.

№ п.а.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутационные (вып. у-ча)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность череды электроснабжения	Принятые меры	Отключающие нагрузки (зд.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фид.	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абдулинский КЭС п/с Полевая(СЭС)	1 СШ-10кВ	ф.Пл-9(ОКЭС) ТП-1,103,104,105,112,113,2,29,32,34,41,47,54,6,5,79,88,92	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Откл. ВЛ-110кВ Ямалтеево (СЭС)	СЭС не предоставляет информацию	02.01.2017	06:40м	06:53м	00:13м	СЭС запитал п/с Полевая 1 сш через секционный	Пекарня, жилой сектор	
2	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская(СЭС)	полностью	ф.(ОКЭС) ПН-1, ПН-2, ПН-3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110кВ Ямалтеево (СЭС)	СЭС не предоставляет информацию	02.01.2017	06:40м	07:25м	00:45м	СЭС запитал п/с Пономаревская	Больница(перешла на резерв), 4 котельные, жилой сектор, быт	
3	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-2 (ОПО)	ТП-448 2-СШ 10кВ, 328 1-СШ 10кВ(ОПО), ТП-1702,1005 1-СШ 10кВ, 1663, 1442, 1404, 1030, 1630, 1295 (Абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-448 до ТП-1702.	МТЗ	08.01.2018	00:48м	01:26м	00:38м	ОПО на ТП-448 откл. РВ в ст ТП-1702, ф. 59-2 по ТУ выл.	Абоненты ОПО.	
4	Бузулукский КЭС Плевашинский РУЭС п/с Плевановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-134,519,601,133,902,9 01,516,510,210,207,13 2,131,130,129,128,127 1,125,124,121,120,119, 118,117,116,115,114, 112,111,110,109,108,1 05,103,102,104 (ОКЭС) ТП-126 (ЗПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	сильный ветер, метель, отключили ТП 126 (ЗПО)	МТО	08.01.2018	08:40м	09:35м	00:55м	произвели осмотр ВЛ (ОКЭС) повреждений нет, отключили ТП-126 (ЗПО)	жилой сектор	
5	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Суварченский до КРУН №8 (ОКЭС)	ТП-493,475,466,418,415,4 08,354,352,349,346,34 5,336,303,298,246,236 2,35,218,177,148147,1 34,133,132,131,130 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	сильный ветер, метель, требуется пережатка ВЛ (ЗПО) от КРУН №8 до колонии	МТЗ	08.01.2018	10:18м	10:55м	00:37м	отключили КРУН№8 ф. включили	дачи, колония	11:40 м ф. Суварченский полностью включен
6	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергонефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,98,99,101,142,191 1,78, 141,116,108,143,92,95 93,148,139,192,140,1 82,186 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер, метель произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	Т.О.	08.01.2018	11:30м	12:20м	00:50м	отключили ЛР-107 ф. включили. В 15:05м ф.10 полностью осмотрели включили	КНС. Котельная (резерв) поликлиника, жилой сектор быт	
7	Александровский РУЭС ТП-176 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	---	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	осмотрели ТП повреждений нет заменили ПК	сторепо ПК	08.01.2018	12:10м	12:55м	00:45м	заменяли ПК ТП включили	жилой сектор	
8	г. Оренбург РП-79 (ОПО)	ф. 79-13 (ОКЭС)	ТП-3105, 3225 1 СШ (ОКЭС) ТП-1582,1798,1755,1756 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение на ТП-1582 (ВХК)	МТЗ	08.01.2018	13:12м	15:00м	01:48м	отключили ТП-1582(ВХК) ф. 79-13 включили	ЦРП 4подъезда, ПНС (резерв) АГЭС	
9	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-12,13,14,15 (ОКЭС) ТП-11(Абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер метель	Т.О.	08.01.2018	13:37м	14:55м	01:18м	на ТП 15 отключили В в сторону ф. "Сады городов" ф. 1 включили	жилой сектор быт , дачи	09.01.2018 г. 11:43м ф. Сады городов произвели осмотр ВЛ повреждений нет ф. включили.
10	Саранташский РУЭС ТП-286 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	---	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер метель осмотрели ТП повреждений нет.	сторепо ПК	08.01.2018	15:50м	16:50м	01:00м	заменяли ПК ТП включили	жилой сектор	
11	Орский КЭС Адамковский РУЭС ТП-287(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-287	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена кабельная перемычка на ТМ	сторепо ПК ф. А и ф. С	10.01.2018	8:45м	8:58м	0:13м	Запитали от ТП-3 гр. №3	ДК "Целинный", вышка сотовой связи.	10.01.2018г. восстановили кабельную перемычку на ТМ. В 15:41м абонентов запитали по нормальной схеме.
12	г. Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-3(ОПО)	ТП-12,41, 56 2-СШ 6кВ,106,983(ОПО), ТП-1408(на обслуживании ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-8 до ТП-983.	Аварийное отключение. Замыкание на Землю.	13.01.2018	10:59м	12:03м	01:04м	ОПО откл. повр. КЛ-6кВ ф.8-3,абонентов запитали по ф.3-12	Абоненты ОПО. Автомобильный колледж.	
13	г. Оренбург п/с Юно-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-26 (ОПО)	ТП-3116 1 СШ, 3117 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) от п/с Юно-Восточная до РП-50	МТЗ	16.01.2018	12:54ч	12:55м	00:02м	отключили поврежденную КЛ, на РП-50 включили СВ	жилой сектор, гостиница	
14	Бузулукский КЭС п/с Александровская (СПО)	ф.А-3 (ОКЭС) откл. КРУН-6	ТП-81,43,149,41197 1-СШ (ОКЭС); ТП-84,85 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	в КРУН-6 откл. МВ	МТЗ	18.01.2018	16:50ч	17:05ч	0:15м	в КРУН повторно включили МВ.	КНС (резерв), школа,2-теплоглукт, жилой сектор.	Произвели осмотр эл.оборудования, повреждений не обнаружено.
15	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-104,106,110, 117, 118, 119, 120,114,105, 107, 125, 225 2СШ, 212, 208, 121, 207, 111, 123, ТП-116,121, 102, 122, 103, 101, 112, 203 1СШ, 209 2СШ, 212 2СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с Грачевская по ф.1 в 14:05м появилась "земля", в 14:09м ф.1 отключился от МТЗ	"земля", МТЗ	21.01.2018	14:09м	14:47м	0:38м	Осмотрели ВЛ-10кВ, повторно выкл ф.1	быт, 2х АЭС	Произвели осмотр эл.оборудования, повреждений не обнаружено.

16	Самарский РЭС п/с Самарская (ЦПО)	Ф-9 (ОПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	ЦПО о причине откл. не сообщают	ТО	22.01.2018	5x30м	5x45м	00x15м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
17	Абдулинский КЭС РП-2(ОКЭС)	Ф.Город-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):71,9,70,2,20,54,21,24,71,22,102,10,6,27,30,97,5,28,94,4,3,115,72,101,10,6,12,16,2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение не выявлено	МТЗ	22.01.2018	07x40м	09x14м	01x34м	Проводили осмотр и поочередно запитывали абонентов	Жилой сектор, 3 котельных(резерв) 2 школы, д(сад).	В 09:14м запитали половину ф. Город-2 На 10:00м социально-значимые объекты запитаны. 10x51м запитали всех абонентов.
18	Оренбург н/с Аэропорт(ЦПО)	Ф.5(Завальный РЭС)	ТП(ОКЭС):3077,3092,093.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение на участке МРСК Завального РЭС	МТЗ, АПВ не успешно	22.01.2018	09x28м	10x18м	00x50м	ЦПО на п/с Аэропорт вкл. ф. 5 в ручном режиме	Жилой сектор.	
19	Кувандыкский РЭС п/с Кувандыкская(В ПО)	Ф.23(ВПО)	РП-2(1 СШ-10x8)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На п/с Кувандыкская откл. ф. 23. Также на РП-2 откл. вводной 1 СШ ф. 23. Осмотр приему не выявил.	На п/с Кувандыкская ТВ успешно, ТО. На РП-2 вводной ф. 23 сработала МТЗ	22.01.2018	13x54м	14x04м	00x10м	На РП-2 осмотрели 1 СШ, повторно вкл. вводной в ф. 23	Жилой сектор, быт.	
20	Сарантаский РЭС п/с Сарантаская(Ц ПО)	Ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):34,299,271,236,214,248,270,234,2,44,258,231,278,280,31,4,302,245,241,243	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причину не выявил.	Т.О., АПВ успешно	23.01.2018	04x29м	04x29м	00x00м	На ф.1 сработало АПВ.	Жилой сектор, быт, полилиника	
21	Сарантаский РЭС п/с Сарантаская(Ц ПО)	Ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):34,299,271,236,214,248,270,234,2,44,258,231,278,280,31,4,302,245,241,243	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Сильный ветер. Осмотр причину не выявил.	Т.О., АПВ успешно	23.01.2018	05x39м	05x39м	00x00м	На ф.1 сработало АПВ.	Жилой сектор, быт, полилиника	
22	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергофети)	Ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,98,99,101,142,191,178,141,116,108,143,92,95,93,148,139,192,140,182,186 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	Т.О., АПВ успешно	23.01.2018	21x12м	21x12м	00x00м	АПВ успешно.	2х КНС, 5х НС, Котельная (резерв) полилиника (резерв), жилой сектор быт	Присутствовали к осмотру ВЛ-10кВ ф.10
23	Абдулинский РЭС п/с Абдулинская (ЦПО)	Ф.1 (ОКЭС)	ТП-22,13,79,24,36,11,70,32,85,88,144,12,108,77,78,99,94,103,104,105,90,40,42,43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	сильный ветер, на ТП-11 поврежден разрядник по ф.С	"земля"	23.01.2018, 24.01.2018	22x40м	0x35м	01x55м	На ТП-11 срезами шефла резерва на ф.С, вкл. ф.1 полностью	Большая перемена на резерв), вводной резерв, жилой сектор, быт	
24	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	Ф.82-3 (ОПО)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОПО. Поврежден КЛ-быв (ОПО) от РП-82 до ТП-21	ТО	24.01.2018	0x19м	0x56м	0x37м	Запитали ТП-3048 по ф.77-4 в ОО-56м, вывели поврежденный КЛ, на ТП-21 вкл СВВ и запитали по ф.82-6 в 01x40м	Жилой сектор	
25	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергофети)	Ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,98,99,101,142,191,178,141,116,108,143,92,95,93,148,139,192,140,182,186 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер	Т.О., АПВ не успешно	23.01.2018	23x42м	23x56м	00x14м	повторно вкл.	2х КНС, 5х НС, Котельная (резерв) полилиника (резерв), жилой сектор быт	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.10
26	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергофети)	Ф.10 (ОКЭС)	ТП-117,98,99,101,142,191,178,141,116,108,143,92,95,93,148,139,192,140,182,186 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схват) провода	сильный ветер. Обнаружены провис ВЛ-10кВ ф.10 (ОКЭС) в пролёте от 27-28	Т.О.	24.01.2018	00x40м	06x16м	05x36м	Запитали ВЛ от ТП-186 до ЛП-107 по ф.5 в 01x02м. Устранили провис провода в пролёте, вкл ф.10 полностью по нормальной схеме в 06x16м	2х КНС, 5х НС, Котельная (резерв) полилиника (резерв), жилой сектор быт	
27	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	Ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3045, 3050, 3051, 3072, 3038 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На ВЛ-быв (ОПО) оторван шлейф от ТП-362 в ст ТП-1260	Т.О.	24.01.2018	04x44м	05x50м	01x06м	вкл ф.ЮЗ-16 до ТП-362	миникотельная, хим.продукт, некая промышленность, СНТ, Овчинка жилой сектор.	в 10x42м восстановили шлейф ТП-3072_3038 включили жилой сектор.
28	Александровский РЭС п/с Александровская (ЦПО)	1 и 2 СШ 10 кВ (ЦПО)	Ф.1,6,8,5,11,12 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	сильный ветер	ЦПО не сообщает	24.01.2018	15x22м	15x22м	00x00м	АПВ успешно.	с. Александровка	
29	Бузулуцкий КЭС п/с ПГОАТ (ОКЭС)	1 СШ-10кВ	Ф.Мамк-1, Азот, 5м-район, 11м-район(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	отключился МВ-35кВ Т-1	газовая защита	25.01.2018	15x35м	16x10м	00x35м	повторно включили	телевышка, жилой сектор быт.	произвели осмотр, повреждений нет
30	Кувандыкский РЭС РП-1 (ОАО Криолит)	1 СШ-6кВ (ОАО Криолит)	Ф.61 (ОКЭС) - ТП-101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в сетях ОАО Криолит	Срабатывание защиты не сообщают	28.01.2018	03x55м	04x25м	0x30м	На РП-1 вкл СВВ	котельная резерв, Большая резерв, жилой сектор, быт	
31	Кувандыкский РЭС РП-1 "Главное" (ОАО ЮУЖД)	1 СШ 10кВ(ОАО ЮУЖД)	Ф.6(ОАО ЮУЖД), ТП-725,726(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На РТП-1 "Главное" отключился МВ ф.5 питающий 1-СШ 10кВ РТП-1 "Главное".	МТЗ	28.01.2018	14x50м	15x55м	01x05м	ОАО ЮУЖД на РТП-1 "Главное" повторно вкл. МВ ф.1.	Жилой сектор.	
32	Орский КЭС Адамовский РЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	1 СШ 10 кВ (ВПО)	ТП-237, 373,231,438,188,350, 283,1,2,240,196, 4, 258, 199, 3, 5, 247, 325. (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	ВПО не сообщают о причине откл.	ВПО не сообщают	30.01.2018	01x27м	02x20м	00x53м	На ф.3 от п/с Адамовская-1, откл. РПНД-3,4, запитали по ф.9 от п/с Адамовская-2	Жилой сектор, быт	
33	Бузулуцкий КЭС РП-13(ОКЭС)	2-СШ 6кВ(ОКЭС)	Ф. Чистые сооружения 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-13 откл. в вводной ж. 2СШ 6кВ. Осмотр приему не выявил	МТО	30.01.2018	12x44м	13x04м	00x20м	Осмотрели оборудование 2 СШ на РП-13, повторно вкл.	Быт, очистные сооружения	

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина

Отключили повреждённый участок ф.2 включили от п/ст."Грачёвская" до ТП-222, запитали ТП-221,213,219,211,220,218,214,216,215,222,224,201,202,205,206. На ВЛ-10кВ откл. ЛР-№8 ф.2 от ТП-222 в 05ч30м включили,запитали ТП-113,ТП-210(2-СШ 10кВ),ТП-225(1-СШ 10кВ),ТП-217(2-СШ10кВ)-ОКЭС. ТП-209,203(Абонентские).