

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Июнь 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (э/установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бузулукский КЭС, Грачевский РУЭС ТП-207(ОКЭС)	гр.№2	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д по ул. Пролетарская №9.	группа не отключалась.	01.06.2018	06ч42м	07ч32м	00ч50м	На ВЛ-0,4кВ отключили ввод в дом, гр.№2 вкл.	Жилой сектор.	
2	Оренбург ТП-3164 (ОКЭС)	гр.№2 Рычкова	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ул.Рычкова 46 в ВПУ сгорел вводной АВ	АВ-100А	03.06.2018	16ч28м	17ч39м	01ч11м	Абонент устранил повреждение, вкл. гр.№2	Жилой сектор.	
3	Оренбург ТП-180(ОПО)	гр.Чичерина	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от каб.кор. ж/д ул.Чичерина 34 до каб.кор. ж/д ул.Чичерина 36	группа не отключалась.	03.06.2018	17ч41м	19ч11м	01ч30м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор.	
4	Абдулинский КЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4 кВ гр.№2 в пролете опор №6/4 - №6/5, упало дерево. Ветер.	АВ-160А	04.06.2018	14ч45м	16ч20м	01ч35м	устранили повреждение, группу вкл.	жилой сектор.	
5	Абдулинский КЭС ТП-108 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр.2 в пролете опор №50-№51 произошел схлест проводов. Ветер.	АВ-100А	04.06.2018	17ч00м	17ч47м	00ч47м	Устранили повреждение, группу вкл.	жилой сектор.	
6	Сорочинский КЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр.3 в промежутке опор №5-1-5 №5-1-6 произошел схлест проводов. Ветер.	ПН-100А фазы "В"	04.06.2018	18ч11м	19ч30м	01ч19м	устранили схлест гр. Вкл.	Жилой сектор.	
7	Бузулукский КЭС ТП-49(ОКЭС)	гр. Чкалова	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора №17	не отключалась	05.06.2018	01ч41м	—	—	гр не отключалась	Жилой сектор.	05.06.18. в 16ч05м заменили опору
8	Кувандыжский РУЭС ТП-315(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита ж/б опора №2	группа не отключалась.	05.06.2018	18ч30м	19ч33м	01ч03м	На ВЛ-0,4кВ заменили опору №2, гр. Вкл.	Жилой сектор.	
9	Медногорский РУЭС ТП-310 (ОКЭС)	гр. 4	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д по ул. Чадаева №8	группа не отключалась.	06.06.2018	04ч03м	04ч59м	00ч56м	отключили жилой дом ул. Чадаева 8 гр. Включили	Жилой сектор.	
10	Медногорский РУЭС ТП-39 (ОКЭС)	гр.10(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в охранной зоне ВЛ-0,4кВ(ОКЭС). Откл. по требованию пожарных.	группа не отключалась.	08.06.2018	11ч30м	12ч52м	01ч22м	После тушения пожара вкл. гр.10	Гаражи	
11	Медногорский РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр. 1 -3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар в ГСК	группа не отключалась.	09.06.2018	12ч40м	14ч26м	01ч46м	После тушения пожара вкл. гр. 1-3	гаражи	
12	Шарлыкский РУЭС ТП-68(ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в магазине Росинка, загорелся холодильник.	группа не отключалась.	10.06.2018	00ч23м	00ч45м	00ч22м	в ВРУ магазина отключили вводной автомат, группу №4 вкл.	Жилой сектор, магазин Росинка.	
13	Илекский РУЭС ТП-30 (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветром провод схлестнуло с заземляющим контуром опоры вновь построенной ВЛ	АВ-100А	11.06.2018	12ч50м	13ч42м	0ч52м	На ВЛ-0,4кВ сделали изолированную вставку и вкл гр.4	Жилой сектор, магазин.	
14	Орские КЭС ТП-48 (ОрПО)	СПИ-0,4кВ (ОрПО), гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО на сборных шинах 0,4кВ ТП-48	группа не отключалась.	12.06.2018	12ч30м	14ч55м	02ч25м	устранили, вкл	жилой сектор	
15	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС ТП-Св-1-22(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №8-№9 и опор №6-№7 произошел схлест проводов.	Отключился автомат 100А	13.06.2018	18ч30м	19ч05м	00ч35м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение, группу №2 вкл.	Жилой сектор.	
16	Орские КЭС ТП-1052 (ОКЭС)	гр.№5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-1052 гр.5 (ОКЭС) сгорел ПН. Нагрузка А-10А, В-20А, С-14А	ПН-250А фазы "С"	20.06.2018	08ч55м	09ч19м	01ч24м	заменяли ПН, вкл гр.5	здание ГО ЧС	
17	г.Оренбург ТП-3026 (ОКЭС)	гр. М-н. Домино (абонентский)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате земляных работ ВКХ повредили абонентский КЛ-0,4кВ от ТП-3026 до маг. Домино	отключился автомат 160А по вводу 2	20.06.2018	12ч18м	16ч25м	4ч07м	Откл. гр. Маг. Домино по вводу №1 и2	Магазин Домино	Восстановили КЛ, и вкл гр.м-н Домино

18	Бузулукский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр-20 линия (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	ул 20 линия д. 37 Ветром сорвало крышу, повреждена опора №13/1	группа не отключалась.	20.06.2018	20ч00м	21ч45м	01ч45м	установили ж/б приставку опоры №13/1	жилой сектор
19	Орский КЭС ТП-54(ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ВРУ-поликлиники на КЛ-0,4кВ (ОКЭС) отгорела жила фазы В	группа не отключалась.	21.06.2018	11ч36м	14ч10м	2ч34м	Устранили повреждение, группу вкл.	Поликлиника
20	Бугурусланский КЭС ТП-119 (ОКЭС)	гр. ИП Дорофеев (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-0,4 кВ (абонентская) в пролете опор 4-5 слесст проводов	ПН-250А фазы "В"	21.06.2018	14ч20м	15ч20м	01ч00м	Устранили повреждение, группу вкл.	ИП Дорофеев
21	Оренбург ТП-3127 (ОКЭС)	гр. Лесхозная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не обнаружено. Нагрузка А-31А, В-20А, С-5А	АВ-160А	22.06.2018	12ч57м	13ч28м	0ч31м	Повторно вкл.	жилой сектор
22	Бугурусланский КЭС КТП-86(ОКЭС)	гр. Кафе(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ повреждений не обнаружено. Нагрузка А-70А, В-80А, С-70А	Отключился автомат 160А.	24.06.2018	20ч15м	20ч30м	00ч15м	Повторно вкл.	Аптека,магазин
23	г.Оренбург ТП-3096 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено. Нагрузка: А-54А, В-30А, С-19А.	Сгорел ПН-100А фазы "А".	25.06.2018	22ч39м	23ч05м	00ч26м	заменяли ПН, вкл гр.1	Жилой сектор.
24	Октябрьский РУЭС ТП-3 (ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛИ-0,4кВ,повреждений не обнаружено. Нагрузка: А-60А, В-35А, С-50А.	АВ-100А	27.06.2018	13ч45м	14ч10м	0ч25м	повторно вкл.	КНС, Жилой сектор.
25	Оренбург ТП-3015(ОКЭС)	гр. Д\сад/Сухарева(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	В результате падения дерева повреждена отпайка ВЛ-0,4кВ в ст. Сухарева 163-165(ОКЭС). Обрыв ВЛ.	группа не отключалась.	27.06.2018	19ч27м	22ч21м	02ч54м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор, д\сад.
26	Бугурусланский КЭС ТП-111 (ОКЭС)	гр.Туб. Диспансер (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Произвели осмотр, повреждений не обнаружено. Нагрузка: А-75А, В-50А, С-69А.	АВ-100А	28.06.2018	10ч52м	11ч35м	0ч43м	Повторно вкл.	Туб.диспансер (есть резерв)
27	Оренбург ТП-3122 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение вводного КЛ абонента по ул.Правская д.36	АВ-160А	28.06.2018	10ч21м	11ч55м	01ч34м	Абонент устранил замыкание вводного КЛ, вкл гр.4	жилой сектор
28	Сорочинский КЭС ТП-9 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Дзержинского 76	группа не отключалась.	28.06.2018	12ч11м	12ч25м	0ч14м	Откл. гр.2 для тушения ж/д, отрезали шлейфа на фронте ж/д, вкл гр.2	жилой сектор
29	Медногорский РУЭС ТП-144 (ОКЭС)	гр.5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. Набережная 11	группа не отключалась.	29.06.2018	04ч40м	04ч55м	00ч15м	отключили жилой дом ул. Набережная 11 гр. Включили	жилой сектор
30	Кувандыкский РУЭС ТП-207(ОКЭС)	гр.№4	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП. На ВЛ-0,4кВ повреждены ж/б опоры №57,№58. Виновник ДТП с места уехал.	Отключился автомат 160А.	29.06.2018	15ч50м	19ч24м	03ч34м	заменяли опоры гр. вкл.	Жилой сектор.
31	г.Оренбург ТП-3115(ОКЭС)	гр. Ул. Комсомольская 13(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ упало дерево и произошел обрыв магистрального провода СИП по ул. Комсомольская №9-№11	группа не отключалась.	29.06.2018	16ч29м	18ч15	01ч36м	На ВЛИ-0,4кВ устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор,быт.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внешними отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2018г.
название (фирма, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (наименование)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (электроустановки)	Примечание
	ИС или РП	№ филиала	№ ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	1-2 СШ-10кВ (ЦПО)	ф. С-7, С-8 (ОКЭС) ф. С-1 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключение по 35кВ. ЦПО причину откл. не сообщает	ЦПО не сообщает	01.06.18	9ч22м	10ч24м	1ч02м	ЦПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт. ИС.	
2	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-94,92,98,91, 90,84,86,88,85, 89,59,60 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-98 ОКЭС поврежден опорный изолятор СШ-10кВ	земля	03.06.2018	20ч30м	21ч50м	01ч20м	На ТП заменили изолятор, вкл ф.1-4	Скважины, жилой сектор.	
3	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф.Ду-5 (ОКЭС)	ТП-1, 3 (ОКЭС) ТП-5, 7, 14 (абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.Ду-5 на опоре №10 поврежден изолятор фазы "С"	"Земля"	04.06.2018	16ч13м	17ч34м	01ч21м	Заменяли изолятор, ф.Ду-5 вкл.	Завод "Волма" (резерв), жилой сектор.	
4	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	ТП-3221 1СШ, ТП-3371 1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Возможен при производстве земляных работ порыв КЛ-10кВ ф. Б-6 от п/с Береговая до РП-58(ОКЭС)	"Земля"	05.06.2018	10ч16м	10ч21м	0ч05м	На РП-58 откл. В ф.Б-6 вкл. В ф.Кр-6	Пристройка, главный корпус, хоз. Корпус Обл. больницы	
5	Медногорский РУЭС ТП-15(ОКЭС)	ф. Сады-огороды (ОКЭС)	ТП-1,4,6,7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Из-за падения ветки на ВЛ-10кВ ф.сады-огороды в пролете опора 112-113 на ТП-15 откл. "В" ф. сады-огороды.	Аварийное отключение	05.06.2018	14ч10м	15ч44м	1ч34м	Убрали ветку. На ТП-15 вкл. "В" ф. сады-огороды	Сады-огороды.	
6	г. Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1(ОПО)	ТП-3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждена КЛ-10кВ от РП-52 до ТП-696 ф.52-1 (ОПО)	ТО	06.06.2018	09ч55м	10ч58м	1ч03м	Откл. поврежденный КЛ. На ТП-696 вкл. СРВ	Жилой сектор, быт.	
7	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	1-2СШ-10кВ	ф.1,5,6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключилась ВЛ-110кВ 2 цепь от п/с Александровская до п/с Шарлыкская (ЦПО)	ЦПО не сообщает	06.06.2018	14ч08м	15ч02м	0ч54м	Персонал ЦПО вывел из ремонта и вкл. в работу ВЛ-110кВ 1 цепь от п/с Александровская до п/с Шарлыкская	с. Шарлык	ВЛ-110кВ 1 цепь от п/с Александровская до п/с Шарлыкская (ЦПО) в ремонте.
8	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с "Тоцкая" (ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-109,110,111,113,114,118,119,123,124,125,128,129,131,135,138,140,141,142,144,146,147,148(ОКЭС), ТП-112,115,143 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ,повреждений не обнаружено.	МТО	06.06.2018	17ч35м	17ч42м	00ч07м	Повторно вкл.	Больница-есть резерв, водозабор-2 есть резерв, хлебозавод, маслозавод, 2-детсада, стадион, жилой сектор,быт.	
9	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (ВПО)	РП-2 2СШ, ТП-201, 202, 203, 210 1СШ, 211 1СШ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	По запросу МЧС в результате пожара в охранной зоне ВЛ-10кВ ВПО	ф.23 отключили ВПО	07.06.2018	05ч19м	05ч52м	0ч33м	На РП-2 вкл СВ, запитали по ф.4	котельная (ввод№1), очистные (резерв), жильё	Вкл ф.23 в 07ч00м по нормальной схеме
10	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-8(ОКЭС)	ТП-3116 2СШ, 3117 1СШ (ОКЭС), ТП-1760 1СШ, 1759 1СШ, 1942 1СШ (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-10кВ от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8 (ОКЭС)	МТЗ	08.06.2018	14ч43м	15ч13м	0ч30м	Откл. поврежденный КЛ. На ТП-3117 вкл. СВН	Жилой сектор, быт.	ТП-1760 1СШ запитали в 15ч40м. КЛ-10кВ от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8 восстановлен, испытан, включен.
11	г. Оренбург п/с "Инвертор" (ЦПО)	1-2-3-4 СШ-10кВ(ЦПО)	РП-59 1-2 СШ-10кВ, ф.Ив-5(ОКЭС), РП-52 1-2 СШ-10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение в вышестоящей сетевой организации.	ЦПО информацию по отключению не дают.	08.06.2018	19ч31м	19ч38м	00ч07м	Повторно вкл.	Жилой сектор,быт,промзона.	
12	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая 3 СШ (ЦПО)	РП-1 (ОКЭС)	ф. 1-2, 1-5, 1-6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	повреждение в сетях ЦПО	Т.О.	09.06.2018	08ч10м	08ч25м	00ч15м	Повторно вкл.	больница (резерв) Тюрма (резерв) котельная, д/ сад	
13	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1110 1439,1758,1034,1871,1872,1473 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	из-за падения дерева на абонентский участок ВЛ-6кВ ф. ЮЗ-9 произошел обрыв проводов (повреждение в 5 пролетах опор)	земля	09.06.2018	10ч21м	16ч33м	06ч12м	на опоре №22 срезали шлейфа ф. ЮЗ-9 включили	ГСК, 4 СНТ	отключенные ТП-1034,1871,1872, 1473 (абонентские). КЭС Оренбуржья устранили повреждение на ВЛ-6кВ ф.ЮЗ-9, в 22ч19м ТП-1034,1871,1872,1473 вкл.
14	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская"(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП-22,28,52,57,64,80,81,82,151,153,175,208, 214(ОКЭС). ТП-74,160,185,188(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ ф.8 и ТП,повреждений не обнаружено.	Земляная защита.АПВ успешное.	09.06.2018	20ч22м	20ч22м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	КНС,скважина,школа-интернат,телевышка,жилой сектор,быт.	
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с "Соль-Илецкая" (ЦПО)	ф.Си-14(ОКЭС)	РП-1-1-СШ 10кВ, ф.1-1, ф.1-3, ф.1-4, ф.1-7(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ ф.1-4 опора №90/3 повреждены три разрядника РВО-10.	Земля	10.06.2018	02ч53м	03ч05м	00ч12м	На РП-1 откл. ф.1-4, ф.Си-14 на п/с "Соль-Илецкая" вкл.	Скважина, администрация, АЭС, жилой сектор, быт.	На опоре №90/3 демонтировали поврежденные разрядники, ф.1-4 03ч57м вкл. полностью.
16	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.2,4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Отключалась ВЛ-110кВ "Степная-Чебеньки" (ЦПО)	АПВ успешное	11.06.2018	09ч56м	09ч56м	00ч00ч	Время срабатывания АПВ.	Водозабор (резерв), РУС, ЦРБ (резерв), школа, жильё, быт	
17	г.Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-9 (ОПО)	ТП-3023 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ ф.57-9 (ОКЭС) от ТП-3023 до ТП-250	земля, МТЗ	11.06.2018	16ч42м	18ч33м	01ч51м	Вывели поврежд. КЛ, на ТП-3042 вкл ВН в ст ТП-724 ф.57-9	ковендиспансер (авод №1), жильё	КЛ-10кВ ф.57-9 от ТП-3023 до ТП-250 восстановлен 16ч02м 20.06.2018г. 21.06.2018г испытан,сфазирован, включен.
18	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1110 1439,1758,1034,1871,1872,1473 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	Повреждение на участке ВЛ-6кВ КЭС Оренбуржья	Земля	11.06.2018	17ч52м	21ч20м	03ч28м	КЭС Оренбуржья устранил повреждение, вкл.	ГСК, 4 СНТ	Повреждение на ВЛ-6кВ возле ТП-1034 провод упал на траверсу
19	г.Оренбург ЦРП 3 подъем(Водоканал)	2СШ-10кВ(Водоканал)	РП-61(2СШ), ТП-3120,3220(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На ЦРП 3 подъема откл. 2 СШ-10кВ. Повреждена КЛ ф. 24-1(ОПО). Не селективная работа защиты на ЦРП.	МТЗ	12.06.2018	05ч52м	06ч38м	00ч46м	ВКХ совместно с ОПО вывели поврежденную КЛ, запитали секцию на ЦРП.	КНС(резерв), быт.	

20	Бугурусланский КЭС Асекевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	Ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,2,3,8,9,3 1,36,38,40,41,42,47, 52,53,54,56,63,64,65	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с Фрунзе(СПО) откл. ф.Фр-2(ОКЭС).	Выпавших блиннеров нет	12.06.2018	06ч24м	06ч28м	00ч04м	Повторно вкл. ф. Фр-2	Котельная ,школа,жилой сектор, быт, больница(резерв)	Произвели осмотр ВЛ поврежденных не обнаружено.
21	Бугурусланский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-11(ОКЭС)	ТП-74 1-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-142,69,216,221,135, 212,193,184(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-6кВ оттайка в ст. ТП-69(абонентская) в пролёте опоры №1-№2 произошёл слёст проводов.	МТЗ	13.06.2018	14ч53м	14ч55м	00ч02м	На ВЛ-6кВ по ТУ повторно вкл. реклоузер №2.	Интернат,промзона.	
22	Саракташский РУЭС ТП-287(ОКЭС)	РУ-10кВ(ОКЭС)	ТП-287(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-287 в РУ-10кВ попала кошка.	сгорели 3 ПК.	14.06.2018	09ч30м	10ч05м	00ч35м	На ТП-287 заменили ПК,вкл.	жилой сектор.	
23	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1684, 1685, 1683, 1012 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Осмотр электрооборудования причины не выявил	ТО	14.06.2018	20ч00м	21ч37м	01ч37м	повторно вкл.	НС (резерв), СНТ.	
24	Амбулукский КЭС п/с Амбулукская(МЭС)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 22,13,79,24,36,11,70 ,32,65,88,44,12,108, 77,38,94,103,104,10 5,90,40,42,43	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) ф.1 опора №75 поврежден изолятор	Земля	15.06.2018	08ч05м	09ч18м	01ч13м	Заменили изолятор, ф.1 вкл.	Больница(резерв), водовод(резерв),жилой сектор	
25	Оренбург РП-19(ОПО)	ф.19-0(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3033(2СШ),3011,304 0(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от РП-19 до ТП-819(ОПО)	ТО	15.06.2018	18ч35м	19ч18м	00ч43м	ОПО вывели поврежденный участок, запитали по ф. 19-6	Жилой сектор, школа(резерв), леканрия, АЭС, магазины.	
26	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-5(ОКЭС)	ТП-3069, 3109 (ОКЭС) ТП-1703(1 СШ), 1890(1 СШ), 1899(1 СШ), 1896, 1893, 1794, 1753, 1437, 1754, 1515, (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-1437(абонентская) в КРУН попали птицы	ТО	16.06.2018	12ч00м	13ч06м	01ч06м	Отключили РТП-1437, вкл. повторно ф. 59-5	Жилой сектор, АЭС, АГЭС, быт.	Сообщили обслуживающей организации о повреждении на ТП-1437
27	Бугурусланский КЭС КТП-94(ОКЭС)	РУ-6кВ(ОКЭС)	КТП-94(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-94 сгорел ПК-6кВ фазы "С". Произвели осмотр КТП-94 и ВЛ-0,4кВ,повреждений не обнаружено.	Сгорел ПК-6кВ фазы "С".	16.06.2018	20ч10м	20ч25м	00ч15м	Заменили сгоревший ПК,вкл.	Жилой сектор,быт,гаражи,мельница.	
28	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (НГДУ)	ф. Город-7 (ОКЭС)	ТП-88,89,91,278,300,31 6,321,324,325,327,3 28,342,343,344,373, 443,449,483,499(ОК ЭС) ТП-125,209,221,284, РП-2 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при производстве земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-6кВ от ТП-325 до ТП-483 (ОКЭС)	МТЗ	18.06.2018	12ч22м	13ч02м	00ч40м	отключили поврежденную КЛ ф. Город-7 включили, ТП-325 запитали по ф. Красный флаг-1	станция переливания крови(резерв) пожарная часть (резерв) жилой сектор	Восстановили КЛ-6кВ от ТП-325 до ТП-483 и вкл в 15ч20м по нормальной схеме.
29	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-10, 10а, 9а, 100,101, 99, 33, 14, 79, 17, 37, 218, 36, 38, 35,15,51,29,61,30,31 (ОКЭС) ТП-17 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение ПУС абонента ТП-17	АПВ не успешное	20.06.2018	09ч52м	09ч53м	00ч01м	повторно вкл	школа(ЕГЭ, ДЭС), больница (резерв), исп.колония (резерв), жильё	ТП-17 Строительный Бум (есть резерв)
30	г.Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф. Зар-3 (ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве переключений на абонентской ТП-2062 "Недра К" поврежден ВН	ТО	20.06.2018	13ч45м	14ч31м	00ч46м	Откл. поврежденный ВН. Ф Зар-3 повторно вкл.	Производственная база "ОКЭС"	
31	Бузулукский КЭС п/с 7А мкр-н (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-274,272(ОКЭС) ТП-265, 263,264,261,260, 255, 252,268, 275,271,270,266 (СНТ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ	20.06.2018	19ч10м	20ч02м	00ч52м	произвели осмотр, повторно включили	детский лагерь, дачи	
32	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-5(ОКЭС)	ТП-131,124,74 2СШ (ОКЭС): ТП-134,165,222,133,209 ,210,132,126, 218 абонентские	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ 3 ступень. АПВ успешно	21.06.2018	13ч47м	13ч47м	00ч00м	Произвели осмотр.	Пром. Зона, жилой сектор.	
33	Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ТП по ф. Бе-2: 220,221,217,216,218 ,215,222,214,204,21 3,223,206,208,225,2 09. по ф. Бе-3:301,302,303,304,3 05,306,307,308,309, 310,311,312,313,314 ,331,337,336,334,33 9,340,335,333,325	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО. Откл. 1 СШ-10кВ	ЦПО не сообщает	23.06.2018	07ч21м	07ч29м	00ч08м	ЦПО повторно вкл. 1 СШ-10кВ	Больница(резерв), котельная, полиция, администрация, жилой сектор	
34	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП(ОКЭС):325	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ на участке ВПО.	МТЗ	23.06.2018	11ч40м	15ч02м	03ч22м	ВПО вывели поврежденный участок, вкл. ф.2	ТП-325 Жилой сектор	
35	Абдулинский КЭС п/с "Полевая" (СПО)	ф.Пл-9 (СПО)	ТП-1,2,29,32,34, 41,47,57,64,65, 70, 79,88,92,103, 104, 105,112,113 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Поврежден разрядник по ф.В на оп.1 ВЛ-10кВ ф.Пл-9	земля	24.06.2018	0ч35м	01ч27м	0ч52м	заменяли РВО, вкл ф.Пл-9	пекарня, жилой сектор	
36	Медногорский РУЭС ТП-191 (ОКЭС)	ТМ-1 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (Водоканала)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ПК не соответствуют номиналу ТМ-630А, в сетях Водоканала сгорел двигатель насоса	На ТП-191 сгорели ПК-35А по ф.А и В ТМ-1	24.06.2018	04ч08м	04ч35м	0ч27м	запитали через ТМ-2, на ТМ-1 заменили ПК-35А	насосная ВКХ	
37	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-28(ОКЭС)	РП-43 2-СШ(ОКЭС), Ф.43-2,ф.43-6,ф.43- 4,ф.43- 14(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с.Юго-Восточная" до РП-43 ф.ЮВ-28	МТЗ	24.06.2018	19ч35м	20ч48м	01ч13м	На РП-43 вкл. СВ-10кВ.	Воинская часть,жилой сектор,быт.	
38	Орский КЭСДомбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-164,151,191,243,47, 230,159,160(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ фазы "С".	25.06.2018	05ч02м	05ч31м	00ч29м	Повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
39	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кс-16 (Газпромэнерго)	ф.44(ОКЭС)	ТП-16 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях 110кВ (газпромэнерго)	не сообщает	25.06.2018	10ч55м	11ч24м	00ч29м	повторно вкл.	жилой сектор	

40	Бугусланский КЭС п/с "Лучевая"(СПО)	1-2СШ-10кВ(СПО)	ф.Л-1,ф.Л-5(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ п/с "Михайловская" п/с "Лучевая" ф.МПС-1(СПО)	АПВ успешное.СПО причину отключения не сообщают.	26.06.2018	04ч47м	04ч47м	00ч00м	Время срабатывания АПВ.	Котельные,детсады,жилой сектор,быт.	
41	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-164,151,191,243,47,230,159,160(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ фазы "С".	26.06.2018	06ч28м	07ч04м	00ч36м	Повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
42	Орский КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф. Е-15 (ОПО)	ТП-426 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (ОПО) от ТП-116 до ТП-118 (ОПО)	МТЗ	26.06.2018	07ч55м	10ч00м	02ч05м	отключили поврежденную КЛ ф. Е 15 включили	жилой сектор	
43	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-612,613,614,615,609,610,616,617 (ОКЭС) ТП-601,602,603,604,605,606,607 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	гроза. На ВЛ-10 кВ опора №110/1 поврежден разрядник	МТЗ	26.06.2018	15ч55м	17ч10м	01ч15м	на опоре №110/1 демонтировали разрядник ф. 6 включили	школа, котельная, банк(резерв), жилой сектор, быт	
44	г.Оренбург п/с Шевченкоская (ЦПО)	ф.Шв-29 (ОКЭС)	ТП - 3084 (1СШ), 3277 (2СШ), 3276 (2СШ), 3054 (1СШ), 3042 (2СШ), 3026 (1СШ), 3039 (1СШ), 3027 1СШ (ОКЭС) 3114 2СШ (Мегафон)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3054 до ТП-3114 ф.Шв-29	МТЗ	27.06.2018	09ч57м	10ч59м	01ч03м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.Шв-29 до ТП-3054, на ТП-3042 вкл ВН в ст ТП-724 ф.57-9	Стоматология (резерв), СК "Звездный" (резерв), Мегафон (резерв), жильё, быт	
45	г.Оренбург п/с РП-63 (ОПО)	ф.63-2 (ОКЭС)	ТП-3097 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-63 до ТП-3097 ф.63-2	ТО	27.06.2018	09ч57м	10ч40м	04ч3м	Вывели поврежденный КЛ, на ТП-3097 вкл СВВ	ССК Олимпийский ввод №2	КЛ-10кВ от ТП-3097 до РП-63 ф.63-2 восстановили, 29.06.2018 вкл. в 10ч15м.
46	Илекский РУЭС п/с Илекская	ф.5 (ОКЭС)	ТП-17,24,29,30,39,48,52,53,54,55,57,62,64,72,74,82,87,12,3,4,7,8,9,10,15,1,89,22,23,25,31,33,36,37,45,48,49,51,61,7,6,84,79,85,68,14,21,28,42,47,50,56,59,60,65,66,67,69,70,71,73,75,78	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) в яч ф.5 п/с Илекская до оп.1	ТО	27.06.2018	09ч45м	11ч20м	01ч35м	Вкл ф.3 с п/с Илекской в 10ч48м, запитали ф.5 через реклоузер В-2 ф.3 в 11ч20м, вкл ф.6 с п/с Илекская в 12ч04м	школа, таможня (резерв), Пожарная ДЭС, больница (резерв), администрация (резерв), жильё	ф.5 схема ремонтная, питались ф.6 и ф.3, 29.06.2018 КЛ-10кВ ф.5 восстановили, вкл. в 10ч35м, собрали нормальную схему.
47	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5	ТП-506, 502,602,504, 503, 609, 510, 608, 613, 610, 607, 624, 606 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Поврежден разрядник по ф.В на ТП-624	земля	27.06.2018	13ч22м	14ч05м	04ч3м	Откл РТП-624, вкл ф.5	водозабор (резерв), военкомат, жильё, быт	На ТП-624 заменили РВО и вкл. в 16ч00м
48	Бугусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,2,3,8,9,3 1,36,38,40,41,42,47,52,53,54,56,63,64,65	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза.	МТЗ	27.06.2018	13ч27м	14ч40м	1ч13м	откл отпайку ВЛ-10кВ, вкл ф.Фр-2	Котельная, д/с, школа, жилой сектор, быт, больница (резерв)	отпайку ВЛ-10кВ ф.Фр-2 вкл в 15ч40м
49	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с НГДУ (ЗПО)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-7,8,2,5, 6,4(ОКЭС), ТП-11 абонентская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза. На опоре №51 ВЛ-10кВ ф. 21 сетелт изолятор.	МТЗ	27.06.2018	14ч21м	17ч12м	2ч51м	Устранили повреждение. Ф. вкл.	Больница (резерв) Полиция, Пожарная, жилой сектор, быт.	
50	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Кирипичный (ОКЭС)	ТП-484 40,55,287,155(ОКЭС) ТП-224,429, 228,154,225,156,161,468,497,277 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Гроза. На абонентской отпайке опора №54 ветки деревьев касаются ВЛ-10кВ.	МТЗ	27.06.2018	15ч33м	16ч26м	0ч53м	откл. отпайку в ст. абонентской ВЛ-10кВ. Ф. Кирипичный от ТП-155 до ТП-55 запитали по ф. очистительные сооружения 2	Больница, пром. Зона, быт	Произвели опилровку ВЛ, вкл ф.Кирипичный с п/с Заводской в 18ч36м
51	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ЗПО в трех пролетах ВЛ упали ветки.	МТЗ	27.06.2018	16ч15м	21ч24м	05ч09м	ЗПО произвели опилровку, вкл.	Пилорама	
52	Сорочинский КЭС п/с "Сорочинская"(МЭС)	ф. 5(ОКЭС)	ТП-7,23,6,19,164,5,30,2 16,59,18217,56,147, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. В результате осмотра ВЛ причины не выявлено.	ТО	27.06.2018	17ч10м	17ч15м	0ч05м	Повторно вкл.	База водохранилище, РОВД, школа, жилой сектор, быт.	
53	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	ф.Бе-3 (ОКЭС)	ТП-301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 325, 326, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр причину не выявил	МТЗ	27.06.2018	18ч24м	18ч40м	0ч16м	повторно вкл.	Больница (резерв+АВР), очистные (резерв), КНС (резерв), жильё, быт	
54	Орский КЭС РП-4 (НефтьОрСинтез)	ф.2(на половину КЛ НефтьОрСинтез на половину ОКЭС)	ТП(ОКЭС) 1022,1023	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-4 до ТП-1022	МТЗ	27.06.2018 29.06.2018	21ч30м	13ч00м	39ч30м	КЛ-10кВ восстановили,испытал и, включили 29.06.2018 в 13ч00м.	Скважины(резерв подкачка)	Ведутся восстановительные работы КЛ-10кВ. На скважине №5 установили ДГУ в 16ч15м 28.06.18г. Найдено второе повреждение КЛ, будут восстанавливать 29.06.18 ДГУ отключили 21ч35м
55	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.14,18,11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-110кВ (ЦПО) от п/с Пугачёвской	АПВ успешно. ЦПО причину отключения не сообщают.	28.06.2018	16ч19м	16ч19м	00ч00м	АПВ успешно.	Соль-Илецк	
56	Бугусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,2,3,8,9,3 1,36,38,40,41,42,47,52,53,54,56,63,64,65	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Производат осмотр ВЛ.	МТЗ	28.06.2018	16ч23м	16ч23м	00ч00м	АПВ успешно.	Котельная, д/с, школа, жилой сектор, быт, больница (резерв)	
57	г. Оренбург п/с "Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-5(ОПО)	ТП-3009(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) ф.ЮВ-5 от п/с "Юго-Восточная" до ТП-1050.	ТО	29.06.2018	14ч51м	15ч15м	00ч24м	На ТП-3009 откл. ВН в ст. ТП-444 ф.ЮВ-5, вкл. ВН в ст. ТП-568 ф.10-23.	Жилой сектор,магазины,быт.	
58	Орский КЭС. Кваркенский РУЭС п/с "Тяговая"(РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП-15.17(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	РЖД причину отключения не сообщают.	30.06.2018	07ч55м	09ч00м	01ч05м	Повторно вкл.	жилой сектор.	