

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланский КЭС ТП-106 (ОКЭС)	гр. Садовая (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д Садовая 22	Группа не откл.	07.03.2018	08ч10м	08ч25м	00ч15м	Откл. ввод в ж/д Садовая 22, группу вкл.	Жилой сектор	
2	Перволюцкий РУЭС ТП-46 (ОКЭС)	гр-5 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Почтовая 30	Группа не откл.	09.03.2018	00ч27м	01ч18м	00ч51м	Откл. ввод в ж/д ул. Почтовая д. 30, группу вкл.	Жилой сектор	
3	Шарлыкский РУЭС ТП-65 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Авто. сбил ж/б опору №4	Группа не откл.	16.03.2018	11ч50м	17ч00м	05ч10м	Заменяли опору.	Ул. Освещение	
4	Бугурусланский КЭС КТП-45 (ОКЭС)	гр.Пушкина	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Дачная 1	Группа не откл.	16.03.2018	15ч35м	16ч00м	00м25м	откл. ввод в ж/д ул.Дачная 1, группу вкл.	Жилой сектор.	
5	Бугурусланский КЭС КТП-44 (ОКЭС)	гр.Союз Мебель (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛИ-0,4кВ от ТП-44 нарушение изоляции на вводе в 2эт. ж/д	откл АВ-100А	18.03.2018	14ч25м	16ч15м	01ч50м	Перезаделали контакт на вводе в ж/д, вкл гр.0,4кВ	Жилой сектор.	
6	Оренбург ТП-458 (ОПО)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-0,4 кВ ввод в магазин ул.Ростошинская 20.	АВ	18.03.2018 19.03.2018	21ч10м	00ч04м	02ч54м	Устранили повреждение, группу №1 вкл.	Жилой сектор, магазин.	
7	г. Оренбург ТП-3096 (ОКЭС)	гр. Оренбургская (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ТП-3096 гр. "Оренбургская" нагрузка фаза А-29А, фаза В-35А, фаза С-20 А	ПН-100 А	22.03.2018	13ч40м	14ч26м	01ч46м	заменяли ПН гр. включили	жилой сектор	

8	Медногорский РУЭСТП-145 (ОКЭС)	гр-6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	опора №13/2 схлест провода	гр не отключалась	22.03.2018	16ч50м	17ч30м	00ч40м	усранили схлест гр. Включили	жилой сектор	
9	Бузулукский КЭС ТП-54 (ОКЭС)	гр. Ленина (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар ж/д ул.Ленина 78 (горела баня)	гр. Не отключалась	26.03.2018	07ч00м	07ч10м	00ч10м	ВПУ дома отключили баню на ТП-54 гр. включили	жилой сектор	
10	г. Оренбург ТП-3089 (ОКЭС)	гр.3 в ст 5проезда (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В результате пожара на стройке выгорело 2пролета СИП оп.14-16 гр.3 от ТП-3089 совместный подвес с ВЛ уличного освещения	АВ	27.03.2018	03ч20м	04ч38м	01ч18м	изолировали поврежденный СИП, закрепили на опоре, вкл гр.3	жилой сектор п.Виноградарский	27.03.18 ВЛ-0,4кВ восстановлена
11	г. Оренбург ТП-3048 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д по ул.Куйбышева 23 (горела пристройка)	гр. Не отключалась	28.03.2018	0ч28м	01ч34м	1ч04м	Откл питание от ШС ж/д Куйбышева23, вкл гр.№3	жилой сектор	
12	Абдулинский КЭС ТП-23(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-23 сгорел ПН-250А фазы "В".	Сгорел ПН-250А фазы "В".	28.03.18.	20ч35м	21ч05м	00ч30м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,заменяли сгоревший ПН, гр.№1 на ТП-23 вкл.	жилой сектор	Нагрузка: А-86А, В-105А, С-92А.
13	Сорочинский КЭС ТП-83 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, сбита опора №2	откл АВ-160А	29.03.2018	14ч30м	17ч55м	03ч25м	заменяли опору гр. Включили	котельная, жилой сектор, д/сад	15ч39м на котельную установили ДГУ В 18ч 00 ДГУ отключили
14	Бугурусланский КЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр. Революционная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар по ул Революционная 52 (магазин)	гр. Не отключалась	30.03.2018	16ч11м	16ч35м	00ч24м	ул. Революционная 52 отключили ввод с опоры, гр. включили	жилойсектор	
15	Медногорский РУЭС ТП-468(ОКЭС)	гр. 3и гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-0,4кВ опора №140\1 по группе 3 и 4 выгорела часть СИП	гр. Не отключалась	30.03.2018 31.03.2018	21ч50м	01ч05м	03ч15м	Отключили группу 3и 4, заменили часть СИП, вкл.	Жилой сектор	

16	Орские КЭС ТП-1685 (ОКЭС)	ТМ-400кВА	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Украли ТМ-400кВА на ТП-1685	ТП-1685 была откл.	31.03.2018	16ч35м	—	—	откл РТП-1685	С/О Локомотивное депо	
----	---------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------	--------------------	------------	--------	---	---	---------------	--------------------------	--

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Март 2018г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС, Адамовский РУЭС п/с. "Адамовская-2" (ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП-3,4,5,34,36,38,39,19,8,302,330,365,419,425,426,440,445(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-39 РУ-10кВ попала птица.	МТЗ на фазе "С".	02.03.2018	08ч45м	09ч31м	00ч46м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ, на ТП-39 убрали птицу, ф.9 на п/с. "Адамовская-2" вкл.	Больница-АВР, котельная перешла на резерв, 2-НС, жилой сектор, быт.	
2	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с. "Домбаровская-2" (ВПО)	ф. 17 (ОКЭС)	ТП-190,165,171,86,137,131,158,175,156,169,38 (ОКЭС) ТП-69,70,(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	бригада РЖД производила демонтаж ВЛ-10 кВ ф. 2 (РЖД) заделали ВЛ 10 кВ ф. 17 (ОКЭС)	МТЗ	06.03.2018	11ч38м	12ч22м	00ч44м	повторно включили ф. 17	жилой сектор, быт	
3	Орский КЭС п/с Еланская (ВПО)	ф.Е-15 (ОргЭС)	ТП-426 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Причина отключения в сетях ОргЭС.	МТЗ	07.03.2018	01ч50м	02ч24м	0ч34м	повторно включили ф.Е-15	частный сектор	
4	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-602, 603, 618, 617, 712, 619, 608, 318 2СШ, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 (ОКЭС) ТП-601, 604, 605, 606, 607 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.6 на разъединителе Р.6-6 лежит дерево. Повреждена резервная КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ВЛ-10 кВ ф.6 опора №53/15 до ТП-109.	ТО	07.03.2018	02ч33м	05ч50м	3ч17м	Убрали дерево с Р.6-6, вкл ф.6 до Р.6-6	Водокачка, Роддом (есть резерв), жильё, быт.	В 09ч05м включили ТП-606, 318 2СШ, ТП-618

5	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр-2(ОКЭС)	ТП-8,31,53,9,3, 42, 56,63,64, 1, 54, 36, 38,52,65, 41, 2,47,67 (ОКЭС) ТП-5,4,6 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.Фр-2 откл КРУН (СПО) Фр-2 Чк-4, в сторону отпайки (СПО)	АПВ успешное	08.03.2018	15ч00м	—	—	АПВ успешное	ЦРБ (резерв), дет.сад, школа, жилой сектор, быт.	
6	Бузулукский КЭС п/с."Речная"(ЗПО)	ф.Учхоз(ОКЭС)	ТП-10,62,158,297,320,3 58,384,413,414,511 (ОКЭС).ТП-494,489,492,482,491 ,129,353,461,501,29 5,196,109,439,159,1 93,469,405,215,388, 244,403,513,189,481 ,436,138,253,277(аб онентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	После включения ф.Учхоз произвели осмотр ВЛ-6кВ и ТП, повреждения не обнаружили.	МТЗ	09.03.2018	14ч55м	15ч00м	00ч05м	ЗПО на п/с."Речная" по ТУ повторно включили ф.Учхоз.	Жилой сектор,быт,пром зона.	
7	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-143,57,58, (ОКЭС) ТП-59, 296 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на отпайке ВЛ-10 кВ (ВПО) от Р-81 в сторону ТП-296 (ООО Керамика) схлест проводов	МТЗ	09.03.2018	21ч00м	21ч30м	00ч30м	отключили РЛНД Р-81 ф. 3 включили	жилой сектор, быт	
8	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-504,503,520,104,514 ,521,511,523,522,51 7,507,512,509,108,1 07,131,122,524,501, 502 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП- 107 (ОКЭС) птица попала под напряжение	МТЗ	14.03.2018	10ч27м	10ч34м	00ч07м	повторно включили	администрация школа, жилой сектор	
9	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская(ЗПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):501,502,5 03,504,516,506,511, 507,517,508,509,518 ,512,513,515,505	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-504(ОКЭС) поврежден разрядник	земля	14.03.2018	22ч00м	22ч17м	00ч17м	Отключили ТП-504, вкл. ф.5. Демонтировали разрядник и вкл. ТП-504	Быт, жилой сектор	ТП-504 вкл. в 22ч45м
10	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-86, 87, 77, 88, 15, 16, 17, 91,5, 27, 18, 84, 83, 21, 81 (ОКЭС) ТП-25 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил.	ТО	16.03.2018	11ч55м	12ч55м	01ч00м	Откл. ЛР-14, ф.1 вкл.	ГРП, жилой сектор, быт,	Без "У" ТП-84,83,25,81. В 13ч05м вкл. ТП-84,83,81. В 15ч12м вкл. ТП-25

11	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-11,58,21,66 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-21 до ТП-58 ф. 19 (ОКЭС)	ТО, "Земля"	16.03.2018	12ч54м	15ч54м	3ч00м	Отключили поврежденную КЛ-10кВ от ТП-21 до ТП-58, ф.19 вкл.	Газовая котельная (резерв), д/с (резерв), школа, КНС, жилой сектор.	В 15ч11м на школу установили ДГУ, вкл. ТП-11. В 15ч34м ТП-66, ТП-21 запитали по ф. 5. Без напряжения ТП-58. ТП-58 вкл. в 15ч54м. 17.03.2018 в 11ч03м КЛ-10кВ от ТП-21 до ТП-58 смонтирована и вкл по нормальной схеме.
12	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-60,78,10,44.49, 35.9,33,43,8,79,40, 47,62,41,34,25,24, 42,45,48,26,27,38, 7,23,6,19,5,30, 18, 59, 56,53,209,147 (ОКЭС) ТП-203,167,158, 179, 54, 170, 194, 174, 159, 68, 162,67,75 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Поврждений не обнаружено	АПВ успешное	16.03.2018	13ч26м	13ч26м	00ч00м	—	г.Сорочинск	
13	Шарлыкский РУЭС ТП-48 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	—	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП-48 поврежден проходной изолятор фазы "С"	фид. не откл.	16.03.2018	15ч00м	17ч10м	02ч10м	Заменяли проходной изолятор, ТП-48 вкл.	Жилой сектор.	
14	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф. 50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 (1СШ) 3116 (2СШ) (ОКЭС) 1760,1759,,1942 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях "КЭС Оренбуржья"	бригада на РП не выезжала	17.03.2018	05ч29м	06ч08м	00ч39м	на ТП-3116 отключили ВН в сторону ТП-1759 ф. 50-8, включили	жилой сектор, ТД "Сокол",	КЭС "Оренбуржья" запитали ТП-1942, 1759 в 09ч10м по ф.50-1
15	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.5 (ЗПО)	ТП-532 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	МТЗ	17.03.2018	08ч50м	09ч33м	0ч43м	ТП-532 осмотрели, откл отпайку ВЛ-10кВ ЗПО, вкл ф.5	54 жилых частных дома	ТП-532 осмотрели, повреждений не выявлено, вкл в 09ч33м
16	Бузулукский КЭС п/с ЖД Больница (РЖД)	ф.ОКЗ (ОКЭС)	ТП-404, 495, 372 (2 СШ), 47,262,35,49,332,36, 99,399,386,71,406,4 56 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Предварительно поврежден КЛ-6кВ от ЛР-35 до ТП-47	МТЗ	18.03.2018	13ч15м	14ч00м	0ч45м	Отключили поврежденный участок от ЛР-35 до ТП-47., ф.ОКЗ вкл.	Жилой сектор, Избир.участок №382 на вводе №1	Принято решение испытывать КЛ после окончания выборов

17	Бузулукский КЭС п/с ЖД Больница (РЖД)	ф.ОКЗ (ОКЭС)	ТП-404, 495, 372 (2 СШ), 47,262,35,49,332,36, 99,399,386,71,406,4 56 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В пролете от опоры №27 до опоры №28 провод касался траверсы	МТЗ	18.03.2018	17ч06м	17ч50м	0ч44м	повторно вкл	Жилой сектор, Избир.участок №382 на вводе №1	
18	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-1,3,6,7,8,9, 10,11,12,13,71,56,15 ,16,17,18,19,20,21,3 9 1СШ,44 1СШ,43 2СШ,23 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-6 поврежден РВО фазы В.	МТЗ	18.03.2018	17ч35м	17ч50м	0ч15м	повторно вкл	ЦРБ перешли на резерв, 4хКНС, УИК №894,895	
19	Орский КЭС ТП-72 (ЗАО Электросеть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1063,1065,1057	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от опоры №1 до ТП 18 ф.5	Земля	18.03.2018	18ч10м	21ч53м	03ч43м	Отключили поврежденную КЛ ф. 5 вкл.	Жилой сектор, быт.	
20	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	1 СШ-10кВ (ОКЭС)	ф. 105 (ОКЭС). ф.101 (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На опоре № 49/9/35 поврежден штыревой изолятор фазы "С".	МТЗ	18.03.2018	20ч04м	20ч15м	00ч11м	повторно включили	ЦРБ перешли на резерв, 4хКНС, УИК №894,895	в 21ч02м откл. ЛР-5-5, заменили изолятор, в 21ч27м ЛР-5-5 вкл.
21	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ на участке ЦПО произошло возгорание опоры №61.	ф.Ск-9 отключил персонал ЦПО	18.03.2018	20ч38м	22ч50м	02ч12м	ЦПО устранили повреждение, запитали по ф.4 с п/с	Жилой сектор, быт.	
22	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-69,70, 68, 48, 49, 50, 51, 52, 53, (ОКЭС) ТП-12А (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил.	АПВ успешное	18.03.2018	21ч59м	21ч59м	00ч00м	—	Водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	
23	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	РП-1 (2 СШ 10 кВ) РП-2 (2 СШ 10кВ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-109 повреждены разрядники фазы "А" и "С"	"Земля" фазы"С"	18.03.2018	23ч20м	23ч30м	00ч10м	Вкл. ф.3, в 23ч32м на РП-1 вкл. ф.1-5, 1-6, в 23ч57м на РП-2 вкл. ф.2-1	Штаб избирательной комиссии, котельная, скважина, жилой сектор, быт	Штаб избирательной комиссии запитали через ДГУ в 23ч23м, в 23ч50м ДГУ откл. На РП-2 ф.2-2 вкл. в 00ч45м, в 01ч00м вкл. ТП-109
24	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф. 14 откл. ПУС-1 (ОКЭС)	ТП-244, 204, 247, 228, 227, 275, 266, 256, 230 , 251, 292, 281, 215, 242, 218, 311, 246, 233, 224, 283.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	В ПУС-1 откл. ВВ. Осмотр причину отключения не выявил. Ветер, снег.	МТЗ	19.03.2018	01ч10м	02ч20м	01ч10м	Повторно вкл.	Водозабор, УИК (работа завершена), жилой сектор, быт.	ПУС-2 вкл. в 2ч56м

25	г.Оренбург РП-1 (ОПО)	ф.1-15 (ОПО)	ТП-3029 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве переключений, бригадой ОПО, на ТП-125 был поврежден ВН	Не сообщают	20.03.2018	00ч00м	01ч30м	01ч30м	ОПО устранили повреждение, вкл.	Школа, жилой сектор, быт.	
26	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-14, 16, 18, 19, 23, 26, 29, 41, 45, 101, 111, 46 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Повреждены 3 разрядника на ТП-41	ТО	20.03.2018	14ч37м	15ч00м	0ч23м	Откл РТП-41, вкл ф.2	котельная, Вторчермет, жилой сектор, быт	ТП-41-Вторчермет-демонтировали ЗХРВО, вкл в 16ч20м
27	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-69,70, 68, 50, 51, 52, 53, (ОКЭС) ТП-12А,48,49(абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Мокрый снег.Осмотр ВЛ-10кВ причину отключения не выявил.	МТЗ. АПВ не успешно.	22.03.2018	00ч09м	00ч19м	00ч10м	На п/с."Октябрьская" в ручном режиме повторно вкл. ф.Ок-4	Водозабор-перешли на резерв,скважины водозабора,ЛПУ Газпром добыча, жилой сектор, быт.	
28	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-69,70, 68, 50, 51, 52, 53, (ОКЭС) ТП-12А,48,49(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ТП-49 (абонентская) сторело 3 ПК	Земля,МТЗ. АПВ не успешно.	22.03.2018	07ч09м	07ч10м	00ч01м	На п/с."Октябрьская" в ручном режиме повторно вкл. ф.Ок-4	Водозабор-перешли на резерв,скважины водозабора,ЛПУ Газпром добыча, жилой сектор, быт.	
29	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская(ЦПО)	п/с Шарлыкская(ЦПО) полностью	ф.(ОКЭС):1,5,6	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ. ЦПО информацию не предоставляет.	АПВ успешно.	23.03.2018	22ч08м	22ч08м	00ч00м	АПВ успешно.	ЦРБ,3 котельные, 2 КНС, 2 школы,Д\сады, жилой сектор,быт.	Жалоб на отключение социально-значимых объектов не поступало.
30	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОрПО) от ЛР-12 до ЛР-103 ф.8	Земля	24.03.2018	11ч50м	14ч25м	02ч35м	ОрПО откл. поврежденный участок, ф.8 вкл.	Жилой сектор, быт.	
31	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	РП-1 (2 СШ 10 кВ) ф.1-2, 1-5, 1-6, РП-2 (1СШ 10кВ) ф.2-1, 2-2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На опоре № 75 ВЛ-10кВ ф.1-2 шлейф фазы А касается заземляющего проводника.	Земля	26.03.2018	15ч16м	15ч26м	00ч10м	На РП-1 откл. ф. 1-2. На п/с Соль-Илецкая ф. 3 вкл. В 16ч.00м. ф.1-2 вкл. от РП-1 до Р.5 На РП-2 в 16ч.21м. Вкл. СВ-10кВ	Пограничники,полиция, Дет. Сады, школа, АЗС, жилой сектор, быт	Без напряжения ТП-65 (асфальтобетонный завод, не работает). В 18ч36м На опоре №75 устранили неисправность, ф.1-2 в 18ч36м включили полностью,запитали ТП-65,на РП-2 собрали нормальную схему.

32	г.Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3137, 3111, 3132, 3133, 3134, 3135, 3204, 3202, 3201 (ОКЭС) ТП-1799, 1792, 1944 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Отгорел шлейф и оплавился ОПН(оплавленная масса стекла на оборудование ячейки) по ф.В в РУ-10кВ ТП-3204. На ВЛ-10кВ на Р.72-18-3 отгорели 2 шлейфа ф.А,С в ст ф.72-18	Земля	26.03.2018	20ч30м	23ч25м	2ч55м	На ТП-3204 демонтировали ОПН ф.В, запитали ф.72-18 до Р.72-18-3, на Р.72-18-3 восстановили шлейфа, вкл Р.72-18-3	жилой сектор, КНС ввод№1, СНТ Медик, СНТ Строитель	При откл ВН на ТП-3133 в ст. ТП-3134 поврежден ВН, откл. ф.72-18 на РП-72 в 22ч39м. ТП-3202, 3204 -СНТ Медик запитали в 02ч43м
33	Орский КЭС п/с Центральная (ВПО)	ф.3 (ОргЭС)	ТП-243а(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ТП-299 повреждена кабельная разделка КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-243а (ОКЭС)	Т.О.	27.03.2018	11ч50м	12ч08м	00ч18м	Откл. поврежденную КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-243а. На ТП-243а вкл. СВН.	Техникум, общежитие	КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-243а восстановлена в 15ч.12м.
34	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф.Карасаевский-1 (ЦПО)	ТП-201 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Акбулакская в яч. ф.Карасаевский-1 поврежден ТТ	Т.О.	27.03.2018	20ч40м	21ч04м	0ч24м	ЦПО запитали участок ВЛ (ОКЭС) по ремонтной схеме через п/с Беляевскую	заповедник	
35	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская(ЗПО)	ф. 1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):116,117,111,106, ТП-303 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от Р 1-6 до ТП-303 (абонентская маслозавода)	земля	28.03.2018	12ч18м	12ч48м	00ч30м	Отключили поврежденный участок, вкл. ф.1	Жилой сектор, быт, бассейн	
36	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3398(2СШ),3472(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3472 до ТП-1117(абонентская)	Т.О.	28.03.2018	17ч21м	18ч47м	01ч26м	Вывели поврежденный участок, вкл. ф.64-9	Больница(есть резерв), тубдиспансер(есть резерв)	
37	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1432(2СШ),3028(2СШ),3297(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-64 откл. ф.64-7	Т.О.	28.03.2018	17ч55м	18ч07м	00ч12м	Повторно вкл. ф. 64-7 на РП-64	Больница(есть резерв), общество слепых(есть резерв),жилой сектор	Неправильное определение поврежденного оборудования при ликвидации технологического нарушения по ф.64-9
38	Бузулукский КЭС РП-11 (ОКЭС)	ф. Дом быта (ОКЭС)	ТП-178 (1СШ),455,293,52,7(1СШ),135 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-11 до ТП-178	МТО	29.03.2018	11ч25м	12ч10м	00ч45м	отключили поврежденную КЛ, абонентов запитали от п/с Заводская ф.Сельхоз техника	жилой сектор, быт	19ч16м КЛ восстановили, включили

39	Александровский РУЭС п/с."Александровская"(ЦПО)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-96,183,86,182,83,177,176,79,185,93,175,87,171,174,186,88,196,95,89-2-СШ 10кВ,191 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-56,91(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП автомобиль газель зацепила привод РЛНД РТП-83,после чего начали гореть контактные соединения на РТП-83.	Защита не срабатывала.	29.03.2018	21ч20м	22ч29м	01ч09м	На РТП-83 устранили повреждение,ф.5 вкл.	Больница-АВР,котельная-АВР,поликлиника и приёмный покой-переклЮчили на резерв,РОВД,МЧС,школа,РДК,детсад,стадион,организации,жилой сектор,быт.	Для устранения повреждения на РТП-83, по запросу диспетчера окэс на п/с."Александровская" в 21ч20м отключили ф.5.
40	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф. 50-8 (ОКЭС)	ТП-3117 (1СШ) 3116 (2СШ) (ОКЭС) 1760,1759,,1942 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	на ТП-3116 попала вода на эл. Оборудование,повреждены опорные изоляторы на ВН в сторону ТП-1759	бригада на РП не выезжала	30.03.2018	17ч43м	18ч14м	00ч31м	на ТП-3116 отключили 2 СШ 10 кВ ф.50-8 включили	жилой сектор, ТД "Сокол",	на ТП-3116 РУ 0,4 кВ вкл. Секционный рубильник. В 22ч10м 2 СШ-10кВ поставили под U
41	г. Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10 (ОПО)	ТП-3115 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате земляных работ повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-1238 до ТП-542	Не сообщают	31.03.2018	11ч45м	12ч44м	00ч59м	вывели поврежденный КЛ, вкл. ф.57-10	магазины	