

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-199 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВПУ абонента по ул.Космическая 10 К.З. в сетях абонента	ПН-100 по ф.В	02.05.2018	01ч50м	02ч17м	0ч27м	заменяли ПН, вкл гр.2	жилой сектор	
2	Бузулукский КЭС ТП-37 (ОКЭС)	гр.Уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита ж/б оп.№28 уличного освещения. ДТП оформлено.	АВ не откл.	02.05.2018	20ч44м	—	00ч00м	демонтажи оп.28, группу вкл	Уличное освещение	
3	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-303 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Льва Толстого д. 29	гр. Не откл.	04.05.2018	00ч09м	02ч55м	02ч46м	отключили ввод в дом ул. Льва Толстого 29 гр. Вкл.	жилой сектор	
4	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-72(ОКЭС)	гр. Л-1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. Из-за схлеста проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №13-15 оплавился СИП 3х35+1х54 от опоры №8 до опоры №10	АВ	04.05.2018	11ч10м	14ч26м	3ч16м	Устранили повреждение гр. вкл.	жилой сектор, гаражи.	
5	Бугурусланский КЭС ТП-111(ОКЭС)	2-СШ 0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-111 повреждён контактор ввод с ТМ-2	Отключился контактор ввод с ТМ-2	04.05.2018	18ч40м	19ч33м	00ч53м	На ТП-111 вкл. СР-0,4кВ.	Тубдиспансер, жилой сектор, быт.	
6	Илекский РУЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв СИП гр.1 от ТП-36 в пролёте опор 19-20 в результате касания дерева (перетёрся).	АВ не откл.	06.05.2018	12ч40м	14ч45м	2ч05м	устраили обрыв, гр.0,4кВ вкл.	жилой сектор	

7	Сорочинский КЭС ТП-33 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике отгорел наконечник фазы "А"	—	08.05.2018	11ч05м	11ч47м	00ч42м	устраили повреждение, ТП вкл.	жилой сектр быт	
8	Мдногорский РУЭС ТП-67 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	пожар ж/д ул. Матросский 10	гр. Не откл.	09.05.2018	17ч09м	17ч55м	00ч46м	на опоре отключили ввод в дом гр. Вкл.	жилой сектор	
9	Оренбург ТП-3199 (ОКЭС)	гр. Сауна (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	п.Пригородный ул.Луговая 2 (прачечная) в ВРУ поврежден вводной АВ.	ПН-250А по фазе "А" и "В"	10.05.2018	08ч59м	09ч47м	00ч48м	Абонент устранил повреждение, заменил ПН, группу вкл.	Сауна, прачечная, магазин.	
10	Оренбург ТП-3199 (ОКЭС)	гр. Сауна (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сети абонента п.Пригородный ул.Луговая 2 (прачечная)	ПН-250А по фазе "С"	10.05.2018	18ч30м	20ч19м	01ч49м	Абонент устранил повреждение, заменил ПН, группу вкл.	Сауна, прачечная, магазин.	
11	Оренбург ТП-3048 (ОКЭС)	гр.6 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП сбита оп.№24 с уклоном ВЛИ-0,4кВ гр.6 от ТП-3048. ДТП оформлено.	гр. Не откл.	10.05.2018, 11.05.2018	23ч25м	—	00ч00м	Откл. гр.6 в 03ч23м, демонтировали пролет ВЛ оп.24-25, подключили шлейфа на оп.27, гр.0,4кВ вкл. в 04ч42м	жилой сектор	Устранили повреждение 11.05.2018 в 15ч57м вкл. гр.№6 с ТП-3048 по н.с
12	Переволоцкий РУЭС ТП-76	гр.Новостройка	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Переселенцев 46	гр. Не откл.	14.05.2018	03ч00м	05ч40м	02ч40м	откл. ввод в дом ул. Переселенцев 46, группу вкл.	Жилой сектор	
13	Бузулукский КЭС ТП-472(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в парикмахерской по адресу ул. 1 Линия дом 53.	Группа не отключалась.	15.05.2018	21ч56м	22ч32м	00ч36м	На опоре №4-30 отключили ввод в парикмахерскую, гр.№3 на ТП-472 вкл.	Жилой сектор,быт.	
14	Октябрьский РУЭС ТП-4 (ОКЭС)	ф.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-0,4кВ причины не выявил	откл. АВ-160А	17.05.2018	21ч45м	22ч15м	00ч30м	повторно вкл.	Жилой сектор	

15	Мдногорский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-15 повреждена концевая разделка КЛ-0,4 кВ(абонентская) гр.№4 (мельница) и повреждена концевая разделка КЛ-0,4 кВ(абонентская) гр №2(Мельница), поврежден рубильник гр.№4, на вводном рубильнике сгорел ПН-630А фазы"А"	ПН-630 А фазы "А"	19.05.2018	13ч50м	15ч25м	01ч35м	откл. гр.№4 и гр№2, заменили ПН-630А, вкл. РУ-0,4 кВ	Мельница, газнасосная станция, пром. Зона.	Без "У" мельница.
16	Оренбург ТП-3042 (ОКЭС)	гр.Жилой сектор(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Подрядная организация при утановки опор, замкнули ВЛ-0,4 кВ гр.Жилой Сектор.	3-ПН 250А	21.05.2018	18ч49м	19ч39м	00ч50м	Осмотрели ВЛ-0,4 кВ, заменили ПН, группу вкл.	Жилой сектор, школа.	
17	г.Оренбург ТП-3051(ОКЭС)	гр.Стройплощадка(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар, по адресу ул.Милицонерская 1 горели надворные постройки и пожар перекинулся на стоительный вагончик.	Группа не отключалась. На ТП-3051 отключили автомат 400А.	24.05.2018	03ч13м			Включение группы произвести после осмотра КЛ-0,4кВ персоналом стройплощадки..	Стройплощадка	Аварийная ЖЭУ в доме отключили питание надворных построек.
18	Бузулукский КЭС ТП-26 (ОКЭС)	гр. Высотная	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Высотная д.44	гр не отключалась	24.05.2018	12ч00м	12ч28м	00ч28м	отключили жилой дом ул. Высотная д 44	жилой сектор	
19	Кувандыкский РУЭС ТП-712(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Кураганская д.28	гр. не отключалась	25.05.2018	15ч40м	16ч15м	00ч35м	На ТП-712 откл. гр №2 для тушения пожара	жилой сектор	
20	Бузулукский КЭС ТП-114 (ОКЭС)	гр.Пельменная (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар в Пельменной	гр не отключалась	25.05.2018	21ч40м	—	—	отключили АВ гр.Пельменная	Пельменная	Восстановили ввод 0,4кВ и вкл гр.Пельменная в 19ч30м 26.05.2018
21	г.Оренбург ТП-3206 (ОКЭС)	1,2 СШ-0,4кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ложное срабатывание защиты автомата ввода №1,2 - ВА-55-2000А	Откл АВ ввода №1,2	26.05.2018	02ч40м	03ч10м	0ч30м	повторно вкл. АВ по вводу №1,2	МКД по пр.Нижнему 5/6	

22	Сорочинский КЭС ТП161 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр.№2 схлест проводов в пролете опор №8-3 №8-4. Ветер.	АВ-160А	26.05.2018	10ч10м	12ч15м	01ч55м	Устранили повреждение, гр.№2 вкл.	Жилой сектор, быт.	
23	Соль-Илецкий РУЭС ТП-98(ОКЭС)	РУ-0,4 кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр.№2 схлест проводов в пролете опор №17- №18. Ветер.	ПН-400А фазы "В" и "С"	26.05.2018	10ч22м	10ч50м	00ч28м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт.	ТП-98 РУ-0,4кВ гр.№2 сгорали ПН фазы "В" и "С"
24	Илекский РУЭС ТП-1 (ОКЭС)	гр№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр№2 обрыв провода в пролете опор №1/1-№1/1/1	АВ-160А	26.05.2018	12ч14м	12ч57м	00ч43м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
25	Илекский РУЭС ТП-59 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-100А гр.№2 (не выходит фаза "В")	АВ не откл.	26.05.2018	14ч03м	16ч37м	02ч34м	Заменяли АВ, вкл.	Мельница, авто. вокзал, жилой сектор, быт.	
26	Сорочинский КЭС ТП-63 (ОКЭС)	гр№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ гр.№3 обрыв фазного провода в пролете опор №1-№2. Ветер.	ПН-250А фазы "В"	26.05.2018	16ч40м	18ч35м	01ч55м	Устранили повреждение, гр№3 вкл.	Жилой сектор, быт.	
27	Сакмарский РУЭС ТП-411 (ОКЭС)	гр№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-0,4 кВ, повреждений не обнаружено.	ПН-100А фазы "А" и "В"	26.05.2018	17ч08м	18ч00м	00ч52м	Заменяли ПН, вкл гр№3	Банк, вечерняя школа, новая школа, жилой сектор, быт.	
28	Новоорский РУЭС ТП-313 (ОКЭС)	гр№3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	По ул. Пушкина д.11 сорвало крышу, оборвало ВЛИ-0,4кВ и повредило опору №10. В РУ-0,4 кВ ТП-313 поврежден рубильник н/гр. №3	ПН-250А фазы "А" и "В"	28.05.2018	15ч55м	17ч15м	1ч20м	Устранили повреждения, гр.0,4кВ вкл.	Жилой сектор, быт.	
29	Шарлыкский РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр№2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Автомобиль ДРСУ при разгрузке порвал провода ВЛ-0,4кВ от опоры №17 до подставной опоры №36	гр не отключалась	29.05.2018	15ч56м	16ч55м	00ч59м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение, группу на ТП-49 вкл.	Жилой сектор, быт.	

30	Бугурусланский КЭС КТП-70 (ОКЭС)	гр.Советская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. В результате падения дерева на ВЛ-0,4кВ гр.Советская в пролете оп.7-8 обрыв проводов	АВ	30.05.2018	14ч35м	17ч05м	2ч30м	Восстановили ВЛ-0,4кВ, гр.0,4кВ вкл	Жилой сектор, быт.	
31	г.Оренбург ТП-2023 (ОГСК)	гр.Авиагородок к-2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. Обрыв ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.9-10 по адресу Авиагородок2 д.2, схлест проводов в пролёте по адресу Авиагородок2 д.11,	ПН целые	31.05.2018	11ч55м	13ч35м	01ч40м	Устранили повреждения, гр.0,4кВ вкл.	жилой сектор	
32	Бугурусланский КЭС ТП-140 (ОКЭС)	гр.ЖД №14 подъезд4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-140 до Ж/д №14 п.4	АВ	31.05.2018	14ч25м	15ч05м	0ч40м	вывели поврежденный КЛ, запитали через каб.перемычку с подъезда №6	ЖД №14 подъезд4	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Май 2018г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-211,216,142,167 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на опоре №68 (ВПО) слетел изолятор	МТЗ	01.05.2018	09ч27м	10ч23	00ч56м	ВПО откл. ЛР-42 ф. 3 включили ТП ОКЭС запитали	водозабор (резерв) жилой сектор, быт	
2	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемасло завод)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060, 3053, 3058 (2 СШ), 3059 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ От ТП-3058 в ст. ТП-3053 ф.24 на опоре №1 и повреждена КЛ-10 кВ от ЦРП НМЗ до ТП-3060 ф.24	ТО	02.05.2018	14ч50м	16ч34м	01ч44м	Запитали по ф.20 от ЦРП НМЗ	КНС, 3-ЦТП, почта, мегафон, жилой сектор, быт	Без "У" ТП-3053. Восстановили концеву разделку КЛ на оп.1 от ТП-3058 и вкл ТП-3053 в 20ч50м. КЛ-10кВ ф.24 от ЦРП НМЗ до ТП-3060 вкл на ХХ в 03ч18м
3	Перволюцкий РУЭС п/с Перволюцкая (ЦПО)	реклоузер №10 по ф.ПВ-10	ТП-45,46,11,15,13,14,68, 70, 71 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-15 поврежден разрядник по ф.В	Откл. реклоузер №10 от МТЗ	02.05.2018	19ч40м	19ч52м	0ч12м	откл РТП-15, вкл реклоузер №10	администрация, 2скважины, связь, участок РУЭСа, МЧС, полиция, жильё, быт	На ТП-15 срезали шлейфа на РВО, вкл ТП-15 в 20ч20м
4	Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемасло завод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП- 3058 (1 СШ), 3059 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-3058 ф.20 (ОКЭС)	ТО	04.05.2018	14ч40м	14ч55м	0ч15м	На ТП-3058 откл. ВН в ст. ТП-13, ЦРП НМЗ. На ТП-3058 вкл.СРВ	КНС (резерв),ЦТП(резерв), Дет./сад, жилой сектор, быт	ТП-13 вкл. 16ч14м 05.05.2018 КЛ восстановлена

5	Бугурусланский КЭС п/с."Александровка" (СЭС)	1-2 СШ 6кВ(СЭС)	ф.А-2,А-3,А-4,А-7(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-35кВ п/с."Бугуруслан-Тяговая"-п/с."Александровка"(СЭС)	СЭС причину отключения не сообщают.	04.05.2018	18ч40м	18ч45м	00ч05м	На п/с."Бугуруслан-Тяговая" повторно вкл. ВЛ 35кВ.	Тубдиспансер, 2 КНС(резерв) ледовый дворец (резерв), Д/сад,школа ,жилой сектор,быт,организации.	
6	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-42 (ОПО)	РП-48 2-3 СШ (ОПО) ТП-3030,3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	земля	05.05.2018	04ч18м	05ч16м	00ч58м	на РП-48 откл. ф. 48-8 (ОПО) вкл. СВ-10 кВ 1 и 2 СШ	ЦТП,ПНС, жилой сектор	
7	Орский КЭС РП-21 (ОрПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-422 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОрПО) от ТП-400 до ТП-422	МТЗ	07.05.2018	02ч46м	04ч15м	01ч29м	ОрПО откл. поврежденный участок, ф.6 вкл.	Жилой сектор, быт.	
8	Оренбург РП-19 (ОПО)	ф.19-0 (ОПО)	ТП-3033 2СШ, 3040 2СШ, 3011 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-826 (ОПО) повреждены опорные изоляторы	МТЗ	07.05.2018	11ч40м	13ч53м	2ч13м	ТП-3033 откл. ВН в ст. ТП-826. На ТП-3040 вкл. СРВ.	Школа (резерв) АЗС, пекарня, Жилой сектор, быт.	
9	Орский КЭС, Новоорский РУЭС ТП-134(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-134(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-134 РУ-10кВ попала кошка.	Сгорел ПК-10кВ фаза "А".	07.05.2018	20ч07м	20ч31м	00ч24м	На ТП-134 заменили сгоревший ПК,вкл.	Жилой сектор.	
10	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-12 (ОКЭС)	РП-68-2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП-68	земля	08.05.2018	18ч43м	18ч45м	00ч02м	отключили поврежденную КЛ РП-68 2СШ запитали по ф. 59-16	жилой сектор быт,	КЛ-10кВ ф.Ст-12 восстановили,включили и,на РП-68 собрали нормальную схему.

11	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СЭС)	ф.Фр-1(ОКЭС)	ТП-10,35,33,12,13,15,34,37,29,25,27,46,32,24(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП на опоре №83 ВЛ-10кВ слетело 5 штыревых изолятора. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	земля	09.05.2018	04ч33м	06ч19м	01ч46м	На опоре №83 устранили повреждение, ф. Фр-1 вкл.	Молокозавод, КНС, школа, детский сад №1, ретрослатор, инкубатор, жилой сектор.	
12	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СЭС)	ф. Св-11 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,6,8,11 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	при проведении праздничных мероприятий были запущены воздушные шары в близи ВЛ 10 кВ	МТО	09.05.2018	10ч55м	11ч11м	00ч16м	убрали воздушные шары с ВЛ, ф.Св-11 вкл.	жилой сектор быт,	
13	Бузулукский КЭС п/с 7А Микрорайон (Абонентская)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-266, 267, 268, 270, 271, 275, 252, 255,264, 263, 260, 261, 265, 401 (Абонентские) ТП-274, 272 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден ЛР-70 (абонентский)	МТЗ	10.05.2018	12ч40м	14ч20м	01ч40м	Откл. ЛР-70, ф.Дачи вкл.	Сады-огороды, пионер лагерь.	В 18ч23 м вкл. ТП-275
14	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-13 (ЦПО)	ТП-66 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО произвели осмотр, повреждений не обнаружено.	"Земля"	10.05.2018	14ч45м	16ч20м	01ч35м	ЦПО вкл. ф.13	Жилой сектор	
15	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.18, 11, 10, 14, РП-1 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. Повреждение яч. ф.18 на п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ТО	10.05.2018	21ч30м	21ч42м	00ч12м	На п/с Соль-Илецкая вкл СВ, ф.18 откл.	Больница (резерв), тюрьма (резерв), скважины (есть резерв), жилой сектор	
16	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС)	ТП-41,20,34,22,110,7,82,95, 23,11,71,113,79,74,19,78, 137, 118,21,26,27,1009,28,139,47, 58,73,102 1СШ,39,42,57,56, 55 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	8 Повреждение КЛ	Гроза, дождь. Предварительно поврежден КЛ-10кВ от п/с Соль-Илецкая до оп.1 (ОКЭС)	ТО	10.05.2018	21ч30м	23ч45м	02ч15м	Запитали по ф.1-3 от РП-1 через ТП-102 15хТП	8 скважин (есть резерв), очистные сооружения (ввод №1), жилой сектор	В 08ч40м ф.18 вкл. по н.с.

17	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ЦПО)	ТП-31 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза. На ТП-31 поврежден РВО по ф.С	На п/с фидер не откл, на ТП- 31 сгорели 3хПК-15А.	10.05.2018, 11.05.2018	23ч40м	00ч50м	1ч30м	На ТП-31 срезали шлейфа РВО, заменяли ПК, вкл ТП-31	Межрайгаз, жильё	
18	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ЦПО)	ТП-3179 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-3179 залило оборудование 10кВ	На п/с фидер не откл, на ТП- 3179 сгорели 2хПК-20А.	11.05.2018	02ч40м	05ч30м	02ч50м	Прозвонили ТМ, заменяли ПК, вкл ТП-3179	жилой сектор	
19	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.10 (ЦПО)	ТП-134, 140, 130, 129, 133, 131, 121, 115, 120, 105 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Для отыскания "Земли" на п/с Соли Илецкая 1 СШ, ЦПО без предупреждения откл. ф.10	"Земля"	11.05.2018	13ч24м	13ч49м	00ч25м	Персонал ЦПО повторно вкл.	РосТелеком(рез ерв), НС (сезонные), АЗС.	
20	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-10 (ЦПО)	ТП-2 ж/д (РУ-0,4 кв ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При производстве переключений персоналом ЦПО, откл. ф.10	МТЗ	11.05.2018	18ч38м	19ч03м	00ч25м	Персонал ЦПО повторно вкл.	Жилой сектор, училище.	
21	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.10 (ЦПО)	ТП-134, 140, 130, 129, 133, 131, 121, 115, 120, 105 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	земля	11.05.2018	19ч48м	20ч10м	00ч22м	ТП-ОКЭС запитали с РП-2 ф. 2-3	РосТелеком (резерв), НС (сезонные), АЗС.	
22	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	1 и 2 СШ (ЗПО)	ф. 2,5,7,1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключалась ВЛ-110 кВ Бузулук- Сорочинск 1 и 2 цепь	ЗПО причину отключения не сообщают.	12.05.2018	05ч18м	05ч25м	00ч07м	повторно включили	водозабор, казначейство, АТС, ЦРБ, жилой сектор	

23	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Самарская (ЗПО)	1 и 2 СШ (ЗПО)	ф. 3,6,12,(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключалась ВЛ-110 кВ Бузулук-Сорочинск 1 и 2 цепь	ЗПО причину отключения не сообщают.	12.05.2018	05ч18м	05ч25м	00ч07м	повторно включили	водозабор, казначейство, АТС, ЦРБ, жилой сектор	
24	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 10 кВ (ОПО) от п/с Степановская до опоры №1	Т.О.	12.05.2018	20ч01м	20ч49м	00ч48м	абонентов запитали по ф. С-8	жилой сектор	05ч00м КЛ восстановили включили
25	г.Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП-3225 1-СШ 10кВ,3105(ОКЭС). ТП-1582,1755,1756,1798(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО"Оренбург спецстрой" при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-79 до ТП-3225	Т.О.	13.05.2018	11ч19м	11ч48м	00ч29м	На ТП-3225 откл. ВН в ст. РП-79 ф.79-13,вкл. СВН-10кВ.	НС,АГЭС,строительная база Союз Чернобыль,база Качкарка,уличное освещение.	
26	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5	ТП-3069, 3109, 3225, 3105 (ОКЭС) ТП-1703(1 СШ), 1890(1 СШ), 1899(1 СШ), 1896, 1893, 1794, 1753, 1437, 1754, 1515, 1756, 1755, 1798, 1582 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от Р-5 до РТП-1794	Т.О.	13.05.2017	17ч02м	17ч55м	00ч53м	На ВЛ-10 кВ ф.59-5 откл. Р-8, ф.59-5 вкл.	НС, АГЭС, строительная база Союз Чернобыль, база Качкарка, уличное освещение, ресторан, АЗС, жилой сектор, быт.	откл. поврежденную КЛ ф.59-5 вкл. полностью в 19ч40м. 14.05.2018 в 00ч16м устранили повреждение вкл. ТП-1794.
27	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (Спецэнергоаудит)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП-343 1-СШ,278,324 2 СШ,325 2-СШ,483,443 2-СШ,328,89,91,373 1-СШ,316,РП-14 2-СШ,88 2-СШ,449,342,322,344,499 2-СШ(ОКЭС), ТП-209,394,125,221,409, РП-19(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил.	М.Т.О.	13.05.2018	16ч50м	17ч25м	00ч35м	Повторно включили	Больница НГДУ(резерв), ледовый дворец (Резерв), пож. Часть (резерв), жилой сектор, быт, пром зона.	
28	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-1 (ОКЭС)	ТП-117, 139, 173, 105, 146, 186, 213, 217, 120, 145 (2 СШ) (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Авто. совершил столкновение с опорой №5 на ВЛ-10 кВ (опора не повреждена), слетел изолятор фазы "С".	Земля	13.05.2018	19ч22м	19ч54м	00ч32м	устранили повреждение, ф.Л-1 вкл.	Н.С., Котельная, жилой сектор, быт.	ф.Л-1 отключали для устранения повреждения.

29	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-5 (ОКЭС)	ТП-10, 96, 3, 50, 10 А, 143, 117 (ОКЭС) ТП-9А, 9, 10, 24 (Абонентские,	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (абонентская) от ТП-9А выход на опору	МТЗ	13.05.2018 14.05.2018	23ч48м	00ч45м	01ч03м	откл поврежденный участок, ф.1-5 вкл.	Больница (сработал АВР), тюрьма (есть резерв), Н.С., жилой сектор, быт.	
30	Медногорский РУЭС п/с Медногорская Городская (ВПО)	ф.23 (ОКЭС)	ТП-231,232,233,234 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-231 до ТП-233	МТЗ	14.05.2018	00ч42м	02ч52м	01ч10м	откл поврежденный участок, ф.23 вкл.	Жилой сектор, быт.	Восстановили КЛ и ф.23 вкл. по н.с. в 19ч20м.
31	Соль-Илецкий РУЭС РП-1	ф.1-11 (ОКЭС)	ТП-10А,100, 101, 99, 33, 14, 79, 17, 37 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве переключения обслуживающим персоналом тюрьмы, на ТП-9А вкл. ф.11 на поврежденную КЛ-10кВ.	Т.О.	14.05.2018	1ч01м	1ч04м	00ч03м	повторно включили	Больница (сработал АВР), тюрьма (есть резерв), Н.С., жилой сектор, быт.	
32	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (Спецэнергоаудит)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП-343 1-СШ,278,325 2-СШ,483,443 2-СШ,328,89,91,373 1-СШ,316,РП-14 2-СШ,88 2-СШ,449,342, 321 1 СШ, 344, 499 2-СШ,324 2СШ(ОКЭС), ТП-209, 394, 125, 221, 409 РП-19(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от РТП до ТП-409 (ООО Ветеран)	М.Т.О.	14.05.2018	20ч33м	21ч27м	00ч54м	откл. РТП-409, ф.Город-7 вкл.	Больница НГДУ(резерв), ледовый дворец (Резерв), пож. Часть (резерв), жилой сектор, быт, пром зона.	
33	Кувандыкский РУЭС РТП-1-Главная (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725,726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в яч. ф.6 РПТ-1 (РЖД)	МТЗ	15.05.2018	10ч20м	11ч25м	01ч05м	Запитали ВЛ через фидер с п/с Дубиновка	частный сектор	17.05.2018 16ч38м (РЖД) устранили повреждение запитали по нормальной схеме
34	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Кирпичный (ОКЭС)	ТП-484,40,287,155,55 (ОКЭС) ТП-156,151,161,468, 225, 224,429,228,154,497, 277 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сторону абонентской отпайки ВЛ от ЛР-52	МТЗ	15.05.2018	14ч55м	15ч28м	0ч33м	Откл ЛР-52, вкл ф.Кирпичный	тубдиспансер, жилой сектор, пром.зона	Без "У" ТП-156, 151,161,468,225 - пром.зона (абонентские), в 16ч41м на ВЛ вкл. ЛР-52 запитали ТП-156,151,161,468,225.

35	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-12 (ОКЭС)	РП-68-2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП-68	МТЗ	15.05.2018	15ч55м	16ч45м	00ч50м	отключили поврежденную КЛ, РП-68 2СШ запитали по ф. 59-16	жилой сектор быт.	
36	г. Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3111,3137,3132,3133,3201,3202,3203,3204,3134,3135 (ОКЭС), ТП-1944,1799,1792,1751 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (абонентская) от РТП-1799 до ТП-1799	Т.О.	15.05.2018	16ч27м	17ч40м	01ч13м	отключили Р-72-18-5, ф. 72-18 вкл.	жилой сектор быт, СНТ.	Без "U" ТП-1944,1799 (абонентские), в 20ч55м ТП-1944,1799 включили.
37	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-201,202,203,204,205,206,207,209,210 (ОКЭС) ТП-208,211,212,213,707 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер, дождь	МТЗ	17.05.2018	14ч28м	15ч17м	00ч49м	осмотрели ВЛ-6 кВ повреждений нет ф.2 повторно включили	жилой сектор	
38	Бузулукский КЭС РП-18 (ОКЭС)	ф. Межрайгаз (ОКЭС)	ТП-413,384,358,297,138,320,143 1СШ (ОКЭС) ТП-439,158,193,469,405,215,244,388,403,513,158,436 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	сильный ветер, дождь	МТЗ	17.05.2018	14ч50м	14ч56м	00ч06м	повторно включили	жилой сектор, промзона	17.05.18 в 16ч38 м осмотрели ВЛ повреждений нет
39	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-69 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Дождь. На ТП-69 поврежден опорный изолятор ПК и ПК-15А по фазе С	ф.6 не откл.	17.05.2018	19ч20м	20ч10м	0ч50м	заменяли изолятор, ПК, вкл ТП-69	жилой сектор	
40	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.3	ТП-79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-79 сгорел ПК-15 А фазы "С", осмотр. Эл. Оборудования причины откл. не выявил.	ф.3 не откл.	18.05.2018	11ч53м	12ч22м	00ч29м	Заменяли ПК, вкл ТП-79	Жилой сектор	

41	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф. Водовод-1 (ОКЭС)	ТП-100 (1 СШ), 190(1 СШ), 365, 409, 98, 294, 364, РП-21(1СШ), РП-16(1СШ) ОКЭС; РП-15 (Водоканал)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. Оборудования повреждений не выявил.	МТЗ	18.05.2018	17ч21м	17ч24	00ч03м	повторно включили	Насосные станции	
42	г.Оренбург п/с 9 Января (ГазпромЭнерго)	ф.Ян-7 (ГазпромЭнерго)	ТП-3126 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Предварительно повреждение КЛ-10кВ (ГазпромЭнерго) с п/с 9 января до оп.№1	не сообщают	18.05.2018	18ч30м	19ч35м	01ч05м	запитали по ф.Ян 2	Жилой сектор	
43	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-8, 15,13 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Земля	18.05.2018	19ч17м	21ч11м	01ч54м	повторно включили	Жилой сектор, быт.	
44	Абдулинский КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-25 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза. На ТП-25 поврежден ОПН по ф.С	Земля. На п/с фидер не откл	18.05.2018	21ч05м	21ч20м	00ч15м	срезали ОПН, вкл ТП-25	Жилой сектор	
45	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-36,35,37,38,41,42,40,39,44,45,47,48,23,49,51,53,52,54,56,58,60,62,75,82,64,58,70,50,57,71,69,73,80,74 (ОКЭС) ТП-72 (Абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза	АПВ успешное	18.05.2018	23ч33м	___	00ч00м	АПВ успешное	Пром. Зона, жилой сектор, быт.	
46	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	78,66,10,44,49,35,9,33,43,8,40,41,47,62,25,24,45,48,26,27,79,23,7,6,19,164,5,30,216,59, 18,217,56,147 (ОКЭС) ТП-167,158,179,203,60,54,194,170,180,174,159,32,68,55,163,20,75,140,67	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр. эл. Оборудования причины отключения не выявил.	АПВ успешное	19.05.2018	07ч48м	___	00ч00м	АПВ успешное	2-поликлиники, 2-котельные, скважина, водозабор (резерв), жилой сектор, быт.	
47	Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-3 (ОПО)	ТП-3048(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО осмотрели ВКЛ-бкв ф.82-3, повреждений не обнаружено.	МТЗ.	19.05.2018	16ч35м	17ч24м	00ч49м	Повторно включили.	Жилой сектор, быт.	

48	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701, 702, 703, 704 (ОКЭС) ТП- 705,706,707 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На территории пилорамы пожар (ТП- 706)	ф.7 не отключался	19.05.2018	17ч55м	18ч11м	00ч16м	отключили шлейфа в сторону ТП-706, ф.7 вкл.	Национальный парк, водозабор (резерв), пилорама, жилой сектор, быт	
49	г.Оренбург п/с 9 Января (ГазпромЭнерго)	ф.Ян-7 (ГазпромЭнерго)	ТП-3126 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	не сообщают	19.05.2018	22ч18м	22ч56м	00ч38м	запитали по ф. Ян- 2	жилой сектор	
50	Саракташский РУЭС п/с"Саракташская"(ЦПО)	ПУС-№1 по ф.14(ОКЭС)	ТП-219А,232,237,290 1- СШ,279,201,281,215,242, 218,246,311,233,224,283, 293,292,244,204,247,228, 227,275,266,256(ОКЭС). ТП- 230,252(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-252 РУ-10кВ повреждён опорный изолятор.	Земля.На п/с."Саракташс кая" ф,14 не отключался.	20.05.2018	11ч00м	11ч10м	00ч10м	На ВЛ-10кВ откл. отпайку в ст. ТП- 252, ПУС-№1 вкл.	Жилой сектор,быт,СОТ(дачи).	
51	г. Оренбург п/с Россия (ЦПО)	ф. Р-16 (ОПО)	РП-39 1 СШ (ОПО) ТП-3108, 3098 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КВЛ (ОПО) от п/с Россия до РП-39	земля	21.05.2018	01ч04м	02ч30м	01ч26м	на РП-39 вкл. СВ- 10 кВ	ростелеком, жилой сектор	
52	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-8 (ОКЭС)	ТП- 3161,3162,3163,3164,316 5, 3168, 3169,3166 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	бригада ОГУ будут производить осмотр	МТЗ	21.05.2018	06ч52м	06ч52м	00ч00м	АПВ успешное	жилой сектор	
53	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	ф. 17 (ОКЭС)	ТП- 229,152,190,165,171,137, 86,186,169,176,156,157,1 75,131,158,69,70,38 (ОКЭС) ТП-210,267 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	24.05.2018	08ч30м	09ч20м	00ч50м	повторно включили	школа, д/сад, вышка МТС, жилой сектор,быт	
54	г. Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф. Шв-27 (ОКЭС)	ТП-3205 2СШ,3206 2СШ, 3207 2СШ,3208 2СШ,3209 2СШ,3210 2СШ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	на территории стройки производились земляные работы повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3206 до ТП 3097	земля	24.05.2018	10ч35м	10ч45м	00ч10м	На ТП-3209 отключили ВН в сторону ТП-3210 ф. включили	жилой сектор	11ч13м отключили поврежденную КЛ, ф. Шв-27 полностью включили

55	г. Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1 (ОПО)	ТП-3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден КЛ-10кВ (ОПО) от РП-52 до ТП-696 ф.52-1	земля	25.05.2018	21ч35м	22ч05м	00ч30м	вывели поврежден.КЛ, на ТП-696 вкл СРВ	МКД пр.Победы 178/1	
56	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 712	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6 кВ ф.6 в пролете опор №153-154 упала ветка. Ветер.	МТЗ	26.05.2018	07ч08м	09ч11м	02ч03м	устранили повреждение, ф.6 вкл.	Элеватор, Н.С., школа, жилой сектор, быт.	
57	Перволюцкий РУЭС п/с Сельская (ЦПО)	ф.Се-8 (ОПО)	ТП-3095, 3150, 3151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ ф.8 откл. реклоузер (ОПО). Ветер.	ОПО не сообщают	26.05.2018	09ч50м	10ч45м	00ч55м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
58	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2 СШ 10 кВ (ЦПО)	РП-72 (2 СШ 10 кВ), ТП-3079,3136 (ОКЭС) РП-71 (2 СШ 10 кВ) (ЦПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за откл. ф.П-9 на п/с Пугачевская откл. 2 СШ-10 кВ	ЦПО не сообщают	26.05.2018	12ч26м	12ч33м	00ч07м	ЦПО повторно вкл.	КНС (резерв), жилой сектор, быт.	
59	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (Спецэнергоаудит)	ф.Город-7(ОКЭС)	ТП-343 1-СШ,278,324 2 СШ,325 2-СШ,483,443 2-СШ,328,89,91,373 1-СШ,316,РП-14 2-СШ,88 2-СШ,449,342,322,344,499 2-СШ(ОКЭС), ТП-209,394,125,221,409, РП-19(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ сторонней организацией (ЗАО"ВБК"), была повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от РП-14 до ТП-499	МТО	26.05.2018	15ч15м	15ч41м	00ч26м	откл. поврежденную КЛ, ф.Город-7 вкл.	Больница НГДУ(резерв), ледовый дворец (Резерв), пож. Часть (резерв), жилой сектор, быт, пром зона.	
60	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.4 (ОПО)	ТП-3108, 3098 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО о причине откл. не сообщают. Ветер	ОПО не сообщают	26.05.2018	12ч44м	15ч09м	02ч25м	ОПО осмотрели эл. Оборудование, повторно вкл.	КНС, жилой сектор, быт.	Произвели осмотр ТП-3108, 3098 повреждений не обнаружено. ТП-3098 (1 СШ) запитали по ф.39-8 в 14ч17м
61	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-276(1СШ),211,479,292 (1 СШ), 226, 222,459,128, 374,438,496,355,434,380, 127, 426,192,335,420,423,458, 363,347,338,221,214,239 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отпайке (абонентской) в сторону ТП-276 ветки деревьев касаются ВЛ	ЗПО не сообщают.	26.05.2018	15ч42м	15ч44м	00ч02м	Повторно вкл.	Пром. Зона.	

62	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.4 (ОПО)	ТП-3108 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО о причине откл. не сообщают. Ветер	ОПО не сообщают	26.05.2018	16ч13м	17ч11м	00ч58м	Повторно вкл	Жилой сектор	
63	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8,31,53,36,38,6,9,4,3,56,4 2,63,64,1,67,54	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер	АПВ успешное	26.05.2018	10ч15м	—	00ч00м	АПВ успешное	2-котельные, больница(есть резерв), школа	Произвели осмотр эл. оборудования повреждений не обнаружено.
64	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8,31,53,36,38,6,9,4,3,56,4 2,63,64,1,67,54	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер	АПВ успешное	26.05.2018	12ч10м	—	00ч00м	АПВ успешное	2-котельные, больница(есть резерв), школа	
65	Илекский РУЭС ТП-1(ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	—	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер	ПК-15А фазы "С"	26.05.2018	13ч15м	13ч56м	00ч41м	Заменяли ПК, вкл. ТП-1	Жилой сектор.	
66	Бузулукский КЭС п/с 7А Микрорайон (Абонентская)	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-272,274 (ОКЭС) ТП-266,267,270,271,275,268, 255,260,261,500,264,263, 265,252 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Производится осмотр эл. Оборудования	МТЗ	26.05.2018	17ч58м	18ч21м	00ч23м	Повторно вкл.	2- Пионер. Лагеря, сады огороды.	Произвели осмотр эл. оборудования повреждений не обнаружено.
67	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранит (ВПО)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-257, 117, 119, 118 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Производится осмотр эл. Оборудования	МТЗ	26.05.2018	19ч30м	21ч16м	1ч46м	повторно вкл	водозабор (есть резерв) жилой сектор, быт	Произвели осмотр эл. оборудования повреждений не обнаружено.
68	Орский КЭС РП-12 (ОргЭС)	ф.1 (ОргЭС)	ТП-155,197,203(ОКЭС), ТП-1156,1198 (абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ(ОргЭС).	МТЗ	28.05.2018	11ч10м	12ч55м	01ч45м	ОргЭС устранили повреждение на ВЛ-10кВ, ф.1 на РП-12 вкл.	Школа,детсад, стрельбище, жилой сектор,быт.	
69	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-1674,1701,1681,1676, 1619,1700,1647,1702, 206(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели, повреждений не обнаружено. Ветер.	Аварийное отключение.	28.05.2018	12ч53м	14ч18м	1ч25м	Осмотрели, повт.вкл.	Жилой сектор,НС-есть резерв,котельная-есть резерв.	

70	Орский КЭС, Адамовский РУЭС РП-Элеватор (абонентская)	ф.3Ш (абонентский)	ТП-212 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (абонентская) упало дерево.	не сообщают	28.05.2018	13ч55м	20ч00м	06ч05м	убрали дерево, ВЛ восстановили, включили	Школа, жилой сектор, быт.	
71	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская" (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-211, 216, 167, 142, 188, 206, 212, 218 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели, повреждений не обнаружено. Ветер.	МТЗ	28.05.2018	14ч45м	14ч57м	0ч12м	Осмотрели, повт.вкл.	Жилой сектор	
72	Орский КЭС РП-12 (ОргЭС)	ф.1 (ОргЭС)	ТП-155, 197, 203 (ОКЭС). ТП-1156, 1198 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотрели, повреждений не обнаружено. Ветер.	МТЗ	28.05.2018	14ч55м	15ч40м	00ч45м	Осмотрели, повт.вкл.	Школа, детсад, стрельбище, жилой сектор, быт.	
73	г. Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслазавод)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060, 3053, 3058 (2 СШ), 3059 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) ф. 24 от ЦРП НМЗ до ТП-3060	ТО	28.05.2018	15ч25м	17ч31м	2ч6м	Запитали по ф.20 от ЦРП НМЗ	КНС, 3-ЦТП, почта, мегафон, жилой сектор, быт	
74	г. Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслазавод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 (1 СШ), 3059 (2 СШ) (ОКЭС) ТП-13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение на КВЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-3058 в сторону ТП-3053, производится осмотр	ТО	28.05.2018	16ч36м	17ч16м	0ч40м	отключили поврежденный уч-к, повторно включили.	КНС (резерв), ЦТП (резерв), Дет./сад, жилой сектор, быт	19ч42м вкл. ТП-3053 29.05.2018 в 22ч00м КЛ восстановили и вкл. по н.с.
75	Беляевский РУЭС п/с Беляевская (ЦПО)	1 СШ (ЦПО)	ф. 1, 2, 3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	не сообщают	28.05.2018	19ч00м	19ч25м	00ч25м	повторно вкл. 1 СШ	больница (резерв) школа жилой сектор быт	
76	Бузулукский КЭС п/с "Речная" (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС) не отключался.	ТП-292, 211, 479, 226, 470, 222, 459, 438, 434, 496, 355, 360, 127, 426, 192, 335, 420, 423, 458, 363, 338, 347, 221, 214, 229 (абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-6кВ (ОКЭС), на ЛР№36 отгорел шлейф.	ф. АБЗ не отключался	29.05.2018	13ч42м	15ч07м	01ч25м	На ЛР№36 устранили повреждение, ф.АБЗ вкл.	Промзона.	

77	Бузулукский КЭС п/с."Бузулукская"(МЭС)	ф.Красный флаг-2(ОКЭС)	ТП-87, 185, 310, 311, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 373 (ОКЭС) ТП-412 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кв (ОКЭС) от ТП-326 до ТП-327	МТЗ	29.05.2018	18ч05м	20ч15м	02ч10м	откл. поврежденную КЛ, ф.Красный флаг-2 вкл.	Ледовый дворец-есть резерв,медсанчасть НГДУ-есть резерв,школа,жилой сектор,быт.	
78	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-10 (СПО)	КТП-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	АПВ успешное	30.05.2018	12ч26м	12ч26м	00ч00м	АПВ успешное	быт	
79	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-10 (СПО)	КТП-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	ТО	30.05.2018	12ч46м	14ч39м	01ч53м	устранили повреждение, вкл ф.Св-10	быт	
80	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.Бактак (РЖД)	ТП-8,15,73, 52,13 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД о причине откл. не сообщают	РЖД не сообщают	30.05.2018	16ч00м	19ч35м	03ч35м	РЖД вкл.	дет/сад, АЗС, жилой сектор	Осмотрели ТП ОКЭС повреждений не выявили
81	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,8,9,31,36,38, 40,41,42,47,52,53,54,56, 63,64,65(ОКЭС) ТП-4,5,6(Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования повреждений не выявил. Дождь.	Земля	30.05.2018	21ч56м	22ч23м	00ч27м	повторно вкл.	Больница (резерв), школа, жилой сектор, быт.	
82	Сакмарский РУЭС ТП-411 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-411 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПК фазы "С". Ветер.	ПК фазы "С"	31.05.2018	02ч15м	02ч40м	00ч25м	Заменяли ПК, вкл. ТП-411	Школа, банк, кондитерский цех, жилой сектор, быт.	
83	Орский КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-232, 304,229 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ в ст. абонентской ТП-244	На ТП-376 откл МВ в ст п/с Заводской ф.47 от МТЗ	31.05.2018	17ч20м	18ч10м	0ч50м	откл отпайку в ст ТП-244, вкл МВ	СНТ	
84	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-1,2,3,8,9,31,36,38, 40,41,42,47,52,53,54,56, 63,64,65(ОКЭС) ТП-4,5,6(Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за неисправности на КРУН СВ №41(СПО),на п/с."Фрунзе" отключали ф.Фр-2.	Ф.Фр-2 на п/с."Фрунзе" не отключался.	31.05.2018	21ч02м	21ч06м	00ч04м	СПО откл. повреждённый КРУН СВ№41,ф.Фр-2 вкл.	Больница (резерв), школа, жилой сектор, быт.	

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина