

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2018 г.  
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ в.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (шифр, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медногорский РУЭС ТП-13а/2(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В 3-х квартирном ж/д произошел взрыв газа. Откл. гр. по запросу пожарных	Группа на ТП не отключалась	03.09.2018	07:45м	08:05м	00ч13м	В ВРУ откл. квартиру, вкл. гр. 3	Быт	
2	Бузулукский КЭС ТП-84(ОКЭС)	гр. Чапаева 40 п.8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в 5-эт.ж/д.Откл. гр. по запросу пожарных	Группа на ТП не отключалась	04.09.2018	06:16м	06:40м	00ч24м	В ВРУ откл. квартиру, вкл. гр. Чапаева 40	Быт	
3	Орский КЭС ТП-268(ОргЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ гр. Уличное освещение по адресу ул. Машиностроителей 16 упало дерево и сломало ж/б опору и при падение, опора повредила бампер легкового автомобиля.	Группа на ТП не отключалась	10.09.2018	18:45м	18:50м	00ч00м	Будут производить замену опоры.	уличное освещение.	11.09.18 в 15:30м заменили опоры, вкл.
4	Медногорский РУЭС ТП-234(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-234 до ВРУ многоквартирного ж/д(ОКЭС). Нет 1-й фазы	Группа на ТП не отключалась	12.09.2018	11:42м	11:35м	00ч15м	В ВРУ ж/д сделали одноименную фазу.	Многоквартирный ж/д	Будут восстанавливать КЛ.
5	Саракташский РУЭС ТП-204(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-204 гр.№1 сгорел ПН-250А фазы "А".	Сгорел ПН-250А фазы "А".	12.09.2018	21:43м	22:15м	00ч40м	Произвели осмотр, заменили сгоревший ПН, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
6	г.Оренбург ТП-3169 (ОКЭС)	гр. Тополиная (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора 0,4 кВ (ОКЭС)	Группа на ТП не отключалась	13.09.2018	12:43м	12:43м	00ч00м	требуется замена опоры	жилой сектор , быт	
7	Бузулукский КЭС ТП-63(ОКЭС)	гр. Гая(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д. Откл. гр. по запросу пожарных	Группа на ТП не отключалась	15.09.2018	06:15м	06:30м	00ч15м	Окинули ввод, вкл. гр. Гая	Быт	
8	г.Оренбург ТП-3154 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул. Терешковой 45	РУ-0,4 кВ не откл.	16.09.2018	08:01м	08:56м	00ч55м	окинули ввод, ТП 3154 вкл. РУ-0,4 кВ	Жилой сектор.	
9	г.Оренбург ТП 154 (ОГЭС)	гр. Стройка (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация, при производстве земляных работ, повредила КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-154 до ВРУ стройки	Группа на ТП не отключалась	16.09.2018, 17.09.2018	14:42м	16:00м	25ч39м	восстановили КЛ, вкл	Стройка	
10	Орский КЭС ТП-1063 (ОКЭС)	гр. Уличного освещения (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	Повреждена ж/б опора №35 (ОКЭС) ВЛИ-0,4кВ уличного освещения	АВ не откл.	18.09.2018	15:10м	17:35м	02ч25м	заменяли опоры, вкл гр. Ул.освещения	уличное освещение.	
11	Шарлыкский РУЭС ТП-15(ОКЭС)	гр. 2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-100А отходящей гр.	АВ-100А	19.09.2018	07:41м	10:05м	02ч48м	Заменили АВ, вкл.	Жилой сектор	
12	Октябрьский РУЭС ТП-17 (ОКЭС)	гр.№6 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ гр.№6 в пролете опор №13-№14 упало дерево. Дождь, ветер.	ПН-250 А	19.09.2018	20:18м	21:18м	01ч00м	Устранили повреждение, гр. №6 вкл.	Жилой сектор, быт.	
13	Шарлыкский РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил. Нагрузка 70-45-25А	ПН-100А по ф.А	20.09.2018	22:43м	23:15м	0ч45м	заменяли ПН, вкл гр.1	4 двухэтажных ж/д	
14	Новосергиевский РУЭС ТП-306 (ОКЭС)	гр-2,3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП сбита опора 0,4 кВ (ОКЭС)	гр. Не откл	21.09.2018	16:45м	18:45м	01ч55м	заменяли опоры гр. Включили	агропромэнерго , ООО Ацент, жилой сектор	
15	Саракташский РУЭС ТП-203(ОКЭС)	гр. 6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-203 РУ-0,4кВ гр. 6 сгорела губка на рубильнике отходящей гр.	Защита не срабатывала	23.09.2018	19:00м	19:45м	00ч50м	Заменили губку на рубильнике, вкл.	Жилой сектор	
16	Бузулукский КЭС ТП-257(ОКЭС)	гр. Октябрьская(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждены 2 ж/б пристки опоры №3 и укос. Деревянная опора целая	Защита не срабатывала	23.09.2018	22:43м	22:43м	00ч00м	Оформили ДТП	Жилой сектор	24.09.2018 в 17:00м устранили повреждение

17	Оренбург ТП-487(ОПО)	гр. Туркестанская 1-2 подъезд(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядная организация ОКЭС повредили 2 КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-487 до ВРУ ж\д	Сгорели 3 ПН	27.09.2018	10*41м	14*42м	04*01м	Восстановили 2 КЛ-0,4кВ, вкл.	1 и 2 подъезд ж\д Туркестанская 45	
18	Оренбург ТП-3202(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3202 на вводном рубильнике сгорел ПН-400А и губка	Сгорел ПН-400А	27.09.2018	17*35м	18*45м	01*10м	Заменяли губку, заменили ПН, вкл.	Жилой сектор	
19	Сорочинские КЭС ТП-95 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В ТП-95 на вводном рубильнике выгорел подвижный контакт фазы "С"	Защита не сработала	27.09.2018	20*38м	22*00м	01*22м	Заменяли вводной рубильник 400А, РУ-0,4 вкл	Жилой сектор	Нагрузка: А-194А, В-196-А, С-184 А
20	Оренбург ТП-441(ОПО)	гр. Театральная 1(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	При производстве работ на фасаде дома Театральная 1 повредили К.К. и КЛ ввод №2 с ТП-441(ОКЭС)	Сгорел ПН-400А	28.09.2018	15*00м	16*00м	01*00м	Восстановили К.К. и КЛ, заменили ПН, вкл.	ж\д Театральная 1	
21	Бугурусланский КЭС ТП-194(ОКЭС)	гр. Степана Разина верх(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	На вводе в ж\д КЗ. Голый провод.	АВ-160А	28.09.2018	18*00м	18*57м	00*57м	Устранили повреждение, гр. вкл.	Жилой сектор	
22	г. Оренбург ТП-2023 (ОГСК)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	склест проводов опора №1 (ОКЭС)	ПН -250А	30.09.2018	11*29м	12*40м	01*11м	устранили склест заменили ПН гр. Вкл.	жилой сектор	

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Сентябрь 2018г. название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС**

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП-1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1613,1615(ОКЭС). ТП-1616(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-10кВ опора №1 повреждена концевая мачтовая заделка КЛ-10кВ(ОКЭС).	МТЗ, АПВ не успешное.	01.09.2018	18ч00м	18ч50м	00ч50м	На ВЛ-10кВ ф.16 откл. ЛР №16-6, ф.16 запитали по ф.3 п/с."Новосергиевская".	Скорая помощь,школа, МЧС,МФЦ,вневедомственная охрана,магазины,жилой сектор.	20ч10м на опоре №1 отключили поврежденную КЛ-1, подключили резервную КЛ-2
2	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. ЭЧ-7 (РЖД)	ТП-107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	дождь, произошло возгорание опоры (РЖД)	Т.О.	02.09.2018	06ч00м	12ч55м	06ч55м	РЖД устранили повреждение, ф.ЭЧ-7 вкл.	жилой сектор	
3	Абдулинский КЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф. ЭЧ-7 (РЖД)	ТП-108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.ЭЧ-7(РЖД) опора №1 на РЛНД отгорел шлейф фазы "В".	ф. ЭЧ-7 (РЖД) не отключался	02.09.2018	15ч00м	17ч47м	02ч47м	РЖД устранили повреждение, ф.ЭЧ-7 вкл.	жилой сектор	
4	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(МЭС).	ф.6(ОКЭС)	ТП-47(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ТП-47 на ТМ-250кВа отгорела нулевая шина и нулевая шпилька.	ф.6 не отключался, ПК на ТП-47 не сгорали.	02.09.2018	16ч30м	20ч05м	3ч35м	Заменяли ТМ-250кВа, вкл ТП-47	Котельная,2-магазина,пекарня,жилой сектор.	

5	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3175, 3174, 3176, 3173, 3172, 3171, 3170, 3167, 3166 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Дождь. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.С-7 опора №73 поврежден подвесной изолятор.	"земля" на фазе "С".	02.09.2018	19ч10м	19ч28м	0ч18м	На ТП-3176 откл. ВН в ст. п/с."Степановская" ф.С-7,ф.С-7 до ТП-3176 запитали по ф.С-8.	НС (ввод №2), жилой сектор	Без напряжения 2хТП-3175, 3174 (ОКЭС). На ВЛ-10кВ ф.С-7 оп.92а срезали шлейфа, запитали по ф.С-8 через ТП-3176 в 23ч00м
6	Орский КЭС п\с Левобережная(ВПО)	ф.6(ОргЭС)	ТП(ОКЭС): 206,207,208	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ на участке ОргЭС	МТЗ	03.09.2018	16ч15м	21ч38м	5ч23м	Запитали по Ф.7 через ЛР-70-ор	котельная (резерв), насосная (резерв), гаражи	ф.6 вкл. по н.с. 05.09.2018 в 17ч30м
7	Соль Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-214 повредился РВО фазы "С"	На РП-1 ф.1-7 не откл.	06.09.2018	08ч00м	08ч20м	00ч20м	Демонтировали РВО, ТП-214 вкл.	Жилой сектор.	
8	Бузулукский КЭС п/с 7А мкр-он (ЗПО)	ф.Парк (ОКЭС)	ТП-488,60, 283, 476, 4, 477,476 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-4 до ТП-76	ТО	07.09.2018	14ч58м	15ч18м	0ч20м	вывели поврежденный КЛ, вкл ф.Парк	Больница (резерв), котельная (резерв), Торг.центр (резерв), жилой сектор	В 19ч58м КЛ восстановили.
9	г.Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-4 (ОПО)	ТП-3032 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	08.09.2018	17ч36м	18ч40м	01ч04м	запитали через ТП-279 по ф.Кр-23	лицей №1 (резерв), жилой сектор	
10	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-2(ОКЭС)	ТП-448,328(ОПО). ТП-1030,1630,1404,1442, 1702,1663,1005,1295(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-328 до ТП-1663.	ТО	09.09.2018	09ч23м	09ч51м	00ч28м	ОПО откл. повр. участок, ф.59-2 на РП-59 по ТУ вкл.	Организации.	
11	Бугурусланский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Ю-4(ОКЭС)	ТП-44,130,160,103,148,7 3 1-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП-77,183(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ 6кВ(ОКЭС) от опоры №4 до ТП-103.	МТЗ	09.09.2018	13ч45м	14ч25м	00ч40м	На ВЛ-6кВ откл. РЛНД Ю4-РЗ отпайка в ст. ТП-160,103. ф.Ю-4 на РП-1 вкл.	Больница-АВР,дк "Радуга",школа, котельная №19-резерв,модульная котельная,гаражный кооператив,жилой сектор,быт.	Без напряжения ТП-103,160(жилой сектор,гаражный кооператив). КЛ-6кВ от опоры №4 до ТП-103 восстановили, в 18ч18м ТП-103,160 вкл.

12	Новосергиевский РУЭС п/с."Новосергиевская"(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1114,1101,1111,1102,1116,1115,1103,1109,1110,1117,1106,1112(ОКЭС). ТП-1108,1119(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от РЛНД №11/6 до ТП-1108.	ТО	09.09.2018	15ч15м	16ч05м	00ч50м	На ВЛ-10кВ ф.11 откл. РЛНД №11/6 отпайка в ст. ТП-1108, ф.11 на п/с."Новосергиевская" вкл.	Промзона, жилой сектор, быт.	
13	Амбулакский РУЭС ТП-5(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-5 сгорел ПК-10кВ/20А фазы "А"	Сгорел ПК - 10кВ/20А фазы "А"	10.09.2018	07ч30м	08ч15м	00ч45м	Произвели осмотр, заменили ПК, вкл.	Жилой сектор, налоговая инспекция.	
14	Оренбург п/с Заречная(ОПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-2024 до ТП-2086(ОПО)	МТЗ	11.09.2018	14ч00м	14ч45м	00ч45м	ОПО откл. повр. участок, ф.Зар-7 вкл.	База ОКЭС	
15	Оренбург п/с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3049,3000,3046	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-27 до ТП-114	МТЗ	12.09.2018	17ч37м	18ч17м	00ч40м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.ЮЗ-7	Промзона, котельная.	ТП-3046 запитали в 18ч51м
16	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	на РП-49 бригада ОПО не выезжала	13.09.2018	17ч18м	17ч56м	00ч38	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-49-4-2 ф. вкл.	жилой сектор	
17	г. Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф.49-4 на участке ОПО из-за пожара повреждена анкерная опора.	на РП-49 бригада ОПО отключили ф.49-4.	13.09.2018	19ч32м	20ч31м	00ч59м	на ВЛ 10 кВ ф.49-4 откл. РЛНД Р.49-4-5,откл. РЛНД Р.49-4-6, на ТП-3194 вкл. СВН 10кВ.	жилой сектор	
18	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	ф.Фр-1(ОКЭС)	ТП-10,12,15,24,25,26,32,33,34,37,46,55(ОКЭС). ТП-13,27(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ, АПВ не успешное.	13.09.2018	20ч25м	22ч02м	01ч37м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повторно вкл.	Котельные, административно-бытовые потребители, жилой сектор.	
19	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	ф.Фр-4(ОКЭС)	ТП-14,16,17,18,19,22,30,48(ОКЭС). ТП-21,50,57(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ, АПВ не успешное.	13.09.2018	20ч25м	21ч45м	01ч20м	На ВЛ-10кВ ф.Фр-1 откл. ЛР Фр 1-Р4, ф.Фр-4 запитали по ф.Фр-3.	Котельные, административно-бытовые потребители, жилой сектор.	Из-за неисправности В ф.Фр-4 на п/с."Фрунзе", ф.Фр-4 запитан по ремонтной схеме по ф.Фр-1.

20	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. Город-4 (ОКЭС)	ТП-2 2СШ, 257,216,3,60,283 (ОКЭС), ТП-476,283 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от опоры до ТП-283 (абонентская)	МТО	14.09.2018	08ч10м	08ч28м	00ч18м	отключили поврежденную КЛ ф. включили	жилой сектор быт
21	Бузулукский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр. 1.2.3.4 (ОКЭС)	41 ТП (ОКЭС) 10 ТП (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключалась ВЛ 35 кВ Тяговая-Асекеево-Фрунзе	МТЗ	14.09.2018	08ч22м	08ч22м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ, 2 д/сад, школа, жилой сектор
22	Бузулукский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. Фр. 1.2.3.4 (ОКЭС)	41 ТП (ОКЭС) 10 ТП (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключалась ВЛ 35 кВ Тяговая-Асекеево-Фрунзе	МТЗ	14.09.2018	08ч28м	08ч28м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ, 2 д/сад, школа, жилой сектор
23	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.14 (ВПО)	ТП-141,142 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО.	земля	14.09.2018	14ч10м	17ч10м	03ч00м	произвели осмотр эл. Оборудования поврежденных нет, ф повторно включили	жилой сектор
24	г. Оренбург п/с 9 Января 1 СШ (ЦПО)	ф. Ян-1, 3 (ОПО)	ТП-3127,3096, 3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО для безопасного пушения пожара в охранной зоне отключили ВЛ 35 кВ	—	14.09.2018	14ч54м	17ч56м	03ч02м	пожар потушили п/с 9 января включили	жилой сектор
25	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 2 СШ 3104,3078 (ОКЭС) ТП-1897,1791,1752,1790, 1645,1525 1795,1750,1870 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	проводится осмотр эл. Оборудования	Т.О.	14.09.2018	15ч50м	17ч41м	01ч51м	произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повторноinkl.	жилой сектор, АЭС,АГЭС, бетонный завод, гор свалка
26	г. Оренбург РП-12 (ОПО)	ф. 12-7 (ОПО)	ТП-3037 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6кВ от ТП-3037 до ТП-218 (ОПО)	земля	14.09.2018	18ч 00м	19ч11м	01ч11м	отключили поврежденную КЛ ф включили	дом престарелых

27	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ВЛ-110 кВ Ташлинская - Сорочинская (ЗПО)	п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.5, 6, 9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЗПО не сообщают о причине откл.	АПВ успешное	15.09.2018	06ч 40м	06ч40м	00ч 00м	АПВ успешное	п.Ташла	
28	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-309,310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ	18.09.2018	14ч15м	14ч30м	0ч15м	Повторно вкл.	Администрация (резерв), банк (резерв), школа, хлебзавод, быт, жильё	
29	Бузулукский КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-128, 141, 111, 116, 125, 114, 118, 112, 119, 124, 147, 123, 110, 144, 142 2СШ, 138, 148, 131, 135, 113, 140, 109 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.Ветер. Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	МТЗ	18.09.2018	16ч15м	16ч19м	0ч04м	Повторно вкл.	Больница (резерв), быт, жилой сектор	
30	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-82, 81, 80, 175, 153, 83, 151, 12, 64, 57, 28 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ливень. Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП, повреждений не обнаружено.	АПВ успешно, земля	18.09.2018	16ч33м	16ч33м	00ч00м	АПВ успешно	2хКНС (есть резерв), быт, жилой сектор	
31	Бугурусланский КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. 2 микрорайон (ОКЭС)	ТП-93,170,110,159, 114,100,96,109,72, 82,107, 180,120 (2СШ-10 кВ) (ОКЭС) ТП-104,153 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза Осмотр эл. оборудования причины откл. не выявил.	ТО	18.09.2018	20ч10м	20ч50м	00ч40м	откл. КРН-7, ф.2 мкр-н вкл.	д/с, ГСК, котельная, поликлиника, жилой сектор, быт.	В 21ч50м ф.2 мкр-н вкл. полностью
32	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Районная	ф.43 (ОКЭС)	ТП-466, 467, 468, 469 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.43, ж/д Короленко 15.	ф.43 не откл.	19.09.2018	00ч20м	01ч44м	01ч24м	потушили пожар, на ТП-465 вкл. ВН в ст. ЛР-6	Жилой сектор, быт.	На ТП-465 откл. ВН в ст. ЛР-6, для безопасного тушения пожара, в охранной зоне ВЛ-6кВ
33	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-80,82,81,175,52, 153,214,151,83,12,28, 57,64 (ОКЭС) ТП-74,188,185 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь осмотр эл. Оборудования повреждений не выявил	АПВ успешно, "земля"	19.09.2018	01ч57м	01ч57м	00ч00м	АПВ успешно	2-КНС (резерв), скважина, школа, жилой сектор, быт.	
34	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-80,82,81,175,52, 153,214,151,83,12,28, 57,64 (ОКЭС) ТП-74,188,185 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь.На ТП-28 поврежден ОПН. На опоре №125-9 слетел изолятор.Повреждена КЛ-10кВ от ЛР-808 до	земля	19.09.2018	03ч19м	04ч07м	00ч48м	На ВЛ-10кВ ф.8 откл. ЛР-809, ф.8 вкл.Устранили повреждения, вкл.	2-КНС (резерв), скважина, школа, жилой сектор, быт.	Полностью запитали абонентов в 07ч38м. В 17ч10м КЛ восстановили.

35	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-78,10,44,49,35,33, 9,43,8,47,40,41,79,62, 25,24,42,45,38,26,27, 7,23,6,19,164,5,30, 216,39,18,217,56,147 (ОКЭС) ТП-60,158,179,54, 194, 170,174,180, 159,32,68,55,162,39, 147,75 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь	МТО АПВ успешное	19.09.2018	03ч19м	03ч19м	00ч00м	АПВ успешное	Поликлиника, 3-котельные (резерв), водозабор (резерв), АЭС, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10 кВ ф.5 откл. реклоузер №9, в 03ч34м реклоузер №9 вкл.
36	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-4,5,7,9,35,75,96 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. Ветер	ф.3 не откл.	19.09.2018	04ч40м	05ч50м	01ч10м	вкл. реклоузер №3	2-скважины, ДРСУ, жилой сектор, быт.	На ВЛ-10 кВ ф.3 откл. реклоузер №3. Осмотр будет производиться в рабочее время
37	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП63,34,32,31,33,30, 29,28,27,26,25,24,22 (ОКЭС) ТП-35,36,37,38 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. в ТП-31 сгорело 2-ПК, попадание воды на эл. оборудование	МТЗ	19.09.2018	06ч33м	07ч10м	00ч37м	откл. ТП-31 ф.14 вкл.	Хлебпродукт, МТС, ДРСУ, банк, жилой сектор, быт.	В 08ч35м ТП-31 вкл.
38	Оренбург РП-4(ОПО)	ф.4-5(ОПО)	ТП-3013(2 СШ-10кВ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-266 до ТП-3013(ОПО)	земля	19.09.2018	07ч45м	08ч03м	00ч18м	На ТП-3013 2 СШ-10кВ вкл. через СРВ-10кВ	ФСБ, ЦПС(есть резерв), почта(резерв)	
39	Оренбург п/с Западная(ЦПО)	ф.3-12(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3054 2СШ, 3026 2 СШ, 3042 1 СШ, 3054 2СШ, 3023 2СШ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ на участке ОКЭС от ТП-724 до ТП-3042	ТО	19.09.2018	11ч05м	11ч33м	00ч28м	Вывели поврежденный участок, запитали абонентов	Жилой сектор, быт, стоматология	
40	Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.68-13(УКС)	ТП УКС 1744 2СШ, 1745 2СШ, 1746 2 СШ, 1747 2 СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях УКС	МТЗ	19.09.2018	16ч30м	17ч24м	00ч54м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
41	Орский КЭС п/с Тяговая(РЖД)	ф.11(РЖД)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	22.09.2018	08ч40м	09ч40м	01ч00м	РЖД запитали по ф.12	Почта, д/с, жилой сектор.	
42	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-3161, 3162, 3163, 3164, 3165,3168, 3169, 3166 (1 СШ) (ОКЭС) ТП-17049 (2 СШ) (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-3164, 3166, 3168 обнаружена вода на эл. Оборудование.	МТЗ	23.09.2018	09ч22м	09ч58м	00ч36м	Повторно вкл.	НС (резерв), Очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт.	



43	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-1 (ОКЭС)	ТП-15,33,12,34,37, 26, 46,25,32 (ОКЭС) ТП-10,13,15,27,24 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено.	МТЗ	23.09.2018	09ч05м	10ч05м	01ч00м	На ВЛ-10кВ ф.Фр-1 откл. Р-1 и вкл. Р-4, запитали по ф.Фр-4	Школа, жилой сектор, быт.	ф.Фр-1 от п/с Фрунзе до Р-1 вкл. в 10ч12м
44	Абдулинские КЭС п/с Полевая (ЦПО)	2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.Пл-2, (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО не сообщают о причине откл.	АЧР	23.09.2018	11ч20м	12ч17м	00ч53м	ЦПО на п/с Полевая вкл. 2 СШ	п.Абдулино	Произвели осмотр эл. Оборудования ф.Пл-2 повреждений не обнаружено
45	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.15 (ОрПО)	ТП-171 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-173 до ТП-171 (ОКЭС)	МТЗ	25.09.2018	09ч40м	11ч05м	01ч25м	Вывели поврежденный КЛ, запитали ТП-171 через ТП-167	2 общежития, быт	КЛ-10кВ от ТП-173 до ТП-171 восстановили и вкл в 15ч55м
46	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф. 1,2,3,4 (ОКЭС)	41 ТП (ОКЭС) 10 ТП (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	отключалась ВЛ 110 кВ Асекеево-Бугуруслан, Асекеево-Сараер	СПО не сообщает	26.09.2018	01ч41м	01ч41м	00ч00м	АПВ успешное	ЦРБ, КНС,инкубатор, МВД, молокозавод,Ц ТП, жилой сектор быт	
47	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-10 (ЦПО)	ТП-2ЖД (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ в сетях РЖД	МТЗ	26.09.2018	11ч40м	12ч23м	00ч43м	вывели поврежденный КЛ, вкл	9 двухэтажный ж/д, техникум, магазин	
48	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,78,49,35, 10,44, 33,9,43,8,47, 40,41,79,34,25,24,42, 45,48,26,27,7,23,19,1 64,5,6,30,216,18,59,2 17,56,147 (ОКЭС) ТП-158,179,60,54, 194,170,180,174,159, 68,162,55,75,39,149 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Произвели осмотр эл. оборудования, повреждений не обнаружено. Дождь.	"Земля" АПВ успешное	26.09.2018	19ч23м	19ч23м	00ч00м	АПВ успешное	5-Д/С, 4-школы, 3-котельные, (резерв), Водозабор (резерв), скважина, СберБанк (резерв), жилой сектор, быт.	
49	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(МЭС).	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):5,6,11,12,1 3,16,19,20,26,27,32,3 4,35,40,41,43,44,46,6 3,70,77,80,81,83,86	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. На ТП-11(ОКЭС) сгорели 3 ПК в результате протекания воды.	МТЗ, АПВ успешное.	27.09.2018	07ч55м	07ч55м	00ч00м	Осмотрели ф.4, устранили повреждение на ТП-11	Жилой сектор, быт, ЦРБ(резерв), администрация(резерв), школа, д\сад	ТП-11 вкл. в 11ч00м

50	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-2, Пв-3, Пв-8, Пв-10 (ОКЭС)	61хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщают	28.09.2018	20ч25м	20ч39м	00ч15м	вкл.	р.ц. Переволоцк
51	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (СПО)	ф.Бактак, ф.ВЧД, ф.Город-1 (ОКЭС)	28хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Тяговая-Абдулино в сетях СПО.	СПО не сообщают	29.09.2018	01ч10м	01ч46м	00ч36м	вкл.	г.Абдулино
52	Абдулинские КЭС п/с Полевая 110/10 кВ (СПО)	ф. ПЛ-2, ф. ПЛ-9 (ОКЭС)	43хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Тяговая-Абдулино в сетях СПО.	СПО не сообщают	29.09.2018	01ч10м	01ч46м	00ч36м	вкл.	г.Абдулино
53	Абдулинские КЭС РП-2	ф.Город-2, ф.Город-3, ф.Город-4 (ОКЭС)	43хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Тяговая-Абдулино в сетях СПО.	СПО не сообщают	29.09.2018	01ч10м	01ч46м	00ч36м	вкл.	г.Абдулино
54	Абдулинские КЭС Матвевский РУЭС п/с Матвеевка 35/10 кВ (СПО)	ф.МТ-1, ф.МТ-3, ф.МТ-4, ф.МТ-6 (ОКЭС)	34хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Тяговая-Абдулино в сетях СПО.	СПО не сообщают	29.09.2018	01ч10м	01ч46м	00ч36м	вкл.	с. Матвеевка
55	Абдулинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревка 110/35/10 кВ (СПО)	ф.ПН-1, ф.ПН-2, ф.ПН-3 (ОКЭС)	39хТП (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-110кВ Тяговая-Абдулино в сетях СПО.	СПО не сообщают	29.09.2018	01ч10м	01ч46м	00ч36м	вкл.	с.Пономаревка
56	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1 СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОПО.	ТО	30.09.2018	20ч08м	20ч59м	00ч51м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор
57	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-6(ОПО)	ТП-3155,3275(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОПО.	ТО	30.09.2018	20ч08м	20ч59м	00ч51м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, вышка МТС.

	Признаки					
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина