

Таблица 1.3.

**Информация об объектах электросетевого хозяйства
по ГУП "ОКЭС"**

Наименование показателя	Един.изм.	2017г.	2018г	Динамика изменения показателя, %
1.ЛЭП - 0,4 кв		4 474,92	4 500,87	100,58
а) на деревянных опорах	100 км	149,16	179,47	120,32
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	869,19	699,96	80,53
в) на железобетонных опорах	100 км	3 323,70	3 490,86	105,03
г) на метал.опорах	100 км	132,87	130,58	98,28
2. ЛЭП - 6-10 кв		1 513,84	1 319,23	87,14
а) на деревянных опорах	100 км	1,11	3,41	307,21
б) на дер. опорах с ж.б. приставками	100 км	147,19	79,41	53,95
в) на железобетонных опорах	100 км	1 365,42	1 236,29	90,54
г) на метал.опорах	100 км	0,12	0,12	100,00
3.Кабельные линии.		932,27	886,44	95,08
а) 6 - 10 кв	100 км	478,78	434,95	90,85
б) до 0,4 кв.	100 км	453,49	451,49	99,56
4.ТП мачтовые	1 шт	580,0	622,0	107,24
5. ТП с одним трансформатором	1 шт	1 876,0	1 864,0	99,36
Открытые установки		1 703,0	1 694,0	99,47
Закрытые установки		173,0	170,0	98,27
6. ТП с двумя трансформаторами	1 шт	313,0	327,0	104,47
Открытые установки		122,0	130,0	106,56
Закрытые установки		191,0	197,0	103,14
Масляные выключат.на ТП	3 фазы	52,0	55,0	105,77
Выключатели нагрузки на ТП	1 оборуд.	3 437,0	4 091,0	119,03
7. Подстанция 35/6 кВ	1 шт.	2,0	2,0	100,00
Силовой трансфор-р 35/6 кВ	1 оборуд.	4,0	4,0	100,00
Маслян.выключатели 35кВ	3 фазы	7,0	5,0	71,43
Силовой трансфор-р 6/0,4кВ	1 оборуд.	2,0	2,0	100,00
Маслян. и вакуум. выкл. 6кВ	3 фазы	21,0	21,0	100,00
8.Распределительные пункты	100 прис.	1 062,0	990	93,22
Масляные выключат.на РП	3 фазы	319,0	279	87,46
Выключат. нагрузки на РП	1 оборуд.	743,0	711	95,69
9.Фидерные пункты	100 прис.	255,0	218	85,49
Масляные выключат.	3 фазы	44,0	62	140,91
Выключат. нагрузки	1 оборуд.	211,0	156	73,93