

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2018 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (защ. з-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медногорский РУЭС ТП-33(ОКЭС)	гр.№7(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д.	Защита на ТП не сработывала	01.07.2018	07:430м	08:422м	00:452м	Откл. гр №7, отключили ж/д, вкл. гр№7	Жилой сектор	
2	Илекий РУЭС ТП-47(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	В ночь с 30 на 1 июля сбили ж/б пасынок опоры 0,4кВ №472. Опора целая.	Защита на ТП не сработывала	01.07.2018	09:459м	10:436м	00:437м	Отключили группу, заменили пасынок, вкл.	Жилой сектор	
3	Бузулукский КЭС ТП-33А(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ул. Освещения. ДТП оформлено.	Защита на ТП не сработывала	02.07.2018	11:400м	13:400м	02:400м	Заменяли опору	ул. Освещение.	
4	Беляевский РУЭС ТП-222(ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	гр № 2 повреждение контактного соединения	гр не откл.	03.07.2018	09:450	11:455м	01:455м	устранили повреждение гр. Вкл.	жилой сектор	
5	Беляевский РУЭС ТП-222(ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	гр № 2 повреждение контактного соединения	гр не откл.	03.07.2018	09:450	11:455м	01:455м	устранили повреждение гр. Вкл.	жилой сектор	
6	г.Оренбург РП-13 (ОПО)	гр. Волгоградская 26 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ-0,4 кВ (ОКЭС)от ж/д Волгоградская 26 до ж/д Волгоградская 26/1	гр не откл.	03.07.2018	14:400м	23:414м	09:414м	на ж/д Волгоградская 26 установили ДГУ	жилой дом	сообщение о повреждении КЛ от ОПО поступило в 18:430м. Кабельную линию восстановили вкл. 04.07.2018 в 05:401м
7	Медногорский РУЭС ТП-15(ОКЭС)	Вводной рубильник	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ВЛ-0,4кВ(абонентские) группа №14(масбойная).	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "А".	03.07.2018	16:420м	17:450м	01:430м	На ТП-15 откл. гр.№14, заменили сгоревший ПН-400А,вкл.	промзона.	
8	Орский КЭС ТП-1053(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за пожара на территории гаражей на ТП-1053 поплавились провод СИП выходы групп 0,4кВ.	Отключили РУ-0,4кВ.	03.07.2018	17:430м	22:415м	04:445м	Устранили повреждение отходящие группы на ТП-1053 вкл.	МОЦ маг.ин Магнит.Тубдиспансер,жилой сектор.	
9	Бугурусланский КЭС ТП-170 (ОКЭС)	гр. Торговый Центр	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП откл. АВ-100А нагрузка А-70А, В-70А, С-57А	АВ-100 А	03.07.2018	18:425м	18:450м	00:425м	повторно вкл.	торговый центр	
10	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр. №5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 250А.	03.07.2018	21:456м	22:436м	00:440м	Повторно вкл. Нагрузка: А-190А; В-224А; С-204А.	Жилой сектор	
11	Бугурусланский КЭС ТП-67(ОКЭС)	РУ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-67 выгорело РУ-0,4кВ.	Защита на ТП не сработывала	04.07.2018	05:445м	10:425м	05:420м	подключили ДГУ гр жилой сектор Будут производить замену РУ-0,4кВ.	Жилой сектор	18:400м РУ 0,4 кВ восстановлено ТП вкл.
12	Медногорский РУЭС ТП-15(ОКЭС)	Вводной рубильник	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	замерили нагрузку фазы А-100А, В-76А,С 106 А	На вводном рубильнике сгорел ПН-400А фазы "А".	04.07.2018	08:430м	09:440м	01:410м	На ТП-15 заменили сгоревший ПН-400А,вкл.	промзона.	
13	Бугурусланский КЭС ТП-111 (ОКЭС)	гр. Тубдиспансер	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	отключился АВ-100А нагрузка А-90А В-70А С-80А	АВ-100 А	04.07.2018	10:456м	11:410м	00:414м	повторно включили	туб диспансер	
14	Орский КЭС ТП-106(ОКЭС)	гр.Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв в 3-ех пролетах СИП 2х16	ШС-106 ПН-100А фазы "В"	05.07.2018	09:400м	10:458м	01:458м	Устранили повреждение. Вкл.	ул. освещение.	
15	Медногорский РУЭС ТП-204 (ОКЭС)	гр. Поликлиника (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ подрядная организация "ОренбургОблгражданстрой" повредила КЛ-0,4кВ (ОКЭС) в ст. Поликлиники	2хПН-250А по ф.А и С	06.07.2018	15:420м	17:427м	02:407м	запитали по новому вновь проложенному КЛ	Поликлиника закрыта на ремонт	
16	Шарлыкский РУЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-4 А, В-15А, С-1 А	сгорел ПН-100	07.07.2018	04:443м	06:410м	01:427м	заменяли ПН гр включили	жилой сектор	

17	Илекский РУЭС ТП-71(ОКЭС)	гр-1	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	ул. Девовская д. 6 выгорело ВРУ	гр не откл.	07.07.2018 08.07.2018	21*45м	11*10м	13*25м	В ВРУ ж/д ул. Девовская 6 устранили повреждение, группу №1 на ТП-71 вкл.	жилой дом	
18	Сорочинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате производства земельных работ повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) до 5-эт ж/д.	Сгорело 2 ПН-400А	10.07.2018	12*35м	18*00м	05*25м	Восстановили КЛ, вкл.	5-эт ж/д	
19	Бугурусланский КЭС ТП-16(ОКЭС)	гр. Кулиария(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр КВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 250А.	10.07.2018	19*57м	20*30м	00*33м	Повторно включили. Нагрузка: А-65А; В-37А; С-80А.	Жилой сектор, быт.	
20	Бузулукский КЭС ТП-60(ОКЭС)	гр. Комсомольская(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в магазине "Городок" по ул. Комсомольская 63	гр не откл.	11.07.2018	11*30м	11*55м	0*25м	Откл ввод на магазин, вкл гр. 0,4кВ	Жилой сектор, быт.	
21	Кувандыкский РУЭС ТП-731(ОКЭС)	гр. №3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул Гребенникова 172	гр не откл.	11.07.2018	11*52м	12*20м	0*28м	Откл ввод на ж/д, вкл гр. 0,4кВ	Жилой сектор	
22	г. Оренбург ТП-3058(ОКЭС)	гр. Почта(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛИ-0,4кВ опора №9 из-за нагрева в абонентском прокладываемом зажиме в сторону гаража, на магистральном проводе СИП отгорела фаза.	гр не откл.	11.07.2018	22*47м	23*37м	00*50м	На ВЛИ-0,4кВ группа Почта устранили повреждение, вкл.	Почта, жилой сектор.	Группы Почта на ТП-3058 отключили в 22:47м.
23	Оренбург ТП-3098(ОКЭС)	гр. ИП Милоян (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	ПН-100 А фазы "А"	14.07.2018	17*16м	17*59м	00*43м	Заменяли ПН гр. ИП Милоян вкл.	Овощехранилище	
24	Оренбург ТП-3098(ОКЭС)	гр. ИП Милоян (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента.	ПН-100 А фазы "С"	14.07.2018	21*30м	22*12м	00*42м	Заменяли ПН гр. ИП Милоян вкл.	Овощехранилище	
25	Бузулукский КЭС ТП-288(ОКЭС)	гр. Дом 38А(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В кв. №20 ул. 7 А Микрорайон 38А, пожар.	гр. не откл.	17.07.2018	21*11м	21*50м	00*39м	откл. кв. №20, гр. Дом 38А вкл.	жилой сектор.	
26	Медногорский РУЭС ТП-67(ОКЭС)	гр. №4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	По ул. Чалова 7 горел гараж..	группа не отключалась.	19.07.2018	00*23м	00*50м	00*27м	МЧС потушили пожар, группу №4 на ТП-67 вкл.	жилой сектор.	
27	г. Оренбург ТП-3276(ОКЭС)	2СШ-0,4кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ложное срабатывание вводного автомата ВА55-43-1600А по 2СШ	вводной АВ по 2СШ	20.07.2018	12*30м	13*00м	0*30м	повторно вкл.	МКД Комсомольская 199/1 ввод 2	
28	Медногорский РУЭС ТП-466(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр.4 для тушения пожара в гаражах	группа не отключалась.	20.07.2018 21.07.2018	23*53м	01*00м	01*07м	После тушения гр.4 вкл.	Жилой сектор	
29	Саракташский РУЭС ТП-270(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛИ-0,4 кВ поврежденных не выявил.	ПН-100А фазы "А"	21.07.2018	15*35м	15*55м	00*20м	Заменяли ПН, гр. №1 вкл.	Жилой сектор.	
30	Сорочинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	гр. №3(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ-0,4кВ в пролете опор №3-№4 схлест проводов.	ПН-250А фазы "С"	22.07.2018	07*15м	07*37м	00*22м	Произвели опиловку ВЛ, гр. №3 вкл.	Жилой сектор	
31	Акулацкий РУЭС ТП-8(ОКЭС)	гр. №1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4 кВ обрыв "Нулевой" провода в пролете опор №27-№28. Ветер.	группа не отключалась.	22.07.2018	11*20м	12*00м	00*40м	устранили повреждение, гр. №1 вкл.	Жилой сектор, быт.	"Нулевой" провод перетерся об КЛ 0,4 кВ ввод в ж/д Кирова 29. В ж/д ул. Крамаренко 2,3 сгорела бытовая техника
32	г. Оренбург ТП-3171(ОКЭС)	гр. №1,2,3,4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. №1,2,3,4 для тушения пожара вагончика стр. мат.	группы не отключались	23.07.2018	15*02м	16*14м	01*12м	После тушения пожара на ВЛИ-0,4кВ опора №20 устранили повреждение, включили гр. №1,2,3,4	Жилой сектор, быт.	
33	Переволочский РУЭС ТП-49(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр. №2 для тушения пожара ж/д по ул. Железнодорожная 38	группа не отключалась	23.07.2018 24.07.2018	21*45м	00*14м	02*29м	откнули ввод ж/д на оп.21 ВЛ-0,4кВ, вкл гр.2	Жилой сектор, магазин.	

34	Орский КЭС ШС-86(ОКЭС) от ТП-86(ОргЭС)	Уличное освещение(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4 кВ ул. освещение упало дерево. Повреждены 2 ж/б опоры. Слетело около 100м СИП	Откл. АВ-250А в ШС	25.07.2018	08*58м	16*14м	07*16м	Заменяли опоры, натянули СИП.	ул. Освещение.	
35	Абдулинский КЭС ТП-83(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП слетело 3 пролета голого провода. Повреждены изоляторы	Откл. АВ	26.07.2018	18*50м	20*50м	02*00м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение, гр.№4 вкл.	Жилой сектор	
36	Октябрьский РУЭС ТП-29(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр №4 для тушения пожара ж/д по ул. Свердлова 114	группа не отключались	27.07.2018	19*15м	19*53м	0*38м	откл ввод ж/д, вкл гр.4	Жилой сектор	
37	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС ТП-СВ11-10(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ схлест проводов	Откл. АВ-200А	29.07.2018	19*00м	20*15м	01*15м	Устранили, вкл.	Быт	
38	Абдулинский КЭС ТП-19(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-0,4 кВ повреждений не выявил.	Сгорел ПН-100А	29.07.2018	20*20м	21*22м	01*02м	Осмотрели, заменили ПН, включили группу.	Жилой сектор	
39	Абдулинский КЭС ТП-23(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ-0,4 кВ повреждений не выявил.	Сгорел ПН-100А	29.07.2018	20*30м	21*10м	00*40м	Осмотрели, заменили ПН, включили группу.	Жилой сектор	
40	Медногорский РУЭС ТП-4613(ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. гр №2 для тушения пожара в гараже ж/д	группа не отключались	30.07.2018	04*25м	06*08м	01*43м	После тушения пожара, вкл.	д\сад, жилой сектор	
41	Медногорский РУЭС ТП-468 (ОКЭС)	гр.№6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. гр.№6 для тушения пожара в ж/д ул. 9 Января 66	группа не откл.	30.07.2018	17*36мм	18*57м	01*21м	После тушения пожара, гр. №6 вкл.	Жилой сектор, быт.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июль 2018г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 207	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ(ОКЭС) выход с п/с Сорочинская на опору №1(Кабельная разделка на опоре)	МТЗ, АПВ не успешно	01.07.2018	14ч43м	19ч42м	04ч59м	Восстановили КЛ, вкл ф.11	Резерв мясокомбината	
2	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-5 (ОКЭС)	ТП-133, 210, 131, 132, 126, 124, 134, 122, 165 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) выход с п/с Юбилейная на опору №1	МТЗ.	02.07.2018	01ч55м	02ч52м	0ч57м	вывели поврежденный КЛ, запитали по ф.1-1 с РП-1	пром.зона	
3	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 134,140,130,129,133, 131,141,115,120,105,	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ ф.СИ-10 отключился участок ОКЭС от ПУС в ст. ТП-105.Повреждение на абонентской ТП-72/214(попала птица)	МТЗ	02.07.2018	10ч34м	10ч48м	00ч14м	Отключили абонентскую ТП, вкл. ПУС	АЗС, телевышка(резерв), фермерские хозяйства	На п/с Соль-Илецкая ф.11 не откл. Отключился ПУС на ВЛ
4	Оренбург п/с Береговая(ЦПО)	ф.Б-21(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3036	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-3036 до ТП-60	МТЗ	02.07.2018	14ч02м	15ч01м	0ч59м	Откл. поврежденный КЛ-6 кВ, повторно вкл.	Кадетский корпус, дух., семинария, КНС, котельная.	

5	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП-3121,3123,3124,3122,3017,3018,3068,3076,3087(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-3124 поврежден опорный изолятор. На РТП-3124 отгорел шлейф. На ВЛ-10кВ(ОПО) повреждены разрядники после Р-33-9-10	ТО	02.07.2018	16ч21м	17ч06м	0ч45м	На ВЛ-10кВ откл. Р-33-9-10. На ТП-3124 откл. ВН в ст ТП-3123. На п/с Ростоши вкл. ф. Рш-1. На РП-33 вкл ф. 33-9 в 17ч43м.	КНС-резерв, жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-3124. Устранили повреждение, ТП-3124 вкл. в 19ч40м.
6	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-7(ОПО)	ТП-3107 1СШ, 3106 1СШ, 3008 1СШ ,3010 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОПО причину откл. не выяснили.	ТО	02.07.2018	16ч21м	16ч55м	0ч34м	На РП-79 откл. поврежденный участок и вкл. СВ-10 кВ	Жилой сектор, быт.	
7	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф. 6 (ОПО)	ТП-207(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждение КЛ от опоры №1 до ТП 207 (ОКЭС)	МТЗ	03.07.2018	09ч40м	10ч05м	00ч25м	отключили ТП-207 ф. включили	насосная	11ч15м ТП-207 подключили ДГУ. В 14ч50м КЛ восстановлена включена
8	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-301,302,305,308,306,320,317316,307,309,312,321,315304,313,323,322, 318,319,314 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-315 поврежден разрядник фазы В	земля	03.07.2018	14ч20м	14ч35м	0ч15м	Откл.отпайку в ст. ТП-315	Больница, маслозавод (резерв), скважина (резерв), налоговая, жилой сектор, быт.	Заменяли разрядник. ТП-315 вкл. в 14ч50м.
9	г. Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. 1 (ОПО)	ТП-3177,3178,3179 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На приемной траверсе 10кВ ТП-3178 слетел изолятор произошел схлест проводов	ЦПО не сообщают	03.07.2018	17ч02м	19ч46м	2ч44м	Устранили повреждение. Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
10	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	отключилась 2СШ-10 кВ (ЦПО)	ТП-3115 (2СШ) 3119 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО не сообщают	ЦПО не сообщают	03.07.2018	17ч15м	18ч24м	1ч09м	Устранили повреждение. Повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	ТП-3119 запитали по ф.40-5 в 19ч09м
11	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	В результате падения дерева на отпайку ВЛ-10кВ ф.1-3 в ст. ТП-1 произошло возгорание.	ф. на РП-1 не отключался	03.07.2018	17ч45м	19ч05м	1ч20м	Устранили повреждение. Вкл. отпайку в ст ТП-1	ЖКХ, Сбербанк, СУ, энергосбыт.	
12	Орский КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-1.2,3,4,188,196,199,231,237,240,247,258,283,350,373,438(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от п/с Адамовская-1 до опоры №1 ф.3(ОКЭС)	МТЗ	03.07.2018	18ч40м	19ч16м	0ч36м	Откл. поврежденный участок. Ф.3 запитали по ф.9	Жилой сектор, быт.	

13	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-15,17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД не сообщают	МТЗ	03.07.2018	19ч30м	19ч50м	0ч20м	РЖД откл. поврежденный участок. Ф. повторно вкл.	Жилой сектор,быт.	
14	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,5,7,14 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	6 Наличие «Земли»	На ТП-3 повреждён разрядник РВО фазы "С".	Земля на фазе "С".	04.07.2018	07ч01м	07ч52м	00ч51м	на ТП-3 демонтировали разрядник ф.5 включили	Жилой сектор,завод Волма.	
15	Орский КЭС РП-25 (ОПО)	ф.13 (ОПО)	ТП-99,424 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на РЛНД Р-75 (ОКЭС) птица попала под напряжение	Т.О.	04.07.2018	09ч10м	09ч46м	00ч36м	убрали птицу, ф 13 включили	жилой сектор	
16	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф. АБЗ (ОКЭС)	ТП- 214,231,239,238,247, 363,458,423,335,192, 426,127,380,434,355, 496,374,438,128,459, 222,226,479,470,292, 276 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ТП-211(абонентская) выгорел дугогасящий нож	МТО	04.07.2018	10ч15м	11ч08м	00ч53м	отключили ТП-211 ф. АБЗ включили	промзона	
17	г. Оренбург РП-50 (ОПО)	ф. 50-1 (ОКЭС)	ТП-3117 2СШ, 3116 1СШ (ОКЭС) ТП- 1760 2СШ, 1759 2 СШ, 1942 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях в смежных сетевых организациях	ТО	04.07.2018	13ч33м	15ч10м	01ч37м	на ТП-3116 отключили ВН в сторону ТП-1759 ф. 50-1 включили	ТД "Сокол" жилой сектор	
18	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-3 (СПО)	ТП-18,19,20 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	отайка в сторону ОКЭС на реклоузере повреждены 3 порходных изолятора	Земля	04.07.2018	13ч15м	16ч21м	03м06м	на реклоузере заменили проходные изоляторы ф. СВ-3 полностью включен	жилой сектор	
19	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП:126,2,321,3,239,3 80,354,325(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Вывели участок от ЛМВ-111 до ЛР-107(ОКЭС). На ВЛ ЛМВ выгорели ТТ.	Земля	06.07.2018	05ч15м	07ч15	02ч00м	Вывели поврежденный участок, ф.13 запитали от ф.8	Жилой сектор, быт	На ВЛ-10кВ демонтировали ЛМВ, восстановили транзит в пролёте оп.6-7, вкл ф.13 по нормальной схеме в 13ч22м
20	Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-5 (ОПО)	ТП-3027 (2 СШ 6кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-6кВ ОПО от п/с Восточная до ТП-562 ф.В-5	ТО	06.07.2018	16ч07м	16ч39м	0ч32м	Откл поврежденный КЛ, на ТП-3027 вкл ВН в ст. ТП-3026 ф.Зап-12	ЦТП (Резерв), НС (Резерв), жилой сектор, быт.	

21	Бузулукский КЭС п/с Промбаза (ЭкспертЭнергоАудит)	ф.Город -7 (ОКЭС)	ТП-278,343 1 СШ, 443 2СШ, 328,89,316,373 1СШ, РП-14 2 СШ,499 2СШ, 334, 321 1СШ,344,483,325,2СШ,39 4(ОКЭС) ТП-394,209,284,РП-9 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр,повреждений не обнаружено.	МТО	07.07.2018	06ч29м	07ч10м	00ч39м	ф. город-7 включили до 473 ТП. В 08ч20м ф.Город-7 вкл. полностью.	станция переливания крови(резерв) пожарная часть (резерв) жилой сектор	
22	Абдулинский КЭС п/с."Полевая"(СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	МТЗ фазы "С". АПВ успешное.	07.07.2018	14ч31м	14ч31м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.		
23	Беляевский РУЭС п/с."Беляевская" (ЦПО)	1СШ (ЦПО)	ф. 2, 3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Беляевская (ЦПО) откл. Ввод 1 СШ	не сообщают	07.07.2018	21ч10м	21ч33	00ч23м	повторно включили	ЦРБ,РОВД, банк, жилой сектор	
24	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,702,703,706,707,708,709,710,711,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,728,732,733 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	гроза, дождь на ВЛ 10 кВ уполо дерево, повреждены опоры №101,102,103 (ОКЭС)	МТЗ	07.07.2018	23ч20м	02ч10м	02ч50м	на опоре №99 отключили шлейфа ф. 7 включили	КНС, котельная, жилой сектор,быт.	ТП-723(дачи) 721,720(жилой сектор) отключены восстановление ВЛ будут производить 08.07.2018. В 16ч03м 08.07.2018 заменили повреждённые опоры,устранили обрывы проводов,ф.7 включили полностью.
25	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф. Пв-8 (ОКЭС)	ТП-6,18,1,3,60,71,41,48,36,61 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, дождь	земля	08.07.2018	01ч55м	02ч57м	01ч02м	на ВЛ 10 кВ отключили РЛНД Р-8-6 ф.Пв-8 включили	насосная (резерв) жилой сектор быт	ТП-6 отключена (резерв Н.С.), будут осматривать ВЛ-10кВ от Р-8-6 до ТП-6 и ТП-6 09.07.2018.
26	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-35,36,37,38,39,41,42,40,45,47,48,49,57,52,53,54,56,58,59,60,62,65,66,68,32А,70,71,50,73,72,69,80,78 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	АПВ успешно	08.07.2018	06ч25м	06ч25м	00ч00м	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	Жилой сектор, быт промзона	
27	Медногорский РУЭС ТП-121(ОКЭС)	РУ-6кВ(ОКЭС)	ТП-121(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-121 РУ-6кВ сгорел ПК фазы "А".	Сгорел ПК фазы "А"	08.07.2018	10ч50м	11ч30м	00ч40м	Произвели осмотр,заменяли сгоревший ПК,вкл.	Н,С,жилой сектор.	

28	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-районная"(ВПО)	ф.70(ВПО)	ф.12(ОКЭС), ТП-121,122,123,124(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ВПО причину отключения не сообщают.	08.07.2018	12ч50м	13ч20м	00ч30м	ОКЭС на ВЛ-6кВ ф.12 отключили ЛР№7, ф.12 запитали по ф.5 п/с."Медногорская-районная".	Н.С.школа, жилой сектор, быт.	
29	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС п/с Первомайская (ЗПО)	ф.2 (ЗПО)	ТП-222 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	"Земля"	08.07.2018	21ч00м	21ч35м	00ч35м	ЗПО вкл. ф.2	Жилой сектор	Персонал ЗПО откл. ф.2 для отыскания "Земли"
30	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП - Св 2-8, Св 2-13, Св 2-15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	"Земля"	09.07.2018	01ч13м	01ч23м	00ч10м	СПО вкл ф.Св-2	Пекарня, жилой сектор, быт.	Персонал СПО откл. ф.Св-2 для отыскания "Земли"
31	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):202,214,234,36,41,43,270,278,280,304	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РТП-304 до ТП-304	МТЗ	09.07.2018	11ч20м	11ч45м	00ч25м	Откл. РТП-304, вкл. ф1	Жилой сектор, больница(резерв), школа, КНС(резерв), стадион	Без напряжения 2-х этажный ж/д. В 14ч30м запитали ж/д по временке. КЛ будут восстанавливать 10.07.
32	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино(РЖД)	2СШ(РЖД)	РП-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение по п/с Тяговая-Заглядино(РЖД)	не сообщают	10.07.2018	11ч05м	13ч45м	02ч40м	Запитали РП-1 по резерву с п/с Фрунзе	Элеватор(резерв), д/сад,школа,сельсовет,АТС,медпункт,быт	
33	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-5 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):96,3,50,143,10а,10,9а,9,117	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-50(ОКЭС) поврежден разрядник	МТЗ	10.07.2018	17ч00м	17ч35м	00ч35м	Демонтировали разрядник, вкл. ф.1-5	Больница (резерв), колония (резерв), КНС(резерв), жилой сектор, быт	
34	Оренбург РП-Южный Урал(Зауральный РЭС)	ф.3 (Зауральный РЭС)	ТП-3129 ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-4067(Оренбургэлектросеть)	ТО	10.07.2018	19ч02м	20ч01м	00ч59м	Отключили ТП-4067, ф.3 вкл.	Жилой сектор	
35	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО)	ТП-134,140,130,129,133,131,141,115,120,105(ОКЭС), ТП-72/214(абонентская).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ВЛ-10кВ ф.СИ-10 отключился ПУС-№1(ОКЭС) оттайка ВЛ-10кВ в сторону ТП-105. Осмотр причины не выявил.	МТЗ	11.07.2018	06ч25м	07ч35м	01ч10м	повторно включили	АЗС, телевизор(резерв), фермерские хозяйства	На п/с. "Соль-Илецкая" ф.Си-10 не отключался.
36	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-8 (ОКЭС)	ТП-141, 150, 155, 167, 187, 200, 48 1СШ, 50, 6 1СШ, 66, 67, 7 2СШ, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причины не выявил.	АПВ успешно	11.07.2018	15ч39м	15ч39м	00ч00м	АПВ успешно	НС (резерв), школа, жилой сектор, быт	

37	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-3 (ОКЭС)	ТП-49,52, 47, 53, 37, 50, 38, 67, 16, 58, 17, 57, 62, 59, 35, 75, 5, 4, 96 (ОКЭС)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	При производстве оперативных переключений на ВЛ-10кВ повреждены ЛР-3-2 и ЛР-3-5 (ОКЭС)	ЦПО не сообщают	12.07.2018	17ч06м	20ч16м	03ч10м	Заменяли ЛР-3-2 и ЛР-3-5, запитали ф.ПВ-3 по ф.Пв-10. Ф..Пв-3 вкл.	жилой сектор, быт.	
38	Оренбург п/с Шевченкоовская (ЦПО)	ф.Шв-27 (ОКЭС)	ТП-3205 (2 СШ), 3206 (2 СШ), 3207 (2 СШ), 3208 (2 СШ), 3209 (2 СШ), 3210 (2 СШ), (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3205 до ТП-3208 ф.Шв-27	ТО	13.07.2018	02ч34м	03ч34м	01ч00м	откл. поврежденный участок. Запитали по ф.Шв-26	Жилой сектор, быт.	КЛ восстановлена и вкл. по н.с.13.07.2018 в 20ч54м
39	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза. На ТП-722 повредились 2-ва разрядника фазы "В" и "С"	МТЗ	14.07.2018	15ч17м	16ч20м	00ч53м	На ТП-722 откл. разрядники по фазе "В" и "С", ф.7 вкл	КНС, котельная, жилой сектор, быт.	
40	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-300,302,304, 305, 306,307,308, 320,321 (ОКЭС) ТП-301,303,319 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр эл. оборудования причины откл. не выявил.	МТЗ	14.07.2018	15ч17м	16ч42м	01ч25м	вкл. ф.13	Жилой сектор, быт.	
41	Орский КЭС РП-3 (ОрПО)	ф.11 (ОрПО)	ТП-389 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Гроза. Дождь.	Персонал ОрПО не сообщает	14.07.2018	17ч45м	18ч10м	00ч25м	Персонал ОрПО, повторно вкл. ф.11	Жилой сектор, быт.	
42	Орский КЭС п/с Елшанская(ВПО)	ф.Е-2(ОрГЭС)	ТП14 Ор(абоненты 0,4кВ ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	Обрыв ВЛ на участке ОрГЭС после грозы.	ТО	14.07.2018	20ч15м	02ч00м	05ч45м	ОрГЭС устранил обрывы ВЛ, вкл. ф.Е-2	Жилой сектор с ТП-14 Ор	
43	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.11,14,18(ОКЭС). Ф.10(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за аварийного отключения ф.18, на п/с."Соль-Илецкая" отключился В ввод с ТМ-1.	ТО	15.07.2018	15ч14м	15ч20м	00ч06м	На п/с."Соль-Илецкая" повторно включили В ввод с ТМ-1	Котельные,школы, детсады,скважины ЖКХ,жилой сектор,быт.	
44	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.18(ОКЭС)	ТП-41,20,34,22,110,82,7, 95,71,23,11,113,137,17,21,26,28,160,47,58, 139,27,1009,39,42,56, 57,55(ОКЭС). ТП-79,19,73,147(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КВЛ-10кВ(ОКЭС) отпайка в сторону ТП-71 на опоре №66/2 повреждена концевая мачтовая муфта КЛ-10кВ.	МТЗ	15.07.2018	15ч14м	16ч35м	01ч21м	На КВЛ-10кВ отпайка в сторону ТП-71 опора №1 отсоединили КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ в сторону опоры №2, ф.18 на п/с."Соль-Илецкая" включили.	Котельные, школы, детсады, скважины ЖКХ, жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-71(детсад, 4-скважины ЖКХ, жилой сектор, быт). На ВЛ оп.66/2 восстановили концевую муфту КЛ и вкл. ТП-71 в 22ч40м.

45	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с. "Северная" (МЭС)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-Св-2-8, 2-13, 2-15, 2-23(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произвели осмотр ВЛ-10кВ и ТП,повреждений не обнаружено.	Земля	16.07.2018	07ч03м	13ч08м	06ч05м	повторно включили	Кондитерский цех,столовая,детсад,стадион,жилой сектор.	
46	г.Оренбург РП-82(ОКЭС)	ф.82-6(ОПО)	ТП-265,664,21 2-СШ 6кВ(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-664 до ТП-21.	Аварийное отключение. Неисправность цепей управления.	16.07.2018	16ч20м	16ч49м	00ч29м	Отключили повреждённый участок, ф.82-6 на РП-82 вкл.	Абоненты ОПО.	
47	Бузулукский КЭС РП-13(ОКЭС)	ф.Очистные сооружения-2(ОКЭС)	ТП-42,180,450,250,249,360(ОКЭС). ТП-187,165,330(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-187.	МТЗ	16.07.2018	18ч08м	18ч25м	00ч17м	Отключили ТП-187, ф.Очистные сооружения-2 на РП-13 включили.	Очистные сооружения-резерв,КНС-резерв,жилой сектор,быт.	
48	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,203,207,208,209,210,212,217,225	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) упало дерево в пролете опор №79-80. ВЛ и опора целые. Гроза.	МТЗ	17.07.2018	18ч00м	19ч05м	01ч05м	Убрали дерево с ВЛ, вкл.	Быт, жилой сектор	
49	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с "Пономаревская"(СПО)	1 СШ-10кВ(СПО)	ф. ПН-2(ОКЭС):ТП-1,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Пономаревская(СПО)	Повреждена вводная яч. на 1 СШ	18.07.2018	07ч23м	08ч44м	01ч21м	Запитали частично ф. ПН-2 по ф. ПН-1		На время ремонта яч. на п/с Пономаревская остаются без напряжения 2 ТП-21,4(жилой сектор). В 14ч55м срезали шлейфа на ВЛ и запитали 2 ТП.
50	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ (ОПО) упало дерево	ТО	18.07.2018	09ч10м	10ч22м	01ч12м	ОПО вывели участок, вкл.ф33-7	Жилой сектор,магазин, ростелеком	
51	Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-6(ОПО)	ТП(ОКЭС):3158	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Сильный дождь	ТО	18.07.2018	08ч39м	08ч44м	00ч05м	ОПО повторно вкл. по ТУ	НС	
52	Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-8(ОПО)	ТП(ОКЭС):3180,3159	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Сильный дождь	ТО	18.07.2018	08ч39м	08ч44м	00ч05м	ОПО повторно вкл. по ТУ	Жилой сектор	
53	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская(СПО)	ф.МТ-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-4(ОКЭС) попала птица	МТЗ	18.07.2018	10ч55м	11ч11м	00ч16м	Убрали птицу, повторно вкл. ф. МТ-4	Администрация, банк, прокуратура, жилой сектор	
54	Бузулукский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.АРМ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):82,317,512,516,462,119,233,464,204,430,442,120,123	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, дождь. Осмотр повреждений не выявил	МТЗ	18.07.2018	13ч32м	13ч55м	00ч23м	.Повторно вкл.Осмотрели	Быт, жилой сектор	

55	Бузулукский КЭС п/с Погат(ОКЭС)	ф.Восход(абонентский)	ТП ОКЭС нет	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, дождь. Осмотр повреждений не выявил	МТО	18.07.2018	13ч41м	13ч55м	00ч14м	.Повторно вкл.Осмотрели	Организации	
56	Бузулукский КЭС РП-13(ОКЭС)	ф. Очистный сооружения 2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):165,180,4 2,250,249,450,187	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	гроза, дождь. Осмотр повреждений не выявил	МТЗ	18.07.2018	14ч00м	14ч19м	00ч19м	.Повторно вкл.Осмотрели	Быт, жилой сектор, очистные(резерв)	
57	Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)	2СШ-35кВ(СПО)	Ф.Г-3 ТП(ОКЭС):26,60,28, 5,29,206,21,6,68,152. Ф.Г-7 ТП(ОКЭС):208,45,2, 3,189,4,174,166,32,19 0,47,102,178,34,48	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь	АПВ успешно	18.07.2018	15ч08м	15ч08м	00ч00м	АПВ успешно	Школа, 3 котельные,НС, налоговая, быт, жилой сектор	
58	Соль-Илецкий РУЭСп/с Соль-Илецкая(ЦПО)	3СШ(ЦПО)	ф.(ОКЭС):1-2,1-5,1-6	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь	не сообщают	18.07.2018	15ч12м	16ч05м	00ч53м	ЦПО повторно вкл. 3СШ		
59	Соль-Илецкий РУЭСп/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1СШ (ЦПО)	ф.(ОКЭС)- 11,14,18,1,1-4,1-,1-7	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь	не сообщают	18.07.2018	15ч23м	15ч45м	00ч22м	ЦПО повторно вкл. 1СШ		
60	Соль-Илецкий РУЭСп/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.(ОКЭС):11	ТП- 30,31,61,33,99,29,100 ,101,122,38,36,35,37, 15,14,51,10А,79 - (ОКЭС), ТП- 218,38(абонетские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ на отпайке от опоры №14 в сторону ТП-33 молния попала в РЛНД -10 Р-8. Гроза, дождь.	не сообщают	18.07.2018	15ч23м	16ч05м	00ч53м	Отключили повреждённый участок, ф.11 вкл.	быт, жилой сектор,д/с, скважины (есть резерв)	Без напряжения ТП-61,33. Производят ремонтные работы. В 19ч15 заменили РЛНД и вкл.полностью
61	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3137,311 1,3132,3133,3135,313 4,3201,3202,3203,320 4, (ОКЭС), 1944,1799,1792,1751 (абонетские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, дождь	ТО	18.07.2018	16ч39м	17ч04м	00ч25м	повторно включили	Быт, жилой сектор	Производится осмотр
62	Оренбург ПС Промбаза (Газпромэнерго)	ф.ПБ-13 (ОКЭС)	РП-41 2СШ (ОКЭС), РП-46,2080 2 СШ (абонетские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, дождь. На ВЛ-10кВ есть поврежденные изоляторы.	ТО	18.07.2018	16ч40м	17ч27м	00ч47м	Запитали РП-41 через СВВ	пром.зона	19.07.2018г на ВЛ-10кВ ф. ПБ-13 устранили повреждение. В 21ч46м ф.ПБ-13 включили, на РП-41 собрали нормальную схему.

63	Бузулукский КЭС Плещановский РУЭС п/с Плещановская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 104,102,103,105,106, 109,110,111,112,114, 115,116,117,118,119, 120,121,124,125,126, 127,128,130,132,210, 510,516,901,601,134	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, дождь. Осмотр видимых причин не обнаружил.	МТО	18.07.2018	16ч50м	17ч30м	00ч40м	Поочередно включают участки по ф.1	Больница(резерв), котельная,промзона, а,жилой сектор	Повторному вкл. ф.1 полностью не дается.На 17ч30м 6 ТП без "У".В 19ч15м вкл. все ТП
64	Саракташский РУЭС п/с Саракташская(ЦПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС)306,384,2 77,303,297,296,289,2 17,312,313,308	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.16 опора №17 повреждён стеклянный изолятор фазы "А".	земля	18.07.2018	18ч05м	21ч16м	03ч11м	На опоре №17 заменили повреждённый изолятор, ф.16 вкл.	Жилой сектор,д/сад	
65	г.Оренбург п/с."Юго- Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-7(ОПО)	РП-10 1-СШ 6кВ(ОПО). ТП- 3009(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	КВЛ-6кВ(ОПО) опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта.	ТО	19.07.2018	03ч51м	04ч23м	00ч32м	На РП-10 вкл. СВ-6кВ.	Жилой сектор,магазины.	
66	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП- 3121,3123,3124,3122, 3017,3018,3068,3076, 3087(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на РТП- 1667(абонентская).	ЦПО на п/с."Ростоши" не выезжал.	19.07.2018	07ч12м	07ч25м	00ч13м	повторно включили	Жилой сектор,быт,дачи.	
67	Бузулукский КЭС п/с "7А мкр-н" (ЗПО)	ф.Дача (ОКЭС)	ТП-274, 272 (ОКЭС), ТП-265, 263, 264, 261, 260, 252, 255, 275 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр ВЛ причины не выявил.	ТО	19.07.2018	09ч05м	11ч00м	02ч55м	повторно включили	Дачи, пионер.лагеря	
68	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	1СШ-6кВ, ф.6 (ВПО), ф.4 (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)- ТП- 1673,1616, 1675, 1615,1620,1611,1613, 1677, 1604 по ф.6- ТП-207, 208, 206 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	на п/с Левобережная откл 1СШ-6кВ, защиту не сообщают	19.07.2018	12ч06м	12ч44м	0ч38м	повторно включили	2котельные (резерв), 2насосные (резерв), КНС, жилой сектор, быт	
69	Орский КЭС п/с Новоорский РУЭС п/с Новоорская районная (ВПО)	ф.16(ОКЭС)	ТП- 67,220,252,227,326,3 25,268,277,267,262,6 8,253,70,307,69,309,2 31,255 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Автомобиль камаз с открытым кузовом порвал провод в пролете опор №115 и № 116	на п/с защита не сработала	19.07.2018	16ч35м	18ч15м	01ч40м	устранили обрыв провода, вкл ф.16	котельная (резерв), жилой сектор,быт.	
70	г.Оренбург п/с."Степановская" (ЦПО)	ф.С-7(ОКЭС)	ТП-3166 2- СШ,3167,3170,3171, 3172,3173,3174,3175, 3176(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил.	МТЗ	20.07.2018	04ч55м	05ч15м	00ч20м	повторно включили	Жилой сектор,быт.	

71	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-316 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-316 (ОКЭС) поврежден ТМ-160кВА	ф.14 не отключался	20.07.2018	10ч15м	16ч08м	05ч53м	Заменяли ТМ на 100кВА и вкл ТП-316	пилорама	ТМ-160кВА на гарантии
72	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС)	ТП-132, 345, 352, 475 (ОКЭС) ТП-303, 236, 137, 134, 493, 177, 466, 418, 315, 133, 218, 131, 246, 336, 148, 254, 235, 135, 134, 198 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Град.Молния.Осмотр участка ВЛ (ОКЭС) причины не выявил.	ТО	20.07.2018	14ч45м	16ч05м	01ч20м	ф.Сухореченский вкл до КРУН-8	Дачи, женская колония-поселение (ДЭС)	Без напряжения участок ВЛ (ЗПО) от КРУН-8 в ст ТП-475-колония и абонентские ТП. В 20ч00м вкл. участок после осмотра
73	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ОКЭС)	ф.Очистные сооружения-2(ОКЭС)	РП-13, ТП-42,180, 450, 250, 249, 360(ОКЭС). ТП-187,165,330 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Ветер. Град.Молния.Осмотр ВЛ причины не выявил.	ТО	20.07.2018	14ч50м	16ч30м	01ч40м	вкл ф.Очистные сооружения-2 полностью	Очистные сооружения-резерв, КНС-резерв, жилой сектор,быт.	
74	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.Пв-3, ф.Пв-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Град. Молния. Повреждение в сетях ЦПО.	ЦПО не сообщают	20.07.2018	17ч23м	17ч30м	00ч07м	повторно включили	р.ц.Переволоцк, мкр-он Южный	
75	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	полностью, 1СШ и 2СШ-10кВ (ЗПО)	ф.1, 3, 5, 11, 12, 16, 14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ЗПО, обрыв на ВЛ-110кВ	ЗПО не сообщают	20.07.2018	17ч25м	18ч20м	00ч55м	повторно включили	р.ц. Новосергиевка полностью	
76	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-68 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	7 Повреждение ОПН, РВП	Гроза. В рез-те попадания молнии разрушен ОПН ф.С и отгорел шлейф на ТП-68	фидер не откл.	20.07.2018	18ч30м	19ч10м	0ч40м	Заменяли ОПН ф.С, восстановили шлейф и вкл. ТП-68	резерв дет/с, жилой сектор	
77	Абдулинский КЭС п/с Тяговая-Абдулино(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)	ТП-75(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. На ТП-75 сгорел ПК-20А фаза С	Сгорел ПК фазы "С"	20.07.2018	20ч15м	20ч45м	00ч30м	Заменяли ПК, вкл. ТП-75	Жилой сектор	ф. Город-1 не отключался
78	Абдулинские КЭС п/с."Полевая" (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-31,111,33,76, 35, 87, 37,36,39,83,116, 38,93,118,44,26,23, 45,89,46,25,48,82 (ОКЭС). ТП-42,49,96,77,86 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза, дождь. Осмотр повреждений не выявил	МТЗ	21.07.2018	13ч15м	13ч50м	00ч35м	Произвели осмотр, вкл. ф.Пл-2	Жилой сектор, быт	
79	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-4,5, 10, 12, 16, 20, 22, 27, 30, 72, 94, 101, 102, 115, 97 (ОКЭС) ТП-3, 6, 7/1, 7/2, 21, 24, 28, 54, 63, 71, 106 (абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза, дождь.На ВЛ-10кв опора №70 поврежден изолятор фазы "С"	МТЗ	21.07.2018	13ч55м	14ч40м	00ч45м	На ВЛ-10 кВ ф.Город-2 Откл. Р-6, ф.Город-2 вкл.	Школа, котельная, жилой сектор, быт.	В 15ч50м заменили изолятор, ф.Город-2 вкл. полностью

80	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф.ВЧД (РЖД)	ТП-90,95,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза, дождь. РЖД о причине откл. не сообщают.	Т.О.	21.07.2018	13ч20м	15ч10м	01ч50м	вкл. ф.ВЧД	Очистные сооружения, Ретранслятор (резерв), жилой сектор, быт.	
81	Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦЭС)	ф. Бе-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 209,225,208,206,223, 204,213,212,211,202, 215,214,222,228,217, 216,218,221,220,227	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При осмотре обнаружили остатки праздничных шаров на опоре№ 44 ВЛ-10кВ(ОКЭС)	МТЗ	21.07.2018	21ч44м	21ч50м	00ч06м	Повторно вкл. ф, Бе-2, осмотрели ВЛ.	Полиция, котельная, жилой сектор, быт	
82	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-12,13,14,15,1, 2,4,5,6,7,(ОКЭС) РП-3 (абонентская)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-10 кВ на РТП-1 обнаружили ветку. Ветер.	Т.О.	22.07.2018	10ч40м	12ч12м	01ч32м	Убрали ветку, на РП-3 вкл. ф№1	Жилой сектор, быт, сады огороды, пром. зона.	На п/с Медногорская-городская ф.№1 не откл.
83	Орский КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-1673,1616, 1675, 1615,1620,1611, 1613, 1677, 1604 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ЛР-44 ВЛ-10кВ в ст ТП-1611 поврежден опорный изолятор	МТЗ	22.07.2018	20ч05м	21ч14м	01ч09м	откл ЛР-44 в ст ТП-1611, вкл ф.4	Жилой сектор, быт.	Без напряжения ТП-1611 жильё, быт. Заменяли изолятор ЛР-44, вкл ТП-1611 в 00ч16м 23.07.18.
84	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-5 (ОКЭС)	ТП-133, 210, 131, 132, 126, 124, 134, 122, 165 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил.	МТЗ, АПВ успешно	23.07.2018	00ч50м	00ч50м	00ч00м	АПВ успешно	Жилой сектор, быт, АЗС	
85	г.Оренбург РП-82(ОКЭС)	ф.82-3(ОКЭС)	ТП-3048(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-664 до ТП-21.	МТЗ	23.07.2018	08ч27м	09ч10м	00ч43м	Откл. повр. КЛ-6кВ, ф.82-3 на РП-82 вкл.	Жилой сектор,быт.	ТП-3048 в 08ч51м запитали по ф.77-4.
86	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-218, 53, 37, 71, 63, 17, 36, 16, 4 2,3, 157, 70, 29, 15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил.	ТО, АПВ успешно	23.07.2018	21ч11м	21ч11м	00ч00м	АПВ успешно	Скважина (резерв), котельная, скорая помощь, наркология (резерв), наркология (резерв), жильё, быт	
87	г.Оренбург п/с."Пугачевская"(ЦПО)	ф.П-20 (отпайка ОКЭС)	РП-72 (2 СШ) (ОКЭС), ТП(ОКЭС):3137,3111,3132,3133,3135,3134,3201,3202,3203,3204, (ОКЭС), 1944,1799,1792,1751, 2216 2 СШ (абонетские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ на РЛНД Р-П-20-1 (ОКЭС) поврежден изолятор фазы В	МТЗ,АПВ успешно	24.07.2018	10ч59м	12ч08м	01ч09м	На РП-72 вкл.СВ-10 кВ	Быт, жилой сектор	

88	Абдулинские КЭС п/с Полевая (СПО)	1-2 СШ 10кВ (СПО)	ф. Пл-9, ф.Пл-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл. ВЛ-110 кВ питающая п/с Полевою и п/с Пономаревскую	СПО не сообщают.	25.07.2018	05ч42м	05ч54м	00ч12м	СПО запитали п/с Полевою	Районная больница (резерв), дет.сад, школа, детский дом, почта, жилой сектор,быт.	
89	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с "Пономаревская" (СПО)	1-2 СШ 10 КВ (СПО)	ф.Пн-1, ф.Пн-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ питающая п/с Полевою и п/с Пономаревскую	СПО не сообщают.	25.07.2018	05ч42м	05ч54м	00ч12м	СПО запитали п/с Пономаревскую	ЦРБ, Администрация, д/сад, АЭС, банк, жилой сектор, быт.	
90	Илекский РУЭС п/с Илекская(МЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 14,21,28,42,50,56,59, 60,65,66,67,69,70,71, 73,75,78,91,47	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-47(ОКЭС) отгорела шина от ТМ до СШ-0,4кВ. РТП-47 не даестя отключению. По запросу на п/с Илекская откл. ф.6	Откл. ф.6 по запросу	25.07.2018	19ч00м	19ч58м	00ч58м	устранили повреждение, вкл ф.6	Организации, жилой сектор	Производят ремонтные работы
91	Оренбург п/с 9Января(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ТП(ОКЭС):3129,309 6,3126,3127	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с 9Января(ЦПО) в яч. Ян-3	ЦПО не сообщает	26.07.2018	17ч05м	18ч45м	01ч40м	ЦПО и Зауральный РЭС устранили повреждение и запитали ф.Ян-3 по ф.Ян-2	Жилой сектор, организации	ф. Ян-3 и ф.Ян-2 не сфазированы между собой
92	Бузулукский КЭС п/с "7А мкр-н" (ЗПО)	ф.Дача (ОКЭС)	ТП-274, 272 (ОКЭС), ТП-265, 263, 264, 261, 260, 252, 255, 275 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил.	выпавших блинкеров нет	27.07.2018	10ч20м	11ч00м	00ч40м	ф.Дачи вкл до ЛР-79	Дачи, пионер.лагеря	Абонентские ТП- дачи осмотрели и вкл в 15ч00м
93	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с "Пономаревская" (СПО)	1СШ-10кВ (СПО) ф.Пн-2 (ОКЭС)	ТП-17,20,22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 , 40 , 42 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Пономаревская в сетях СПО.	на п/с откл. СВ-10кВ	27.07.2018	12ч00м	12ч45м	00ч45м	повторно вкл.	Дет/с (резерв), админ-ция (резерв), АЭС, жилой сектор	
94	Бузулукский КЭС п/с "7А мкр-н" (ЗПО)	ф.Дача (ОКЭС)	ТП-274, 272 (ОКЭС), 261, 260, 252, 255, 275 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На абонентском участке ВЛ-10кВ оп.45/15 вырвало крюк и замкнуло с нижним проводом	ТО	28.07.2018	10ч45м	11ч38м	00ч53м	откл ЛР-70 в ст ТП-275 и ф.Дачи вкл	Дачи, пионер.лагеря	Без напряжения абонентская ТП-275- лесничество. В 19ч45м вкл. ТП-275
95	Бузулукский КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1,104,105 ,106,107,108,110,111, 113,114,117,118,119, 120,123,124,125,205, 206,207,208,210,211, 212,213,214,215,216, 217,218,219,220,221, 222,224,225	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ВЛ причины не выявил.	МТЗ	28.07.2018	22ч35м	23ч25м	00ч50м	Вкл. ф.1 до ТП-225 в 23ч25м.Осмотрели полностью и вкл. все ТП в 00ч24м	Больница(резерв), котельная, быт, жилой сектор	На 23ч25м 13 ТП без У.В 00ч24м вкл. полностью

96	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-3 (СПО)	ТП-Св 3-18, Св 3-19, Св 3-20 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	СПО не сообщают о причине откл.	АПВ успешно	29.07.2018	10ч02м	10ч02м	00ч00м	АПВ успешно	жилой сектор, быт	
97	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-701,711,713,714, 715, 717,718,719,720, 721,722,723,727,728, 731,732,733,734,735, 736,737 (ОКЭС) ТП-702,703,704,705, 706,707,710,716,729 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На Абонентском участке ВЛ-10кВ оп.44/2 слетел изолятор фазы "В"	МТЗ	29.07.2018	13ч08м	13ч40м	00ч32м	На ВЛ-10 кВ откл. РЛНД 7-1, ф.7 вкл.	Котельная (резерв), КНС (резерв), Школа, дет. сад, жилой сектор,быт.	ТП-703,704,705 вкл. 30.07.2018 в 14ч55м
98	Бузулукский КЭС ВЛ-110 кВ Бузулук -Новотепловка, п/с 7А Микрорайон (ЗПО)	ф.Парк, ф.Город8, ф.Город9, ф.Город10, ф.КНС, ф.Котельная, ф. Дача (ОКЭС)	40хТП (ОКЭС), РП-17 (ОКЭС), РП-20 (МУП ЖКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ питающая п/с 7А микрорайон	ЗПО не сообщают	29.07.2018	17ч29м	17ч40м	00ч11м	ЗПО запитали п/с 7А Микрорайон	Пионер. Лагерь, котельная, КНС, сады-огороды, жилой сектор, быт.	ЗПО о причине откл. не сообщают.
99	Кувандыкский РУЭС РТП-1 (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Ветер. Дождь. Повреждение в сетях РЖД. Обрыв ВЛ-110 кВ Кувандыкская-тяговая до Дубиновка-тяговая, провод упал на ВЛ-10кВ РЖД	На РТП-1 откл МВ от МТЗ	30.07.2018, 31.07.2018	23ч10м	03ч50м	04ч40м	устранили повреждение, вкл ф.6	жилой сектор, быт	После осмотра ТП-725, 726 нарушений не обнаружено
100	Оренбург РП-4(ОПО)	ф.4-5 (ОПО)	ТП-3013 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ ф. 4-5 от ТП-44 до ТП-224 (ОПО)	ОПО на РП-4 не выезжали.	31.07.2018	15ч28м	16ч06м	0ч38м	Откл. поврежденный участок, ф.4-5 повторно вкл.	ФСБ ввод2, почта ввод2, спецсвязьввод2, больница ввод2, жил. Сектор, быт.	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина