

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское» Ноябрь 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-61 (ОКЭС)	гр№9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-61 до ВРУ ж/д ул.Зеленая 63	2 - ПН-250 А фазы А и С	01.11.2023	12ч50м	15ч25м	02ч35м	устранили повреждение, вкл. гр.№9	1 МКД до 5 этажей, 380 человек	
2	Бугурусанский КЭС КТП-86(ОКЭС)	гр.Элеваторная(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ схлест проводов ввод в ж/д. пер.Гвардейский 6.	Отключился автомат 160А.	06.11.2023	00ч50м	01ч33м	00ч43м	На ВЛ-0,4кВ устранили схлест проводов ввод в ж/д. пер.Гвардейский 6,группу Элеваторная на КТП-86 включили.	МКД-нет,40-частных домов,88-человек,магазины.	
3	г. Оренбург ТП-540 2СШ (ОПО)	гр. Школа (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-540 до ВРУ школы	ПН-250А	09.2023	22ч25м	22ч25м	время срабатывания АВР	Школа запитана по вводу №1	школа	10.11.2023 испытали КЛ-0,4кВ от ТП-540 до ВРУ школы,испытание выдержал,включили в 15ч15м.
4	г. Оренбург ТП-3173 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ ул. Освещения	АВ	10.11.2023	21ч12м	21ч58м	00ч46м	повторно вкл. АВ	ул. Освещение	
5	Саракташский РУЭС ТП-220(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отходящей гр. Отключился АВ-160А	АВ-160А	13.11.2023	18ч20м	18ч47м	00ч27м	повторно вкл. АВ	Прокуратура, 1 частный дом	
6	Саракташский РУЭС ТП-270(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента (готовой вышки) в ШС неисправность АВР.	3 ПН-160А	13.11.2023	18ч57м	19ч35м	00ч38м	Заменяли 3ПН, вкл гр.4. Нагрузка 42-53-43А	25 частных домов, 3 МКД (до 5эт), 75 человек, сотовая вышка	
7	Абдулинские КЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр. Котельная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-0,4 кВ опора №12, дефект контакта	гр. Не откл.	22.11.2023	07ч36м	10ч31м	01ч55м	устранили повреждение на ВЛ. Гр. Вкл.	котельная (резерв)	
8	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС ТП-319 (ОКЭС)	гр-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена опора №4/1 (ОКЭС)	гр. Не откл.	23.11.2023	07ч50м	07ч50м	00ч00м	гр. Не откл.	жилой сектор	
9	Орский КЭС ТП-139 (ОрПО)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №35, выноска с места происшествия скрылась	гр. Не откл.	24.11.2023	08ч26м	08ч26м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	В 15ч26м заменили опору №35
10	Соль-Илецкий РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №2, ДТП оформлено	гр. Не откл.	24.11.2023	18ч15м	18ч15м	00ч00м	гр. Не откл.	ул. Освещение	Замена опоры будет производиться в рабочее время
11	Оренбург ТП-3180(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок на гр.2. А-20А,В-23А,С-80А	АВ-63А	24.11.2023	19ч00м	20ч02м	01ч02м	повторно вкл. АВ	2МКД(до 5эт), 10 частных домов, 70 человек	
12	Оренбург ТП-3180(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка на гр.2. А-16А, В-20А, С-60А	АВ-63А	25.11.2023	10ч57м	11ч52м	00ч55м	повторно вкл. АВ	2МКД(до 5эт), 10 частных домов, 70 человек	
13	Оренбург ТП-3180(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок на гр.2. А-46А,В-81А,С-79А	АВ-63А	25.11.2023	12ч40м	15ч26м	02ч46м	Произвели замену на АВ 100А, вкл. Группу №2	2МКД(до 5эт), 10 частных домов, 70 человек	
14	Сорочинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не выявлено.	Повреждены ПН-100А фазы "А" и "С".	26.11.2023	13ч10м	13ч39м	00ч29м	На ТП-89 группа №4 заменили поврежденные ПН,включили. Нагрузка: А-39А,В-12А,С-5А.	МКД-нет,25-частных домов,50-человек.	
15	Сорочинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не выявлено.	Поврежден ПН-100А фазы "А".	26.11.2023	15ч06м	15ч53м	00ч47м	На ТП-89 группа №4 заменили поврежденные ПН,включили. Нагрузка: А-67А,В-23А,С-19А.	МКД-нет,25-частных домов,50-человек.	

16	Сорокинский КЭС ТП-118(ОКЭС)	гр.№1(МУП"Санитарная очистка")	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	МУП"Санитарная очистка" испытали КЛ-0,4кВ от ВРУ КНС№3 до ТП-118.	Отключился автомат 250А.	26.11.2023	15ч24м	16ч23м	00ч59м	На ТП-118 группа №1 повторно включили автомат 250А.Нагрузка: А-61А,В-65А,С-67А.	МКД-нет,частных домов-нет,КНС№3.	
17	Сорокинский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр.1(Межрайгаз)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. АВ на катодную защиту	АВ-25А	28.11.2023	09ч36м	09ч51м	00ч15м	Повторно вкл. АВ	Катодная защита	
18	Сорокинский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр.1(Межрайгаз)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Откл. АВ на катодную защиту	АВ-25А	28.11.2023	15ч43м	16ч17м	00ч34м	Межрайгаз испытал свою КЛ-0,4кВ, повторно вкл.	Катодная защита	
19	Бугурусланский КЭС КТП-106(ОКЭС)	гр. Кузнецкая(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №8.СИП целой, ДТП оформлено	Защита не сработала	29.11.2023	15ч35м	-	-		Отключены потребители нет	Замену опоры будут производить 30.11.23
20	г.Оренбург ТП-3013(ОКЭС)	гр.№15(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В ШС-3013-15-1 нагрев контакта фазы "В" на автомате 250А в сторону ТП-3013,автомат повторно включенно не дается.	Отключился автомат 250А.	29.11.2023	20ч18м	23ч41м	03ч23м	Отключили поврежденный участок.ШС-3013-15-1 запитали через ШС-3013-11-1 группа №11 с ТП-3013.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,2-МКД(до 5-этажей),360-человек,ООО АртСфера,пари кмхерская.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальэлектроэнергетика» Ноябрь 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (э/установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-7,6,23,19,164, 5, 30, 216,59,217, 56, 18,147 (ОКЭС) ТП-55,162,39,75, 149, 67 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 5-9, на опоре №189 поврежден изолятор	фидер не отключался	01.11.2023	11ч15м	11ч16м	00ч01м	Повторно вкл.	школа, сотовая вышка, 2-Водозабора (резерв), 3 МКД до 5 этажей, 1457 частных домов, 3040 человек.	
2	Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-7 (ОПО)	ТП-3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	01.11.2023	13ч52м	14ч28м	00ч36м	ОПО вкл. ф.33-7	школа, ДК "Радуга", Почта, 53 частных дома, 5 МКД до 5 этажей, 159 человек.	
3	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.36 (ОКЭС)	ТП-44, 45, 3, 6, 28, Н.С. (горячей воды) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-45 до ТП-33	МТЗ	01.11.2023	17ч35м	17ч55м	00ч20м	на п/с Город-2 вкл. ф.36	37 МКД до 5 этажей, 3075 человек, Н.С.	01.11.23. 20ч30м ТП -45, 44 вкл. 07.11.2023 КЛ восстановлена вкл.
4	г. Оренбург РП-40 (ОПО)	ф. 40-5 (ОПО)	ТП-3119 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-723 до ТП-1257	Земля	01.11.2023	23ч49м	00ч27м	00ч38м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-3119 вкл. СР	5 МКД (до 5 этажей) 813 человек	
5	Бугурусланский КЭС п/с "Лучевая"(СПО)	ф.Л-1(ОКЭС)	ТП-173,105,146,139,117,145,140,186,213,217,120,108(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ опора №3 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону ТП-145.	персонал смежной организации не сообщает	02.11.2023	14ч30м	14ч59м	00ч29м	На ВЛ-10кВ отключили повреждённый участок.ф.Л-1 на п/с."Лучевая" включили. Без напряжения ТП-117(ВНС№6).	34-МКД(до 5-этажей),169-частных домов,3788-человек,3-котельных-есть резерв,ВНС№6.	На ВЛ-10кВ опора №3 отсоединили КЛ-10кВ, ТП-117 включили в 16ч15м. 02.11.2023 20ч00м КЛ восстановили вкл.
6	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183 1-СШ 10кВ,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	02.11.2023	17ч51м	17ч57м	00ч06м	ОПО на РП-49 по ТУ повторно включили ф.49-4.	МКД-нет,120-частных домов,325-человек.	

7	Абдулинские КЭС п/с."Тяговая-Абдулино" (РЖД)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-11,14,17,18,19,53,55,56,58,59,59,60,62,74,75,78,84,85,98,110,124 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ ф.Город-1 опора №4 повреждена концевая мажтовая разделка КЛ-10кВ(ОКЭС) в сторону РЛНД Р.22.	ТО	03.11.2023	06ч15м	08ч24м	02ч09м	Отключили повреждённый участок КЛ-10кВ,ф.Город-1 запитали по ф.Пл-2 п/с."Полевая".	4 МКД-(до 5 этажей), 1250 частных дома, 2535 человек, Н/С, водозабор (резерв), АЗС	ВЛ-10кВ опора №4 на КЛ-10кВ смонтировали концевую мажтовую разделку,ф.Город-1 в 16ч18м включили по нормальной схеме.
8	Абдулинские КЭС п/с."Тяговая-Абдулино" (РЖД)	ф.Питающий-1 (ОКЭС)	РП-2 1 СШ 10кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.Питающий -1 повреждён РЛНД Р.25(ОКЭС).	ТО	03.11.2023	06ч35м	07ч00м	00ч25м	На РП-2 отключили ф. Питающий -1, включили СВ-10кВ. Без напряжения ТП-66(ОКЭС) промзона.	61 МКД (до -5 этажей), 933 частных дома, 3486 человек, очистные сооружения	На РЛНД Р.25 устранили повреждение, ф.Питающий-1 на п/с."Тяговая-Абдулино" включили в 15ч37м. ТП-66 включена.
9	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-216, 221, 222, 225, 226, 235, 238, 239, 250, 257 (2СШ), 263, 267, 268, 269, 271 (2 СШ), 273, 300, 305 (ОКЭС) ТП-217, 223, 240, 259, 262, 291 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Саракташская до оп.1	Земля	03.11.2023	23ч05м	23ч57м	00ч52м	ВЛ-10 кВ откл. ЛР 8-12, вкл. реклоузер В 14-3. Без У ТП-226, 250 (фермерское хозяйство) .	2886 человек, 1076 частных домов, 2 МКД до 5 этажей, 2-котельные (резерв), Очистные (резерв), поликлиника (резерв), дет. Сад.	Вывели поврежденную КЛ, вкл ЛР-8 и запитали ТП-226, 250 в 09ч12м. КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Саракташская до оп.1 восстановлена и ф.8 вкл по норм.схеме в 18ч05м
10	Оренбург РП-33 (ОПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3068, 3018, 3076, 3087,3131, 3017, 3016 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	04.11.2023	19ч55м	20ч30м	00ч35м	ОПО вкл. 1СШ РП-33	265 частных домов, 5 МКД до 5 этажей, 795 человек, 3-КНС (резерв)	
11	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	04.11.2023	20ч40м	22ч44м	00ч04м	ОПО повторно вкл. ф.33-4 на РП-51	Административное здание, КНС (резерв)	
12	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.16(ОКЭС)	ТП-206,207,208,209 1-СШ 10кВ,210 1-СШ 10кВ,211(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-10кВ ф.16 повреждена ж/б опора №21.	Блинкер аварийное отключение.	06.11.2023	00ч30м	01ч47м	01ч17м	ВЛ-10кВ демонтировали повреждённую ж/б опору №21, демонтировали провода от опоры №20 до опоры №22, ф.16 на РП-2 включили до опоры №20, ф.16 до опоры №22 запитали по ф.15 с РП-2.	42-МКД(до 5-этажей),34-частных домов,750-человек,очистные сооружения-есть резерв,насосная №3-есть резерв.	07.11.2023 17ч43м заменили опору, ф. вкл по н/с

13	Бузулукский КЭС п\с Заводская (ЗПО)	ф. Город-6 (ОКЭС)	ТП-28,25 34,402,383,118,18 4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛ-6 кВ повреждена опора №4	ф. не откл.	07.11.2023	09ч25м	09ч25м	00ч00м	ф. не отключался	абоненты не отключались.	07.11.2023 15ч00м заменили поврежденную опору
14	Оренбург п/с Узловая (РЖД)	ф.У-2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС) ТП-1594 (Абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Персонал РЖД без предупреждения откл. ВЛ-6 кВ от ТП- 1349 до ТП-985 ф.У- 2 для монтажа РЛНД	фидер не отключался	08.11.2023	11ч33м	16ч11м	04ч38м	РЖД вкл. ф.У-2	АЭС, автомойка, сауна, ИП Веккер, 110 частных домов, 330 человек.	
15	Оренбург п/с Юго- Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-7 (ОКЭС)	ТП-3000, 3046, 3049 (ОКЭС) ТП- 47, 112, 27, 214(1) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке КВЛ-6кВ (ОПО) от ТП-3046 до ТП-27	Земля	08.11.2023	21ч08м	22ч04м	00ч56м	вывели поврежденный участок, вкл ф.ЮЗ-7	2 котельные, ООО "Спектр", столарный цех	
16	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	09.11.2023	06ч00м	06ч29м	00ч29м	Повторно вкл.	КНС (резерв), жильё: 9 частных ж/д, 2 МКД до 5 этажей, 46 человек	
17	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-12 (ОКЭС)	ТП-1744, 1745, 1746, 1747, 1741, 1748,1742, 1743 (Энергомаш)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-п/с Степная до РП-68 ф.Ст-12	Земля	09.11.2023	16ч42м	16ч46м	00ч04м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ф.59-16	Абоненты Энергомаш	10.11.2023 03ч20м КЛ восстановлена вкл. по Н/С
18	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-45 (ОКЭС)	На РП-68 1 СШ 10 кВ выведена в ремонт	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-п/с Степная до РП-68 ф.Ст-45	МТЗ	09.11.2023	16ч42м	17ч32м	00ч50м	откл. поврежденную КЛ запитали по ф. 59- 15	абоненты не отключались.	10.11.2023 01ч55м КЛ восстановлена вкл. по Н/С

19	Бузулские КЭС Грачевский РУЭС п\с Грачевская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП- 221,201,202,213,2 19,224,206,220,21 9,128,214,205,216, 203,209,113,222,2 15,223,204, 115,226,1,225,210, 2 СШ, 217 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	дождь, ветер. Произвели осмотр ВЛ повреждений нет	ТО	10.11.2023	03ч43м	04ч35м	00ч58м	на ТП 218 откл. ВН в стор. п/с Грачевская, ф. вкл.	119 МКД (до 5 этажей) 294 частных дома, 1966 человек, котельная (резерв), ЦРБ (резерв)	10.11.2023 04ч45м ф. 2 полностью вкл.
20	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст- 21(ОПО)	РП-66 2-СШ 10кВ(ОПО). ТП- 3044 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до РП- 66.	Земля	10.11.2023	07ч58м	08ч02м	00ч04м	На РП-66 отключили В ф.Ст-21,включили СВ-10кВ.	1-МКД(свыше 9- этажей),1313-человек.	
21	Илекский РУЭС п/с."Краснохолмская"(ЦПО)	ф.6(ЦПО) не отключался.	ТП-26(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-26 РУ-10кВ поврежден ПК фазы "С".	ПК	10.11.2023	11ч30м	11ч49м	00ч19м	На ТП-26 заменили ПК,включили.	3-МКД(до 5- этажей),21-частных домов,100- человек,Д/К"Заря".	
22	г.Оренбург п/с."Промбаза"(Газпр омэнерго).	1-СШ 10кВ	РП-41 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго на п/с."Промбаза".	персонал смежной организации не сообщает	10.11.2023	12ч27м	13ч15м	00ч48м	На РП-41 отключили В ф.ПБ-37,включили СВ-10кВ.	Промзона,МКД- нет,частных домов- нет.	
23	Кувандыкский РУЭС п/с "Кувандыкская" (ВПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП- 601,602,603,604,6 05,606,607,608,60 9,610,617,618,619, 620,621,622,712,3 18 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ опора №1 отгорел шлейф, РЛНД Р-6-2 повреждены изоляторы, повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №53/15 до ТП-109	МТЗ	10.11.2023	18ч55м	00ч24м	05ч29м	устранили повреждение на ВЛ, откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	12-МКД (до 5-этажей), 733-частных дома, 1682-человек,	
24	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с "Новоорская- районная"	ф. 6 (ОКЭС)	30,31,32,33,52,53, 266,179,187,157,5 5,48,85,272,300 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	Земля	11.11.2023	02ч50м	03ч13м	00ч23м	Повторно вкл.	26 МКД (до 5 этажей) 356 частных домов, 2523 человека	
25	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ- 1(ОКЭС) реклоузер В- РШ-1-1	ТП(ОКЭС):3017	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф. РШ-1 отключился В-РШ-1- 1. Повреждение на участке ОПО после КРУН -33-9-2	фидер не отключался	12.11.2023	13ч15м	14ч01м	00ч46м	ОПО отключило поврежденный участок, вкл. В-РШ-1- 1	Частных домов-30, численность населения-90.	

26	Бузулукский КЭС п\с Ж\Д больница(РЖД)	2 СШ-6кВ(РЖД)	ф. Ретранслятор-3(ОКЭС)ТП(ОКЭС): 273,245,422,487,309(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с Ж\Д больница(РЖД)	персонал смежной организации не сообщает	12.11.2023	14ч40м	15ч40м	01ч00м	РЖД вкл. 2 СШ на п\с	131 частный дом, 10 МКД(до 5эт), 1126 человек населения, телевизор(резерв)	
27	Оренбург п\с Западная (ЦПО)	ф.Зап-9	РП-4 2СШ (ОПО), ТП-3013 2СШ (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	13.11.2023	22ч40м	23ч17м	00ч37м	На РП-4 вкл СВ, запитали по ф.77-2	ФСБ (резерв), ЦПО (резерв), больница (резерв), почта (резерв)	
28	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП- 3267, 3069, 3109, 3318, 3310, 3266, 3322, 3267, 3319 (ОКЭС) и 12ТП (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Дождь. На ВЛ-10кВ ф.59-5 (ОКЭС) обрыв провода в пролете оп.45-46 и отгорел шлейф на РТП-3069 На ТП-1813 (абонентская) повреждены проходные изоляторы	ТО	13.11.2023	03ч32м	05ч04м	1ч32м	На РП-59 вкл ф.59-5 до ТП-3069	2МКД до 5 этажей, 175 частных домов, 525 человек	14.11.2023 в 11ч19м откл. ТП-1813 (абонентская), устранили обрыв провода на ВЛ , абонентов запитали по ф. ИВ-5
29	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ИВ-11: РП 52 (ОПО), 3103(2) (ОКЭС) ф. ИВ-5 (ОКЭС): 1299, 1437, 1525, 1593, 1645, 1648, 1750, 1752, 1790, 1791, 1793, 1795,	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	12 Неправильная работа РЗА.	Неселективная работа РЗА на п/с Инвертор (ЦПО).	Дуговая защита, ТО	13.11.2023	03ч32м	03ч59м	00ч27м	на п/с Инвертор повторно вкл 1СШ-10кВ, откл В ф.ИВ-7. На РП-59 вкл СВ-10кВ в 04ч12м	Юр.лица, КНС (резерв), ЦТП (резерв), 3 МКД до 5 этажей, 40 МКД свыше 9этажей, 200частных домов, 8387 человек	14.11.2023 18ч16м КЛ-10 кВ восстановлена вкл.
30	г. Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф. ИВ-5 (ОКЭС)	ТП-3318, 3310, 3266, 3322, 3267, 3319 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	при вкл. персоналом "Энергохолдинга" РЛНД Р-19 в стор. ТП-1813 (абонентская) на ВЛ-10 кВ ф. ИВ-5 откл. Реклоузер ИВ-5-2	ТО	14.11.2023	13ч24м	13ч25м	00ч01м	откл. Р-19 в стор. ТП-1813, В- ИВ-5-2 вкл.	АЭС, кафе, промзона	
31	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с КС-16 (ГазпромЭнерго)	ф.44 (ОКЭС)	ТП-16, 22, 23 (ОКЭС) ТП-18 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-18 в сетях абонента	Земля	15.11.2023	01ч35м	02ч39м	01ч04м	Откл РТП-18. вкл ф.44	Элеватор, мельница, МКД нет, 20 частных домов, 132 человека	Без напряжения абонентская ТП-18-мельница. В 15ч00м ТП-18 включили.
32	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):300,301, 302,303,304,305,319,320,307,308,315,321	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РТП-302 до ТП(разделка на опоре)	МТЗ	16.11.2023	00ч28м	01ч25м	00ч57м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.13	6 МКД(до 5эт), 780 частных домов, 1662 человека населения, роддом(резерв), котельная(резерв)	В 03ч12м на ТП-302 установили ДГУ-100. Нагрузка А-71,В-78,С-54А 16.11.2023 в 16ч20м КЛ восстановлена вкл.

33	Бузулукские КЭС п/с "7А микрорайон" (ЭнергоАудит)	ф. Город-10 (ОКЭС)	ТП-296 1СШ, 48,24,90,369,92 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	МТЗ	16.11.2023	11ч08м	11ч44м	00ч36м	ф. повторно вкл.	13 МКД-(до 5 этажей) 479 частных дома, 2206 человек, д/сад (резерв)	
34	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (ОренбургНефть)	ф.16(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 205,222,121,204,13,22,61,208,128,213,223,220 Абонентские:169,119,120,171,130,123,131,137,136,215,134,160,233,132	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ЛР-167 (ОКЭС) поврежден ОПН фазы "В". Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Промбаза до опоры №1 ф.16	ТО	17.11.2023	05ч59м	06ч50м	00ч51м	Запитали большую часть абонентов до реклоузера №4 по ф. 8 от п/с Сорочинская	2МКД до 5 этажей, 488 частных домов, 1040 человек, ОРТПЦ(резерв),школа, скважина, КНС(резерв)	На 06ч50м без напряжения 2 ТП(ОКЭС) и 4ТП абонентские. В 07ч15м откл.ЛР-167 запитали все ТП, кроме ТП-169 (Абонентская) 17.11.2023 в 22ч55м КЛ восстановили вкл.
35	Оренбург РП-3 (ОПО)	ф.3-9 (ОПО)	ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-3047 до ТП-45	персонал смежной организации не сообщает	17.11.2023	12ч39м	13ч01м	00ч22м	откл. повреждённую КЛ, ф.3-9 вкл.	Административное здание, Мегафон, МКД нет	
36	Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-6 (ОПО)	ТП-3052 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произвели осмотр ТП-3052, повреждений не выявлено. Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	17.11.2023	13ч08м	17ч50м	04ч42м	ОПО устранили повреждение, вкл. ф.77-6	База ОГСК, административные здания, МКД нет.	
37	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-621 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-621 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП-621 кошка попала под напряжение, сгорело 2 ПК	ПК	18.11.2023	01ч25м	02ч30м	01ч05м	замелили ПК, ТП вкл.	больница (резерв)	
38	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС) реклоузер 11-1(ОКЭС)	ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2026,2030,2034,2040, ТП Восточная поляна,УКЗ№17, УКЗ№20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-6кВ отключился реклоузер 11-1. Повреждение на абонентском участке.	фидер не отключался	20.11.2023	17ч35м	19ч09м	01ч34м	откл ТП-2023, 2004 (абонентские), вкл. реклоузер 11-1	Промзона,исправительная колония(резерв), жилой сектор	В 18ч10м запитали ТП с населением.
39	Бугурусланские КЭС п/с."Лучевая"(СПО)	ф. Л-1(ОКЭС)	ТП-173,223,139,117, 105,146,186,213, 108,217,220 (1СШ),140,145(2 СШ) (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-139 сгорели 3 ПК. Осмотр ТП-139 причины откл. не выявил.	ТО, АПВ успешно	20.11.2023	21ч46м	21ч46м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	34-МКД(до 5-этажей),169-частных домов,3788-человек,3-котельных-есть резерв,ВНС№6.	Заменяли ПК, в 00ч30м вкл. ТП-139.

40	Бузулукские КЭС п/с "7А микрорайон" (Сети +)	ф. Парк (ОКЭС)	ТП-488, 60, 4 (1СШ), 477, 76 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, мокрый снег.	персонал смежной организации не сообщает	21.11.2023	01ч30м	01ч55м	00ч25м	Повторно вкл.	214 частных домов, 9 МКД до 5 этажей, 739 человек, Род. Дом (резерв), 2-котельные.	
41	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская(ЗПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП:1101,1102,1103,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1122,1123,1124,1126	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ РЛНД Р-11\1(ОКЭС) отгорел зажим ответвительный	МТЗ	21.11.2023	12ч50м	14ч00м	01ч10м	Заменяли нож, вкл.	11 МКД(до 5эт), 367 частных домов, 1120 человек, терминал(резерв), ДРСУ(резерв), промзона	
42	Кувандыкский РУЭС РП-1(АО Криолит)	ф.61(ОКЭС)	ТП:101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-1 отключилась секция шин.	персонал смежной организации не сообщает	21.11.2023	13ч22м	14ч09м	00ч47м	АО Криолит повторно вкл. секцию шин и ф.61	75МКД(до 5 эт),534 частных дома,2927 человек населения, 2КНС(резерв),котельная(резерв), школа, д\сад	
43	Кувандыкский РУЭС РП-1(АО Криолит)	ф.111(ОКЭС)	ТП:111(2СШ),112,113,114	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от РП-1 до ТП-114	МТЗ	21.11.2023	13ч22м	15ч08м	01ч46м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов по ф.61	12МКД(до 5эт),189 частных домов, 1040 человек населения, Больница, школа, КНС	25.11.23 в 18ч18м вкл. КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-114
44	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП-309,310,311,312,313,314,316,317,318 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь,ветер.На ВЛ-10кВ в пролёте опор№74-№75 ветка дерева касается проводов.	МТЗ	21.11.2023	22ч30м	23ч10м	00ч40м	На ВЛ-10кВ в пролёте опор№74-№75 убрали ветку, ф.12 на РП-2 включили.	20-МКД(до 5-этажей),1044-частных домов,2151-человек,РУС-есть резерв,котельная школы№1.	
45	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС п/с "Колтубановская" (ЗПО)	ф. 5 (ЗПО)	ТП-515 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях(ЗПО)	Земля	22.11.2023	08ч54м	10ч54м	02ч00м	ЗПО устранили повреждение на ВЛ ф. вкл.	МКД-нет, 6-частных домов, 21 -человек.	
46	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-2"(ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-38,69,70,86,131,137,152,156,157,159,160,165,169,171,175,176,186,190,229,266 (ОКЭС) ТП-226(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента на ТП-226 (Абонентская)	персонал смежной организации не сообщает	22.11.2023	09ч35м	10ч00м	00ч25м	откл. ТП-226 (абонентская) ф. вкл.	8 МКЖ (до 5 этажей) 712 частных домов, 2520 человек, котельная (резерв) школа , Д/сад	
47	г. Оренбург п/с "Береговая"	ф. Б-21 (ОПО)	ТП-3036 1 и 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Береговая до ТП-3036	персонал смежной организации не сообщает	22.11.2023	10ч24м	11ч21м	00ч57м	откл. поврежденную КЛ , запитали по ф. 3 п/с."Южная".	МКД- нет кадетский корпус, семинария, КНС	КЛ-6кВ ф.Б-21 восстановлен,включен по нормальной схеме 23.11.2023 в 03ч38м.
48	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3 (ОПО)	ТП-3152 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	22.11.2023	12ч42м	13ч00м	00ч18м	ОПО ф. 51-3 повторно вкл.	КНС (резерв), жильё: 9 частных ж/д, 2 МКД до 5 этажей, 46 человек	

49	Илекский РУЭС п/с."Илекская"(ЦПО)	ф. 6 (ОКЭС)	ТП-14,70,47,78,91,59,69,60,21,66,56,71,75,92 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	персонал смежной организации не сообщает	22.11.2023	17ч05м	17ч05м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	МКД-нет, 750 частных домов,1750 человек, школа, погранчасть (резерв)	
50	г. Оренбург п/с. "Инвертор" (ЦПО)	ф. Ив-17, ф. Ив-11 (ОПО)	РП-52 1-2 СШ 10кВ (ОПО). ТП-3103 (ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-52 повреждение в ячейке СВ-10кВ 1-2 СШ 10кВ и ячейка ф.Ив-11 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(ОПО).	персонал смежной организации не сообщает	22.11.2023	18ч43м	20ч54м	02ч11м	ОПО на РП-52 отключили повреждённые участки, 1-2 СШ 10кВ включили.	1-МКД (свыше 9-этажей), 960-человек.	
51	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф. Нв-8 (ОКЭС)	ТП-194,91,33,30,25 1СН,174 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ДТП, ВЛ-10 кв опора№6 (опора без повреждений)	МТЗ	23.11.2023	07ч58м	07ч58м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	15 МКД (до 5 этажей), 318 частных домов, 2780 человек	
52	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-120,130,133,154,174,180,215,234,246,258,269(ОКЭС) ТП-163 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ, повреждений нет	МТЗ	23.11.2023	10ч20м	10ч30м	00ч10м	ф. повторно вкл.	20МКД- (до-5 этажей),423 частных дома, 1863 человек , больница (резерв), котельная (резерв)	
53	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	МТЗ	23.11.2023	10ч50м	11ч15м	00ч25м	ВПО ф. вкл.	МКД- нет , 35 частных домов, 105 человек	
54	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-120,130,133,154,174,180,215,234,246,258,269(ОКЭС) ТП-163 (РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-163 (РЖД) попала кошка под напряжение	персонал смежной организации не сообщает	23.11.2023	14ч10м	15ч15м	01ч05м	откл. ТП-163 (РЖД) ф. вкл.	20МКД- (до-5 этажей),423 частных дома, 1863 человек , больница (резерв), котельная (резерв)	
55	Оренбург п/с Ростوشي(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС) реклоузер В-РШ-1-1	ТП(ОКЭС): 3017. Абонентские: 494,312,2274,1051 и Дачи	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ(ОПО) возле КРУН 33-9-1	ТО	25.11.2023	01ч08м	02ч42м	01ч36м	ОПО отключили Р-33-9-2, вкл. Реклоузер	Частных домов-30, численность населения-90.	
56	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская(МЭС)	ф.АК-15(ОКЭС)	ТП: 17,20,15,95,5,27,6,2,58,35,7,69,3,8,9,10,85,84,68,57,51,28,50,49,100,33	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-69 сгорело 2ПК-30А.Осмотр причины откл. Не выявил.	ТО, АПВ успешно	25.11.2023	01ч25м	01ч25м	Время срабатывания АПВ	Произвели осмотр, на ТП-69 заменили ПК, вкл.	6МКД- (до-5 этажей),232 частных дома, 676 человек , котельная,школа, техникум, узел связи	ТП-69 вкл в 3ч06м

57	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3137,3112,3111,3132,3133,3201,3202,3203,3204 Абонентские: 1799,1944,1792,1325,5010	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь со снегом, ветер. Осмотр причину отключения не выявил.	МТЗ	25.11.2023	02ч03м	02ч04м	00ч01м	Повторно вкл. по ТУ. Произвели осмотр	35МКД- (до-5 этажей),393 частных дома, 1655 человек , КНС(резерв)	
58	Оренбург п\с Промбаза(ГазпромЭнерго)	1 СШ 10 кВ (ГазпромЭнерго)	РП-41(1сш) ОКЭС	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго на п/с."Промбаза".	МТЗ	25.11.2023	02ч45м	03ч58м	01ч13м	На РП-41 вкл, СВ	Промзона	
59	Кувандыкский РУЭС п\с РТП-1"Главная"(РЖД)	ф.5(РЖД)	ТП(ОКЭС):708(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	Земля	25.11.2023	04ч48м	05ч11м	00ч23м	На ТП-708 вкл. СР-0,4кВ	3 МКД(до 5эт), 203 человека	
60	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2026,2030,2034,2040, ТП Восточная поляна,УКЗ№17, УКЗ№20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-2004 (абонентская)	Земля	25.11.2023	05ч45м	09ч09	03ч24м	откл. ТП-2004, ф.11 вкл.	Промзона,исправительная колония(резерв), жилой сектор	
61	Переволоцкий РУЭС п\с Переволоцкая(ЦПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-83(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-83 сгорело 2ПК-40А. Осмотр причины откл. не выявил.	фидер не отключался	25.11.2023	04ч55м	07ч20м	02ч25м	Заменяли ПК, вкл. ТП	Котельная, магазин	
62	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-182 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-182 сгорел ПК 10А фазы С. Осмотр причины откл. Не выявил	фидер не отключался	25.11.2023	06ч41м	07ч34м	00ч53м	Заменяли ПК, вкл. ТП	27 частных домов, 56 человек.	
63	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-55 сгорело 2-ПК фазы В и С. Осмотр причины откл. Не выявил	фидер не отключался	25.11.2023	10ч50м	11ч15м	00ч25м	Заменяли ПК, вкл. ТП	ФСБ	
64	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3179 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3179 сгорело 3-ПК-30А Поподание воды на эл. оборудование	фидер не отключался	25.11.2023	13ч03м	14ч37	01ч34м	На ТМ протерли изоляторы заменили ПК, вкл. ТП	39 частных домов, 105 человек	
65	Абдулинские КЭС п/с."Тяговая-Абдулино" (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-107,108 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	25.11.2023	19ч13м	19ч54м	00ч41м	РЖД на ВЛ-10 кВ откл. поврежденный участок, ф. ВЧД вкл.	МКД-нет ,290 частных домов, 570 человек	

66	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Фекальная"(ОКЭС)	ф.19(ОКЭС)	ТП-72(ОКЭС). ТП- Шв- 13(МУП"УКХ"),ТП- 2028(АО"Носта").	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ деревянная опора №12 провод фазы "В"слетел с изолятора и произошел схлест проводов.	МТЗ	26.11.2023	11ч35м	13ч29м	02ч04м	На ВЛ-6кВ устранили повреждение,ф.19 на п/с."Фекальная" включили.	МКД-нет,частных домов-нет,НС-есть резерв,ГСК,Скважина, СТ-№13.	
67	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(Оренб ургнефть)	ф.10(ОКЭС) не отключался.	ТП-117(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-117 повреждён ПК-16А фазы "В".	Повреждён ПК фазы "В".	26.11.2023	15ч24м	17ч04м	01ч40м	На ТП-117 заменили ПК,включили.	МКД-нет,частных домов-нет,КНС№3.	
68	г. Оренбург п/с Юго- Восточная 1-2 СШ 6-10 кВ (ЦПО)	ф. Юв-38,Юв- 24,Юв-45,Юв- 28,Юв-29 (ОКЭС)	РП-64 1,2,3 СШ РП- 43 1,2 СШ РП-82 1,2 СШ (ОКЭС) ТП-3037, 3030,3117 1 и 2 СШ,3040 1 и2 СШ,3011,3265, 3033 1 и 2 СШ,3268 1 и 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Юго- Восточная откл. 1-2 СШ 6-10 кВ повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго- Восточная до РП-82 ф ЮВ-18	персонал смежной организации не сообщает	26.11.2023	21ч45м	21ч56м	00ч11м	РП-64 1 и 2 СШ запитали с РП-62 ф. 64-31	Тубдиспансер, 3 горбольница, СК Оренбуржье, 14 МКД (до 5 Этажей) 9 МКД (с выше 9 этажей) 620 частных домов) 3829 человек	ЦПО п/с "Юго- Восточная" 1 СШ 6-10кВ 2 СШ 6-10 кВ запитали 26.11.2023 в 23ч20м. 26.11. 2023 На п/с Юго- восточная ф. Юв- 29 вкл. В 23ч42м 29.11 КЛ восстановлена
69	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая(ЦПО)	ф.СИ- 18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 41,20,22,110,82,34 ,7,95,71,23,11,19,9 9,113,74,72,137,73 ,170,118,21,26,139 ,47,58,27,102,1009 ,39,42,55,57,56	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-74	ТО, АПВ успешно	28.11.2023	09ч17м	09ч17м	Время сработавани я АПВ	Произвели осмотр,	7МКД(до 5эт), 1889 частных домов, 4267 человек, котельная(резерв), скважина(резерв), Д\сад, школа	В 11ч38м абонентская ТП- 74(АЗС) запитана
70	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ- 1(ОКЭС) реклоузер В- РШ-1-1	ТП(ОКЭС): 3017. Абонентские: 494,312,2274,1051 и Дачи	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ОПО	ТО	29.11.2023	15ч13м	15ч21м	00ч08м	Повторно вкл.	Частных домов-30, численность населения-90.	
71	Илекский РУЭС ТП-70 (ОКЭС)	РУ-10кВ (ОКЭС)	ТП-70 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	ПК	30.11.2023	09ч50м	10ч38м	00ч48м	Заменяли ПК, вкл. ТП	Физкультурно- оздоровительный комплекс (резерв)	
73	г. Оренбург РП-33 (ОПО)	ф. 33-10 (ОКЭС)	ТП-3088,3089 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	30.11.2023	11ч15м	11ч20м	00ч05м	повторно вкл.	МКД- нет 70 частных домов, 213 человек	

	Признаки					5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет