

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммуэлстротсет» Февраль 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ в.л.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутационные (зав. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3170(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар ж/д, ул.Солнечная 22	Отключили гр.№4 для тушения пожара.	07.02.2023	07ч16м	08ч55м	01ч39м	откл. ж/д с опоры, на ТП-3170 гр. Вкл.	Жилой сектор.	
2	Бузурусские КЭС ТП-102 (ОКЭС)	гр. Рабочая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛИ повреждений нет, нагрузка фазы А-50А В-90А С-50 А	АВ-100 А	11.02.2023	19ч05м	19ч10м	00ч05м	повторно вкл. АВ	Жилой сектор.	
3	г.Оренбург ТП-3127 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ТП-3127 (ОКЭС) на вводном рубильнике отсутствие контакта (нагрев) по ф.С	не откл.	12.02.2023	12ч15м	12ч42м	00ч27м	На ТП-3127 на вводном рубильнике сделали каб.перемычку по ф.С и вкл.	Жилой сектор.	
4	Сорокинские КЭС ТП-66 (ОКЭС)	гр. Котельная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ Котельной в сетях абонента	2хПН-250А по ф.А и В.	14.02.2023	21ч19м	21ч19м	00ч00м	Котельная перешли на резерв	котельная (резерв)	Повреждение в ВРУ Котельной абонент будет устранять завтра
5	Орские КЭС ТП-1612 (ОКЭС) ШС1612	гр. Ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №32 ул.освещения от ШС-1612 (ОКЭС) виновник ДТП в ГИБДД оформлен	не откл.	16.02.2023	03ч40м	03ч40м	00ч00м	не откл.	ул.освещение	16.02.2023 15ч25м опору заменили
6	Оренбург ТП-3132(ОКЭС)	гр. Малиновка	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена вводная КЛ(абонентская) на ж/д Малиновка 121 (силовая коронка в разделье)	Защита не сработала	16.02.2023	22ч20м	22ч55м	00ч35м	Отключили гр., переадресовали КЛ, вкл.	Жилой сектор.	Фазировку проверили. Хозяев дома нет
7	Шарлыкский РУЭС ТП-68(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На отходящей группе сорел ПН-100А	ПН-100А	17.02.2023	19ч35м	20ч05м	00ч30м	Заменяли ПН, вкл	Жилой сектор.	
8	Оренбург ТП-3134 (ОКЭС)	гр.Зуральная (нечетная) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛИ-0,4 кВ дефект контакта фазы "С" на опоре №69	группа не откл.	18.02.2023	16ч13м	16ч26м	00ч13м	ВЛИ-0,4 кВ на опоре №69 заменили прокальвающий зажим фазы "С", вкл.	Жилой сектор.	
9	Амбулакский РУЭС ТП-16(ОКЭС)	гр.6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Повреждение на ВЛ-0,4кВ(ОКЭС)	АВ-250А	21.02.2023	15ч15м	17ч03м	01ч48м	Устранили повреждение на ВЛ, вкл.	Жилой сектор.	
10	Октябрьский РУЭС ТП-52 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	повреждение контакта фазы "С" ПН-100А на вводном рубильнике	ПН-100А фазы "С"	25.02.2023	12ч40м	13ч50м	01ч10м	Устранили повреждение, вкл.	Скважина №3 (резерв)	
11	Абдулинский КЭС ТП-80(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ,повреждений не выявлено.	Отключился автомат 160А.	27.03.2023	10ч10м	10ч20м	00ч10м	На ТП-80 гр.№2 повторно включили. Нагрузка: А-90А, В-80А, С-65А.	Жилой сектор.	
12	Сорокинские КЭС ТП-165 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Грузовой автомобиль транспортной компании "Трансойл" при выгрузке снега повредил магистральный провод СИП в пролёте опоры № 1 до опоры № 2.	Группа не отключалась	28.02.2023	15ч33м				Гостиница,магазин.	Производят ремонтно-восстановительные работы.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлектросеть» Февраль 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8(ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС) ТП-816, 817 (ОрПО, абоненты ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщают.	01.02.2023	17ч55м	19ч20м	01ч25м	ВПО запитали по резерву	Жилой сектор, быт.	
2	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ(завод обработки цветных металлов)	ф.44(ОКЭС)	РП 4(2СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с ЦРЛ до РП-4	ТО	02.02.2023	05ч03м	05ч26м	00ч23м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-4 вкл. СВ	Жилой сектор, быт.	Место повреждения найдено.
3	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (ВПО)	РП-2 (1-2 СШ 10кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причины откл. не выявил	Дуговая защита	02.02.2023	08ч51м	09ч42м	00ч51м	1СШ запитали по ф.23, 2 СШ запитали по ф.13 от п/с Кувандыкская	Часть п.Кувандык	РП-2 питалась по ремонтной схеме через СВ-10 кВ
4	Оренбург РП-2 (ОПО)	ф.2-3 (ОПО)	ТП-18 (ОПО, абоненты ОКЭС), ТП-20 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-11 (ОПО)	ОПО не сообщает	02.02.2023	14ч05м	14ч49м	00ч44м	откл. поврежденную КЛ, запитали по ремонтной схеме	Яицкая 30, жилой сектор, быт.	
5	Оренбург РП-33 (ОПО)	2 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3012, 3125, 3200(2СШ), 3088, 3089, 3082, 3043 (ОКЭС) ТП-458, 198 (ОПО, абоненты ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-33 откл. В ф.Ов-2, повреждение на ф.33-12	ОПО не сообщает	04.02.2023	21ч53м	21ч57м	00ч04м	На РП-33 откл. В ф.33-12, вкл. В ф.Ов-2	Дет.сад (резерв), 2-КНС (резерв), школа, жилой сектор, быт.	

6	Орские КЭС Гайский РУЭС п\с ЦРЛ(завод обработки цветных металлов)	ф.21(ОКЭС)	РП-4(ОКЭС) полностью (ремонтная схема)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ ОКЭС повредила КЛ- 10кВ от п\с ЦРЛ до РП-4(ОКЭС) второе питание на РП-4	ТО	06.02.2023	11ч05м	11ч45м	00ч49м	Вывели поврежденную КЛ, РП-4 запитали через ф.48 п\с ЦРЛ	Жилой сектор, быт, медсанчасть(резерв), 2 д\сада, школа	06.02.2023 в 19ч57м КЛ-10кВ от п\с."ЦРЛ" до РП-4 ф.21 восстановлена, включена на холостой ход.
7	Бузулукский КЭС п\с ж\д Больница	ф.Ретранслятор 3 (ОКЭС)	ТП-245,422,273, 487, 372 (2СШ), 309 (1СШ) (ОКЭС) ТП-428, 486,455 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП, повреждена ж/б опора №10 ВЛ-6 кВ. Виножник с места ДТП скрылся.	фидер не откл.	10.02.2023	13ч14м	—	—	фидер не откл.	Ретранслятор (резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч20м заменили опору
8	г.Оренбург п\с Степная (ЦПО)	ф.Ст-44 (ОПО)	РП-61 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земля	11.02.2023	12ч50м	13ч10м	00ч20м	На РП-61 откл В ф.СТ-44, вкл В ф.9 8	КНС (резерв), троллейбусное депо (резерв)	
9	г.Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф. 68-13 (ЭнергоАльянс)	ТП-1744 2СШ,1745 2СШ,1746 2СШ,1747 2СШ (ЭнергоАльянс)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ- 10кВ (ЭнергоАльянс) от ТП-1744 до ТП-1745	ТО	11.02.2023	21ч27м	22ч31м	01ч04м	абоненты запитали по ф.68-20	МКД (резерв)	
10	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город- 3(ОКЭС)	ф.11(ОКЭС)	(ОКЭС) РП-69(2СШ), ТП- 84,66,82,83,70,101, 86, народный суд	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 6кВ(ОКЭС) от п\с Город-3 до РП-69	Земля	13.02.2023	13ч13м	13ч55м	00ч42м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-69 вкл. СВ	Жилой сектор, быт, администрация, бассейн, суд	16.02.2023 КЛ восстановлена, вкл.
11	Оренбург РП- 68(ОКЭС)	ф.68- 13(Энергоальянс)	ТП-1744 2СШ,1745 2СШ,1746 2СШ,1747 2СШ (ЭнергоАльянс)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Энергоальянс	ТО	14.02.2023	11ч19м	11ч46м	00ч27м	Вывели поврежденный участок, вкл	Жилой сектор, быт	

12	Оренбург РП-68 (ОКЭС)	ф.68-20(Энергоальянс)	ТП-1744 2СШ,1745 2СШ,1746 2СШ,1747 2СШ (ЭнергоАльянс)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Энергоальянс	ТО	14.02.2023	11ч19м	11ч40м	00ч21м	Вывели поврежденный участок, вкл	Жилой сектор, быт	
13	Оренбург п\с Степная (ЦПО)	ф.СТ-12(ОКЭС)	РП-68 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п\с Степная до РП-68	земля	14.02.2023	12ч45м	12ч47м	00ч02м	Откл. поврежденную КЛ, запитали РП-68 2СШ по ф.59-16	Жилой сектор, быт, ТЦ	Восстановлена 16.02.23
14	Саракташский РУЭС п\с Саракташская (ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):304	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-304 РУ-10кВ попала кошка.	2хПК-31.5А	14.02.2023	11ч00м	12ч05м	01ч05м	Устранили повреждение, заменили ПК, включили	Жилой сектор	Фидер на п\с не отключался
15	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино	ф. 1 (ОКЭС)	РП-2 1-СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ ф. 1 поврежден РЛНД Р-25, РП-2 ф. Город-3 на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ в стор. ТП-69 сбита опора	Т.О.	15.02.2023	09ч27м	09ч32м	00ч05м	на РП-2 откл. ф. 1 вкл. СВ	водокачка (резерв) метеостанция, быт	на РП-2 ф. Город -3 откл. Р-20 ф. вкл. откл. ТП-69 (абонентская). ВЛ-10 кв ф. 1 заменили Р-25 ф. вкл. 16ч24м
16	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166(2), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Снег. Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	МТЗ	16.02.2023	00ч35м	02ч05м	01ч30м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор пос.Заречье	
17	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-7 (ОКЭС)	ТП-3166(2), 3167, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	16.02.2023	11ч28м	11ч35м	00ч07м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор пос.Заречье	
18	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-8 (ОКЭС)	ТП-3161,3162,3163,3130,3164,3165,3168,3169,3166 1СШ (ОКЭС) ТП-17049 (аонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	АПВ успешное	16.02.2023	11ч28м	11ч28м	Время сработавшая АПВ.	АПВ успешное	НС (резерв), жилой сектор пос.Заречье	

19	Орские КЭС РП-7 (ОрПО)	ф. 21 (ОрПО)	ТП-176 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	16.02.2023	11ч37м	12ч02м	00ч25м	ОрПО откл. поврежденный участок, ф. вкл.	жилой сектор	
20	г. Оренбург ТП-3174 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-3174 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РУ-10 кВ сгорело ПК	ПК-30А	16.02.2023	12ч58м	13ч58м	01ч00м	заменяли ПК, ТМ вкл.	жилой сектор	
21	Бугурусланские КЭС п/с Александровская (СПО)	ф. А-3 (ОКЭС)	ТП-79,95,94,136,40,226,89,197 (ОКЭС) ТП-99,101,191,161,84,149,43,81 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОКЭС) от опоры №8 до ТП-147	земля, ф. не откл.	16.02.2023	13ч15м	16ч50м	03ч35м	откл. поврежденную КЛ. на ТП-147 вкл. СРВ	КНС, база Роснефть, быт.	на п/с Александровская временно откл. ф.3 для отыскания земли с 13ч15м до 16ч50
22	Оренбург п\с Овощевод (ЦПО)	2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ТП(ОКЭС):3089,3088,3012,3200,3125,3082,3043,3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Овощевод откл 2 СШ (ЦПО)	ЦПО не сообщает	18.02.2023	06ч02м	06ч25м	00ч23м	ОПО на РП-33 вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор, быт, 3-КНС(резерв), д\сад(резерв)	ТП-3065 запитали в 07ч29м
23	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Западный-2 (ОКЭС)	РП 2 (2сш 6 кВ) (ОКЭС) ТП-111(2), 115, 116, 119, 120, 121, 123, 204, 233, 241, 317, 430, 442, 462, 464, 471, 534, 82(1), 186, 465, 201(1), 227, 251, 281(1), 46, 81(2), 26, 27, 70, 85	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Заводская до РП-2 ф.Западный-2	ЗПО не сообщают	18.02.2023	13ч20м	13ч50м	00ч30м	На РП-2 откл. В ф.Западный-2 и откл. В ф.АРМ, вкл. СВ-6 кВ	Промзона, 2-Котельные (резерв), жилой сектор, быт.	В 14ч18м на РП-2 вкл. В ф.АРМ. 22.02.2023 в 16ч57м КЛ восстановлена
24	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф. Б-6 (ОКЭС)	РП-58 1 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 (ОКЭС) кВ от п/с Береговая до РП-58	земля	18.02.2023	21ч27м	21ч28м	00ч01м	РП-58 1 СШ запитали с п/с Кардонная ф. Кр-6	Обл. больница (резерв)	ЦПО на п\с Береговая ф. Б-6 откл. в 22ч30м КЛ-10 кВ от п/с Береговая до РП-58 вкл. на х.х. 20.02.23 в 23ч16м

25	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-40 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-40 (ОКЭС) выпало ПК-10кВ на 20А по ф.В из ПК-держателя	ф.5 не откл.	19.02.2023	14ч38м	15ч00м	00ч22м	Поджали губки ПК-держателя, заменили ПК, вкл ТП-40	Гостиница, пекарня, жильё	
26	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-городская (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-317 1СШ,310, 312,313,314, 315,316 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-317 в яч. в ст ТП-310 повреждена каб.разделка КЛ-10кВ ф.3 (ОКЭС)	на ТП-39 яч №8 откл. В	20.02.2023	06ч10м	08ч04м	01ч54м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-39 в яч.8 вкл В, до ТП-310 запитали через ТП-66 по ф.6	котельные (резерв) жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ от ТП-317 до ТП-310 восстановлена и вкл по норм.сх в 15ч55м
27	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская-1 (ВПО)	2СШ-10 кВ (ВПО)	ф. 9,10,11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Домбаровская-1 (ВПО) в яч. ф.10 повреждены опорные изоляторы	на п/с Домбаровская-1 откл 2СШ-10кВ	20.02.2023	06ч50м	09ч20м	02ч30м	Вкл ф.9, ф.11.На ф.10 откинута шлейфа ВЛ в ст п/с Д-1	котельная (резерв), жилой сектор.	Запитали абонентов ф.10 от п/с Д-2 по ф.17 в 11ч15м. 21.02.23 в 02ч00м ф.10 вкл. по норм. Схеме.
28	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.38 (ОКЭС) не откл	ТП-15 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-15 поврежден ТМ-2 315кВА (ОКЭС)	На ТП-15 на ТМ-2 сгорели 3ПК-30А	20.02.2023	10ч00м	10ч15м	00ч15м	На ТП-15 выведен ТМ-2, вкл СР, абоненты запитаны от ТМ-1	МКД (резерв)	
29	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-2003,2006, 2019,2023,2004,2026,2018, ТП-Восточная поляна, ТП-ООО"РМЗ", ТП-ГСК Заречный, ТП-катодная защита (абонентский)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на оттайке ВЛ-6 кВ (ОКЭС) от ЛР-5 в сторону ТП-2026, 2018	МТЗ	20.02.2023	20ч23м	21ч50м	01ч27м	откл. ЛР-5, ф.11 вкл.	Жилой сектор, быт, ПромЗона.	Без "У" ТП-2026, 2018 (ПромЗона), ТП-Катодная защита. ТП-2026,2018 поставили под У в 10ч13м . В 17ч50м вкл. ТП катодная защита
30	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Очистные (ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(абонентские): ШВ-25,24,31,29,30,9,2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от опоры №143 до ТП-шв25(ОКЭС)	МТЗ	21.02.2023	10ч48м	11ч47м	00ч59м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП по ф.19	Шахты водозабора	КТП-5(резервный насос на поселок) без У. Включили в 18ч30м. 22.02. в 14ч10м КЛ восстановлена и вкл.
31	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с 1 Водоподъём (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-2003,2006, 2019,2023,2004,2026,2018, ТП-Восточная поляна, ТП-ООО"РМЗ", ТП-ГСК Заречный, ТП-катодная защита (абонентский)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-Катодная защита	МТЗ	21.02.2023	19ч25м	20ч50м	01ч25м	откл. ЛР-5, ф.11 вкл.	Жилой сектор, быт, ПромЗона.	Без "У" ТП-Катодная защита. Вкл . 22.02. в 17ч17м

32	Оренбург п\с Юго-Западная(ЦПО)	ф. Ю3-9(ОКЭС)	ТП-3118 абонентские 1110,1439,1758,1034,5003,1871,1872,1473	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-1758	земля	22.02.2023	13ч26м	14ч55м	01ч29м	Отсоединили поврежденный разрядник, повторно вкл. ф. Ю3-9	СНТ, гаражи	
33	Саракташский РУЭС п\с Саракташская (ЦПО)	ф.14(ОКЭС) реклоузер №1	ТП(ОКЭС): 219,204,244,247,228,227,275,232,237,279,290,256,266 абонентские 252,230	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключился реклоузер №1.Требуется опиловка абонентского участка ВЛ-10кВ(РЖД)	МТЗ	22.02.2023	14ч02м	14ч14м	00ч12м	Повторно вкл. , произвели осмотр	Жилой сектор, быт	Фидер на п\с не отключался
34	Беляевский РУЭС п\с Беляевская(ЦПО)	ф. Бе-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 301,302,307,308,303,304,305,306,333,332,313,311,310,309,337,336,334,331,338,312,335,339,340	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Повреждены опорные изоляторы на ТП-312(ОКЭС)	земля	22.02.2023	17ч08м	18ч55м	01ч43м	Вывели поврежденный участок, включили	ЦРБ(резерв), жилой сектор, быт, КНС(резерв)	На 18ч55м отключено 3 ТП(жилой сектор, быт) 312,333,334. На ТП-312 заменили опор.изолятор и вкл ф.Бе-3 полностью в 19ч40м
35	Кувандыкский РУЭС РТП-1 Главная (РЖД)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-708 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность на РТП-1 (РЖД)	МТЗ	23.02.2023	01ч40м	02ч05м	00ч25м	повторно вкл	Жилой сектор, быт	
36	Сорочинские КЭС п\с Промбаза (ОренбургНефть)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП-178 1СШ,108 1СШ,,116,161,77,76 ,109,94,212 (ОКЭС) ТП-115,150,224,195,177,200,145,190 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер, метель, ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-5-10	ТО	23.02.2023	14ч00м	14ч05м	00ч05м	повторно вкл.	больница (резерв) котельная (резерв) жилой сектор, быт	произвели осмотр ВЛ повреждений нет
37	Сорочинские КЭС п\с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-151,214,83,12,28,64 ,57 (ОКЭС) ТП-74,188,185 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный ветер, метель, на ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В-8-12	ТО	23.02.2023	14ч05м	14ч06м	00ч01м	повторно вкл.	КНС (резерв), скважина, жилой сектор	произвели осмотр ВЛ повреждений нет
38	г. Оренбург РП-39 (ОПО)	2СШ (ОПО)	ТП-3019,3098 2СШ,3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	23.02.2023	18ч20м	18ч26м	00ч06м	РП-39 2СШ запитали по ф. 38-1	школа, КНС, жилой сектор	

39	г. Оренбург РП-56 (ОПО)	ф.56-4 (ОПО)	ТП-3119 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	земля	23.02.2023	20ч56м	21ч16м	00ч20м	откл. поврежденный участок, ТП-3119 запитали по ф.40-6	Казначейство (резерв), прокуратура (резерв), магазины	
40	Илекский РУЭС п\с Краснохолмская (ЦПО)	ф.1 (ЦПО)	ТП-28 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	обрыв провода на ВЛ-10кВ (ЦПО)	ЦПО не сообщает	24.02.2023	17ч35м	19ч07м	01ч32м	ЦПО устранили повреждение, запитали ТП-28	база отдыха	
41	Оренбург п\с Овощевод (ЦПО)	2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ТП(ОКЭС):3089,3088,3012,3200,3125,3082,3043,3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Не селективная работа защиты на п\с Овощевод. Повреждена КЛ-10кВ ф. ОВ-12(ОПО)	ЦПО не сообщает	26.02.2023	02ч40м	04ч02м	01ч22м	ОПО на РП-33 вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор, быт,ЗКНС(резерв),Д\сад (резерв)	ТП-3065 вкл. в 03ч23м
42	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.1,ф.6(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ 1-цепь от п/с."Александровская" до п/с."Шарлыкская"(ЦПО)	ЦПО не сообщает	27.02.2023	07ч45м	07ч54м	00ч09м	На п/с."Шарлыкская" включили СВ-10кВ.	Больница-резерв,котельные-резерв,жилой сектор,быт.	
43	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25,26,27,30,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,47,49,56,59,62,69,78,79,147,164,209,216,217(ОКЭС). ТП-32,39,54,55,60,67,68,75,149,158,159,162,167,170,174,179,180,194,203(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО,АПВ успешное.	27.02.2023	10ч28м	10ч28м	Время сработавания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Поликлиника-есть резерв,2-котельных-есть резерв,2-НС-есть резерв,вышка "Ростелеком"-есть резерв,аптека-есть резерв,2-школы,2-детсада,жилой сектор,быт.	
44	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП-5,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25,26,27,30,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,47,49,56,59,62,69,78,79,147,164,209,216,217(ОКЭС). ТП-32,39,54,55,60,67,68,75,149,158,159,162,167,170,174,179,180,194,203(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО,АПВ успешное.	27.02.2023	12ч11м	12ч11м	Время сработавания АПВ.	Производят осмотр.	Поликлиника-есть резерв,2-котельных-есть резерв,2-НС-есть резерв,вышка "Ростелеком"-есть резерв,аптека-есть резерв,2-школы,2-детсада,жилой сектор,быт.	

45	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО), ф.Рш-1 (ОКЭС)	ф.Рш-1 (ОКЭС): 3017, 3121, 3122, 3123, 3124, 3200 (1), ф.Рш-7 (ОПО) РП 79: 3008(2), 3010(2), 3106(2), 3107(2) (ОКЭС) ф.Рш-5 (ОПО): РП 51: 3199(2), 3152(2), 3153, 3154, РП-75: 3156, 3157, 3158, 3182 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях по ф.Рш-3, на ТП (МК-Энерго).	На п/с Ростоши откл В ввода 1СШ-10кВ	27.02.2023	22ч00м	22ч43м	00ч43м	На п/с Ростоши откл поврежден ф.Рш-3, вкл ф.Рш-5, Рш-7, Рш-9 (ОПО), ф.Рш-1 (ОКЭС) вкл в 23ч03м	3хКНС (резерв), ЦТП (резерв), МКД (резерв), жильё, быт	На ТП-3124 (ОКЭС) обнаружили сгорело ПК-40А ТМ по ф.С, заменили и вкл ТП в 00ч05м 28.02.23г.
46	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017, 3121, 3122, 3123, 3124, 3200 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО в сторону СНТ	Откл реклоузер В.Рш-1-1	27.02.2023	23ч33м	23ч43м	00ч10м	На п/с Ростоши ф.Рш-1 АПВ успешно, На ВЛ-10кВ повторно вкл. реклоузер В.Рш-1-1	КНС (резерв), жильё пос.Дёма, быт, СНТ	
47	Беляевский РУЭС п/с Беляевская(ЦПО)	ф. Бе-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 301,302,307,308,303,304,305,306,333,332,313,311,310,309,337,336,334,331,338,312,335,339,340	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	28.02.2023	03ч20м	03ч30м	00ч10м	повторно вкл.	ЦРБ(резерв), жилой сектор, быт, КНС(резерв)	На п/с Беляевская одновременно откл В ф.1 и ф.3
48	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1СШ-10кВ (ВПО)	ф.3 (ВПО): ТП-206, 212, 218, 167, 216, 211 (ОКЭС), ф.6 (ОКЭС): ТП-130, 154, 258, 146, 150, 180, 234, 269, 120 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	на п/с Домбаровская-1 откл 1СШ-10кВ	28.02.2023	04ч37м	05ч25м	00ч48м	повторно вкл.	ЦРБ (резерв), газ.котельная (резерв), скважина (резерв), котельная (резерв), жилой сектор.	
49	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.9(ЦПО)	ТП-15,17,18(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ,АПВ не успешное.	28.02.2023	10ч30м	10ч55м	00ч25м	ЦПО отключили повреждённый участок, ф.9 на п/с."Сакмарская" включили. ТП-15,17,18 включены.	Жилой сектор,быт.	
50	г.Оренбург РП-54(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП-3065(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	ТО	28.02.2023	12ч21м	14ч41м	02ч20м	ОПО отключили отпайки смежных сетевых организаций		

51	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(Ор енбургнефть)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-165(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Грузовой автомобиль транспортной компании "Трансойл" при выгрузки снега порвал провода на ВЛ-10кВ фазы "А" и"С" в пролёте опоры №46-1 до опоры №46-1-1.	Земля	28.02.2023	15ч33м				Гостиница,магазин.	В 15ч49м на ВЛ-10кВ отключили ЛР №5- 558 для устранения повреждения на ВЛ- 10кВ.
----	--	-----------------------------	--------------	--	-----------------------------	---	-------	------------	--------	--	--	--	--------------------	--