

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или висячловыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское» Июнь 2023 г.

название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (наим. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.№5 Терешковой нечет сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Отключился автомат 400А.	01.06.2023	20ч40м	21ч30м	00ч50м	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5. Нагрузка: 135-120-105А.	4 МКД(до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
2	Абдулинские КЭС ТП-93 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден вводной рубильник 400А	Защита не сработала	02.06.2023	12ч05м	15ч03м	02ч58м	Заменяли рубильник, вкл. РУ-0,4 кВ	Гречневый цех. МКД и частного сектора нет.	
3	Орские КЭС Новоторский РУЭС ТП-93 (ОКЭС)	тр.6,7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	из-за возгорания во ВРУ жилого дома по Пр. Комсомольский д 44 повреждены 2 КЛ-0,4 кВ (ОКЭС)	Защита не сработала	02.06.2023	20ч25м	23ч39м	03ч14м	жилой запитали по временной ВЛИ	1 МКД(до 9 этажей) 400 человек	
4	Александровский РУЭС ТП-197(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в МКД(до 5-этажей) 11 квартирный дом по ул.Пушкина 2.	Группу отключили для тушения пожара.	04.06.2023	16ч31м	17ч40м	01ч09м	На ВЛ-0,4кВ отключили ввода в дом ул.Пушкина 2,группу №1 на ТП-197 включили.	1-МКД(до 5-этажей), 30-частных дома,90 человек,церковь,прокуратура, 2-магазин.	
5	г.Оренбург ТП-3082(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А	Отключился автомат 160А.	04.06.2023	18ч10м	18ч44м	00ч34м	На ТП-3082 повторно включили группу №2. Нагрузка: А-46А,В-42А,С-28А.	МКД-нет,15-частных домов,50-человек.	
6	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.№5 Терешковой нечет сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования , повреждений не выявлено.	Отключился автомат 400А.	04.06.2023	18ч48м	19ч02м	00ч14м	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5. Нагрузка: А-106А,В-98А,С-125А.	4 МКД(до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
7	г.Оренбург ТП-3082(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А.	Отключился автомат 160А.	04.06.2023	18ч10м	18ч44м	00ч34м	На ТП-3082 повторно включили группу №2. Нагрузка: А-66А,В-100А,С-82А.	МКД-нет,15-частных домов,50-человек.	
8	Беляевский РУЭС ТП-335 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Чехова 45	Группу отключили для тушения пожара.	04.06.2023	20ч45м	22ч56м	02ч11м	на ВЛН-0,4 кВ опора №28 откл отпайку в сторону Чехова 45, группу №2 вкл.	23 частных дома , 70 человек. МКД нет.	Без У ж/д Чехова 43,47,49,51 (повреждение изоляции СИП ВЛН-0,4 кВ на отпайке от опоры №28). Осмотрели СИП, нарушений нет, вкл отпайку ВЛ в 09ч40м.Абоненты запитаны
9	Сорокинские КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено. Нагрузка 8-18-24А	ПН-100А по ф.В	05.06.2023	16ч48м	16ч54м	00ч06м	Заменяли ПН, вкл группу	Центр дет.творчества, жилой сектор 45ж/д, 170человек, МКД нет	
10	г.Оренбург ТП-3082(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А	Отключился автомат 160А.	05.06.2023	18ч25м	19ч10м	00ч45м	На ТП-3082 повторно включили АВ группы №2. Нагрузка: А-83А,В-125А,С-85А.	МКД-нет,15-частных домов,50-человек.	
11	Илецкий РУЭС ТП-14(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден автомат 100А.	Отключился автомат 100А.	07.06.2023	02ч10м	03ч45м	01ч35м	Заменяли автомат,включили. Нагрузка: А-61А,В-48А,С-55А.	Административное здание психоневрологического интерната,столовая,МКД-нет,частных домов-нет.	
12	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр. 9 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ подрядчиком ВКХ повреждена КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до ж/д Коммунистическая 6,6а	ПН-1-250А по ф.В	07.06.2023	10ч20м	13ч00м	02ч40м	восстановили КЛ гр. Вкл.	2 МКД(до 5 этажей),	
13	Бугуруславские КЭС КТП-40 (ОКЭС)	гр. Модуль (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	схлест проводов ВЛ-0,4 кВ (ОКЭС)	АВ-160А	07.06.2023	16ч11м	16ч40м	00ч29м	произвели оплывку ВЛ-0,4 кВ устранили схлест проводов гр. Вкл.	БВО (восстановлена охрана), столбярный цех	
14	Орские КЭС Гайский РУЭС ТП-22 (ОКЭС)	гр. 9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ подрядчиком ВКХ повреждена КЛ 0,4 кВ от ж/д Молодежная 61 до МКД Коммунистическая 6	ПН-250А	08.06.2023	12ч10м	18ч00м	05ч50м	жилой дом ул. Коммунистическая 6а вкл.	2 МКД(до 5 этажей),	08.06.2023 в 18ч10м на МКД Коммунистическая 6 установлена ДГУ-100. Восстановили КЛ, откл ДГУ, запитали МКД Коммунистическая 6 в 20ч15м по норм.схеме

15	Соль-Илецкий РУЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.9 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ подрядчиком ДРСУ повреждена КЛ 0,4 кВ опоры №3-4	гр. Не откл.	08.06.2023	15ч49м	15ч49м	00ч00м	откл. поврежденную КЛ	ул. Освещение	
16	Орский КЭС ТП-99 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от опоры №3 до ВРУ ж/д пер. Светлый 21	ПН-250А фазы "В"	09.06.2023	12ч45м	13ч10м	00ч25м	откл. поврежденную КЛ, группу №2 вкл.	2 МКД (до 5 этажей), 6 частных домов, 55 человек	Без У ж/д пер. Светлый 21 (двух этажный ж/д, 20 человек). В 15ч30м восстановили КЛ, запитали ж/д пер. Светлый 21
17	Илекский РУЭС ТП-78 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена анкерная опора №1	гр. Не откл.	10.06.2023	19ч40м	23ч30м	03ч50м	заменяли опору гр. Вкл	МКД- нет 73 частных дома, 175 человек	
18	Переволоцкий РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Рабочая 8	Группу отключили для тушения пожара.	11.06.2023	11ч35м	12ч40м	01ч05м	На ВЛИ-0,4 кВ отключили ввод в дом ул. Рабочая 8, группу №4 включили	24-частных дома, 60- человек, МКД нет.	
19	Орский КЭС ТП-239 (ОрПО)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ группа уличное освещение упала ж/б опоры №19 и произошел обрыв провода.	Группа не отключалась.	12.06.2023	09ч10м	09ч10м	00ч00м	На ВЛИ-0,4кВ подобрали обрыв провода.	Уличное освещение.	15.06.2023 заменили опору, ВЛ восстановили.
20	Соль-Илецкий РУЭС ТП-29 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На отходящей гр. сторепо 2ПН-250А. Нагрузка после включения: 88А,23А,11А	2ПН-250А	13.06.2023	13ч50м	14ч11м	00ч21м	Повторно вкл., произвели осмотр	МКД (до 5эт) 4шт, частных домов - 1 шт, население 75человека	
21	Соль-Илецкий РУЭС ТП-6(ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-0,4кВ(ОКЭС) опоры №13 отломился нулевой провод	Защита не сработала	13.06.2023	14ч57м	16ч05м	01ч08м	восстановили нулевой провод гр. Вкл.	Частных домов - 61 шт., население - 120 человек	
22	Сорокинские КЭС ТП-118 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	ДТП, обрыв ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-3	Защита не сработала	15.06.2023	11ч05м	15ч10м	04ч05м	устранили обрыв, гр. Вкл.	автомобка, автосервис	
23	г. Оренбург ТП-3016 (ОКЭС)	гр. 2 Школьная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ВЛИ 0,4 кВ дефект контакта в пролете опор №2-3	ПН-250А ф."С"	15.06.2023	18ч43м	19ч20м	00ч37м	устранили повреждение, гр. Вкл.	МКД- нет, 10 частных дома, 25 человек	
24	г. Оренбург ТП-149 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, ВЛИ-0,4 кВ повреждена анкерная опора №9	Защита не сработала	16.06.2023	13ч29м	15ч56м	02ч25м	заменяли опору гр. Вкл	16 частных дома, 43 человека.	
25	г. Оренбург ТП-3028 (ОКЭС)	гр.ГСК (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента ГСК	На ТП откл АВ-50А, в ГСК откл АВ	18.06.2023	07ч35м	08ч00м	00ч25м	Повторно вкл., произвели осмотр	ГСК	
26	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС КТП-Св-11-2 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр оборудования причины не выявл. Нагрузка 5-3-7А	АВ-63А	18.06.2023	17ч35м	18ч05м	00ч30м	вкл	жильё, 1МКД до 5эт	
27	г. Оренбург ТП-18 (ОПО)	гр. Павловская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	упало дерево на ВЛ 0,4кВ, повреждена ж/б приставка опоры №13, обрыв ВЛ в 4х пролетах	гр. Не откл.	19.06.2023	01ч00м	07ч08м	06ч08м	устранили обрыв ВЛ, заменили ж/б приставку, гр вкл.	жилой сектор 52 частных дома	
28	Бугурусланский КЭС КТП-94(ОКЭС)	гр.Мельница(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-94 повреждён автомат 200А.	Повреждён автомат 200А.	19.06.2023	13ч15м	15ч20м	02ч05м	Заменили повреждённый автомат,включили.	Мельница.	
29	Сорокинские КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	повреждение в сетях ул. Освещения (АО ОренбургЭл.Сеть)	ПН-250 А ф."В"	19.06.2023	22ч30м	22ч50м	00ч20м	откл. шкаф уличного освещения, заменили ПН, гр. Вкл.	116 частных дома, 285 человек, МКД- нет, ул. Освещение	
30	Бугурусланский КЭС КТП-113(ОКЭС)	гр.Быг(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.Сосновая 22.	Группа не отключалась.	20.06.2023	18ч35м	19ч00м	00ч25м	На ВЛИ-0,4кВ отключили ввод в ж/д ул.Сосновая 22,группу включили.	МКД-нет,3-частных дома,9- человек.	Группу отключали для тушения пожара.
31	Сорокинские КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр. 1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Дефект контакта на оп.4 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС)	Группа не отключалась.	20.06.2023 21.06.2023	19ч30м	00ч56м	05ч26м	На ВЛИ-0,4кВ произвели проверку контактов и разфазировку, вкл гр.1	МКД-нет, 60-частных дома, 130 человек.	Гр.1 нагрузка 90-70-63А, напряжение 235-227-244В
32	Сорокинский КЭС ТП-118(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение во внутренних сетях КНС	АВ-250А	22.06.2023	12ч25м	12ч32м	00ч07м	Повторно вкл., произвели осмотр	КНС(резерв)	

33	Соль-Илецкий РУЭС ТП-46 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил. Нагрузка 80-190-105А	сгорели 2ПН-400А ф.В и С на вводном руб.	25.06.2023	09ч54м	10ч21м	00ч27м	Заменяли 2ПН, вкл	жилой сектор МКД-нет, 150-частных дома, 184 человек.	
34	Бугурусланские КЭС ТП-125 (ОКЭС)	гр. Пилогинское шоссе1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил. Нагрузка 40-50-60А	АВ-200А	25.06.2023	18ч20м	18ч55м	00ч35м	Повторно вкл., произвели осмотр	2магазина, жилой сектор МКД-нет, 33частных дома, 90 человек.	
35	Оренбург ТП-3028(ОКЭС)	гр. Мало-Восточная (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При замене ПН фаза С перекос U: А-239, В-242,С-185А	ПН-250А	25.06.2023	20ч11м	22ч22м	02ч11м	ОПО устранили повреждение	Абоненты ОПО(жилой сектор)	Не полнофазный режим гр. Мало-Восточная
36	Сорочинские КЭС ТП-27 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил. Нагрузка 21-45-5А	сгорел ПН-100А ф.В	26.06.2023	13ч23м	13ч43м	00ч20м	Заменяли ПН, вкл группу	жилой сектор МКД-нет, 36 частных дома, 110 человек.	
37	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1001 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Повреждение опоры	В результате падения дерева поврежден фонарь "Амбир" уличного освещения (ОКЭС)	Группа не отключалась.	26.06.2023	16ч30м	16ч30м	00ч00м	Отключили фонарь уличного освещения	Уличное освещение.	
38	Александровский РУЭС ТП-174(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	МУП"ЖКХ" при производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(абонентскую) от ЩР до ВРУ РУС "Волгателеком".	Повреждены 3 ПН-100А и поврежден ПН держатель фазы "В".	28.06.2023	14ч28м	16ч44м	02ч16м	В ЩР отключили КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ РУС"Волгателеком", на ТП-174 устранили повреждение на рубильнике гр.№3,группу включили.	МКД-нет,частных домов-нет,РАНО-перешли на резерв.Администрации-перешли на резерв.РУС"Волгателеком.	
39	Соль-Илецкий РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП поврежден фонарь "Амбир" уличного освещения (ОКЭС) по ул.Персиянова 67. Виновник оформлен в ГИБДД	Группа не отключалась.	28.06.2023	21ч15м	21ч15м	00ч00м	Отключили фонарь уличного освещения	Уличное освещение.	
40	Бугурусланский КЭС ТП-29(ОКЭС)	гр. Мастерские(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Нагрузка после включения А-21А,В-13А,С-20А.	АВ-160А	30.06.2023	09ч30м	11ч00м	01ч30м	Повторно вкл., произвели осмотр	Спортивная школа	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причина аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальэнергосеть» Июнь 2023 г.  
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (э.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-5021,502,503,504, 505,506,507,508,509, 511, 512,513,516,517, 518, 519,520,521,522, 523 (ОКЭС) ТП-1108 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Новосергиевская до опоры №1	ТО	01.06.2023	11ч20м	11ч28м	00ч08м	откл. поврежденную КЛ, вкл. Реклоузер В 11-1	24 дома (до 5 этажей), 916 частных домов, 2527 человек, Школа (резерв), ООО "Терминал", котельная (резерв), скважина, быт.	
2	Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф.8-1 (ОПО)	ТП-120, 126, 127 (2 СШ),180, 339,70, 1267, 58 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от ТП-126 до ТП-127	ТО	01.06.2023	13ч48м	14ч38м	01ч00м	откл. поврежденную КЛ, вкл.ф.8-1	Абоненты ОПО	
3	Оренбург п/с Кордонная (ЦПО)	ф.Кр-22 (ОПО)	РП-77 (2СШ) РП-3 (2СШ) (ОПО) ТП-3052, 3032 (1СШ), 3230 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-77 до РП-3 ф.77-14 и КЛ-6 кВ (ОПО) от РП-77 до ТП-420 ф.77-4	персонал смежной организации не сообщает	01.06.2023	16ч45м	17ч33м	00ч48м	вкл. ф.Кр-22, ф.77-6, запитали ТП-3052.	998 человек, 2 дома (свыше 9 этажей), 7 домов (до 5 этажей), промзона, быт.	в 17ч00м вкл. ТП-3015, в 17ч32м на ТП-3032 запитали 1 СШ, в 18ч10м вкл. ТП-3230
4	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-42 (ОПО)	РП-48 (3 СШ) (ОПО) ТП-3040 (1 СШ), 3030 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	01.06.2023	18ч25м	19ч02м	00ч37м	вкл. ф.ЮВ-42, ф.48-10.	768 человек, 155 частных домов, 2 дома (свыше 9 этажей), школа.	В 19ч00м запитали ТП-3040 (1 СШ)
5	Кувандыкский РУЭС п/с Рамазан (ОКЭС)	ф.1 (6кВ) (ОКЭС)	РП-Насосная (Водоканал)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на РП-Насосная	МТЗ	01.06.2023	18ч09м	18ч59м	00ч59м	вкл. ф.1 на холостой ход.	Водозабор (резерв)	
6	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.20 (ОрПО) не откл	ТП-443 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-443 (ОКЭС) поврежден ТМ-250кВА	фидер не откл. на ТП-443 сгорели 2ПК-30А	01.06.2023 02.06.2023	22ч00м	00ч45м	02ч45м	Заменяли ТМ-250кВа, вкл	35 человек, 31 частный дом, 0 МКД	

7	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.23 (ОКЭС) не откл	КТПН-Северный1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На КТПН-Северный1 (ОКЭС) поврежден ТМ-400кВА	фидер не откл. на ТП сгорели 2ПК-40А	01.06.2023 02.06.2023	22ч10м	02ч40м	04ч30м	Заменяли на ТМ-250кВа, вкл. Нагрузка 327-302-261А	918 человек, 306 частных домов, 0 МКД, магазин	КТПН-Северный1 02.06.23 в 08ч 55м вкл. гр.1 Похоронное агентство, гр.2 Котельная, гр.9 Церковь
8	Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-14 (ОПО)	РП-44 (СШ) (ОПО) ТП-3047 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Восточная до РП-44 ф.В-14	персонал смежной организации не сообщает	02.06.2023	15ч40м	16ч04м	00ч24м	Запитали по ремонтной схеме.	АБК, мегофон. МКД и частного сектора нет.	
9	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-72,74,75,76, 78, 79 (ОКЭС) ТП-71,73,77 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	02.06.2023	17ч38м	18ч25м	00ч47м	откл. ЛР-38, ф.7 вкл.	277 частных домов, 455 человек, сады огороды.	20ч 40м произвели осмотр ВЛ-10 кВ повреждений нет ТП-76 (сады) вкл.
10	Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-13 (ОПО)	РП-66 (1 СШ) (ОПО) ТП-3044 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-66 ф.Ст-13	Земля	02.06.2023	18ч25м	18ч28м	00ч03м	откл. поврежденную КЛ, РП-66 1 СШ запитали по ремонтной схеме	1 ж/д (свыше 9 этажей), 1313 человек	
11	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	ф. Мт-4 (ОКЭС)	ТП-МТ-1 Мт-3,МТ-4,Мт-5,Мт-6, Мт-7,Мт-13,Мт-14,Мт-9,Мт-10, Мт-11,Мт-8,Мт-12,Мт-15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	Земля	03.06.2023	01ч23м	01ч33м	00ч10м	повторно вкл.	ЦРБ (резерв), очистные сооружения (резерв), водоканка (резерв), администрация (резерв), военкомат (резерв), 14-МКД (до 5-этажей) 487-частных домов, 2480 человек.	
12	г.Оренбург п/с."Степановская"(ЦПО),	ф.С-8(не отключался)	ТП-3168(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-3168 поврежден ТМ-160кВа	ПК не повреждены	03.06.2023	11ч01м	13ч34м	02ч33м	Заменяли ТМ,установили ТМ-160кВа,включили.	МКД-нет, 77 частных домов,208 человек.	
13	Орский КЭС, п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП- 206,1619,1647,1672,1674,1676,1680, 1681,1700,1701,1702,1703(ОКЭС). ТП- 720Р,543,1072,1412,1617,1618,1621, 1646,1679,1688(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	персонал смежной организации не сообщает	04.06.2023	10ч44м	10ч51м	00ч07м	На п/с."Левобережная" по ТУ ф.7 повторно включили.	14-МКД(до 5-этажей),МКД(свыше 9 этажей нет),473-частных домов,2131-человек,быт,промзона.	
14	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/с."Кваркенская"(ВПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП- 2,3,8,10,12,126,200,239,254,321,325, 354,380(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре электрооборудования,обнаружили погибшего грача около ТП-325.	персонал смежной организации не сообщает	04.06.2023	13ч11м	13ч13м	00ч02м	На п/с."Кваркенская" по ТУ ф.13 повторно включили.	87-МКД(до 5-этажей),МКД(свыше 9 этажей нет),338-частных домов,1436-человек,быт,2-скважины.	

15	Оренбург РП-79 (ОПО)	ф.79-13 (ОКЭС)	ТП-3225 (1СШ), 3105 (ОКЭС) ТП-1755, 1756, 1798, 1582 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	04.06.2023	20ч20м	21ч05м	00ч45м	повторно вкл.	Водозабор, АГЭС, Качкарский Мар, Ул. Освещение, Магази. МКД и частных домов нет.	
16	Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	ТП-3371 (1СШ), 3465 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6	персонал смежной организации не сообщает	05.06.2023	07ч01м	07ч02м	00ч01м	На РП-58 откл. в ф.Б-6, вкл. В Кр-6	Обл. больница (резерв)	КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6 восстановлена и вкл в 14ч13м 06.06.23г
17	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.3 (ОКЭС)	2СШ РП-1 (ОКЭС) ф.1-2, 1-5, 2СШ РП-2 (ОКЭС) ф.2-1, 2-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на оп.1 в сторону п/с Соль-Илецкая	ТО, АПВ не успешно	05.06.2023	17ч08м	17ч15м	00ч07м	На РП-1 и РП-2 вкл СВ, потребители запитаны	Котельная, скважина, 2дет.сада, культ.центр (резерв), жилой сектор, 2663ж/д, 82МКД до 5этажей, 663бчел	Разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) на оп.1 в сторону п/с Соль-Илецкая восстановлена и вкл 06.06.23г в 14ч48м.
18	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.1, 5, 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-110 кВ (ЦПО) Шарлык-Александровка (1-2 цепь)	ТО, АПВ успешно	06.06.2023	03ч15м	03ч15м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	50 МКД (до 5 этажей), 3073 частных домов, 6726 человек, Больница, Маслозавод, 2-КНС, 3-Котельные, Водозабор, Школа, Налоговая, РДК, РУС.	
19	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф.Мт-4 (ОКЭС)	ТП-1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-4 (ОКЭС) обнаружили повреждение опорного изолятора по ф.В	Земля	06.06.2023	07ч00м	07ч55м	00ч55м	Вкл ф.Мт-4, кроме ТП-4	ЦРБ (резерв), очистные сооружения (резерв), водоканка (резерв), администрация (резерв), военкомат (резерв), 14-МКД (до 5-этажей) 487-частных домов, 2480 человек.	На ТП-4 26ж/д, 180чел, заменили изолятор и вкл ТП в 10ч35м
20	Абдулинские КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.Пл-9 (ОКЭС) не откл.	ТП-29 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-29 (ОКЭС) обнаружили повреждение опорного изолятора по ф.С	Земля	06.06.2023	09ч20м	10ч29м	01ч09м	Откл ЛР-1 в ст ТП-29, по ф.Пл-9 "земля" пропала. На ТП-29 заменили изолятор и вкл	145 ж/д, 341 человек, МКД нет	
21	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-1120, 1114, 1101, 1102, 1116, 1115, 1103, 1109, 1110, 1117, 1106, 1107, 1112, 1123, 1124, 1125, 1122, 1121 (ОКЭС) ТП-1108, 1119 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В результате осмотра обнаружили на абонентской отпайке ВЛ отгорел шлейф в ст ТП-1119	Земля	06.06.2023	09ч20м	09ч23м	00ч03м	повторно вкл.	11МКД (до 5 этажей), 367 частных домов, 1120 человек, Школа не откл (резерв, ЕГЭ), ООО "Терминал" (резерв)	Откл ЛР-11-10 в ст абонентской ТП-1119 юр.лица, пиломара

22	Орские КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-1009, 1008, 1010, 1005 (ОКЭС) ТП-1007 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На опоре №1 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ-6кВ(ОКЭС).	ТО	06.06.2023	18ч11м	23ч30м	05ч19м	На ТП-1005 в 23ч30м установили ДГУ(запитали 50ж/д,105 человек).	НС 2под (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), колбасный цех, 50ж/д, 105человек, МКД нет	На опоре №1 смонтировали концевую мачтовую разделку КЛ-6кВ, установлена кабельная вставка 12м. заф.6 на п/с."ЭЧ-76" включили в 01ч59м.
23	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО)	ф.1, 15, 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая" в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	06.06.2023	18ч15м	18ч17м	00ч02м	повторно вкл.	Больница (резерв),ретранслятор (резерв), жильё 1750ж/д, 9 МКД до 5эт, 5508человек	
24	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО)	ф.1, 15, 6 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая" в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	06.06.2023	18ч46м	18ч47м	00ч01м	повторно вкл.	Больница (резерв),ретранслятор (резерв), жильё 1750ж/д, 9 МКД до 5эт, 5508человек	
25	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "ЦРЛ"( завод обработки цветных металлов)	ф.7(ОКЭС)	РП-10 1-2 СШ 10кВ,ТП-НСД,ТП-НВС(МУП"Очистные сооружения")	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь,Гроза,Ветер.Провели осмотр КВЛ-10кВ от п/с."ЦРЛ" до РП-10, повреждений не выявлено.	ТО	06.06.2023 07.06.2023	22ч58м	00ч40м	01ч42м	После осмотра КВЛ-10кВ на п/с."ЦРЛ" ф.7 повторно включили.	Очистные сооружения.МКД-нет,частных домов-нет.	
26	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Фекальная"(ОКЭС)	ф.19(ОКЭС)	ТП-ШВ-13(УКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь,Гроза,Ветер.Провели осмотр КВЛ-6кВ от п/с."Фекальная" до ТП-ШВ-13,повреждений не выявлено.	выпавших блинкеров нет	06.06.2023 07.06.2023	22ч30м	00ч16м	01ч46м	После осмотра КВЛ-6кВ на п/с."Фекальная" ф.19 повторно включили.	Скважина №13.МКД-нет,частных домов-нет.	
27	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."ГПП-2"(Гайский ГОК)	ф.22(ОКЭС)	РП-3 1-СШ 6кВ(ОКЭС). ф.7,ф.9,ф.11(ОКЭС).ТП-22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,6 2,72(ОКЭС).ТП-204,205,207(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на КВЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."ГПП-2" до РП-3.	МТЗ	07.06.2023	01ч05м	02ч02м	00ч57м	На РП-3 включили СВ-6кВ.	Жилой сектор, 6132-человека,4-детсада,гимназия,школа.	08.06.2023 КЛ восстановлена

28	Саракташский РУЭС, п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.15(ОКЭС) не отключался	ТП-285(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-258 повреждён проходной изолятор фазы "А".	Повреждён ПК фазы "А".	07.06.2023	02ч05м	03ч55м	01ч50м	Заменяли повреждённый изолятор,заменяли ПК,включили.	МКД-нет, 31- частных домов,60- человек.	
29	Орский КЭС РП-8(ОКЭС)	ф.18(ОрПО)	ТП-195(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ТО	07.06.2023	06ч35м	06ч43м	00ч08м	повторно вкл.	Сады-огороды.	
30	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.23(ВПО)	РП-2 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	персонал смежной организации не сообщает	07.06.2023	06ч47м	06ч54м	00ч07м	На РП-2 включили СВ-10кВ	37-МКД(до 5-этажей),1135-частных домов,2757-человек,КНС-резерв,очистные-резерв,гимназия,2-котельных.	
31	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф. 51-3 (ОПО)	ТП-3152 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	07.06.2023	10ч06м	10ч14м	00ч08м	на ТП-3152 откл. ВН в стор РП-51 ф 51-3 вкл. ВН в стор. РП-75 ф. 75-4	2 МКД (до 5 этажей), 9 частных домов, 46 человек, Школа (резерв, ЕГЭ нет), Д/с	
32	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф. 4 (ОКЭС)	РП-2 2СШ ф. 9,14,16 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	РП-2 ф. 9 (ОКЭС) на Р-9-1 обнаружен посторонний предмет	Земля	07.06.2023	12ч47м	12ч55м	00ч07м	РП-2 2 СШ запитали по ф. 13 откл. ф. 9	59 МКД (до 5 этажей), 1141 частных домов, 3998 человек, Школа, очистные сооружения (резерв), КНС (резерв)	п/с Кувандыкская ф 4 вкл. в 12ч04м, РП-2 ф.9 вкл. в 14ч37м
33	Орский КЭС РП-12(ОрПО)	ф.24(ОрПО)	ТП-151,412(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	07.06.2023	22ч04м	22ч30м	00ч26м	На РП-12 ф.24 повторно включили.	МКД-нет,95-частных домов,168-человек,сады-огороды.	

34	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.Ск-10(ОКЭС)	ТП-101,103,104,105,106,107,108,109,1010,1011(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено..	ТО,АПВ не успешное	08.06.2023	02ч25м	03ч40м	01ч15м	После осмотра ф.Ск-10 повторно включили.	МКД-нет,270-частных домов,809-человек,школа-есть резерв,котельная-есть резерв,РДК-есть резерв,КНС-есть резерв,элеватор-есть резерв.	
35	г.Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ(ОПО) от ТП-799 до ТП-437 ветки деревьев касаются ВЛ-10кВ.	Земля	08.06.2023	02ч33м	03ч38м	01ч05м	ОПО отключили повреждённый участок,ф.33-7 на РП-33 включили.	МКД(свыше 9-этажей нет),5-МКД(до 5-этажей),53-частных домов,159-человек,ДК"Радуга",Администрация,почта.	
36	Бузулукские КЭС п/с ПОГАТ (ОКЭС)	ф. 11 микр-н (ОКЭС)	ТП-378,390,391,500,504,505,515,523 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ бригадой ВКХ повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-523 до ТП 378	ТО	08.06.2023	09ч44м	10ч27м	00ч43м	на ТП- 523 откл. ВН в стор. ТП- 378, на п/с Погат ф. 11 микр-н вкл.	МКД-нет,371-частных домов,1113-человек	08.06.2023 10ч55м ф 11 микр-н полностью вкл. 09.06.23 в 15ч50м вкл. КЛ-6кВ от ТП-523 до ТП 378.
37	Саракташский РУЭС, п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-245,318,319,302 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Пожар лесного массива, для безопасного тушения откл. участок ВЛ-10 кВ от Р-1-4 до Р-1-6	ф. не откл.	08.06.2023	16ч10м	18ч00м	01ч50м	пожар потушен, ВЛ вкл.	МКД нет, 13-частных домов, 20-человек,	
38	г.Оренбург УПГ-7 (ГазпромЭнерго)	ф.5 (ГазпромЭнерго)	ТП-72 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-6 кВ на опору №187 упала ветка	земля	09.06.2023	03ч05м	03ч06м	00ч01м	повторно вкл	РОЦ "Русь" (ДГУ)	в 15ч54м произвели опилровку ВЛ-6 кВ ф.5
39	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194 2СШ, 3186, 3185, 3187 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	не сообщают	09.06.2023	05ч22м	05ч24м	00ч02м	повторно вкл	Жилой сектор, 120 ж/д, 325 человек, МКД нет	Осмотр эл.оборудования ОКЭС повреждений не выявил
40	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.23 (ВПО)	РП-2 (1СШ) ф.11, 15, 12 ТП-201,202,203,204, 209(2СШ),210(1СШ),309, 310,311,312,313,314,316, 317,318 (2СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры 59/1 до РП-2	МТЗ	10.06.2023	14ч44м	14ч49м	00ч05м	На РП-2 откл. В ф.23, вкл. СВ-10кВ	37 МКД (до 5 этажей), 1135 частных домов, 4043 человек, 2-Котельные,насосная (резерв), гимназия, очистные сооружения (резерв)	10.06.2023 22ч02м КЛ восстановлена вкл.
41	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ, АПВ не успешное	10.06.2023	17ч58м	18ч04м	00ч06м	Повторно вкл. ф.Ск-9	369 частных домов, 1107 человек.	

42	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-5,6,11,12,13,16,19,20,26,27,34,35,37,40,41,43,44,46,63,70,77,80,81,83,86,88,89,90 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена опора №25/3	МТЗ	11.06.2023	00ч28м	01ч12м	00ч40м	на ВЛ-10 кВ ф.4 откл. Р-4-2 ф. вкл.	МКД-нет,725 частных домов,1734 человека, водозабор( резерв) больница (резерв)	11.06.2023 в 04ч50м ф. полностью вкл.
43	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194 2СШ, 3186, 3185, 3187 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	не сообщают	11.06.2023	05ч19м	05ч21м	00ч02м	ф. повторно вкл.	Жилой сектор, 120 частных домов, 325 человек, МКД нет	
44	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.НГЗ-34(ОКЭС)	РП-90 1-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП-90,93,95(ОКЭС), ТП-94(МДОАУ"СОШ№22").	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Организация ООО"Перспектива"(по дрядчики теплосетей) при производстве земляных работ повредили 2-КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-3 до РП-90 ф.НГЗ-34 и от РП-90 до ТП-76.	ТО	11.06.2023	15ч47м	17ч35м	01ч48м	Отключили повреждённые КЛ-6кВ, на РП-90 включили СВ-6кВ.	6-МКД(свыше 9-этажей),7-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,2284-человека,МДОАУ"СОШ №22".	Земляные работы ООО"Перспектива" с АО"Оренбургкоммун электросеть" были согласованы. КЛ от РП-90 до ТП-76 восстановлена 13.06 в 21ч50м
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ЦПО)	ф. РП-1-1(ООО "РЭС")	ТП-106 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10 кВ ООО "РЭС".	не сообщают	11.06.2023 12.06.2023	19ч48м	13ч05м	17ч17м	ООО"РЭС" на ВЛ-10кВ устранили повреждение, ф.РП-1-1 на РП-1 включили.	ОРТПЦ (резерв)	ОРТПЦ основное питание с ТП-105
46	Соль-Илецкий РУЭС ТП-20 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-20(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	выгорела губка на ПК держателе ф."С"	ПК	12.06.2023	02ч13м	02ч50м	00ч37м	заменяли губку, заменили ПК, ТП вкл.	МКД-нет, 74 частных дома, 159 человек	
47	г.Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-5(ОПО)	ТП-3019(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	не сообщают	12.06.2023	14ч50м	19ч16м	04ч26м	ОПО устранили повреждение на ВЛ-10кВ,ф.39-5 на РП-39 включили.	Школа, Д.сад, м-н Магнит, КНС, 11-МКД(до 5-этажей),частных домов-98,291-человека.	

48	г.Оренбург п/с."Стелная"(ЦПО)	1-3 СШ 10кВ(ЦПО)	РП-24 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3001 1-СШ 10кВ,3002 1-СШ 10кВ,3003 1-СШ 10кВ,3004 1-СШ 10кВ,3523 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Предварительно в районе ул. Тихая камаз повредил несколько ВЛ-10кВ	не сообщают	12.06.2023	14ч56м	15ч48м	00ч52м	15ч48м на РП-24 откл. В ф.Ст-33 вкл. 1 СШ 10кВ по ф.28-15	МНТК (резерв), ГАУЗ ЦДХ (резерв), поликлиника (резерв)	
49	г.Оренбург п/с."Стелная"(ЦПО)	ф.Ст-24 (ОПО)	РП-61 2-СШ 10 кВ.,ТП- 3120,3220(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	не сообщают	12.06.2023	14ч56м	15ч00м	00ч04м	На РП-61 откл.В ф.Ст- 24 вкл.В ф.9-1	КНС (резерв), Магазин Мебель России	18ч17м включили ТП-3120,3220 по ф.9- 1
50	г.Оренбург п/с."Стелная"(ЦПО)	ф.Ст-43 (ОПО)	ТП ОКЭС нет.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) от ТП-587 до ТП-3220.	не сообщают	12.06.2023	14ч57м	18ч50м	03ч53м	ОПО отключили повреждённый участок,ф.Ст-43 включили.	Потребители ОПО.	Восстановлена 16.06.2023
51	г.Оренбург РП-24 (ОПО)	1 и 2-СШ 10кВ	ТП-3001,3002,3003, 3004 ,3523 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	не сообщают	12.06.2023	15ч55м	16ч05м	00ч10м	На РП-24 откл.В ф.Ст- 22 вкл.В ф.9-1	МНТК , ГАУЗ ЦДХ,поликлиника	
52	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-7 (ОКЭС)	РП-59 (1 СШ) ф.59-1, 59-3, 59-5, 59-11, 59-9, 59-7, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №2 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59 ф.Ив-7	персонал смежной организации не сообщает	12.06.2023	22ч38м	23ч11м	00ч33м	откл. поврежденную КЛ, РП-59 1 СШ запитали по ф.59-15 от РП-68	3 МКД (до 5 этажей), 40 МКД (свыше 9 этажей), 175 частных домов, 8312 человек, 2 ЦТП (резерв), НС (резерв), НС, Школа (резерв), ПНС (резерв),Быт.	
53	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-2001, 2002, 2007, 2008, 2021, 2031,, КТПН-Доменный (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-6 кВ ф.4 опора без №, слетел изолятор.	МТЗ	12.06.2023	23ч00м	03ч00м	04ч00м	Устранили повреждение, ф.4 вкл.	Сады-огороды, МКД и частного сектора нет.	
54	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф. НГ2-36 (ОКЭС)	ТП-44, 45, 106, 3, 28 (ОКЭС) КТП-1 Насосная (резерв)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-28 до КТП- 1 насосная	Земля	13.06.2023	00ч31м	02ч00м	01ч29м	откл. поврежденную КЛ, ф. НГ2-36 вкл.	14 МКД (до 5 этажей), 1733 человек, Насосная (резерв), Быт.	КЛ-6кВ от ТП-28 до КТП-1 насосная восстановлена,включ ена 20.06.2023 в 15ч47м.

55	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП-72,74,75,76, 78, 79 (ОКЭС) ТП-71,73,77 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	13.06.2023	06ч53м	07ч18м	00ч25м	Повторно вкл., произвели осмотр	277 частных домов, 455 человек, сады огороды, промбаза	
56	Медногорский РУЭС ТП-15 (ОКЭС)	ф. Сады-Огороды(ОКЭС)	ТП: 1,4,5,7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате падение дерева слетело 4 пролета ВЛ от опоры№112-116	МТЗ	13.06.2023	10ч11м	18ч48м	08ч37м	Устранили повреждение, вкл. ф.Сады Огороды	Садоводческие участки.	
57	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):601,602,603,604,618,621,622,605,617,620,606,607,609,608,610,712	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена абонентская КЛ-10кВ от Р-6/3 до ТП-618(роддом)	МТЗ	13.06.2023	14ч30м	15ч16м	00ч46м	Отключили Р-6\3, вкл ф. 6	МКД (до 5эт) 12шт, частных домов - 733 шт, население 1682 человека, быт, элеватор, род.дом(резерв)	КЛ-10кВ от Р-6/3 до ТП-618 восстановлена,включена 19.06.2023 в 11ч15м
58	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):114,102,104,103,105,108,107,109,116,106,111,117	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ опора №74 в результате ДТП слетел изолятор	выпавших блинkers нег	13.06.2023	15ч58м	16ч39м	00ч42м	Устранили повреждение, ф.1 вкл.	МКД (до 5эт) 28шт, частных домов - 552 шт, население 2041 человека, быт, бассейн(резерв), школа(ЕГЭ нет), больница(резерв), маслозавод(резерв)	
59	Октябрьский РУЭС\с Октябрьская(ЦПО)	ф. Ок-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 68,70,69,67,48,49,50,51,52,53	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	13.06.2023	16ч24м	16ч30м	00ч06м	Повторно вкл.	частных домов - 72 шт, население 78 человека, быт, водозабор(резерв), катодная защита	
60	Октябрьский РУЭС\с Октябрьская(ЦПО)	ф. Ок-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 68,70,69,67,48,49,50,51,52,53	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Горит ТП-12а(ЦПО). Отключили для тушения пожара	Защита не сработывала	13.06.2023	16ч45м	17ч22м	00ч37м	После тушения ТП, вкл. ф. Ок-4	частных домов - 72 шт, население 78 человека, быт, водозабор(резерв), катодная защита	
61	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):601,602,603,604,618,621,622,605,617,620,606,607,609,608,610,712	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ВЛ(ОКЭС) РЛНД-6\3 повреждены ОПН	МТЗ, АПВ не успешно	14.06.2023	10ч54м	13ч53м	02ч59м	Произвели осмотр, демонтировали ОПН, вкл.	МКД (до 5эт) 12шт, частных домов - 733 шт, население 1682 человека, быт, элеватор, род.дом(резерв)	

62	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1" (ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП-230,47,243,164,151,191,170(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре ВЛ-10кВ ф.10 обнаружили возле опоры №60 птицу.	МТЗ	14.06.2023	19ч35м	19ч50м	00ч15м	На п/с "Домбаровская-1" ф.10 повторно включили.	МКД-нет, 532-частных домов, 1596-человек, СОШ №3-есть резерв.	
63	г.Оренбург п/с "Заречная" (ЦПО)	ф.Зар-8(ОПО)	ТП-2023(ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго.	персонал смежной организации не сообщает	14.06.2023 15.06.2023	23ч48м	02ч06м	02ч18м	Отключили повреждённый участок ф.Зар-8 на п/с "Заречная" включили ТП-2115.	Абоненты ОКЭС МКД (свыше 9-этажей)-нет, 2-МКД(до 5-этажей), 35-частных домов, 153-человека.	В 05ч50м ф.Зар-8 включили полностью. ТП-2023 включена.
64	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1" (ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-116,201,202,252(ОКЭС). ТП-12,13,71(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	При осмотре ВЛ-10кВ ф.11 обнаружили возле опоры №120 птицу.	МТЗ	16.06.2023	05ч36м	06ч00м	00ч24м	На п/с "Домбаровская-1" ф.11 повторно включили.	МКД-нет, частных домов-нет, фермерские хозяйства, воинская часть.	
65	Бугурусланские КЭС п/с Александровская (СПО)	ф.А-3 (ОКЭС)	ТП-79,95,94,40,136,41,197 1СШ,81,43,149,85,147 1СШ (ОКЭС) ТП-78,99,97,101,191,161,58 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования ОКЭС, повреждений не выявлено.	ТО	16.06.2023	12ч20м	12ч20м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	КНС (резерв), котельная (резерв), 6 МКД (до 5эт), частных домов - 550, население 1463 человека,	
66	г.Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	2СШ-10кВ (ЦПО)	ф.П-26 РП-71 (ОПО): 3138(2), 3219(2), 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146(2), 3148, 3149, 3214, 3216(2), 3231(2), 3139(2) РП-72 1СШ, ТП-3136, 3135, 3134 (ОКЭС); ф.П-28 (ОПО) ТП-3024 2СШ (ОКЭС); ф.П-17 (ОПО) ТП-3226, 3229 (ОКЭС);	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Пугачевская в сетях ЦПО	Земляная защита, на п/с откл В ввода 10кВ Т-2 от дуговой защиты	17.06.2023	12ч14м	12ч20м	00ч06м	РП-71 (АВР), на РП-72 откл В ф.П-26, вкл СВ-10кВ	Котельная (резерв), КНС (резерв), жилой сектор, 690ж/д, 33МКД до 5этажей, 2842чел	ЦПО на п/с Пугачи вкл 2СШ-10кВ, ф.П-28, П-26, П-17
67	Бузулукские КЭС Тоцкий РУЭС п/с Тоцкая (ЗПО)	1СШ-10кВ (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС): ТП-133, 137, 134, 105, 106, 127, 130, 121, 107, 104, 132, 103, 122, 101, 126, 108 (ОКЭС); ф.2 (ЗПО): ТП-218 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО	Земля	17.06.2023	13ч16м	13ч26м	00ч10м	На п/с Тоцкая вкл 1СШ и ф.1, отключен ф.2 (ЗПО)	Больница (резерв), жильё 983ж/д, 17 МКД до 5эт, 3327человек	ТП-218 (ОКЭС) запитали по ф.7 в 13ч45м. Ф.2 (ЗПО) вкл по норм.сх в 19ч05м
68	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-5(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный дождь, гроза	МТЗ	17.06.2023	19ч58м	19ч59м	00ч01м	ОПО повторно вкл.	КНС (резерв), школа, 11 МКД (до 5эт), частных домов - 98, население 294 человека,	

69	Оренбург п\с Степановская(ЦПО)	ф.С-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3174,3175,3176,3172,3173,3170,3171,3167,3166(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате не селективной работы защиты на п\с Степановская откл. ф.С-7. Повреждение на ф. С-4(Зауральный РЭС)	земля	17.06.2023	23ч09м	00ч02м	00ч53м	ЦПО повторно вкл.	Частных домов-710, население-2077 человек,Жилой сектор, быт, НС(резерв)	
70	Оренбург РП-54(ОПО)	ф.54-4(ОПО)	ТП(ОКЭС):3065	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	17.06.2023	23ч56м	00ч25м	00ч29м	ОПО повторно вкл.	Частных домов-26, население-78 человек,Жилой сектор, быт.	
71	Оренбург РП-24(ОКЭС)	ф.24-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3001(1),3002(1),3003(1),3004(1),3523(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.06.2023	05ч45м	06ч16м	00ч31м	На ТП-3004 откл. в ст. ф.15-4, повторно вкл. 24-5	ЦДХ(резерв), микрохирургия (резерв), ЦТП-94 (резерв)	
73	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-207, 208, 206 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	15ч31м	16ч46м	01ч15м	повторно вкл	НС 1под (резерв), котельная (резерв), ГСК	
74	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС), ТП-1156, 1198 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность на РП-12 в сетях ОрПО	ТО	18.06.2023	16ч28м	17ч40м	01ч12м	повторно вкл	жильё 72ж/д, 820 человек, до 5эт 21 МКД	
75	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	17ч09м	17ч19м	00ч10м	повторно вкл	жильё 122ж/д, 271 человек, до 5эт 2 МКД	
76	Бузулукские КЭС п/с Промбаза (ЭнергоАудит)	ф.Город-7 (ОКЭС)	РП-14 2СШ, ТП-88, 89, 125, 209, 221, 284, 325, 326, 327, 328, 342, 343, 344, 373, 394, 449, 483, 499 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-6 кв на опора №2 от п\с Промбаза отгорел шлейф	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	18ч05м	20ч00м	01ч55м	откл. поврежденный участок, абонентов запитали по резервной схеме	жильё 30ж/д, 39 МКД до 5эт, 4348чел	18.06.2023 21ч35м устранили повреждение на опоре №2

77	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-районная (ВПО)	ф.12 (ВПО) не откл	ТП-121, 122, 123 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на участке ВЛ--6 кВ (ОКЭС) откл. ПУС, в пролете опор №10-12 касание деревьев ВЛ	На ВЛ откл ПУС	18.06.2023	19ч16м	19ч35м	00ч19м	повторно вкл.	НС (резерв), жильё 61ж/д, 12 МКД до 5эт, 314чел	
78	Орские КЭС РП-8 (ОКЭС)	ф.18 (ОрПО)	ТП-195(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	Земля	18.06.2023	20ч42м	09ч31м	12ч49м	ОрПО устранили повреждение, ф.18 на РП-8 включили.	Сады	
79	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская 1 СШ (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-157,383,190,285,37,343 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	гроза, сильный ветер, на п/с Коскульская откл. 1СШ (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	20ч44м	22ч00м	01ч16м	ф. 5 запитали с п/с Коскульская ф.10	п. Речной. Частных домов-101, население 154	
80	Орские КЭС ТП-72 (ЗАО Электросеть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1057,1085,1106 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	сильный дождь, гроза на ВЛ-6кВ (ОКЭС) персоналом откл. реклоузер В-5-2	Земля	18.06.2023	21ч19м	23ч20м	02ч01м	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	больница (резерв) Н/С (резерв) Частных домов-184, население 424 человек	
81	Орские КЭС Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1684,1685,1683,1012 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	22ч10м	22ч12м	00ч02м	повторно вкл.	Н/С (резерв), МКД-нет, Частных домов-275, население 297 человек	
82	Орские КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800, 819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	18.06.2023	00ч30м	03ч40м	03ч10м	ОрПО устранили повреждение ф. вкл.	Частных домов 122, 271 человек, до 5эт 2 МКД	
83	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с "Домбаровская-1" (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-148,167,206,211,212,216,218(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	19.06.2023	07ч50м	08ч05м	00ч15м	На п/с "Домбаровская-1" ф.3 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет, 2-МКД(до 5-этажей), 123-частных домов, 414-человек, Скважины-есть резерв, Котельная РТП-есть резерв, РУС-есть резерв.	
84	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.102(Газпром)	ТП-47(Газпром)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях Газпром.	Земля	19.06.2023	09ч30м	---	---	---	МКД-нет, частных домов-нет, ЛПУ-административное здание-есть резерв, котельная-есть резерв.	КЛ восстановлена и включена 29.06.23 в 15ч41м

85	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	ф.Ак-13	ТП-1,2,4,6,22,30,31,37, 48, 56,60,66,67,71,72,73,74,78, 80,82,92,107,112,113,119, 120,(ОКЭС) ТП-115 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-120 повреждены ОПН-10кВ фазы "А"и"С".	персонал смежной организации не сообщает	19.06.2023	11ч00м	11ч08м	00ч08м	на ВЛ-10 кВ ф.Ак-13 откл. Р-17 ф. вкл.	МКД- до 5эт. -5шт. частных домов-898, население 2845 чел. ЦРБ резерв, КНС, Водовод, ФОК.	Без напряжения ТП-66,67(водовод). ТП-112,113 (5 частных домов, 10 человек). На ТП-120 заменили ОПН,ф.Ак-13 в 12ч30м включили полностью.
86	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП-162(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.2(ВПО) сгорела деревянная опора №19.	персонал смежной организации не сообщает	19.06.2023	12ч15м	16ч50м	04ч35м	На ТП-162 установили ДГУ в 16ч50м.	МКД-нет,35-частных дома,105-человек.	В 17ч16м ф.2 с п/с."Домбаровская-1" включили,на ТП-162 в 17ч20м сняли ДГУ.
87	г.Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф. 82-6 (ОПО)	ТП- 265,664,21 2СШ (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от ТП-265 до ТП 664	Земля	19.06.2023	23ч50м	00ч08м	00ч18м	на ТП 265 (ОПО) откл. ВЛ в стор ТП-664,на РП-82 вкл. ф. 82-6	абоненты ОПО	
88	Орский КЭС п/с."Левобережная"(В ПО)	ф.8(РЖД)	ТП-1012,1683,1684,1685(ОКЭС).ТП-1686(ООО"ОЭС").	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	ТО	20.06.2023	15ч01м	17ч32м	02ч31м	РЖД отключили повреждённый участок, ф.8 на п/с."Левобережная" включили.	Сады-огороды(МКД-нет,275-лачных домов,297-человек),НС-сть резерв,карьер.	
89	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194 2СШ, 3186, 3185, 3187 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	20.06.2023	17ч54м	17ч56м	00ч02м	На РП-49 по ТУ ф.49-4 повторно включили.	МКД-нет, 120-частных домов, 325-человек.	
90	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-27(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-27 повреждён ПК 10кВ фазы "А".	фидер не отключался	20.06.2023	18ч50м	19ч30м	00ч40м	Заменяли ПК,включили.	МКД-нет, 114-частных домов, 285-человек.	
91	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-10(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3088,3089	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	21.06.2023	08ч50м	11ч08м	02ч18м	ОПО повторно вкл.	71 частный дом, 213 человек. КНС резерв	
92	Бугурусланские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2Микрорайон (ОКЭС)	ТП-93, 170, 110, 114, 104, 100, 96, 180, 107, 182, 72, 96, 109, 120 2СШ (ОКЭС) ТП-153 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗА.	Неселективная работа РЗА	ТО, на ТП-100 откл ВВ Л-5 В-8	21.06.2023	21ч55м	22ч38м	00ч43м	повторно вкл	Котельная (резерв), жилой сектор, 328ж/д, 64МКД до 5этажей, 9331чел	Произвели осмотр участка ВЛ от ТП-100 до ТП-120, нарушений не выявили

93	Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-7 (ОПО)	ТП(ОКЭС): 3227 1СШ, 3115 1СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ (ОПО, место врезки ТП-3227 ОКЭС) от РП-11 до ТП-3227 ф.57-3	ТО	22.06.2023	03ч20м	04ч08м	00ч48м	ф.60-7 вкл до ТП-3227	Дом офицеров (резерв), библиотека (резерв), 3 МКД до 5эт, 286 человек	Схема питания ф.60-7 ремонтная. На ТП-3115 вкл СВВ, запитано по ф.57-10 в 04ч14м. КЛ-10кВ восстановлена, включена 22.06.2023 в 23ч08м.
94	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-164, 151, 191, 243, 47, 230 (ОКЭС) ТП-170 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ОКЭС, повреждений не выявлено.	МТЗ	22.06.2023	05ч40м	05ч45м	00ч05м	повторно вкл	жилой сектор, 533ж/д, МКД нет, 159бчел	
95	Оренбург РП-27(ОПО)	ф.27-1(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3299(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (абонентский-ЭнергоХолдинг) от ТП-783 до 1335	ТО	22.06.2023	08ч08м	08ч43м	00ч35м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП-3299	ТК Снегири(резерв)	
96	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая-Заглядино(РЖД)	2 СШ(РЖД)	РП-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При проведении испытаний на п/с Тяговая-Заглядино(РЖД) откл. 2 СШ	персонал смежной организации не сообщает	22.06.2023	10ч21м	10ч21м	Время срабатывания АПВ	—	МКД(до 5 эт)-2шт, 577 частных домов, 1464 человека, Элеватор(резерв), д\сад, школа(ЕГЭ нет), ФАП	
97	Бугурусланский КЭС п/с Городская(СПО)	ф. Г-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):87,214,205,16,18,17,90,113,20,54,92	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от Р-1 до ТП-18(ОКЭС) в результате производства земельных работ ООО"Баракат".	фидер не отключался	22.06.2023	13ч15м	13ч15м	00ч00м	Вывели поврежденную КЛ.	Абоненты под отключение не попадали	
98	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.СИ-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС):19,72(214,105,115,120,121,129,130,131,133,134,140,141,165,166,168,174,178,179,180,181,182,184,185	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	Земля	22.06.2023	14ч02м	14ч28м	00ч26м	Откл. ПУС -1, вкл. Р-33. Абонентов запитали по ф.2-3	Численность 81 человек, ОРТЦ(резерв), АЗС, быт	
99	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе(СПО)	ф.Фр-4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):30,14,16,17,18,19,20,48 + РП-1(ремонтная схема)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	22.06.2023	14ч32м	14ч32м	Время срабатывания АПВ		1125 частных домов, 9 МКД(до 5 эт), 3016 человек, сельсовет, мельница, столовая	

100	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-44(ОПО)	РП-61 1-СШ 10 кВ(ОКЭС).ТП-588,1084,1371(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до ЦРП 3 подъема.	Земля	22.06.2023	19ч47м	20ч10м	00ч23м	На РП-61по ТУ отключил В ф. Ст-44, включил В ф.9-8.	МКД-нет,частных домов-нет,КНС-резерв,тролейбусная тяговая-резерв,ГСК-резерв.	
101	г.Оренбург п/с."Пугачёвская"(ЦПО )	1-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-72 2-СШ 10кВ(ОКЭС),ТП-3024 1-СШ 10кВ(ОКЭС). РП-71 1-СШ 10кВ(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Пугачёвская" аварийно отключился В ф.П-14 и отключился В ввод с Т-1.	персонал смежной организации не сообщает	23.06.2023	01ч41м	01ч50м	00ч09м	На РП-72 по ТУ отключил В ф.П-20,включил СВ-10кВ.На РП-71 отработал АВР.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,84-МКД(до 5-этажей),1192-частных домов,4432-человека,Котельная - есть резерв,КНС,быт.	На п/с."Пугачёвская" в 01ч57м включили 1-СШ 10кВ.
102	г.Оренбург п/с."Заречная"(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	23.06.2023	06ч33м	07ч34м	01ч01м	ОПО отключили повреждённый участок, ТП-3311 запитали по ф.Зар-3.	МКД-нет,частных домов-нет,производственная база АО"Оренбургкоммуэлектросеть".	
103	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС п\с Тяговая- Заглядино(РЖД)	2 СШ(РЖД)	РП-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При проведении испытаний на п\с Тяговая-Заглядино(РЖД) откл. 2 СШ	персонал смежной организации не сообщает	23.06.2023	10ч35м	10ч35м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	МКД(до 5 эт)-2шт, 577 частных домов, 1464 человека,Элеватор(резерв), д\сад, школа(ЕГЭ нет), ФАП	
104	Сакмарский РУЭС п/с "Сакмарская" (ЦПО)	ф.9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	23.06.2023	11ч52м	15ч50м	03ч58м	ЦПО устранили повреждение ф. вкл.	369-частных домов,1107-человека,	
105	Сакмарский РУЭС п/с "Беловская" (ЦПО)	ф.4 (ЦПО)	ТП-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	23.06.2023	11ч50м	15ч50м	04ч00м	ЦПО устранили повреждение ф. вкл.	котельная (резерв), МКД-нет	
106	Бузулукские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф. Химчистка (ОКЭС)	ТП-215,306,230 66(ОКЭС)ТП-82,113,114,157,164,215,305,432,532 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-6кВ (ОКЭС) опора№13 поврежден изолятор	Земля	23.06.2023	13ч45м	13ч50м	00ч05м	на ТП-305 откл. ВН в стор. РП-2, ф. запитали с РП-2 ф. Полимовский	котельная (резерв), 4 МКД (до 5 этажей) д/с (резерв)	23.06.2023 15ч27м на опоре №13 заменили изолятор ф. вкл.
107	г. Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф. 64-7 (ОКЭС)	ТП-3066 1СШ,3297 1СШ,3028 2СШ,(ОКЭС) ТП-1432 2СШ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ подрядчиком ВКХ повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-1432	ТО	23.06.2023	16ч01м	16ч49м	00ч48м	на ТП-3297 откл. ВН в стор. ТП-3028, на РП-64 вкл. В	онкологический диспансер (резерв), 1 МКД (до 5 этажей)	24.06.2023 14ч03м КЛ восстановлена вкл.

108	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(Мясокомбинат)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-207.	Земля	23.06.2023	21ч30м	21ч58м	00ч28м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР-11-111,ф.11 на п/с."Сорочинская" до ЛР-11-111 включили.	МКД-нет,частных домов-нет,Мясокомбинат-резерв.	В 22ч25м отключили повреждённый участок, ф.11 включили полностью.
109	Кувандыкский РУЭС п/с"Кувандыкская"(ВПО)	ф.24(ОКЭС) не отключался.	ТП-243,244,405(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В.24-1(ОКЭС).	фидер не отключался	24.06.2023	05ч56м	06ч00м	00ч04м	По ТУ повторно включили реклоузер В.24-1.Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МКД-нет,частных домов-нет,Горнолыжная база,скважина-резерв.	
110	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-1,108,113,203,205,206,209,210,211,214,215,216,217,218,220,222,224,225 (ОКЭС) Тп-115,201,202,204,223,226 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-113 до ТП-222	Земля	24.06.2023	06ч20м	07ч45м	01ч25м	на ТП-218 откл ВН в стор. п/с Грачевская ф. Вкл.	котальная (резерв) д/с, КНС (резерв) 29 МКД (до 5 этажей) 384 частных домов, 1960 человек	24.06.2023 08ч25м ф. полностью вкл.Восстановлен 29.06.23
111	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Красный флаг-1 (ОКЭС)	ТП-185 1СШ,87 СШ,480,65,37,45,325 1СШ 3431СШ. (ОКЭС) ТП-357,175,340,463,389,416,457,410,444,124,232,126 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОКЭС) от ТП-480 до ТП-65	ТО	24.06.2023	09ч40м	10ч40м	01ч00м	откл. поврежденную КЛ ф. вкл.	КНС (резерв) 8 МКД (до 5 этажей) 324 частных дома, 2366 человек	Восстановлена 30.06.2023
112	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская -1 (ВПО)	ф. 11 (ОКЭС)	ТП-201,202,252 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	при осмотре ВЛ 10 кВ в охранной зоне ВЛ опора №103 обнаружили птицу	МТЗ	24.06.2023	10ч22м	10ч40м	00ч18м	ф. повторно вкл.	фермерские хозяйства, МКД -нет	
113	Орские КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф. 6 (ОрПО)	ТП-349,333 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	24.06.2023	11ч54м	12ч50м	00ч56м	ОрПО откл. поврежденный участок ВЛ ф. вкл.	4 МКД (до 5 этажей) 400 человек, водозабор.	

114	Оренбург РП-64(ОКЭС)	1 и 2 СШ-10кВ(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3398,3472,3028,3297,3066,3075 Абонентские: 1117,1432,1877,1878,1946,1932	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При переводе нагрузок для работ по плановой заявке ф. ЮВ-45 на ф. ЮВ-24 через 1 минуту отключилась 1 и 2 СШ-10кВ	Действием релейной защиты	24.06.2023	23ч10м	23ч12м	00ч02м	Запитали 2 СШ-10кВ по ф. ЮВ-24, испытали 1СШ и отходящие фидера. Запитали 1 СШ-10кВ по ф. ЮВ-24	<b>В течении 2 минут:</b> МКД(свыше 9-этажей)-10,2-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,6124-человек, Онкология, тубдиспансер, 3 Обл. больницы, Общество инвалидов, ЦТП. <b>В течении 25 минут:</b> МКД(свыше 9-этажей)-5,2-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,3260-человек, Онкология(резерв), тубдиспансер(резерв), 3 Обл. больницы(резерв), Общество инвалидов(резерв), ЦТП(резерв).	Через 2 минуты запитали 2 СШ-10кВ, через 25 минут запитали 1 СШ-10кВ
115	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-1 (ОКЭС)	ТП-53, 46, 45, 216, 144, 52 (ОКЭС) ТП-81 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На оголовнике ТП-45 (ОКЭС) обнаружили птицу	ТО	25.06.2023	07ч56м	08ч41м	00ч45м	Убрали птицу с оголовника ТП, вкл ф.2-1	Погран.городок (ДЭС), жилой сектор 488ж/д, 6МКД до 5эт, 1192чел	
116	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-5,6,11,12,13,16,19,20,26,27,34,35,37,40,41,43,44,46,63,70,77,80,81,83,86,88,89,90 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза Повреждён штырьевой изолятор на РТП-70 (ОКЭС) и отгорел шлейф ВЛ в сторону ТП-70	МТЗ	25.06.2023	08ч52м	11ч00м	01ч08м	Устранили дефекты, вкл ф.4	Больница (резерв), ДРСУ, жилой сектор МКД-нет,725 частных домов,1734 человека	
117	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП- 17, 24, 29, 30, 32, 39, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 72, 74, 82, 87, 92(2), 93 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Гроза. На ТП-57 (ОКЭС) повреждён изолятор. На ВЛ-10кВ (ОКЭС) оп.41/17 ф.С и оп.38 ф.А повреждены штырьевые изоляторы	МТЗ	25.06.2023	08ч52м	13ч10м	04ч18м	Вкл ф.5, кроме ТП-57	Очистные сооружения (резерв), полиция (резерв), таможня (ДЭС), жилой сектор 23МКД до 5эт, 353 частных домов,1553 человека	<b>ТП-57 (ОКЭС) без напряжения АБЗавод (не работает) восстанавливать будут завтра</b>
118	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 207, 210, 510, 516, 519, 601, 901, 902 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-126 (ЗПО) обнаружили ветку на вводе -10кВ	ТО	25.06.2023	11ч32м	11ч42м	00ч10м	Вкл ф.1 до ТП-118	Больница (резерв), жилой сектор, быт, 3498 чел.	Запитали часть ВЛ от ТП-510 до ТП-131 по ф.5 в 12ч10м. Вкл ф.1 кроме ТП-126 в 13ч10
119	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС) не откл	ТП-13, 48, 54, 63, 69, 112,214, 215, РП-2 ф.2-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ТП-215 (ОКЭС) из-за протекания кровли повреждены зХПК-50А	фидер не отключался	25.06.2023	12ч05м	12ч19м	00ч14м	Отключили ф.1-7, откл РТП-215, вкл ф.1-7	Котельная (резерв), жильё, быт, 492ж/д, 37МКД до 5эт, 1882чел.	ТП-215 (ОКЭС) без напряжения жильё, 55ж/д, 7МКД до 5эт, 349чел. ТП-215 (ОКЭС) жильё, запитана в 14ч19м

120	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.18 (ОКЭС) не откл	ТП-34 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ТП-34 (ОКЭС) из-за протекания кровли повреждены ЗХПК-20А	фидер не отключался	25.06.2023	11ч54м	12ч41м	00ч47м	Заменяли ПК, включили ТП-34	Жильё, 68ж/д, МКД нет, 142чел.	
121	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС) не откл	ТП-13, 48, 54, 63, 69, 112,214, 215, РП-2 ф.2-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ(ОКЭС) отгорел шлейф на оп.16	фидер не отключался	25.06.2023	13ч16м	14ч19м	01ч03м	Отключили ф.1-7, восстановили шлейф, вкл РТП-215, вкл ф.1-7	Котельная (резерв), жильё, быт, 492ж/д, 37МКД до 5эт, 1882чел.	ТП-215 (ОКЭС) жильё, запитана в 14ч19м
122	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1,3 (ОКЭС) ТП-7, 17 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	25.06.2023	14ч12м	14ч12м	00ч00м	АПВ успешно	Завод "Волма", жильё 35ж/д, 5МКД до 5эт, 99чел.	
123	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-2, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 61, 76 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-30 (ОКЭС) повреждён опорный изолятор по ф.С	ТО	25.06.2023	15ч46м	16ч58м	01ч12м	Откл ТП-30, вкл ф.14	ФОК (резерв), администрация, участок РУЭСа, ГО (резерв), жильё 1331ж/д, МКД нет, 1453чел	На ТП-30 (ОКЭС) заменили опорный изолятор и вкл в 17ч34м
124	Илекский РУЭС п/с Краснохолмская (ЦПО)	ф.6 (ЦПО) не откл	ТП-71 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На ТП-71 (ОКЭС) из-за протекания кровли повреждены ЗХПК-40А	фидер не отключался	25.06.2023	15ч50м	16ч10м	00ч20м	Заменяли ПК, включили ТП-71	Частный сектор, 42ж/д, МКД нет, 100чел.	
125	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-11(1), 11(2), 13, 14, 1410, 1411, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 16, 144 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	25.06.2023	16ч22м	18ч20м	01ч58м	Вкл ф.1 до ЛР-27.	Частный сектор, 1158ж/д, МКД нет, 1880чел.	Без напряжения 5хТП (ОКЭС). Запитали ф.1 полностью в 18ч47м
126	Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3137,3112,3111,3132,3133,3134,3135,3136,3201,3202,3203 ,3204 Абонентские: 1944,1799,5010,1792,1751	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	25.06.2023	21ч29м	21ч30м	00ч01м	Повторно вкл. ф.72-18 по ТУ. Произвели осмотр	Частных домов-393, МКД(до 5эт)-35, численность населения-1655 человек	
127	Медногорский РУЭС п/с Медногорская-Городская(ВПО)	ф.20(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 204(1СШ),205	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (хлест) провода	Обрыв провода ВЛ-10кВ пролет опор 25'9-25'9.1(ОКЭС)	Земля	25.06.2023 26.06.2023	22ч41м	01ч37м	02ч56м	Устранили обрыв, включили	МКД(до 5 эт)-7шт, численность населения - 360 человек, школа, поликлиника(резерв)	Фидер на п/с не отключался
128	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1(ВПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 249,213,268,37,266,120(1СШ),214	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь, гроза	МТЗ	26.06.2023	01ч09м	01ч30м	00ч21м	ВПО повторно вкл.	Частных домов-367, МКД(до 5 эт)-18шт, численность населения - 1635 человек, быт, больница(резерв)	

129	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 203, 207, 208, 209, 210, 212, 217, 225 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	Обнаружили птиц пролете опор 84-86 ВЛ- 10кВ (ОКЭС)	МТЗ	26.06.2023	14ч05м	14ч14м	00ч09м	повторно вкл	Водозабор(резерв), больница (резерв), КНС (резерв) частный сектор, 1020ж/д, 90 МКД до 5эт, 3000чел.
130	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-4 (ОКЭС)	ТП-48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 70 (ОКЭС) ТП-12А (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Осмотр причины откл. не выявил	МТЗ	26.06.2023	15ч30м	15ч35м	00ч05м	повторно вкл	Водозабор (резерв), частный сектор, 72ж/д, МКД нет, 78чел.
131	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40(1), 6, 61, 63А, 67, 7, 76, 78, 8, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (восток)	В результате падение дерева на ВЛ-10кВ (ОКЭС) в пролете опор №87-89 по ул Гагарина 8	ТО	26.06.2023	18ч16м	20ч26м	02ч10м	убрали дерево с ВЛ ф. вкл.	Больница (резерв), техникум, жилой сектор, 1075ж/д, 15 МКД до 5эт, 1848чел.
132	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.30 (ОрПО)	ТП- (ОрПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	26.06.2023	19ч00м	19ч34м	00ч34м	повторно вкл.	Абоненты ОрПО пос.Аккермановка
133	Орский КЭС п/с."ЭЧЭ-76"(РЖД)	ф.5(ОКЭС).	ТП-1012(ОКЭС). ТП-ИЗ- 56/2,1015(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ- 6кВ(абонентская) от ЛР-52 до ТП-ИЗ-56/2.	МТЗ	27.06.2023	13ч51м	16ч33м	02ч42м	Отключили повреждённый участок,ф.5 на п/с."ЭЧЭ-76" включили.	МКД-нет,частных домов-нет,НС- 1подъём-есть резерв,следствен ный изолятор- резерв,ГСК.
134	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1- Водоподъём"(Урал ьская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1003,Ясная Поляна(ОКЭС).ТП- 2003,2004,2006,2008,2019,20 20,2021,2022,2023,2024,2026 ,2030,2034,2040 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2023	18ч13м	20ч40м	02ч27м	повторно вкл.	МКД-нет,частных домов-нет,дачный массив,ФКУ ИК- 5,ГСК,МУП"УНК",про мзона.
135	Бузулукские КЭС п/с 7А микрорайон (Энергоаудит)	ф. КНС (ОКЭС)	ТП-200,207 1СШ,172 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	произвели осмотр ВЛ повреждений нет	МТЗ	27.06.2023	20ч05м	20ч35м	00ч30м	повторно вкл.	котельная (резерв),КНС (резерв), 1МКД (до 5 этажей) 41 частный дом, 275 человек
136	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль- Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-10(ЦПО)	ТП(ОКЭС):19,72(214,105,115,120,1 21,129,130,131,133,134,140,141,16 5,166,168,174,178,179,180,181,182 ,184,185 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ЦПО	Земля	28.06.2023	05ч10м	06ч00м	00ч50м	повторно вкл.	28 частных дома, Численность 81 человек, ОРТПЦ(резерв), АЭС, быт, фермерские хозяйства

137	Кувандыкский РУЭС п/с "Кувандыкская" (ВПО)	ф.24(ОКЭС) не отключался.	ТП-243,244,405(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В.24-1(ОКЭС).	фидер не отключался	28.06.2023	05ч51м	05ч57м	00ч06м	повторно вкл. реклоузер В 24-1	МКД-нет,частных домов-нет,Горнолыжная база,скважина-резерв.	
138	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	ф.Ок-8(ЦПО)	ТП-128(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	28.06.2023	08ч15м	08ч41м	00ч26м	ЦПО отключили повреждённый участок, ф. Ок-8 на п/с."Октябрьская" включили. ТП-128 включена.	МКД-нет,22-частных дома,35-человек.	
139	Орский КЭС п/с."Новгородская"(ВПО)	ф.Нг-16(ОрПО)	РП-8(ОКЭС),ТП-181,189,195(ОКЭС). ТП-188,190,291,151,153,154,155,210,76,132,192,193,702431,216(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	персонал смежной организации не сообщает	28.06.2023	11ч25м	12ч12м	00ч47м	ОрПО отключили повреждённый участок,РП-8 запитали через распредсети с ТП-4	МКД-нет,1-частный дом,1-человек,сады-огороды,ГСК,абоненты ОрПО,абоненты РЖД.	
140	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-6(абонентский)	ТП-17(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На КВЛ-10кВ(абонентская) опора №1 повреждена концевая мачтовая муфта.	выпавших блинкеров нет	28.06.2023	13ч28м	14ч06м	00ч38м	На ТП-17 переключились на резерв.	МКД-нет,частных домов-нет,т.ц Строительный бум.	
141	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-8 (ОПО), РП-9 1СШ (ОПО)	ТП-3300 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ТО	29.06.2023	03ч45м	04ч07м	00ч22м	РП-9 запитали по ф.9-1	СК "Кристалл" (резерв)	
142	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская - 2(ВПО)	2СШ-10кВ (ВПО)	Ф.17(ОКЭС), ф.18(ВПО)(2 ТП-ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО. Также на ТП-158 попала птица, повреждены изоляторы	МТЗ	29.06.2023	08ч30м	09ч16м	00ч46м	ВПО запитали 2 СШ через СВ	МКД(до 5эт)-8, 668-частных домов,2520-человек,элеватор(резерв), асфальтный завод, участок КЭС	Без напряжения ТП-158. Включили в 11ч45м
143	Оренбург п/с Степная(ЦПО)	ф. СТ-45(ОКЭС)	РП-68(1СШ-10кВ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При проведении земельных работ повреждена КЛ-10кВ от п/с Степная до РП-68 ф.СТ-45(ОКЭС)	Земля	29.06.2023	11ч28м	11ч29м	00ч01м	Вывели поврежденную КЛ, запитали 1СШ по ф. 59-15	абонентские ТП(Жилой сектор, быт, Лента, ТК Новый мир)	Восстановлен в 18ч41м
144	Новосергеевский РУЭС п/с Новосергеевская(ЗПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На абонентском участке ВЛ-10кВ опора №156 слетел изолятор	Земля	29.06.2023	14ч40м	15ч18	00ч38м	Отключили ЛР-3-6, вкл. ф.3. Устранили повреждение, запитали абонентов	Частных домов-674,МКД(до 5 эт): 17 шт, численность населения-1670 человек,Маслозавод(резерв),РУС(резерв),Дса д,котельная,	Без У ТП-318,319,320,321,322,323. В 16ч07м все абоненты запитаны
145	Оренбург п/с Степная(ЦПО)	ф. СТ-12(ОКЭС)	РП-68(2СШ-10кВ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При проведении земельных работ повреждена КЛ-10кВ от п/с Степная до РП-68 ф.СТ-12(ОКЭС)	Земля	29.06.2023	14ч07м	14ч08м	00ч01м	Вывели поврежденную КЛ, запитали 2СШ по ф. 59-16	абонентские ТП(Жилой сектор, быт, Лента, ТК Новый мир)	Восстановлен в 18ч41м

146	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 309,310,311,312,313,314,316,317,318	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ от РП-2 до опоры №1(ОКЭС)	земля	29.06.2023	18ч00м	19ч27м	01ч27м	Запитали по ф.6 через ЛР-12-3	Частных домов-1044,МКД(до 5 эт): 20 шт, численность населения-2151человек,РУС(резерв),	Производить восстановительные работы КЛ будут 30.06.23. 30.06.2023 в 16ч46м КЛ восстановлена
147	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п\с Совхозная(СПО)	полностью	ТП(ОКЭС) 15 от ф. Сх-2(СПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2023	18ч40м	18ч51м	00ч11м	СПО повторно вкл.	23 домов, 46 человек	
148	Оренбург РП-50(ОПО)	1СШ-10кВ(ОПО)	ф.50-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	29.06.2023	18ч45м	18ч50м	00ч05м	ОПО повторно вкл.	МКД( выше 9эт.)-5 шт. Население-2150 человек	
149	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-7(ОКЭС)	ТП-3066 1СШ,3297 1СШ,3028 2СШ,(ОКЭС) ТП- 1432 2СШ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ организацией ТрубоПластУрал повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297	ТО	30.06.2023	10ч00м	10ч25м	00ч25м	Вывели поврежденный участок, запитали ТП по резерву.	Онкологический диспансер (резерв), 1 МКД (до 5 этажей)	ТП-1432 и 3028 запитали в 10ч44м. КЛ восстановлена 17ч30м
150	Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-25(ОКЭС)	ТП-3066 2СШ,3297 2СШ,3028 1СШ,(ОКЭС) ТП- 1432 1СШ	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ организацией ТрубоПластУрал повреждена КЛ-10 кВ(ОКЭС) от ТП-3028 до ТП-3297	фидер не отключался	30.06.2023	12ч00м	12ч00м	00ч00м	Поврежденную КЛ вывели с кольцеванием	Отключенных абонентов нет	КЛ восстановлена 17ч30м
151	Оренбург п\с Пугачевская(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.п5(ОКЭС) ТП-3024(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения на ф. П-7(ОПО) отключилась 1 СШ.	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2023	13ч15м	13ч23м	00ч08м	ЦПО Отключили П-7, вкл. СШ	Котельная(резерв), вышка связи. Населения нет.	
152	Медногорский РУЭС п\с Медногорская-Городская(ВПО)	2СШ-10кВ(ВПО)	ф.13,14,19,20(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО со стороны 35кВ	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2023	16ч50м	16ч56м	00ч06м	ВПО запитали 2 СШ	54 МКД до 5эт, 3350 жителей,Насосная(резерв),школа, ЦТП, поликлиника(резерв),	
153	Орский КЭС,Гайский РУЭС п\с."ГПП-2"(Гайский ГОК)	2-СШ 35кВ(Гайский ГОК)	ф.11 ВЛ-35кВ,п\с. "2 подъём ХПВ", "3 подъём ХПВ", "4 подъём ХПВ" 1-2 СШ 35(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с."ГПП-2" отключился В-35кВ ввод с Т-2.	персонал смежной организации не сообщает	30.06.2023	21ч30м	22ч32м	01ч02м	На п\с."ГПП-2" отключили повреждённый участок, В-35кВ ввод с Т-2 включили.	МКД-нет,частных домов-нет,Водоводы.	ВЛ-35кВ ф.4 от п\с."ГПП-2"до п\с. "2 подъём ХПВ", "3 подъём ХПВ", "4 подъём ХПВ" отключен для реконструкции.