

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО

«Оренбургкоммунэлектросеть» Март 2023 г.  
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланские КЭС КТП-22 (ОКЭС)	гр. Тимирязева (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛ-0,4 кВ в результате ДТП повреждена ж/б опора №21. Виновник с места ДТП скрылся	группа не откл.	05.03.2023	14ч15м	17ч00м	02ч45м	заменяли опору.	Жилой сектор.	
2	Шарлыкский РУЭС ТП-83 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Нагрузка А-20А, В-4А, С-2А	ПН-100А фазы "А"	05.03.2023	16ч32м	18ч10м	01ч38м	Заменяли ПН, вкл.	АГЭС, жилой сектор	
3	Переволоцкий РУЭС ТП-3151(ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Нагрузка после включения А-8А,В-12А,С-7А	АВ-160А	05.03.2023	18ч45м	19ч55м	01ч10м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор.	
4	Абдулинские КЭС ТП-80(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден АВ-160А на отходящей гр. №1	АВ-160А	09.03.2023	14ч45м	17ч08м	01ч23м	Заменяли АВ, вкл.	Жилой сектор.	
5	Орский КЭС ТП-78(ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-78 до ВРУ школы повреждены две фазы.	Повреждены ПН-250А фазы "А" и "С".	11.03.2023 12.03.2023	19ч30м	13ч13м	17ч43м	запитали по временной ВЛИ	Школа №2.	КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-78 до ВРУ школы вкл. в 10ч10м 30.03.23
6	Бузулукский КЭС ТП-108(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ деревянная опора №4 повреждена ж/б приставка. Виновник с места ДТП скрылся.	Группа не отключалась.	15.03.2023	15ч05м	15ч05м	00ч00м	Будут производить замену ж/б приставки.	Жилой сектор, гаражи.	

7	г.Оренбург ТП-700(ОПО)	гр. М.Горького 12(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-700 до ж/д. ул. М.Горького 12.	Повреждены ПН-250А фазы "А" и "С".	16.03.2023	10ч52м	13ч57м	03ч05м	ж/д. ул. М. Горького 12 запитали по временной ВЛИ-0,4кВ.	Четырёх квартирный дом.	КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-700 до ж/д. ул. М.Горького 12 восстановлена и вкл 21.03.23г.
8	Шарлыкский РУЭС ТП-33 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Нагрев на АВ-125А отходящей гр.	АВ-125А	18.03.2023	10ч10м	10ч51м	00ч41м	Перезаделали контакт, вкл.	Магазины	
9	Соль-Илецкий РУЭС ТП-40(ОКЭС)	гр. Ул. Освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена железная опора уличного освещения. Автомобиль скрылся.	Группа не отключалась.	18.03.2023	16ч10м	—	—		Уличное освещение	На опоре кабельные ввода
10	Оренбург ТП-3007 (ОКЭС)	гр.Спид. лаборатория ввод1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3007 до ВРУ Спид. Лаборатории по вводу 1	Группа не отключалась.	21.03.2023	10ч45м	10ч53м	00ч08м	Абонент перешел на резерв	Спид. лаборатория (резерв)	КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3007до ВРУ Спид лаборатория ввод №1 восстановлена и включена 24.03.23г. В 16ч08м.
11	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-13 (гор. Больница)	гр. 6 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-0,4кВ повреждена опора (без номера)	ПН-250А ф. "С"	24.03.2023	02ч40м	13ч33м	10ч53м	Заменили повреждённую опору,устранил и повреждение на ВЛ-0,4кВ,гр.№6 включили.	жилой сектор	
12	г.Оренбург ТП-601(ОПО)	гр. ж/д Розы Люксембург36 /1(ОКЭС) ввод №1.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) ввод№1 от ТП-601 до ВРУ ж/д ул. Розы Люксембург 36/1 ввод №1.	Повреждены ПН-250А фазы "А" и "С".	26.03.2023	23ч25м	—	—	—	Жилой дом-есть резерв.	
13	Орские КЭС ТП-108 (ОрПО)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-0,4 кВ обрыв провода в пролете опор №18-20	гр. Не откл.	27.03.2023	09ч00м	14ч00м	05ч00м	устранили обрыв, гр. Вкл.	Уличное освещение	
14	Орские КЭС ТП-83 (ОКЭС)	гр. 6 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при проведении земляных работ повреждена КЛ-04 кВ от ТП-83 до ВРУ д/поликлиники	ПН-250А ф. "А"	27.03.2023	15ч00м	15ч40м	00ч40м	в ВРУ д/поликлиники запитали по одноименной фазе	детская поликлиника	КЛ-04 кВ от ТП-83 до ВРУ д/поликлиники вкл. в 15ч00м 30.03.23

15	Бугурусланские КЭС КТП-192 (ОКЭС)	гр. ТВС (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонета	АВ-160А	27.03.2023	16ч30м	16ч45м	00ч15м	Произвели осмотр ВЛИ (ОКЭС) поврежденных нет. Повторно гр. вкл.	теплосети	
16	Орские КЭС ТП-813 (ОрПО)	гр. 5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-813 до ВРУ д/сада	ПН-250 А ф. "А"	28.03.2023	10ч10м	10ч51м	00ч41м	в ВРУ д/сада запитали по одноименной фазе	детский сад	28.03.2023 детский сад запитали по временной ВЛИ
17	Соль-Илецкий РУЭС ТП-49 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от опоры №3 до опоры №4	группа не откл.	29.03.2023	08ч40м	—	—	откл.	ул. Освещение	
18	Кувандыкский РУЭС ТП-730 (ОКЭС)	2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-730 откл. вводной АВ-630А 2 СШ 0,4 кВ. Осмотр причины откл. не выявил.	АВ-630 А	29.03.2023	16ч10м	16ч50м	00ч40м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
19	Соль-Илецкий РУЭС ТП-63 (ОКЭС)	гр. №5 Ул. Освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-0,4 кВ Ул.освещения (ОКЭС) от опоры №6 до опоры №7	группа не откл.	29.03.2023	21ч10м	22ч15м	01ч05м	На оп.6 сделали одноименную фазу	ул. Освещение	
20	Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр. Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Ветки в охранной зоне ВЛ	ПН-250А фазы "А"	30.03.2023	12ч36м	13ч50м	01ч14м	заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор	
21	Орские КЭС ТП-32 (ОрПО)	гр. Дет. Сад №116 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-32 до ВРУ дет. Сада	группа не откл.	30.03.2023	11ч00м	12ч52м	01ч52м	Произвели монтаж временного СИП	Дет. Сад.	

22	Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр.Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Ветки в охранной зоне ВЛ	ПН-250А фазы "А"	30.03.2023	14ч20м	16ч00м	01ч40м	Произвели опиловку ВЛ, вкл. гр.Ростовская	Жилой сектор	
----	-------------------------	----------------------	--	-----------	------------------------------------	------------------	------------	--------	--------	--------	---	--------------	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлэктросеть» Март 2023 г.  
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-4 (ОПО)	ТП-3299 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	земля	03.03.2023	18ч26м	18ч41м	00ч15м	откл. поврежденный участок, абонентов запитали по ф. 27-1	ТЦ. "Снегири"	
2	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская (ВПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-601,602,603, 604, 605,712,621,617,606,619,607,608,609,310, 318 (1 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от опоры №53/5 до ТП-109	МТЗ	05.03.2023	13ч25м	13ч56м	00ч31м	На ВЛ-10 кВ откл. ЛР 6-2, ф.6 вкл.	Котельная (резерв), род. Дом (резерв), вышка связи, жилой сектор, быт.	Без У ТП-622, 618. В 15ч25м вкл. ТП-622, 618.
3	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-41,42,44,45,412, 46, 47,48,49,410,411, 413 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) от п/с Сакмарская до опоры №1	ТО АПВ не успешно	05.03.2023	13ч14м	14ч30м	01ч16м	откл. поврежденную КЛ, запитали по резервной КЛ №2	ЦРБ (резерв), котельная (резерв), администрация, узел связи, жилой сектор, быт.	
4	Оренбург РП-50(ОПО)	2СШ-10кВ(ОПО)	ф.50-1(ОКЭС) ТП(ОКЭС):3117(2СШ),А бонентские: 1760(2СШ),3116(1СШ), 1759(2СШ),1942(2СШ), 5004(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-50	ТО	05.03.2023	20ч55м	21ч39м	00ч44м	ОПО на РП-50 вкл. СВ-10кВ	Жилой сектор, быт, ТК Сокол(резерв)	На ТП-3116 обнаружено разрушение опорного изолятора на КЛ-10кВ в ст. ТП-3117 ф.50-1. КЛ выведена.

5	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 71,78,72,73,77,74,75,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. Повреждение на участке ОКЭС от ЛР-38 до ТП-76	земля	05.03.2023	22ч01м	22ч37м	00ч36м	Отключили ЛР-38, вкл. ф.7	Жилой сектор, быт,	Участок до ТП-76(сезонная ТП, нет абонентов) будут осматривать в светлое время суток.
6	Бузулукские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.АРМ (ОКЭС)	ТП-430,204,442,121, 120,534,123	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	При чистке снега, трактор повредил опору №12/2 ВЛ-6 кВ	фидер не откл.	06.03.2023	07ч30м	07ч30м	00ч00м	фидер не откл.	Жилой сектор, быт.	В 12ч35м заменили опору №12/2.
7	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123, 3200 (1СШ), 3124,3017 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	ТО АПВ успешно	06.03.2023	07ч44м	07ч44м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Жилой сектор	
8	Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.ЮВ-42 (ЗСШ) (ОПО)	ТП-3030, 3040 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф.48-11 (ОПО)	ОПО не сообщает	06.03.2023	15ч12м	15ч37м	00ч25м	ОПО вкл. 3 СШ	Жилой сектор, быт.	В 13ч51 вкл. 1СШ на ТП-3040
9	г.Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	ф.п-28 (ОПО)	ТП-3024 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-637 до ТП-1660 в сетях ОПО	ТО	07.03.2023	16ч04м	17ч08м	01ч04м	На ТП-3024 вкл СРВ, потребители откл по ф.П-5	Котельная (резерв), вышка МТС, склад	
10	Оренбург п/с ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-3060, 3058 (2 СШ), 3059 (1 СШ), 3053 (ОКЭС). ТП-1947 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) от ТП-3060 до ТП-3058 ф.24	МТЗ	09.03.2023	04ч40м	05ч21м	00ч41м	На ТП-3058 РУ-10 кВ откл. ВН в ст. ТП-3060, вкл. СР-10кВ	Школа, дет. Сад, КНС, 2-ЦТП, КНС (резерв), ЦТП (резерв), жилой сектор, быт.	В 06ч22м вкл. ТП-3060. КЛ восстановлена 10.03.23 в 16ч16м

11	Оренбург п/с ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	полностью	ТП-3058,3060,3053,3059 Абонентская 13,1947	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение на Сакмарской ТЭЦ	Персонал смежной организации не сообщает	09.03.2023	10ч08м	10ч47м	00ч39м	Сакмарская ТЭЦ повторно вкл.	Школа, дет. Сад, КНС, 2-ЦТП, КНС (резерв), ЦТП (резерв), жилой сектор, быт.	ТП-3060 запитали в 11ч10м
12	Оренбург РП-24(ОПО)	1 СШ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3523(2),3001(1),3002(1),3003(1),3004(1)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Персонал смежной организации не сообщает	10.03.2023	09ч53м	10ч01м	00ч08м	ОПО запитали РП-24 1 СШ по резерву	Больница(резерв), микрохирургия глаза(резерв)	
13	г.Оренбург п/с."Промбаза"(Газпромэнерго)	2-СШ 10кВ(Газпромэнерго)	РП-41 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ-110кВ(Газпромэнерго) от п/с."Пугачёвская" до п/с."Промбаза" 2-цепь, АПВ не успешное.	Персонал смежной организации не сообщает	11.03.2023	00ч03м	00ч03м	время срабатывания АВР по 10кВ.	Газпромэнерго будут производить осмотр ВЛ-110кВ.	Промзона	
14	Орские КЭС РП-14 1и 2 СШ (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-160,161,402 ТП-442,340 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	12.03.2023	13ч17м	14ч20м	01ч03м	ОрПО РП-14 запитали по резервной схеме	жилой сектор, пожарная часть, быт	
15	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Отключение в сетях ОПО. Осмотр причину не выявил	ТО	12.03.2023	23ч18м	23ч22м	00ч04м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
16	Оренбург РП-39(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019,3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ф 39-8(ОПО)	ТО	13.03.2023	00ч38м	00ч43м	00ч05м	ОПО запитали 2 СШ	Жилой сектор, быт, школа,д\сад, поликлиника, КНС	Без У ф.39-8

17	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3110,3098(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение в сетях ОПО. Осмотр причину не выявил	ТО	13.03.2023	00ч38м	01ч30м	00ч52м	ОПО повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
18	Оренбург РП-39(ОПО)	ф.39-8(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3110	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-580(ОПО) повреждены изоляторы в оголовнике в ст. ТП-3098	ТО	13.03.2023	03ч34м	04ч00м	00ч26м	ОПО вывели участок ВЛ, вкл. ф.39-8	МКД Мирнинская 3	Также на ТП-3110 при включении ф. 39-8 сгорел 1 ПК-20А( заменили в 05ч06м). На ТП-3110 заменили проходной изолятор и вкл в 13ч55м
19	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):78,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) обрыв провода, опоры Б/н	земля	13.03.2023	07ч15м	13ч52м	06ч37м	устранили обрыв ВЛ, вкл	Жилой сектор	
20	Бузулукские КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС) не откл.	ТП-214, 231, 239, 335, 338, 347, 363, 420, 423, 458, 531 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6кВ (Бузулук.сетевой компании) от ТП-122	На ТП-122 откл ВВ в ст абонентской отпайки	13.03.2023	09ч00м	09ч12м	00ч12м	отключили поврежд.участок, вкл отпайку от ТП-122	пром.зона	
21	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (Завод цветных металлов)	ф.41 (ОКЭС)	ТП-203, 215 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение МВ на п/с ЦРЛ (Завод цветных металлов)	ТО	13.03.2023	10ч50м	12ч03м	01ч13м	ф.41 отключен, абоненты запитаны от резервного питания	Газораспр.станция (резерв), склады (резерв)	На п/с ЦРЛ в яч МВ устранили повреждение и вкл ф.41 в 14ч31м 14.03.23 по норм.схеме
22	Бузулукские КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.5 Микр-он (ЭкспертЭнерг оАудит)	ТП-518, 519 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-519 до ТП-518	земля	13.03.2023	14ч21м	14ч40м	00ч19м	Вывели поврежденную КЛ, ТП-518 запитали по ф.Город-7	жильё, быт	
23	Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-5 (ОПО),РП-38 2СШ-10кВ (ОПО), РП-39 2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3019,3110	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Производят осмотр эл.оборудования	ТО	13.03.2023	16ч55м	17ч55м	01ч00м	На пс Индустриальная вкл ф.И-5	Жилой сектор, быт, школа,д\сад, поликлиника, КНС	На РП-39 вкл 2СШ-10кВ, без напряжения ТП-3019. Вкл ТП-3019 в 20ч06м

24	Бузулукские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Мельничный (ОКЭС) не откл	ТП-46, 81 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-46 (ОКЭС) подтоплена тальмы водами. Повреждена КЛ от ТП-46 до ТП-281(ОКЭС)	земля	13.03.2023	18ч13м	18ч49м	00ч36м	Вывели поврежденный участок в ст ТП-46, запитали абонентов. Отключили воду от ТП-46.	школа, гаражи, школа-интернат (резерв)	Без напряжения ТП-46 школа, гаражи. ТП-46 вкл. в 22ч15м. КЛ-6кВ от ТП-45 до ТП-281 восстановлена, включена 16.03.23 в 14ч50м.
25	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС), ТП-401, ТП- Санаторий Гай (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10кВ от РЛНД оп.49 ст ТП-401 и ТП-Санаторий Гай	земля	13.03.2023	18ч13м	19ч10м	00ч57м	Вывели поврежденный участок, вкл ф.19	Жилой сектор	Отпайку включили в 21ч10м
26	Абдулинские КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Город-3(ОКЭС) РЛНД-Р-3	ТП(ОКЭС):40,117,9\1	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф. Город-3 РЛНД-Р-3(ОКЭС) горят ножи	Защита не срабатывала	13.03.2023	19ч42м	23ч59м	04ч17м	Запитали водозабор от ТП-9\2	Водозабор, жилой сектор	В 21ч00м вкл. ТП-40,117 (жилой сектор)
27	Оренбург РП-79(ОПО)	ф.79-13(ОКЭС)	ТП: 3225(1),3105,1582,1755,1798,1756	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-1755(упр. дор. хозяйства)или 1798(ОГСК)	ТО	14.03.2023	00ч29м	03ч16м	02ч47м	Отключили отпайки в ст. ТП-1755 и 1798, вкл. ф.79-13	Водозабор, АГЭС, организации, ПНС(резерв), уличное освещение, Качкарский мар	Собственникам ТП-1755 и 1798 сообщено. ТП-1755 вкл 14.03.23
28	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС), ТП-401, ТП- Санаторий Гай (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) на оп.10 вьзка провода слетела с изолятора на траверсу	земля	14.03.2023	04ч15м	10ч55м	06ч40м	Устранили дефект ВЛ, вкл	Жилой сектор, санаторий	
29	Оренбург РП-УБР (ОренбургНефть)	ф.21Н (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	не сообщают	14.03.2023	09ч20м	12ч23м	03ч03м	устраили, вкл.	Склад "Логистика"	
30	г. Оренбург п/с Промбаза (ГазпромЭнерго)	ф. ПБ-13 (ОКЭС)	РП-41 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	не полнофазный режим. На КВЛ-10 кВ ф. 13 на опоре №10 отгорел шлейф	ф. не откл.	16.03.2023	00ч18м	00ч19м	00ч01м	на РП-41 откл. ф. ПБ-13, вкл. СВ	промзона	ф.ПБ-13 устранили повреждение на ВЛ-10кВ,включили в 15ч05м, на РП-41 собрали нормальную схему.
31	г. Оренбург РП-51 1 СШ (ОПО)	ф. 51-3,51-4,51-6 (ОПО)	ТП-3152 1СШ, 3199 1СШ, 3155,3175 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	земля	16.03.2023	04ч44м	05ч11м	00ч27м	РП-51 1СШ запитали с п/с Аэропорт ф.А-12	жилой сектор, промзона	ТП-3155,3275 (ОКЭС) запитали по ф.51-8 в 07ч05м

32	г. Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 СШ(ОКЭС)	ТП-3017(ОКЭС). 46 ТП (абонетские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10кВ ф. РШ-1 откл. Реклоузер РШ-1-1	ТО	16.03.2023	07ч05м	07ч06м	00ч01м	повторно вкл.	жилой сектор	
33	г. Оренбург п/с Ростоши 1 СШ (ЦПО)	1 СШ(ЦПО)	ТП-3121,3122,3123, 3200 (1СШ), 3124,3017,3153,3156,3157,3158,3182,3153,3154,3155,3275,3199 2СШ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	16.03.2023	07ч15м	08ч07м	00ч53м	на п/с Ростоши вкл. 1СШ	жилой сектор, НС, КНС (резерв)	ф. РШ-1 вкл.08ч36м
34	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-3(ОКЭС)	ф.4(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):99,27(1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п\с Город-3 до ТП-99(ОКЭС)	Земля	17.03.2023	16ч27м	17ч23м	00ч56м	Вывели поврежденную КЛ, ТП запитали по ф.46	Жилой сектор, насосная(резерв)	КЛ-6кВ от п/с."Город-3" до ТП-99 восстановлена,включена на холостой ход 23.03.2023 в 17ч24м.
35	Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар-8 (Зауральный РЭС ОПО)	ТП-2023 абоненты 0,4кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке в ст. ТП-1543	Земля	18.03.2023	07ч15м	10ч23м	03ч08м	Зауральный РЭС отключили поврежденный участок, запитали через Зар-4	Авигородок-2 жилой сектор	
36	Орский КЭС, Гайский РУЭС п/с."ЦРЛ" (Завод обработки цветных металлов")	Ф.7(ОКЭС)	РП-10 2-СШ 10кВ(МУП"Очистные сооружения").	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на КВЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."ЦРЛ" до РП-10.	ТО	18.03.2023	22ч00м	23ч10м	01ч10м	На РП-10 включили СВ-10кВ.	Очистные сооружения-резерв.	произвели осмотр ВЛ и испытание КЛ (ОКЭС) повреждений нет, КВЛ вкл. 20.03.2023
37	Сорочинские КЭС п\с Промбаза 2СШ (Оренбургнефть)	ф.1,5 (ОКЭС)	ТП-97,232,102,152, 228,165,106,105,104,103, 107,178,108,77,76,143, 161,94,109,111,112,113 (ОКЭС) ТП-100,184, 201,115,190,172,145,221, 51 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность в яч. ввода на п/с Промбаза в сетях Оренбургнефть	на п/с Промбаза откл. 2 СШ	20.03.2023	16ч20м	16ч24м	00ч04м	п\с Промбаза 2 СШ вкл.	водозабор, медсанчасть, быт, школа	
38	г.Оренбург РП-77 (ОПО)	ф.77-1 (ОПО), РП-5 2СШ (ОПО)	ТП-3007 2СШ, 3032 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-77 до РП-5 ф.77-1.	ТО	21.03.2023	09ч45м	10ч15м	00ч30м	Вывели поврежденную КЛ, потребители запитаны от РП-5 по ф.5-8	Школа (резерв), спид.лаб (резерв), общежитие (резерв), жилой сектор	КЛ-6кВ восстановлена, включена по норм. схеме 24.03.23 в 23ч29м.

39	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.30 (ОКЭС)	ТП-40,41,41А,42,43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-40 до ТП-46	земля	23.03.2023	00ч57м	03ч30м	02ч33м	откл. поврежденную КЛ, ф. вкл.	жилой сектор, быт	КЛ-6кВ от ТП-40 до ТП-46 восстановлена, включена 24.03.2023 в 16ч37м.
40	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-8 (ОПО)	ТП-170 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ ф.ЮВ-8 (ОПО) от ТП-170 до ТП-3005	МТЗ	25.03.2023	10ч30м	12ч00м	01ч30м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.ЮВ-8	Управление АО "ОКЭС"	КЛ-6кВ (ОПО) от ТП-170 до ТП-3005 восстановлена и вкл в 03ч30м 29.03.23г.
41	г.Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-18 (ОПО), РП-82 1СШ-6кВ (ОКЭС)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ ф.ЮВ-18 (ОПО, место врезки РП-82 ОКЭС) от п/с Юго-Восточная до РП-82	МТЗ	25.03.2023	10ч36м	10ч40м	00ч04м	На РП-82 вкл СВ-6кВ, ф.82-3 отключил	ТД ООО"Восток" (резерв), жилой сектор	ф.82-3 (ОПО) и ТП-3048 (ОКЭС) запитали по ф.Кр-23 в 11ч00м. КЛ ф.ЮВ-18 восстановлена и вкл РП-82 по норм.схеме 26.03.23г.
42	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.ИВ-5 (ОКЭС) не откл	ТП-3078, 3104, 3308, 3309, 3312, 3313, 3314, 3315 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования повреждения не выявил	земля, откл реклоузер В.Ив-5-1	26.03.2023	12ч33м	12ч36м	00ч03м	повторно вкл.	Гор.свалка, мусороперераб. Завод, АЗС, ИП,пром.зона	
43	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-1 (ОПО)	ТП-3103 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО, земля	26.03.2023	12ч33м	13ч16м	00ч43м	Вывели поврежденный участок, на ТП-3103 вкл СВН, запитано по ф.52-9	МКД пр.Победы 178/1 (резерв)	
44	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10кВ от Р.С-1.120	ТО	26.03.2023	13ч40м	17ч50м	04ч10м	откл Р.С-1.120, вкл ф.С-1	жилой сектор	На ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС) произведен осмотр, нарушений не обнаружено
45	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-112, 116, 13, 132, 176, 183, 214, 215, 48, 54, 63, 69 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая муфта КЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре до ТП-132	ТО	26.03.2023	14ч33м	14ч50м	00ч17м	На ТП-214 откл ВН в ст. ТП-132, вкл ф.1-7	Полиция, изолятор, жилой сектор	Восстановили концевую муфту на опоре и запитали ТП-132 в 18ч57м
46	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-209 2СШ, 210 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая муфта КЛ-10кВ (ОКЭС) на опоре в сторону РП-2	земля	26.03.2023	16ч15м	17ч20м	01ч05м	Откл поврежденный участок, на ТП-210 вкл СВН, абоненты запитаны	КНС (резерв), очистные сооружения (резерв), АЗС	27.03.2023 КЛ восстановлена вкл.

47	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18(ОКЭС)	ТП-3111,3112,3132,3133,3134,3135,3137,3201,3202,3204(ОКЭС). ТП-1325,1751,1792,1944,1799(абонетские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	на ТП-3132 дефект контакта на проходном изоляторе в стор. ТП-3133 по фазе "С"	МТЗ	27.03.2023	06ч38м	07ч20м	00ч42м	Отключили повреждённый участок, ф.72-18 на РП-72 повторно включили.	Жилой сектор,быт.	
48	г.Оенбург РП-33(ОПО)	ф.33-6(ОПО)	ТП-3082(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Уралэлектросеть на ВЛ-10кВ отпайка в сторону ТП-1272	ТО	27.03.2023	20ч38м	21ч05м	00ч27м	Уралэлектросеть на ВЛ-10кВ отпайка в сторону ТП-1272 устранили повреждение,ф.33-6 на РП-33 включили.	КНС-есть резерв,жилой сектор.	
49	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская"(ЦПО).	ф.6(ОКЭС) не отключался.	ТП-39(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	ДТП. Легковой автомобиль лифан въехал в ТП-39, при ударе в РУ-10кВ выпали ПК-10кВ.	фидер не отключался.	27.03.2023	19ч40м	21ч20м	01ч40м	Автомобиль убрали с места ДТП, ТП-39 включили.	КНС-есть резерв,магазин, вышка "мегафон",жилой сектор.	
50	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ф. Ак-1 (ОКЭС)	ТП-22,13,79,44,38,77,103,104,116,118,105,40,43,42,40,24,32,36,11,65,88,12,68(ОКЭС) ТП-90,117,99,106(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на РТП-106 (абонентский) птица попала под напряжение	ТО	28.03.2023	10ч55м	11ч08м	00ч13м	на ВЛ 10 кВ ф. Ак-1 откл. Р-1 ф вкл.	погранчасть, ЦРБ (резерв) водовод, ледовый дворец, жилой сектор	
51	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Красный флаг-2 (ОКЭС) не откл	ТП-311, 321(2), 322, 323, 324(1), 326 (1), 373(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования повреждения не выявил	На ТП-310 откл ВВ в ст ТП311	28.03.2023, 29.03.2023	23ч55м	00ч14	00ч19м	Запитали фидер до ТП-323	Больница (резерв), жильё, быт	ТП-326 1СШ, ТП-324 1СШ вкл в 00ч27м 29.03.23г.
52	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (МЭС)	ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая" 2цепь	ф.1, 15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях МЭС	откл ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая" 2цепь	29.03.2023	06ч40м	06ч40м	00ч00м	АПВ успешно	Ретранслятор (резерв), 2котельные, водовод	
53	Оренбург п/с Россия (ЦПО)	ф.Р-20 (ОПО)	РП-49 (2СШ) (ОПО) ТП-3195, 3196, 3197, 3185, 3186, 3187, 3194 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ЦПО не сообщают	29.03.2023	16ч21м	17ч35м	01ч14м	Запитали по ф.49-2	Жилой сектор	
54	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-212, 218, 206, 188, 142, 167, 216, 211 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр причины откл. не выявил.	МТЗ	29.03.2023	16ч40м	17ч20м	00ч40м	ВПО откл. ЛР-6, вкл. ф.3	Пожарная часть, полиция, администрация, НС (резерв), жилой сектор.	Без У ТП-218, 188, 212, 206. ЛР-6 вкл и 4хТП (ОКЭС) запитаны в 18ч00м

55	Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	ф.7 (Терра)	ТП-3128, 3126 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	осмотрели эл.оборудования ОКЭС, повреждений не выявлено	ЦПО не сообщают	29.03.2023	16ч55м	18ч58м	02ч03м	Повторно вкл.	жилой сектор	
56	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.ИВ-5 (ОКЭС) не откл	ТП-3078, 3104, 3308, 3309, 3312, 3313, 3314, 3315 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования повреждения не выявил	откл реклоузер В.ИВ-5-1	29.03.2023	19ч50м	19ч51м	00ч01м	повторно вкл.	Гор.свалка, мусороперераб. Завод, АЗС, ИП,пром.зона	
57	Бузулукские КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Роддом (ОКЭС)	ТП-5, 433 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-5 (ОКЭС)	МТЗ	29.03.2023	20ч30м	20ч55м	00ч25м	На ТП-433 вкл СРВ, запитаны потребители по ф.Очистные сооружения-1	Онкология (резерв), полиция (резерв), жильё, быт	
58	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОрПО)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1156,1198 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	29.03.2023 30.03.2023	23ч55м	00ч40м	00ч45м	вкл.	Гаражи, стрельбище, жильё, быт	
59	Оренбург п/с Юго Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-18 (ОПО), РП-82 1СШ-6кВ (ОКЭС)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ ф.ЮВ-18 (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82	МТЗ	30.03.2023	09ч17м	09ч19м	00ч02м	На РП-82 откл. ф.82-3, вкл СВ-6кВ,	ТД ООО"Восток" (резерв), жилой сектор	в 09ч37м вкл. ТП-3048
60	Оренбург РП-64 (ОКЭС)	ф.64-5 (ОКЭС)	ТП-3075 (2 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр оборудования причины откл. не выявил	МТЗ	30.03.2023	11ч03м	11ч26м	00ч23м	повторно вкл.	СК "Оренбуржье" (резерв)	
61	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-219а,244,204,247, 228, 227,275,256,292, 281,218,311,283,293 (ОКЭС) ТП-215,242,246,233,224, 252,230 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузеры В 14-1, В 14-2. Ветер. На ТП-230 (РЖД) повреждены изоляторы	на п/с Саракташская ф.14 не откл.	30.03.2023	11ч07м	11ч27м	00ч20м	откл. РТП-230, вкл. В 14-1 и В 14-2	школа, жилой сектор, быт.	В 14ч15м вкл. ТП-230
62	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-292, 281,218,311, 283, 293 (ОКЭС) ТП-215,242,246,233,224, (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузеры В 14-2. ветер. Осмотр причины откл. не выявил	на п/с Саракташская ф.14 не откл.	30.03.2023	12ч50м	13ч25м	00ч35м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	
63	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-8 (Россети)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке Россети упала опора 10 кВ	МТЗ	30.03.2023	13ч20м	16ч49м	03ч29м	Россети устранили повреждение, вкл. ф.Ок-8.	Жилой сектор	

64	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Тяговая- Заглядино (РЖД)	ф.4 (ОКЭС)	РП-1 (1СШ 10кВ) ф.Элеватор, ф.Школа (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	РЖД откл. ф.4 без предупреждения	РЖД откл. ф.4	30.03.2023	17ч46м	17ч47м	00ч01м	РЖД повторно вкл.	Нефтебаза, школа, лес.хоз, элеватор, жилой сектор, быт.	
65	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. Юз-16 (ОПО)	ТП- 3045,3050,3051,3072,303 8, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-489 (ОПО) откл. В	не сообщают	31.03.2023	06ч43м	07ч18м	00ч35м	на ТП-489 повторно вкл. В	жилой сектор	
66	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не отключался.	ТП-3017,3018(ОКЭС). ТП 43-ТП(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 отключился реклоузер В-Рш-1- 1(ОКЭС). Повреждени е в смежных сетевых организациях.	ТО	31.03.2023	10ч19м	10ч24м	00ч05м	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 по ТУ повторно включил реклоузер В. Рш-1-1, к. и. в норме.	НС,жилой сектор,быт,дачи	
67	Саракташский РУЭС п/с. "Саракташская" (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-292, 281,218,311, 283, 293 (ОКЭС) ТП-215,242,246,233,224, (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.На ВЛ-10 кВ отключился реклоузер В 14-2. Произвели осмотр электрооборудовани я, повреждений не выявлено.	ф.14 (ОКЭС) не отключался.	31.03.2023	11ч36м	11ч50м	00ч14м	На ВЛ-10кВ ф.14 по ТУ включили реклоузер В 14-3. Реклоузер В 14-2 по ТУ не дался включению.	Жилой сектор,АЗС.	В 12ч06м по ф.14 собрали нормальную схему, отключили реклоузер В 14-3, включили В 14-2.
68	г.Оренбург РП-71(ЦПО)	ф.71-5(ОКЭС) не отключался.	ТП-3232(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Порывистый ветер. КВЛ-10кВ ф.71-5 от ТП-3218 до ТП-3232 на РЛНД Р-71-5-1 повреждён изолятор фазы "А"..	Земля	31.03.2023	12ч26м	15ч07м	02ч41м	На РЛНД Р-71-5-1 устранили повреждение, включили.	Жилой сектор.	В 12ч26м отключили и заземлили КВЛ-10кВ ф.71-5 от ТП-3218 до ТП-3232 для ремонтно- восстановительных работ.
69	г.Оренбург п/с."Индустриальная"(ЦПО)	ф.И-8(ОПО)	РП-9 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3300 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ- 10кВ(ОПО) от п/с. "Индустриальная" до ТП-913.	ТО	31.03.2023	15ч29м	15ч53м	00ч24м	РП-9 отключили ф.И- 8,на РП-61 по ТУ включил ф.9-1.	СК "Кристалл"	
70	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская" (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-219а,244,204,247, 228, 227,275,256,292, 281,218, 311,283,293 (ОКЭС) ТП-215,242,246,233,224, 252,230 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер.На ВЛ-10 кВ отключились реклоузеры В 14-1, В 14-2.	на п/с Саракташская ф.14 не откл.	31.03.2023	16ч36м	16ч38м	00ч02м	На ВЛ-10кВ повторно включили реклоузеры В 14-1 и В 14-2.	школа, жилой сектор, быт.	

70	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	2-СШ 10кВ(ЦПО)	РП-61 2-СШ 10кВ(ОКЭС),РП-9 1-СШ 10кВ, РП-24 2-СШ 10кВ,РП-39 2-СШ 10кВ,РП-66 2-СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения КВЛ-10кВ ф.Ст- 26(ОПО) на п/с."Степная" от дуговой защиты отключился В ввод с Т-2.	Дуговая защита.	31.03.2023	16ч50м	17ч31м	00ч41м	На п/с."Степная" включили 2-СШ 10кВ.	ЦДХ-есть резерв,МКБ№5- есть резерв,Микрохи- рургия глаза- есть резерв,КНС- есть резерв, СК "Кристалл"-есть резерв,котельна- я-есть резерв,жилой сектор,быт.	РП-39 в 16ч52м откл. В ф.Ст-28, вкл. В ф.38-1. РП-24 в 17ч00м откл. В ф.Ст-22,вкл.СВ-10кВ.РП- 9 в 17ч02м вкл. В ф.И- 8. РП-61 в 17ч01м откл. В ф.Ст-24, вкл СВ-10кВ. На РП-24 в 17ч48м собрали н/сх. РП-61 в 18ч10м собрали н/сх.
71	г. Оренбург п/с Тяговая- Узловая (РЖД)	ф.2 (РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	не сообщают	31.03.2023	21м04м	22ч24м	01ч20м	бригада РЖД откл. поврежденный участок ф. У-2 вкл.	жилой сектор	
	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф. Св-2 (СПО)	ТП-Св-2-23,Св-2-13,Св-2- 15,Св-2-8 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 10 кВ (ОКЭС) от опоры №32 до ТП-Св-2-23	ТО	31.03.2023 01.04.2023	22ч36м	00ч11м	01ч35м	откл. поврежденный участок, ТП-ОКЭС запитали порезервной схеме	школа, жилой сектор, быт.	