

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское хозяйство» Январь 2023 г.

название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бугурусланские КЭС ТП-111(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП авто стукнул железную опору 0,4кВ №25. Видимых повреждений нет.	Защита не срабатывала.	01.01.2023	12ч50м	12ч50м	00ч00м	Произвели осмотр	Уличное освещение(не отключалась)	
2	Саракташский РУЭС ТП-220(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-220 отключился автомат 160А.	Отключился автомат 160А.	02.01.2023	16ч31м	17ч00м	00ч29м	Осмотрели ВЛИ-0,4кВ,гр.№4 на ТП-220включили. Нагрузка: А-37А,В-163А,С-73А.	Жилой сектор.	
3	Бугурусланские КЭС ТП-3 (ОКЭС)	гр.Московская (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Гая 47	группа не откл.	04.01.2023	01ч24м	05ч07м	03ч43м	потушили пожар, откл. ввод в ж/д Гая 47, вкл. гр.Московская	Жилой сектор.	
4	Бузулукские КЭС Колтубановский РУЭС ТП-316 (ОКЭС)	РУ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На вводном рубильнике отгорел контакт фазы "В"	Защита не срабатывала.	04.01.2023	21ч40м	22ч40м	01ч00м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
5	г.Оренбург ТП-3115 (ОКЭС) ШР-92 (ОКЭС)	От каб.коробки гр.Пролетарская 34	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	10 Дефект контакта	В результате схода снега на ОДПУ на фасаде здания Пролетарская 34 вышел из строя вводной АВ	Защита не срабатывала.	05.01.2023	14ч55м	16ч00м	01ч05м	Демонтировали вводной АВ в ОДПУ, восстановили контакт	Двухэтаж. Жилой дом Пролетарская 34	
6	Бугурусланские КЭС ТП-21 (ОКЭС)	гр. Победная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д ул. Победная д.61	группа не откл.	06.01.2023	18ч51м	21ч03м	02ч12м	Откл. ввод в ж/д, вкл гр.0,4кВ	Жилой сектор.	
7	г.Оренбург ТП-3277 (ОКЭС)	1СШ-0,4кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-3277 РУ-0,4кВ дефектов оборудования не обнаружено. Повреждение ВРУ МКД	Отключился автомат ввода №1	08.01.2023	05ч40м	06ч20м	00ч40м	повторно вкл	МКД по ул. 1Мая 61/2, 61/3, Комсомольская 199/1 (резерв)	

8	г.Оренбург ТП-3276 (ОКЭС)	гр. Комсомольская 199/1 ввод1 ВРУ-1 под№1 (абонентский)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение ВРУ МЖД Комсомольская 199/1	2хПН-400А	08.01.2023	05ч40м	06ч42м	01ч02м	заменяли 2хПН, вкл гр.0,4кВ	МЖД ул.Комсомольская 199/1 ввод1 ВРУ-1 под№1	
9	Саракташский РУЭС ТП-268 (ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода на фасаде ж/д ул. Энтузиастов 27	Защита не сработывала.	09.01.2023	11ч50м	12ч33м	00ч43м	Устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор.	
10	г. Оренбург ТП-3147 (ОКЭС)	ЩР-27/18 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	поврежден АВ	АВ-100А	09.01.2023	20ч24м	22ч30	02ч06м	В ВРУ кафе подключили ДГУ	кафе	09.01.2023 23ч38м в ЩР-2.7./18 заменили АВ откл. ДГУ
11	г. Оренбург ТП-3057 (ОКЭС)	гр. Ростовская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ (ОКЭС) от ТП до опоры №1	ПН-250	09.01.2023 10.01.2023	22ч13м	00ч59м	02ч46м	на опоре №1 откинули поврежденную жилу КЛ, запитали по одноименной фазе	жилой сектор	
12	Медногорский РУЭС ТП-466 (ОКЭС)	гр. 4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	отсутствие контакта на опоре№122	гр. Не откл.	10.01.2023	04ч55м	06ч43м	01ч58м	устранили повреждение гр. Вкл.	жилой сектор	
13	Абдулинский КЭС ТП-87(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д. ул. Советская 211,213.	Группу отключили по запросу .	10.01.2023	07ч18м	08ч10м	00ч52м	На опоре отсоединили вводы в сторону ж/д. ул. Советская 211-213, группу №1 включили.	Жилой сектор,церковь.	
14	Переволоцкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.№8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д. ул. Советская 33.	Группу отключили по запросу .	10.01.2023	18ч40м	19ч14м	00ч34м	На опоре отсоединили ввод в сторону ж/д. ул. Советская 33 группу №8 включили.	Жилой сектор.	

15	Бугурусланские КЭС ТП-30 (ОКЭС)	РУ-0.4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	нагрузка ф. А-385А В-275А, С-256А	ПН-400А	10.01.2023	20ч10м	20ч30м	00ч10м	заменяли ПН-400А ф. А, РУ-04 кВ вкл.	жилой сектор	
16	Илекский РУЭС ТП-37(ОКЭС)	гр.№8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-37 повреждён ПН-250А фазы "А".	Повреждён ПН-250А фазы "А".	11.01.2023	12ч08м	12ч24м	00ч16м	Заменяли ПН, включили. Нагрузка: А-140А,В-151А,С-171А.	Больница(стационар)-есть резерв.	
17	Орские КЭС ТП-161 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Камаз зацепил СИП в результате слетел СИП-0,4кВ в пролетах оп.2-8 (ОКЭС). Виновник в ДТП оформлен в ГИБДД	гр. Не откл.	12.01.2023	18ч40м	21ч49м	03ч09м	устранили повреждение, вкл.	строительные участки	
18	Абдулинский КЭС ТП-33 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д. ул. Онищенко 25.	гр. Не откл.	17.01.2023	06ч10м	06ч25м	00ч15м	Откл. ввод в ж/д, вкл гр.0,4кВ	жилой сектор	
19	Переволоцкий РУЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.№3(абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛ-0,4кВ(абонентская) повреждена деревянная опора №4.	Группу №3 на ТП-1 отключили.	18.01.2023	10ч38м	—	—	—	Скважина, производственная база "Агропромхемонтаж".	
20	Абдулинские КЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В РУ0,4кВ гр.1 сгорела губка фаза А	Защита не срабатывала.	22.01.2023	09ч15м	10ч50м	01ч35м	Откл. группу, заменили губку, включили	Быт, жилой сектор	
21	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-40(ОКЭС)	гр.7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) между ж/д Железнодорожная 57а-59	гр. на ТП не отключалась	22.01.2023	10ч20м	13ч15м	02ч55м	Смонтировали временную ВЛ-0,4кВ	Многоквартирный ж/д Железнодорожная 59	Отопление в ж/д есть централизованное.
22	Орские КЭС РП-14 (ОрПО)	гр.21 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ сторонней организацией повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от РП-14 до ВРУ здания по ул.Волкова 5. Виновник скрылся	гр. на РП не отключалась	23.01.2023	13ч30м	—	—	отключена	Дет.школа искусств	Согласована с абонентом восстановительные работы на завтра. Запитали школу по временному СИП в 11ч00м 24.01.23г.
23	Оренбург ТП-3085 (ОКЭС)	гр.АГЭС (Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	откл. АВ-40 А	АВ-40А	25.01.2023	17ч34м	18ч20м	00ч46м	Повторно вкл.	АГЭС	

24	Бузулукские КЭС ТП-385 (ОКЭС)	гр.10-13 Линия (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП повреждена ж/б приставка опоры №4/1/1	группа не откл.	25.01.2023	18ч05м	—	—	группа не откл.	Жилой сектор.	Замена ж/б приставки будет производиться в рабочее время
25	Сорочинские КЭС ТП-81 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП обнаружена поврежденная ж/б опора №8 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) гр.1 от ТП-81. Виновника выявили.	группа не откл.	26.01.2023	19ч20м	19ч20м	00ч00м	группа не откл.	Жилой сектор, магазин	Заменяли ж/б опору и вкл гр.1 в 21ч50м
26	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС ТП-216(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора №5. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	Группа не отключалась.	27.01.2023	17ч45м	17ч45м	00ч00м	Производят замену опоры.	2-магазина,2-салона связи, аптека, автостанция, поселковый совет.	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунэлектросеть» Январь 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фил	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-122, 127 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На РТП-122 горит неподвижный контакт фазы "С"	фидер не откл.	01.01.2023	15ч40м	17ч56м	02ч16м	устранили повреждение, вкл.	Горнолыжная база	
2	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с "Матвеевская" (СПО)	ф.Мт-1(СПО)	ТП-21,33(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, мокрый снег. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	02.01.2023	08ч38м	09ч04м	00ч26м	На п/с "Матвеевская" повторно включили ф.Мт-1.	Водозабор, жилой сектор.	
3	г.Оренбург п/с "Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС)	ТП-3017,3121,3122,3123,3124,3200 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-312(ОПО).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3124 повреждены 3-ПК 10кВ.	ТО, АПВ успешное.	02.01.2023	09ч33м	09ч33м	Время срабатывания АПВ.	На ТП-3124 в 11ч23м прозвонили ТМ, заменили поврежденные ПК, ТП-3124 включили.	КНС-есть резерв, жилой сектор, дачи.	
4	г.Оренбург п/с "Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС) не отключался.	ТП-3017(ОКЭС). ТП-312(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	На ВЛ-10кВ от ТО отключился реклоузер В-Рш-1-1.	02.01.2023	09ч34м	09ч35м	00ч01м	По ТУ повторно включил реклоузер В-Рш-1-1, к.и. в норме.	Жилой сектор, дачи.	

5	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-10(ОКЭС)	ТП-1945(МК"Энерго")	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях МК"Энерго". Произвели осмотр КВЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-75 до Р.75-10-2 повреждений не выявлено.	ОПО на РП-75 не выезжали.	02.01.2023	09ч41м	09ч49м	00ч08м	На РП-75 по ТУ повторно включили ф.75-10.	Потребители МК"Энерго".	
6	Абдулинский КЭС,РП-2(ОКЭС)	ф.Город-3(ОКЭС)	ТП-9/1,40,61,67,68,69,80,81,91,117(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер,мокрый снег. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО,АПВ успешно.	02.01.2023	09ч25м	09ч25м	Время срабатывания АПВ.	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Водозабор,жилой сектор,быт.	
7	Абдулинский КЭС, п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	ф.Город-1(ОКЭС)	ТП-11,14,17,18,19,53,55,56,58,59,60,62,74,75,78,84,85,98,109,110,114(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-60 повреждены изоляторы на ПК держателях.	ТО.	02.01.2023	09ч27м	10ч23м	00ч56м	Отключили ТП-60,ф.Город-1 на п/с."Тяговая-Абдулино" включили.	НС,жилой сектор,быт,промзона.	На ТП-60 устранили повреждение,включили в 11ч26м.
8	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП-200,203,205,206,207,251,287,209,274,309,208,272,212,294,285,255,203,290,310,320,321,301(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Мокрый снег.Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено	МТЗ	02.01.2023	10ч46м	10ч49м	00ч03м	На п/с."Саракташская" ф.15 повторно включили.	Котельные-есть резерв,жилой сектор,быт.	
9	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовская"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП-313,309,333,334,341,340,312,310,336,314,311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Мокрый снег.Повреждение в сетях ЗПО.	ЗПО не сообщают.	02.01.2023	11ч14м	11ч32м	00ч18м	ЗПО на п/с."Платовская" ф.3 повторно включили.	с.Покровка(спец,школа, жилой сектор,быт).	
10	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС)	ф.13(абонентский)	ТП-Молокозавод(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-6кВ(абонентская) от п/с."Город-2" до ТП-Молокозавод.	ТО	02.01.2023	11ч19м	—	—	Молокозавод перешли на резерв.	Молокозавод	
11	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"(ЦПО)	ф.Ду-4(ОКЭС) не отключался	ТП-6,12(ОКЭС). ТП-11(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-11(абонентская)	На ВЛ-10кВ отключился реклоузер В 4.1	02.01.2023	11ч55м	14ч15м	02ч20м	Отключили ТП-11,реклоузер В 4.1 повторно включили	Водозабор-есть резерв,пилорама,завод "Волма"-есть резерв.	

12	Александровский РУЭС,п/с."Александровская"(ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-184,180,197,82,81,191,80,172,187,197,192,193,90,173,170,85,194,198(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Мокрый снег.Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	МТЗ	02.01.2023	12ч49м	12ч52м	00ч03м	На п/с."Александровская" ф.11 повторно включили.	ЕДДС,пожарная часть,полиция,администрация,жилой сектор,быт.	
13	Орский КЭС,РП-14(ОрПО)	ф.13(ОКЭС)	ТП-402,160,161(ОКЭС). ТП-159,162(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке в сторону ТП-159,162.	ТО	02.01.2023	13ч32м	14ч37м	01ч05м	ф.13 от РП-14 до ТП-402 включили.	Жилой сектор,дачи.	В 15ч52м отключили абонентский участок в сторону ТП-159,162, ТП-160,161 включили.ТП-159,162 включили 03.01.2023 в 13ч22м.
14	Бузулукский КЭС, Ташлинский РУЭС п/с."Ташлинская"(ЗПО)	ф.9(ОКЭС)	ТП-510,612,614,634,617,620,621,623,626,629,631,633,901,903(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Мокрый снег.Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО	02.01.2023	13ч51м	13ч55м	00ч04м	На п/с."Ташлинская" ф.9 повторно включили.	Жилой сектор,промзона.	
15	Орский КЭС,Адамовский РУЭС п/с."Адамовская-2"(ВПО)	1-СШ 10кВ(ВПО)	ф.9(ОКЭС),ТП-426,445,5,4,3,425,36,198,34,330,302,446,440,365,38,419(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	Земля	02.01.2023	17ч25м	17ч43м	00ч18м	На п/с."Адамовская-2" ф.9 повторно включили.	ЕДДС,РОВД,ФОК,МЧС,водозабор,станция очистки воды,поликлиника-есть резерв,школа,детсада,жилой сектор,быт.	
16	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП-60, 61, 62, 64, 72, 75, 42, 57, 58, 65, 74, 45, 43 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-65 (ОКЭС) сгорели ЗХПК-15А в результате попадания воды в РУ-10кВ	ТО	02.01.2023	19ч22м	19ч23м	00ч01м	повторно по ТУ вкл	2хКНС, жильё, быт	На ТП-65 заменили ЗХПК,включили в 20ч30м.
17	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовская"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП-313,309,333,334,341,340,312,310,336,314,311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение на п/с в сетях ЗПО.	МТЗ	02.01.2023	19ч26м	20ч54м	01ч28м	повторно вкл	с.Покровка (спец.школа, жилой сектор,быт).	

18	г.Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3197, 3196, 3195, 3194 2СШ, 3187, 3185, 3186 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ (ОПО)	ТО	02.01.2023	21ч35м	22ч55м	01ч20м	Запитали через ТП-3194 по ф.49-2	жилой сектор пос.Нижнесакмарский
19	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.СИ-11 (ОКЭС)	ТП-30, 31, 33, 61, 29, 100, 101, 38, 35, 15, 163, 14, 51, 10а 1СШ, 10 1СШ, 162, 24 1СШ, 9а 1СШ, 99 2СШ, 36, 218, 37 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустраненная причина.	Дождь. Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО	02.01.2023	21ч13м	21ч13м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ (резерв), дет.интернат, котельная, жильё
20	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-2 (ОКЭС)	ТП-108, 104, 109, 80, 171, 114 1СШ, 127, 126, 125 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустраненная причина.	Дождь. Осмотр эл.оборудования причины не выявил	ТО	02.01.2023	21ч38м	22ч31м	00ч53м	повторно вкл	жилой сектор
21	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	3СШ-10кВ (ЦПО), ф.СИ-3 (ОКЭС)	РП-1 ф.1-2 (ОКЭС), РП-2 ф.2-2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с в сетях ЦПО	На п/с откл В ввода 3СШ-10кВ	02.01.2023	21ч43м	21ч57м	00ч14м	повторно вкл	Больница (резерв), полиция (ДГУ), Нефтебаза (резерв), 2 котельные (резерв), бскважин, жильё, быт
22	г.Оренбург п/с."Восточная"(ЦПО)	ф.В-9 (ОПО)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-39 (ОПО)	ТО	02.01.2023, 03.01.2023	23ч47м	01ч46м	01ч59м	Запитали через ТП-363 по ф.3-6	Дет/сад, ГСК, жильё
23	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская (ВПО)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-100кВА на ТП-54 (ОКЭС)	фидер не откл.	03.01.2023	01ч40м	03ч40м	02ч00м	Заменяли ТМ-100кВА, ТП-54 включена	жильё, быт
24	Кувандыкский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустраненная причина.	Дождь. Осмотр эл.оборудования причины не выявил	МТЗ	03.01.2023	02ч16м	02ч35м	00ч19м	повторно вкл	администрация, участок ОКЭС (ДГУ), жильё, быт
25	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская" (ВПО)	1-СШ 35кВ(ВПО)	п/с."Рамазан" 2-СШ 35/6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Порывистый ветер,мокрый снег. На п/с."Кувандыкская" отключилась 1-СШ 35кВ.	ВПО не сообщают.	03.01.2023	07ч15м	08ч02м	00ч47м	На п/с."Кувандыкская" включили 1-СШ 35кВ.	Водозабор-есть резерв.

26	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-4(ОПО)	ТП-3156,3157(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Грузовой автомобиль порвал провода на участке ВЛ-10кВ(ОПО) от РП-75 до ТП-3156	Земля	03.01.2023	18ч57м	19ч41м	00ч44м	ТП-3156 отключен ВН в сторону РП-75 ф.75-4, на ТП-3152 включен ВН в сторону ТП-3156 ф.75-4.	Жилой сектор,быт.	
27	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП(ОКЭС):162	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	04.01.2023	08ч00м	09ч15м	01ч15м	ВПО устранили, вкл.	Жилой сектор,быт.	
28	Оренбург п/с Степановская(ЦПО)	ф. С-1(Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС):3177,3178,3179	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Осмотр электрооборудования ОКЭС причину отключения не выявил	ТО, АПВ успешно	04.01.2023	16ч09м	16ч09м	00ч00м	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Жилой сектор, быт	
29	Александровский РУЭС п/с "Александровская" (ЦПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-194 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	в камере ТМ поврежден проходной изолятор фазы "С".	фидер не откл.	04.01.2023	21ч03м	22ч30м	01ч27м	Заменяли изолятр, вкл	жилой сектор, быт.	
30	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-152, 229, 267, 160, 159, 190, 165, 171, 137, 86, 176, 38, 69, 169, 70, 156, 157, 158, 175, 131 (ОКЭС) ТП-210, 114, 226 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	МТЗ	05.01.2023	17ч36м	18ч30м	00ч54м	повторно вкл.	жилой сектор, быт.	
31	Переволоцкий РУЭС п/с."Сельская"(ЦПО)	ф.Се-8(ОПО)	ТП-3095,3150,3151(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	05.01.2023 06.01.2023	22ч40м	01ч37м	02ч57м	ОПО отключили повреждённый участок, ф.Се-8 на п/с."Сельская" включили. ТП-3095,3150,3151 включены.	Жилой сектор.	
32	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-3 (ОКЭС)	ТП-175,177,145,164,183,136,173,169,134,140,130,229,182,133,131,178,141,166,165,121,115,168,120,105,174 (ОКЭС) ТП-72/214,178/1,179/1 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр электрооборудования ОКЭС ,повреждений не выявлено.	Т.О.	06.01.2023	11ч53м	11ч56м	00ч03м	повторно вкл. ВЛ-10 кВ ф. 10 запитали по нормальной схеме с п/с Соль-Илецкая	ОРТПЦ (резерв) АЗС, быт, жилой сектор	ВЛ 10 кВ ф. 10 (ОКЭС) п/с Соль- Илецкая запитана по ремонтной схеме с РП-2 ф 2-3

33	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая (ЦПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-165,121,115,168,120,105,174 (ОКЭС) ТП-72/214,178/1,179/1 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ 10 кВ откл. ПУС-1 (ОКЭС)	-	06.01.2023	13ч57м	15ч20м	01ч23м	на ВЛ-10 кВ ф. 10 откл. Р-9 в стор. ТП 178/179/1 (абонентские) ф. вкл.	ОРТПЦ (резерв) АЭС, быт	
34	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-98,91,64,84,135,86,119,88,142,85,89,119,59,124,146,167,172,107,123,60 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ТП-85 повреждены 3 проходных изолятора и 1 опорный изолятор	АПВ успешно	06.01.2023	13ч57м	13ч57м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	жилой сектор, быт	16ч00м откл. ТП-85 для замены проходного изолятора. На ТП-85 запитали РУ-0,4кВ по временному СИП от ТП-142 в 20ч33м. ТП-85 вкл по н/сх в 21ч33м
35	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.15(ОКЭС)	ТП-200,203,205,206,207,208,261,249,220,251,287,209,274,309,309,272,274,212,294,285,255,203,290,310,320,321,301 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель. На ТП-206 сгорело ПК-20А по ф.С, других дефектов не обнаружено	МТЗ	06.01.2023	16ч50м	18ч10м	01ч20м	ф.15 до Р-15-5 запитали с п/с Саракташская по ф. 1	Котельные-есть резерв, жилой сектор, быт.	В 19ч15м вкл. ф 15. На ТП-206 заменили ПК, вкл в 20ч06м
36	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-204, 215, 218, 219А, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 237, 242, 244, 246, 247, 252, 256, 264(1), 266, 275, 276, 279, 281, 283, 290(2), 292, 293, 307, 311, 315, 316 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Метель. При откл СВН-10кВ на ТП-290 отключился В ф.14. Дефектов эл.оборудования на ТП-290 не выявили.	ТО	06.01.2023	20ч22м	20ч27м	00ч05м	повторно вкл.	2 котельные (резерв), жильё, быт	
37	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-157, 383, 190, 285, 37, 343 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Неисправность на п/с (ВПО) в яч ф.5	ТО	06.01.2023 07.01.2023	23ч52м	00ч50м	00ч58м	Запитали по ф.10	жильё пос. Речной	07.01.2023 в 10ч30м абонентов запитали по нормальной схеме
38	Бузулукские КЭС п/с Речная 2СШ (ЗПО)	ф. "ДСМУ" (ОКЭС)	РП-18 2 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	ЗПО не сообщают.	07.01.2023	06ч43м	07ч00м	00ч17м	на РП-18 откл. В ф. "ДСМУ" вкл. СВ	жилой сектор,	07.01.2023 в 07ч 33м на п/с Речная вкл СВ

39	Абдуллинские КЭС Пономаревский РУЭС п/с Пономаревская (СПО)	ф.ПН-1 (ОКЭС)	ТП-17, 18, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На РТП-11 (ОКЭС) отгорел шлейф фазы "А"	Земля	08.01.2023	00ч50м	01ч23м	00ч33м	На РТП-11 восстановили шлейф, вкл ф.ПН-1	ЦРБ, полиция, котельная школы, участок ЕДДС, жильё, быт	
40	г.Оренбург РП-63 (ОПО)	ф.63-1 (ОКЭС)	ТП-3291 2СШ, 3292 2СШ, 3293 1СШ, 3097 1СШ (ОКЭС) ТП-504 1СШ (ОПО), ТП-1659 1СШ, 1801 1СШ, 1673 (абонентские-ОГСК)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ- 10кВ от ТП-3097 до ТП-1801 ф.63-1 (ОГСК)	ТО	08.01.2023	03ч18м	04ч10м	00ч52м	На ТП-3097 откл ВН в ст ТП-1801 (ОГСК), вкл ф.63-1	МКД по ул.Пролетарская 292 300 (резерв)	ТП-1801 1СШ, 1659 1СШ (ОГСК) запитали по ф.63- 2 через СРВ
41	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе 1СШ-10кВ (СПО)	ВЛ-35кВ (СПО)	ф.Фр-1: ТП-10, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 46, 55, Фр-2: ТП-1, 2, 3, 31, 36, 38, 4, 41, 42, 47, 5, 52, 53, 54, 56, 6, 63, 64, 65, 67, 68, 8, 9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	откл ВЛ-35кВ	08.01.2023	05ч20м	05ч34м	00ч14м	вкл	ЦРБ (резерв), полиция, пожар. часть, прокуратура, жильё	
42	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8, 31, 53, 36, 38, 9, 4, 3, 56, 42, 63, 64, 68, 1, 54, 40, 47, 2, 52, 41 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на ТП-42	Земля	08.01.2023	06ч07м	08ч10м	02ч03м	откл. Р2-7, ф. Фр-2 вкл.	ЦРБ (резерв), жильё, быт	в 09ч15м откл. РТП-42, вкл. Р 7-2. ТП-42 запитали в 09ч45м
43	г. Оренбург п/с Юго- Западная 1 СШ (ЦПО)	Ю3-16, Ю3-9 (ОКЭС)	ТП- 3045,3050,3051,3072,3 038,3118 (ОКЭС). ТП- 1110,1439,1871,1872,1 473(Энергохолдинг),Т П- 5003(ООО"Терра"),ТП- 1034,1758(безхозные)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от п/с Юго Западная до опоры №1 ф. Ю3-9	ТО	09.01.2023	22ч57м	23ч43м	00ч46м	откл. в ф. Ю3-9 1 СШ на п/с Юго Западная вкл., Кл- бкВ ф.Ю3-9 от п/с."Юго- Западная" до опоры №1 восстановлена, ф.Ю3-9 в 14ч36м включен.ДГУ с ТП- 1034,5003,1758,14 73 сняты.	жилой сектор, СНТ	откл. ф. Ю3-9 9ТП откл. (СНТ) на ТП-1758 установили ДГУ в 05ч50м, ТП-5003 установили ДГУ в 08ч07м, ТП-1034 установили ДГУ в 08ч20м, ТП-1473 установили ДГУ. Ф.Ю3-9 11.01.2023 в 20ч22м включили по нормальной схеме.
44	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	2СШ-10 кВ	ф.9,ф.10,ф.11 (ОКЭС) ТП- 164,191,151,243,47,23 0,249,213,268,37,266,2 14,120,202,116,201,25 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	на п/с Домбаровская-1 откл. 2СШ-10кВ	Земля	09.01.2023	23ч25м	00ч10м	00ч45м	повторно вкл. 2СШ, вкл.Ф.9,ф.10	ЦРБ (резерв), Котельная -2шт (резерв), д/с (резерв), школа (резерв) жильё, быт	Откл ф.11 ТП- 202,116,201,252 (ОКЭС) ТП-13,12,71 (Абонетские). На ВЛ-10кВ ф.11 устранили повреждение, 11.01.2023 в 15ч07м включили полностью.
45	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП- 211,216,142,167,188,2 06,212,218 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ВПО не сообщают.	10.01.2023	02ч40м	03ч30м	00ч50м	ВПО устранили, вкл.	скважина (резерв), жилой сектор	

46	Абдулинские КЭС п/с Полевая (СПО)	ф. Пл-2 (ОКЭС)	ТП-121,31,8,111,33,76,35,87,37,36,39,116,83,38,120,93,118,44,26,45,89,46,25,49,82,125 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-10 кВ на опоре №47 слетел изолятор	земля, фидер не отключался	10.01.2023	19ч50м	19ч50м	00ч00м	на ВЛ- 10 кВ откл. Р-14 откл. Р-15	ЦРБ, полиция, котельная школы, участок ЕДДС, жильё, быт	отключена ТП-125 (вышка МТС) ремонтно-восстановительные работы будут проводиться в светлое время суток, с абонентом согласованно. На ВЛ-10кВ опора №47 устранили повреждение, ф.Пл-2 11.01.2023 в 11ч38м включили полностью.
47	Бузулукские КЭС ТП-49 (ОКЭС)	ТП-49 (ОКЭС)	ТМ-160	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТМ на шпильке 0.4 кВ нагрев	—	11.01.2023	00ч37м	01ч10м	00ч33м	заменяли ТМ	жилой сектор	
48	Орский КЭС, Гайский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-25,26 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-26 повреждены 3-ПК 6кВ на Т-1, повреждена КЛ-6кВ перемычка на Т-1.	Земляная защита.	11.01.2023	10ч14м	11ч12м	00ч58м	Прозвонили КЛ-6кВ ф.11 от РП-3 до ТП-26 и от ТП-26 до ТП-25 повреждений не выявлено, ф.11 на РП-3 повторно включили. На ТП-26 в 11ч50м включили СР-0,4кВ.	7-МКД.	
49	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРП (Завод Радиаторной ленты)	ф.41 (ОКЭС)	РП- Очистные сооружения (ЖКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр эл.оборудования, замечаний не выявили	ТО	12.01.2023	18ч20м	19ч05м	00ч45м	На РП-Очистные сооружения вкл СВ, запитали по ф.7	Очистные сооружения (резерв)	КВЛ-10кВ ф.41 вкл 13.01.23г. В 10ч35м
50	Оренбург РП-49 (ОПО)	2 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3185, 3186, 3187, 3195, 3196, 3197, 3194 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-49 откл. В ф.49-8 и откл. В ф. Р-20	ОПО не сообщает	16.01.2022	14ч06м	14ч09м	00ч03м	ОПО на РП-49 повторно вкл. В ф.Р-20	Жилой сектор, быт.	
51	Оренбург п/с Юго Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС). ТП-1110,1439,1871,1872,1473 (Энергохолдинг), ТП-5003 (ООО "Терра") ТП-1034,1758 (безхозные).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр эл. Оборудования ОКЭС причины откл. не выявил.	Т.О. АПВ успешно	17.01.2023	16ч36м	16ч36м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешно	жилой сектор, СHT	

52	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф. Б-6 (ОКЭС)	РП-58 1СШ (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	при выполнении земляных работ бригадой ОПО по восстановлению КЛ-10 кВ ф. Б-7 повредили КЛ-10 кВ (ОКЭС) ф. Б-6 от п/с Береговая до РП-58	фидер не откл.	17.01.2023	23ч32м	23ч32м	00ч00м	РП-58 1 СШ запитана с п/с Кардонная ф. Кр-6	обл. больница	КЛ-10 кВ ф. Б-6 от п/с Береговая до РП-58 была отключена по запросу ОПО для БВР . Восстановлена 20.01.
53	Орский КЭС, п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.8(ВПО)	ТП-1684,1685,1683,1012(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	ВПО не сообщают.	19.01.2023	10ч35м	10ч39м	00ч04м	ВПО на п/с."Левобережная" повторно включили ф.8.	НС-резерв, жилой сектор, быт.	
54	Кувандыкский РУЭС РП-1 (Южноуральский Криолитовый завод)	ф.111 (ОКЭС)	ТП-114, 113, 112, 111 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от РП-1 до ТП-114	МТЗ	19.01.2023	21ч25м	23ч40м	02ч15м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-111 вкл СРВ, запитано по ф.61	Котельная (резерв), жилой сектор, быт.	КЛ восстановлена, включена 22.01.2023.
55	Бузулукский КЭС п\с Бузулукская(ЗПО)	ф. Красный флаг-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 311,323,326(1),324(1),322,321(2), 373(2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-310 откл. МВ в ст. ТП-311.Осмотр электрооборудования ОКЭС причину отключения не выявил	ТО	21.01.2023	12ч30м	13ч50м	01ч20м	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено. Повторно вкл.	Медсанчасть (резерв), ледовый дворец(резерв), жилой сектор	
56	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-18 (ОПО)	ТП-3350(2), 3351(2), 3352(2), КЛ 83-12: 3353(1), 3354(2), 3355(4) (ОКЭС) 2242(2), 2243(2), 2244(2), 2245(2), 2246(2) (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждение КЛ-10кВ от п/с Ростоши до РП-83 (ОПО)	земля	23.01.2023	18ч24м	18ч25м	00ч01м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-83 вкл СВ	МКД (резерв), дет.сад (резерв)	
57	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф. РШ-13(ОПО)РП-83(ПОЛНОСТЬЮ) ремонтная схема	РП-83(ОКЭС) полностью	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ организацией МЭГ повреждены 2 КЛ-10кВ(ОПО) РШ-13 и РШ-18	земля	24.01.2023	00ч04м	02ч58м	02ч54м	ОПО устранили повреждение на КЛ ф.РШ-13, запитали РП-83	Жилой сектор, быт, ПНС, д\сад, 6 ЦТП, школа	На 4 ЦТП были установлены ДГУ
58	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-3(ОКЭС)	ф.0(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): РП-69(1),85,87,86,101,5,84	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п\с Город-3 до РП-69 ф.0(ОКЭС)	земля	24.01.2023	04ч45м	05ч55м	01ч10м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-69 вкл. СВ	Жилой сектор, быт, бассейн, троллейбусное управление, администрация	
59	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Михеевка (СПО)	ф.4 (СПО)	ТП-М 4-4 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	земля	25.01.2023	10ч33м	10ч56м	00ч23м	СПО вкл. ф.4	Жилой сектор, быт.	

60	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.РШ-6 (ОПО)	РП-75 1СШ, РП-51 1СШ (ОПО) ТП-3152 1СШ, 3199 2СШ, 3275, 3155 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ ф.РШ-6 (ОПО) от п/с Ростоши до РП-75	земля	26.01.2023	02ч05м	02ч06м	00ч01м	Откл поврежденную КЛ, на РП-75 вкл СВ	КНС (резерв), ЦТП (резерв), жилье, быт	
61	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОПО)	ТП-3103 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ-10кВ в сетях ОПО	ТО	26.01.2023	02ч13м	03ч05м	00ч52м	Откл поврежденную КЛ, на ТП-696 вкл СРВ и запитали по ф.52-1	МКД пр.Победы 178 /1 (резерв)	
62	г.Оренбург РП-60(ОПО)	ф.60-3(ОПО)	ТП-3086 2-СШ 10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента на ТП-1142.	ОПО на РП-60 не выезжали.	26.01.2023	15ч58м	16ч38м	00ч40м	На РП-60 по ТУ повторно включили ф.60-3.	1-МКД-есть резерв, школа-есть резерв.	