

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммуэлстрость» Май 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (зд.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орский КЭС ТП-1063(ОКЭС)	гр. Уличное освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора уличного освещения(ОКЭС) №73. СИП цельй. ДТП оформлено	гр. Не отключалась	01.05.2023	00ч30м	03ч11м	02ч41м	Демонтировали поврежденную опору	Уличное освещение	
2	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	гр.№7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ВРУ ж/д Железнодорожная 57а до ВРУ ж/д Железнодорожная 59	гр. Не отключалась	01.05.2023	14ч41м	16ч30м	01ч49м	Произвели монтаж временного СИП	Жилый сектор	
3	Оренбург ТП-487 (ОПО)	гр. Туркестанская 47,49 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-47А, В-39А, С-39А	ПН 250 А фазы "в"	03.05.2023	19ч43м	21ч24м	01ч41м	Заменяли ПН, вкл группу	Туркестанская 47,49	
4	Оренбург ТП-487 (ОПО)	гр. Туркестанская 47,49 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-487 до ВРУ ж/д Туркестанская 49	ПН 250 А фазы "с"	03.05.2023	22ч50м	02ч10м	03ч20м	Запитали по резервным КЛ-0,4 кВ	Туркестанская 47,49	
5	Орский КЭС ТП-285 (ОКЭС)	гр. Л-1 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер. Возгорание нежилого дома в охранной зоне ВЛ-0,4кВ (ОКЭС)	гр. Не отключалась	06.05.2023	19ч12м	21ч13м	02ч01м	Пожар потушен, группу вкл	жильё	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-8 (ОКЭС)	гр. Уличное освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ уличного освещения(ОКЭС) от ТП-8 до опоры №1.	гр. Не отключалась	06.05.2023	22ч40м	-	-	отключили группу	Уличное освещение	Не горят 4 фонаря ул.освещения
7	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС КТП-3-ий север (ОКЭС)	гр.№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (склест) провода	Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ул.Герцина 11	гр. Не отключалась	09.05.2023	09ч55м	12ч00м	02ч05м	устранили повреждение, вкл.	Жилый сектор	
8	Соль-Илецкий РУЭС ТП-68 (ОКЭС)	гр. Уличное освещение (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ уличного освещения (ОКЭС) на опоре №4-5 и 9-10	АВ	11.05.2023	00ч30м	01ч00м	00ч30м	откинули поврежденные КЛ, вкл АВ	Уличное освещение	
9	Медногорский РУЭС ТП-312 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар квартиры в МКД ул.Советская 22	гр. Не отключалась	14.05.2023	13ч33м	14ч27м	00ч55м	Возвращение потушено, гр. вкл	МКД ул.Советская 22	
10	Соль-Илецкий РУЭС ТП-136 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС), гр.1 (абонента)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	АВ гр.1 не откл. на вводном руб. сгорело 2ПН-40А	15.05.2023	17ч01м	17ч05м	00ч04м	Заменяли 2ПН, вкл рубильник	Фермерское хозяйство	

10/1	Абдулинский КЭС КТП-2 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар квартиры в МКД ул.Комарова 1а	гр. Не отключалась	16.05.2023	07ч40м	08ч41м	01ч01м	вкл. гр.№1	4-МКД	
11	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС ТП-51(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-51 до ВРУ ж/д. ул.Гагарина 4-6.	Повреждены ПН-250А фазы "А" и "В".	18.05.2023	16ч31м	19ч15м	02ч44м	Вывели поврежд.КЛ, запитали 2МКД по временному СИП	Два пятиэтажных дома.	19.05.2023 в 14ч14м КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ ж/д. ул. Гагарина 4-6 восстановлена,включена по нормальной схеме.
12	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-93 (ОКЭС)	гр.№9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-93 до ВРУ ж/д пр. Комсомольский 42	2 ПН-250А фазы "В" и "С"	20.05.2023	22ч15м	23ч50м	01ч35м	Запитали по резервной КЛ-0,4 кВ	пр. Комсомольский 42, 50 (МКД)	
13	Илекский РУЭС ТП-71 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер.Осмотр эл.оборудования причины не выявил. Нагрузка гр.1 30-18-35А	АВ-160А	22.05.2023	18ч20м	18ч47м	00ч27м	повторно вкл АВ	Жилой сектор	
14	Орские КЭС ТП-7 (ОрПО), ШС-7 (ОКЭС)	гр. Ул.освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №10 уличного освещения (ОКЭС) ДТП оформлено	в ШС-7 АВ не откл.	23.05.2023	11ч15м	11ч15м	00ч00м	вкл.	Уличное освещение	Заменяли опору №10 вкл гр. Ул.освещение в 17ч03м
15	Оренбург ТП-3378(ОКЭС)	гр. Кирпичная(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-0,4кВ(ОПО) обрыв проводов	Защита на ТП не сработывала	23.05.2023	20ч31м	21ч48м	01ч17м	ОПО устранили повреждение, вкл. гр.	Абоненты ОПО(жилой сектор)	
16	Орские КЭС ТП-1084 (ОКЭС)	гр.№7 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земляных работ, не установленными лицами, повреждена КЛ-0,4 кВ от ТП-1084 до ВРУ ж/д пер.Межинский За	ПН-250 А фазы "В"	25.05.2023	11ч40м	13ч35м	01ч55м	Восстановили КЛ-0,4 кВ, вкл.	1-МКД (5-ти этажный ж/д), 120 человек.	
17	Бузулуцкие КЭС Асекеевский РУЭС ТП-44 (ОКЭС)	гр.Садовая (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	откл. группу Садовая для тушения пожара в ж/д ул.Садовая 31	откл. для тушения пожара	25.05.2023	15ч32м	15ч57м	00ч25м	откл. ввод в ж/д ул.Садовая 31, вкл. группу.	170 частных ж/д, 493 человека.	
18	Сорочинский КЭС ТП-97(ОКЭС)	гр.№1(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ скважины.	Повреждены ПН-100А фазы "В" и "С".	26.05.2023	15ч50м	17ч09м	01ч19м	В ВРУ скважины устранили повреждение, гр.№1 на ТП-97 включили.	Скважина.	
19	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводной рубильник(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводом рубильнике сломан ПН-400А. Нагрузка после включения 237,360,278А	ПН-400А	29.05.2023	15ч45м	16ч13м	00ч28м	Заменяли ПН, вкл группу	Магазин, жилой сектор	
20	Абдулинский КЭС КТП-67 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в брошенном производственном помещении.	Отключился автомат 63А.	29.05.2023	20ч50м	22ч06м	01ч16м	На ВЛ-0,4кВ отсоединили ввод в сторону брошенного помещения, гр.№1 на ТП-67 включили.	МКД-нет,10 частных домов, 30 человек.	
21	г.Оренбург ТП-3153(ОКЭС)	гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Провели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Отключился автомат 400А.	30.05.2023	19ч04м	20ч21м	01ч17м	На ТП-3153 повторно включили группу №5.Нагрузка:А-151А,В-148А,С-124А.	4 МКД(до 5 этажей),12 частных домов,350 человек.	

22	Бугурусланские КЭС ТП-143 (ОКЭС)	гр.ж/д 1 микрорайон дом №7(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Отключился автомат 125А.	31.05.2023	04ч39м	05ч00м	00ч21м	На ТП-143 повторно включили, Нагрузка: А-39А,В-27А,С-30А.	1МКД(до 5 этажей) частных домов нет,240 человек.
23	Самарский РУЭС ТП-1246	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (скалест) провода	обрыв провода в пролете опор №20-21	гр. Не отключалась	31.05.2023	10ч30м	13ч58м	03ч28м	устранили обрыв гр. вкл.	11 частных домов, кафе
24	Сорочинские КЭС ТП-97 (ОКЭС)	гр. 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента	сгорело 2 ПН-100А	31.05.2023	12ч55м	13ч20м	00ч35м	заменяли ПН гр. вкл.	МВП Саночистки
25	Бугурусланские КЭС ТП-16 (ОКЭС)	гр. Школьная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	откл. АВ-160 А	31.05.2023	13ч10м	13ч40м	00ч30м	повторно вкл.	43 частных дома
26	Бугурусланские КЭС ТП-18 (ОКЭС)	гр. МПС (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-0,4кВ деревья касались проводов	ПН-250 А фазы "С"	31.05.2023	13ч10м	13ч50м	00ч40м	произвели опилровку ВЛ гр. Вкл.	магазин
27	Абдулинские КЭС ТП-35 (ОКЭС)	гр. 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ- 0,4 кВ (ОКЭС) упало дерево	гр. Не отключалась	31.05.2023	12ч50м	15ч07м	02ч17м	убрали дерево с ВЛ гр. Вкл.	10 частных дома, 35 человек
28	Шарлыкский РУЭС ТП-83 (ОКЭС)	СШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины не выявил. Нагрузка 5-4-0А	На вводном руб. сгорел ПН-100А по ф.В	31.05.2023	20ч40м	21ч35м	00ч55м	осмотрели ВЛ, заменили ПН, вкл	ГРС, гараж, 1 двухквартир ж/д, 6 человек



Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальэлектросеть» Май 2023 г.  
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (заш. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-1(ОКЭС) не отключался	ТП(ОКЭС): 3017 Абонентские: 312,1779, Дачи	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	01.05.2023	01ч14м	01ч15м	00ч01м	Повторно вкл. реклоузер	Жилой сектор, д\сад, дачи	
2	г.Оренбург РП-43 (ОКЭС)	ф.43-4 (абонентский)	ТП-1012 2СШ (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ ф.43-4 (абонента) от РП-43 до ТП-1012	ТО	02.05.2023	12ч45м	12ч45м	00ч00м	Абонент запитан по вводу 1	Воинская часть (резерв)	
3	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.ОК-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	земля	02.05.2023	18ч44м	19ч08м	00ч24м	вкл	жильё	Причину откл не сообщают
4	г. Оренбург ЦРП НМЗ (Нефтемаслозавод)	ф.20 (ОКЭС)	ТП-3058 1СШ, 3059 2СШ (ОКЭС) ТП-13 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3058 до ТП-13	ТО	02.05.2023	22ч13м	22ч48м	00ч35м	на ТП-3058 откл. ВН в стор. ТП-13 ЦРП НМЗ, вкл. СР	ЦТП (резерв) КНС (резерв) жилой сектор	ТП-13 вкл. в00ч10м 03.05.2023 06.05.2023 КЛ восстановлена вкл.
5	Сорочинские КЭС п/с Промбаза 1СШ (Оренбург Нефть)	ф.10,12,16 (ОКЭС)	ТП-85,86,87,88,96 111,112,113,118,205,121,222 ,204,13,22,61,208,128,223,21 3,220 (ОКЭС) ТП- 84,110,114,156,173,177,187, 193,202,119,169,171,123,124 ,125,181,189,126,132,129,13 0,133,134,136,146,215 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОренбургНефть. Причина- срыв привода выкл-ля 35кВ на п/с Сорочинская	Оренбург Нефть не сообщает	03.05.2023	06ч12м	06ч13м	00ч01м	Повторно вкл.	скважина (резерв), больница (резерв), КНС,ЦТП (резерв), жилой сектор	

6	Сорочинские КЭС п/с Промбаза 1СШ (Оренбург Нефть)	ф.10,12,16 (ОКЭС)	ТП-85,86,87,88,96 111,112,113,118,205,121,222, ,204,13,22,61,208,128,223,21 3,220 (ОКЭС) ТП- 84,110,114,156,173,177,187, 193,202,119,169,171,123,124 ,125,181,189,126,132,129,13 0,133,134,136,146,215 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОренбургНефть. Причина- срыв привода выкл-ля 35кВ на п/с Сорочинская	Оренбург Нефть не сообщает	03.05.2023	06ч15м	06ч16м	00ч01м	Повторно вкл.	скважина (резерв), больница (резерв), КНС,ЦТП (резерв), жилой сектор	
7	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-18(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 41,20,22,110,82,34,7,95,71,2 3,11,99,19,113,74,78,137,73, 58,47,170,118,21,26,139,28,2 7,1009,39,42,57,56,147	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП- 19(абонентская) на СШ попала кошка	ТО	04.05.2023	17ч30м	18ч38м	01ч08м	На ВЛ-10кВ откл. Р-7, ф. СИ- 18 вкл.	Очистые(резерв), Д\сад,межрайгаз , жилой сектор, быт	
8	Оренбург п/с Береговая(ЦПО)	ф.Б-6(ОКЭС)	РП-58(1СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ- 10кВ(ОКЭС) ф. Б-6 от п/с Береговая до РП- 58	земля	05.05.2023	18ч04м	18ч05м	00ч01м	На РП-58 откл. Б-6 и вкл Кр-6	Областная больница (резерв)	КЛ восстановлена и вкл. на х.х. 08.05.23 в 02ч39м
9	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-89, 72, 73, 67, 74 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена 2КЛ- 6кВ(ОКЭС) от ТП-89 до ТП-72 и от ТП-75 до ТП-74	МТЗ	07.05.2023	03ч29м	04ч41м	01ч12м	вкл ф.2 до ТП- 89, запитали дет.больницу	Дет.больница, жильё, быт	Без напряжения 4ТП жильё. 07.05.2023 в 11ч12м на ТП-74 подкл. ДГУ, в 11ч53м На ТП -72 подкл. ДГУ, в 13ч15 на ТП-73 установлена ДГУ 07.05.2023 в 14ч36м КЛ-6кВ от ТП 89 до ТП 72 восстановлена вкл. ДГУ на ТП 74,72,73 откл. 07.05.2023 восстановлена КЛ от ТП-75 до ТП-74
10	Орские КЭС РП-8 (ОКЭС)	ф.18 (ОрПО)	ТП-195 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО приизвели осмотр ВЛ, повреждений нет	земля	07.05.2023	06ч23м	08ч08м	01ч45м	ОрПО приизвели осмотр ВЛ, повреждений нет ф. вкл.	дачи	
11	Амбулакский РУЭС п/с Карасаевская (Россети)	ф. Кс-1 (РЭС)	ТП-201 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях Россети	земля	07.05.2023	11ч16м	12ч19м	01ч03м	ф. вкл.	заповедник	

12	г. Оренбург п\с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-7( ОКЭС)	РП-59 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кв №2 (ОКЭС) от п\с Инвертор до РП-59	МТЗ	07.05.2023	12ч12м	12ч20м	00ч08м	РП-59 1 СШ запитали с РП-68 ф. 59-15	КНС (резерв)ЦТП (резерв), жилой сектор, быт	КЛ-10 кв №2 от п\с Инвертор до РП-59 вкл. по норм. Схеме 08.05.23 в 23ч01м
13	Абдулинские КЭС п\с Полевая(СПО)	ф.ПЛ-2(ОКЭС)(не отключался)	ТП(ОКЭС):125	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-125 сгорело 2 ПК. Осмотр причину не выявил	2ПК-31,5А	07.05.2023	18ч50м	19ч55м	01ч05м	Заменяли ПК, вкл. Произвели осмотр	Вышка сотовой связи	
14	Орские КЭС п\с ОЗТП (ВПО)	ф.39 (Трамвайное управление)	ТП-1011 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кв (Трамвайное управление) от ТП-20 до ТП-1011	ВПО не сообщает	08.05.2023 09.05.2023	18ч30м	13ч50м	19ч20м	Восстановили КЛ, откл. ДГУ, вкл. ТП1011 по норм. Схеме.	Спортивный комплекс, остановочный павильон.	В 21ч40м на ТП-1011 подключили ДГУ-100кВа. Нагрузка 8;8;3А. Бригада Орских КЭС место повреждения определила. Работы по восстановлению продолжат 09.05
15	Оренбург п\с Овощевод(ЦПО)	1СШ-10кВ(ЦПО)	РП-64(2,3СШ),РП-33(1СШ),РП-54(1СШ), РП-19(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Овощевод откл. 1 СШ. На РП-64 откл. ф. 64-21(ОПО). Также повреждение на ф. 64-31(ОПО)	Дуговая защита	08.05.2023	20ч00м	20ч20м	00ч20м	ОПО запитали РП-19,54 по ТУ. На РП-64 по ТУ перезапитали по ф. ЮВ-38	Жилой сектор, больницы(резерв), СКК Оренбуржье(резерв), ТК, АЗС	РП-64 2 и 3СШ запитали по ТУ в 20ч09м.РП-33 запитали в 20ч40м
16	Оренбург п\с Юго-Западная(ЦПО)	ф.ЮЗ-38(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3301(1СШ),3302(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п\с Юго-Западная до РП-40 ф. ЮЗ-38	ТО	09.05.2023	02ч02м	02ч36м	00ч34м	ОПО отключили поврежденную КЛ, запитали 2 СШ на РП-40 по ф. 56-4	Жилой сектор, быт	
17	Орские КЭС РП-3 (ОрПО)	ф.11 (ОрПО)	ТП-389, 191, 1192 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	Дождь. На ТП-389 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор в яч ВН в ст РП-3 ф.11	Земляная защита	09.05.2023	20ч04м	22ч00м	01ч56м	На ТП-389 откл ВН в ст РП-3 ф.11, вкл ВН в ст РП-8 ф.19	частный сектор	10.05.2023 в 11ч59м на ТП-389 заменили опорный изолятор на ВН в сторону РП-3 ф.11, включили по нормальной схеме.
18	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24 (ОрПО)	ТП-412, 151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. ОрПО призвели осмотр ВЛ, повреждений не выявили	не сообщают	09.05.2023 10.05.2023	23ч00м	00ч35м	01ч35м	вкл	Жилой сектор, дачи	Осмотр ТП (ОКЭС) причину не выявил

19	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	2СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3082, 3043, 3089, 3088, 3012, 3125 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОПО на ф.33-12	На РП-33 откл В ввода ф.ОВ-2	10.05.2023	02ч00м	02ч25м	00ч25м	повторно вкл.	4хКНС (резерв), жилой сектор	
20	г.Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф.ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3045, 3072,3038, 3050,3051 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. На отпайке ВЛ-6кВ (ОПО) в ст ТП-139 отгорел шлейф	ТО	10.05.2023	05ч30м	06ч33м	01ч03м	На ТП-3045 откл РВ в ст ТП-362,489 ф.ЮЗ-16, запитали по ф.ЮЗ-7	Миникотельная, жилой сектор, дачи Овчинный поселок	Без напряжения ТП-3038,3072 (ОКЭС) жильё, дачи.ОПО на ВЛ-6кВ отпайка в сторону ТП-139 устранили повреждение, ф.ЮЗ-16 в 10ч44м включили полностью.
21	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 77, 55, 64, 51, 52, 60, 61, 67, 71 (ОКЭС) ТП-201, 200 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."ГПП-2" до РЛНД Р.24-1.	МТЗ	10.05.2023	05ч59м	08ч20м	02ч21м	Отключили повреждённый участок, ф.24 запитали по ф.6 с РП-3.	жильё, быт	КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."ГПП-2" до РЛНД Р.24-1 восстановлена и вкл на Х.Х. 15.05.23 в 14ч40м. 18.05.2023 в 11ч47м ф.24 включили по нормальной схеме.
22	Орские КЭС, Гайский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.22(ОКЭС)	ТП-Две зоны водоснабжение(МУП "ЖКХ").	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от РП-2 до ТП-Две зоны водоснабжение(МУП "ЖКХ").	Выпавших блинкеров нет.	10.05.2023	09ч30м	10ч45м	01ч45м	ТП-Две зоны водоснабжение запитали по ф.21 с РП-2.	НС.	Место повреждения КЛ-6кВ найдено 100 метров от ТП
23	Орские КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.3(ВПО)	ТП-211,216,167,142,188,206,212,218(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ(ВПО) ф.3 обрыв провода.	ВПО не сообщает	10.05.2023	10ч25м	14ч44м	04ч19м	ВПО устранили повреждение на ВЛ-10кВ, ф.3 на п/с."Домбаровская-1" включили.	НС-есть резерв,полиция, пожарная часть,маг-ин "Магнит",маг-ин "Пятёрочка", жилой сектор.	
24	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП(ОКЭС)-15,17,18	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	12.05.2023	06ч31м	06ч31м	00ч00м	Произвели осмотр	Жилой сектор, металлобаза	

25	Оренбург РП-8(ОКЭС)	ф.8-1(ОПО)	ТП-ОПО Россети	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	12.05.2023	07ч51м	09ч00м	01ч09м	Повторно вкл. ф.8-1	Абоненты ОПО	
26	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	Фидера ОКЭС: 4,2; ф.6(Сакмарский РЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения на абонентском ф. Ск-14 отключился ввод на 1 СШ п\с Сакмарская	ЦПО не сообщает	12.05.2023	07ч48м	08ч10м	00ч22м	ЦПО включили 1 СШ. Осмотрели электрооборудование.	Больница(резерв), КНС, д\сад, школа, жилой сектор, быт	
27	Оренбург РП-41(ОКЭС)	ф.41-2(ОКЭС)	ТП-2080,2081(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ на территории завод(ТП-2080) повреждена КЛ-10кВ ф.41-2 до ТП-2080	ТО	12.05.2023	10ч12м	10ч48м	00ч36м	Вывели поврежденную КЛ. УралЭлектрострой запитал по резерву.	Промзона	КЛ-10кВ ф.41-2 до ТП-2080 восстановлена
28	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п\с Северная(МЭС)	ф.СВ-2(СПО)	ТП(ОКЭС): СВ-2-8,СВ-2-13,СВ-2-15	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ СПО опора №141-142	ТО	12.05.2023	12ч37м	17ч18м	05ч41м	СПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт,д\сад	
29	Орские КЭС Адамовский РУЭС п\с Адамовская-1(ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП-325(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Сильный ветер.	МТЗ	12.05.2023	18ч10м	18ч30м	00ч20м	ВПО повторно вкл.	Жилой сектор	
30	Бузулукский КЭС РП-18(ОКЭС)	ф.НГРЭ(ОренбургНефть)	ТП(ОКЭС) 1СШ ТП-66, Абонентские: 110,308,448	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке	МТЗ	12.05.2023	18ч26м	18ч35м	00ч09м	На ТП-66 откл. ВН в сторону ТП-110, вкл. СВН-6кВ	Промзона, база ОКЭС	в 19ч20м вкл. ф.НГРЭ до ТП-110. Без У ТП-308,448. В 15ч55м
31	Бузулукский КЭС п/с Речная (ЗПО)	ф.АБЗ (ОКЭС)	ТП-122(1СШ) (ОКЭС) ТП-292,160,286,276,211, 479,470,226,222,459,438,374,128,496,355,434, 380,127,426,517,192, 531,335,423,458,347,363,338,231,214,239(Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-122 до ЛР-136	Земля	12.05.2023	19ч25м	19ч30м	00ч05м	вкл. ф.АБЗ до ТП-211	Промзона.	в 19ч45м откл. ЛР-136, на ТП-211 вкл. ВН в сторону ТП-122. В 20ч10м откл. поврежденную КЛ, запитали ТП-531,335, 423,458,347,363,338, 231,214,239,122 (1 СШ) В 11ч55м 13.05 вкл



32	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (абонентская)	ф.41 (ОКЭС)	ТП-215,203, РП-10 (1 СШ): ТП-НВС(1СШ), ОС 1 очередь (1СШ), ОС 2 очередь (1СШ), НСД(1СШ) (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п\с ЦРЛ до опоры №1.	ТО	13.05.2023	03ч39м	03ч59м	00ч20м	Абоненты перешли на резервное питание. Вывели поврежденную КЛ. Запитали от РП-10	Очистные (резерв), Газораспределительная станция (ДГУ), склады (резерв).	Через 20мин все абоненты перешли на питание от резерва. В 15ч05м включили основную линию и абонентов запитали от РП-10. КЛ-10кВ от п\с ЦРЛ до опоры №1 восстановлена, испытана 17.05.23 в 13ч37м
33	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-10(ОКЭС)	ТП: 101,102,103,1011,106,107,108, 105	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-105(ОКЭС) поврежден проходной изолятор	земля	13.05.2023	07ч35м	08ч16м	00ч41м	Откл. Р-105 на ТП-105, вкл. ф.10	Жилой сектор, АЗС, элеватор, быт	Без У ТП-105(АЗС). Производит замену изолятора. В 08ч37м заменили изолятор и вкл ТП-105
34	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	2 СШ-10кВ(ЦПО)	Фидера ОКЭС: 10,12,13; ф.9(Сакмарский РЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Персонал ЦПО не сообщает	13.05.2023	10ч17м	10ч31м	00ч14м	ЦПО повторно вкл. 2 СШ	Больница (резерв), КНС, элеватор, АЗС, жилой сектор, быт	
35	Орские КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-1009, 1010, 1008, 1005, 1007 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) ввод на ТП-1008	ТО	14.05.2023	09ч20м	11ч32м	02ч12м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.6	КНС (резерв), НС (резерв), колбасный цех, жилой сектор	ТП-1008 запитали по ф.7 от п/с ЭЧ-76 в 10ч50м 17.05.23 в 16ч25м вкл. КЛ-6кВ ввод на ТП-1008
36	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-6 (ЦПО)	ТП-83 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО, на ТП-81 поврежден разрядник	земля	14.05.2023	12ч00м	14ч00м	02ч00м	устранили, вкл	жилой сектор	
37	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург Нефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 145, 150, 152, 161, 165, 168, 172, 177, 178, 184, 190, 191(2), 195, 200, 201, 212, 224, 76, 77, 94, 97 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Промбаза до оп.№1	ТО	15.05.2023	12ч52м	14ч07м	01ч15м	Запитали до ЛР-551 через ТП-86 по ф.12 п/с Промбаза. Без напряжения 5хТП (ОКЭС) .Восстановили КЛ.	Котельная (резерв), мед.санчасть (резерв), ФОК (резерв), школа, скважина, 2дет/сада, жильё, быт	На опоре №7 откинули шлейфа в ст п/с Промбаза и запитали 5хТП (ОКЭС) НС, скважина (резерв), быт в 16ч19м. В 20ч15м КЛ восстановлена. В 21ч19м собрали н\сх.

38	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург Нефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 145, 150, 152, 161, 165, 168, 172, 177, 178, 184, 190, 191(2), 195, 200, 201, 212, 224, 76, 77, 94, 97 (ОКЭС)	3. Нарушение организационного характера (ошибочные действия персонала).	15 Прочее	При производстве переключений на ТП-108 по Б/П 11, ошибочно вкл. ЗН	ТО АПВ успешно, откл. реклоузер В 5-10	16.05.2023	09ч56м	09ч56м	Время сработывания АПВ	АПВ успешно	Котельная (резерв), мед.санчасть (резерв), ФОК (резерв), школа, скважина, 2дет/сада, жильё, быт	В 09ч58м вкл. реклоузер В 5-10
39	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	16.05.2023	14ч59м	15ч02м	00ч03м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт.	
40	Оренбург РП-39 (ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП-3110, 3019, 3098 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	17.05.2023	10ч13м	10ч31м	00ч18м	На РП-39 запитали 2 СШ 10кВ, вкл. В ф.39-5	Школа, дет. Сад, поликлиника, склады, жилой сектор, быт.	ТП-3098 (2 СШ) запитали в 11ч00м. В 11ч49м запитали ТП-3110
41	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-237,273, 231, 438, 283, 188, 65, 350, 240, 1, 196, 258, 247, 199, 4(1СШ), 3 (1СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ №1(ОКЭС) от опоры №8 до ТП-1	Земля фазы "С"	17.05.2023	10ч23м	14ч08м	03ч45м	Откл поврежденную КЛ, ф.3 вкл. На ТП-1 подключена ДГУ	Школа, 2-дет. Сада, жилой сектор, быт.	В 10ч54м запитали ТП-3(1СШ),4(1СШ). В 11ч00м школа запитана от ДГУ. В 11ч26м дет. Сад.№3 запитали от ДГУ. В 12ч11м дет. Сад.№5 запитали от ДГУ. В 16ч58м на ТП-1 откл. ДГУ, запитали по норм. схеме, ф.3.
42	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	17.05.2023	12ч05м	12ч14м	00ч09м	повторно вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт.	
43	Оренбург РП-31 (ОПО)	2-СШ 6кВ (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	17.05.2023	12ч05м	12ч22м	00ч17м	На РП-31 вкл. СВ-6кВ	Детский лагерь	

44	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-8 (ОПО)	ТП-3180, 3159 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-1591 (МК Энерго)	ОПО не сообщает	17.05.2023	13ч42м	14ч32м	00ч50м	откл. РТП-1591, ф.75-8 вкл.	НС (резерв), жилой сектор, быт.	
45	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ОПО не сообщает	17.05.2023	14ч08м	14ч50м	00ч42м	вкл. ф.33-4	Администрация п. Пригородный	
46	Орские КЭС п/с Заводская (ОрПО)	ф.47 (ОрПО)	ТП-304, 229, 232 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщает	17.05.2023	15ч34м	18ч15м	02ч41м	ОрПО откл. поврежденный участок, ф.47 вкл.	Сады огороды	
47	Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	1-2 СШ 6-10 кВ (ЦПО)	РП-82, 64, 43 (ОКЭС) 19, 48, 50, 10 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО о причине откл. не сообщает	ЦПО не сообщает	17.05.2023	15ч54м	16ч06м	00ч12м	ЦПО запитали п/с Юго-Восточная	Восточный район г.Оренбург	
48	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская -1 (ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	17.05.2023	17ч25м	19ч30м	02ч05м	вкл	Жилой сектор	
49	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.4 (ОКЭС)	4хТП (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонентов	МТЗ	17.05.2023	22ч35м	23ч00м	00ч25м	Вкл ф.4 до ЛР оп.29	дачи	Без напряжения 2хТП-дачи (нежилие). 18.05.2023 в 18ч01м ф.4 включили полностью.
50	г.Оренбург РП-12(ОПО)	ф.12-5(ОПО)	РП-31 2-СШ 6кВ(ОПО). ТП-3021(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	ОПО не сообщает	18.05.2023	16ч41м	16ч47м	00ч06м	На РП-31 включили СВ-6кВ.	Детский лагерь "Чайка".	
51	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская -1 (ВПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-252,201,116,202 (ОКЭС) ТП-13, 12, 71 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Дождь	МТЗ	19.05.2023	19ч55м	20ч12м	00ч17м	повторно вкл.	Жилой сектор, быт.	

38	Сорочинские КЭС п/с Промбаза (Оренбург Нефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 145, 150, 152, 161, 165, 168, 172, 177, 178, 184, 190, 191(2), 195, 200, 201, 212, 224, 76, 77, 94, 97 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-150	ТО АПВ успешно, откл. реклоузер В 5-10	19.05.2023	20ч07м	20ч07м	Время сработывания АПВ	АПВ успешно	Котельная (резерв), мед.санчасть (резерв), ФОК (резерв), школа, скважина, 2дет/сада, жильё, быт	Участок ВЛ-10 кВ от В 5-10 до В 5/12-11 запитали по ф.12 от п/с Промбаза в 20ч10м. 20.05.23 в 00ч05м собрали норм. Схему.
53	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.35 (ОКЭС)	ТП-61 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-400 кВА	На п/с Город-3 фидер не откл.	19.05.2023	21ч40м	01ч11м	03ч31м	Заменяли ТМ, вкл. ТП-61	6- МКД, магазин, дет. Сад,	
54	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	2-4 СШ 10-кВ (ЦПО)	ф.Ив-20 РП-59 (2 СШ) (ОКЭС) Ив-17 РП-52 (1 СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	20.05.2023	00ч23м	00ч25м	00ч02м	На РП-59 откл. В ф.Ив-20, вкл. В ф.59-16	3-ЦТП (резерв), 2-НС (резерв), жилой сектор, быт.	РП-52 (1 СШ) запитали в 00ч38м
55	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1 СШ-10кВ(ЦПО)	ф.Си-10, 11, 14, 18, 20 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	АПВ успешно	20.05.2023	00ч23м	00ч23м	Время сработывания АПВ	АПВ успешно	Часть г.Соль-Илецк	
56	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 80,83,104,108,109,114,125,126,127,128	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. Осмотр причину не выявил	ТО	20.05.2023	08ч51м	09ч21м	00ч30м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, д\сад, водозабор	
57	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3,50,96,117,143	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный дождь. На ТП-50 сгорело 3 ПК-50А	ТО	20.05.2023	08ч52м	09ч05м	00ч13м	Повторно вкл. Произвели осмотр	Жилой сектор, д\сад, прокуратура, тюрьма(резерв), ЦРБ(резерв)	В 10ч15м на ТП-50 заменили ПК и вкл.
58	Оренбург РП-57(ОПО)	ф.57-10(ОПО)	ТП(ОКЭС):3115(2СШ), 3227(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	ТО	20.05.2023	11ч15м	11ч45м	00ч30м	Откл. участок ОПО, на ТП-542 вкл. в ст. ТП-3227	Организации, библиотека(резерв)	

59	Оренбург РП-40(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3301(1СШ),3302(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п\с Юго-Западная до РП-40 ф. ЮЗ-38	Земля	20.05.2023	11ч31м	12ч03м	00ч32м	ОПО вывели поврежденную КЛ, запитали РП-40	Жилой сектор	
60	Орские КЭС п\с ГПП-1 (ЭлектроСеть)	ф.5(ОКЭС) реклоузер в-5-1	ТП(ОКЭС):1056,1098,1051,1050,1084,1052,1054,1053,1068,1055,1106(1СШ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-6кВ откл. реклоузер В-5-1.Повреждена КЛ-6кВ от ТП-1051 до ТП-1084(ОКЭС)	ТО	21.05.2023	11ч28м	11ч29м	00ч01м	Повторно вкл. поврежденную КЛ. Запитали абонентов по резерву	Поселок Никель.(жилой сектор, быт, КНС)	Фидер на п\с не отключался. КЛ-6кВ от ТП-1051 до ТП-1084(ОКЭС) восстановлена и вкл на ХХ в 18ч29м. 24.05.23 в 10ч30м КЛ вкл. по норм. Схеме
61	Оренбург РП-УБР(ГазпромЭнерго)	ф.21Н (ГазпромЭнерго)	ТП(ОКЭС): 3079	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	ТО	21.05.2023	15ч24м	17ч38м	02ч14м	Произвели осмотр	Склад "Логистика"	
62	Бузулукские КЭС п\с Погат (ОКЭС)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-378, 390, 391, 500, 504, 505, 515, 523 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-523 до ТП-378 (ОКЭС)	ТО	22.05.2023	10ч36м	11ч10м	00ч34м	Вывели поврежденную КЛ, запитали потребителей по ф.10мкр-он	жильё, быт	КЛ-6кВ от ТП-523 до ТП-378 (ОКЭС) восстановлена и вкл по норм. схеме 23.05.23г. в 15ч30м
63	Абдулинские КЭС п\с Полевая (СПО)	ф.Пл-9 (ОКЭС)	ТП-2, 29, 32, 34, 41, 47, 57, 64, 65, 70, 88, 92, 103, 104, 105, 112, 113 (ОКЭС) ТП-79 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	22.05.2023	18ч19м	19ч38м	01ч19м	откл отпайку ВЛ в сторону ТП-79, 92, и вкл ф.Пл-9	дет.сад, пекарня, лицей, жилой сектор, быт	На ВЛ-10кВ в 20ч04м отключили отпайку в сторону ТП-79, ТП-92 включили. В 20ч51м включили ТП-79.
64	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.0(ОКЭС)	РП-69 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗИА.	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-85 до ТП-87 по ф.17 от РП-69.	МТЗ	22.05.2023	22ч24м	23ч18м	00ч54м	На РП-69 отключили ф.17, ф.0 на п/с."Город-3" включили	Жилой сектор,быт.	В 01ч22м по ф.17 от РП-69 отключили повреждённый участок, ф.17 на РП-69 включили. Место повреждения найдено
65	Бугурусланский КЭС, п/с."Городская"110/35/6кВ(СПО)	1-СШ 6кВ(СПО)	ф.Г-2,ф.Г-4,ф.Г-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(СПО) от п/с."Михайловская" до п/с."Тюрина" 1-цепь.	АПВ успешное	22.05.2023	22ч31м	22ч31м	Время сработывания АПВ	Время сработывания АПВ	часть г.Бугуруслан	

66	Бугурусланский КЭС, п/с."Новая"110/35/6кВ(СПО)	1-СШ 6кВ(СПО)	ф.Нв-2,ф.Нв-4,ф.Нв-8(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ(СПО) от п/с."Михайловская" до п/с."Тюрина" 1-цепь.	АПВ успешное	22.05.2023	22ч31м	22ч31м	Время срабатывания АПВ	Время срабатывания АПВ	часть г.Бугуруслан	
67	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-44(ОПО)	РП-61 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п\с."Степная" до ЦРП 3 подъёма ф. Ст-44. Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-24 до ЦРП 3 подъёма ф. 24-4. Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ЦРП 3 подъёма до РП-61 ф.Ст-44.	Земля	23.05.2023	00ч05м	00ч07м	00ч02м	На РП-61 по ТУ отключил В ф.Ст-44, включил В ф.9-8.	КНС-есть резерв, ГСК-есть резерв,тяговая троллейбусная-есть резерв.	КЛ восстановлена и вкл. на х.х. 23.05.23 в 23ч49м
68	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ (абонентская)	ф.48 (ОКЭС)	ТП-80, 65, 69 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТП-65 РУ-10кВ попала кошка. Повреждение на оборудовании не обнаружено	ТО	23.05.2023	14ч35м	16ч05м	01ч30м	Убрали кошку, вкл ф.48	жильё, быт	
69	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с."Город-3"(ОКЭС)	ф.26 (ОКЭС)	ТП-65, 68, 71,75, 81 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-71 до ТП-68	МТЗ	23.05.2023	15ч24м	17ч05м	01ч41м	Вывели поврежденную КЛ, вкл ф.26, запитали потребителей по ф.2 от п/с Город-3	жильё, быт	КЛ-6кВ от ТП-71 до ТП-68 восстановили вкл. 24.05.23 в 24ч00м
70	Орский КЭС, Новотроицкий РУЭС РП-69 (ОКЭС)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-85 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗИА.	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от РП-69 до ТП-85 ф.17	не откл.	23.05.2023	17ч38м	18ч20м	00ч42м	ТП-85 запитали по ф.21 от п/с Город-3	МКД	Схема по ф.17 ремонтная КЛ-6кВ(ОКЭС) от РП-69 до ТП-85 ф.17 вкл. на холостой ход в 17ч00м 24.05.23
71	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 40,2,8,4,18,97,16,49,111,5,6,43,44	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-4 до опоры №43\1(ОКЭС)	ТО	23.05.2023	18ч57м	19ч14м	00ч17м	На ТП-4 откл. в ст. ТП-18, фидер 1-3 включили. Откнули поврежденную КЛ	Жилой сектор, быт, школа, д\сад, пожарная часть,скважина	ТП-18, 97 без У(типография, Магнит,пожарная, школа). В 20ч40м откнули поврежденную КЛ, запитали ТП. 25.05.23 в 12ч40м вкл. КЛ-10кВ от ТП-4 до опоры №43\1 по норм. Схеме

72	Оренбург п\с Шевченковская(ЦПО)	ф.ШВ-29(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3084(1СШ), 3276(2СШ),3054(1СШ),3042(1СШ),3026(2СШ,3039(2СШ) Абонентские:781(1СШ),3114(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-781(ОПО)	МТЗ	24.05.2023	00ч43м	01ч37м	00ч53м	Вывели поврежденную КЛ, поочередно запитали потребителей	Жилой сектор, быт, стоматология(резерв), школа, НС(резерв)	
73	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-501,520,522,523, 521,516,506,511,507, 517,509,508,513,512, 519,518 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ №1 (ОКЭС) от п/с Новосергиевская до оп.№1	персонал смежной организации не сообщает	24.05.2023	08ч54м	09ч07м	00ч13м	откл. поврежденную КЛ, вкл. реклоузер В 11-1, запитали по ф.11	Школа (резерв), котельная (резерв), ООО "Терминал" (резерв), жилой сектор, быт.	В 16ч07м отсоединили КЛ№1 от п/с Новосергиевская до оп.№1, ф.5 запитали по КЛ№2. КЛ-10кВ №1 от п/с Новосергиевская до оп.№1 вкл. по норм. Схеме 25.04.23 в 16ч45м
74	Орские КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф. Ск-6 (ОрПО)	ТП-349 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	24.05.2023	12ч10м	13ч15м	01ч05м	ОрПО откл. поврежденный участок, вкл. ф.Ск-6	4-МКД (Пятиэтажные ж/д)	
75	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (МЭС)	ф.Св-6 (Россети)	ТП-Св 6-3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Персонал МЭС откл. ф.Св-6 без предупреждения. Для неотложных работ.	МЭС откл. ф.Св-6 без предупреждения	24.05.2023	11ч48м	13ч14м	01ч26м	МЭС вкл. ф.Св-6	Школа (резерв), Очистные сооружения.	На момент откл. "У" в школе проходили ОГЭ. Школу запитали в 12ч13м, по ремонтной схеме.
76	Орские КЭС п/с ЭЧ-76 (РЖД)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-1009, 1010, 1008, 1005, 1007 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от Р-61 до ТП-1008	персонал смежной организации не сообщает	24.05.2023	15ч30м	17ч11м	01ч41м	откл. поврежденную КЛ, вкл. ф.6	КНС (резерв), НС (резерв), колбасный цех, жилой сектор	КЛ-6кВ от Р-61 до ТП-1008 восстановлена,включе на 26.05.2023 в 11ч53м.
77	Оренбург РП-73 (ОПО)	ф.73-2 (ОПО)	ТП-3115 (1СШ), 3227 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-1199 ОПО	МТЗ	25.05.2023	14ч05м	14ч46м	00ч41м	ОПО откл. поврежденный участок, запитали по ремонтной схеме	Библиотека (резерв), 3 МКД (до 5 этажей), 286 человек, быт.	
78	г.Оренбург п/с."Степановская"(ЦПО)	ф.С-1(ОПО)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степановская" до опоры №1.	ТО	26.05.2023	12ч10м	12ч54м	00ч44м	ОПО отключили поврежденную КЛ-10кВ, ф.С-1 запитали по ф.С-8,на ТП-17049 включили СВН-10кВ.	МКД-нет,116 частных домов,313 человек.	

79	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3153,3154,3155,3275(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	26.05.2023	13ч10м	14ч08м	00ч58м	ОПО отключили повреждённый участок, ф.51-8 на РП-51 включили.	Производственная база,33-МКД(до 5 этажей),98 частных домов,1124 человека.	
80	г.Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф. С-1 (ОКЭС)	ТП-3177,3178,3179(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	При вкл. КЛ-10 кВ (ОПО) ф. С-1 от опоры №1 до п/с Степановская на ВЛ-10 кВ ф. С-8 (ОКЭС) откл. рекоузер В-С-8-1,	выпавших блинкеров нет	26.05.2023	22ч31м	22ч45м	00ч14м	ОПО ф. С-1 запитали п/с Степановская	МКД-нет,116 частных домов,313 человек.	
81	Орский КЭС п/с."Елшанская"(ВПО)	ф.15(ОрПО)	ТП-426(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО на ВЛ-10кВ.	персонал смежной организации не сообщает	27.05.2023	11ч43м	16ч50м	05ч07м	ОрПО устранили повреждение на ВЛ-10кВ, ф.15 на п/с."Елшанская" включили.	МКД-нет,48 частных домов,105 человек.	
82	Орский КЭС п/с."Елшанская"(ВПО)	ф.15(ОрПО)	ТП-179(ОКЭС). ТП-259 (АЭС Башнефть).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на КВЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-139 до ТП-179, КЛ-10 кВ (ОрПО) от ТП-114 до ТП-116.	персонал смежной организации не сообщает	27.05.2023 28.05.2023	11ч43м	21ч24м	09ч37м	Устранили повреждение на КЛ-10 кВ, вкл. КВЛ-10кВ от ТП-139 до ТП-179	ГСК	ТП-179,259 запитана по ремонтной схеме с п/с."Елшанская" по ф.15. На ТП-259 в атоматическом режиме включился ДГУ. Без "У" ТП-179(ГСК). В 21ч24м подкл. ДГУ на ТП-179. 28.05.23 в 05ч00м на ТП-179 откл. ДГУ.
83	Орские КЭС РП-1 (ОрПО)	ф.16 (ОрПО)	ТП-37 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО не сообщает о причине откл.	персонал смежной организации не сообщает	28.05.2023	00ч05м	02ч23м	02ч18м	ОрПО вкл. ф.16	5 МКД (до 5 этажей), 45 частных домов, 840 человек, дет. Сад.	
84	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Элеватор (ОКЭС)	РП-8 (Элеватор). РП-3 (Мельзавод). ТП-83, 202, 488 (ЗСШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с Бузулукская до РП-8 ф. Элеватор	ТО, АПВ не успешно	28.05.2023	00ч32м	01ч17м	00ч45м	Запитали ТП-83, 202, 488 (ЗСШ) по ф.Город-2 п/с Бузулукская	4 МКД (до 5 этажей), 103 частных дома, 547 человек, котельная (резерв), дет. Сад.	В 02ч38 РП-8 запитана по ремонтной схеме. РП-3(абонентская) в 12ч04м запитались по резерву.



85	Акбулакский РУЭС п/с Карасаевская (ЦПО)	ф. Кс-1 (РЭС)	ТП-201 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЦПО	Земля	28.05.2023	10ч37м	14ч20м	03ч43м	ЦПО устранили повреждение, включили	Заповедник. Жилого сектора нет.	
86	Абдулинские КЭС п\с Полевая(СПО)	ф. ПЛ-9(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 2,6,29,32,34,41,47,57,64,65,70, 79,88,92,103,104,105,112,113	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	ТО, АПВ не успешно	29.05.2023	08ч47м	12ч00м	03ч13м	Произвели осмотр.Поочередно вкл. ТП.	25 МКД(до 5 эт),1350 частных домов, 3834 жителя. Лицей, д\сад, ретранслятор, жилой сектор, быт	На ТП-2( Лицей - ЕГЭ) установлено ДГУ в 09ч02м. В 10ч27м вкл. 7ТП до ТП-32. В 11ч40м без У 5ТП
87	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	2СШ-10кВ (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):-204,205,206,207,208, 209,210,211,611,612,613,614,6 15,616,725,726	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	При плановых переключениях на РП-2 отключился ввод№2 на 2СШ(ОКЭС).	МТЗ	29.05.2023	13ч02м	13ч16м	00ч14м	Произвели осмотр, повторно вкл.	59 МКД(до 5 эт),1141 частных домов, 3998 жителя. Школа(ЕГЭ нет), д\сад, насосная, жилой сектор, быт	
88	г.Оренбург п/с."Шевченковская"(ЦПО)	ф.Шв-29(ОКЭС)	ТП-3026 1-СШ 10кВ,3027 1-СШ 10кВ,3039 1-СШ 10кВ,3042 2-СШ 10кВ,3054 1-СШ 10кВ,3084 1-СШ 10кВ,3276 2-СШ 10кВ,3277 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-3114 2-СШ 10кВ(МК Энерго).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ от ТП-3054 до ТП-3114.	ТО	30.05.2023	02ч39м	03ч40м	01ч01м	Отключили повреждённый участок, ф.Шв-29 на п/с."Шевченковская" включили.	ПНС-есть резерв,Стомотология-есть резерв,вышка "Мегафон"-есть резерв,1-МКД (до 5-этажей), 16-МКД(свыше 9-этажей),99-частных домов,5708 человек.	ТП-3026,3027,3039,3042 запитали по ф.74-1 в 03ч17м. ТП-3114 включили в 05ч49м.КЛ-10кВ восстановлена,включена по нормальной схеме.
89	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-18 (ОПО)	РП-82 1СШ 6кВ, ТП-3048 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82	ТО	30.05.2023	15ч07м	15ч08м	00ч01м	на РП-82 откл. ф. 83-3 откл. В ф. ЮВ-18, вкл. СВ	ООО "Восток" 1-МКД (до 5-этажей) 259-частных домов, 777 человек.	ТП-3048 запитали с п/с Кардонная ф. Кр-23 в 15ч41м
90	г. Оренбург РП-33 (ОКЭС)	2 СШ-10кВ (ОПО)	ТП-3088,3089,3012,3125,3200 2 СШ, 3082,3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	31.05.2023	10ч32м	10ч36м	00ч04м	откл. ф 33-4	детский сад (резерв) КНС (резерв), 1-МКД (до 5-этажей) 418-частных домов, 1266 человек.	
91	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. Маслозавод (ОКЭС)	ТП-29,393,79,149,529,206 (ОКЭС) ТП-440,145,146,4,441,369,387,151, 153,350,471, 2СШ (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	произвели осмотр электрооборудования ОКЭС ,повреждений не выявлено.	ТО	31.05.2023	10ч30м	11ч22м	00ч52м	повторно вкл.	4-МКД (до 5-этажей) 584-частных домов, 1853 человек. Помзона	

92	г. Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф Ю-1 (ОПО)	1СШ-6кВ РП-2 (ОПО) 3013 1 СШ (ОКЭС)	ТП-	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ(ОПО) от п/с Южная до РП-2 ф. Ю-1	ТО	31.05.2023	12ч14м	12ч41м	00ч27м	на ТП-3013 откл. РВ в стор. ТП-141 вкл. СРВ	ФСО (резерв) почта, 2-МКД (до 5-этажей) 286-человек	
93	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-38 (ОКЭС)	РП-64 ЗСШ (ОКЭС)		2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	на территории п/с Юго-Восточная плита упала на КЛ	ТО	31.05.2023	10ч59м			РП-64 З СШ не откл.	абоненты ОКЭС не откл.	на РП-64 З СШ запитана с РП-62
94	Абдулинские КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская	ф. Мт-4 (ОКЭС)	ТП-МТ-1 Мт-3,МТ-4,Мт-5,Мт-6,Мт-7,Мт-13,Мт-14,Мт-9,Мт-10,Мт-11,Мт-8,Мт-12,Мт-15 (ОКЭС)		4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр электрооборудования (ОКЭС), повреждений не выявлено.	Земля	31.05.2023	12ч45м	12ч50м	00ч05м	на ВЛ-10кВ откл. Р-1, ф.Мт-4 вкл. вкл.	ЦРБ (резерв) очистные соор	31.05.2023 в 14ч10 ф полностью вкл.
95	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф. ВЧД (РЖД)	ТП-90,95,107,108 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ-10 кВ (РЖД) упало дерево	МТЗ	31.05.2023	13ч00м	13ч29м	00ч29м	убрали дерево ф. вкл.	очистные, ЦРБ (резерв) 150-частных домов, 578 человек	
96	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская - районная (ВПО)	1 и 2 СШ (ВПО)	ф. 6,7,15,16 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	31.05.2023	14ч00м	14ч01м	00ч01м	повторно вкл.	п. Новоорск 95-МКД (до 5-этажей) 2966-частных домов, 12022 человек.	
97	Орские КЭС Новоорский РУЭС п/с Гранит (ВПО)	ф.21 (ОКЭС)	ТП-117,118,119,257 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	31.05.2023	14ч00м	14ч01м	00ч01м	повторно вкл.	п. Гранитный 17-МКД (до 5-этажей) 89-частных домов, 2051 человек.	
98	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф. Ок-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	31.05.2023	16ч25м	16ч45м	00ч20м	ЦПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	22-частных домов, 35 человек.	
99	Бузулукские КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф. Кирпичный (ОКЭС)	ТП-484, 40, 55, 287, 155 (ОКЭС) ТП-224, 533, 429, 228, 154, 225, 156, 468, 520, 497, 277 2СШ (абонентские)		5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При осмотре обнаружили требуется опилочка поросли на абонентском участке ВЛ в ст ТП-154. Абоненту сообщено	На ТП-115 откл МВ в яч.2 в ст ТП-55	31.05.2023	19ч09м	19ч59м	00ч50м	Осмотрели эл. оборудование, вкл	котельная (резерв), тубдиспансер, 9-МКД (до 5-этажей) 393 частных домов, 1397 человек.	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Землю»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ПП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

\_\_\_\_\_

ТО  
 МТЗ  
 Земля  
 выпавших блиннеров нет  
 ТО, АПВ успешно  
 ТО, АПВ не успешно  
 ПК  
 персонал смежной организации не сообщает  
 фидер не отключался