

**Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунэлектросеть» Апрель 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка**

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ТП	№ группы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оренбург ТП-3032(ОКЭС)	гр. Парковская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ на магистральной приставной опоре отгорел провод	Защита не срабатывала	02.04.2023	17ч24м	19ч05м	01ч41м	Отключили гр. Устранили повреждение, включили	Жилой сектор	
2	Соль-Илецкий РУЭС ТП-63 (ОКЭС)	гр.ул. Освещение	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ 04 кВ (ОКЭС) от опоры 6 до опоры№7	ПН	07.04.2023	21ч35м	-	-	-	ул. Освещение	
3	г.Оренбург ТП-3292(ОКЭС)	гр.№18(абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден ПН-400А фазы "А".	Поврежден ПН-400А фазы "А".	11.04.2023	20ч50м	20ч58м	00ч08м	Заменяли поврежденный ПН, включили. Нагрузка: А-56А,В-68А,С-91А.	Жилой сектор.	
4	Орские КЭС Новоорский РУЭС ТП-338 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-0,4 кВ опора №10 отгорела нулевая жила.	группа не откл.	14.04.2023	15ч55м	16ч40м	00ч45м	устранили повреждение, вкл. гр.№3	Жилой сектор	

5	Бугурусланские КЭС КТП-194 (ОКЭС)	гр.Степана Разина вверх (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛ-0,4кВ упала ветка	АВ-160А	14.04.2023	20ч00м	20ч30м	00ч30м	Убрали ветку, АВ повторно вкл	Жилой сектор	
6	Саракташский РУЭС ТП-209 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на фронтоне ж/д абонента	сгорел ПН-100	15.04.2023	00ч10м	00ч12м	00ч02м	отключили ввод ж/д, вкл	Жилой сектор	
7	Орские КЭС ТП-1683(ОКЭС)	гр№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждён рубильник группы №1	3 ПН250-А	15.04.2023	08ч45м	11ч30м	02ч45м	Переключили группу на резервный рубильник	Жилой сектор, СНТ.	
8	Оренбург ТП-700(ОПО)	гр.М.Горького 12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ о ТП-700 до ВРУ ж/д М.Горького 12	3 ПН250-А	15.04.2023	11ч12м	12ч38м	01ч26м	откл. поврежденную КЛ, запитали по временному СИП	М.Горького 12	
9	Срочинские КЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар жилого дома ул. Льва Толстого д. 48	группа не откл.	16.04.2023	04ч28м	06ч02м	01ч30м	откл. жилой дом ул. Льва Толстого 46,48,50, гр. Вкл.	жилой сектор	

10	Орский КЭС ТП-1063(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. На ВЛИ-0,4кВ повреждена ж/б опора №64. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.	Группа не отключалась.	16.04.2023	11ч11м	11ч11м	00ч00м	17.04.2023 в 11ч27м заменили ж/б опору №64.	Уличное освещение.	
11	г.Оренбург ТП-3060 (ОКЭС)	гр.Просвет ул.Заводская 28/3 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар складского здания ул.Заводская 28/3	Группа не отключалась.	19.04.2023	09ч24м	-	-	откл гр.0,4кВ, сняли ПН	Склад	Абоненту сообщено
12	Орский КЭС, Новоорский РУЭС ТП-182(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛИ-0,4кВ опора №27 возгорание Контрольного учёта(ОКЭС) в сторону сауны.	Группа не отключалась.	19.04.2023	19ч30м	21ч00м	01ч30м	На ВЛИ-0,4кВ отключили ввод в сторону сауны, гр.№6 на ТП-182 включили.	маг-ин "Пятёрочка", маг-ин Красное-Белое, маг-ин "ДНС", детский центр, сауна.	В 19ч30м на ТП-182 отключили группу №6 для тушения ВПУ.
13	Сорочинские КЭС ТП-109 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ООО Эл. Сеть)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ООО Эл. Сеть	АВ-120 А	21.04.2023	17ч20м	-	-	отключен	ул. Освещение	

14	Октябрьский РУЭС ТП- 2(ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ на территории больницы повреждены 2 КЛ-0,4кВ(ОКЭС)	3 ПН-250А	26.04.2023	11ч50м	18ч12м	06ч22м	Восстановили КЛ, вкл	Больница(пер ешла на резерв с ТП- 1), жилой сектор	
15	Октябрьский РУЭС ТП- 2(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ на территории больницы повреждены 2 КЛ-0,4кВ(ОКЭС)	3 ПН-250А	26.04.2023	11ч50м	18ч12м	06ч22м	Восстановили КЛ, вкл	Больница(пер ешла на резерв с ТП- 1), жилой сектор	
16	Оренбург ТП- 3052(ОКЭС)	гр. Бокс(абонентс кая)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На отходящей гр. сгорело 2 ПН- 250А.	2ПН-250А	27.04.2023	06ч54м	08ч01м	01ч07м	Заменяли повреждённый ПН, включили.	ЛифтСервис	
17	Бугурусланск ие КЭС КТП- 16(ОКЭС)	гр. Кулинария (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	обрыв провода в спролете опор №1-2	гр. Не откл.	29.04.2023	15ч46м	16ч44м	00ч58м	устранили обрыв, гр. Вкл.	жилой сектор	

18	г. Оренбург ТП-3062 (ОКЭС)	гр. Поликлиника (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	нагрузка фазы А- 11А, В-6А, С-15А	ПН-400А ф. "С"	29.04.2023	16ч41м	17ч20м	00ч39м	заменяли ПН гр вкл.	поликлиника (резерв)	
19	Бузулукский КЭС Колтубановск ий РУЭС ТП- 703 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП, на ВЛ-0,4 кВ повреждена ж/б опора №10/1/1. ДТП оформлено.	3-ПН-100 А	30.04.2023	06ч30м	08ч05м	01ч35м	вкл. группу №3 до опоры №10/1	Жилой сектор.	в 10ч35м заменяли опору №10/1/1 запитали ж/д ул.Рабочая 5, 7, 9.

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальское» Апрель 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская"(МЭС)	ф.11(ОКЭС)	ТП-207(Абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента на ТП-207.	ТО,АПВ не успешное.	01.04.2023	09ч41м	11ч21м	01ч40м	На ВЛ-10кВ отключили РТП-207, ф.11 на п/с."Сорочинская" включили.	Мясокомбинат-резерв.	
2	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-14 (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-65 (Т-1) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	ТП-65 сгорел ПК фазы "В" на Т-1	фидер не откл.	01.04.2023	19ч20м	19ч37м	00ч17м	РУ-0,4 кВ нагрузку перевели на Т-2	Жилой сектор	
3	Соль-Илуцкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-10(ЦПО)	ТП: 172\214,134,140,180,129,182,133,131,185,141,180,166,165,121,115,120,105,181,178,189,184	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	земля	02.04.2023	15ч24м	15ч26м	00ч02м	Откл. ПУС-1 и вкл. Р-3З. Абонентов ОКЭС запитали по резерву	Телевышка(резерв), АЗС, ТП сельхоз назначения	
4	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (ОренбургНефть)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-109,94,77,76,111,113,112,212,161,143,102,232,97,152,228,165 (ОКЭС) ТП-145,172,190,110,173,114, 115, 150,184,100 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10 кВ опора №7 отгорел контакт фазы "С"	фидер не откл.	02.04.2023	21ч00м	00ч47м	03ч47м	устранили повреждение, ф.5 вкл.	Больница (резерв), жилой сектор, быт.	
5	Оренбург РП-57 (ОПО)	ф.57-10	ТП-3115 (2 СШ), 3227 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-728 до ТП-750 ф.57-10	МТЗ	03.04.2023	04ч12м	04ч47м	00ч35м	Запитали по ремонтной схеме	Библиотека (резерв),	

6	г.Оренбург РП-52 (ОПО)	ф.52-9 (ОПО)	ТП-3103 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	04.04.2023	04ч42м	06ч06м	01ч24м	Вывели поврежденный участок от ТП-877 до ТП-3103, на ТП-564 вкл ВН в ст. ТП-1800, запитано по ф.27-6	МКД пр.Победы 178/1	По ф.52-9 и ф.52-1 схема ремонтная, на ТП-3103 включен СВН
7	Орские КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.15 (ОрПО)	ТП-171 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-171 до ТП-167	Т.О.	04.04.2023	08ч55м	09ч50м	00ч55м	откл. поврежденную КЛ, ф. 15 вкл.	общезитие	05.04.2023 КЛ-10 кВ восстановлена вкл.
8	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3045,3050,3051,3072,3038, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-3050 до ТП-3051	земля	04.04.2023	11ч56м	12ч47м	00ч51м	откл. поврежденную КЛ, ф.ЮЗ-16 вкл. до ТП-3050	АБК, жилой сектор,	04.04.2023 18ч55м КЛ-6 кВ от ТП-3050 до ТП 3051 восстановлена. На ТП-416 ДЭС отключили и вкл участок КВЛ-6кВ ф.ЮЗ-16 в 19ч52м по норм.схеме
9	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (ОренбургНефть)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-18,101,191,142,108,141, 178,116,98,99,92,143,95,93, 148,139,186,182,140,192 (ОКЭС) ТП-198,206,210 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10 кВ опора №93 2 слетел изолятор фазы "А"	ОренбургНефть не сообщают	06.04.2023	14ч18м	16ч07м	01ч49м	откл. ЛР-109 запитали с ТП-105 по ф.5 от п/с ПромБаза	Мед.сан.часть (резерв), школа (резерв), котельная(резерв), жилой сектор, быт.	В 16ч27м откл. ЛР-107, ф.10 вкл. В 18ч45м откл. ЛР-105, вкл. ЛР-107. В 19ч00м вкл. ТП-148 (жилой сектор).
10	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (ОренбургНефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-13,22,61,208,220,213,223 (ОКЭС) ТП-123,124,126,129,233,130, 146,215,137,132 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 16-4. На ТП-130 поврежден разрядник	на п/с ПромБаза ф.16 не откл.	06.04.2023	14ч52	15ч19м	00ч27м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР-164, реклоузер В 16-4 вкл.	Школа, Терминал "Пион"(резерв), ОРТПЦ (резерв), жилой сектор, быт.	в 16ч00м откл. РТП-130, вкл. ЛР-164
11	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза (ОренбургНефть)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-118,85,96,87,86,113,112, 88,111 (ОКЭС) ТП-84,156,187,193,177,173, 114, 202,110 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-187 поврежден разрядник	"Земля"	06.04.2023	16ч40м	17ч38м	00ч58м	откл. РТП-187, ф.12 вкл.	КНС (резерв), ФОК (резерв), дет.сад, почта, жилой сектор, быт.	

12	Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7(ОПО)	ТП-3037(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	По ф.12-7 отсутствует 1 фаза по стороне бкВ. Повреждена КЛ-бкВ(ОПО) от ТП-306 до ТП-140	Защита не срабатывала	07.04.2023	05ч08м	06ч36м	01ч28м	ОПО откл. поврежденный участок, запитали ТП-3037 по резерву	"Долголетие"	Неполнофазный режим на ТП-3037. В 06ч26м отключили полностью ТП-3037,КЛ-бкВ от ТП-306 до ТП-140 восстановлена,включена 13.04.2023,собрана нормальная схема по ф.12-7.
13	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с. "Грачёвская" (НГДУ)	ф. 24,23,21 (ОКЭС)	ТП-9,3,7,11,5,6,4,8,,2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО на ВЛ-35 кВ	земля	08.04.2023	23ч33м	01ч35м	02ч02м	ЗПО устранили повреждение на ВЛ-35кВ п/с вкл.	водозабор (резерв), ЦРБ (резерв), котельная (резерв), жилой сектор.	
14	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с. "Грачёвская" (НГДУ)	ф. 24(ОКЭС)	ТП-9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	земля	08.04.2023 09.04.2023	23ч33м	11ч25м	11ч52м	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено, ф.24 на п/с."Грачёвская"(НГДУ) включили.	водозабор (резерв)	
15	г.Оренбург п/с. "ЦРП НМЗ"(Нефтемаслозавод)	ф.20(ОКЭС)	ТП-3058 1-СШ 10кВ,3059 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-13(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетевой организации на п/с."ЦРП НМЗ"	ЦРП НМЗ не сообщают	09.04.2023	09ч56м	10ч25м	00ч29м	На ТП-3058 отключили ВН в сторону ТП-13 ф.20, включили СРВ-10кВ.	ЦТП-есть резерв, КНС-есть резерв, Детсад-есть резерв,жилой сектор,быт.	В 11ч43м на п/с."ЦРП НМЗ" включили ф.20. На ТП-3058 в 11ч52м включили ВН в сторону ТП-13 ф.20, отключили СРВ-10кВ.
16	Бузулукский КЭС, Грачёвский РУЭС п/с. "Грачёвская" (НГДУ)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 203, 207, 208, 209, 210, 212, 217, 225 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	При опилровке деревьев сторонней организацией ветка упала на ВЛ-10кВ (ОКЭС) ф.1	ТО	10.04.2023	10ч20м	10ч40м	00ч20м	Убрали ветку, вкл ф.1	жильё, быт	
17	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная (ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Скважина 13 (ЖКХ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл.оборудования причины откл не выявил	земля	10.04.2023	10ч35м	11ч00м	00ч25м	повторно вкл.	Скважина (резерв)	
18	Бугурусланские КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3 (ОКЭС)	ТП-5, 6, 15, 21, 28, 26, 29, 49, 60, 152, 206, 68 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины откл не выявил	ТО,АПВ успешное	10.04.2023	13ч31м	13ч31м	00ч00м	АПВ успешно	Школа (резерв), НС (резерв), полиция, мечеть, жилой сектор, быт.	

19	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-78,72,74,75,76,79 (ОКЭС) ТП-71, 73, 77 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Падение ветки на ВЛ-10 кВ в пролёте опор №1 - №2	МТЗ	10.04.2023	20ч26м	21ч12м	00ч46м	убрали ветку, вкл ф.7	жилой сектор, быт.	
20	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1 сгорел ПК-30А фазы "А"	фидер не откл.	11.04.2023	02ч40м	03ч30м	00ч50м	Заменяли ПК, ТП-1 вкл.	КНС (резерв), жилой сектор, быт.	
21	г.Оренбург РП-63(ОПО)	ф.63-3(ОПО)	ТП-3299 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-507 до ТП-503.	ТО	11.04.2023	19ч58м	20ч23м	00ч25м	ОПО откл. поврежденный участок, ф.63-3 до ТП-3299 запитали с РП-27 по ф.27-4.	Т.К"Снегири"-есть резерв.	
22	г.Оренбург п/с."Шевченковская" (ЦПО)	ф.Шв-21(ОПО)	ТП-3097 1-СШ 10кВ,3291 1-СШ 10кВ,3292 1-СШ 10кВ,3293 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-63 повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Шевченковская" до РП-63 ф.Шв-21.	ТО	11.04.2023	19ч58м	19ч59м	00ч01м	На РП-63 по ТУ отключили В ф.Шв-21, включилиСВ-10кВ.	СК"Олимпийский"-есть резерв,жилой сектор-есть резерв,быт.	
23	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф. 0 (ОКЭС)	РП-69 1СШ, ТП-трамвайное управление, 101 (ОКЭС) ТП-85,86 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п\с Город-3 до РП-69	МТЗ	12.04.2023	12ч30м	13ч15м	00ч45м	откл. поврежденную КЛ. на РП-69 вкл. СВ	жилой сектор, быт.	13.04.2023 18ч30м восстановлена, вкл.
24	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.22 (ОКЭС)	ТП-52,53,51А,48, ТП-рассвет (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-48 до ТП-Рассвет	МТЗ	12.04.2023	12ч30м	16ч00м	03ч30м	откл. поврежденную КЛ, ф. вкл.	жилой сектор, быт.	откл. ТП- Рассвет (профилакторий) 18ч30м ТП-Рассвет подкл. ДГУ-60 кВ 13.04.2023 15ч00м КЛ восстановлена вкл.
25	Сорочинские КЭС п/с ПромБаза 2СШ (ОренбургНефть)	ф.1 ф. 5 (ОКЭС)	ТП-97,232,102,108,212,109,112,111,113,94,76,77,161,116,178,221,51,163(ОКЭС) ТП-201,115,150,145,172,110,173,114 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Промбаза откл. 2СШ (ОренбургНефть)	ОренбургНефть не сообщают	13.04.2023	17ч57м	18ч02м	00ч05м	на п/с Промбаза вкл. СВ	скважина (резерв), медсанчасть, котельная (резерв), жилой сектор	

26	Оренбург РП-49 (ОПО)	ф.49-4 (ОПО)	ТП-3194(2), 3195, 3196, 3197, 3185, 3186, 3187 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	не сообщают	13.04.2023 14.04.2023	23ч35м	00ч35м	01ч00м	На ТП-3194 вкл СВН, запитали по ф.49-2	жилой сектор пос. Нижнесакмарский	
27	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.14 (ОКЭС)	РП-1 (1 СШ), ТП-142, 143, 61, 62, 610, 63, 64, 67, 68, 65, 66 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛ-10 кВ ф.14 опора №64 упало дерево	МТЗ	14.04.2023	08ч22м	08ч50м	00ч28м	на РП-1 откл. В ф.14, вкл. СВ-10 кВ	Теплопункт (резерв), жилой сектор, быт	в 10ч35м убрали дерево вкл. ф.14 на РП-3, запитали ТП-142, 143.
28	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф.10 (ЦПО))	ТП: 172\214,134,140,180,129, 182,133,131,185,141,180,166, 165,121,115,120,105,181,178, 189,184	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. ЦПО о причине откл. не сообщают	ЦПО не сообщает	14.04.2023	09ч00м	09ч02м	00ч02м	Откл. ПУС-1 и вкл. Р-3З. Абонентов ОКЭС запитали по резерву	Телевышка(резерв), АЗС, ТП сельхоз назначения	
29	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОрПО)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1156,1198 (Абонентсие)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ОрПО не сообщает	14.04.2023	09ч45м	15ч10м	05ч25м	ОрПО вкл. ф1	Школа, дет. Сад, ГСК, стрельбище, жилой сектор, быт.	
30	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1674,1701,1681,1676,1703, 1619,1700,1702,1647,206, (ОКЭС) ТП-72,1621,543,1679,1618, 1646, 1688,1680 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-1702 до ТП-1647	ВПО не сообщает	14.04.2023	11ч17м	14ч04м	02ч47м	откл. поврежденную КЛ, ф.7 вкл.	Котельная(резерв), НС, НС (резерв), жилой сектор, быт.	
31	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-249, 268, 301, 37, 266, 120, 214 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	ВПО не сообщает	14.04.2023	13ч55м	14ч05м	00ч10м	Повторно, вкл.	Котельная, жилой сектор, быт	
32	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ	ф.41 (ОКЭС)	ТП-215, 203 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	Персонал п/с ЦРЛ не сообщает	14.04.2023	12ч55м	15ч49м	02ч53м	вкл. ф.41 на холостой ход, абоненты запитаны по ремонтной схеме	Очистные (резерв), ГОК (резерв).	
33	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-1, 56, 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ВЛ-6 кВ опора №39-40 слетели изоляторы. Ветер, снег, дождь.	МТЗ	14.04.2023	14ч05м	15ч55м	01ч50м	Устранили повреждение, ф.9 вкл.	Дет. Сад, профилакторий, жилой сектор, быт.	

34	Оренбург РП-48 (ОПО)	ф.ЮВ-42 (ОПО)	РП-48 (3 СШ) (ОПО) 3030, 3040 (1 СШ) (ОКЭС)	ТП- 5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	14.04.2023	15ч26м	16ч41м	01ч15м	ОПО вкл. ф.ЮВ-42	Школа (резерв), ЦТП, ПНС, Жилой сектор.	ТП-3040 (1 СШ) запитали в 16ч01м
35	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-8, 216, 167, 142, 206, 212, 218 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил. Ветер, снег, дождь.	ВПО не сообщает	14.04.2023	16ч30м	18ч45м	02ч15м	вкл. ф.3	жилой сектор, быт.	
36	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Пв-2 (ОКЭС)	ТП-122,115,112,117,116,111, 121,113,114, (ОКЭС) ТП-118,119,120 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ опора №53 слетел изолятор	Земля	14.04.2023	16ч30м	17ч00м	00ч30м	ВЛ-10 кВ откл. ЛР 2-1, вкл. В 2-2, запитали по ф.11 от п/с Переволоцкая	Скважина, МТС, Мегафон, жилой сектор, быт.	В 18ч15м устранили повреждение, ф.Пв-2 вкл., запитали ТП-120,122
37	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.10, 9, 11, 6 (ОКЭС) ф.3, 2 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ВПО)	ВПО не сообщает	14.04.2023	17ч40м	18ч15м	00ч35м	ВПО вкл. ВЛ-35кВ	п.Домбаровка	
38	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.17 (ОКЭС) ф.18 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ (ВПО)	ВПО не сообщает	14.04.2023	17ч40м	18ч15м	00ч35м	ВПО вкл. ВЛ-35кВ	п.Домбаровка	
39	Орские КЭС п/с Восточная (ВПО)	ф.7, ф.8 (ОрПО)	ТП-553, 537 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь.	ОрПО не сообщает	14.04.2023	17ч50м	19ч44м	01ч54м	Вкл ф.8, запитали ТП-553, 537	Котельная, жилой сектор, быт	На котельную вызывали ДГУ, не подключали
40	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-244,204,247,228,227,275, 266,232,237,279, 290(1СШ), 256, 292, 281, 218, 311, 283, 293 (ОКЭС) ТП-252,230,215,242,246,233, 224 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 14-1. Осмотр причины откл. не выявил.	фидер не откл.	14.04.2023	18ч15м	19ч28м	01ч13м	вкл. ф.14	4-Котельные (резерв),2-КНС (резерв),водозабор, ФОК, СОШ, очистные сооружения (резерв), жилой сектор, быт	Осмотр произвели
41	Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-5 (ОПО)	ТП-3019 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	14.04.2023	19ч11м	19ч17м	00ч06м	Повторно вкл. ф.39-5	КНС, школа, жилой	

42	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.11, 14, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение ВЛ-110кВ в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	14.04.2023	19ч21м	19ч21м	00ч00м	АПВ успешно	Больница (резерв), исправ.колония (резерв), скважины, КНС, жилой сектор, быт.	
43	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.Ду-5: ТП-1, 3 (ОКЭС), ТП-7, 14 (абонетские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение ВЛ-110кВ в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	14.04.2023	19ч25м	19ч25м	00ч00м	АПВ успешно	жильё, быт, завод "Волма" (резерв)	
44	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5 (ЦПО)	ТП-14, 16, 17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	МТЗ	14.04.2023	20ч15м	22ч22м	02ч05м	вкл	психо-неврологический интернат (ДГУ), жильё пос.Заживное	
45	Беляевский РУЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф.Ду-5 (ОКЭС)	ТП-1, 3 (ОКЭС), ТП-7, 14 (абонетские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер, снег, дождь. Повреждение на абонентской ТП-7 (завод "Волма")	АПВ не успешно	14.04.2023	21ч25м	23ч55м	02ч30м	вкл.	жильё, быт, завод "Волма" (резерв)	абонентская ТП-7 без напряжения. завод "Волма" перешел на резерв
46	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ЦРЛ	ф.41 (ОКЭС)	ТП-215, 203 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ВЛ-6 кВ на опоре №31 отгорел шлейф	ТО	14.04.2023 15.04.2023	21ч25м	19ч05м	21ч40м	устранили повреждение ф. вкл.	Очистные (резерв), ГОК (резерв).	абоненты запитаны по ремонтной схеме по ф.7.
47	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.11, 14, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключение ВЛ-110кВ "Пугачевская-Соль-Илецкая" в сетях ЦПО	ЦПО не сообщает	14.04.2023	21ч11м	21ч11м	00ч00м	АПВ успешно	Больница (резерв), исправ.колония (резерв), скважины, КНС, жилой сектор, быт.	
48	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1156,1198 (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на отпайке ВЛ-10кВ (ОрПО) от оп.1 в ст ТП-157-Ор	ТО	14.04.2023 15.04.2023	23ч20м	00ч12	00ч52м	откл отпайку ВЛ ОрПО, вкл ф.1	Школа, дет. Сад, ГСК, стрельбище, жилой сектор, быт.	
49	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 77, 55, 64, 51, 52, 60, 61, 67, 71 (ОКЭС) ТП-201, 200 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-6 кВ на опоре №9 слетел изолятор, на опоре №10 отгорел шлейф.	не сообщают	14.04.2023	22ч50м	13ч15м	13ч15м	устранили повреждение, откл. ЛР-24-6, ф.24 вкл.	жильё, быт	Без У ТП-200, 201 (АЭС, административное здание)

50	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	2СШ-10кВ (ОКЭС)	ф.8, 10, 14, 16, 18, 20, 22 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь. Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	На РП-2 откл В яч ф.6	14.04.2023 15.04.2023	22ч50м	01ч20м	02ч30м	вкл	жильё, быт	
51	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-2 (ОКЭС)	1 СШ-10кВ (ОКЭС)	ф.13, 15, 17, 19, 21 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь. Произвели осмотр эл.оборудования, причины откл не выявили	На РП-2 откл В яч ф.9	14.04.2023 15.04.2023	22ч50м	01ч20м	02ч30м	вкл	жильё, быт	
52	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-33 1СШ, 36, 37, 35, 34, 76, 75, 73 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер, снег, дождь. Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-37 до ТП-35, повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-33 до ТП-34	МТЗ	14.04.2023	22ч50м	06ч35м	07ч45м	вкл	жильё, быт	ТП-34 вкл. 15.04.23 в 15ч39м ТП-35,33,73 вкл.15. в 13ч22м 28.04.2023 КЛ восстановлена
53	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-53, 54 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-54 до ТП-53	земля	15.04.2023	00ч30м	00ч50м	00ч20м	Вывели поврежденный КЛ, вкл ф.6 до ТП-53	жильё, быт	ТП-54 (административные здания, ГСК) запитали по ф. 24 п/с ГПП-2 15.04.2023 в 20ч37м. КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-54 до ТП-53 восстановлена и вкл 15.04.23г. в 20ч30м
54	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-204, 219А, 244, 247, 264 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 14-1. и В 14-2. Осмотр причины откл. не выявил.	фидер не откл.	14.04.2023	21ч45м	23ч10м	01ч25м	вкл. ф.14	жильё, быт	
55	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-204, 219А, 244, 247, 264 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10 кВ откл. реклоузер В 14-1. и В 14-2. Осмотр причины откл. не выявил.	фидер не откл.	15.04.2023	00ч30м	01ч50м	01ч20м	вкл. ф.14	жильё, быт	
56	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.10, 9, 11, 6 (ОКЭС) ф.3, 2 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	14.04.2023 16.04.2023	22ч15м	05ч00м	30ч45м	ВПО устранили повреждение на ВЛ п/с "Домбаровская-1" запитали	п.Домбаровка	ТП-269 подкл. ДГУ запитали котельную в 12ч50м
57	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	1-2 СШ 10 кВ (ВПО)	ф.17 (ОКЭС) ф.18 (ВПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	14.04.2023 16.04.2023	22ч15м	03ч30м	29ч15м	ВПО устранили повреждение на ВЛ п/с "Домбаровская-2" запитали	п.Домбаровка	16.04.2023 в 02ч16м на ТП-131 скважина установлена ДГУ ВПО

58	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с ГПП-2 (Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 77, 55, 64, 51, 52, 60, 61, 67, 71 (ОКЭС) ТП-201, 200 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на опоре 13/1 отгорел шлейф	Земля	15.04.2023	14ч30м	20ч37м	06ч07м	устранили повреждение ф. вкл.	жильё, быт	в 16ч00м откл. Р. 24-1, ф.24 вкл.
59	Оренбург РП-Южный Урал (ОПО)	1-2 СШ 10 кВ (ОПО)	ТП-3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ОПО не сообщает	15.04.2023	14ч50м	15ч27м	00ч37м	ОПО запитали 1-2 СШ РП-Южный Урал по ремонтной схеме.	Жилой сектор.	
60	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-1,2,56,3,7,8,70 (ОКЭС) ТП-209,210,208 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-8 (ОКЭС) попадание снега на токопроводящие части	МТЗ	15.04.2023	19ч40м	21ч35м	01ч55м	на ТП-2 откл. ф. 9 вкл.	больница (ДГУ) профилакторий, жилой сектор.	16.04.2023 в 00ч15м на ТП-8 устранили повреждение ф. 9 полностью вкл.
61	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-206,212,218,142,167,188,211,216 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ВПО	земля	16.04.2023	05ч30м	08ч00м	02ч30м	ВПО на ВЛ-10кВ отключили ЛР-№6, ф.3 на п/с. "Домбаровская-1" включили до ЛР-№6.	скважина (резерв), жилой сектор, быт	Без "У" ТП-188, 206,212,218 (скважины-резерв). ВПО устранили повреждение и вкл ф.3 и 4хТП (ОКЭС) в 12ч25м 19.04.23г.
62	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с. "Домбаровская-2" (ВПО)	ф.18(ВПО)	ТП-204,205(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	ВПО не сообщает	16.04.2023	12ч00м	13ч35м	01ч35м	ВПО устранили повреждения, ф.18 на п/с. "Домбаровская-2" включили.	Скважины.	
63	г. Оренбург п/с Юго-Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-16 (ОПО)	ТП-3045,3050,3051,3072,3038, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от ТП-3051 до ТП-416	ТО	16.04.2023	19ч20м	20ч02м	00ч42м	на ТП-3051 откл. РВ в стор. ТП-3050 ф. вкл.	АБК, жилой сектор, легкая промышленность	16.04.2023 в 23ч35м на ТП-416 установлено ДГУ (ОПО) ТП-626, 1270,1265 отключены. КЛ-6кВ от ТП-3051 до ТП-416 восстановлена, вкл чена 17.04.2023г в 09ч32м.
64	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-730 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с Тяговая до ТП-730 ф.4	МТЗ	17.04.2023	02ч10м	02ч52м	00ч42м	на ТП 730 вкл. СР	котельная (резерв), жилой сектор	

65	Бузулукский КЭС, п/с Бузулукская (ЗПО)	ф.Стройтехникум (ОКЭС)	ТП-74(1 СШ), 80, 101, 237 (2СШ), 247, 254, 312, 334 (1СШ), 313, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-237 до ТП-74	ЗПО не сообщает	17.04.2023	19ч27м	19ч55м	00ч28м	вкл. ф. Стройтехникум до ТП-237	2 Д/С, котельная (резерв), котельная, Банк, Колледж, УФСН, жилой сектор, быт.	В 20ч35м вкл. по ремонтной схеме ТП-80, 101, 74 (1СШ), 247, 254, 312, 334 (1СШ), 313, (ОКЭС) 21.04.2023 15ч20м КЛ восстановлена
66	Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф.82-6 (ОКЭС)	ТП-265, 664, 21 (2СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кВ от РП-82 до ТП-265	МТЗ	18.04.2023	00ч40м	01ч50м	01ч10м	откл. поврежденную КЛ, ТП запитали по ремонтной схеме	Абоненты ОПО	КЛ-6 кВ от РП-82 в сторону ТП-265 до места врезки (ОКЭС)
67	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.34 (ООО "Электросеть")	ТП-кладбище (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ООО "Электросеть"	МТЗ	18.04.2023	11ч27м	19ч56м	08ч29м	вкл. ф.34	Абоненты ООО "Электросеть"	
68	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-8 (ОПО)	ТП-3300 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	ТО	18.04.2023	09ч35м	09ч55м	00ч20м	На РП-9 1СШ запитали по ф.9-1 от РП-61	СК Кристалл (резерв)	
69	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ (ОПО) от КРУН К.33-9-2	откл реклоузер В.Рш-1-1 от ТО	18.04.2023	12ч00м	13ч07м	01ч07м	отключили КРУН К.33-9-2 (ОПО), вкл реклоузер В.Рш-1-1	жилой сектор	
70	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.45 (ОрПО)	ТП (ОКЭС) нет	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОрПО	МТЗ	18.04.2023	13ч29м	14ч03м	00ч34м	вкл	Абоненты ОрПО	
71	Орские КЭС п/с 72 (ЗАО "Электросеть")	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1063, 1065, 1057, 1085, 1105 2СШ (ОКЭС) ТП-1066 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил.	земля	18.04.2023	14ч45м	15ч40м	01ч05м	повторно вкл	Поликлиника (резерв), ЦТП (резерв), жилой сектор, быт, с/о	
72	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ (ОПО) от КРУН К.33-9-2	откл реклоузер В.Рш-1-1 от ТО	18.04.2023	16ч17м	16ч22м	00ч05м	отключили КРУН К.33-9-2 (ОПО), вкл реклоузер В.Рш-1-1	жилой сектор	
73	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-7 (ОПО)	РП-79 (2 СШ) (ОПО) ТП-3106(2СШ), 3108(2 СШ), 3008 (2СШ), 3010 (2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ЦПО не сообщает	19.04.2023	00ч30м	00ч37м	00ч07м	РП-79 (2 СШ) запитали по ремонтной схеме	Жилой сектор	

74	г.Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	откл реклоузер В.Рш-1-1 от ТО	19.04.2023	00ч44м	00ч47м	00ч03м	Повторно вкл. В. Рш-1-1	Жилой сектор	
75	Оренбург п/с Западная (ЦПО)	ф.Зап-12 (ОПО)	ТП-3023 (2СШ), 3026 (2 СШ), 3039 (2СШ),3042 (1СШ),3054 (2 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	МТЗ	19.04.2023	05ч54м	06ч29м	00ч35м	откл. поврежденный участок, запитали по ф. В-5	Кожвендиспансер (резерв), 2 ЦТП (резерв), стоматология (резерв), жилой сектор, быт	
76	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2 (ОКЭС)	ф.34 (ООО "Электросеть")	ТП-кладбище (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	В результате ДТП повреждена опора (ООО "Электросеть")	МТЗ	19.04.2023	06ч50м	21ч44м	14ч54м	ООО"Электросеть" устранили повреждение на ВЛ-6кВ,ф.34 на п/с."Город-2" включили. ТП-кладбище включена.	Абоненты ООО "Электросеть"	
77	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	земля	19.04.2023	18ч30м	19ч50м	01ч20м	ЦПО отключили повреждённый участок, ф.Ок-8 на п/с."Октябрьская" включили. ТП-128 включена.	жилой сектор	
78	Орские КЭС Гайский РУЭС п/с КПП-1 (ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС) ТП-214,401 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях абонента	земля	20.04.2023	08ч35м	09ч20м	00ч45м	на ВЛ-6 кВ откл. Р-19-2 ВЛ-ОКЭС вкл.	жилой сектор	
79	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.45 (ОрПО)	ТП (ОКЭС) нет	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	МТЗ	20.04.2023	14ч50м	15ч45м	00ч55м	по запросу ОрПО ф. вкл.	абоненты ОрПО	
80	Бузулукский КЭС п/с."Погат"(ОКЭС)	ф.10 микр-н(ОКЭС)	ТП-377,392,502,503,506,538,526,525,527,528(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на участке КЛ-6кВ (ОКЭС) от ТП-392 до опоры №18	ТО	21.04.2023	05ч20м	06ч16м	00ч56м	Отключили повреждённый участок,ф.10 микр-н на "Погат" включили до ТП-377.	Жилой сектор.	в 07ч18м ф.10 микр-н до ТП-526,392 запитали по ф.11 микр-н п/с."Погат". КЛ-6кВ от ТП-392 до опоры №18 вкл. 22.04.23 в 13ч30м
81	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-206,212,218,142,167,188,211,216 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-218 поврежден проходной изолятор	МТЗ	21.04.2023	15ч15м	15ч32м	00ч17м	ф. повторно вкл.	скважина (резерв), жилой сектор,быт	ТП-218 21.04.2023 18ч10м ТП- вкл.
82	Абдулинские КЭС п/с Полевая (СПО)	ф.Пл-2 (ОКЭС)	ТП-23,25,26,31,33,36,37,38, 39, 42,43,44,45,46,47,48,77, 78, 83,86,87,89,93,96,111,116, 118,119, 120,121 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-25 сгорел ПК фазы "А"	МТЗ, АПВ успешно	22.04.2023	09ч13м	09ч13	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Администрация, поликлиника, больница (резерв), жилой сектор, быт.	в 10ч15м заменили ПК, вкл. КТП-25

83	Медногорский РУЭС п/с М.Районная (ВПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-51 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-51 сторел ПК-15А фазы "А"	фидер не откл.	22.04.2023	17ч15м	17ч50м	00ч35м	Заменяли ПК, ТП-51 вкл.	Жилой сектор	
84	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-3017(ОКЭС), 46-ТП(абонентские).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве земляных работ повредили КЛ-10кВ(ОПО) на участке КВЛ-10кВ(ОПО) от КРУН 33-9-1 в сторону дач.	На ВЛ-10кВ от ТО отключился реклоузер В-Рш-1-1.	24.04.2023	15ч26м	16ч45м	01ч19м	ОПО отключили повреждённый участок, реклоузер В-Рш-1-1 по ТУ включил, к.и. в норме.	Жилой сектор,быт,дачи.	
85	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.14(ОКЭС)	ТП(ОКЭС) :2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-2(ОКЭС) поврежден ТМ-630кВа	ПК-50А	26.04.2023	11ч50м	17ч40м	05ч50м	Произвели замену ТМ-на 400кВа	Больница(перешла на резерв с ТП-1), жилой сектор	В это же время на территории больницы при производстве земельных работ повреждены 2-КЛ-0,4кВ
86	Орские КЭС п\с ГПП-1(ЗАО Электросеть)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):1053,1054,1069,1055,1050	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-1051 откл. МВ в ст. ТП-1050. На ТП-1053 поврежден на ТМ-560кВа(анцапфа)	фидер не откл.	27.04.2023	13ч15м	13ч48м	00ч33м	Вывели поврежденную ТП, вкл.	Лицей, жилой сектор, быт, поликлиника	В 13ч48м запитали всех, кроме ТП-1053(лицей)
87	Орские КЭС Новоорский РУЭС п\с Новоорская(ВПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):279,33,32,52,53,31,30,127,187,48,85,272,157	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На абонентской отпайке в ст. ТП-53 произошел схлест проводов	ТО	27.04.2023	15ч34м	16ч05м	00ч31м	Устранили схлест, вкл.	Школа, жилой сектор, быт	
88	г.Оренбург РП-24(ОПО)	ф.24-8(ОКЭС)	ТП-3001 2-СШ 10кВ,3002 2-СШ 10кВ,3003 2-СШ 10кВ,3004 2-СШ 10кВ,3523 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-779 1-СШ 10кВ(ОПО).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от РП-24 до ТП-3523 ф.24-8.	земля	27.04.2023 28.04.2023	23ч40м	00ч27м	00ч47м	На ТП-3523 отключили ВН в сторону РП-24 ф.24-8,включили ВН в сторону ТП-779.	ЦДХ-есть резерв, МНТК микрохирургия глаза-есть резерв,МКБ№5-есть резерв,котельная-есть резерв.	
89	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-3017(ОКЭС), 46-ТП(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентской ТП-1493.	На ВЛ-10кВ от ТО отключился реклоузер В-Рш-1-1.	28.04.2023	18ч53м	19ч41м	00ч48м	На ВЛ-10кВ отключили ТП-1493,реклоузер В-Рш-1-1 включили.	Жилой сектор,быт,дачи.	
90	г.Оренбург РП-57(ОПО)	ф.57-10(ОПО)	ТП-3115 2-СШ 10кВ, 3227 2-СШ 10кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-755 до ТП-330.	ТО	28.04.2023	21ч31м	22ч10м	00ч39м	Отключили повреждённый участок,ТП-3115 2-СШ 10кВ, 3227 2-СШ 10кВ запитали по ф.60-2.	Жилой сектор,организации,быт.	
91	г.Оренбург п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	ф.ЮВ-16(ОПО)	ТП-3005(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на участке КВЛ-6кВ от ТП-153 в сторону ТП-265.	ТО	28.04.2023	22ч30м	22ч56м	00ч26м	На ТП-3005 отключили ВН в сторону ТП-271,включили ВН в сторону ТП-170.	ПНС,детсад,жилой сектор,быт.	

92	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль-Илецкая(ЦПО)	ф. СИ-10 ()	ТП-134,130,129,182,133,131,141,180,166,165,121,120,105(ОКЭС) ТП-72/214,178,179,184 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ откл. ПУС-1 (ОКЭС)	МТЗ	29.04.2023	13ч13м	13ч26и	00ч13м	повторно вкл.	телевышка, бахчевые поля	
93	Бузулукский КЭС Плешановский РУЭС п\с Плешановская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):113,107,134,519,601,133,902,901,516,510,210,207,132,131,130,129,128,127,126,125,124,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,106,105,103,102	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.1 около ТП-125 обнаружили фальгированные воздушные шарик	ТО	29.04.2023	19ч27м	19ч46м	00ч19м	ЗПО повторно вкл. Произвели осмотр. Сняли шарик.	Больница(резерв), котельная, жилой сектор, быт, промзона	
94	г.Оренбург п\с Кордонная(ЦПО)	ф. Кр-23(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3006	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	30.04.2023	01ч43м	02ч23м	00ч40м	ОПО запитали ТП-3006 по ф. 10-2	Школа, жилой сектор, быт	
95	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО)	ф.12 (Россети)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Падение ветки на ВЛ-10 кВ (абонентский участок)	ЦПО не сообщает	30.04.2023	12ч07м	13ч36м	01ч29м	убрали ветку, ф.12 вкл.	Жилой сектор, быт.	
96	Абдулинские КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	2 СШ-110кВ(РЖД)	Абоненты ОКЭС от: п\с Полевой(СПО), РП-2, п\с Тяговая-Абдулино(РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден выключатель на п\с Тяговая-Абдулино(РЖД)	РЖД не сообщает	30.04.2023	20ч38м	21ч30м	00ч52м	СПО запитали п\с Полевая по резерву, на РП-2 вкл. секционный. РЖД запитали п\с Тяговая-Абдулино	Больница(резерв), пожарная часть, водозабор, администрация, жилой сектор, быт	На 21ч30м запитаны абоненты ОКЭС, кроме ф. Бактак от п\с Тяговая-Абдулино. Фидер Бактак вкл. В 21ч34м