

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальэлектросеть» Декабрь 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутации (тип, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Осложненные повреждения (х.у.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орские КЭС ТП-400 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	из-за срыва крыши школы произошел обрыв КВЛ-0.4 кВ (ОКЭС)	гр.э. Не откл.	01.12.2023	09ч00м	09ч00м	00ч00м	откл. поврежденный участок	ул. Освещение	
2	Орские КЭС ТП-1612 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП. Повреждена ж/б опора №102.	группа не отключалась.	02.12.2023	11ч05м	—	—	04.12.2023г в 16ч40м заменили поврежденную ж/б опору №102.	ул. Освещение	О ДТП произошедшее 02.12.2023г. со трудниками ГИБДД было передано в АО "ОКЭС" 04.12.2023г.
3	г.Оренбург ТП-3038 (ОКЭС)	гр.Мичурина	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д Мичурина 68	группа не отключалась.	06.12.2023	05ч20м	—	—	В ВПУ откл вводной АВ, потушили ж/д	частный ж/д Мичурина 68	
4	ТП-3351(ОКЭС)	2СПШ-0,4кВ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Из-за замыкания в ВРУ Хусановых 2/2 на ТП-3351 РУ-0,4кВ отключился вводной АВ-2000А на 2 СПШ	АВ-2000А	08.12.2023	11ч32м	12ч09м	00ч37м	Повторно вкл.	На ж/д сработал АВР	
5	Сорокинские КЭС ТП-141(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д ул.Есенина 9.	группа не отключалась.	12.12.2023	09ч04м	09ч38м	00ч34м	На ВЛН-0,4кВ отключили ввод в ж/д ул.Есенина 9, группу включили.	МКД-нет,38-частных домов,80-человек.КНС.	Группу №4 отключили для тушения пожара.
6	Илекский РУЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-22 гр.№4 поврежден ПН-160А фазы "С".	Поврежден ПН-160А фазы "С".	13.12.2023	10ч45м	12ч02м	01ч17м	На ТП-22 гр.№4 заменили ПН,включили.	МКД-нет,58-частных домов,98-человек,магазин, дом творчества.	
7	Бугурусланские КЭС Асеевский РУЭС ТП-12(ОКЭС)	гр. Комсомольская-1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Отключили гр. для тушения пожара в ж/д	Защита не сработала	19.12.2023	03ч20м	03ч35м	00ч15	Отказали ввод на ж/д, включили.	35 частных домов, 90 человек	
8	Бугурусланские КЭС ТП-182 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №20 гр.Ул.освещения (ОКЭС). Виновника оформили в ГИБДД	группа не отключалась.	19.12.2023	13ч30м	13ч30м	00ч00м	группа не отключалась	Ул. освещение	Заменили опору №20 , гр.Ул. освещения вкл в 16ч10м
9	Оренбург ТП-3217 (ОКЭС)	Гр.№5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛН-0,4кВ опора №8 оторвал магистральный нулевой провод.	группа не отключалась.	20.12.2023	16ч02м	18ч38м	02ч36м	На ВЛН-0,4кВ опора №8 устранили повреждение, гр. №5 включили.	МКД-нет,14-частных домов,38-человек.	В 16ч02м группу №5 на ТП-3217 отключили.
10	Самарский РУЭС ТП-134(ОКЭС)	гр.1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки. А-200А,В-170А,С-190А	2ПН-160А	22.12.2023	11ч00м	11ч20м	00ч20м	Заменили ПН на 250А	Майнинговая ферма	
11	г. Оренбург ТП-3030 (ОКЭС)	гр.16 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	сгорел ПН ф. "С" нагрузка А-80А, В-73А, С-76А	ПН-250А	24.12.2023	10ч00м	11ч30м	01ч30м	Заменили ПН на 250А	МКД-не, 60 частных домов,180 человек	
12	Орские КЭС Гайский РУЭС КТП-27/16 (ОКЭС)	гр. № 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	на ТП-27/16 гр.3 повреждение контактного соединения ф. "С"	гр не откл.	24.12.2023	09ч55м	15ч40м	05ч45м	устранили повреждение гр. Вкл.	4 частных дома, 11 человек	
13	Орские КЭС ТП-1647 (ОКЭС)	СПШ-0,4кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На ТП-1647 повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТМ до СПШ-0,4кВ	гр не откл.	27.12.2023	11ч00м	12ч10м	01ч10м	Запитали СПШ-0,4кВ ТП-1647 от ДГУ	КНС, школа, погран.застава, 6 МКД до 5 этажей, 540человек	Восстановили КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТМ до СПШ-0,4кВ и ТП-1647 запитали по норм.схеме в 13ч55м
14	Бугурусланские КЭС Асеевский РУЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.Рабочая 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Возгорание ж/д по ул.Рабочая 32	гр не откл.	27.12.2023	15ч46м	17ч07м	01ч21м	Отказали ввод на ж/д, включили гр.0,4кВ	1 МКД до 5 этажей, 35 частных домов, 67 человек	
15	Бугурусланские КЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП.На деревянной опоре №4-повреждена ж/б приставка.	группа не отключалась.	29.12.2023	09ч10м	—	—	В 12ч35м на ВЛН-0,4кВ заменили ж/б приставку. Группу не отключали.	3-частных дома,9-человек.	
16	г.Оренбург ТП-3027 (ОКЭС)	гр. Рыбаковская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛН-0,4кВ (ОКЭС) в процессе опер 7-8 обнаружили обрыв фазной жилы СИП. Требуется опловка ВЛ	группа не отключалась.	29.12.2023 30.12.2023	21ч54м	01ч30м	03ч36м	Устранили обрыв ВЛ, группу включили	10 частных дома, 30 человек.	
17	Оренбург ТП-3180 (ОКЭС)	гр. №2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки: А-60А, В-98А, С-105А	АВ-100А	30.12.2023	19ч13м	20ч20м	01ч07м	Повторно вкл.	22 частных дома, 2 МКД до 5 этажей, 56 человек	

18	Сорочинские КЭС ТП- 82(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузки.Нагрузка после включения А-110А,В- 92А,С-77А.	АВ-125А	31.12.2023	15ч17м	15ч41м	00ч24м	Повторно вкл.	3 МКД(до 5эт), 63 частных дома, 157 человек	В 16ч23м заменяли АВ на АВ-160А.
----	------------------------------------	------------	---	-----------	--	---------	------------	--------	--------	--------	---------------	---	--

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальское» Декабрь 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Шарлыкский РУЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-1, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40(1), 6, 61, 63А, 67, 7, 76, 78, 8, 9 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	В результате осмотра на ВЛ-10кВ ф.5 (ОКЭС) обнаружен на опоре 129/8 поврежденный изолятор	ТО, АПВ успешно	02.12.2023	14ч12м	14ч12м	00ч00м	АПВ успешно	ЦРБ (резерв), РУС (резерв), жилой сектор 1198 ж/д, 30 МКД до 5 этажей, 2848 человек.	По авар. Заявке на опоре 129/8 заменили поврежденный изолятор в 15ч48м
2	г.Оренбург п/с Аэропорт (ЦПО)	ф.А-5 (ОКЭС)	ТП-3077, 3092, 3093, 3394 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь. Повреждение в сетях ОПО	ТО	02.12.2023	15ч40м	16ч46м	01ч06м	повторно вкл	жилой сектор 134 ж/д, МКД нет, 553 человека.	
3	г. Оренбург РП-39 (ОПО)	ф. 39-8 (ОПО)	ТП-3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение проходных изоляторов на ТП-580 (ОПО)	ТО	03.12.2023	22ч49м	01ч35м	02ч46м	ОПО на ТП-580 заменили проходные изоляторы, ф. вкл.	1 МКД (до 5 этажей) 15 человек	
4	Бузулукские КЭС, Тощкий РУЭС п/с "Тощкая" 1 СШ-110 кВ (ЗПО)	ф. 1, 2 (ОКЭС)	ТП 133,137,134,1805,106,127,130,121,107,132,103,122,101,126,145, 218 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО	персонал смежной организации не сообщает	04.12.2023	03ч25м	03ч36м	00ч11м	на п/с " Тощкая" вкл. СВ	18 МКД (до 5 этажей), 1000 частных домов, 3228 человек, больница (резерв)	
5	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС) ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, ,УКЗ№17, УКЗ№20(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Земля	04.12.2023	07ч20м	10ч24м	03ч04м	На п/с."1-Водоподъем" ф.11 повторно включили.	Промзона, исправительная колония(резерв), жилой сектор	

6	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ок-4,ф.Ок-12(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	04.12.2023	07ч29м	07ч29м	Время срабатывания АВР.	Время срабатывания АВР.	29-МКД(до 5-этажей),1300-частных домов,2574-человека,водозабор-есть резерв,КНС-есть резерв,быт.	В 08ч08м на п/с."Октябрьская" 1-СШ 10кВ включили по нормальной схеме.
7	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ок-4,ф.Ок-12(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	04.12.2023	08ч30м	08ч30м	Время срабатывания АВР.	Время срабатывания АВР.	29-МКД(до 5-этажей),1300-частных домов,2574-человека,водозабор-есть резерв,КНС-есть резерв,быт.	
8	Октябрьский РУЭС п/с."Октябрьская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.Ок-4,ф.Ок-12(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	04.12.2023	09ч20м	09ч20м	Время срабатывания АВР.	Время срабатывания АВР.	29-МКД(до 5-этажей),1300-частных домов,2574-человека,водозабор-есть резерв,КНС-есть резерв,быт.	
9	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП-4,42,75,57,58,60,61,62,63,64,65,68,72,73,74,45,5(ОКЭС). ТП-46,59(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО	04.12.2023	09ч20м	09ч23м	00ч03м	На РП-1 по ТУ повторно включили ф.103, к.и. в норме.	МКД-нет,435-частных домов,1400-человек,АГРС,АЗС,быт.	
10	--	ф.Пв-8(ОКЭС) не отключался.	ТП-41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-41 повреждены 3-ПК 10кВ.	ПК	04.12.2023	12ч45м	15ч00м	02ч15м	На ТП-41 заменили ПК,включили.	2-МКД(до 5-этажей),90-частных домов,400-человек.	
11	Переволоцкий РУЭС п/с."Переволоцкая"(ЦПО)	ф.Пв-10(ОКЭС) не отключался.	ТП-83(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-83 повреждены 3-ПК 10кВ.	ПК	04.12.2023	13ч55м	16ч30м	02ч35м	ТП-83 РУ-10кВ на ПМБ заменили резиновые прокладки,заменили ПК,включили.	МКД-нет,частных домов-нет,котельная,магазин,б аня.	
12	г.Оренбург РП-60 (ОПО)	ф.60-7 (ОПО)	ТП-3115 1СШ, 3227 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-3115 до РП-11	ТО	06.12.2023	06ч00м	07ч11м	01ч11м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-3115 вкл СРВ, вкл ф.60-7 до РП-11	Библиотека (резерв), Дом офицеров (резерв), 4 МКД до 5 этажей, 286 человек	ф.60-7 (ОПО) схема ремонтная

13	Бузулукские КЭС п/с "Речная" (ЗПО)	ф.ДСМУ(ОКЭС)	РП-18(2СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил	МТЗ	06.12.2023	15ч55м	16ч20м	00ч25м	На РП-18 вкл. СВ. ЗПО повтрно вкл.	Котельная(резерв),МКД-17, 11 частных домов, 1304 человек население	В 16ч54м вкл. Ф.ДСМУ по нормальной схеме
14	Оренбург п/с Ростоши(ЦПО)	ф.РШ-5(ОПО)(Запитаны РП-51(2СШ) и РП-75 2СШ)	ТП(ОКЭС): 3156,3157,3199(2СШ),3153,3154,3158,3159,3180,3152(2СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ(ОПО) ф.РШ-5	ТО	06.12.2023	17ч32м	18ч00м	00ч28м	ОПО на РП-51 запитались по ф.А-14, на РП-75 вкл. СВ-10кВ	МКД-48(до 5эт),348 частных домов, 1989 человек население, КНС, НС(резерв)	РП-51 запитали в 17ч40м, РП-75 запитали в 18ч00м
15	г.Оренбург РП-39 (ОПО)	ф.39-8 (ОПО)	ТП-3098 (2СШ), 3110 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ООО "ЭнергоХолдинг"	ТО	08.12.2023	20ч04м	21ч27м	01ч23м	На ТП-3098 вкл СВН, вкл ф.39-8	КНС (резерв), Овощехранилище, 2МКД до 5этажей, жильё 423человека	
16	г.Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.68-13(Энергомаш)	ТП-1744 1-СШ 10кВ,1745 1-СШ 10кВ,1746 1-СШ 10кВ,1747 1-СШ 10кВ(Энергомаш).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1744 повреждена концевая разделка КЛ-10кВ(Энергомаш) в сторону РП-68.	Земля	09.12.2023	12ч08м	13ч30м	01ч22м	Сетевая компания Энергомаш на ТП-1744 отключили ВН в сторону РП-68 ф.68-13,включили СВН-10кВ.	Потребители сетевой компании Энергомаш(жилой сектор,быт).	КЛ-10кВ восстановлен,включен в 18ч27м.
17	г.Оренбург РП-68(ОКЭС)	ф.Ст-12(ОКЭС)	РП-68 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с."Степная" до РП-68 ф.Ст-12. Виновник не установлен.	Земля	09.12.2023	12ч40м	12ч41м	00ч01м	На РП-68 по ТУ отключил В ф.Ст-12, РП-59 по ТУ включил В ф.59-16.	Жилой сектор (МКД свыше 9-этажей), быт.	10.12.23 КЛ восстановлена и включена в 20ч42м
18	г, Оренбург РП-77 (ОПО)	ф. 77-4 (ОПО)	ТП-3032 1СШ ТП-3230 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	11.12.2023	21ч20м	21ч44м	00ч24м	на ТП-3032 откл. ВН в стор. ТП-1104 вкл. СР	7 МКД (до 5 этажей) 2 МКД- (свыше 9 этажей) 92 частных дома, 998 человек,	11.12.2023 в 21ч49м ф 77-4 полностью вкл.
19	г.Оренбург РП-49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3183 1-СШ 10кВ,3185,3186,3187,3190 2-СШ 10кВ,3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	12.12.2023	15ч22м	15ч28м	00ч06м	На РП-49 по ТУ повторно включили ф.49-4.	МКД-нет, 120-частных домов,325-человек,быт.	
20	г. Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф. 59-2 (ОПО)	ТП-3228 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от ТП-328 до ТП-1663	ТО	12.12.2023	23ч06м	23ч35м	00ч29м	на ТП-3228 откл. ВН в стор ТП-328, ф. вкл.	Морг (резерв)	

21	Орские КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с. "1 Водоподъем" (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС) не отключался.	ТП Восточная поляна (ОКЭС) ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, ,УКЗ№17, УКЗ№20(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-6кВ(Орские электросети) отпайка в сторону ТП-2004.	На ВЛ-6кВ от ТО отключился реклоузер В.11-1.	13.12.2023	11ч30м	12ч10м	00ч40м	На ВЛ-6кВ ф.11 отключили РЛНД Р-23 абонентскую отпайку в сторону ТП-2004, реклоузер В.11-1 включили.	МКД-нет,2-частных дома,2-человека,промзона, исправительная колония(резерв),дачи.	
22	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ЦПО)	ф.1-1(ЦПО)	ТП-106(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	персонал смежной организации не сообщает	13.12.2023	13ч25м	13ч33м	00ч08м	ЦПО на РП-1 повторно включили ф.1-1.	МКД-нет,частных домов-нет,ОРТПЦ-резерв,вышки сотовой связи Мегафон,МТС,Ростелеком..	
23	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-6(ОПО)	РП-75 1-СШ 10кВ,РП-51 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3159,3160,3180,3199 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на КВЛ-10кВ ф.Рш-6 от п/с."Ростоши" до РП-75.	Земля	13.12.2023	17ч06м	17ч29м	00ч23м	На РП-75 отключили В ф.Рш-6,включили СВ-10кВ. На РП-51 отключили В ф.75-1,включили В ф.А-12.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,2-МКД(до 5-этажей),64-частных дома,197-человек,котельная-резерв,КНС-резерв,НС-резерв,администрация посёлка пригородный,вышки сотовой связи Билайн,Мегафон,быт.	
24	г.Оренбург п/с."Юго-Западная" (ЦПО)	ф.ЮЗ-9 (ОКЭС)	ТП-3118 (ОКЭС) ТП-1034, 1110, 1439, 1473, 1758, 1871, 1872, 5003 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Возгорание на ТП-1473 (ООО ЭнергоХолдинг)	ТО	14.12.2023	00ч20м	00ч29м	00ч09м	Откл РТП-1473, вкл ф.ЮЗ-9	ГСК, СНТ	Без напряжения ТП-1473 СНТ "Мичуринец". Включен в 09ч02м
25	Орские КЭС, Адамовский РУЭС п/с Адамовская-2 (ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-425 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) на РТП-425 обнаружили горит нож по ф.В	ф.9 не откл.	14.12.2023	21ч10м	22ч47м	01ч37м	Откл РТП-425, заменили РЛНД на опоре, вкл РТП-425	Жилой сектор: 43 ж/д, МКД нет, 144 человека	ф.9 выводили для замены РЛНД по аварийной заявке
26	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-45 (ОКЭС)	РП-68 1СШ 10кВ (ОКЭС), ф.68-14, 68-16, 68-18, 68-20, 68-22 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от п/с."Степная до РП-68 ф.Ст-45	Земля	15.12.2023	03ч09м	03ч20м	00ч11м	На РП-68 по ТУ отключил В ф.Ст-45, запитал по ф.59-15 от РП-59.	Жилой сектор, МКД свыше 9-этажей (резерв), быт.	КЛ-10кВ восстановлен, включен в 18ч09м.
27	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-44 (ОПО)	ЦРП-3подъёма 2СШ (ВХ), РП-61 1СШ 10кВ (ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от п/с."Степная до ЦРП-3подъёма ф.Ст-44	Земля	15.12.2023	03ч09м	03ч22м	00ч13м	На ЦРП-3под. Откл В ф.Ст-44, вкл в ф.24-4	НС (резерв), КНС (резерв)	

28	г.Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф.ИВ-7(ОКЭС)	РП-59(1СШ), РП-68(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п\с Инвертор в яч. ИВ-7(ЦПО) сгорели Т.Т.	выпавших блинkers нет	15.12.2023	09ч14м	09ч17м	00ч03м	Вывели поврежденную КЛ, на РП-59 и РП-68 вкл. СВ-10кВ	МКД(до 5эт)-3, МКД(свыше 9эт)-40, частных домов-175, котельная(резерв), церковь, АЗС, магазины.	Ремонтная схема: 1СШ РП-68 запитана от РП-59
29	г.Оренбург п\с Инвертор(ЦПО)	ф.ИВ-20(ОКЭС)	РП-59(1СШ и 2СШ-10кВ)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) №1 от п\с Инвертор до РП-59.	МТЗ	15.12.2023	15ч28м	15ч58м	00ч30м	Вывели поврежденную КЛ ф. ИВ-20, после подачи U по ф.ИВ-7, запитали РП-59	3-МКД(до 5эт), 40-частных домов,8206-человек,котельная(резерв), церковь, АЗС, магазины.	КЛ-10кВ №1 ф.ИВ-20 восстановлен,включен 16.12.2023г в 21ч37м, РП-59 2-СШ 10кВ включена по нормальной схеме в 21ч47м.
30	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (МЭС)	ф. Элеватор-1 (МЭС)	п\с Погат(1СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-35кВ(МЭС)	персонал смежной организации и не сообщает	15.12.2023	13ч40м	14ч20м	00ч40м	На п\с Погат вкл. СВ-6кВ	МКД(до 5эт)-10, частных домов-403, численность населения 2392человек,котельная(резерв), АЗС, магазины.	15.12.2023г. В 23ч30м ф.Элеватор-1 включили по нормальной схеме.
31	Бузулукский КЭС п\с ЖД Больница(РЖД)	1СШ-6кВ(РЖД)	ф.ОКЗ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-35кВ(МЭС)	персонал смежной организации и не сообщает	15.12.2023	13ч40м	16ч00м	02ч20м	РЖД запитали п\с ЖД Больница	МКД(до 5эт)-20, частных домов-1756, численность населения 6491человек,котельная(резерв), АЗС, магазины.	
32	Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф. 59-3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3228	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке КВЛ-10кВ от ТП-328 до ТП-1005	МТЗ	15.12.2023	15ч28м	16ч33м	01ч05м	Отключили поврежденный участок, вкл. 59-3	Морг (резерв)	Отключены абонентские ТП-1005,1038

33	Орские КЭС, Новоорский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.3 (ВПО)	ТП-57, 58, 143 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-10кВ (ВПО) повреждена опора в результате ДТП	персонал смежной организаци и не сообщает	18.12.2023	11ч50м	13ч00м	01ч10м	Запитали участок ВЛ (ОКЭС) по ф.6	Водозабор (резерв), жилой сектор 90ж/д, 250 человек	
34	г.Оренбург РП-71 (ЦПО)	ф.71-6(ОКЭС)	ТП-3231(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ3-10 кВ ф.71-6 от ТП- 3216 в сторону ТП-3231 опора №8 обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №7-№9.	персонал смежной организаци и не сообщает	20.12.2023	13ч20м	18ч44м	05ч24м	На ВЛ3-10кВ устранили повреждение,вк лючили.	Индивидуальных жилых домов 27, МКД-нет, 73 человек	
35	Октябрьский РУЭС пс Октябрьская (ЦПО)	ф. Ок- 14(ОКЭС)	ТП-2,22,23,24, 25,26,27,28,,29,30,31,32 ,33,34,35,36,3738340,41 ,63,76(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	20.12.2023	15ч02м	15ч54м	00ч52м	Произвели осмотр электрооборудо вания, повреждений не выявлено.Повто рно включили ф.Ок-14.	Индивидуальных жилых домов 1331, МКД до 5 этажей-3, 2502 человек	
36	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦП О)	ф.16(ОКЭС)	ТП- 213,277,284,289,295,29 6,297,298,303,306,308,3 12,313,317(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	ВЛ-10кВ ф.16 опора №116 повреждена концевая мачтовая разделка КЛ- 10кВ(ОКЭС).	МТЗ	20.12.2023	15ч50м	16ч25м	00ч35м	Отключили участок ВЛ- 10кВ ф.16 от п/с."Саракташск ая" до опоры №115, ф.16 до опоры №115 запитали по ф.8 п/с."Саракташск ая".	МКД-нет,645-частных домов,2111- человек,котельная- есть резерв,НС-есть резерв.	ВЛ-10кВ опора №116 восстановили концевую мачтовую разделку КЛ- 10кВ,ф.16 21.12.2023 в 13ч45м включили по нормальной схеме.
37	Саракташский РУЭС п/с."Саракташская"(ЦП О)	ф.1(ОКЭС) не отключался	ТП-280(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-280 повреждены ПК фазы "А" и "В".	повреждены ПК фазы "А" и "В".	20.12.2023	17ч20м	17ч50м	00ч30м	На ТП-280 заменяли ПК, включили.	5-МКД(до 5- этажей),244- человека.	

38	Бузулукские КЭС, Плешановский РУЭС п/с "Плешановская" (ЗПО)	ф. 5 (ОКЭС)	ТП104,107,108,122,131, 501-514,5017-525 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с Плешановская откл. Ф 5 (ОКЭС) ф.6,7 (абонентские)	персонал смежной организации и не сообщает	20.12.2023	20ч45м	20ч47м	00ч02м	ф. 5 на п/с Плешановская повторно вкл.	стационар, больница (резерв) 3 МКД (до 5 этажей) 720 частных домов, 2068 человек	
39	г. Оренбург п/с "Ростоши"	ф. Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф. Рш-1 откл. Реклоузер В-Рш-1-1 (ОКЭС), КРУН 33-9-2 (ОПО) попадание воды на токоведущие части	ТО	20.12.2023	22ч18м	23ч03м	00ч45м	на ВЛ-10 кВ Рш-1 откл. Р-33-9-5 (ОПО) реклоузер В-Рш-1-1 вкл.	МКД-нет 30 частных домов 90 человек	21.12.2023 00ч32м откл. Р-33-9-7 в стор. КРУН -33-9-2, РЛНД Р-33-9-5 вкл.
40	г. Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-10 (ОКЭС)	ТП-2386,1945 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1945 (МК-энерго) повреждены проходные изоляторы	персонал смежной организации не сообщает	20.12.2023	22ч30м	23ч59м	01ч29м	откл. Р-75-10-3 в стор. ТП-1945 (МК-энерго) ф. вкл.	абонентов ОКЭС нет	
41	г. Оренбург РП-51 (ОПО)	ф. 51-8 (ОПО)	ТП-3153,3154,3275,3155, 3152 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	ТО	20.12.2023	22ч30м	22ч49м	00ч19м	повторно вкл.	35 МКД (до 5 этажей) 75 частных дома, 1073 человека	
42	Бузулукские КЭС п/с Погат (ОКЭС)	1 СШ (ОКЭС)	ф. Маяк-1, Азотная установка, 11 Микрорайон, ОКЗ (ОКЭС), 5 Микрорайон (абонентский)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл. ВЛ-35 кВ ф. Элеватор-1 (ЗПО)	персонал смежной организации не сообщает	21.12.2023	00ч10м	00ч17м	00ч07м	на п/с "Погат" вкл. СВ	10 МКД (до 5 этажей), 2 МКД (свыше 9 этажей) 2392 человека	
43	г. Оренбург п/с "Ростоши"	ф. Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф. Рш-1 откл. Реклоузер В-Рш-1-1 (ОКЭС), на РЛН Р-33-9-7 (ОПО) отгорел шлейф	ТО	21.12.2023	01ч18м	02ч20м	01ч02м	ОПО на РЛНД Р-33-9-7 устранили повреждение, Реклоузер Рш-1-1 вкл.	МКД-нет 30 частных домов 90 человек	

44	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	21.12.2023	10ч18м	10ч26м	00ч08м	На РП-51 по ТУ повторно включили ф.51-3.	2-МКД(до 5-этажей),9-частных домов,46-человек, детсад-есть резерв,котельная детсада-есть резерв,школа-есть резерв,котельная школы-есть резерв,быт.	
45	Орские КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.59(ОрПО)	ТП-244,466(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-376 до опоры №1.	персонал смежной организации не сообщает	21.12.2023	15ч20м	16ч55м	01ч35м	ОрПО отключили участок КВЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-376 до ТП-14, ф.59 на п/с.Заводская" включили.	МКД-нет,частных домов-нет,автовакзал-ДГУ,АГЭС-есть резерв.	В 16ч55м отключили поврежденный участок КЛ-10кВ,ТП-244,466 запитали с ТП-14 22.12.2023 КЛ восстановлена
46	Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3155(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТП-3155 повреждена ТМ-160 кВа. Сгорело 2ПК-20А	2ПК-20А	22.12.2023	11ч15м	16ч16м	05ч01м	Заменяли ТМ, вкл.	Вышка МТС, промбаза	Фидер на РП не отключался. В ТП нет доступа в вечернее и ночное время. У абонента сделали одноименку.
47	Орские КЭС, Гайский РУЭС п\с ГПП-2(Гайский ГОК)	ф.25(ОКЭС)	РП-2(2СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гайский ГОК откл.ф25 для отыскания земли.На РП-2 пропал оперативный ток(в связи с отсутствием питания по ф.58)	Земля	23.12.2023	13ч40м	15ч10м	01ч30м	РП-2 запитали по ф.25 с помощью источника 12В.	МКД(до 5эт)-52, численность населения-6259 человек, д\сады, школа, прокуратура, полиция, магазины.	
48	Орские КЭС Гайский РУЭС п\с ГПП-2(Гайский ГОК)	ф.58(ОКЭС)	РП-2(1СШ)(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Не селективная работа защиты. Из-за повреждения КЛ-6кВ(ОКЭС)ф.15 от РП-2 до ТП-20 на п\с ГПП-2 откл.ф58	персонал смежной организации и не сообщает	23.12.2023	13ч40м	15ч10м	01ч30м	Запитали РП-2 через СВ. ф.15 отключили	МКД(до 5эт)-40, численность населения-4051 человек, д\сады, школа, прокуратура, полиция, магазины.	в 16ч45м запитали ф.15(4ТП-полиция, жилой сектор)

49	Орские КЭС, Гайский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.20(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):57	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-2 не дается включению МВ ф.20	выпавших блинкеров нет	23.12.2023	13ч40м	16ч25м	02ч45м	На РП-2 вкл.МВ	База ОКЭС, прокуратура	
50	Орские КЭС, Гайский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 34(1),35(1),36(1),37(1),73	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-37(ОКЭС)	ТО	23.12.2023	17ч00м	19ч10м	02ч10м	Запитали ТП по резерву.	Численность населения 3317 человек, 2 школы	
51	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС) ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, ,УКЗ№17, УКЗ№20(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	МТЗ	24.12.2023	15ч20м	16ч03м	00ч43м	На п/с."1-Водоподъем" ф.11 повторно включили.	Промзона, исправительная колония(резерв), жилой сектор	
52	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с КПП (ГГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	МТЗ	24.12.2023	17ч15м	18ч24м	01ч09м	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено, ф.19 на п/с."КПП" повторно включили.	п. Калиновка 252 частных дома, 518 человек	
53	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "КПП" (ГГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ(ОКЭС) обрыв двух проводов.	Земля	24.12.2023	21ч00м	23ч50м	02ч50м	На ВЛ-6кВ устранили обрыв проводов,ф.19 на п/с."КПП" включили.	п. Калиновка 252-частных дома, 518-человек.	
54	Орские КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП-162(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Мокрый снег.Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	24.12.2023	22ч45м	23ч05м	00ч20м	На п/с."Домбаровская-1" ф.2 повторно включили.	МКД-нет,12-частных домов,36-человек.	

55	Орские КЭС, Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП Восточная поляна (ОКЭС) ТП:1003,2003,2004,2006 ,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, ,УКЗ№17, УКЗ№20(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Мокрый снег.Поврежден ие на абонентской отпайке в сторону сады- огороды.	ТО	24.12.2023 25.12.2023	23ч05м	00ч18м	01ч13м	На ВЛ-6кВ отключили абонентскую отпайку в сторону сады- огороды, ф.11 на п/с."1- Водоподъем" включили.	МКД-нет, 2-частных дома, 2- человека,Промзона, исправительная колония(резерв).	
56	г.Оренбург п/с."Южная"(ЦПО)	ф.Ю-4(ОПО)	ТП-3025(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Росводоканал при производстве земляных работ повредили КЛ- 6кВ(ОПО) от ТП- 32 до ТП-3025.	ТО	25.12.2023	00ч55м	02ч27м	01ч32м	Отключили поврежденный участок, ТП-3025 запитали по ф.11-1.	3-МКД(до 5- этажей),частных домов-нет,500- человек,ОИЖК,худож ественное училище,котлоческ й храм.	
57	Орские КЭС,Гайский РУЭС п/с."ЦРЛ"(Гайская медь)	ф.41(ОКЭС)	ТП-215,203,РП-10 1-СШ 10кВ(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ- 10кВ(ОКЭС) ж/б опора №36 повреждена траверса.	персонал смежной организа ции не сообщает	25.12.2023	00ч45м	16ч46м	16ч01м	на ВЛ-10 кВ ф. 41 устранили повреждение, ф. вкл.	МКД-нет,частных домов- нет,Газораспределите льная станция,склады взрывчатых веществ- перешли на резерв,очистные сооружения-перешли на резерв.	
58	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "ГПП-2" (ГГОК)	ф.24(ОКЭС) не отключался.	ТП- 46,47,48,55,51,52,60,61, 67,76,75,201,200(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	В 01ч05м на ВЛ- 6кВ(ОКЭС) обрыв провода первая опора от ТП-46.	выпавших блинкеров нет	25.12.2023	01ч20м	02ч10м	00ч50м	На ВЛ-6кВ устранили обрыв провода,ф.24 на п/с."ГПП-2" включили.	6-МКД(до 5- этажей),364-частных домов,1756-человек.	
59	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "КПП" (ГГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудо вания,поврежде ний не выявлено.	ТО	25.12.2023	01ч06м	02ч40м	01ч34м	Произвели осмотр электрооборудо вания,поврежде ний не выявлено, ф.19 на п/с."КПП" повторно включили.	п. Калиновка 252- частных дома, 518- человек.	

60	г. Оренбург п\с "Степная" (ЦПО)	ф. Ст-13 (ОПО)	РП-66 1СШ-10 кВ (ОПО) ТП-3044 1 СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОПО) от п/с Степная до РП-66 ф. Ст-13	Земля	25.12.2023	11ч55м	12ч47м	00ч52м	на РП-66 вкл. СВ-10 кВ	1 МКД (свыше 9 этажей) 1313 человек	
61	Бузулукские КЭС, Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-209,203,204,214,216,205(ОКЭС) ТП-212,211,208,213 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф. 2 откл. Реклоузер В-2-2 Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	выпавших блинкеров нет	25.12.2023	13ч40м	14ч40м	01ч00м	повторно вкл. Реклоузер В-2-2	школа, быт, МКД-нет,189 частных дома,224 человека	
62	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф. 2 (ОКЭС)	ТП-209,203,204,214,216,205(ОКЭС) ТП-212,211,208,213 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф. 2 откл. Реклоузер В-2-2	выпавших блинкеров нет	25.12.2023	18ч00м	18ч30м	00ч30м	повторно вкл. Реклоузер В-2-2	школа, быт, МКД-нет,189 частных дома,224 человека	Осмотр видимых причин отключения не выявил
63	Орские КЭС, Гайский РУЭС п\с ЦРЛ(Гайская медь)	полностью	РП-4(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п\с ЦРЛ(Гайская медь) со стороны 110кВ	персонал смежной организаци и не сообщает	25.12.2023	22ч30м	23ч00м	00ч30м	Запитали п\с ЦРЛ 110кВ	3 МКД(до 5эт), 26 частных домов, 850 человек население, больница(резерв), очистные(резерв), д\сад, школа	
64	Орские КЭС, Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская-1(ВПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 37,120,213,214,249,266,268	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер, метель.	МТЗ	26.12.2023	00ч10м	00ч27м	00ч17м	Повторно включили.	18 МКД (до 5 эт), 367 частных домов, 1635 человек, больница (резерв), котельная(резерв)	
65	Орские КЭС, Гайский РУЭС п\с КПП-1(Гайский ГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 78,79. Абонентские: 214,401	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	26.12.2023	00ч00м	00ч41м	00ч41м	Отключили Р-147 в ст. участка ВЛ ВПО, ф.19 вкл.	252 частных дома, МКД нет, 518 человек населения.	Вкл абонентский участок ВЛ и ТП-214,401 в 11ч38м

66	Орские КЭС, Кваркенский РУЭС п\с Кваркенская(ВПО)	ф.5(ВПО)	ТП(ОКЭС): 14,19,21,44,135,225,317 ,364,383	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	26.12.2023	02ч06м	05ч22м	03ч16м	ВПО устранили повреждение, вкл.	98 МКД(до 5эт), 159 частных дома, 939 человек населения, скважина(резерв)	
67	Орские КЭС, Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская- 1(ВПО)	ф.2(ВПО)	ТП(ОКЭС):162	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	Земля	27.12.2023	06ч30м	08ч45м	02ч15м	устранили повреждение, вкл	35 частных домов, 105 человек населения	
68	Орские КЭС, Домбаровский РУЭС п\с Домбаровская-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-131, 176, 226, 158, 159, 60, 267, 229, 157, 156, 152, 171, 165, 186, 169, 196, 137, 86, 210, 38, 69, 70 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО. Одновременно откл ф.18 (ВПО)	персонал смежной организаци и не сообщает	27.12.2023	13ч50м	13ч57м	00ч07м	повторно вкл	АЗС, школа, жильё: 8 МКД до 5 этажей, 715 частных домов, 2520 человек	
69	Орские КЭС, Гайский РУЭС п/с. "КПП" (ГГОК)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-78,79 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	Земля	28.12.2023	15ч05м	15ч25м	00ч20м	На ВЛ-6кВ ф.19 отключили отпайку ВЛ-6кВ ВПО,ф.19 на п/с."КПП" включили.	п. Калиновка 252- частных дома, 518- человек.	ВПО на отпайке ВЛ-6кВ устранили повреждение, включили в 17ч20м.
70	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.1 (МЭС)	ТП-122,127 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	на участке ВЛ-10 кВ (ОКЭС) слетел провод ф. "С" в 6 пролетах опор №94/54 - 94/47, обледенение ВЛ	Земля	28.12.2023	19ч55м	01ч00м	05ч05м	устранили повреждение, вкл.	МКД- нет, горнолыжная база	бригада устраняет повреждение
71	г.Оренбург п/с."Инвертор"(ЦПО)	ф.Ив-17(ОПО)	РП-52 1-СШ 10кВ(ОПО). ТП-3103 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организаци и не сообщает	29.12.2023	12ч02м	12ч36м	00ч34м	На п/с."Инвертор" повторно включили ф.Ив- 17.	1-МКД(свыше 9- этажей),960- человек,быт.	

73	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с 1 Водоподъем (Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП:1003,2003,2004,2006,2018,2019, 2020,2021,2022, 2023,2024,2026, 2030,2034,2040, ТП Восточная поляна,УКЗ№17, УКЗ№20	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском участке ВЛ-6кВ от Р-23 до ТП-2004	Земля	30.12.2023	11ч22м	12ч41м	01ч19м	Отключили абонентскую отпайку от Р-23, вкл.	Промзона,исправительная колония(резерв), жилой сектор, сады-огороды	ТП-2004(сады-огороды) без напряжения
74	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП(ОКЭС):3016	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	30.12.2023	14ч07м	15ч30м	01ч23м	ОПО запитали ф.33-7	5 МКД(до 5эт), 53 частных дома, 159 человек населения, администрация, почта, ДК.	
75	Орские КЭС Гайский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):3,4,5,6,7,8,9,70 Абонентские: 208,209,210	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ВКХ при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ(ОКЭС) от РП-1 до ТП-6	МТЗ	30.12.2023	17ч10м	18ч15м	01ч05м	Вывели поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф.9	29 МКД(до 5эт), 663 частных дома, 2189 человек населения, медучилище, школа.	КЛ восстановили и вкл. 31.12.2023 в 15ч45м
76	Бузулукские КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Очистные сооружения-2 (ОКЭС)	РП-13 (2 СШ), ТП-42, 180, 249, 250, 360, 370, 450 (ОКЭС) ТП-137, 165, 187, 329, 330 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6 кв (ОКЭС) от п/с Бузулукская до ЛР-152	Земля	31.12.2023	00ч17м	00ч27м	00ч10м	Вывели поврежденную КЛ, абонентов запитали по ф. Очистные сооружения-1	Котельная(резерв), Очистные сооружения (резерв), 8 МКД до 5 этажей, 419 частных домов, 1469 человек население	2 места повреждения(1 найдено). Восстанавливать будут 02.01.24
77	Переволоцкий РУЭС п/с."Сыртинская"(ЦПО)	ф.Ср-4(ЦПО)	ТП(ОКЭС):2,3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ВЛ-10кВ ЦПО	персонал смежной организации и не сообщает	31.12.2023	17ч04м	17ч54м	00ч50м	ЦПО повторно вкл. Ф. СР-4	112 частных домов, 266 человек	
78	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП-41,20,22,110,82,34,7,95, 71,23,11,113,137,118,21,28,160,139,47,58,102,27,1009,39,42,55,57,170(ОКЭС). ТП-19,73,74,78,79(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-74.	ТО, АПВ успешно	31.12.2023	19ч13м	19ч13м	Время срабатывания АПВ.	Время срабатывания АПВ.	7-МКД(до 5-этажей),1889-частных домов,4267-человек,2-детсада,ООО" Соль-Илецк-курорт", котельная школы №5,котельная №14,скважины,АЗС.	

79	г.Оренбург п\с. "Инвертор"(ЦПО)	ф.ИВ-7(ОКЭС)	РП-59 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) №2 от п/с."Инвертор" до РП-59.	МТЗ	31.12.2023	20ч33м	20ч46м	00ч13м	На РП-59 по ТУ откл. В ф.Ив-7, на РП-68 по ТУ вкл. В ф.59-15.	3-МКД(до 5-этажей), 40-МКД(свыше 9-этажей),175-частных домов, ЦТП-есть резерв, церковь, АЗС, магазины.
----	------------------------------------	--------------	-----------------------	--	------------------	---	-----	------------	--------	--------	--------	---	--

	Признаки					5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет