

1.4. Уровень физического износа объектов электросевого хозяйства  
АО "Оренбургкоммунэлектросеть"

№ п/п	Наименование показателя	2022	2023	Динамика изменения показателя
		%	%	%
1	Коэффициент износа по всему эксплуатируемому имуществу	33,9	36,3	107,06
	<i>в том числе</i>			
1.1	<i>по уровню ВН</i>	19,3	26,9	138,83
1.1.1	Силовое оборудование ПС110 кВ	11,7	17,3	147,31
1.1.2	ВЛ-110 кВ	23,9	32,6	136,36
1.1	<i>по уровню СН1</i>	23,0	29,2	127,08
1.1.1	Силовое оборудование ПС 35 кВ	21,7	27,7	127,51
1.1.2	ВЛ-35 кВ	28,2	36,3	128,47
1.2	<i>по уровню СН2</i>	47,7	38,5	80,77
1.2.1	ВЛ-6-10 кВ	72,5	38,4	52,91
1.2.2	КЛ-6-10 кВ	31,6	34,6	109,48
1.2.3	Силовое оборудование ТП(РП)-10/0,4 кВ	36,2	39,8	110,08
1.3	<i>по уровню НН</i>	17,6	34,8	198,44
1.3.1	ВЛ-0,4 кВ	16,9	38,8	229,48
1.3.2	КЛ-0,4 кВ	20,3	20,5	100,95