

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммуналэнергосбыт» Август 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (звч, у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	РН или ТП	МГР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Соль-Илецкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр. Уличное освещение	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП повреждена железная опора ул. Освещения.	Защита не сработала	04.08.2023	18ч45м	—	—	Отключили поврежденный участок	Уличное освещение	
2	Соль-Илецкий РУЭС ТП-1(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отходящей группе сторел ПН фаза А. Нагрузка А-109А,В-155А, С-120А	ПН-250А	05.08.2023	06ч02м	06ч23м	00ч21м	Заменяли ПН, вкл.	53 частных дома, 110 человек население	
3	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отходящей группе сторел ПН фаза А.	ПН-250А	05.08.2023	20ч00м	22ч43м	02ч43м	Заменяли ПН, вкл.	1МКД до 5 этажей	
4	Оренбург ТП-62(ОПО)	гр.2(ОПО) ШР-89,90,94(ОКС С)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на ТП-62(ОПО)	Защита не сработала	08.08.2023	15ч21м	16ч07м	00ч46м	ОПО устранили повреждение, вкл.	Жилой сектор, быт	
5	Бугурусланские КЭС ТП-14(ОКЭС)	гр. СпецАвтоХозяИство(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	На абонентской ВЛ-0,4кВ при осмотре обнаружили касание веток голого провода.	АВ-100А	09.08.2023	18ч00м	18ч30м	00ч30м	Абоненты произвели опиловку, повторно вкл.	Гаражи, Спецавтохозяйство	
6	г. Оренбург ТП-1199 (ОПО)	гр.1(ОПО) ШР-95,96,97(ОКС С)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	На отходящей группе сторел ПН фаза В.	ПН-250А	11.08.2023	15ч55м	18ч45м	02ч50м	Заменяли ПН, вкл.	Жилой сектор, быт	
7	Сорокинские КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На отходящей группе сторел ПН фаза "В" Нагрузка А-109А,В-155А, С-120А	ПН-160А	12.08.2023	14ч50м	15ч09м	00ч19м	Заменяли ПН, вкл.	МКД нет, 90 частных домов, 120 человек	
8	Оренбург ТП-113 (ОПО)	гр.Чернореченская (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-0,4 кВ слесет проводов в пролете опор №12-13, ветки в охранной зоне ВЛ. Чернореченская 26 (опора без №) слесет изолятор.	АВ-250А	13.08.2023	07ч20м	09ч09м	01ч49м	устранили повреждение, вкл. группу.	74 частных дома, 220 человек, магазин	
9	Абултинский КЭС ТП-38 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Советская 262	группа не откл.	13.08.2023	18ч31м	19ч06м	00ч35м	откл. ввод в ж/д Советская 262, группу вкл.	60 частных домов, 135 человек.	
10	г.Оренбург ТП-3039(ОКЭС)	Вводной рубильник 1-СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3039 на вводном рубильнике поврежден ПН-160А фазы "В".	Поврежден ПН-160А фазы "В".	14.08.2023	17ч00м	17ч21м	00ч21м	Заменяли ПН, включили. Нагрузка: А-60А,В-110А,С-80А.	2-МКД(свыше 9-этажей),частных домов-нет,582-человека.	
11	г.Оренбург ТП-3039(ОКЭС)	Вводной рубильник 1-СШ.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3039 на вводном рубильнике поврежден ПН-160А фазы "А".	Поврежден ПН-160А фазы "А".	15.08.2023	18ч28м	18ч52м	00ч24м	Заменяли ПН, включили. Нагрузка: А-82А,В-110А,С-89А.	2-МКД(свыше 9-этажей),частных домов-нет,582-человека.	
12	Орские КЭС ТП-1619(ОКЭС)	гр.3 насосная 1го водоподъема(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При выводе оборудования по плановой заявке обнаружены поврежденную(резервную) КЛ-0,4кВ(ОКЭС)	Защита не сработала	16.08.2023	10ч40м	10ч45м	00ч05м	Перевели насосную на резерв	Насосная(резерв)	В 19ч40м КЛ-0,4кВ восстановлена
13	г. Оренбург ТП-3215(ОКЭС)	гр. №6(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №15. СИП целый	Защита не сработала	16.08.2023	15ч11м	15ч11м	00ч00м	Будут производить замену опоры.	Отключенных потребителей нет(эл.установки)	В 19ч42м заменили опору
14	Беляевский РУЭС ТП-305 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул.Первомайская 5	группа не откл.	17.08.2023	04ч15м	04ч25м	00ч10м	откл. ввод в ж/д Первомайская 5, группу вкл.	44 частных дома, 100 человек.	
15	г.Орск ТП1616 (ОКЭС)	гр. 7 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-04кВ от ТП-1616 до ж/д ул. Баланкерова 27	ПН	18.08.2023	08ч45м	13ч05м	03ч25м	восстановили КЛ гр. Вкл.	1 МКД до 5 этажей,180 человек	
16	Илецкий РУЭС ТП-25 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	нагрузка ф. А-105А, В-88А,С-66А	АВ-250 А	19.08.2023	15ч15м	15ч45м	00ч30м	произвели осмотр ВЛ поврежденный нет, гр. вкл.		
17	Саракташский РУЭС ТП-248(ОКЭС)	гр.№9(абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ВостокСтройСервис при производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-248 до ж/д ул. Сакмарская 12.	Повреждены 3-ПН 100А.	22.08.2023	10ч30м	12ч10м	01ч40м	ВостокСтройСервис восстановили КЛ-0,4кВ,группу №9 на ТП-248 включили.	1-частный дом,3-человека.	

18	Кувадыкский РУЭС ТП-105(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	ООО"КНХ" при производстве земляных работ повредили 2-КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-105 до ВРУ ж/д ул.Ломоносова 9а.	Повреждены 3-ПН-250А.	22.08.2023	15ч00м	20ч35м	05ч35м	КЛ восстановили гр. 3 вкл.	1-МКД(до 5-этажей),130-человек,аптека.
19	Орские КЭС ТП-1051(ОКЭС)	гр.6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-04кВ от ТП-1051 до ДК"Металлург"	ПН-250А	24.08.2023	10ч12м	16ч10м	05ч58м	Восстановили КЛ гр. Вкл.	ДК"Металлург"(резерв)
20	Соль-Илецкий РУЭС ТП-67(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛН-0,4кВ опора №11 на отходящем проводе СИП в сторону ж/д ул.Чапаева5 плохой контакт на нулевом прокальвающем зажиме.	Группа не отключалась.	26.08.2023	18ч49м	21ч20м	01ч31м	На ВЛН-0,4кВ опора №11 устранили повреждение.	1-МКД(до 5-этажей),24-человека.
21	Бугурусланские КЭС ТП-17(ОКЭС)	группа Оренбургская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На рубильнике поврежден контакт фазы "А".	Группа и откл.	28.08.2023	09ч40м	11ч35м	01ч55м	устранили повреждение, вкл. группу.	14 частных домов, 42 человека, МКД нет.
22	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-13квартал(ОКЭС)	гр.1 и 2(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	В результате падения дерева на ВЛ-0,4кВ(ОКЭС) гр.1 и 2 пролёте опор 12-14 повреждена ж/б опора №13 и обрыв 5 проводов, на ТП сгорели 3ПН-250А гр.1 и 2	6хПН-250А	31.08.2023	15ч22м	18ч37м	03ч15м	Заменяли опоры, ПН, устранили обрывы, вкл. гр.1 и 2	1-МКД 4этаж, 16МКД двухэтаж., 280-человек

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммунальское» Август 2023 г.

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Илекский РУЭС п/с Илекская(ЦПО)	ф.4(ОКЭС)	ТП-41(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На оголовник ТП(ОКЭС) попала птица. Сгорело 2 ПК-16А	ПК	01.08.2023	12ч10м	12ч26м	00ч16м	Убрали птицу, заменили ПК, включили	4 частных дома, 9 человек, склад	Фидер на п/с не отключался
2	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная(МЭС)	ф. СВ-1(ОКЭС)	ТП-СВ-1-23,24,1,4,7,6,8,10,9,22,20,19,11,17,16,25,12,14,18,13,3	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ(ОКЭС) повреждение шлейфов на РТП-СВ-1-18 в ст. линии	ТО, АПВ не успешно	01.08.2023	16ч10м	16ч58м	00ч48м	Отключили Р-28, ф. СВ-1 включили. Устранили повреждение.	МКД(до 5 эт)-7шт, 571 частный дом, 1156 человек, больница(резерв),котельная(резерв), хлебокомбинат	На 16ч58м 7 ТП без У. В 17ч30 запитали все ТП.
3	Орский КЭС,Новогорский РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС)	ф.НГ2-8(ОКЭС)	ТП-30,31,32,33,34Б,110(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-2" до ТП-30.	ТО	01.08.2023	01ч19м	04ч30м	03ч11м	Отключили повреждённый участок,ф.НГ2-8 запитали по ф.НГ2-36 п/с."Город-2".	МКД(свыше 9-этажей)-нет,32-МКД(до 5-этажей),частных домов-нет,2731-человек, Металлургический колледж.	04.08.23 в 16ч06м вкл. КЛ-6кВ от п/с."Город-2" до ТП-30.
4	г. Оренбург РП-19(ОПО)	ф19-0(ОПО)	ТП-3268 2 СШ,3011,3033 2СШ 3265,3040 2 СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ТП-3033 до ТП-826	ТО	02.08.2023	16ч08м	16ч51м	00ч43м	откл. поврежденную КЛ	ДЦ 3 Мартышки,МКД(свыше 9-этажей) 1,2-МКД(до 5-этажей),частных домов-206,618-человек,	04.08.23 в 16ч41м вкл. КЛ-10кВ от ТП-3033 до ТП-826
5	г. Оренбург п/с "Степная" (ЦПО)	ф. Ст-12 (ОКЭС)	РП-68 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Степная до РП 68	Земля	02.08.2023	16ч21м	16ч25м	00ч04м	РП-68 2СШ запитали с РП59 ф. 59-16	абоненты ОАО ЭнергоАльянсМКД(свыше 9-этажей) 694 человека	03.08 2023 КЛ восстановлена

6	г. Оренбург РП-12 (ОПО)	ф.12-7 (ОПО)	ТП-3037 1 и 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ(ОПО) от ТП-218 до ТП-183 и КЛ-6кВ(ОПО) от ТП-218 до ТП-316	ТО	02.08.2023	17ч40м	19ч09м	01ч29м	откл поврежденный участок ф. вкл.	дом престарелых МКД нет,	
7	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-701,735,737,711,714,715,733,719,713,718,709,721,732,738,730,708,727,734,731,728,722(ОКЭС), ТП-724,723,716,710,704,706,705,736,702(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.7 на РЛНД Р.7-3 горит нож фазы"С".	фидер не отключался	03.08.2023	06ч28м	06ч38м	00ч10м	На ВЛ-10кВ перевключили РЛНД Р.7-3,ф.7 на п/с."Кувандыкская" включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,59-МКД(до 5-этажей),1291-частных домов-нет,3425-человек,быт.	На п/с."Кувандыкская" в 06ч28м отключили ф.7 для перевключения РЛНД Р.7-3.
8	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кс-16 (ВПО)	ф.44 (ОКЭС)	ТП-16 (ОКЭС) ТП18,22,23 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ (абонентская) от опоры №73 до опоры 75	ТО	03.08.2023	07ч42м	11ч01м	03ч19м	абонентов запитали по резервной КЛ	МКД-нет, 20 частных домов,132 человека, Элеватор	03.08.2023 КЛ восстановлена
9	Оренбург РП-61(ОКЭС)	1 СШ(ОКЭС)	ТП нет	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от ЦРП 3 подъем до РП 61 ф.СТ-44	Земля	03.08.2023	20ч23м	20ч47м	00ч24м	1 СШ на РП-61 запитали по ф.9-8	КНС(резерв)	04.08.23 в 20ч20м вкл. КЛ-10кВ от ЦРП 3 подъем до РП 61 ф.СТ-44
10	Орские КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.53 (ОрПО)	ТП-232, 229, 304 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от опоры до ТП-304	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2023	09ч30м	10ч05м	00ч35м	откл. поврежденную КЛ, ф.53 вкл.	Сады огороды. МКД нет.	Без У ТП-304 . В 15ч05м вкл. КЛ-10кВ от опоры до ТП-304
11	Оренбург п/с Кардонная (ЦПО)	ф.Кр-23 (ОПО)	ТП-3006, 3230, 3032 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2023	17ч17м	17ч38м	00ч21м	ОПО вкл. ф.Кр-23	11 МКД до 5 этажей, 2 МКД свыше 9 этажей, 92 частных дома, 1335 человек, Лицей №1 (резерв), Школа.	
12	Оренбург РП-14 (ОПО)	ф.14-2 (ОПО)	ТП-3300 (2 СШ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	При производстве земельных работ на территории стройки организацией АО"Кимбаевский горнообогатительный комбинат" повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3300 до ТП-426 ф. 14-2	персонал смежной организации не сообщает	04.08.2023	18ч08м	18ч41м	00ч33м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-3300 вкл. СР-10 кВ	Ледовый дворец (резерв)	КЛ-10кВ восстановлена,включена 07.08.2023г в 17ч48м.

13	Кувандыкский РУЭС КТП-124 (ОКЭС)	РУ-10 кв	КТП-124 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	повреждение ТМ	ПК	05.08.2023	21ч15м	03ч30м	06ч15м	заменяли ТМ, ТП вкл. в работу	МКД-нет, 3 частных дома ,10 человек	
14	Медногорский РУЭС п/с."Медногорская-Городская"(ВПО)	ф.3(ОКЭС) не отключался.	ТП-34,35,36,39,204,310,312,313,314,315,316,317, РП-4 2-СШ 10кВ, РП-5 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-37(ООО"Терра").	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ООО"Терра") от РТП-37 до ТП-37.	На ТП-33(ОКЭС) от МТЗ отключился В в сторону ТП-39.	06.08.2023	08ч30м	09ч25м	00ч55м	ВЛ-10кВ ф.3 отключили повреждённый участок, на ТП-33 включили В в сторону ТП-39.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,49-МКД(до 5-этажей),706-частных домов,4269-человек,ЦГБ-есть резерв,ЦГБ Детский корпус-есть резерв,ЦТП№4,№5-есть резерв,ЦТП№3.	
15	Орские КЭС, Адамовский РУЭС п/с."Коскульская"(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-157,383,190,185,37,343 , 285(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-285 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор	Земля	06.08.2023	17ч46м	20ч37м	03ч41м	на ТП-285 заменили опорный изолятор, ф. вкл.	МКД-нет,101-частных домов, 154-человека,насос питьевой воды МУП ЖХХ"Вектор".	
16	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."ЦРЛ" (завод обработки цветных металлов)	ф.44 (ОКЭС)	РП-4 2-СШ 10кВ,ТП-41,42,43,59,40,39,48,216(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(ОКЭС) от п/с."ЦРЛ" до РП-4 ф.44.	Земля	07.08.2023	08ч30м	11ч24м	02ч54м	На РП-4 отключили В ф.44 в сторону п/с."ЦРЛ", включили СВ-10кВ.	Жилой сектор,1445-человек,детсад"Ручеек".	
17	Оренбург п/с."Ростоши" (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-3017(ОКЭС). 46-ТП(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 от ТО отключился реклоузер В-Рш-1-1(ОКЭС)	07.08.2023	10ч08м	10ч18м	00ч10м	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 по ТУ повторно включил реклоузер В-Рш-1-1.	МКД-нет, 30 частных домов, 90-человек,дачи.	
18	Орский КЭС п/с."ГПП-1"(ЗАО"Электросеть")	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-1084(ОКЭС).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики лица №1 при производстве земляных работ повредили КЛ-6кВ(ОКЭС) от ТП-1051 до ТП-1084.	На ТП-1051 отключился МВ в сторону ТП-1084,выпавших блинкеров нет	07.08.2023	12ч55м	14ч25м	01ч30м	Отключили повреждённую КЛ-6кВ, ТП-1084 запитали через перемычку по 0,4кВ с ТП-1050.	1-МКД(до 5-этажей),61-частных домов,183-человека,горбольниц а-резерв.	09.08.23 восстановлена

19	Орский КЭС п/с."ГПП-1"(ЗАО"Электросеть")	ф.5(ОКЭС) не отключался.	ТП-1056,1098,1084,1106,1051,1050,1054,1053,1069,1055,1063,1065,1087,1057(ОКЭС). ТП-1066(абонентская).	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Подрядчики лица №1 при производстве земляных работ повредили КЛ-бкв(ОКЭС) от ТП-1051 до РЛНД Р-61 ф.5 п/с."72"(ЗАО"Электросеть").	На ВЛ-6кВ ф.5 п/с."ТПП-1" от ТО отключился реклоузер В-5-1(ОКЭС)	07.08.2023	14ч00м	14ч25м	00ч25м	ТП-1051 отключили МВ в сторону РЛНД Р-61, на ВЛ-бкв по ТУ включили реклоузер В-5-1.В 15ч15м ф.5 с п/с."72"(ЗАО"Электросеть") включили.	89-МКД(до 5-этажей),626-частных домов,2535-человека,горбольница,поликлиника,2-КНС,котельная №4,быт.	ф.5 с п/с."72" был запитан по ремонтной схеме с п/с"ГПП-1" по ф.5. В 22ч40м вкл. на холостой ход КЛ-бкв от ТП-1051 до РЛНД Р-61 ф.5
20	Оренбург РП-19(ОПО)	ф.19-0(ОПО)	ТП(ОКЭС):3268(1СШ),3011,3040(2СШ), 3265,3033(2СШ)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	Сторонней организацией при производстве земельных работ повреждена КЛ-10кВ от ТП-3033 до ТП-826(ОКЭС)	ТО	08.08.2023	14ч40м	15ч18м	00ч38м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов	Частных домов-206, население- 618, пекарня, школа(резерв), АЗС	09.08.23 в 00ч42м вкл. КЛ-10кВ от ТП-3033 до ТП-826 ф.19-0
21	Оренбург п/с. "Ростоши" (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-3017(ОКЭС). 46-ТП(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 от ТО отключился реклоузер В-Рш-1-1(ОКЭС)	09.08.2023	06ч50м	06ч52м	00ч02м	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 по ТУ повторно включил реклоузер В-Рш-1-1.	МКД-нет, 30 частных домов, 90-человек,дачи.	
22	Илекский РУЭС п/с Мухрановская(ЦПО)	ф.5(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 14,16,17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ участок ЦПО	Земля	09.08.2023	12ч50м	14ч18м	01ч28м	ЦПО устранили повреждение	54 частных дома, 129 человек, психоневрологический диспансер(резерв)	
23	Бузулукский КЭС,Первомайский РУЭС п/с. "Первомайская"(ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП-532(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	МТЗ	09.08.2023	21ч35м	22ч25м	00ч50м	ЗПО отключили поврежденный участок,ф.5 на п/с."Первомайская" включили. ТП-532 включена.	МКД-нет,49-частных домов,156-человек.	
24	Абдулинский КЭС Пономаревский РУЭС п/с "Пономаревская" (СПО)	ф. Пл-2 (ОКЭС)	ТП-22.21,4.7,1.9,12,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,28 (ОКЭС) ТП-3,8,2,5 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ-10 кВ опора №193 поврежден изолятор	Земля	10.08.2023	06ч51ч	07ч21м	00ч30м	откл. ТП-3, 8 (абонентские) ф. вкл.	20-МКД(до 5-этажей),774-частных домов,2298-человека, вышка сотовой связи, АЗС,фермерские хозяйства	10.08.2023 10ч25м заменили поврежденный изолятор ТП-3,8 вкл.
25	г. Оренбург РП-24 (ОПО)	ф. 24-5 (ОКЭС)	ТП-3523 2СШ, 3001 1СШ,3002 1СШ,3003 1СШ,3004 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО, повреждена КЛ-10 кВ(ОПО) от ТП-898 до ТП-899	ТО	11.08.2023	13ч57м	14ч35м	00ч38м	на ТП-3002 откл. ВН в стор. ТП -3003 , на РП-24 ф. 24-5 вкл.	МКБ №5 (резерв) микрохирургия глаза (резерв), МКД нет	11.08.2023 14ч45м абоненты ОКЭС запитаны полностью

26	г. Оренбург п/с Юго-Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-11 (ОПО)	РП-82 2СШ 6 кв (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кв (ОПО) от п/с Юго-Восточная до РП-82	ТО	11.08.2023	16ч44м	17ч17м	00ч33м	на РП-82 откл. В ф. ЮВ-11 вкл. СВ	ТЦ "Восток"	Место повреждения найдено 12.08.23.
27	Оренбург п/с Юго Восточная (ЦПО)	ф.ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	12.08.2023	15ч20м	16ч21м	01ч01м	откл. поврежденный участок, запитали по ф.10-23	3 МКД до 5 этажей, 765 человек, "Магнит", "Пятёрочка".	
28	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121, 3122, 3123, 3124, 3200 (1 СШ), 3017 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10кВ(ОКЭС) на Р-Рш-1-9 отгорел шлейф, поврежден изолятор	ТО, АПВ успешно	12.08.2022	18ч21м	18ч21м	время срабатывания АПВ	Вывели поврежденный участок ВЛ, часть абонентов запитали по ф. 33-9. Устранили повреждение.	19 МКД до 5 этажей, 349 частных дома, 1272 человека, дет. Сад (резерв).	Без У часть дач Ростоши 2-3. В 21ч54м все абоненты запитаны.
29	Оренбург п/с Кордонная (ЦПО)	ф.Кр-23 (ОПО)	ТП-3006 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кв (ОПО) от ТП-279 до ТП-284	персонал смежной организации не сообщает	13.08.2022	18ч29м	19ч36м	01ч07м	ТП-3006 запитали с РП-10 ф. 10-20	4 мкд до 5 этажей, 674 человека, школа.	
30	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с "Матвеевская" (СПО)	ф.Мт-1 (СПО)	ТП-33 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	персонал смежной организации не сообщает	13.08.2023	18ч36м	20ч41м	02ч05м	СПО устранили повреждение на ВЛ ф. вкл.	МКД нет, 39 частных домов, 156 человек.	
31	г.Оренбург п/с Шевченковская (ЦПО)	ф.Шв-29 (ОКЭС)	ТП-3084 1 СШ,3277 2СШ,3276 2СШ,3054 1СШ,3039 1СШ,3042 2 СШ,3027 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-10 кв (ОКЭС) от ТП-3026 до ТП-3042	ТО	14.08.2023	07ч00м	07ч37м	00ч37м	откл. поврежденную КЛ, абонентов запитали с п/с Шевченковская ф. Шв-22	1-МКД(до 5-этажей) 16 МКД до 9 этажей 99-частных домов,1983-человека, стоматологическая поликлиника, ЦТП (резерв) НС (резерв)	14.08.2023 08ч19м на ТП-3026, 3027,3039 РУ-0.4 кв вкл. СР. КЛ-10кВ ф.Шв-29 от ТП-3042 до ТП-3026 восстановлена и вкл. 15.08.2023 в 20ч02мм.
32	г. Оренбург РП-63 (ОПО)	ф. 63-4 (ОПО)	ТП-3299 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	14.08.2023	07ч00м	07ч39м	00ч39м	ОПО откл. поврежденный участок ф. вкл.	ТЦ "Снегири" МКД-нет	

33	г. Оренбург РП-57 (ОПО)	1 и 2 СШ 10кВ	ТП-3042 2-СШ 10кВ,3023 1-СШ 10кВ,3115 2-СШ 10кВ,3227 2-СШ 10кВ (ОКЭС) ТП-3114 2-СШ 10кВ (МК ЭНЕРГО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8. Повреждение КЛ	При производстве земельных работ ОГУ КЭС повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от ТП-3042 до ТП-724 ф. 57-9. В результате не селективной работы РЗА на РП-57 отключилась 1-2 СШ 10кВ(ОПО).	Земля	14.08.2023	14ч34м	15ч05м	00ч31м	Отключили повреждённый участок, ТП-3042,3114 запитали по ф.Шв-29 п/с."Шевченковская".	2-МКД(до 5-этажей),62-частных дома,216-человек, 2-ЦТП-резерв,кожвендиспансер-резерв,библиотека-резерв,АБК.	В 15ч49м на ТП-3023 РУ-0,4кВ включили СР-0,4кВ. В 16ч53м запитали ТП-3115 2-СШ 10кВ,3227 2-СШ 10кВ.
34	г. Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	1 СШ-10кВ (ЦПО)	РП-64 2,3 СШ(ОКЭС), РП-33 1СШ (ОПО), РП-19 1СШ(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На пс Овощевод откл. 1СШ-10кВ (ЦПО)	Земля	15.08.2023	09ч56м	09ч58м	00ч02м	На РП-64 2,3 СШ запитали по ф. Юв-38	6-МКД(до 5-этажей),289-частных дома,1020-человек, 3-КНС-резерв, Туб.диспансер-резерв, СКК Оренбуржье резерв, ООКБ№3-резерв, Окодиспансер резерв, Школа резерв, АБК.	РП-19 1СШ запитали в 10ч19м, РП-33 1СШ запитали в 11ч08м
35	г.Оренбург РП-УБР(Газпромэнерго)	ф.21Н(Газпромэнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго.	персонал смежной организации не сообщает	15.08.2023	17ч30м	22ч24м	04ч54м	вкл. ф.21Н	МКД-нет,частных домов-нет,склад СН"Логистика".	
36	Сорочинский КЭС п/с."Промбаза"(ООО "Оренбургнефть")	1-СШ 10кВ(ООО"Оренбургнефть").	ф.10,ф.12,ф.16(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ООО"Оренбургнефть".	персонал смежной организации не сообщает	15.08.2023	19ч06м	19ч10м	00ч04м	На п/с."Промбаза" повторно включили 1-СШ 10кВ.	35-МКД(до 5-этажей),1920-частных домов,5876-человек,больница-резерв,ОРТПЦ-есть резерв,скважины,2-школы,ПУ№58,терминал"Пион"-есть резерв,быт.	
37	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС РУЭС РП-1(ОКЭС)	Ф.Элеватор (ОКЭС)	ТП-20, 29 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр. Большое скопление птиц на ВЛ.	МТЗ	16.08.2023	05ч59м	06ч00м	00ч01м	Повторно вкл.	241 частный дом, 422 человека, МКД нет.	
38	Оренбург РП-48(ОПО)	ф.48-10(ОПО)	ТП-3030(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке ОПО	ТО	16.08.2023	16ч41м	18ч05м	01ч24м	На РП-48 повторно вкл. 48-10	ЦТП,ПНС,1 МКД(до 9эт), частных домов-61, население-486 человек	

39	Оренбург РП-Нежинка(Зауральный РЭС)	1 СШ-10кВ (Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС):3090,3091,3394	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Заурального РЭС	Земля	16.08.2023	16431м	17430м	00ч59м	Зауральный РЭС включил	Частных домов-142, население- 409	
40	Абдулинские КЭС п\с Полевая(СПО)	ф.ПЛ-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):76,77,82,83,86,87,89,93,96,111,116,118,119,120,121,23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь,гроза	Земля	16.08.2023	16445м	17420м	00ч35м	На ВЛ откл. Р-37, вкл. ПЛ-2. Остальных абонентов запитали по ф.Город-1	Частные дома-2908, население-5955, 17 МКД, больница, поликлиника,школа, д\сад	На 17ч20м без У 10 ТП. В 18ч25м все ТП запитаны. В 19ч17м вкл. ф.ПЛ-2 по нормальной схеме.
41	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-13 (ОКЭС)	ТП-1316 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-1316 сгорел ПК-20А фазы "А". Осмотр причины откл. не выявил	фидер не откл.	16.08.2023	21ч15м	21ч56м	00ч41м	Заменяли ПК, ТП-1316 вкл.	56 частных домов, 8 МКД до 5 этажей, 204 человека.	
42	Кувандыкский РУЭС п\с Кувандыкская(ВПО)	ф.4(ОКЭС) реклоузер В-4-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 403,404,405(1)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ(ОКЭС) отключился реклоузер В-4-1	фидер не отключался	17.08.2023	17ч10м	18ч00м	00ч50м	Повторно включили реклоузер после осмотра	Горнолыжная база, скважина "Серебрянный клоч"	
43	г.Оренбург п/с."Заречная"(ЦПО)	ф.Зар-4(ОПО)	ТП-2023(ОГСК),абоненты ОКЭС.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	персонал смежной организации не сообщает	18.08.2023	06ч56м	12ч20м	05ч24м	повреждение в сетях ОборонЭнерго	2-МКД(до 5-этажей),34-частных дома,150-человек.	
44	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.33 (ОКЭС)	РП-102 2СШ ТП-105,106,ТП-НС	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ(ОКЭС) от РП-102 до ТП-НС повреждена КЛ-6	ТО	18.08.2023	14ч24м	15ч15м	00ч51м	На РП-102 вкл. СВ	9 МКД (свыше 9-этажей),2778 человек, быт, НС (резерв)	ТП-105 106 вкл. в 15ч59м. КЛ-6кВ восстановлена,включена 23.08.2023 в 15ч45м. КЛ-6 кВ от РП-102 до ТП-106 вкл. 24.08.23 в 14ч30м
45	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с "Кваркенская" (ВПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-238,327,311,322,353,5,253,315,4,323,7,324(ОКЭС) ТП155,96 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Порывистый ветер.С десада "Колосок №1"сорвало кровлю,кровля упала на ВЛ-10кВ, произошёл обрыв провода в пролете опор 57-58 (ОКЭС)	МТЗ	18.08.2023	16ч33м	17ч15м	00ч43м	откл поврежденный участок ф. вкл.	105 МКД (до 5 этажей) 272 частных дома,2124 человека	18.08.23 19ч23м устранили обрыв ТП-5,322,253 вкл.

46	г. Оренбург п\с"Юго-Западная" (ЦПО)	ф. Ю3-16(ОПО)	ТП-3051,3050,3072,3038,3045,(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-6 кВ(ОПО) от п/с Юго-Западная до ТП-489 и обрыв провода ВЛ-6кВ(ОПО) от ТП-489 в сторону ТП-362.	ТО	18.08.2023	18ч12м	19ч05м	00ч53м	абонентов запитали по ф.Ю3-7 с п/с."Юго-Западная".	МКД нет, 29 частных домов, 87 человек. Легкая промышленность	Без напряжения ТП-3038,3072(29-частных домов,87-человек). ТП-3038,3072 включили в 23ч46м.КЛ-6кВ от п/с."Юго-Западная" до ТП-489 восстановлена,включена 23.08.2023 в16ч59м.
47	г. Оренбург п\с"Юго-Западная" (ЦПО)	ф. Ю3-7(ОПО)	ТП-3000,3046,3049,3051,3050,3045(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-6кВ(ОПО) от ТП-3045 в сторону ТП-362 ф.Ю3-16.	ТО	18.08.2023	22ч20м	22ч32м	00ч12м	Отключили повреждённый участок, ф.Ю3-7 на п/с."Юго-Западная" включили.	МКД-нет, частных домов-нет, Легкая промышленность,котельная,химзавод "Спектр",АБК,абоненты ОПО.	ТП-3051,3050,3045 запитаны по ремонтной схеме.
48	Орские КЭС Новотрицкий РУЭС п/с "Фекальная"(ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-Гаражи,ТП-Сады,ТП-НС (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустоновленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	Земля	19.08.2023	12ч25м	12ч33м	00ч08м	ф. повторно вкл.	ГСК, сады, НС (резерв)	
49	Абдулинские КЭС п/с Полевая(СПО)	ф.Пл-2(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):76,77,82,83,86,87,89,93,96,111,116,118,119,120,121,23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	21.08.2023	09ч20м	09ч20м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Частные дома-2908, население-5955, 17 МКД до 5 этажей, больница, поликлиника,школа, д\сад	
50	Оренбург п/с ГП-7 (Газпромэнерго)	ф.5 (Газпромэнерго)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. реклоузер В-7-5-1.	фидер не откл.	21.08.2023	18ч47м	18ч48м	00ч01м	Повторно вкл.	РОЦ "Русь".	
51	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф. 14 (ОКЭС)	ТП-283,224,233,246,311,218,242,215,281,292, 293 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ-10 кВ упала ветка, откл. Реклоузер В-14-2	ТО	21.08.2023	19ч53м	20ч27м	00ч34м	убрали ветку с ВЛ, Реклоузер В-14-2 вкл.	МКД-нет,284 частных дома,584 человека	
52	Бузулукский КЭС п/с. "Речная"(ЗПО)	ф.ДСМУ(ОКЭС)	РП-18 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. На п/с."Речная" от ТО отключился В ф.ДСМУ. Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	ТО	22.08.2023	15ч01м	15ч54м	00ч53м	На п/с."Речная" ф.ДСМУ повторно включили.	33-МКД(до 5-этажей),297-частных домов,3615-человек,быт,промзона.	
53	Новосергиевский РУЭС п/с."Платовская"(ЗПО)	ф.3(ЗПО)	ТП-312,311,340,314,336,310,309,313,341,334,333(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь,ветер. На п/с."Платовская" отключился В ф.3.	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2023	17ч18м	17ч48м	00ч30м	На п/с."Платовская" ф.3 повторно включили.	2-МКД(до 5-этажей),698-частных домов,1153-человека,школа,колледж,интернат,быт.	

54	г.Оренбург РП-33(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3012,3043,3082,3088,3089,3125,3200 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь,ветер. На РП-33 отключился в ф.Об-2.	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2023	18ч04м	18ч07м	00ч03м	На РП-33 по ТУ повторно включили в ф.Об-2.	1-МКД(до 5-этажей),418-частных домов,1266-человека,3-КНС-резерв,детсад-резерв,быт.	
55	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь,ветер.На РП-51 отключился в ф.51-3.	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2023	18ч18м	18ч28м	00ч10м	На РП-51 по ТУ повторно включили в ф.51-3.	2-МКД(до 5-этажей),9-частных домов,46-человек,КНС-резерв,детсад-резерв,школа-резерв.	
56	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.12 (ОКЭС)	ТП-107,109,100,114,97,РП-96 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ-6 кВ от п/с Город-3 до РП-96	Земля	22.08.2023	19ч25м	20ч37м	01ч12м	откл. поврежденную КЛ, на РП-96 вкл. СВ	8 МКД свыше 9 этажей, поликлиника, НС (резерв)	
57	Абдулинские КЭС п/с Полевая(СПО)	ф. Пл-2 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):76,77,82,83,86,87,89,93,96,111,116,118,119,120,121,23,25,26,31,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	дождь, ТП-25 попадание воды на токопроводящие части.	МТЗ	22.08.2023	19ч56м	19ч56м	время срабатывания АПВ	АПВ успешно	Частные дома-2908, население-5955, 17 МКД, больница, поликлиника,школа, д\сад	ТП-25 заменили 2 ПК ТП вкл.21ч452м
58	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-54,64,63 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-64 до ТП-51 и КЛ-6 кВ (ОКЭС) от п/с."Город-3"до ТП-64	МТЗ	22.08.2023	21ч02м	22ч40м	01ч38м	откл. поврежденную КЛ. ф. вкл.	7-МКД(до 5-этажей) 1 МКД до 9 этажей, 1854-человека.	
59	г. Орнебург п/с "Узловая" (РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП-3057 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2023	21ч35м	23ч16м	01ч41м	ТП-3057 запитали с РП-6 ф. 6-1	Частные дома-110, население-330 МКД-нет	
60	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кс-16 (ВПО)	ф.44 (ОКЭС)	ТП-16 (ОКЭС) ТП-18,22,23 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	на ВЛ-10кВ опора №77 поврежден изолятор	персонал смежной организации не сообщает	22.08.2023	21ч35м	00ч30м	02ч55м	устранили повреждение ф. вкл.	МКД-нет, 20 частных домов,132 человека, Элеватор	

61	Орские КЭС п/с "Восточная" (ВПО)	ф.3 (РЖД)	ТП-1741 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях РЖД	МТЗ	22.08.2023	22ч05м	00ч09м	02ч04м	РЖД ф.3 запитали с п/с Левобережная ф. 20	8 МКД до 5 Этажей, 20 частных домов, 305 человек	
62	Орский КЭС, Гайский РУЭС п/с. "ТП-2" (Гайский ГОК)	ф.22(ОКЭС)	РП-3 1-СШ 6кВ(ОКЭС), ТП-30,31,72,74,207,204,205,32,33,73,27,29,28,24,26(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от Р.22-1 до опоры №60 ф.22.	МТЗ	23.08.2023	13ч27м	13ч44м	00ч17м	На РП-3 отключили В ф.22, включили СВ-6кВ.	Жилой сектор, 6132-человека, 4-детсада, школа, быт.	В 20ч 47 м вкл. по норм. Схеме КЛ-6кВ от Р.22-1 до опоры №60 ф.22.
63	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/с. "Кваркенская" (ВПО)	ф.5(ВПО)	ТП-364,19,14,135,383,317(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО на ВЛ-10кВ ф.5.	персонал смежной организации не сообщает	23.08.2023	14ч29м	16ч15м	01ч46м	ВПО устранили повреждение на ВЛ-10кВ, ф.5 на п/с. "Кваркенская" включили.	98-МКД(до 5-этажей), 159-частных домов, 939-человек, 3-скважины, быт.	
64	Сакмарский РУЭС п/с Россия (ЦПО)	ф.Р-12 (ОПО)	ТП-1245, 1246 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Падение дерева на ВЛ-10 кВ (ОПО)	персонал смежной организации не сообщает	23.08.2023	21ч30м	23ч47м	02ч17м	ОПО устранили повреждение, ф.Р-12 вкл.	197 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 301 человек	
65	Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	Земля	24.08.2023	04ч23м	04ч56м	00ч33м	ТП-3152 1-СШ 10кВ запитали по ф.75-4	2-МКД(до 5-этажей), 9-частных домов, 46-человек, КНС-резерв, детсад-резерв, школа-резерв.	
66	Оренбург п/с Степановская(ЦПО)	ф.С-7(ОКЭС)	ТП: 3166(2),3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	осмотр причины откл. не выявил	ТО	24.08.2023	07ч34м	07ч57м	00ч23м	ЦПО повторно вкл. Произвели осмотр	6-МКД(до 5-этажей), 710-Частных домов, 2077- человек, насосная(резерв)	
67	Оренбург РП-33(ОПО)	ф.33-7(ОПО)	ТП-3016(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	24.08.2023	10ч55м	11ч15м	00ч20м	ОПО устранили повреждение, ф.33-7 вкл.	5-МКД(до 5этажей), 53-Частных домов, 159-человек.	
68	Соль-Илецкий РУЭС ТП-70 (ОКЭС)	РУ-10 кВ (ОКЭС)	ТП-70(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-70 РУ-10 кВ поврежден опорный изолятор	ПК	26.08.2023	11ч18м	15ч07м	03ч49м	заменяли опорный изолятор ТП вкл. в работу	МКД нет 73 частных дома, 150 человек	
69	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-3 (ОКЭС)	ф.46 (ОКЭС)	КЛ-6 кВ на Х.Х.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждена КЛ-6кВ(ОКЭС) от п/с."Город-3" до ТП-99.	Земля	26.08.2023	18ч32м	-	-	-	абонентов нет	
70	г.Оренбург РП-33(ОПО)	2-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3012,3043,3082,3088,3089,3125,3200 2-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Из-за повреждения по ф.33-12 на РП-33 отключился В ф.Ов-2.	персонал смежной организации не сообщает	26.08.2023	22ч10м	22ч15м	00ч05м	На РП-33 по ТУ отключили В ф.33-12, включили В ф.Ов-2.	1-МКД(до 5-этажей), 418-частных домов, 1266-человека, 3-КНС-резерв, детсад-резерв, быт.	

71	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-18(ОКЭС)	ТП-41,20,22,110,82,34,7,35,71,23,11,113,170,118,21,26,27,28,160,47,58,139,1009,39,42,55,56,57(ОКЭС). ТП-19,79,78,147(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	повреждена КЛ- 10кВ (ОКЭС) от опоры 161/2 до опоры 161/3	ТО, АПВ не успешно	27.08.2023	05ч59м	06ч18м	00ч19м	На ТП-118 отключили ВН в сторону ТП-102, ф.Си-18 на п/с."Соль-Илецкая" включили до ТП-118.	7-МКД(до 5-этажей), 1889-частных домов,4267-человека,2-детсада,школа,очистные сооружения-резерв,водозабор-резерв,6б/т.	ТП-1009 установлена ДГУ в 10ч15м, ТП-27 откл. 27.08.2023 12ч10м КЛ восстановлена ТП-1009, 27 вкл.
73	г. Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф. 82-3 (ОПО)	ТП-3048 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ТП-95 попала кошка под напряжение	ТО	27.08.2023	11ч43м	12ч01м	00ч18м	ТП-3048 запитали с п/с Кардонная ф. Кр.23	МКД -нет, 259 частных домов, 777 человек	
74	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская -2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-152,229,267,160,159,190,165,137,86,186,176,157,158,175,131,70,169,69,38 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр эл. Оборудования повреждений нет	персонал смежной организации не сообщает	27.08.2023	12ч10м	13ч05м	00ч55м	повторно вкл.	8 МКД-до 5 этажей, 712 частных домов, 2520 человек, администрация	
75	г.Оренбург РП-УБР(Газпромэнерго)	ф.21Н(Газпромэнерго)	ТП-3079(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ГазпромЭнерго	персонал смежной организации не сообщает	27.08.2023	13ч06м	17ч49м	04ч43м	ф.21Н вкл.	МКД-нет,частных домов-нет,склад СН"Логистика".	
76	Оренбург п/с Степановская(ЦПО)	ф.С-1(Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС): 3177,3178,3179	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Заурального РЭС	ТО	28.08.2023	04ч21м	04ч55м	00ч34м	Зауральный РЭС включил повторно.	Частных домов-116, численность населения-313 человек, кафе.	
77	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10 (ЦПО)	ТП-72,214,134,140,130,129,182,133,131,185,141,180,166,165,121,115,120,105,174,181,178,179,184	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	персонал смежной организации не сообщает	28.08.2023	09ч32м	09ч38м	00ч06м	Повторно вкл.	ОРТПЦ (резерв), АЗС, 1 МКД до 5 этажей, 81 человек.	
78	Кувандыкский РУЭС п/с РТП-1 Главная (РЖД)	ф.5 (РЖД)	ТП-708 (1 СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	персонал смежной организации не сообщает	28.08.2023	10ч50м	10ч58м	00ч08м	Повторно вкл.	3 МКД до 5 этажей, 203 человека.	
79	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Фекальная(ОКЭС)	ф.19 (ОКЭС)	ТП-ШВ 13 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	Земля	28.08.2023	10ч55м	11ч15м	00ч20м	Повторно вкл.	Шахта №13 (резерв)	
80	Оренбург п/с Южная (ЦПО)	ф.Ю-10 (ОПО)	РП-2 (2 СШ) (ОПО) ТП-3014 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6 кВ (ОПО) от п/с Южная до РП-2 ф.Ю-10	МТЗ	28.08.2023	11ч40м	12ч10м	00ч30м	На РП-2 вкл СВ-6 кВ	Котельная (резерв), Художественный колледж. МКД нет.	

81	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Адамовская (ВПО)	ф. 2А (ВПО)	ТП-325 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Производится осмотр	персонал смежной организации не сообщает	28.08.2023	16ч38м	17ч13м	00ч35м	ВПО вкл. ф.2А	75 домов, 150 человек.	
82	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС РП-102(ОКЭС)	Полностью	(ОКЭС)РП-102,ТП-104,106,насосная,103,111,105	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-102 РУ-6кВ произошло перекрытие СВВ. Поврежден выключатель.	ТО	28.08.2023	20ч03м	21ч26м	01ч23м	Вывели поврежденный СВВ, испытали, повторно вкл.	Насосная, 8 МКД(выше 5 эт), 2159 человек населения.	
83	Оренбург п\с Степановская(ЦПО)	ф.С-1(Зауральный РЭС)	ТП(ОКЭС): 3177,3178,3179	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ТП-17049(Зауральный РЭС)	Земля	28.08.2023 29.08.2023	22ч53м	00ч11м	01ч18м	Зауральный РЭС вывел поврежденный участок, вкл. ф.С-1	Частных домов-116, численность населения-313 человек, кафе.	
84	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5 (ЦПО)	ТП-14, 16, 17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	29.08.2023	07ч08м	15ч32м	08ч24м	ЦПО устранили повреждение, ф.5 вкл.	Психоневрологический диспансер (ДГУ), 54 частных дома, 129 человек.	
85	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-142 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-142 сгорел ПК фазы "А"	фидер не отключался	29.08.2023	17ч08м	17ч47м	00ч39м	Заменяли ПК, вкл. ТП-142	МКД нет, 106 человек.	
86	Сорочинский КЭС п/с."Сорочинская" (МЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-20,31,72,73,89,90,91,135,154,155,166,176,196,197,199,225,226,227,229,230	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Ветер. Падение дерева ВЛ-10 кВ в пролете опор №27-28 и №50/22-50/23.	ТО, АПВ успешно	29.08.2023	17ч50м	18ч55м	01ч05м	откл. ЛР-150, ф.14 вкл.	2-скважины, 988 частных домов, 2115 человек, МКД нет.	На ВЛ-10кВ в пролёте опор №50/22-50/23 убрали ветку в 19ч13м вкл. реклоузер В 6/14-3 5-ТП без "U" 29.08.203 20ч20м ф. полностью вкл.
87	Бузулукский КЭС,Ташлинский РУЭС п/с."Ташлинская"(ЭПО)	ф.9,ф.6(ОКЭС)	ТП-509,612,614,634,617,620,621,623,626,629,631,633,903,601,603,645,604,622,643,633,639,640,638,619,636,625,627,632,644,641,635,605,902,615,642,646(ОКЭС). ТП-901,630,618,611(абонентские).	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	Сильный ветер. На ВЛ-10кВ ф.9 в пролёте опор №14-№15 упало дерево.	ТО	30.08.2023	15ч03м	15ч59м	00ч56м	ВЛ-10кВ ф.6 плановые работы по замене опоры №1 закончили,на п/с."Ташлинская" ф.6 включили по нормальной схеме. ВЛ-10кВ ф.9 убали дерево в пролёте опор№14-№15,на п/с."Ташлинская" ф.9 в 16ч25м включили.	30-МКД(до 5-этажей),1419-частных домов,5427-человек,ОРТПЦ,больница,детсад,быт.	ф.6 был запитан по ремонтной схеме по ф.9.
88	Кувандыкский РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.12(ОКЭС)	ТП-309,310,311,312,313,314,315,316,317,318(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-318 до РЛНД Р.12-4	Земля	30.08.2023	15ч20м	17ч25м	02ч05м	вывели поврежденную КЛ, вкл ф.12	20-МКД(до 5-этажей),1044-частных домов,2151-человека,котельная школы№1,РУС-ДЭС.	
89	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-6 (ОПО)	ТП-3082, 3043 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	30.08.2023	18ч10м	18ч24м	00ч14м	На РП-33 по ТУ ф.33-6 повторно включили.	1-МКД(до 5-этажей),280-частных домов, 840-человек,2-КНС (резерв),быт.	

	Признаки					5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
	№ по классификатору	1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет