

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по АО «Оренбургкоммунальское» Июль 2023 г. название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Сработавшие коммутация (вкл. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установка)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	г.Оренбург ТП-3032(ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №14-№15 упала ветка и произошло обрыв нулевого и фазного провода.	ПН не повреждены.	01.07.2023	21ч55м	01ч18м	03ч23м	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №14-№15 устранили повреждение, группу №4 на ТП-3032 включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,МКД(до 5-этажей)-нет,65-частных домов,195-человек,автоссе-рвис.	
2	Орский КЭС.Новоорский РУЭС ТП-182(ОКЭС)	гр.№6(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-0,4кВ в пролёте опоры №8-№9 упала дерево и произошло обрыв проводов.На вводном рубильнике повреждён ПН-400А фазы "В" и повреждена губка ПН держателя фазы "В".	гр.№6 ПН не повреждался.	02.07.2023	03ч05м	04ч28м	01ч23м	На ВЛ-0,4кВ гр.№6 в пролёте опоры №8-№9 убрали дерево,восстановили обрывы проводов.На ТП-182 на вводном рубильнике по фазе "В" установили шунт,ТП-182 включили.	МКД-нет,26-частных домов,78-человек,магази-н и ДНС,гаражи.	На ТП-182 на вводном рубильнике по фазе "В" установили шунт. На ТП-182 заменили вводной руб, демонтировали шунт, вкл 04.07.23г в 16ч00м
3	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-64(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП.На ВЛН-0,4кВ повреждена ж/б опора №2.	Группа не отключалась.	02.07.2023	05ч56м	05ч56м	00ч00м	Демонтировали повреждённую опору.	Уличное освещение.	
4	Бузулукские КЭС ТП-324 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	5 Повреждение опоры	В результате падения дерева на ВЛН-0,4кВ (ОКЭС) повреждена ж/б опора №6 ул.освещения.	Группа не отключалась.	02.07.2023	09ч30м	09ч30м	00ч00м	Демонтировали повреждённую опору.	Уличное освещение.	
5	Октябрьский РУЭС ТП-41 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП.На ВЛН-0,4кВ (ОКЭС) повреждён укос ж/б опоры №1. ДТП оформлено в ГАИ	Группа не отключалась.	02.07.2023	18ч00м	18ч00м	00ч00м	будут менять укос опоры	Жилой сектор 24 ж/д,МКД нет, 70чел	
6	Соль-Илецкий РУЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	В ШС-58-3-1(ОКЭС) на АВ-100 гр№3 дефект контакта фазы "А"	Группа не отключалась.	03.07.2023	16ч05м	16ч35м	00ч30м	Переклкнули на резервный АВ, в ШС-58-3-1 группу вкл.	Кафе	
7	Соль-Илецкий РУЭС ТП-58 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)ШС-4-1-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШС 4-1-1 поврежден АВ-63А в ст. Кафе(ОКЭС)	АВ-63А	03.07.2023	22ч29м	22ч35м	00ч06м	Переклкнули на резервный АВ, в ШС-4-1-1, группу вкл.	Кафе	Группа на ТП не отключалась
8	Сорокинские КЭС ТП-10 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике сторах ПН-400 А фазы "В"	ПН-400 А фазы "В"	04.07.2023	17ч46м	18ч05м	00ч19м	Заменили ПН, вкл. Нагрузка А-250А, В-314 А, С-173 А.	227 частных дома, МКД нет, 573 человек.	
9	Бзурулукские КЭС ТП-150 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике оторвал контакт фазы "А"	ПН не стораши	04.07.2023	18ч00м	19ч50м	01ч50м	устранили повреждение, вкл.	71 частных дома, 185 человек, МКД нет.	
10	Орский КЭС.Новоорский РУЭС ТП-99(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	На ВЛ-0,4кВ опора №10 возгорание концевой резделки КЛ-0,4кВ(абонентская) в сторону ж/д ул.Кирова 52.	Группа не отключалась.	05.07.2023	17ч11м	18ч20м	01ч09м	На ВЛ-0,4кВ заменили КЛ-0,4кВ в сторону ж/д. ул. Кирова 52,группу №2 на ТП-99 включили.	МКД-нет,16-частных домов,48-человек.	По запросу МЧС на ТП-99 в 17ч11м отключили группу №2 для локализации возгорания травы около опоры №10
11	г.Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А, осомтр причины отключения не выявил. Нагрузка 30-55-27А	АВ-160А.	05.07.2023	20ч19м	21ч07м	00ч48м	На ТП-3082 повторно включили АВ группы №2.	частный сектор МКД-нет, 15-частных домов, 50-человек.	
12	Новосергиевский РУЭС ТП-317 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины отключения не выявил. Нагрузка 40-38-37А	АВ-125А.	05.07.2023	20ч15м	20ч45м	00ч30м	повторно включили АВ группы №1.	частный сектор МКД-нет, 36-частных домов, 110-человек.	
13	Сорокинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Провели осмотр ВЛН-0,4кВ,повреждений не выявлено.	АВ-125А.	06.07.2023	16ч10м	16ч16м	00ч06м	повторно включили АВ группы №2. Нагрузка: А-75А,В-99А,С-44А.	МКД-нет,75-частных домов,180-человек.	
14	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины отключения не выявил. Нагрузка А-435А, В-38А, С-37А.	ПН-400 А фазы "А"	06.07.2023	19ч06м	19ч39м	00ч33м	Заменили ПН, вкл.	1 МКД до 5 этажей, 107 частных домов, 197 человек.	
15	г.Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А, осомтр причины отключения не выявил. Нагрузка 52-38-32А	АВ-160А.	07.07.2023	18ч05м	18ч45м	00ч40м	На ТП-3082 повторно включили АВ группы №2.	частный сектор МКД-нет, 15-частных домов, 50-человек.	

16	г.Оренбург ТП-3082 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3082 отключился автомат 160А, осмотр причины отключения не выявл. Нагрузка 72-130-95А	АВ-160А.	07.07.2023	19х30м	20х20м	00х50м	На ТП-3082 повторно включили АВ группы №2.	частный сектор МКД-нет, 15-частных домов, 50-человек.	АВ-заменили на 250А 08.07.2023
17	Бузулукские КЭС ТП-102 (ОКЭС)	гр. Рабочая(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка после включения А-72А, В-92А,С-57А	АВ-100А	08.07.2023	12х30м	12х45м	00х15м	Повторно вкл.	52 частных дом, 120 человек, магазин, д/сад	
18	Соль-Илецкий РУЭС ТП-4(ОКЭС)	гр.1 ШС-4-1-10(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Откл. АВ от превышения нагрузки. Нагрузка после включения 171А,136А,175А	АВ-160А.	08.07.2023	14х30м	14х28м	00х25м	Повторно вкл. АВ. Распределение нагрузку	20 частных домов, 50 человек населения, столовая	
19	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике поврежден ПН-400А фазы"А".	Поврежден ПН-400А фазы"А".	08.07.2023	21х00м	21х22м	00х22м	На ТП-2 заменили поврежденный ПН,включили. Нагрузка: А-300А,В-230А,С-220А.	МКД-нет,220-частных домов,469-человек.ЦБ РФ РКЦ-есть резерв,скважина №3.	
20	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-117 на вводном рубильнике поврежден ПН-400А фазы"С".	Поврежден ПН-400А фазы"С".	08.07.2023	21х02м	21х37м	00х35м	На ТП-117 заменили поврежденный ПН,включили. Нагрузка: А-400А,В-260А,С-287А.	МКД(свыше 9-этажей)-нет, 1-МКД(до 5-этажей),107-частных домов,197-человек.	
21	Соль-Илецкий РУЭС ТП-58 (ОКЭС)	ШС-58-11-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В ШС-58-11-1 поврежден АВ-63А в сторону ж/д. ул. Набережная 1Б,(ОКЭС)	АВ-63А	08.07.2023	22х40м	22х52м	00х12м	В ШС-58-11-1 абонента ул.Набережная 1Б переключили на резервный автомат,включили.	МКД-нет,1-частный дом,3-человка.	На ТП-58 группа не отключалась.
22	Сорокинские КЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр ВЛП,0,4кВ,повреждений не выявлено.	АВ-125А.	09.07.2023	12х40м	12х52м	00х12м	повторно включили АВ группы №2. Нагрузка: А-55А,В-104А,С-66А.	МКД-нет,75-частных домов, 154 человека.	Произвели замену АВ на 160А в 13х20м
23	Абдулинские КЭС ТП-92 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	ПН-100А по ф.А	09.07.2023	13х25м	13х45м	00х20м	Заменили ПН-100А, вкл группу №1. Нагрузка: А-85А,В-72А,С-75А.	МКД-нет, 12 частных домов, 24 человека.	
24	г.Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр.№5 Терешковой нечет сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Отключился автомат 400А.	09.07.2023	16х10м	16х40м	00х30м	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5. Нагрузка: 230-215-250А.	4 МКД (до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
25	Сорокинские КЭС ТП-89 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-89 превышение нагрузки номинала ПН на гр.2	ПН-100А по ф.В	09.07.2023	16х30м	16х40м	00х10м	Заменили ПН на 160А, вкл группу №2. Нагрузка: А-50А,В-150А,С-93А.	МКД-нет, 56 частных домов, 107 человек.	
26	г.Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр.№5 Терешковой нечет сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	Отключился автомат 400А.	09.07.2023	18х40м	19х30м	00х50м	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5. Нагрузка: 110-120-123А.	4 МКД (до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
27	г.Оренбург ТП-3043(ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-0,4кВ опора №1 отгорело контактное соединение по фазе "А".	ПН не повреждены.	09.07.2023	20х12м	21х34м	01х22м	На ВЛ-0,4кВ опора №1 устранили повреждение,группу №3 включили.	МКД-нет,41-частных дома, 123-человека.	
28	Сорокинский КЭС ТП-77(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-77 поврежден ПН-160А фазы"В".	Поврежден ПН-160А фазы "В".	09.07.2023	23х00м	23х22м	00х22м	Заменили поврежденный ПН-группу №1 включили. Нагрузка: А-62А,В-135А,С-65А.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,3-МКД(до 5-этажей),73-частных дома 315-человека.	
29	Сорокинские КЭС ТП-34 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-34 превышение нагрузки номинала ПН на гр.2	ПН-120А по ф.А	10.07.2023	09х55м	10х18м	00х23м	Заменили ПН-120А, вкл группу №2. Нагрузка: А-99А,В-29А,С-47А.	2-МКД до 5этажей, 15 частных домов, 65 человек.	
30	Октябрьский РУЭС ТП-74 (ОКЭС)	гр.ИП Попов (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	ПН-250А по ф.В	10.07.2023	14х50м	15х00м	00х10м	Заменили поврежденный ПН, группу 0,4кВ включили.	Автосервис, ИП	
31	Александровский РУЭС ТП-191 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	2хПН-100А по ф.А и В	10.07.2023	14х50м	15х05м	00х15м	Заменили 2ПН-100А, вкл группу №2. Нагрузка: А-82А,В-81А,С-22А.	МКД до 5этажей нет, 20частных домов, 60 человек.	
32	Бузулукские КЭС Северный РУЭС КТП-СВ1-20	гр.6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-СВ1-20 (ОКЭС) поврежден АВ-80А гр.6	АВ	10.07.2023	14х55м	15х45м	00х50м	Заменили АВ на 100А, вкл гр.6	2 МКД до 5этажей, 9частных домов, 100 человек.	
33	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На вводном рубильнике стерели ПН-400 А фазы "А" и "С"	2 ПН-400А	10.07.2023	14х39м	15х52м	01х13м	Заменили ПН 400 А, вкл. Нагрузка: А-439А,В-370А,С-434А. Перевели часть нагрузок на ТП-58	МКД до 5этажей нет, 58частных домов, 111 человек.	
34	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС ТП-70 (ОКЭС)	гр.14 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-70 до МКД М.Корецкой 28	2хПН-250А по ф.А и В	10.07.2023	16х10м	17х55м	01х45м	Поврежденный КЛ вывели в ремонт, запитали МКД по временному СИП	1-МКД 5этажей по ул. М.Корецкой, 180чел	

35	Абдулинские КЭС ТП-45 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-45 отключился автомат 100А, осмотр причины отключения не выявил. Нагрузка 70-54-67А	АВ-100А	10.07.2023	17х30м	17х45м	00х15м	повторно вкл	Торговый дом	
36	г.Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр.№5 Терешковой нечет сторона (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено. Нагрузка через 30мин-370,215,290А	Отключился автомат 400А.	10.07.2023	19х00м	19х52м	00х52м	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5. Нагрузка: 140-120-130А.	4 МКД (до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
37	Соль-Илецкий РУЭС ТП-47(ОКЭС)	Гр.2(ОКЭС) ШС-47-2-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка после включения 80,100,62А	АВ-160А.	10.07.2023	19х15м	19х25м	00х10м	Повторно вкл.	7 частных домов, 15 человек	
39	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка после включения 370,315,350А	ПН-400А	10.07.2023	20х15м	20х45м	00х30м	Заменяли ПН, повторно вкл.	МКД до 5этажей нет, 58частных домов, 111 человек.	
40	г.Оренбург ТП-3153 (ОКЭС)	гр.№5 Терешковой (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено. Нагрузка через 30мин-365,220,275А	Отключился автомат 400А.	10.07.2023	21х03м	21х30м	00х27мм	На ТП-3153 повторно включили АВ группы №5.	4 МКД (до 5 этажей), 12 частных домов, 350 человек.	
41	Соль-Илецкий РУЭС ТП-47(ОКЭС)	Гр.2(ОКЭС) ШС-47-2-2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка после включения 85,115,82А	АВ-160А.	10.07.2023	22х00м	23х35м	01х35м	Повторно вкл.	7 частных домов, 15 человек	
42	Соль-Илецкий РУЭС ТП-118(ОКЭС)	гр.2 ШС-118-2-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден вводной АВ-160 в ШС(ОКЭС)	АВ-160А.	10.07.2023	21х00м	22х45м	01х45м	Заменяли АВ, включили	3 гостиницы, бар	
43	Соль-Илецкий РУЭС ТП-117(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка после включения 320,270,182А	ПН-400А	10.07.2023	21х38м	23х06м	01х28м	Заменяли ПН, включили	112 частных домов, 197 человек	
44	Саракташский РУЭС ТП-216 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка после включения 82,53,67А	ПН-100А фазы "А"	11.07.2023	08х15м	08х37м	00х22м	Заменяли ПН, включили	32 частных дома, 63 человека.	
45	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2(ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике сгорели ПН-400 А фазы "А". Ветер.	Поврежден ПН-400А фазы "А"	11.07.2023	09х57м	10х22м	00х25м	На ТП-2 заменили повреждённый ПН,включили. Нагрузка: А-336А,В-222А, С-270А.	МКД нет,220-частных домов,469- человек,ЦБ РФ РКЦ-есть резерв,скважин а №3	
46	Саракташский РУЭС ТП-309 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-309 на вводном рубильнике поврежден ПН-400А фазы "А". Нагрузка после включения 330,332,302А	Поврежден ПН-630А фазы "В"	11.07.2023	10х35м	11х20м	00х45м	Заменяли ПН, включили	16 частных домов, 48 человек, МКД нет, ТРЦ, магазины.	
47	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике сгорели ПН-400 А фазы "А" и "В". Ветер.	Поврежден ПН-400А фазы "А" и "в"	11.07.2023	11х47м	14х01м	02х14м	На ВЛ-0,4 кВ гр.№2 произвели опиловку деревьев в пролете опор №5 и №6, на ТП-2 вкл. РУ-0,4 кВ	МКД нет,220-частных домов,469- человек,ЦБ РФ РКЦ-есть резерв,скважин а №3	
48	Медногорский РУЭС ТП-314 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-314 на вводном рубильнике сгорели ПН-400 А фазы "А".	Поврежден ПН-400А фазы "А"	11.07.2023	12х20м	12х55м	00х35м	Заменяли ПН, включили. Нагрузка: А-400А, В-400А, С-400А.	11 МКД до 5 этажей, 25 частных домов, 807 человек.	
49	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике сгорели ПН-400 А фазы "А" и "В". Ветер.	Поврежден ПН-400А фазы "А" и "в"	11.07.2023	14х40м	15х40м	01х00м	Заменяли ПН, откл. группу №3, РУ-0,4 кВ включили. Нагрузка: А-250А, В-275А, С-290А.	МКД нет,220-частных домов,469- человек,ЦБ РФ РКЦ-есть резерв,скважин а №3	В 17х22 вкл. группу №3. 18х57м все группы включены.
50	Абдулинские КЭС КТП-33 (ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-125 А группы №2. Нагрузка А-70А, В-71А, С-85А.	АВ-125А.	11.07.2023	16х40м	17х00м	00х20м	Повторно вкл.	2 МКД до 5 этажей, 82 частных дома, 165 человек.	
51	Сорочинские КЭС ТП-77 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-123А, В-135А, С-101А	ПН-125А фазы "А"	11.07.2023	17х55м	18х15м	00х20м	Заменяли ПН, вкл. группу №1	МКД нет, 73 частных дома, 115 человек.	
52	Соль-Илецкий РУЭС ТП-118 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-53А, В-36А, С-115А	ПН-250А по фазе "С"	11.07.2023	18х25м	18х36м	00х11м	Заменяли ПН вкл. группу №2	Магазины, населения нет.	
53	Сорочинские КЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-35А, В-103А, С-50А	ПН-100А фазы "в"	11.07.2023	18х20м	18х40м	00х20м	Заменяли ПН, вкл.	79 частных домов, 170 человек, МКД нет.	
54	Саракташский РУЭС ТП-277(ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-68А, В-69А, С-62А	АВ-100А	11.07.2023	20х10м	20х45м	00х35м	Повторно вкл.	173 частных домов, 400 человек	
55	Бузулукский КЭС ТП-327(ОКЭС)	гр. Жилой дом 4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-327 до МКД	Защита не сработывала	12.07.2023	03х35м	04х03м	00х28м	Отключили поврежденные жилы на КЛ, сделали одноименку	1 МКД - 180 человек	

56	Саракташский РУЭС ТП-216 (ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования, поврежденный не выявлено. Нагрузка - 82-61-42А	ПН-100А фазы "А"	12.07.2023	21x57м	22x10м	00x13м	Заменяли ПН, вкл.	10 частных домов, 30 человек, МКД нет.	
57	г.Оренбург ТП-3038 (ОКЭС)	гр.Мичурина (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Замыкание каб. ввода Мичурина 52 в сетях абонента .	3 ПН-100А	12.07.2023	22x30м	23x26м	00x56м	Заменяли ПН, вкл.	20 частных домов, 40 человек, МКД нет.	
58	Бугурусланский КЭС ТП-29(ОКЭС)	гр.Столова(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-29 до ВРУ столовая.	Отключился автомат 160А.	14.07.2023	17x00м	—	—	—	МКД-нет,частных домов нет,производственная база.	
59	Орске КЭС ТП-229 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) в результате ДТП повреждена ж/б опора №40 от ЦУ-229. ДТП оформлено	Группа не отключалась.	14.07.2023	02x30м	02x30м	—	группа не откл.	Уличное освещение.	в 15x30м опору заменили
60	Оренбург ТП-3052(ОКЭС)	гр. Бокс (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В РУ-0,4кВ гр.Бокс сгорело 2 ПН. Повреждена КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-29 до ВРУ Бокс.	2 ПН-250А	16.07.2023	09x24м	11x56м	02x32м	Отключили поврежденную КЛ. Абоненты устранили повреждение	Пром. База	
61	Бугурусланский КЭС ТП-125 (ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	В результате ДТП наезд на метал. опору №108 ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) ул.освещения. Опора не повреждена. ДТП оформлено	не откл.	18.07.2023	10x01м	10x01м	00x00м	не откл.	Уличное освещение.	
62	Оренбург ТП-3066(ОКЭС)	гр. Детский центр ВРУ ввод 1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ от ТП-3066 до ВРУ Детского корпуса(ОКЭС)	Защита не срабатывала	18.07.2023	22x22м	22x23м	00x01м	Электрик больницы перевел питание на резерв в ВРУ. Вывели поврежденную КЛ	Детский корпус (резерв)	КЛ-0,4кВ от ТП-3066 до ВРУ Детского корпуса вкл. 19.07.23 в 16x40м
63	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС ТП-258 (ОКЭС)	гр.№5 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-0,4кВ от опоры №17 до фасада здания Пенсионного фонда. СИП перетерся об дерево	Защита не срабатывала	19.07.2023	12x30м	15x10м	02x40м	устранили повреждение, вкл.	Редакция газеты, Пенсионный фонд, спорт школа, магазин, детский центр. МКД нет.	
64	Орский КЭС ТП-139(ОКЭС)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опор №30-31, упала ветка и произошел обрыв провода СИП 2х16.	Группа не отключалась.	21.07.2023	11x15м	11x15м	00x00м	в 15x10м на ВЛИ-0,4кВ устранили обрыв.	Уличное освещение.	
65	Бугурусланские КЭС ТП-17(ОКЭС)	гр. Оренбургская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На отходящей гр. сгорела нижняя губка ПН фазы В	Защита не срабатывала	23.07.2023	17x40м	18x30м	00x50м	Отключили РУ-0,4кВ, заменили губку, вкл.	82 частных дома, 205 человек, автошкола, пекарня.	
66	Илекский РУЭС ТП-14(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден вводной АВ-250А(ОКЭС). Превышение нагрузки. А-240А, В-160А, С-190А	АВ-250кВА	24.07.2023	11x24м	14x41м	03x17м	Провели распределение нагрузок, заменили АВ.	8 частных домов, 19 человек, психиатрический диспансер(резерв)	
67	Соль-Илецкий РУЭС ТП-14(ОКЭС)	гр.№5(абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве земляных работ повредили КЛ-0,4кВ(абонентская) от ТП-14 до ВРУ магазина "Магнит".	Отключился автомат 160А.	25.07.2023	21x10м	—	—	Обслуживающая организация магазинов "Магнит" будет производить ремонтно-восстановительные работы.	Магазин "Магнит"(резерв много питания нет.	
68	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-2 на вводном рубильнике сгорели губки и ПН-400 А фазы "А" и "С".	Поврежден ПН-400А фазы "А" и "С"	26.07.2023	16x58м	19x10м	02x12м	Заменяли губки и ПН, отход.групп РУ-0,4 кВ включили. Нагрузка: А-340А, В-365А, С-325А.	МКД-нет,220-частных домов,469-человек, МФЦ-есть резерв, скважина №3.	
69	Оренбург ТП-3288(ОКЭС)	гр.КНС по 1 и 2 СШ(0,4кВ)(ВХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ КНС(ВХ) произошло возгорание	Защита не срабатывала	27.07.2023	02x18м	—	—	По запросу ВХ откл. гр. КНС по 1 и 2 СШ	КНС	
70	Оренбург ТП-3015(ОКЭС)	гр. 5(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На фасаде ж/д Степана Разина 202 выгорел прокладываемый зажим на СИП(ОКЭС)	Защита не срабатывала	27.07.2023	02x14м	04x45м	02x31м	устранили повреждение, вкл.	2 МКД (до 5 этажей), 65 человек, УФМС, магазин	Ж/д Ст. Разина 204 запитан шлейфом от Ст. Разина 202
71	Орске КЭС ТП-142 (ОрПО)	гр.№11 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-142 до ВРУ пр. Ленина 76а	2ПН-250А	27.07.2023	10x50м	11x10м	00x20м	в ВРУ пр.Ленина 76а переключили на резервное питание	Администрация Октябрьского р-на (есть резерв)	28.07.23 в 14x50м вкл. КЛ-0,4кВ от ТП-142 до ВРУ пр. Ленина 76а
72	Соль-Илецкий РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка А-229В, В-210А, С-227А. Осмотр причины откл. не выявил.	3 ПН-630А	27.07.2023	15x37м	16x00м	00x23м	Заменяли ПН, вкл. РУ-0,4кВ	89 частных домов, 187 человек, МКД нет	
73	Соль-Илецкий РУЭС ТП-56 (ОКЭС)	гр.2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка: 135А, 110А, 150А.	АВ-160А.	27.07.2023	22x38м	22x52м	00x14м	Повторно вкл.	50 частных домов, 100 человек населения.	
74	Соль-Илецкий РУЭС ТП-56 (ОКЭС)	гр.3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка: 166А, 155А, 170А.	АВ-160А.	28.07.2023	14x31м	15x02м	00x31м	повторно вкл.	46 частных домов, 150 человек.	

75	Абдулинские КЭС КТП-33 (ОКЭС)	гр№4 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка: 116А, 83А, 74А.	АВ-150А	28.07.2023	16*50м	17*10м	00*20м	Повторно вкл.	25 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 115 человек.
76	Абдулинские КЭС КТП-45 (ОКЭС)	гр№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка: 73А, 65А, 83А	АВ-100А	28.07.2023	17*12м	17*23м	00*11м	Повторно вкл.	41 частный дом, МКД нет, 105 человек.
77	Соль-Илецкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка: 358А, 270А, 357А.	ПН-400А фазы "С"	28.07.2023	17*39м	17*57м	00*18м	Заменяли ПН, вкл. РУ-0,4 кВ	70 частных домов, 210 человек, МКД нет.
78	Соль-Илецкий РУЭС ТП-47(ОКЭС)	Гр.8,ШС-47-8-1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВПУ по ул. Горная 22 повреждён отходящий автомат 32А(ОКЭС).	Группа не отключалась.	29.07.2023	11*30м	12*25м	00*55м	На ВПУ ул.Горная 22 заменили автомат,включили.	1-частный дом,3 человека.
79	Сорочинский КЭС ТП-89(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок.	Повреждён ПН-100А фазы"С".	29.07.2023	15*57м	16*20м	00*23м	На ТП-89 заменили ПН-100А ,установили ПН-160А,группу №2 включили.Нагрузка: А-80А,В-56А,С-150А.	МКД нет,56-частных домов,107-человек.
80	Сорочинский КЭС ТП-5(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Провели осмотр ВЛН-0,4кВ,повреждений не выявлено.	Отключился автомат 160А.	29.07.2023	16*37м	16*49м	00*12м	На ТП-5 повторно включили группу №2. Нагрузка: А-113А,В-142А,С-122А.	МКД нет,77-частных домов,154-человека.
81	Сорочинский КЭС ТП-95 (ОКЭС)	гр.№4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок.	Отключился автомат 100А.	29.07.2023	17*10м	17*22м	00*12м	На ТП-95 повторно включили группу №2. Нагрузка: А-117А,В-69А,С-72А.	МКД нет,51-частных домов,106-человека.
82	Соль-Илецкий РУЭС ТП-111(ОКЭС)	Вводной рубильник.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Превышение нагрузок. Нагрузка после включения 327-317-415А	ПН-400А фазы "С"	29.07.2023	20*34м	21*03м	00*29м	Заменяли ПН, повторно вкл.	МКД до 5этажей нет. 58частных домов, 111 человек.
83	Бугурусланский КЭС ТП-102(ОКЭС)	гр. Рабочая(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Нагрузка после включения А-60А, В-90А,С-52А	АВ-100А	31.07.2023	10*40м	10*56м	00*16м	Повторно вкл.	52 частный дом, 120 человек, магазин, д/сад

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению поАО «Оренбургкоммуэлектросеть» Июль 2023 г.
название (филиал, РУЭС) Оренбургского городского участка

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Беляевский РУЭС п/с."Дубенская"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ТП-1,3(ОКЭС). ТП-7,14(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ от п/с."Кувандыкская" до п/с."Дубенская".	персонал смежной организации не сообщает	01.07.2023	01ч53м	02ч02м	00ч09м	Повторно включили ВЛ-110кВ.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,5-МКД(до 5-этажей),35-частных домов,99-человек,завод "Волма".	
2	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-701,704,737,735, 711, 708 1-СШ 10кВ, 709,714,715,733,717,716,719, 713,718,732,738,728,727,734, 731,722,721(ОКЭС). ТП-702,703,706,710, 736,723,724(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	МТЗ	01.07.2023	02ч56м	03ч10м	00ч14м	На п/с."Кувандыкская" ф.7 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,59-МКД(до 5-этажей), 1291-частных домов,3425-человек, 2-дет.сада,школа №5,КНС№6-есть резерв,котельная "Факел",ВНС.	
3	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153, 3154, 3155,3275, 3152 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал организации не сообщает	01.07.2023	09ч20м	09ч23м	00ч03м	повторно включили	КНС (резерв), жильё 35 МКД (до 5 этажей), 75 частных домов,1073 человека.	
4	г.Оренбург п/с Ростопи (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонетском участке ВЛ в сторону ТП-1493	Откл реклоузер В.Рш-1-1 от ТО	01.07.2023	11ч51м	13ч37м	01ч46м	Откл РТП-1493, вкл В.Рш-1-1	жилой сектор МКД нет, 30 частных домов, 90 человек.	
5	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.3 (ОКЭС)	ТП-2, 3, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 515 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	Земля	01.07.2023	15ч22м	15ч50м	00ч28м	Произвели осмотр ВЛ, повторно вкл	Маслозавод (резерв), жилой сектор 17МКД (до 5 этажей), 647 частных дома, 1670 человек.	

6	Орский КЭС РП-8(ОКЭС)	ф.18(ОрПО)	ТП-195(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Сильный ветер.Повреждение в сетях ОрПО.	ТО.	02.07.2023	02ч00м	03ч57м	01ч57м	ОрПО произвели осмотр ВЛ-10кВ, ф.18 по запросу ОрПО на РП-8 включили.	МКД-нет,частных домов-нет,сады-огороды.
7	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС).	ф.Нг2-23(ОКЭС)	ТП-1 Северный,2ой Северный,ЮГРА-1,ЮГРА-2(ОКЭС). ТП-2035,2036(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер.Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	ТО	02.07.2023	02ч11м	04ч11м	02ч00м	На п/с."Город-2" ф.Нг2 23 повторно включили.	МКД-нет,788-частных домов,2363-человека,ГПК"Юрга",И П Лобжанидзе Т.В.
8	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."КПП-1"(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-78,79(ОКЭС). ТП-214,401(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный ветер. На ВЛ-6кВ(ОКЭС) отпайка в сторону ТП-79 опора №3 провод слетел с изолятора и упал на землю.	персонал смежной организации не сообщает	02.07.2023	02ч37м	06ч26м	03ч49м	На ВЛ-6кВ устранили повреждение,ф.19 на п/с."КПП-1" включили.	п.Калиновка,МКД-нет,252-частных дома,518-человек,ГБУЗ"ГБ г.Гая"ФАП.
9	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."Город-2"(ОКЭС).	ф.Нг2-34(Орские электросети)	ТП-кладбище(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОЭС.	ТО	02.07.2023	02ч40м	09ч21м	06ч41м	Откл поврежденный участок, вкл ф.Нг-2 и ТП (ОКЭС)	Кладбище.
10	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-1,3,4,6,7,8,19,18, 26,32,63,34,33,28,31,76,61, 67,20,24,22,21,78,10,9,11, 13,14(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Шарлыкская" из-за аварийного отключения ф.8(ЦПО) отключился ф.5(ОКЭС)	Земля	02.07.2023	07ч00м	07ч05м	00ч05м	На п/с."Шарлыкская" ф.5 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет, 30-МКД(до 5-этажей), 1198-частных домов, 2848-человек, организации,быт.
11	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП-101, 103, 104, 107, 108, 112, 116, 117, 122, 125, 127, 129 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На отпайке ВЛ-10кВ (ОКЭС) к ТП-104 обнаружили слетел штырьевой изолятор	МТЗ	02.07.2023	14ч51м	16ч52м	02ч01м	Восстановили изолятор, вкл ф.1	ЦРБ (резерв), РУС (резерв), котельная (резерв), ФОК (резерв), МКД-нет, 385 частных дома, 1053человека
12	Орские КЭС п/с Заречная (ВПО)	ф.17 (ОрПО)	ТП-678 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Гроза. Попадение молнии на отпайке ВЛ-10кВ (ОКЭС) опора №24 к ТП-678 отгорела вязка провода на изоляторе	персонал смежной организации не сообщает	02.07.2023	14ч45м	19ч04м	04ч19м	Устранили неисправность, вкл ф.17	Сторожка кладбища

13	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкий (ЦПО)	1СШ-10кВ (ЦПО)	ф.14, РП-1 ф.1-1, 1-3, 1-4, 1-7 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	02.07.2023	16ч06м	16ч06м	00ч00м	АПВ успешно	Водонапорная башня (резерв), жилой сектор 7546 частных домов, 198МКД до 5эт, 8632 чел.	
14	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."КПП-1"(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-78,79(ОКЭС). ТП-214,401(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Произвели осмотр эл.оборудования, дефектов не выявили	МТЗ	02.07.2023	18ч26м	19ч00м	00ч34м	Произвели осмотр ВЛ, повторно вкл	п.Калиновка,МКД-нет,252-частных дома,518-человек,ГБУЗ"ГБ г.Гая"ФАП.	
15	Орский КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Очистные(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП: ШВ-25,24,29,30,31,9,10, КТП-5	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от Р-1 до ТП-ШВ-25(ОКЭС)	МТЗ	02.07.2023	21ч00м	22ч20м	01ч20м	Вывели поврежденный участок, ТП запитали по резерву от ф. 19	Шахты водозабора	Без У КТПН-5(подача питьевой воды)(есть резерв по воде). 04.07.23 в 17ч23м вкл. КЛ-6кВ от Р-1 до ТП-ШВ-25, запитали КТПН-5
16	Бузулукские КЭС Плешановский РУЭС п/с Плешановская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП:601,519,134,516,132,116,117,114,112,103,113,106,127,1105,118,126,121,130,120,119,207,125,902,901,124,128,111,129,109,115,133,110,510	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Повреждение на ТП-126 (Абонентская)	МТЗ	03.07.2023	06ч20м	06ч55м	00ч35м	Включили ф. 1 до ТП-118.	МКД(до 5эт)-36, частных домов-910, население-3570 человек, РУС,больница(резерв), котельная,д\сад,гимназия	В 06ч55м запитали ф.1 до ТП-118. В 07ч00м запитали до ЛР-105, без У ТП-126,121,130,119, 120. В 07ч20м вкл. ТП-121,130,119,120. Без У ТП-126.
17	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкий (ЦПО)	3 СШ(ЦПО)	РП-1(1СШ)(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	ТО, АПВ успешно	03.07.2023	06ч24м	06ч24м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	МКД(до 5эт)-63, частных домов-2174, население-5502 человек, больница(резерв),нефтебаза, тюрьма(резерв)	
18	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-206,1619,1647,1672,1674,1676,1681,1700,1701,1702, 1703 (ОКЭС) ТП-72,543,1072,1412,1617, 1618, 1621,1646,1679,1680, 1688 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, гроза.	ТО	03.07.2023	17ч10м	17ч54м	00ч44м	Повторно вкл.	477 частных дома, 14 МКД до 5 этажей, 2131 человек, 2-НС (резерв), котельная.	

19	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1012,1683,1684,1685 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Дождь, гроза.	персонал смежной организации не сообщает	03.07.2023	17ч30м	17ч42м	00ч12м	Повторно вкл.	275 частных дома, 297 человек, МКД нет, НС.	
20	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.105 (ОКЭС)	ТП-1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,39,43,44,47,56,71.	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. Падение ветки на ВЛ-10кВ в пролете опор №71/12/1 и №71/12/2	МТЗ	04.07.2023	15ч36м	15ч37м	00ч01м	Повторно вкл.	2-КНС (резерв), дет. Сад, ТРЦ, ЦРБ (резерв), полиция, пож. Часть, котельная, 1228 частных дома, 29 МКД до 5 этажей, 2496 человек.	
21	Абдулинский КЭС п/с."Тяговая-Абдулино"(РЖД)	1-СШ 10кВ(РЖД)	РП-2 1-СШ 10кВ,ф.Город-1,ф.Город-2,ф.Город-3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ п/с."Сарайгир" п/с."Тяговая-Абдулино".	персонал смежной организации не сообщает	05.07.2023	13ч54м	13ч56м	00ч02м	АПВ успешное	МКД(свыше 9-этажей)-нет,14-МКД(до 5-этажей),46-частных домов,3676-человек,4-водозабора,4-школы,4-детсада.	
22	Сорочинский КЭС,п/с."Промбаза"(Оренбургнефть)	ф.1(ОКЭС)	ТП-51,163,221(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оренбургнефть.	ТО	05.07.2023	15ч50м	15ч51м	00ч01м	Повторно включили.	МКД-нет,частных домов-нет,водозабор-резерв,водохранилище	
23	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.3(ВПО)	ТП-142,167,188,206,211,212,216,218(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	05.07.2023	15ч55м	16ч15м	00ч20м	На п/с."Домбаровская-1" ф.3 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,2-МКД(до 5-этажей),123-частных домов,414-человек.	
24	г.Оренбург РП-50(ОПО)	ф.50-8(ОКЭС)	ТП-3117 1-СШ 10кВ(ОКЭС), ТП-1760,3116,1759,1942,5004(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8.	Земля	05.07.2023	16ч10м	16ч51м	00ч41м	На ТП-3117 отключили ВН в сторону ТП-1760 и ТП-3116, включили СВН-10кВ.	5-МКД(свыше 9-этажей),МКД(до 5-этажей)-нет,частных домов-нет,1234-человек,АБК.	В 17ч40м запитали ТП-1760 1-СШ 10кВ, в 18ч30м запитали ТП-3116. 07.07.23. в 19ч50м вкл. по нормальной схеме КЛ-10кВ от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8.
25	г.Оренбург РП-48(ОПО)	1-СШ 10кВ(ОПО)	ТП-3030,3040 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО на КЛ-10кВ ф.ЮВ-42.	Земля	05.07.2023	16ч14м	17ч25м	01ч11м	На РП-48 включили СВ-10кВ 2-3 СШ 10кВ.	1-МКД(свыше 9-этажей),МКД(до 5-этажей)-нет,155-частных домов,768-человек,АБК.	

26	Орский КЭС, Кваркенский РУЭС п/с "Кваркенская" (ВПО)	ф.13(ОКЭС) не отключался.	ТП-2,3,321,239,354,380,325,10,254(ОКЭС). ТП-8,12,126(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.13 отключился реклоузер В-13-1. Произвели осмотр электрооборудования, повреждений не выявлено.	МТЗ	06.07.2023	09ч59м	10ч08м	00ч09м	На ВЛ-10кВ ф.13 отключили РЛНД Р-13-108, реклоузер В-13-1 включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,85-МКД(до 5-этажей),338-частных домов,1436-человек,2-скважины,РУС-есть ДГУ.	В 10ч49м ф.13 включили полностью.
27	Шарлыкский РУЭС п/с "Шарлыкская" (ЦПО)	ф.6(ОКЭС)	ТП-29,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,82(ОКЭС) ТП-23,32А (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-40 поврежден опорный изолятор фазы "А"	Земля	06.07.2023	21ч00м	21ч45м	00ч45м	Откл. ТП-35,36,37,38,39,40,42, ф.6 вкл.	Водозабор (резерв), КНС (резерв), 2-Котельные (резерв), дет. Сад, школа, РУС (резерв), Дом Культуры (резерв), 1363 частных дома, 20 МКД до 5 этажей, 2901 человек.	в 22ч35м вкл. ТП-35,36,37,38,39,42. На ТП-40 заменили опорный изолятор, В 23ч25м вкл. ТП-40.
28	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-2 (ВПО)	ф.17 (ОКЭС)	ТП-190,165,171,86,137,78,157,158,175,131,156,169,186,70,69,38,157,229,267,160,159	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	МТЗ	07.07.2023	05ч50м	06ч25м	00ч35м	Повторно вкл.	НС (резерв), 2-Школы, 3-дет сада, 2-Котельные (резерв), 8 МКД до 5 этажей, 712 частных дома, 2520 человек.	
29	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Домбаровская-1 (ВПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 170,243,164,151,47,230,191	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр эл. Оборудования причины откл. не выявил.	МТЗ	07.07.2023	09ч05м	09ч20м	00ч15м	ВПО провторно вкл.	Частных домов-533, население-1596 человек	
30	Абдулинский КЭС Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская(СПО)	ф. МТ-1(СПО)	ТП(ОКЭС): 33	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке ВЛ-10кВ СПО сбили опору	МТЗ	07.07.2023	15ч02м	17ч05м	02ч03м	СПО устранили, вкл.	19 частных домов, 67 человек	
31	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	ф.С-1 (ОПО)	ТП-3177, 3178, 3179 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2023	20ч49м	21ч59м	01ч10м	ОПО устранили повреждение, вкл.	116 частных домов, 313 человек, МКД нет.	
32	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	ф. П-5 ТП-3024 (1СШ), РП-72 (2 СШ) (ОКЭС) РП-71 (1 СШ) (ОПО) ф.71-5, 71-3, 71-9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	07.07.2023	22ч20м	22ч21м	00ч01м	на РП-72 откл. В ф. П-20, вкл. СВ-10 кВ.	1148 частных домов, 75 МКД до 5 этажей, 4235 человек, Газовая котельная (резерв).	На РП-71 сработал АВР, на п/с Пугачевская в 22ч33м вкл. 1 СШ 10 кВ

33	Оренбург РП-71(Зауральный РЭС ОПО)	полностью	ф. ОКЭС: 71-10,71-8,71-6,71-9,71-3,71-5	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Заурального РЭС	персонал смежной организации не сообщает	08.07.2023	15ч35м	15ч56м	00ч21м	Зауральный РЭС запитал РП-71	1307 частных домов, 64 МКД до 5 этажей, 4677 человек, школа, д/сад, КНС, администрация	
34	Оренбург п/с Заречная(ЦПО)	ф.Зар-7(ОПО)	ТП-3311(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке ВЛ-10кВ	МТЗ	08.07.2023	15ч40м	16ч41м	01ч01м	ОПО отключили абонентский участок, вкл. Зар-7	База ОКЭС	
35	Соль-Илецкий РУЭС РП-2(ОКЭС)	ф.2-2(ОКЭС)	ТП-108,104,127,126,125,128,83,109,80,171,114(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-80 РУ-10кВ оторвался опорный изолятор от корпуса фазы"В".	МТЗ	08.07.2023	21ч53м	22ч12м	00ч19м	На РП-2 повторно включили ф.2-2.	МКД-нет,72-частных дома,132-человека,МДОУ№13,к отельная МДОУ№13-есть резерв,РЖКХ-есть резерв.	
36	Орские КЭС п/с Левобережная (ВПО)	ф.8 (РЖД)	ТП-1012,1683,1684,1685 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на абонентском участке ВЛ-10кВ	персонал смежной организации не сообщает	09.07.2023	13ч07м	13ч54м	00ч47м	откл поврежденный участок, вкл ф.8	НС (резерв), жилой сектор 275 частных дома, 297 человек, МКД нет.	
37	Оренбург п/с Кординная (ЦПО)	ф.Кр-22 (ОПО)	РП-77 2СШ (ОПО), ТП-3230,3032 1СШ, 3052 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	09.07.2023	14ч55м	15ч25м	00ч30м	На ТП-3032 вкл СРВ	Лицей (резерв), Лифтжилсервис, ИП, жилой сектор МКД нет, 30 частных домов, 90 человек.	ТП-3230, 3052 запитали в 16ч40м
38	Орские КЭС Домбаровский РУЭС п/с Д-1 (ВПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-47, 151, 164, 191, 230, 243 (ОКЭС), ТП-190 (ВПО)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Возгорание на ТП-170 (ВПО)	фидер не отключался	09.07.2023	15ч10м	15ч56м	00ч46м	Откл РТП-170, вкл ф.10	жилой сектор 533 частных дома, 1596 человека, МКД нет.	
39	Орский КЭС Гайский РУЭС п/с."ГПП-2"(Гайский ГОК)	ф.24 (ОКЭС)	ТП-46, 47, 48, 51, 52, 55, 60, 61, 63, 65, 77 (ОКЭС).ТП-200,201,202 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД на ТП-202.	МТЗ	09.07.2023	19ч00м	20ч11м	01ч11м	На ВЛ-6кВ отключили РТП-202, ф.24 на п/с."ГПП-2" включили.	6-МКД до 5этажей, 364 частных дома, 1756 человек	
40	Бузулукский КЭС РП-1(ОКЭС)	ф.Сухоречинский (ОКЭС) не отключался.	ТП-445,475(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ-6кВ отключился КРУН-№8(ОКЭС).На ВЛ-6кВ(ЗПО) упало дерево.	ТО	09.07.2023 10.07.2023	21ч14м	01ч40м	04ч26м	ЗПО на ВЛ-6кВ убрали дерево, КРУН-№8 включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,4-МКД(до 5-этажей),53-частных дома,262-человека,колония.	

41	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухоречинский (ОКЭС)	ТП-445,475(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена разделка КЛ-6кВ (ОКЭС) от РП-1 на оп.1	ТО	10.07.2023	12ч15м	14ч05м	01ч50м	Вывели поврежденную КЛ, запитали фидер по ф.Центральному с РП-1	4-МКД (до 5-этажей), 169-частных дома, 610-человек, дачи, колония (ДЭС).	Разделку КЛ-6кВ (ОКЭС) от РП-1 на оп.1 восстановили и вкл ф.Сухоречинский по норм.схеме в 18ч07м
42	Илекский РУЭС п/с Илекская (ЦПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП- 17, 24, 29, 30, 32, 39, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 72, 74, 82, 87, 92(2), 93 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.5 (ОКЭС) упала ветка на опору 19	Земля	10.07.2023	13ч00м	14ч00м	01ч00м	Убрали ветки на ВЛ, вкл ф.5	23-МКД (до 5-этажей), 353-частных дома, 1553-человека.	
43	Оренбург п/с Пугачевская (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ОПО)	ф. П-5 ТП-3024 (1СШ), РП-72 (2 СШ) (ОКЭС) РП-71 (1 СШ) (ОПО) ф.71-5, 71-3, 71-9 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО по ф.П-18,16	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2023	13ч50м	14ч02м	00ч12м	на РП-72 откл. В ф. П-20, вкл. СВ-10 кВ.	1148 частных домов, 75 МКД до 5 этажей, 4235 человек, Газовая котельная (резерв).	На РП-71 сработал АВР, на п/с Пугачевская в 14ч19м вкл. 1 СШ 10 кВ
44	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС п/с Колтубановская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС) не откл	ТП-201 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ ф.2 (ОКЭС) упала ветка в пролете опор 29-30	откл реклоузер №1 от ТО	10.07.2023	15ч01м	15ч40м	00ч39м	Убрали ветки на ВЛ, вкл реклоузер ф.2	жилой сектор 13 частных дома, 46 человека, МКД нет.	
45	Абдулинские КЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.Город-2 (ОКЭС)	ТП-94, 97, 101, 102, 106, 115, 122, 123, 126, 127 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	ТО, АПВ успешно	10.07.2023	16ч15м	16ч15м	Время срабатывания АПВ	АПВ успешно	НС (резерв), 9 МКД до 5эт, жилой сектор 438 частных дома, 1080 человек,	
46	Октябрьский РУЭС п/с Октябрьская (ЦПО)	ф.Ок-8 (ЦПО)	ТП-128 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО	Земля	10.07.2023	17ч21м	18ч17м	00ч56м	повторно включили	жилой сектор, 22 частных дома, 35 человек, МКД нет.	Произвели осмотр ТП-128, замечаний нет
47	Орские КЭС п/с Елшанская (ВПО)	ф.Е-6 (ВПО)	ТП-160, 161, 402, 430 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО	персонал смежной организации не сообщает	10.07.2023	17ч40м	18ч13м	00ч33м	повторно включили	Пожарное депо (резерв), жильё, МКД нет, 307ж/д, 634 человек	

48	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п\с Город-2(ОКЭС)	ф.17(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 5,7,9,10,10а	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от п\с Город-2 до ТП-10(ОКЭС), КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-22 до ТП-17	Земля	10.07.2023	19ч35м	21ч30	01ч55м	Вывели поврежденную КЛ, запитали абонентов по резерву	МКД(до 5эт): 29 , численность - 937, больница(резерв), санаторий	На КЛ-6кВ от п\с Город-2 до ТП-10 и КЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-17 место повреждения найдено 12.07.23.КЛ-6кВ от п\с."Город-2" до ТП-10 восстановлена,включена 14.07.2023 в 13ч57м. КЛ-6 кВ (ОКЭС) от ТП-22 до ТП-17 восстановлена и вкл на Х.Х. в 20ч00м 21ч07.23г
49	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-7 (ОКЭС)	ТП-176 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-176 РУ-10 кВ сгорело 3-ПК. Осмотр причины откл. не выявил.	фидер не отключался	11.07.2023	13ч05м	14ч00м	00ч55м	Заменяли ПК, вкл.	Пекарня, административное здание, МКД нет.	
50	Оренбург РП-Оренбургнефть (газпромэнерго)	ф.21 Н (Газпромэнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Газпромэнерго	персонал смежной организации не сообщает	11.07.2023	14ч56м	18ч09м	03ч13м	Газпромэнерго вкл. ф.21Н	ГСК, Логистика. МКД нет.	
51	Саракташский РУЭС п\с Саракташская (ЦПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-273,238,239,235,225,269, 305,300 (ОКЭС) ТП-259,217,223 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	ВЛ-10 кВ на опоре №133/8 отгорел шлейф фазы "В", обрыв провода.	фидер не отключался	12.07.2023	16ч43м	17ч31м	00ч48м	Устранили повреждение. Вкл. ф.8	340 частных домов, 8 МКД до 5 этажей, 1043 человек, 3-Котельные (резерв),стадион (резерв), РЦД (резерв), поликлиника.	
52	Соль-Илецкий РУЭС п\с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	1-СШ 10кВ(ЦПО)	ф.11,14,18,20(ОКЭС). Ф.10(ЦПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	Земля	13.07.2023	08ч50м	09ч01м	00ч11м	На п\с."Соль-Илецкая" 1-СШ 10кВ повторно	Часть города Соль-Илецка: 135-МКД(до 5-этажей),5372-частных домов,13788-человек,больница-есть резерв,скважины,курорт,быт.	
53	г.Оренбург п\с Ростоши (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3017 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер.Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Откл реклоузер В.Рш-1-1 от ТО	13.07.2023	10ч44м	11ч06м	00ч22м	повторно включили В.Рш-1-1	жилой сектор МКД нет, 30 частных домов, 90 человек.	

54	г.Оренбург РП-50(ОПО)	ф.50-8(ОКЭС)	ТП-3117 1-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-1760,3116,1759,1942,5004(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8.	МТЗ	13.07.2023	10ч55м	11ч45м	00ч50м	Отключили повреждённый участок, на ТП-3117 включили СВН-10кВ.	5-МКД(свыше 9-этажей),МКД(до 5-этажей)-нет,частных домов-нет,1234-человек,АБК.	КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-50 до ТП-1760 ф.50-8 восстановлена и вкл по норм.схеме в 23ч18м
55	Бузулукский КЭС,Первомайский РУЭС п/с."Первомайская"(ЗПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-709,305,702,701,703,704,705,706,707,710,711,712,321,314,316,312,304,313,309,325 2-СШ 10кВ,302 2-СШ-10кВ,324 1-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2023	11ч21м	11ч34м	00ч13м	На п/с."Первомайская" ф.7 повторно включили.	3-МКД(до 5-этажей),52-частных дома,2869-человек,быт,промзона.	
56	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3121(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-100кВа	фидер не отключался	13.07.2023	10ч10м	14ч15м	04ч05м	Заменяли ТМ, вкл.	13-МКД (до 5 этажей), 29- частных домов,243 человека.	
57	Бузулукский КЭС,Первомайский РУЭС п/с."Первомайская"(ЗПО)	ф.5(ЗПО)	ТП-532(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЗПО.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2023	11ч21м	11ч45м	00ч24м	На п/с."Первомайская" ф.5 повторно включили.	МКД-нет,49-частных домов,156-человек.	
58	г.Оренбург ЦРП ООО ССК(Энергохолдинг)	1-2 СШ 10кВ(Энергохолдинг)	ТП-3272(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2023	14ч15м	15ч00м	00ч45м	На ЦРП ООО ССК отключили повреждённый участок, 1-2 СШ 10кВ включили.	МКД-нет,частных домов-нет,база "Корпорация Ликос".	
59	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8 (ОПО)	ТП-3153, 3154, 3155,3275, 3152 2СШ (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь.ОПО будут производить осмотр.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2023	16ч13м	16ч19м	00ч06м	На РП-51 ф.51-8 по ТУ повторно включили.	35-МКД (до 5 этажей), 75- частных домов,1073 человека,КНС-резерв,школа-резерв,детсад-резерв.	
60	г.Оренбург РП-75(ОПО)	ф.75-6 (ОПО)	ТП-3182(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь.ОПО будут производить осмотр.	персонал смежной организации не сообщает	13.07.2023	16ч13м	16ч20м	00ч07м	На РП-75 ф.75-6 по ТУ повторно включили.	МКД-нет, частных домов-нет,автомойка.	

61	Орский КЭС,Гайский РУЭС РП-2(ОКЭС)	1-СШ 6кВ(ОКЭС)	ТП-21,17,16,50(ОКЭС). ТП-2 зоны водоснабжения(УЖКХ).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Из-за повреждения на КВЛ-6кВ(ОКЭС) яч.21 в сторону ТП-2 зоны водоснабжения на РП-2 отключился В яч.№21 и В яч.№9 ввод с п/с."ГПП-2".	выпавших блинкеров нет	13.07.2023	16ч30м	16ч52м	00ч22м	На РП-2 повторно включили 1-СШ 6кВ.	29-МКД(до 5-этажей),частных домов нет,1000-человек,скважина-резерв.	На опоре №3 откинули поврежденную КЛ и вкл ф.21 в 21ч56м, абоненты запитаны
62	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС) не откл	ТП-244, 204, 219А, 247, 228, 227, 275, 232, 237, 279, 266, 256, 292, 281, 215, 242, 218, 311, 246, 233, 224, 283, 293 (ОКЭС) ТП-230 (РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. На отпайке ВЛ-10кВ (РЖД) к ТП-230 упало дерево в пролете опор	откл реклоузер №1	13.07.2023	19ч10м	20ч05м	00ч55м	Откл Р.14-8 отпайку ВЛ (РЖД), вкл реклоузер №1	НС (резерв), жилой сектор 1686 частных домов, 4575 человек, 23 МКД до 5 этажей.	После осмотра на ТП-237 (ОКЭС) обнаружили сгорели 3хПК-16А, заменили ПК и вкл ТП-237 в 21ч37м. РЖД убрали дерево с ВЛ, вкл отпайку ВЛ (РЖД) в сторону ТП-230 в 22ч00м
63	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5 (ЦПО)	ТП-14, 16, 17 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ЦПО.	МТЗ	13.07.2023	20ч27м	20ч53м	00ч26м	повторно включили	Дом-интернат (ДЭС), жилой сектор 55 частных домов, 129 человек, МКД нет.	
64	г.Оренбург п/с. "Ростоши" (ЦПО)	ф.Рш-1 (ОКЭС) не откл	ТП-3124(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3124 РУ-10кВ повреждён ПК фазы "А".	Повреждён ПК фазы "А".	14.07.2023	07ч18м	08ч06м	00ч48м	На ТП-3124 заменили повреждённый ПК,включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,1-МКД(до 5-этажей),25-частных домов,87-человек,КНС-есть резерв,магазин "Магнит".	
65	г.Оренбург п/с."Кардонная"(ЦПО)	ф.Кр-23 (ОПО)	ТП-3006,3230,3032 1-СШ 6кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(Оборонэнерго) от ТП-1104 до ТП-644.	МТЗ	14.07.2023	13ч18м	14ч09м	00ч51м	ОПО отключили повреждённый участок.ф.Кр-23 на п/с."Кардонная" включили.	2-МКД(свыше 9-этажей),11-МКД(до 5-этажей),92-частных дома,1335-человек,школа №5,лицей№1-есть резерв,спецавтохозяйство№2,быт.	На ТП-3032 в 13ч54м отключил ВН в сторону ТП-1104 ф.77-4,включил СРВ-6кВ.
66	Орские КЭС Новотроицкий РУЭС п/с Город-2(ОКЭС)	ф.6(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 19 квартал,18 квартал, 6 северный, ТП-1002,20 квартал,школа интернат, финские дома, 5 северный	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) обрыв провода	ТО	15.07.2023	07ч22м	10ч22м	03ч00м	Устранили обрыв , включили	112 частных домов, население 336 человек, школа	ТП 18,19,20 квартал запитали по резерву в 09ч10м.Производят восстановительные работы
67	Шарлыкский РУЭС п/с."Шарлыкская" (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 21,78,10,9,11,13,14,1,3,4,40,6,7,8, 19,18,32,26,63,28,34,33,36,31,61,67,20,24,22	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причину отключения не выявил	Земля	15.07.2023	09ч31м	10ч45м	01ч14м	Отключили ЛР-52, вкл. ф.5. Поочередно запитали ТП	МКД(до 5эт)-30, частных домов-1198, численность населения 2848, больница(резерв),КНС, маслозавод,школа, налоговая	В 10ч04м запитали часть абонентов до ЛР-52. На 10ч45м 8ТП без У. В 11ч10м все ТП под У.

68	Орские КЭС п/с Левобережная(ВПО)	ф.6(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 206,208,207	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	персонал смежной организации не сообщает	15.07.2023 16.07.2023	17ч39м	00ч01м	06ч22м	ОрПО устранили повреждение, вкл. ф.6	Котельная(резерв), гаражи, насосная(резерв)	
69	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-59,60,64,84,85,86,88,89,91, 98,103,107,119,123,124,135, 142,146,167,172 (ОКЭС) ТП-93, 94 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ в пролете опор №116-117 падение ветки. в ТП-123, 124 попадание воды на эл. Оборудование. Дождь.	ТО, АПВ не успешно	15.07.2023	21ч19м	22ч10м	00ч51м	На ВЛ-10 кВ откл. Р-32, ф.1-4 вкл.	839 частных домов, 32 МКД до 5 этажей, 2087 человек.	Без У ТП-59,60, 107, 123,124,146, 167, 172. В 01ч35м вкл. ТП-59,60, 107, 146, 167, 172. В 02ч30м вкл. ТП-123, 124.
70	Орские КЭС РП-8 (ОКЭС)	ф.19 (РЖД)	Абоненты РЖД	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	ТО	16.07.2023	00ч10м	00ч21м	00ч11м	Повторно вкл.	Абоненты РЖД	
71	Оренбург РП-72 (ОКЭС)	ф.72-13 (ОКЭС)	ТП-3136, 3135, 3134 (ОКЭС) ТП-1751 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь. Осмотр эл.оборудования причины откл. не выявил.	ТО	16.07.2023	02ч02м	02ч04м	00ч02м	Повторно вкл.	44 МКД до 5 этажей, 126 частных домов, 940 человек, СТ "Росинка", КНС.	
72	Бузулукские КЭС Первомайский (РУЭС) п/с Первомайская (ЗПО)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-202,304,306,309,312,313, 314,315,316,321,324,325, 701,702,703,704,705,706, 707,710,711,712 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Дождь, гроза. Осмотр будет производиться в светлое время суток.	персонал смежной организации не сообщает	16.07.2023	04ч53м	05ч10м	00ч17м	Повторно вкл.	Котельная(резерв), гшкола (резерв), дет. Сад (резерв), 547 частных домов, 52 МКД до 5 этажей, 2869 человек.	
73	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС) не откл	ТП-237(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате протечки воды сторел ПК-16А на ТП-237(ОКЭС)	выпавших блинкеров нет	16.07.2023	07ч00м	08ч15м	01ч15м	Заменяли ПК, протерли, вкл ТП.	25 частных домов, 85 человек	Фидер на п/с не отключался
74	Оренбург п/с УКПГ-7(Газпром)	ф.5(газпром) реклоузер В-7-5-1(ОКЭС)	ТП-72(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ участок ОКЭС упало дерево	фидер не отключался	16.07.2023	09ч33м	13ч37м	04ч04м	Вывели поврежденный участок, произвели опиловку	Санаторий "РУСЬ"	

75	Оренбург п\с Ростоши(ЦПО)	ф. РШ-1(ОКЭС) реклоузер В-РШ-1-1(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 3017 Абонентские: 312, ДАЧИ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в абонентских сетях(на дачах)	ТО	16.07.2023	09ч41м	09ч47м	00ч06м	Повторно вкл. по ТУ	30 частных домов, 90 человек.	
76	Оренбург РП-66(ОПО)	1 СШ-10кВ(ОПО)	ТП(ОКЭС): 3044(1СШ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п\с Степная до РП-66	земля	16.07.2023	10ч45м	10ч48м	00ч03м	ОПО на РП-66 вкл. СВ	1 МКД(выше 9 эт), численность населения 1313	
77	Орские КЭС РП-12 (ОрПО)	ф.24(ОрПО)	ТП(ОКЭС): 412,151	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	ТО	16.07.2023	12ч17м	14ч30м	02ч13м	ОрПО повторно вкл.	частных домов-167, население-168 человек, СНТ	
78	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п\с Тяговая-Заглядино(РЖД)	ф. 3Т-2(СПО)	ТП(ОКЭС):28	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	земля	16.07.2023	15ч30м	17ч46м	02ч16м	СПО запитали по резерву ф. 3Т-2	Насосная станция	
79	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-3(ОПО)	ТП-3152 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Дождь. ОПО будут производить осмотр.	персонал смежной организации не сообщает	17.07.2023	01ч42м	01ч54м	00ч12м	На РП-51 ф.51-3 по ТУ повторно включили.	2-МКД (до 5 этажей), 9-частных домов,46 человека,КНС-есть резерв,школа-есть резерв,детсад-есть резерв.	
80	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС) не откл	ТП-237(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате протечки воды сгорел ПК-16А на ТП-237(ОКЭС)	выпавших блинкеров нет	17.07.2023	08ч35м	10ч49м	02ч24м	Заменяли ПК, протерли, вкл ТП.	жилой сектор 85 частных домов, 238 человек, МКД нет	Фидер на п\с не отключался
81	г.Оренбург п/с Западная (ЦПО)	ф.Зап-5 (ОПО)	РП-8 2СШ-6кВ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ (ОПО) ф.Зап-5 от п/с Западная до РП-8	ТО	17.07.2023	09ч44м	09ч50м	00ч06м	На РП-8 откл в ф.Зап-5, вкл СВ	Абоненты ОПО	

82	г.Оренбург п/с Западная (ЦПО)	ф.Зап-12 (ОПО)	ТП-3023 2СШ, 3042 1СШ, 3114 1СШ, 3054 2СШ, 3026 2СШ, 3039 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ (ОКЭС) ф.Зап-12 от ТП-3023 до ТП-250	ТО	17.07.2023	09ч44м	10ч23м	00ч39м	Вывели поврежденную КЛ, на ТП-3027 вкл ВН в сторону ТП-3039 ф.Зап- 12	1-МКД (до 5 этажей), 8- МКД(свыше 9- этажей),725 человека, ЦТП- 2шт.-есть резерв,ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника"-есть резерв, Кожвендиспансер (ре	ТП-3023 2СШ запитана в 10ч40м. КЛ-6кВ ф.Зап-12 от ТП-3023 до ТП-250 восстановлена и вкл. 19.07.23 в 16ч29м
83	Бугурусланские КЭС Асекеевский РУЭС п/с Фрунзе (СПО)	ф.Фр-1 (ОКЭС)	ТП-10, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 37, 46, 55 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза, ливень. Произвели осмотр эл.оборудования, причины не выявили	ТО, АПВ успешно	17.07.2023	15ч13м	15ч13м	00ч00м	АПВ успешно	Школа, дет.сад, жилой сектор 830ж/д, 10 МКД до 5этажей, 1976 человек	
84	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП- 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 523(2) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	В результате попадения птицы на ЛР-11-1 ВЛ-10кВ (ОКЭС) повреждение 3 опорных изоляторов	ТО	17.07.2023	16ч04м	17ч35м	01ч31м	Устранили повреждение, вкл. ф.11	Терминал (резерв), ДРСУ (резерв), жилой сектор 367ж/д, МКД нет, 1120 человек	
85	Орский КЭС РП- 87(ОрПО)	ф.3(ОрПО)	ТП-582,800(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО.	ТО	17.07.2023	21ч50м	00ч13м	02ч23м	ОрПО отключили повреждённый участок,ф.3 запитали по ф.15 с РП-87.	МКД(свыше 9-этажей)- нет,2-МКД(до 5- этажей),122-частных домов,271-человек.	
86	Бугурусланский КЭС,Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	2-СШ-10кВ(СПО)	ф.Фр-3,ф.Фр-4(ОКЭС),ТП- 7,35,39,14,16,17,18,19,21,22,48,50 ,57(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключилась ВЛ- 35кВ(СПО) от п/с."Чкаловская" до п/с."Фрунзе".	персонал смежной организации не сообщает	18.07.2023	05ч36м	05ч43м	00ч07м	п./с."Фрунзе" 2-СШ 10кВ запитали по ВЛ- 35кВ от п/с."Асекеева- Тяговая".	МКД(свыше 9-этажей)- нет,7-МКД(до 5- этажей),576-частных домов,1100- человек,котельная ЦРБ- есть резерв.	
87	Александровский РУЭС п/с Александровская (ЦПО)	ф.11 (ОКЭС)	ТП-170, 172, 173, 180, 181, 184, 187, 188, 190(2), 191(2), 192, 193, 194, 195, 197, 198, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 94, 97 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр эл.оборудования, причины не выявили	МТЗ	18.07.2023	07ч34м	07ч41м	00ч07м	повторно включили	Котельная (ДЭС), пожарная (ДЭС), полиция, ДК (резерв), администрация, жилой сектор 805ж/д,19 МКД до 5этажей, 1517 человек	

88	Кувандыкский РУЭС п/с. "ГПП" (АО "Криолит")	полностью	ф.61, 111 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Откл ВЛ-110кВ "Рысаево-2" (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	18.07.2023	11ч09м	13ч50м	02ч41м	Вкл ф.61 от п/с ГПП	Больница (2ввода откл), ЦТП (2ввода откл), КНС (2ввода откл), 2дет.сада, жилой сектор 724ж/д, 87 МКД до 5этажей, 3960 человек	Больницу запитали от ДЭС в 11ч48м. Запитали участок ВЛ-6кВ от ТП-109 до ТП-114 ф.111 по ф.6 п/с Кувандыкской в 13ч31м. Собрали ремонтную схему ф.111 до ТП-111 2СШ питание по ф.6 в 15ч12м.
89	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.07.2023	13ч47м	14ч49м	01ч02м	вывели поврежденный участок, включили ф.33-4	АБК, администрация п.Пригородный, базовая станция МТС и Билайн	
90	Соль-Илецкий РУЭС Акбулакский РУЭС	ВЛ-110кВ "Пугачевская-Маякская" (ЦПО)	п/с Соль-Илецкая (ЦПО), п/с Акбулакская (ЦПО) полностью	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ЦПО	Земляная защита, АПВ успешно	18.07.2023	15ч54м	15ч54м	00ч00м	АПВ успешно	р.ц. Соль-Илецк, р.ц.Акбулак	Повторно было отключение ВЛ-110кВ с успешным АПВ в 16ч01м
91	г.Оренбург РП-31 (ОПО)	ф.12-5 (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.07.2023	16ч32м	16ч33м	00ч01м	повторно включил	дет.лагерь	
92	г.Оренбург РП-33 (ОПО)	ф.ОВ-1 (ЦПО), РП 33 1СШ (ОПО)	ТП-3018, 3068, 3076, 3087, 3016, 3131	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.07.2023	16ч54м	17ч20м	00ч26м	повторно вкл	2 КНС (резерв), жилой сектор 5-МКД (до 5 этажей), 235 частных домов, 705 человека.	
93	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-128, 121, 124, 119, 109, 126, 118, 102, 114, 112, 110, 105, 115, 113 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Произвели осмотр эл.оборудования, причины не выявили	ТО	18.07.2023	16ч50м	17ч10м	00ч20м	включили	Котельная (резерв), больница (резерв), ФОК (резерв), жилой сектор 98-МКД (до 5 этажей), 468 частных домов, 1661 человек.	
94	Октябрьский РУЭС п/с Нижний Гумбет (ЦПО)	ф.6 (ОКЭС)	ТП-54, 55, 50 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. Произвели осмотр эл.оборудования, причины не выявили	ТО	18.07.2023	15ч47м	17ч45м	01ч58м	включили	2скважина, водозабор (резерв)	

95	Соль-Илецкий РУЭС РП-2 (ОКЭС)	ф.2-2(ОКЭС)	ТП-108,104,127,126,125,128, 83,109,80,171,114 (ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр эл.оборудования причины отключения не выявил	МТЗ	19.07.2023	11ч05м	12ч25м	01ч20м	вкл. ф.2-2	МКД нет, 288 частных домов, 499 человек. МДОУ №13, котельная МДОУ №13 (резерв), РЖКХ (резерв)	
96	Оренбург РП-75 (ОПО)	ф.75-1 (ОПО)	РП-51 (1 СШ) (ОПО) ТП-3160, 3152 (1СШ), 3199 (1СШ) (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	19.07.2023	15ч35м	15ч39м	00ч04м	повторно вкл.	2 МКД до 5 этажей, 35 частных домов, 124 человек, Администрация п.Пригородный.	
97	Орские КЭС Адамовский РУЭС п/с Коскульская(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):157,383,190,185,37,343	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден выключатель на ВЛ-10кВ В-5-1(ОКЭС)	Земля	19.07.2023	19ч31м	23ч02м	03ч31м	Осмотрели ВЛ, поочередно вкл. ТП по резерву	МКД-нет,101-частных домов, 154-человека.	На 23ч02м 3 ТП без У. В 23ч47м запитали всех абонентов по ф.10
98	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП:31,76,1,2,3,7,4,8,9,10,15,18,22, 23,25,33,36,37,45,48,49,51,61,68,76,79,84,85	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причину отключения не выявил	ТО, АПВ не успешно	20.07.2023	02ч20м	02ч30м	00ч10м	МЭС повторно вкл. Осмотрели	МКД(до 5эт):11, частных домов-1910, численность населения 4618 человек,Администрация,больница(резерв),КН С,очистные,водозабор(резерв)	
99	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП:31,76,1,2,3,7,4,8,9,10,15,18,22, 23,25,33,36,37,45,48,49,51,61,68,76,79,84,85	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-84	ТО, АПВ не успешно	20.07.2023	03ч00м	03ч35м	00ч35м	Отключили абонентский РТП-84, вкл. ф.3	МКД(до 5эт):11, частных домов-1910, численность населения 4618 человек,Администрация,больница(резерв),КН С,очистные,водозабор(резерв)	
100	Сорочинский КЭС,п/с Сорочинская(МЭС)	ф.8(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 83	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-83 сгорело 2 ПК-16А	2 ПК-16А	20.07.2023	05ч38м	06ч50м	01ч12м	Заменяли ПК, вкл.	48 частных домов, 131 человек население, д\сад	Фидер на п\с не отключался
101	г.Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф.Ст-44 (ОПО)	РП-61 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	20.07.2023	22ч40м	22ч45м	00ч05м	На РП-61 запитали 1СШ по ф.9-8	КНС (резерв)	

102	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС) не откл	ТП-3266, 3319, 3318, 3310,3225 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение КЛ абонента от ЛР-10 в сторону ТП-1753	откл реклоузер В.59-5-1 от ТО	20.07.2023	23ч12м	23ч51м	00ч39м	Откл РТП-1753, вкл В.59-5-1	Юр.лица: АЗС, "Город Еды", Ул.Освещение, Кафе "Дача"	ТП-1753 ул.освещение, без напряжения
103	Орские КЭС, Адамовский РУЭС п/с. "Коскульская"(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-157,383,190,185,37,343(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО на п/с."Кускульская".	Земля	21.07.2023	07ч10м	07ч47м	00ч37м	ф.5 запитали по ф.10 п/с."Кускульская".	МКД-нет,101-частных домов, 154-человек.	В 11ч17м ф.5 на п/с."Кускульская" включили по нормальной схеме.
104	Орский КЭС,Гайский РУЭС п/с."КПП-1"(Гайский ГОК)	ф.19(ОКЭС)	ТП-79,78(ОКЭС).ТП-214,401(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	Земля	21.07.2023	07ч24м	08ч42м	01ч18м	На п/с."КПП-1" ф.19 повторно включили.	МКД-нет,252-частных домов,518-человек,ГБУЗ"ГБ г.Гая ФАП".	
105	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-2"(ВПО)	ф.17(ОКЭС)	ТП-38,69,70,86,131,137,152,156,157,158,159,160,165,169,171,175,176,186,190,229,267(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено.	МТЗ	21.07.2023	09ч13м	09ч37м	00ч24м	На п/с."Домбаровская-2" ф.17 повторно включили.	МКД(свыше 9-этажей)-нет,8-МКД(до 5-этажей),712-частных домов,2520-человек,3-детсада,2-котельных,школа,станция 1-подъема,быт.	
106	г.Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-9 (ОПО)	ТП-3015 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	21.07.2023	19ч50м	21ч30м	01ч40м	Откл поврежденный участок, вкл ф.В-9	34 частных домов, 6 МКД до 5этажей, 546 человек население, д\сад, гостиница	
107	Орский КЭС,Новотроицкий РУЭС п/с."1-Водоподъём"(Уральская сталь)	ф.11(ОКЭС)	ТП-1003,Ясная Поляна(ОКЭС).ТП-2003,2004,2006,2008,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2026,2030,2034,2040 (абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	Земля	22.07.2023	09ч40м	10ч34м	00ч54м	На п/с."1-Водоподъём" ф.11 повторно включили.	МКД-нет,2-частных дома,2-человека,дачный массив,ФКУ ИК-5,ГСК,МУП"УКХ",промзона.	
108	Соль-Илецкий РУЭС п/с."Соль-Илецкая"(ЦПО)	ф.Си-10(ЦПО) не отключался.	ТП-134,140,130,129,182,133,131,185,141,180,166,165,121,115,168,120,105,174,181(ОКЭС).ТП-72/214,178,179,184(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Произвели осмотр электрооборудования,повреждений не выявлено.	На ВЛ-10кВ ф.Си-10 от МТЗ отключился ПУС В-10-1(ОКЭС).	22.07.2023	10ч21м	10ч22м	00ч01м	На ВЛ-10кВ ф.Си-10 по ТУ повторно включили ПУС В-10-1.	1-МКД(до 5-этажей),1-частный дом,81-человек,ОРТПЦ-резерв,АЗС,фермерские хозяйства.	

109	г.Оренбург РП-72(ОКЭС)	ф.72-18 (ОКЭС)	ТП-3111,3112,3132,3133,3137,3201,3202,3204(ОКЭС).ТП-1751,1792,13251799,1944,5010(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В охранной зоне ВЛ-10кВ ф.72-18 опора №6 ветки деревьев.	ЭНЗ,МТЗ.	22.07.2023	17ч52м	17ч57м	00ч05м	На РП-72 по ТУ повторно включил ф.72-18, к.и. в норме.	44-МКД(до 5-этажей).437-частных домов,1852-человека,КНС-резерв,дачи,быт.	
110	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-12 (ОКЭС)	ТП-123,124,125,126,127,128,129,1210,1212,1213,1217 (ОКЭС) ТП-1211 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. На ТП-123 поврежден проходной изолятор фазы "С". Повреждена КЛ10 кВ (ОКЭС) от опоры №64 до ТП-124	МТЗ	22.07.2023	21ч10м	23ч58м	02ч48м	Запитали по ф.Ск-4	ЦРБ (резерв), МЧС, 461 частных домов, 1383 человека	В 03ч48 м вкл. ф.12 запитали ТП-123, 1210, 1211. 23.07 в 18ч26м место повреждения найдено. 24.07. КЛ восстановлена
111	Сакмарский РУЭС п/с Сакмарская (ЦПО)	ф.Ск-9 (Россети)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2023	21ч10м	22ч20м	01ч10м	Россети откл. поврежденный участок. ф.Ск-9 вкл.	369 частных домов, 1107 человек.	
112	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041 (2 СШ), 3078,3104, 3307, 3308, 3317, 3309,3312, 3313,3314, 3315, 3316 (ОКЭС) ТП-1299,1525,1593,1648, 1750,1752,1790,1791,1795, 1813,1870,1897, 5002 (2СШ) (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Поврежден РТП-1870. (ЭнергоХолдинг)	персонал смежной организации не сообщает	22.07.2023 23.07.2023	23ч52м	01ч03м	01ч11м	На ТП-1897 откл. ВН в сторону Гор. Свалки, ф.Ив-5 вкл.	ТРЦ "Новый Мир" (резерв), ЭкоСпутник, АЗС, Пром.Зона, 25 частных домов, 75 человек.	ЭнергоХолдинг заменили РТП-1870, в 06ч46м на ТП-1897 вкл. ВН в сторону Гор. Свалки.
113	Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-7 (ОКЭС)	РП-59 (1 СШ) ф.59-1, 59-3, 59-5, 59-11, 59-9, 59-7, (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Одновременно откл. ф.59-3. Повреждена КЛ-10 кВ №1 (ОКЭС) от п/с Инвертор до РП-59 ф.Ив-7. Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267 ф.59-5. Повреждена КЛ-10 кВ (Абонентская) от ТП-328 до ТП-1005 ф.59-3	ТО	23.07.2023 24.07.2023	23ч57м	00ч04м	00ч07м	РП-59 откл.В ф.Ив-7, 59-5. РП-59 1 СШ запитали по ф.59-15 от РП-68	3 МКД (до 5 этажей), 40 МКД (свыше 9 этажей), 175 частных домов, 8312 человек, 2 ЦТП (резерв), НС (резерв), НС, Школа (резерв), ПНС (резерв),Быт.	в 00ч46м вкл. ф.59-3, в 02ч25м вкл. ф.59-5. 24.07.2023 КЛ ИВ-7 восстановлена. КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-1890 до ТП-3267 ф.59-5 восстановлена и вкл по норм.схеме 26.07.23г.
114	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-2 (ОКЭС)	ТП-3228 (1 СШ) (ОКЭС) ТП-1005 (1СШ), 1030, 1295, 1404, 1442, 1630, 1663, 328(1), 448(2) (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10 кВ (Абонентская) от ТП-328 до ТП-1005 ф.59-2	МТЗ	24.07.2023	03ч27м	04ч08м	00ч41м	на ТП-328 откл. ВН в ст. ТП-1005, ф.59-2 вкл.	Суд. Мед. Экспертиза. (резерв)	

115	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская" (ЦПО)	ф.Ск-9 (ЦПО)	ТП-15,17,18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО.	земля	24.07.2023	19ч04м	19ч40м	00ч36м	На п/с."Сакмарская" ф.Ск-9 повторно включили.	МКД-нет,369-частных домов, 1107-человек.
116	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-3 (ОКЭС)	ТП-3228 2 СШ 10кВ (ОКЭС). ТП-1005 2-СШ 10кВ, 328 1-СШ 10кВ, 448 2-СШ 10кВ,1038,1378 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на участке Энергохолдинга от ТП-1038 до ТП-1378 ф.59-3.	ТО	24.07.2023	21ч17м	21ч43м	00ч26м	Отключили повреждённый участок, ф.59-2 на РП-59 по ТУ включили.	Суд. Мед. Экспертиза-есть резерв,промзона.
117	г.Оренбург РП-64(ОКЭС)	ф.64-11(ОПО)	ТП-428,429,430 2-СШ 10кВ,432 1-СШ 10кВ(ОПО).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от ТП-429 до ТП-430 ф.64-11.	Земля	25.07.2023	02ч14м	02ч41м	00ч27м	Отключили повреждённый участок, ф.64-11 на РП-64 по ТУ включили.	Абоненты ОПО(жилой сектор,быт).
118	Оренбург п\с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС) не отключался	ТП(ОКЭС): 3017	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	реклоузер В-РШ-1-1(ОКЭС) от ТО	25.07.2023	10ч55м	10ч59м	00ч04м	Повторно вкл. по ТУ	МКД нет, 30 частных домов, 90 человек.
119	г.Оренбург РП-24 (ОПО)	ф.24-5 (ОКЭС)	ТП-3523 2СШ, 3001 1СШ, 3002 1СШ, 3003 1СШ, 3004 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	25.07.2023	12ч57м	13ч35м	00ч38м	На ТП-3004 откл ВН в сторону ТП (ОПО), вкл ф.24-5	ЦДХ (резерв), Микрохирургия глаза (резерв), котельная (резерв)
120	Орские КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.5 (ВПО)	ТП-14, 19, 21, 44, 135, 225, 317, 384, 383 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с в яч ф.5 проходного изолятора в сетях ВПО	Земля	26.07.2023	08ч27м	10ч49м	02ч22м	Заменяли изолятор, вкл ф.5	пос.Айдырлинский жилой сектор 159ж/д, 98 МКД до 5этажей, 939 человек
121	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкий (ЦПО)	1-2 СШ 10кВ (ЦПО)	ф.3,10,11,14,18,20,21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл.ВЛ-110 кВ (ЦПО) от п/с Маяк до п/с Советская	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2023	10ч15м	10ч16м	00ч01м	ЦПО вкл.	7546 частных домов, 198 МКД до 5 этажей, 19290 человек, ЦРБ, ИК№6, Скважины, г.Соль-Илецк.
122	Акбулакский РУЭС п/с Акбулакская (ЦПО)	1-2 СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.1,2,6,12,13,14,15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	откл.ВЛ-110 кВ (ЦПО) от п/с Маяк до п/с Советская	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2023	10ч15м	10ч16м	00ч01м	ЦПО вкл.	3668 частных домов, 73 МКД до 5 этажей, 13421 человек, ЦРБ, Нефтебаза, Скважины, г.Акбулак.
123	Оренбург РП-19 (ОПО)	ф.19-5 (ОПО)	ТП-3268 (1СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	27.07.2023	11ч29м	13ч06м	01ч37м	ОПО откл. поврежденный участок, ф.19-5 вкл.	ТРЦ "3 Мартышки" (резерв). МКД нет.

124	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС п/с Грачевская(ЗПО)	ф.1(ОКЭС)	ТП:101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,203,207,208,209,210,212,217,225	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В результате осмотра обнаружили большое скопление птиц на ВЛ	МТЗ	28.07.2023	05ч52м	06ч01м	00ч09м	ЗПО повторно вкл.	МКД(до 5эт) -83, частных домов-1003, численность населения 3000 человек, ЦРБ(резерв), котельная(резерв), РУС(резерв)
125	Оренбург РП-2 (ОПО)	ф.2-3 (ОПО)	ТП-20, 18 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях ОПО	персонал смежной организации не сообщает	28.07.2023	07ч02м	08ч30м	01ч28м	откл. поврежденный участок, ф.2-3 вкл.	Яицкая 30. 68 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 473 человека. (Абоненты ОКЭС)
126	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС) не отключался	ТП(ОКЭС): 3017	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	откл. реклоузер В-РШ-1-1 (ОКЭС) от ТО	28.07.2023	07ч58м	08ч10м	00ч12м	Повторно вкл.	МКД нет, 30 частных домов, 90 человек.
127	Бугурусланские КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-3 (СПО)	ТП-Св: 3-18, 3-19, 3-20, 3-21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (СПО) от п/с Северная до опоры №1	ТО, АПВ успешно	28.07.2023	10ч26м	14ч20м	03ч54м	Запитали по ф.Бд-2 от п/с Большедорожная	288 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 576 человек.
128	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-3 (ОКЭС)	ТП-1,2,4,5,6,8,12,16,18,40,43,44,49,97,111,138,161,219,1001 (ОКЭС) ТП-147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ф.1-3 ремонтная схема,перевели часть нагрузки на ф.18 от п/с Соль Илецкая.	МТЗ	28.07.2023	11ч05м	11ч13м	00ч08м	На ТП-102 откл. ВН в ст.ТП-118, ф.1-3 вкл. по нормальной схеме.	1663 частных домов, 2 МКД до 5 этажей, 3465 человек, Сквжина (резерв)
129	Бузулукские КЭС Курманаевский РУЭС п/с Курманаевская (ЗПО)	ф.1 (ОКЭС)	ТП-111 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	В ТП-111 повреждена КЛ-10 кВ от РВ до ТМ	фидер не отключался	28.07.2023	18ч00м	19ч45м	01ч45м	Заменяли каб.перемычку от РВ до ТМ, вкл ТП-111	18 частных домов, 1 МКД до 5 этажей, 42 человека, школа, магазин.
130	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	28.07.2023	23ч00м	23ч15м	00ч15м	На п/с."Домбаровская 1" ф.2 повторно включили.	МКД (до 5 этажей)-нет, 35-частных домов, 105 человек.
131	Орские КЭС, Адамовский РУЭС п/с. "Коскульская"(ВПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-157,383,190,185,37,343(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО на п/с."Коскульская".	Земля	29.07.2023	11ч27м	12ч18м	00ч51м	Произвели осмотр электрооборудования ,повреждений не выявлено,ф.5 на п/с."Коскульская" включили.	МКД-нет,101-частных домов, 154-человека,насос питьевой воды МУП ЖКХ" Вектор".
132	Орский КЭС РП-8(ОКЭС)	ф.19(РЖД)	ТП-192,291(РЖД)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение КЛ в сетях РЖД.	ТО	29.07.2023 30.07.2023	13ч34м	00ч25м	10ч51м	РЖД восстановили КЛ, вкл	Абоненты РЖД.

133	Орский КЭС РП-3(ОРПО)	ф.11(ОРПО)	ТП-191,389,1192(ОКЭС). ТП-193,1940(ООО"ОЭС").	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ООО"ОЭС".	персонал смежной организации не сообщает	29.07.2023	13ч34м	15ч55м	02ч21м	На ВЛ-10кВ отключили абонентскую отпайку в сторону ТП-193,1940, ф.11 на РП-3 включили.	МКД-нет,377-частных домов,703-человека,дачи.	В 18ч33м ООО"ОЭС" включили отпайку в сторону ТП-193,1940.
134	Бузулукский КЭС,Первомайский РУЭС п/с."Первомайская"(ЗПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-709,702,701,703,704,705,707,710,712,711,321,312,309,305,325 2-СШ 10кВ,324 1-СШ 10кВ,302 2-СШ 10кВ(ОКЭС). ТП-706,314,316,304,313(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	Сильный ветер. На котельной №3 по ул.Северная 3/1 сорвало крышу,крыша упала на совместный подвес ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ(котельная №3) в пролёте опор №36-39,произошёл обрыв провода ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ гр.1,7,8 от ТП-703	персонал смежной организации не сообщает	29.07.2023	15ч58м	16ч57м	00ч59м	На ВЛ-10кВ отключили повреждённый участок от ЛР-№702 до ТП-703, ф.7 на п/с."Первомайская" до ЛР-№702 включили, ф.7 до ТП-703 запитали по ф.3 с п/с."Первомайская". В 18ч35м на ВЛ-10кВ ф.7 опора №40 отключили шлейфа в сторону ЛР-№702,ТП-704 включили.	50-МКД(до 5-этажей),537-частных домов,2834-человека,ЦРБ-есть резерв,детская поликлиника-есть резерв,д/с."Солнышко" есть резерв,3-котельных-ДЭС,пограничное управление ФСБ,школа,скважина,д/с."Теремок",быт.	На ТП-703 отключили гр.1- 2 МКД до 2этажей, 7 участок РУЭСа,8-котельная. Обрывы провода ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ гр.1,7,8 восстановлены и включены в 23ч54м
135	Абдулинский КЭС,Пономарёвский РУЭС п/с."Пономарёвская"(СПО)	2-СШ-10кВ(СПО)	ф.Пн-1(ОКЭС), ТП-Пн-1-1,Пн-1-2,Пн-1-3,Пн-1-4,Пн-1-5,Пн-1-6,Пн-1-7,Пн-1-8,Пн-1-9,Пн-1-10,Пн-1-11,Пн-1-12,Пн-1-13,Пн-1,14,Пн-1-15,Пн-1-16,Пн-1-17,Пн-1-18(ОКЭС). ф.Пн-3(СПО),ТП-Пн-3-1,Пн-3-11(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с."Пономарёвская" от дифференциальной защиты отключился Т-2.	Дифференциальная защита Т-2	30.07.2023	17ч37м	17ч49м	00ч12м	На п/с."Пономарёвская" повторно включили Т-2.	Попомарёвский РУЭС,6-МКД (до 5-этажей), 1094-частных домов, 2506-человек,ЦРБ-есть резерв,пожарное депо-резерв,администрация ,детсад,кафе.	
136	Орский КЭС,Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.2 (ВПО)	ТП-162 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ВПО.	МТЗ	30.07.2023	17ч58м	18ч22м	00ч24м	На п/с."Домбаровская-1" ф.2 повторно включили.	МКД-нет, 35-частных домов, 105-человек.	
137	Оренбург п/с Ростоши (ЦПО)	ф. РШ-1 (ОКЭС) не отключался	ТП-3017(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ООО"ОЭСК" на ТП-1493.	откл. реклоузер В-РШ-1-1 (ОКЭС) от ТО	30.07.2023	18ч23м	19ч17м	00ч54м	Отключили повреждённый участок, реклоузер В.Рш-1-1 повторно включили.	МКД-нет, 30 частных домов, 90-человек,дачи.	
138	Илекский РУЭС п/с Мухрановская (ЦПО)	ф.5(ЦПО)	ТП(ОКЭС): 14,16,17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на п/с Мухрановская ЦПО	персонал смежной организации не сообщает	31.07.2023	12ч50м	18ч45м	05ч55м	ЦПО устранили и вкл	50 частных домов, 150 человек,Психоневрологический диспансер(резерв)	
139	Илекский РУЭС п/с Илекская(ЦПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 31,76,2,1,3,7,18,8,33,10,9,25,79,4,84,2,49,48,85,61,68,23,45,36,51,37	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-10кВ (ОКЭС) возле ТП-85 упало дерево, опора № 49/26/16/2 повреждён изолятор фазы "А"	земля	31.07.2023	17ч10м	18ч10м	01ч00м	Отключили Р-3-5, вкл. ф.3	1910 частных домов, 4600 жителей,администрация, больница(резерв), школа, КНС(резерв),водозабор(резерв),	В 18ч10м без У 7 ТП. В 19ч35м устранили повреждение, вкл. Р-3-5 запитали 7 ТП.

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (слесет) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на в.л.	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организациях	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет